Акционерное общество

Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Государственный контракт от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии

Том 1

Книга 1.2

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Приложение Д Параметры тепловых сетей от источников
ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»

Москва 2018

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

СОСТАВ

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 1	**Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии**	**Пункты 19-37**	**Главы 1 и 2**	
1	Книга 1.1	Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	п.п. 20-23, п. 32	глава 1	часть 1, часть 2, часть 8
2	Книга 1.1 Приложение А	Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
3	Книга 1.1 Приложение Б	Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
4	Книга 1.1 Приложение В	Источники тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
5	Книга 1.1 Приложение Г	Источники тепловой энергии других организаций	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
6	Книга 1.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	п. 24, п. 25	глава 1	часть 3
7	Книга 1.2 Приложение А	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
8	Книга 1.2 Приложение Б	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
9	Книга 1.2 Приложение В	Схемы тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
10	Книга 1.2 Приложение Г Часть 1	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
11	Книга 1.2 Приложение Г Часть 2	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
12	Книга 1.2 Приложение Г Часть 3	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
13	Книга 1.2 Приложение Г Часть 4	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
14	Книга 1.2 Приложение Д	Параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
15	Книга 1.2 Приложение Е	Параметры тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
16	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 1	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
17	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 2	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
18	Книга 1.2 Приложение И	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
19	Книга 1.2 Приложение К	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
20	Книга 1.2 Приложение Л	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 24	глава 1	часть 3
21	Книга 1.2 Приложение М	Коммерческие приборы учета тепловой энергии	п. 24	глава 1	часть 3
22	Книга 1.3	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	п. 27, п. 28	глава 1	часть 5
23	Книга 1.4	Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	п. 26, п. 29, п. 30	глава 1	части 4, 6
24	Книга 1.4 Приложение А	Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	п. 26	глава 1	часть 4
25	Книга 1.5	Балансы теплоносителя	п. 31	глава 1	часть 7
26	Книга 1.6	Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	п. 33, п.36	глава 1	части 9, 12
27	Книга 1.7	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	п. 34, п. 35	глава 1	части 10, 11
28	Книга 1.8	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	п. 37	глава 2	-
	Том 2	**Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 38-47 и 22**	**Главы 3 - 9**	

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
29	Книга 2.1	Актуализация решений Схемы теплоснабжения города Москвы. Мастер-план. Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы	п. 22, п. 38	глава 3	-
30	Книга 2.2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом формирования новых зон действия	п. 39	глава 4	-
31	Книга 2.2 Приложение А Часть 1	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
32	Книга 2.2 Приложение А Часть 2	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
33	Книга 2.3	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перспективные балансы теплоносителя и топлива	п. 40, п. 41, п. 42, п. 44, п. 45	главы 5, 6, 8	-
34	Книга 2.4	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Оценка нормативного уровня надежности	п. 43, п. 46, п. 47	главы 7, 9	-
35	Книга 2.5	Моделирование возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах теплоснабжения города Москвы	-	-	-
36	Книга 2.6	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений	п. 48	глава 10	-
37	Книга 2.7	Актуализация перечня единых теплоснабжающих организаций	п. 49	глава 11	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 3	**Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 4-17**	**Разделы 1-10**	
38	Книга 3.1	Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы	п.п. 4-17	разделы 1-10	-
39	Книга 3.1 Приложение А	Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы	п.п. 4-17	-	-
40	Книга 3.1 Приложение Б	Снятие замечаний Минэнерго России к предыдущей Схеме теплоснабжения города Москвы	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8

Д.1 Тепловые сети от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» 11

ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» (далее - Актуализация Схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154.

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18.

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация Схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 28.03.2017) № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
- постановление Совета Федерации Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»;
- приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий».

При выполнении Актуализации Схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;

- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;
- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2017-2023 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 143;
- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ;
- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;
- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП «О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции «Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»;
- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 15.02.2017) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;
- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;
- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 21.09.2016) № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка».

Целью данной работы является актуализация базового документа города Москвы, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города, позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» представлена в 3 этапах (том 1, том 2, том 3), включающих 40 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии;

- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.;

- Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

В данной книге (том 1) представлены параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

При разработке Актуализации Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДепЖКХ г. Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДепРНТ г. Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДепГП г. Москвы), Москомархитектуры, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ЭнергоПромИнвест», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

Д.1 Тепловые сети от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»

Таблица Д.1 – Параметры тепловых сетей от РТС «Новомосковская»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	Камера № 45 - тепловой пункт 03-05-424		125	16	Канальная	Минвата	1993
РТС «Новомосковская»	кам. 21-3 - аб. 03-05-015		159/250	19,7	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Новомосковская»	Камера № 41 - ЦТП 03-05-016		159/250	58	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Новомосковская»	ЦТП №03-05-016 - Проспект Мира, д.91, корп.3		57/125	81,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Новомосковская»	кам. 26-2 - аб. 03-05-024		250	12	Канальная	Минвата	1975
РТС «Новомосковская»	кам. 26-15 - пр. Ольминского, д.1		80	8	Канальная	Минвата	1981
РТС «Новомосковская»	камера №32 - точка А		219/315	20	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Новомосковская»	точка А - ЦТП 03-05-032		219/315	39	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Новомосковская»	камера №31 - точка переход на Ф200		159/250	15	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Новомосковская»	Точка переход на d200 - ЦТП 03-05-033		219/315	48	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Новомосковская»	кам. 21-2 - аб. 03-05-045		159/250	32	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Новомосковская»	Королева академика ул., д.9, к.2 - Королева академика ул., д.9, к.2		200	200	Транзит по зданию	Минвата	1987
РТС «Новомосковская»	Королева академика ул., д.9, к.2 - тепловой пункт 03-05-048		219/315	61	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Новомосковская»	кам. 32 - кам. 32-1		219/315	6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	кам. 32-1 - ул. Академика Королёва, д.9, корп.2		200	22,5	Канальная	Минвата	1987
РТС «Новомосковская»	кам. 26-13 - Звёздный бульв., д.5, корп.3		125	21	Бесканальная	Минвата	2005
РТС «Новомосковская»	камера №45 - точка А		325/450	50	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Новомосковская»	Большая Марьинская ул., д.7, корп.2 - ЦТП 03-05-181		325/450	148	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Новомосковская»	точка А - Большая Марьинская ул., д.7, корп.2		325/450	48	Бесканальная	ППУ	1956
РТС «Новомосковская»	транзит по зданию Большая Марьинская ул., д.7, корп.2		300	40	Транзит по зданию	Минвата	1956
РТС «Новомосковская»	Камера № 45-9 - Камера № 45-10		150	45	Канальная	Минвата	2000
РТС «Новомосковская»	Камера № 45-10 - ЦТП 03-05-182		150	30	Канальная	Минвата	2000
РТС «Новомосковская»	кам. 43 - аб. 03-05-183		250	80	Канальная	Минвата	1985
РТС «Новомосковская»	кам. 210 - аб. 03-05-184		200	153,6	Канальная	Минвата	1974
РТС «Новомосковская»	кам. 26-2 - аб. 03-05-185		219/315	162,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	кам. 45-3 - аб. 03-05-186		150	43,72	Канальная	Минвата	1970
РТС «Новомосковская»	Калибровская ул., д.22Б - аб. 03-05-187		200	39	Бесканальная	Минвата	1996
РТС «Новомосковская»	точка ответвление к т.к.104 - камера №104		150	5	Надземная	Минвата	2007
РТС «Новомосковская»	кам. 104 - просп. Мира, д.108		159/250	27,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	кам. 105-1 - аб. 03-05-189		150	64	Бесканальная	Минвата	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	Камера №.101 - ЦТП 03-05-190		273/400	9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	кам. 213 - аб. 03-05-191		250	36	Канальная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	кам. 212 а - кам. 212б		150	17	Надземная	Минвата	1956
РТС «Новомосковская»	камера №13-3 - точка изменения типа прокладки		273/400	9,83	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Новомосковская»	точка изменения типа прокладки - точка врезки		250	5	Канальная	Минвата	1971
РТС «Новомосковская»	тчк. №Тепловой ввод - кам. 13-1		273/400	9	Канальная	ППУ	1971
РТС «Новомосковская»	кам. 13-1 - аб. 03-05-193		273/400	9	Канальная	ППУ	2013
РТС «Новомосковская»	Камера 33-3 - ЦТП 03-05-194		325/450	154	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	камера №14-1 - строение Аргуновская ул., д.8		325/450	175,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Новомосковская»	точка выход из ж.д. 10 к.1 - ЦТП 03-05-195		219/315	146	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Новомосковская»	Аргуновская ул., д.8 - Аргуновская ул., д.10, корп.1		250	120	Транзит по зданию	Минвата	1978
РТС «Новомосковская»	кам. 33-1 - аб. 03-05-196		273/400	114	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Новомосковская»	кам. 11-1 - аб. 03-05-197		108/180	6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Новомосковская»	тчк. №1 - аб. 03-05-199		150	10	Транзит по зданию	Минвата	1961
РТС «Новомосковская»	тчк. №1 - аб. 03-05-200		150	15	Транзит по зданию	Минвата	1961
РТС «Новомосковская»	кам. 33-3 - 3-я Новоостанкинская ул., д.6		108/180	6	Бесканальная	ППУ	1963
РТС «Новомосковская»	кам. 105-5 - 3-я Мытищинская ул., д.10, стр.7		200	190	Надземная	Минвата	1932
РТС «Новомосковская»	Камера № 210 - тепловой пункт 03-05-401		250	25	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	камера №11-2 - тепловой пункт 03-05-402		300	223	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	точка 17 - камера №17		325/450	11	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	кам. 17 - ул. Академика Королёва, д.13, стр.1		325/450	23	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Новомосковская»	Камера №13-1 - камера №13-2		200	59	Канальная	Минвата	1975
РТС «Новомосковская»	кам. 13-2 - аб. 03-05-404		150	32	Канальная	Минвата	1975
РТС «Новомосковская»	Камера № 11-1 - Камера №11-1/1		80	71	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	Камера № 11-1/1 - тепловой пункт 03-05-405		80	12	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	Камера т.к. 112-2а - тепловой пункт №03-05-406		100	130	Канальная	Минвата	1967
РТС «Новомосковская»	Камера № 110-5 - тепловой пункт 03-05-407		80	37,5	Канальная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	Точка спуск в канал - точка подъем из канала		200	70	Канальная	Минвата	1968
РТС «Новомосковская»	Точка спуск в канал - камера 104-1|1		200	37	Канальная	Минвата	1968
РТС «Новомосковская»	кам. 104-1 - тчк. №1		200	55	Надземная	Минвата	1968
РТС «Новомосковская»	тчк. №2 - тчк. №3		200	21	Надземная	Минвата	1968
РТС «Новомосковская»	кам. 104-1/1 - аб. 03-05-408		200	41	Канальная	Минвата	1968
РТС «Новомосковская»	кам. 11-2 - аб. 03-05-409		100	36	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	кам. б/н - аб. 03-05-410		125	56	Канальная	Минвата	2000
РТС «Новомосковская»	кам. 26-2/1 - аб. 03-05-411		150	5	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	точка изменение типа прокладки - камера №26-15		100	18	Канальная	Минвата	1983
РТС «Новомосковская»	камера 26-15 - тепловой пункт 03-05-412		80	83	Канальная	Минвата	1983

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	кам. 26-10 - тчк. №1		100	45	Надземная	Минвата	1983
РТС «Новомосковская»	кам. 104-1 - аб. 03-05-413		150	40	Надземная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	кам. 45-4 - аб. 03-05-414		100	18	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	камера №24 - тепловой пункт 03-05-415		200	14	Канальная	Минвата	1972
РТС «Новомосковская»	камера №24 - тепловой пункт 03-05-416		150	53	Канальная	Минвата	1972
РТС «Новомосковская»	ул. Бочкова, д.10, стр.2 - кам. б/н		150	78	Надземная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	кам. б/н - аб. 03-05-417		200	144	Надземная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	точка транзит по подвалу - точка транзит по подвалу		200	40	Транзит по зданию	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	точка ж.д. 22б - точка ж.д. 20		200	64	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	точка ж.д. 20 - точка ж.д. 16		200	36	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	точка ж.д. 16 - ЦТП №03-05-418		200	48	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	транзит по зданию Калибровская ул., д.20А		200	48	Транзит по зданию	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	транзит по зданию Мурманский пр., д.16		200	18	Транзит по зданию	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	кам. 00а - аб. 03-05-419		100	70	Надземная	Минвата	1988
РТС «Новомосковская»	камера №44 - тепловой пункт 03-05-420		200	63	Канальная	Минвата	1962
РТС «Новомосковская»	Камера № 105 - точка ж.д. 12		273/400	10	Бесканальная	ППУ	1957
РТС «Новомосковская»	Транзит по зданию Кучин пер., д.12		200	25	Надземная	Минвата	1957
РТС «Новомосковская»	Кучин пер., д.12 - Графский пер., д.4, корп.3		219/315	28	Надземная	ППУ	1957
РТС «Новомосковская»	Камера 26-8 - ТП 03-05-422		200	24	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	Камера № 25 - тепловой пункт ЦТП №03-05423		250	300	Надземная	Минвата	1973
РТС «Новомосковская»	кам. 105-10 - аб. 03-05-425		200	48	Канальная	Минвата	1963
РТС «Новомосковская»	Камера №105-7 - ЦТП 03-05-426		100	16	Канальная	Минвата	1962
РТС «Новомосковская»	камера №105-10 - камера №105-11		100	17	Канальная	Минвата	1970
РТС «Новомосковская»	кам. 105-11 - аб. 03-05-427		100	12	Канальная	Минвата	1970
РТС «Новомосковская»	Камера № 105-8 - ЦТП 03-05-428		150	22	Канальная	Минвата	1986
РТС «Новомосковская»	кам. 26-2/1 - кам. 1		219/315	81,76	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	кам. 1 - аб. 03-05-429		219/315	29,56	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	точка выход из зд. - тепловой пункт 03-05-430		65	15	Канальная	Минвата	1955
РТС «Новомосковская»	камера 101-4 ул. Новоалексеевская, 12 - тепловой пункт 3-я Мытищинская ул.. д.5, стр.1		133/225	31,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера №105-6 - тепловой пункт 03-05-432		100	15	Канальная	Минвата	1960
РТС «Новомосковская»	камера №102 - точка изменеие типа прокладки		273/400	9	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Новомосковская»	кам. 102/1 - аб. 03-05-434		100	97	Надземная	Минвата	1976
РТС «Новомосковская»	Камера № 112-5 - ТП 03-05-436		150	357	Канальная	Минвата	1976
РТС «Новомосковская»	камера №19-1 - ТП 03-05-438		150	131	Канальная	Минвата	1976
РТС «Новомосковская»	кам. 13-2 - аб. 03-05-440		80	40	Канальная	Минвата	1971
РТС «Новомосковская»	Камера №110-6 - тепловой пункт 03-05-441		159/250	244	Бесканальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	Камера 33-3/1 - тепловой пункт 03-05-442		80	22	Канальная	Минвата	1975
РТС «Новомосковская»	точка врезка в тех.подполье - тепловой пункт 03-05-443		133/225	67	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Новомосковская»	камера 16 - точка 16-1		159/250	11	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	кам. 16 - аб. 03-05-444		159/250	126	Надземная	ППУ	1975
РТС «Новомосковская»	кам. 2204/1 - аб. 03-05-445		100	95	Надземная	Минвата	2004
РТС «Новомосковская»	просп. Мира, д.106 - аб. 03-05-446		89/180	12	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Новомосковская»	камера 45-3/1 - тепловой пункт ИТП №03-05-448		57/125	12,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	строение Мира просп., д.104 - тепловой пункт 03-05-449		89/180	5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера №1 Проспект Мира, вл.83 - наружная стена зд. Проспект Мира , вл.83		219/315	50	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Новомосковская»	от наружной стены здания Проспект Мира, вл.83 - ИТП№03-05-450		133/225	22	Транзит по зданию	ППУ	2013
РТС «Новомосковская»	наружная стена здания Проспект Мира, вл.83 - тепловой пункт ИТП№03-05-450		133/225	22	Транзит по зданию	ППУ	2013
РТС «Новомосковская»	камера 45-3/1 - тепловой пункт №03-05-456		125	42	Канальная	Минвата	1987
РТС «Новомосковская»	точка врезки в существующую теплосеть - 1-я Останкинская ул., д.5, стр.3		57/125	208,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	кам. 00б - кам. 00а		150	62	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	кам. 00а - тчк. №изм. прокладки		150	77	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	тчк. №изм. прокладки - аб. 03-05-458		80	20	Надземная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	камера №14-1 - камера №14-1/1		108/180	67	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Новомосковская»	камера т.к. 14-1/1 - строение ЦТДиП		89/180	55	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Новомосковская»	камера ск 14-1/1 - тепловой пункт №03-05-469 ул. Аргуновская, д.5		108/200	71,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	камера 101-1 - тепловой пункт ЦТП №03-05-473		76/140	15,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера 101-2 - тепловой пункт ЦТП №03-05-474		57/125	97	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера 101-4 - тепловой пункт ЦТП №03-05-475		57/125	16,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера 101-3 - тепловой пункт ИТП №03-05-476		76/140	12,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	камера 105-7 ул. 1-я Мытищинская, д.19 - тепловой пункт №03-05-876 ул. 1-я Мытищинская, д.23		50	129	Канальная	Минвата	2007
РТС «Новомосковская»	камера №103 Кулаков пер., д.7 - тепловой пункт №03-05-877 Кулаков пер., д.9 стр.1		108/180	245,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	кам. 14-1 - кам. 14-4		133/225	44,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	кам. 14-4 - аб. 03-05-882		108/180	16,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера №27 (ул. Бочкова, д.5) - тепловой пункт №03-05-883 (ул. Бочкова, д.5 к.1)		89/160	26,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	03-05-181 ул. Б.Марьинская, д.5, стр.2 - тепловой пункт №03-05-894 ул. Годовикова, д.4, к.1		159/250	27	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	камера №102 (точка врезки в существующую теплосеть 2Ф250) - тепловой пункт 3-я Мытищинская ул., вл. 3, кор.1 (ИТП №03-05-896)		100	70,15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	точка подъем из канала - точка врезка на абонента		720/900	5	Канальная	ППУ	1976
РТС «Новомосковская»	точка опуска в канал - точка подъем из канала		720/900	17	Канальная	ППУ	1959
РТС «Новомосковская»	точка подъем из канала. - точка спуск в канал		720/900	62	Надземная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка врезки 2Д 300 мм - камера №21		325/450	16	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Новомосковская»	точка спуск в канал - камера 00		720/900	14	Канальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	камера №210 - камера №211		500	119	Канальная	АПБ	1959
РТС «Новомосковская»	камера №211 - камера №212		600	125	Канальная	АПБ	1959
РТС «Новомосковская»	камера №212 - точка 212-1А		500	54	Канальная	АПБ	1962
РТС «Новомосковская»	точка 212-1А - точка 212-2А		500	15	Надземная	АПБ	1962
РТС «Новомосковская»	точка 212-2А - точка 212-3А		500	35	Надземная	АПБ	1962
РТС «Новомосковская»	точка 212-3А - камера №213		500	100	Канальная	АПБ	1965
РТС «Новомосковская»	камера №213 - камера №214		500	62	Канальная	Минвата	1979
РТС «Новомосковская»	камера №214 - камера №101		530/750	164	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №101 - камера №102		530/750	81	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №102 - камера №103		530/750	221	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №103 - точка А		400	52	Канальная	Минвата	1958
РТС «Новомосковская»	точка А - точка Б		400	89	Надземная	Минвата	1988
РТС «Новомосковская»	точка Б - камера №104-1		400	124	Надземная	Минвата	1998
РТС «Новомосковская»	камера №104-1 - камера №105		400	24	Канальная	Минвата	1988
РТС «Новомосковская»	камера №105 - камера №105-4		400	165	Канальная	АПБ	1973
РТС «Новомосковская»	камера №105-4 - камера №105-5		400	230	Канальная	АПБ	1973
РТС «Новомосковская»	камера №105-5 - камера №105-6		300	88	Канальная	АПБ	1973
РТС «Новомосковская»	камера №105-6 - камера №105-7		300	175	Канальная	Минвата	1973
РТС «Новомосковская»	камера №105-7 - камера №105-8		300	105	Надземная	Минвата	1973
РТС «Новомосковская»	камера №21 - камера №21-1		325/450	78	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	камера №.21-1 - камера №.21-2		325/450	56	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	камера №.21-2 - камера №21-3		325/450	225,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Новомосковская»	камера №21-3 - камера №21-5		325/450	18	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Новомосковская»	камера №21-5 - точка 21-5/1		325/450	133	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Новомосковская»	камера №26-1 - камера №26-1-1		325/450	154	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Новомосковская»	камера №.43а - точка Е-муфта		426/560	52	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Новомосковская»	точка Е-муфта - камера №44		426/560	68	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Новомосковская»	камера №44 - точка 44А		400	62	Надземная	Минвата	2000
РТС «Новомосковская»	точка 44А - камера №45		400	80	Надземная	Минвата	1959

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	камера №45 - камера №45-2		300	92	Канальная	АПБ	1985
РТС «Новомосковская»	камера №45-2 - камера №45-3		300	108	Канальная	АПБ	1985
РТС «Новомосковская»	камера № 45-3 - камера №45-3/1		200	38	Канальная	Минвата	1998
РТС «Новомосковская»	камера №45-3/1 - строение ул. Годовикова, д.1, корп.2		150	22	Канальная	Минвата	1959
РТС «Новомосковская»	строение ул. Годовикова, д.1, корп.2 - строение ул. Годовикова, д.1, корп.2		150	26	Канальная	Минвата	1998
РТС «Новомосковская»	строение ул. Годовикова, д.1, корп.2 - камера №.45-4		150	18	Канальная	Минвата	1998
РТС «Новомосковская»	камера №43 - камера №41		426/560	108	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	камера №43-а - камера №43		426/560	40	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	камера №105 - камера №105-1		200	78	Канальная	Минвата	1997
РТС «Новомосковская»	точка врезка на аб-та - точка спуск в канал		150	45	Надземная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	точка спуск в канал - камера № 00-а		150	48	Канальная	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	точка врезка - камера пав 2204		600	32	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	источник т/снабжения РТС - точка опуск в канал		720/900	21	Канальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка подъем из канала - точка спуск в канал		720/900	62	Надземная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка спуск в канал - камера №00		720/900	14	Канальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	камера .00 - камера №11		720/900	226	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №11 - камера №11-1		108/180	62,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Новомосковская»	камера №11 - камера №13		720/900	118	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	Камера №13 - Камера №14		600	94	Канальная	АПБ	1959
РТС «Новомосковская»	Камера №14 - Точка ответвления №16		600	406	Канальная	АПБ	1981
РТС «Новомосковская»	камера №16 - точка 17		530/750	55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Новомосковская»	точка 17 - точка А		530/750	292	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	точка Е-муфта - точка Е-муфта		325/450	90	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	точка А - камера №18		530/750	61	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	камера №18 - точка Б		530/750	59	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	точка Б - камера №19		530/750	60,2	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	точка н.о. ул.1-я Останкинская, д. 7, стр. 2 - камера №110-4		200	47	Канальная	АПБ	1990
РТС «Новомосковская»	точка 19-1 - точка Е-муфта		530/750	382,65	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	точка Е-муфта - камера №112		530/750	8,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	камера №112 - точка Е-муфта		530/750	187,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	точка Е-муфта - камера №114		530/750	117,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Новомосковская»	камера №11 - камера №11-2		300	295	Канальная	АПБ	1992
РТС «Новомосковская»	камера №14 - камера №14-1		300	64	Канальная	АПБ	1994
РТС «Новомосковская»	камера 16 - точка 16-2		530/750	12	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	точка 16-2 - камера №31		530/750	258	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №31 - камера №32		530/750	215	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	камера №32 - точка Е-муфта		530/750	415	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	точка Е-муфта - камера №33		530/750	26	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №33 - точка врезка связки с КТС-8		300	15	Канальная	АПБ	1998
РТС «Новомосковская»	точка врезка связки с КТС-8 - точка врезка ввода на ЦТП		325/450	25	Канальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	точка врезка ввода на ЦТП - камера №33-3/1		325/450	170	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №33-3/1 - точка с.к.		325/450	89	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	точка с.к. - камера №33-3		325/450	99	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №13 (ул. Новомосковская) - точка разветвления ул. (Аргуновская, 4, стр.6)		426/560	356,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка разветвления (ул. Аргуновская, д.4 стр.6) - Н.О. (ул. Аргуновская, д.4 стр.6)		273/400	2,92	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Новомосковская»	Н.О. (ул. Аргуновская, д.4 стр.6) - камера №13-3 (задвижка секущая ул. Аргуновская, д.4 стр.6)		273/400	2,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка разветвления (ул. Аргуновская, д.4 стр.6) - камера №13-4 (ул. Аргуновская, д.4 стр.6)		325/450	5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера №13-4 (ул. Аргуновская, д.4 стр.6) - точка врезки на ЦТП №03-05-199 (Звездный бульвар, д.42 к.2)		325/450	32	Бесканальная	ППУ	1961
РТС «Новомосковская»	точка врезки на ЦТП №03-05-199 (Звездный бульвар, д.42 к.2) - камера №13-5 (задвижка секущая)Звездный бульвар, д.42 к.2		89/160	2,5	Бесканальная	ППУ	1961
РТС «Новомосковская»	точка точка врезки на ЦТП №03-05-199 (Звездный бульвар, 42 к.2) - точка врезки на т.к. сп.1:13-4 (Звездный бульвар, д.38 к.2)		325/450	76	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. сп. 1:13-4 (Звездный бульвар, д.38 к.2) - камера возд. 2:13-4 (Звездный бульвар, д.34 к.2)		325/450	42,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера возд. 2:13-4 (Звездный бульвар, 34, к.2) - точка врезки на ЦТП №03-05-200 (Звездный бульвар, д.34 к.1)		325/450	110	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на ЦТП №03-05-200 (Звездный бульвар, д.34 к.2) - точка врезки на т.к. сп.3:13-4 (звездный бульвар, д.34 к.1)		325/450	20,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. сп.13-4 (Звездный бульвар, д.34 к.1) - камера №13-7 (задвижка секущая)		325/450	2,01	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера №13-7 (Звездный бульвар, д.34 к.1) - точка врезки на т.к. №13-8 (Звездный бульвар, д.34 к.1)		325/450	2,31	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. №13-8 (Звездный бульвар, д.34 к.1) - камера №13-8 (задвижка секущая), Звездный бульвар, д.34 к.1		273/400	2,8	Бесканальная	ППУ	1961
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. №13-8 (Звездный бульвар, д.34 к.1) - точка врезки на т.к. сп. 1:13-7 (Звездный бульвар, д.34 к.1)		325/450	4	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. сп. 1-13-7 (Звездный бульвар, д.34 к.1) - камера воздушника 2:13-7 (Звездный бульвар, д.30 к.1)		325/450	63	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера воздушника 2:13-7 (Звездный бульвар, д.30 к.1) - точка врезки на т.к. сп.3:13-7 (Звездный бульвар, 28)		325/450	35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. сп. 3:13-7 (Звездный бульвар, д.28) - точка врезки на ЦТП №03-05-201 (Звездный бульвар, д.28)		325/450	12	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на ЦТП №03-05-201 (Звездный бульвар, д.28) - камера №13-9 (задвижка секущая), Звездный бульвар, д.28		89/160	2,5	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка врезки на ЦТП №03-05-201 (Звездный бульвар, д.28) - камера воздушника 4:13-7 (Звездный бульвар, д.26 к.1)		325/450	39	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	камера воздушника 4:13-7 (Звездный бульвар, д.26 к.1) - точка врезки на т.к. сп. 5:13-7 (Звездный бульвар, д.26 к.1)		325/450	64	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. сп.5:13-7 (Звездный бульвар, д.26 к.1) - точка врезки на т.к. №13-10 (Звездный бульвр, д.26 к.2) изменение с Ду300 на Ду250		325/450	35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. №13-10 (Звездный бульвар, д.26 к.2) - камера №13-10 (Задвижка секущая), Звездный бульвар, д.26 к.2		273/400	2,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к. №13-10 (Звездный бульвар, д.26 к.2) - точка врезки на т.к. №13-11 (Звездный бульвар, д.26 к.2)		273/400	6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	точка врезки т.к. №13-11 (Звездный бульвар, д.24) - камера №13-11 (Звездный бульвар, д.24)		57/125	2,35	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка врезки на т.к.№13-11 (Звездный бульвар, д.24 - точка изменения диаметра с Ду250 на Ду200 (Звездный бульвар, д.24		273/400	4	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	точка изменения диаметра с Ду250 на Ду200 (Звездный бульвар, д.24 - камера 13-15 (точка врезки в сущ. сеть), Звездный бульвар, д.24		219/315	7,4	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Новомосковская»	камера №112 - камера №112-1		150	81	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	камера №112-1 - камера №112-2		150	85	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	камера №112-2 - камера №112-2а		150	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	камера №112-2а - камера №112б		150	140	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	камера №112-3 - камера №112-4		150	75	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	камера №112-4 - камера №112-5		150	130	Канальная	Минвата	1945
РТС «Новомосковская»	Аргуновская ул., д.6, корп.1 - точка 1		250	30	Канальная	Минвата	1995
РТС «Новомосковская»	точка 1 - точка 2		250	45	Канальная	Минвата	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	точка врезка ввода на ЦТП№196 - камера №33-1		219/315	5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Новомосковская»	камера №13 - точка ввод		273/400	195	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Новомосковская»	точка ж.д. 6 к.1 Аргуновская улица по подвалу - точка выхода из ж.д.6 к.1		250	110	Канальная	Минвата	1995
РТС «Новомосковская»	Дом ж.д. 38 к.2 - Точка задвижка (секущая)		150	25	Транзит по зданию	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	точка врезка на аб. - точка задвижка (секущая)		50	2	Транзит по зданию	Минвата	1965
РТС «Новомосковская»	точка 2 - камера №13-1		250	8,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Новомосковская»	от ЦТП №03-05-190 - точка врезки на т.к. 101-1 ул.Новоалексеевская, д.6		159/250	37,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Новомосковская»	от точки врезки в существ. сеть - камера 101-1		159/250	30,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	камера 101-1 по ул. Новоалексеевская, д.6 - камера 101-2 по ул. Новоалексеевская, д.8		159/250	182,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	камера 101-2 ул. Новоалексеевская, 8 - камера 101-3 ул. Новоалексеевская, д.12		159/250	120,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	камера 101-3 ул. Новоалексеевская, д.12 - камера 101-4 ул. Новоалексеевская, д.10		133/225	30,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	точка врезки в магистр. сеть по адресу: ул. Б.марьинская, д.5, стр.2 - камера №1 по адресу: Проспект Мира, вл.83		219/315	298,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Новомосковская»	кам. 24 - кам. 25		720/900	262	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Новомосковская»	кам. 25 - кам. 26		700	223	Канальная	АПБ	1959
РТС «Новомосковская»	кам. 26 - кам. 210		500	405	Канальная	АПБ	1959
РТС «Новомосковская»	кам. 00б - тчк. №т. опуска		720/900	16	Канальная	ППУ	2013
РТС «Новомосковская»	кам. 105-8 - 1-я Мытищинская ул., д.17, стр.2		250	280	Надземная	Минвата	1973
РТС «Новомосковская»	кам. 105-9/1 - кам. 105-10		250	235,9	Бесканальная	Минвата	1996
РТС «Новомосковская»	кам. 26 - тчк. №1		400	28	Канальная	Минвата	1993
РТС «Новомосковская»	тчк. №1 - тчк. №2		400	23	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Новомосковская»	тчк. №2 - тчк. №3		400	36	Канальная	Минвата	2014
РТС «Новомосковская»	тчк. №3 - тчк. №4		300	150	Транзит по зданию	АПБ	2014
РТС «Новомосковская»	тчк. №4 - кам. 26-1а		300	23	Канальная	АПБ	2014
РТС «Новомосковская»	кам. 26-1а - кам. 26-2		300	50	Канальная	АПБ	2014
РТС «Новомосковская»	кам. 26-2 - кам. 26-2/1		200	50	Канальная	Минвата	1993
РТС «Новомосковская»	кам. 26 - кам. 26-1		400	66	Канальная	Минвата	1987
РТС «Новомосковская»	кам. 26-1 - кам. 43а		400	386,81	Канальная	АПБ	1987
РТС «Новомосковская»	кам. 41 - кам. 211		400	184,42	Канальная	АПБ	1988
РТС «Новомосковская»	кам. 00. - кам. 21		710/900	151,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Новомосковская»	тчк. №т. опуска - тчк. №т. под.		700	17	Канальная	АПБ	2013
РТС «Новомосковская»	кам. 21 - кам. 23		720/900	279,92	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Новомосковская»	кам. 19 - тчк. №		530/750	13	Бесканальная	ППУ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Новомосковская»	тчк. № - кам. 19-1		325/450	3	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Новомосковская»	кам. 19 - кам. 110		300	128	Канальная	АПБ	1990
РТС «Новомосковская»	кам. 110 - кам. 110-1		200	87	Канальная	АПБ	1990
РТС «Новомосковская»	кам. 110-1 - кам. 110-2		200	111	Канальная	АПБ	1990
РТС «Новомосковская»	кам. 110-2 - кам. 110-3		200	53	Канальная	АПБ	1990
РТС «Новомосковская»	кам. 110-3 - кам. точка н.о. ул.1-я Останкинская, д.7, стр.2		219/315	83	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Новомосковская»	кам. 110-4 - кам. 110-5		200	56	Бесканальная	АПБ	2014
РТС «Новомосковская»	кам. 110-5 - кам. 110-6		200	230	Бесканальная	АПБ	2014
РТС «Новомосковская»	кам. 23 - кам. 24		720/900	118	Бесканальная	ППУ	2014

Таблица Д.2 – Параметры тепловых сетей от РТС «Отрадное»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	Камера 1.6/3 - Камера 1.6/4		159/250	81,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Отрадное»	кам. 1.6/4 - аб. 03-07-260		159/250	8	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Отрадное»	Камера 1.6/1 - Камера 1.6/5		219/315	68	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.6/5 - ЦТП 03-07-261		219/315	10,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.8/1 - ЦТП 03-07-262		200	39	Канальная	АПБ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.8/1 - ЦТП- 03-07- 263		200	116,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.12 - ЦТП 03-07-264		200	125,5	Канальная	АПБ	2003
РТС «Отрадное»	камера 1.13/10 - камера 1.13/11		219/315	10	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Отрадное»	Камера 1.13/11 - ЦТП 03-07-265		219/315	39,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Отрадное»	Камера 1.13/6 - ЦТП 03-07-266		273/400	109,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/1 - ЦТП 03-07-267		325/450	47,9	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.22/3 - ул. Хачатуряна д.18		250	5	Канальная	мин.ск.	1995
РТС «Отрадное»	транзит по дому - строение ул. Хачатуряна д. 18		250	15	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Отрадное»	ул. Хачатуряна д.18 - ЦТП 03-07-268		250	108,25	Канальная	мин.ск.	1995
РТС «Отрадное»	камера 1.22/1 - ЦТП-03-07 -269		273/400	173,35	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	камера 1.26/13 - ЦТП№03-07-270		219/315	7,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Отрадное»	кам. 1.26/11 - аб. 03-07-271		200	84,25	Канальная	АПБ	1995
РТС «Отрадное»	Камера к.1.26/10 - ЦТП 03-07-272		200	4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/9 - ЦТП 03-07- 273		159/250	137,16	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/6 - ЦТП 03-07- 274		200	22,4	Канальная	АПБ	1999

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/7 - ЦТП 03-07- 275		200	116,2	Канальная	АПБ	2001
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/4 - ЦТП 03-07-276		250	55	Канальная	Минвата	2003
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/3 - ЦТП 03-07-277		219/315	114,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/3 - строение ул. Олонецкая, д.15б		200	21,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Отрадное»	строение ул. Олонецкая д.15б - тепловой пункт 03-07-278		200	114	Канальная	АПБ	1994
РТС «Отрадное»	транзит по зданию Олонецкая ул., д.15Б		200	23	Транзит по зданию	Минвата	1978
РТС «Отрадное»	камера 1.26/5 - ЦТП-03-07-279		200	123	Канальная	Минвата	2003
РТС «Отрадное»	кам. 1.26/1 - аб. 03-07-280		219/315	23	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/28 - ЦТП 03-07 281		200	194,45	Канальная	АПБ	2003
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/27 - Камера 1.26/28		200	87,55	Канальная	АПБ	2003
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/27 - точка А		200	137,15	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	точка А - ЦТП-03-07-282		200	164,35	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.29/1 - ЦТП 03-07-283		219/315	174,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Отрадное»	кам. 1.29 - кам. 1.29/1		219/315	104,95	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Отрадное»	Камера 1.30/1 - ЦТП 03-07-284		200	20	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	камера 1.15/2 - тепловой пункт 03-07-285		273/400	90,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/6 - ЦТП 03-07- 286		200	4,2	Канальная	Минвата	2001
РТС «Отрадное»	Камера 1.22/2 - ЦТП 03-07-287		200	5	Канальная	АПБ	1998
РТС «Отрадное»	Камера 1.30/1 - ЦТП 03-07- 288		200	118	Канальная	Минвата	1997
РТС «Отрадное»	Камера 1.31 - точка 1.31/1		219/315	66,82	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Отрадное»	точка 1.31/1 - тепловой пункт 03-07-289		219/315	16,65	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Отрадное»	камера 1.15/8' - ЦТП 03-07-290		219/315	167,56	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Отрадное»	Камера 1.17' - ЦТП 03-07- 291		200	219	Канальная	Минвата	2000
РТС «Отрадное»	камера 1.15/8а - ЦТП 03-07-292		159/250	15,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	кам. 1.18 - аб. 03-07-293		125/133	17,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Отрадное»	Камера 1.20 - ИТП-294		159/250	50,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Отрадное»	Камера 1.24/1 - ЦТП 03-07-295		219/315	50,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	кам. 1.24 - кам. 1.24/1		325/450	40	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	камера 1.26 - тепловой пункт 03-07-298		125	16,2	Канальная	Минвата	2005
РТС «Отрадное»	камера 1.18' - ЦТП- 03-07-299		219/315	113	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Отрадное»	РТС "Отрадное" - тепловой пункт 03-07-398		50	88	Канальная	мин.ск.	1983
РТС «Отрадное»	РТС «Отрадное» - аб. 03-07-399		50	20	Канальная	Минвата	1983
РТС «Отрадное»	Камера 1.3/3 - тепловой пункт 03-07-534		200	119,75	Канальная	АПБ	1985
РТС «Отрадное»	Камера 1.3/2 - тепловой пункт 03-07- 536		200	117	Канальная	АПБ	1985
РТС «Отрадное»	камера 1.10 - тепловой пункт 03-07-537		200	139	Канальная	АПБ	1986
РТС «Отрадное»	кам. 1.4 - кам. 1.4/1		300	84	Канальная	АПБ	1991

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	кам. 1.4/1 - аб. 03-07-538		200	61	Канальная	АПБ	1980
РТС «Отрадное»	камера 1.24/1 - камера 1.24/1'		219/315	62	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	Камера 1.24/1' - ФОК Орбита ТП-03-07-539		133/225	80	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	кам. 1.3/5 - аб. 03-07-540		150	99,6	Надземная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	кам. 1.3/4 - аб. 03-07-541		150	15	Канальная	Минвата	1989
РТС «Отрадное»	Камера 2.2 - точка А		400	156,4	Канальная	Минвата	1991
РТС «Отрадное»	точка А - тепловой пункт 03-07-542		300	65,6	Канальная		1991
РТС «Отрадное»	Камера 1.3/4 - Здание м. Владыкино вест.1		100	159	Канальная	АПБ	1986
РТС «Отрадное»	ИТП-03-07-543 - ИТП-03-07-544		100	160	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Отрадное»	Камера 1.22/3 - Дом ул. Хачатуряна, 18		80	44	Канальная	Минвата	1988
РТС «Отрадное»	ул. Хачатуряна, д.20 - аб. 03-07-545		80	48,6	Канальная	Минвата	1988
РТС «Отрадное»	камера 2.4/2' - ТП-03-07-546 (резерв)		300	747,3	Надземная	Минвата	1986
РТС «Отрадное»	камера 2.7 - ИТП 03-07-546		325/450	122,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Отрадное»	камера 1.29/1 - тепловой пункт 03-07-547		100	50,35	Надземная	Минвата	1984
РТС «Отрадное»	Камера 1.3/2` - Здание ООО МИАС 03-07-548		250	64	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	Камера 2.4/1 - строение ПСК Пикс ИТП 03-07-549		80	120,5	Надземная	Минвата	1990
РТС «Отрадное»	Камера 2.1/1 - Здание ЦТП550(13Д)		273/400	11	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Отрадное»	камера А - Здание ЦТП 03-07-551 (14Д)		150	12,3	Надземная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	камера 1.3' - тепловой пункт 03-07-552, Нововладыкинский пр., д.12А "ГСК Альянс М.Л.Д."		125	48	Канальная	Минвата	1999
РТС «Отрадное»	камера 2.4/2' - Сигнальный пр.18ГСК Северный ТП-553		150	54,1	Надземная	АПБ	2006
РТС «Отрадное»	кам. 1.16 - аб. 03-07-554		114/200	62	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Отрадное»	ЦТП 1В - Здание Алтуфьевское ш..2 "Стройпрогресс"		150	38	Канальная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	камера А - тепловой пункт Сигнальный пр.,39 АРС-1		80	140,6	Надземная	Минвата	2004
РТС «Отрадное»	Камера 1.19' - тепловой пункт 557 Отрадная ул., д.2б		200	217	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	тепловой пункт 03-07-547 - тепловой пункт 03-07-558		50	7,5	Надземная	Минвата	2005
РТС «Отрадное»	камера 2.1/1-1 - строение Сигнальный пр., д.17,ИТП 03-07-559		219/315	15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Отрадное»	ИТП 03-07-563 - ИТП-03-07-561		50	212,1	Канальная	Минвата	1999
РТС «Отрадное»	камера 1.3а - тепловой пункт 03-07-562,ГСК Байконур		80	131	Надземная	Минвата	1994
РТС «Отрадное»	ИТП-03-07-544 - ИТП-03-07-563		80	93	Канальная	Минвата	2003
РТС «Отрадное»	камера 1.6/3 - тепловой пункт 03-07-879		89/180	205,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Отрадное»	камера 1.26/31' - ИТП-888		133/225	39,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Отрадное»	кам.1.29/1 - Декабристов ул.д.15б		89/160	206,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Отрадное»	РТС РТС - Камера 1.1		630/800	57,01	Канальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	РТС РТС - Камера 1.1		630/800	87,28	Канальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	камера 1.1 - камера 1.2		820/1100	247,73	Канальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	камера 1.2 - камера 1.3		820/1100	99,52	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	Камера 1.3 - точка 1		300	21,55	Канальная	Минвата	1990
РТС «Отрадное»	точка 1 - камера 1.3'		300	106,15	Надземная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	камера 1.3' - камера 1.3а		300	141,66	Надземная	Минвата	1990
РТС «Отрадное»	камера 1.3а - точка 2		300	30,05	Надземная	Минвата	1990
РТС «Отрадное»	точка 2 - камера 1.3/1		300	27,36	Надземная	Минвата	1990
РТС «Отрадное»	камера 1.3/1 - камера 1.3/2		400	97	Надземная	Минвата	2007
РТС «Отрадное»	камера 1.3/1 - точка А		150	48,66	Надземная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	точка А - камера 1.3/5		150	37,5	Канальная	АПБ	1985
РТС «Отрадное»	точка А - точка В		150	32,3	Надземная	Минвата	1985
РТС «Отрадное»	камера 1.3/2 - камера 1.3/2'		250	25,3	Канальная	Минвата	1987
РТС «Отрадное»	камера 1.3/2' - камера 1.3/3		250	94	Канальная	Минвата	1987
РТС «Отрадное»	Камера 1.3/3 - Камера 1.3/4		150	63,5	Канальная	Минвата	1992
РТС «Отрадное»	камера 1.3 - камера 1.4		820/1100	193	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Отрадное»	камера 1.4 - камера 1.5		800	190	Канальная	АПБ	1988
РТС «Отрадное»	камера 1.5 - камера 1.6		800	99	Канальная	АПБ	1988
РТС «Отрадное»	Камера 1.6 - Камера 1.7		800	87	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	Камера 1.6 - Камера 1.6/1		300	197,62	Канальная	АПБ	1993
РТС «Отрадное»	камера 1.6/1 - камера 1.6/2		250	247,01	Канальная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	камера 1.6/2 - камера 1.6/3		250	50,25	Канальная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	камера 2304 - камера 1.8		800	58	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.8 - камера 1.7		800	217	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.7 - камера 1.9		700	97	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	Камера 1.8 - точка 1.8'		300	92	Канальная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	точка 1.8' - камера 1.8/1		300	83	Надземная	Минвата	1993
РТС «Отрадное»	камера 1.9 - камера 1.10		700	103,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.10 - камера 1.11		700	188	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.11 - камера 1.18		700	123,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.18 - камера 1.18'		700	101,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.18' - камера 1.19		700	102	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.19 - камера 1.19'		700	95,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.19' - камера 1.20		700	88,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	камера 1.20 - камера 1.21		700	129	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	Камера 1.22/1 - Камера 1.22/2		426/560	208,25	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	Камера 1.22/2 - Камера 1.22/3		250	134,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.11 - камера 1.12		630/800	95,95	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	Камера 1.12 - Камера 1.13		630/800	183,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	камера 1.13 - камера 1.14		530/750	197,7	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	камера 1.13/2 - камера 1.13/3		406,4/520	289,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	камера 1.13/3 - камера 1.13/4		406,4/520	54,3	Канальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	Камера 1.13/2 - Камера 1.13/10		325/450	76,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Отрадное»	камера 1.13/10 - камера 1.13/6		325/450	3,5	Бесканальная	ППУ	1983
РТС «Отрадное»	Камера 1.14 - Камера 1.15		530/750	135,05	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	камера 1.15 - камера 1.15/1		426/560	175	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/1 - Камера 1.15/2		426/560	157,9	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/2 - Камера 1.15/4		426/560	181	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Отрадное»	камера 1.15/4 - Камера 1.15/5		426/560	139,7	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/5 - Камера 1.15/6		400	71,6	Бесканальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/8 - Камера 1.15/8'		426/560	45,75	Канальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	камера 1.15/8' - камера 1.15/8а		426/560	150,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	камера 1.15/8а - камера 1.15/9		426/560	16,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/9 - Камера 1.15/10		400	143,3	Канальная	АПБ	1983
РТС «Отрадное»	Камера 1.15/10 - Камера 2309/2		400	9,14	Канальная	АПБ	1985
РТС «Отрадное»	Камера 1.17 - Камера 1.17'		500	114	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	камера 1.17' - камера 1.17/1		500	41	Канальная	АПБ	1988
РТС «Отрадное»	камера 1.17/1 - Камера 1.27		500	39,6	Канальная	Минвата	1989
РТС «Отрадное»	камера 1.27 - Камера 1.28		500	42,7	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	камера 1.28 - камера 1.29		500	140,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	Камера 1.29 - Камера 1.30		500	157,35	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	Камера 1.30 - Камера 1.31		500	145,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	Камера 1.31 - Камера 1.32 (537/8)		500	136,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	Камера 1.30 - Камера 1.30/1		250	162,85	Канальная	АПБ	1997
РТС «Отрадное»	Камера 1.1 - точка 1		800	83,8	Надземная	АПБ	2005
РТС «Отрадное»	точка 1 - камера 2.1		820/1000	28,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Отрадное»	Камера 2.1 - камера 2.2		820/1000	310,6	Канальная	ППУ	2006
РТС «Отрадное»	камера 2.2 - точка 2.2-1		820/1000	89	Канальная	ППУ	2006
РТС «Отрадное»	камера 2.1 - точка 2.1/1-1		426/560	22,15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Отрадное»	Камера 2.1/1-1 - Камера 2.1/1		273/400	111	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Отрадное»	камера 2.1/1 - камера 2.1/1'		200	186,5	Канальная	АПБ	1983
РТС «Отрадное»	точка 2.2-1 - точка 2.2-2		820/1000	77	Канальная	ППУ	2009
РТС «Отрадное»	точка 2.2-2 - Камера 2.3		820/1000	100	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Отрадное»	Камера 2.3 - Камера 2.4		820/1000	71,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Отрадное»	Камера 2.4 - камера 2.4/1		300	25	Канальная	Минвата	1994
РТС «Отрадное»	камера 2.4/1 - камера 2.4/2		300	48,4	Надземная	АПБ	1999
РТС «Отрадное»	камера 2.4/2 - точка 2.4/2'		300	5	Надземная	АПБ	1999

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	камера 2.4 - точка А		800	48,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	точка А - Камера 2.5		800	205	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	Камера 2.5 - Камера 2.6		800	152,7	Канальная	АПБ	1993
РТС «Отрадное»	Камера 2.6 - Камера 2.7		800	128,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Отрадное»	Камера 2.7 - Камера 2.8		700	116,2	Канальная	АПБ	2004
РТС «Отрадное»	камера 2.8 - камера 1.26/2		700	173,1	Канальная	АПБ	1993
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/2 - Камера 1.26/1		500	80	Канальная	АПБ	1993
РТС «Отрадное»	камера 1.26/2 - камера 1.26/3		600	54,3	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/3 - Камера 1.26/32`		600	74,1	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	камера 1.26/32' - камера 1.26/32		600	166,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/32 - Камера 1.26/31'		600	21,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	камера 1.26/31' - камера 1.26/31		600	38,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/31 - Камера 1.26/30		600	81,85	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/30 - Камера 1.26		600	97	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	камера 1.26 - камера 1.26/1		500	238,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/1 - Камера 1.26/4		300	218,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/4 - Камера 1.26/5		300	100,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/6 - Камера 1.26/7		400	134,86	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/7 - Камера 1.26/8		300	279,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/8 - Камера 1.26/9		300	49,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/9 - Камера 1.26/12		300	106,48	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/12 - Камера 1.26/26		300	146,65	Канальная	АПБ	1990
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/8 - Камера 1.26/10		200	68,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/10 - Камера 1.26/11		200	152,6	Канальная	АПБ	1995
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/26 - Камера 1.26/13		219/315	265,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	Камера 1.26/26 - Камера 1.26/27		250	274,36	Канальная	АПБ	1989
РТС «Отрадное»	кам. 1.25 - кам. 1.26/6		400	80	Канальная	Минвата	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.21 - кам. 1.22		720/900	167	Канальная	ППУ	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.22 - кам. 1.23		720/900	212	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.23 - кам. 1.24		720/900	186	Канальная	ППУ	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.24 - кам. 1.25		720/900	370	Канальная	ППУ	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.25 - кам. 1.26		720/900	42	Канальная	ППУ	2014
РТС «Отрадное»	кам. 1.22 - кам. 1.22/1		426/560	55	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	кам. 1.13 - кам. 1.13/1		406,4/520	135,73	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	кам. 1.13/1 - кам. 1.13/2		406,4/520	85,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Отрадное»	кам. 1.15 - кам. 1.16		530/750	142,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Отрадное»	кам. 1.16 - кам. 1.17		530/750	85,75	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Отрадное»	кам. 1.15/6 - кам. 1.15/7		400	110,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Отрадное»	кам. 1.15/7 - кам. 1.15/8		400	130,3	Канальная	АПБ	1996

Таблица Д.3 – Параметры тепловых сетей от РТС «Ростокино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	камера 28/1 - точка стык с ППУ		219/315	5	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Ростокино»	точка стык с ППУ - тепловой пункт № 03-06-010		200	17,5	Канальная	АПБ	1970
РТС «Ростокино»	Камера 210 - ЦТП №03-06-028		200	40,4	Канальная	АПБ	1971
РТС «Ростокино»	камера 12б/2 - камера 12в		100	47	Канальная	АПБ	1978
РТС «Ростокино»	камера 12в - тепловой пункт №03-06-038 (Психдисп.)		100	90,8	Канальная	АПБ	1978
РТС «Ростокино»	Камера 115 - ЦТП №03-06-039		200	14	Канальная	АПБ	1978
РТС «Ростокино»	Камера 35 - тепловой пункт №03-06-041		219/315	51,6	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ростокино»	камера 37 - ЦТП №03-06-042		219/315	35,3	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ростокино»	камера 311а - точка вых. т/вв. Сельскохозяйственный 1-й пр., д.3		150	11	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Ростокино»	Сельскохозяйственный 1-й пр., д.3 - ЦТП №03-06-043		150	21,6	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	Камера 34 - ЦТП №03-06-046		219/315	25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 12/3 - ЦТП №03-06-047		150	6,7	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	камера №12б/2 - тепловой пункт №03-06-049		100	79,25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Ростокино»	Камера 26 - ЦТП №03-06-051		159/250	14	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	камера 38/1 - ЦТП №03-06-053		100	68	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	Камера №114 - ЦТП №03-06-054		273/400	16	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	Камера 28 - ЦТП №03-06-055		200	180	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ростокино»	Камера 211/2 - ЦТП №03-06-058		108/180	71,7	Канальная	ППУ	1994
РТС «Ростокино»	камера 212/1а - тепловой пункт 03-06-059		108/180	9,8	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Ростокино»	камера 18 - камера 18/1		200	75,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ростокино»	камера 18/1 - ЦТП №03-06-109		219/315	157,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 28б - тепловой пункт №03-06-121		133/225	49,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	камера 119 - тепловой пункт 03-06-136 (Турист)		200	35	Канальная	Минвата	1985
РТС «Ростокино»	кам. 313/6 - кам. 313/7		150	62,6	Канальная	Минвата	1996
РТС «Ростокино»	кам. 313/7 - аб. 03-06-137		150	306,8	Канальная	Минвата	1996
РТС «Ростокино»	Камера 35а - тепловой пункт №03-06-138		108/180	41,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Ростокино»	Камера 121 - тепловой пункт №03-06-139		133/225	43,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	камера 313/6б - камера 313/6в		159/250	48,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	камера 313/6в - камера 313/6г		159/250	34,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	камера 313/6г - камера 313/6д		159/250	10,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	камера 313/6д - тепловой пункт 03-06-400		159/250	29,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	кам. 313/6 - тчк. №316/6а		159/250	19,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	тчк. №316/6а - кам. 313/6б		159/250	41,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Ростокино»	кам. 116а - аб. 03-06-401		108/180	28,7	Бесканальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	камера 212/1а - точка вх. в Каадомцева, 13		108/180	50,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Ростокино»	точка вх. в Каадомцева, 13 - точка вых. из Каадомцева, 13		108/180	15,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Ростокино»	точка вых. из Каадомцева, 13 - тепловой пункт 03-06-402		108/180	401	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Ростокино»	кам. 115 - аб. 03-06-403		159/250	25,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ростокино»	точка 38/1а - точка вых.т/вв Мира Просп. д.131		300	70	Транзит по зданию	Минвата	1967
РТС «Ростокино»	просп. Мира, д.131 - просп. Мира, д.129		300	68,75	Канальная	Минвата	1967
РТС «Ростокино»	камера 211/1 - тепловой пункт №03-06-481		89/160	81,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	строение ЦТП №03-06-056 - точка вх. в подвал		159/250	45,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	точка вх. в подвал - тепловой пункт 03-06-482		150	9	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Ростокино»	Камера 212/12 - Камера 212/5		250	79	Канальная	АПБ	1984
РТС «Ростокино»	Камера 212/5 - тепловой пункт №03-06-484 (Семашко)		250	47	Канальная	АПБ	1984
РТС «Ростокино»	камера 310 - тепловой пункт №03-06-485 (НИИП)		200	14	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	Малахитовая ул., д.12, к.1 - точка Х		250	14,9	Бесканальная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	точка Х - тепловой пункт №03-06-486		250	38,3	Надземная	Минвата	1986
РТС «Ростокино»	камера 212/12 - Малахитовая ул., д.12, к.1		250	7,2	Бесканальная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	транзит по зданию Малахитовая ул., д.12, корп.1		250	78	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Ростокино»	камера 14а/1 - тепловой пункт 03-06-487		100	147	Канальная	Минвата	1985
РТС «Ростокино»	камера 14б - тепловой пункт №03-06-488		65	38	Канальная	Минвата	1986
РТС «Ростокино»	камера 23 - тепловой пункт №03-06-489		80	59	Канальная	Минвата	1980
РТС «Ростокино»	камера 14 - камера 14/1		200	4	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	кам. 14/1 - ул. Докукина, д.16, стр.1		100	13	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	камера 14/1 - камера 14/2		200	161	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 14/2 - тепловой пункт №03-06-491		125	28,7	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 118 - тепловой пункт 03-06-492		273/400	43	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	камера 112/2 - тепловой пункт №03-06-496		89/160	100	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ростокино»	камера 34/1 - тепловой пункт №03-06-497 (Росток)		200	14,4	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	Камера 211/2 - тепловой пункт №03-06-498		80	45,3	Канальная	Минвата	1954
РТС «Ростокино»	кам. 314 - просп. Мира, д.119, стр.70		200	48	Канальная	АПБ	1977
РТС «Ростокино»	тепловой пункт №03-06-500 - тепловой пункт №03-06-501 (Церковь)		100	114	Канальная	Минвата	1976
РТС «Ростокино»	камера 13б - тепловой пункт 03-06-502		50	32,5	Надземная	Минвата	2011
РТС «Ростокино»	камера 38/1 - тепловой пункт №03-06-503 (АТС-181)		80	40	Канальная	Минвата	1969
РТС «Ростокино»	ЦТП 03-06-136 (Турист) - ТП №03-06-504 (ЗАО Тетра - Пак)		150	551,2	Канальная	Минвата	2000
РТС «Ростокино»	Камера 313а - тепловой пункт 03-06-505 (МПАС)		200	46	Канальная	Минвата	1989
РТС «Ростокино»	камера 11а - тепловой пункт №03-06-506 (ж/д ст. Ростокино)		100	67	Канальная	Минвата	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	Камера 12б - тепловой пункт №03-06-507 (АОЗТ Сокольники)		80	179	Надземная	Минвата	1988
РТС «Ростокино»	камера 110/1 - тепловой пункт 03-06-508		100	23	Канальная	Минвата	1996
РТС «Ростокино»	Камера 12а - точка 12/1		200	101	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	точка 12/1 - тепловой пункт №03-06-509 (ГЦМПП)		100	70	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	кам. 122 - кам. 122/1		100	32,5	Канальная	Минвата	1951
РТС «Ростокино»	кам. 122/1 - Сельскохозяйственная ул., д.9/1		100	63	Канальная	Минвата	1951
РТС «Ростокино»	камера 110/1 - тепловой пункт №03-06-511		150	114	Канальная	Минвата	1997
РТС «Ростокино»	камера 21/5 - точка 21/6		50	16	Надземная	Минвата	1970
РТС «Ростокино»	точка 21/6 - тепловой пункт 03-06-512		50	28	Канальная	Минвата	1970
РТС «Ростокино»	Камера 12б - Камера 12/11		108/180	52,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	Камера 12/11 - Камера 12/12		108/180	24	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	камера 12/12 - тепловой пункт 03-06-513 (Хоспис)		108/180	145	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	камера 28/2 - тепловой пункт №03-06-514		100	8	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 311 - тепловой пункт №03-06-516 (Депо)		108/180	136,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	камера 25/1 - тепловой пункт 03-06-517		100	12,6	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 34/1 - тепловой пункт №03-06-523 (Гента)		100	14	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 110/3 - тепловой пункт №03-06-525 (Теннис)		80	4	Канальная	Минвата	1981
РТС «Ростокино»	камера 25/1 - тепловой пункт 03-06-526		100	12	Канальная	Минвата	1961
РТС «Ростокино»	камера 110/4 - тепловой пункт №03-06-528 (Витанд)		65	44	Канальная	Минвата	1981
РТС «Ростокино»	тепловой пункт №03-06-527 - тепловой пункт №03-06-529 (Сауна Арсенал)		50	116	Канальная	Минвата	1981
РТС «Ростокино»	камера 110/4 - тепловой пункт №03-06-530 (Шк.коньк.спорта)		50	11	Канальная	Минвата	1981
РТС «Ростокино»	Камера 12/3 - Точка неподв.опора		80	210	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ростокино»	Точка неподв.опора - Камера 12/5		80	230	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ростокино»	Камера 12/5 - Камера 12/6		80	101	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ростокино»	Камера 12/7 - тепловой пункт 03-06-531 (метро)		80	156	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ростокино»	кам. 12/6 - кам. 12/7		80	51	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ростокино»	камера 21/5 - тепловой пункт 03-06-532		65	18	Надземная	Минвата	1998
РТС «Ростокино»	камера 124 - тепловой пункт №03-06-533		150	87	Канальная	Минвата	1997
РТС «Ростокино»	камера 34ж - камера 34ж/1		133/225	96,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	камера 34ж/1 - камера 34ж/2		133/225	7,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	камера 34ж/2 - тепловой пункт №03-06-891		133/225	19,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 28/1 - кам. 28/2		219/315	272,3	Канальная	ППУ	1992
РТС «Ростокино»	кам. 211 - кам. 211а		219/315	58,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	кам. 28 - тчк. №тчк.28а		500	9,1	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	камера 00 - камера 11а		600	36	Надземная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	камера 11а - точка смена диам.600/500		600	143	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ростокино»	точка смена диам.600/500 - камера 12		500	229	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ростокино»	Камера 12 - Камера 13б		500	76	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ростокино»	Камера 13б - Камера 14		500	37	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ростокино»	камера 14а - камера 14б		500	114	Надземная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	камера 14б - камера 18		500	368	Надземная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	Камера 18 - Камера 19		500	38	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	Камера 19 - Камера 110		500	49,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ростокино»	Камера 110 - Камера 111		500	94,3	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 111 - Камера 111а		500	19	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 111а - Камера 112		500	54	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 112 - Камера 112а		500	38	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 112а - Камера 112б		500	14,2	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	камера 112б - камера 112в		500	57,2	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 112в - Камера 113		500	36	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 113 - Камера 113а		500	59	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	камера 113а - камера 114		500	78	Надземная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	камера 114 - камера 114а		500	220	Надземная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 114а - Камера 115		500	31	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 115 - Камера 115б		500	75	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 115б - Камера 116		500	41	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 116 - Камера 116а		500	26	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 116а - Камера 117		500	72	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	камера 117 - точка 117а		500	52	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	точка 117а - камера 118		500	41	Надземная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 118 - Камера 119		500	148	Надземная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 113 - Камера 121		500	125	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 121 - Камера 122		500	116,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	камера 122 - точка 122а		500	19,3	Канальная	АПБ	2004
РТС «Ростокино»	точка 122а - Камера 123		500	52	Канальная	АПБ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 123 - Камера 124		500	96,3	Канальная	АПБ	2004
РТС «Ростокино»	камера 124 - камера 124а		500	82	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 124а - Точка 124б		500	39,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Точка 124б - Камера 125		500	82,1	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 125 - Камера 314а		500	152	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 314а - Камера 313		300	230	Канальная	АПБ	1969
РТС «Ростокино»	камера 312 - Сельскохозяйственный 1-й пр., д.3		300	16	Канальная	АПБ	1969

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	камера 311а - точка выхода Сельскохозяйственный 1-й пр., д.3		300	17	Транзит по зданию	Минвата	1971
РТС «Ростокино»	Сельскохозяйственный 1-й пр., д.3 - камера 311		300	22,7	Канальная	Минвата	1971
РТС «Ростокино»	Камера 12 - Камера 12а		250	48	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ростокино»	Камера 12а - Камера 12б		250	47	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ростокино»	Камера 12б - Камера 12б/2		273/400	175	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	камера 12б/2 - камера 12/3		219/315	404	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	камера 14а - камера 14а/1		200	51	Надземная	АПБ	1974
РТС «Ростокино»	камера 14а/1 - точка 14а/2		200	75	Надземная	АПБ	1974
РТС «Ростокино»	точка 14а/2 - точка 14а/3		200	58	Канальная	АПБ	1974
РТС «Ростокино»	точка 14а/3 - тепловой пункт 03-06-500		200	123	Надземная	АПБ	1974
РТС «Ростокино»	камера 110 - камера 110/1		250	66	Канальная	АПБ	1973
РТС «Ростокино»	Камера 110 - ЦТП №03-06-052		219/315	145	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Ростокино»	точка здание ДЮСШ - камера 110/3		80	238	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	камера 110/3 - камера 110/4		80	120	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	Камера 112 - камера смот. 112/1а		219/315	85,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	камера смот. 112/1а - тепловой пункт 03-06-040		219/315	70,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	тепловой пункт №03-06-040 - камера 112/1		133/225	82,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ростокино»	камера 112/1 - камера 112/2		133/225	83,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ростокино»	Камера 112/2 - тепловой пункт №03-06-524 (сауна)		108/180	17,5	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Ростокино»	тепловой пункт №03-06-524 - тепловой пункт №03-06-527 (Зал фехтования)		100	170	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	Камера 112/1 - Сельскохозяйственная ул., д.24		50	6	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ростокино»	камера 313/3 - камера 313/4		219/315	60	Канальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	камера 00 - точка 21		530/750	78	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	точка 21 - Камера 23		530/750	177,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ростокино»	Камера 23 - Камера 24		500	296	Надземная	АПБ	1967
РТС «Ростокино»	Камера 24 - точка 24а		500	45	Канальная	АПБ	1967
РТС «Ростокино»	точка 24а - камера 25		500	24,5	Надземная	АПБ	1967
РТС «Ростокино»	Камера 25 - Камера 25а		530/750	29	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	камера 25а - камера 25б		530/750	7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 25б - камера 31		426/560	7,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	точка 31 - Камера 32		426/560	126	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 32 - Камера 33		426/560	36,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 33 - Камера 33б		426/560	89,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 33б - Камера 34		426/560	43,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 34 - Камера 34а		400	35	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ростокино»	Камера 34а - Камера 34б		400	13	Канальная	АПБ	1981

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	Камера 34б - Камера 34в		400	32	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ростокино»	Камера 34в - Камера 34д		400	57	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ростокино»	Камера 34д - Точка 34е		400	52	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ростокино»	Точка 34е - Камера 34ж		400	46	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ростокино»	камера 34ж - камера 35		400	83	Канальная	АПБ	1980
РТС «Ростокино»	Камера 35 - Камера 35а		426/560	131	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ростокино»	Камера 35а - точка 36		426/560	28	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ростокино»	Точка 36 - камера 36а		426/560	87,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ростокино»	Камера 36а - Камера 36в		426/560	90	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Ростокино»	Камера 36в - Камера 36с		426/560	25	Надземная	ППУ	1993
РТС «Ростокино»	Камера 36с - Камера 36д		426/560	93	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Ростокино»	точка 38а - камера 38н		426/560	15,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ростокино»	камера 38н - точка 38б		426/560	48,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ростокино»	камера 39а - Камера 310		300	65	Канальная	АПБ	1969
РТС «Ростокино»	Камера 310 - Камера 310а		300	30	Канальная	АПБ	1969
РТС «Ростокино»	камера 310а - камера 311		300	12	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	точка 21 - камера 21/1		159/250	6,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Ростокино»	Камера 21/1 - Камера 21/2		159/250	14,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Ростокино»	камера 21/2 - точка 21/3		150	17	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	точка 21/3 - камера 21/4		65	12	Надземная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	камера 21/4 - камера 21/5		65	27	Надземная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	камера 25 - камера 25/1		150	15,6	Канальная	Минвата	1967
РТС «Ростокино»	камера 34 - камера 34/1		200	43	Канальная	АПБ	1973
РТС «Ростокино»	камера 38 - точка 38/1а		300	25,6	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	Мира просп., д.131 - камера 38/1		125	48,3	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	камера 25б - точка 25в		530/750	14,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	точка 25в - Камера 26		500	10	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ростокино»	Камера 26 - Камера 26б		500	131	Канальная	АПБ	1996
РТС «Ростокино»	камера 26б - камера 27		500	42	Канальная	АПБ	1996
РТС «Ростокино»	камера 27 - камера 27а		500	68	Канальная	АПБ	1996
РТС «Ростокино»	камера 27а - камера 28		500	123,5	Надземная	АПБ	1996
РТС «Ростокино»	точка 28а - точка 28б		500	59,5	Надземная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	точка 28б - камера 28в		500	22,9	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	камера 28в - Камера 29		500	97	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	камера 29 - камера 29а		500	18	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ростокино»	Камера 29а - Камера 29б		500	80,37	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 29б - Камера 29в		500	20,5	Канальная	АПБ	1989

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	Камера 29в - Камера 210		500	155	Надземная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 210 - Камера 210а		500	108,01	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ростокино»	Камера 210а - Камера 210б		530/750	46,15	Канальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 210б - Камера 211		530/750	70,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 211 - Камера 212		530/750	119,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 212 - Камера 213		530/750	33,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 213 - Камера 214		530/750	83,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ростокино»	Камера 28 - камера 28/1		325/450	75	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Ростокино»	камера 28/2 - тепловой пункт 03-06-056		219/315	32	Канальная	ППУ	1993
РТС «Ростокино»	камера 211а - точка вх. в Бажова ул., д.8		219/315	60,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Ростокино»	точка вх. в Бажова ул., д.8 - точка вых. из Бажова ул., д.8		219/315	23,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	точка вых. из Бажова ул., д.8 - точка 211б		219/315	62,4	Канальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	точка 211б - тепловой пункт №03-06-057		219/315	5,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ростокино»	ЦТП №03-06-057 - камера 211/1		133/225	234	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 211/1 - Камера 211/2		133/225	58,15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ростокино»	Камера 212 - ЦТП 03-06-120		325/450	61,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ростокино»	тепловой пункт 03-06-120 - камера 212/1		325/450	279,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Ростокино»	камера 212/1 - камера 212/1а		219/315	128,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Ростокино»	Камера 212/1 - Камера 212/12		250	120	Канальная	АПБ	1973
РТС «Ростокино»	камера 00а - камера 1262		500	109,7	Канальная	АПБ	1967
РТС «Ростокино»	камера 29 - точка А		500	61,2	Канальная	Минвата	1989
РТС «Ростокино»	точка А - камера №1804		500	5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Ростокино»	Камера 214 - Камера 1809		500	92	Канальная	АПБ	2002
РТС «Ростокино»	кам. 313 - кам. 312		300	61,67	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	1-й Сельскохозяйственный пр., д.3 - кам. 311а		300	61	Транзит по зданию	Минвата	1971
РТС «Ростокино»	кам. 14 - кам. 14а		500	95,2	Канальная	АПБ	1963
РТС «Ростокино»	кам. 314а - кам. 314		300	150,94	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	кам. 313 - кам. 313/1		219/315	22,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 313/1 - кам. 313/2		219/315	15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 313/2 - кам. 313/3		219/315	99,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 313/4 - кам. 313/5		219/315	46,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 313/5 - кам. 313/6		219/315	166,6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Ростокино»	кам. 36д - кам. 37		426/560	46,1	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ростокино»	кам. 37 - кам. 38		426/560	185,66	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ростокино»	кам. 38 - кам. 38а		400	52,5	Канальная	АПБ	1967
РТС «Ростокино»	кам. 38б - кам. 39		400	49,5	Канальная	АПБ	1967

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ростокино»	кам. 39 - кам. 39а		300	81,55	Канальная	АПБ	1968
РТС «Ростокино»	кам. 21/4 - просп. Мира, д.207, стр.4		20	13	Канальная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	кам. 21/4 - просп. Мира, д.207, стр.6		50	11	Надземная	Минвата	1973
РТС «Ростокино»	кам. т-38/1а - просп. Мира, д.131		200	18	Транзит по зданию	Минвата	1967

Таблица Д.4 – Параметры тепловых сетей от РТС «Бабушкино-1»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бабушкино-1»	кам. 17 - аб. 03-08-001		200	44,6	Канальная	Минвата	1998
РТС «Бабушкино-1»	камера 116 - точка дом 14 ул.Печорская		150	34	Канальная	Минвата	2003
РТС «Бабушкино-1»	точка дом 14 ул.Печорская - камера 116/4		150	37,8	Канальная	Минвата	2003
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-116/4 - ЦТП 03-08-012		150	26,8	Канальная	Минвата	2003
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-117а - Камера К-117а/1		200	53,1	Канальная	АПБ	1965
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-117а/1 - ТП 03-08-071		150	30,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-19 - ЦТП 03-08-072		273/400	83,7	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18 - точка присоединения к т/с		219/315	1,32	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бабушкино-1»	точка присоединения к т/с - ЦТП 03-08-073		219/315	312,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Бабушкино-1»	камера 16 - камера 16а		219/315	59,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-16а - ЦТП 03-08-074		219/315	20,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-17 - Точка А		219/315	45,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бабушкино-1»	точка А - ЦТП 03-08-075		219/315	314,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-116а - тепловой пункт 03-08-076		219/315	34,4	Бесканальная	ППУ	1983
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-117а - ЦТП 03-08-077		219/315	57,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-122 - ЦТП 03-08-078		219/315	120	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-123 - ЦТП 03-08-079		200	32	Канальная	АПБ	1979
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-120 - ЦТП 03-08-080		200	23	Канальная	Минвата	2002
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18 - точка присоединения к т/с		219/315	2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бабушкино-1»	тчк. №точка присоединения т/с - аб. 03-08-081		273/400	295,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Бабушкино-1»	точка место присоед. т/с - камера К-124/2		273/400	4	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-124/2 - д.34 ул.Енисейская		250	27	Канальная	АПБ	1981
РТС «Бабушкино-1»	Енисейская ул., д.34 - аб. 03-08-087		250	67	Канальная	АПБ	1981
РТС «Бабушкино-1»	точка 1 - ЦТП 03-08-090		273/400	340,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Бабушкино-1»	кам. 124 - кам. 124/1		325/450	66,8	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бабушкино-1»	кам. 124/1 - кам. 124/2		325/450	51,4	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-116 - камера К-116/2		273/400	110,9	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Бабушкино-1»	камера 116/2 - тепловой пункт 03-08-115		273/400	2	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-15 - ТП 03-08-119		100	118	Канальная	АПБ	1954
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-17 - ТП 03-08-140		150	109	Канальная	Минвата	1978
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-15 - Камера К-15/1		273/400	34	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бабушкино-1»	камера К-15/1 - тепловой пункт 03-08-141		273/400	88	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бабушкино-1»	ТП 03-08-140 П-ка №29 - ТП 03-08-142 П-ка №126		80	40	Канальная	Минвата	1977
РТС «Бабушкино-1»	Точка т.127/2 - ЦТП 03-08-607 АДМБ		100	11,5	Надземная	Минвата	1992
РТС «Бабушкино-1»	Точка т.127/2 - ЦТП 03-08-610 Промвент.		100	53,6	Надземная	Минвата	1992
РТС «Бабушкино-1»	кам. 127/4 - аб. 03-08-613		200	17	Канальная	Минвата	2002
РТС «Бабушкино-1»	Точка т.127/1 - ЦТП 03-08-615 Скульп.к-та		150	88	Надземная	Минвата	1992
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-11 - ЦТП 03-08-616 ООО"Линия"		159/250	67	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-119 - ТП 03-08-639 КАМП		108/200	9,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-119 - ТП 03-08-640 Метро Сев.		80	93,05	Канальная	Минвата	1978
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-116/2 - ТП 03-08-653		100	119	Канальная	Минвата	1967
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-19 - ТП 03-08-655 Д/с №1120		98/162	96,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Бабушкино-1»	кам. 127/4 - тчк. №127/5		80	139,5	Канальная	Минвата	2013
РТС «Бабушкино-1»	кам. 17 - аб. 03-08-659		50	4	Канальная	Минвата	1968
РТС «Бабушкино-1»	Точка т. 127/2 - ТП 03-08-660 ЗАО " Промвентиляция		65	123	Надземная	Минвата	2003
РТС «Бабушкино-1»	камера 127/3 - тепловой пункт 03-08-662		50	22	Надземная	Минвата	2004
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-117б - ТП 03-08-667 Метро Юж.		80	117,81	Канальная	Минвата	1977
РТС «Бабушкино-1»	тепловой пункт 03-08-073 - точка А (переход диаметра)		150	34,8	Канальная	Минвата	1936
РТС «Бабушкино-1»	точка А (переход диаметра) - камера К-18/8		100	79,85	Канальная	Минвата	1936
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18/8 - камера К-18/7		100	33,75	Канальная	Минвата	1936
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18/7 - тепловой пункт 03-08-874		100	9,35	Канальная	Минвата	1936
РТС «Бабушкино-1»	строение ул.Ленская, д.2/21 - тепловой пункт 03-08-874-01		100	74	Канальная	Минвата	1936
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18/8 - точка Ленская ул., д.4		50	21	Канальная	Минвата	1956
РТС «Бабушкино-1»	камера 117б - тепловой пункт 03-08-896		108/180	50,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Бабушкино-1»	Камера КП-00 - камера К-11а		720/900	7	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бабушкино-1»	Камера К11а - камера К-11		720/900	213,63	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бабушкино-1»	камера К-11 - Камера К12а		700	179,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-116а - камера К-116		500	159,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	камера К-117а - камера К-117б		500	247	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	Точка ул.Ленская - камера К-117а		500	103	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	камера К-117б - камера К-119		500	145	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	камера К-12 - камера К-116а		500	61,6	Канальная	АПБ	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бабушкино-1»	камера К116 - камера К-116б		500	117	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	Камера К116 б - Точка ул.Ленская		500	108,5	Надземная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	камера К-124 - камера К-125		500	141,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-123 - камера К-124		500	168,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-122 - камера К-123		500	103,2	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-125 - камера К-126		500	104	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-126 - камера К-127		500	85,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-121 - камера К-122		500	72,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-120 - камера К-120а		500	91	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	Точка К-120а - камера К-121		500	77,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	Камера К-119 - Точка К-120		500	109,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-12 - камера К-13		530/750	52,63	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бабушкино-1»	камера К-13 - Камера К15		530/750	92	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Бабушкино-1»	точка подъем из канала - камера условная К-16		500	136	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера условная К-16 - камера К-17		500	264,6	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-127 - камера К-127/4		300	281,7	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-314 - камера К-314/1		400	50,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-314/1 - камера К-314/2		400	96,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	камера К-314/2 - камера К-125		400	263,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бабушкино-1»	Точка 127/1 - Точка 127/2		400	74,3	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-127/3 - точка опуска		400	273,1	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	Точка 127/2 - Точка 127/3		400	71,4	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-127 - точка 127/1		400	153,2	Надземная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	точка опуска - камера К-113		400	17,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-19 - камера КП-110		530/750	342,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-18 - камера К-19		530/750	119,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бабушкино-1»	камера К-17 - камера К-18		530/750	258	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бабушкино-1»	кам. 12а - кам. 12		600	84,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Бабушкино-1»	кам. 15 - тчк. №точка подъема		500	28	Канальная	Минвата	1995

Таблица Д.5 – Параметры тепловых сетей от РТС «Переяславская»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
	камера 1.2/9 - строение Переяславский пер., д. 6		100	41,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переяславская»	камера 1.13 - тепловой пункт 01-07-002		400	32,3	Канальная	АПБ	1983
РТС «Переяславская»	камера 1.9/4 - тепловой пункт 01-07-003		150	26,95	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 1.9/0-2 - тепловой пункт 01-07-004		100	28,81	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	кам. 2.10 - ул. Щепкина, д.40, стр.1		100	60	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 1.6/2 - тепловой пункт №01-07-006		100	70	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	камера 1.9/6 - тепловой пункт №01-07-007		80	8,9	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-6 - тепловой пункт №01-07-008		100	76	Канальная	АПБ	1945
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1 - тепловой пункт №01-07-009		150	14,9	Канальная	Минвата	1978
РТС «Переяславская»	строение Мира просп., д.52, стр.3 - тепловой пункт 01-07-010		65	47	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1-1 - тепловой пункт №01-07-011		100	86,5	Канальная	Минвата	1976
РТС «Переяславская»	камера 1.9/1 - тепловой пункт №01-07-012		50	5,5	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Переяславская»	камера 2.9/3 - тепловой пункт ЦТП №01-07-013		80	16,5	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.41, стр.2 - кам. 2.9/3		108/200	6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переяславская»	аб. 01-07-031 - просп. Мира, д.41, стр.2		100	40	Транзит по зданию		2003
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-3а - тепловой пункт 01-07-014		325/450	1	Транзит по зданию	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	кам. 1.5/2 - аб. 01-07-015		80	25,9	Канальная	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	камера 1.9/1 - тепловой пункт №01-07-016		200	8,5	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Переяславская»	камера 2.5 - тепловой пункт 01-07-018		159/250	16,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Переяславская»	камера 2.6/2 - тепловой пункт ИТП №01-07-019		125	12,27	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переяславская»	камера 3.1а - точка 13 (выхода из коллектора возле Грохольский пер. д. 28)		150	53,8	Канальная	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	точка 13 (выхода из коллетора возле Грохольский пер. д. 28) - тепловой пункт №01-07-020		150	3,3	Канальная	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	камера 2.13 - точка 63 (стена здания по ул. Гиляровского д. 8)		200	60	Канальная	АПБ	1970
РТС «Переяславская»	точка 63 (стена здания по ул. Гиляровского д. 8) - точка 64 (стена здания по Гиляровского д. 8)		200	15	Транзит по зданию	Минвата	1970
РТС «Переяславская»	точка 64 (стена здания Гиляровского д. 8) - тепловой пункт №01-07-021		200	21	Канальная	АПБ	1970
РТС «Переяславская»	камера 1.2/4 - тепловой пункт №01-07-022		80	18	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-170 - тепловой пункт №01-07-023		125	35	Канальная	K-flex	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.9/0-1 - камера 1.9/0-2		100	95	Бесканальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 1.9/0-2 - тепловой пункт №01-07-024		100	71,46	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/3 - аб. 01-07-025		108/200	12,75	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1 - тепловой пункт №01-07-027		150	72	Канальная	Минвата	1977
РТС «Переяславская»	камера 2.11/1 - тепловой пункт ЦТП №01-07-028		65	90	Канальная	Минвата	1986
РТС «Переяславская»	камера 2.11/1 - тепловой пункт №01-07-029		80	65	Канальная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	камера 2.6/2-1 - тепловой пункт ЦТП №01-07-030		325/450	93	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/2 - кам. 2.6/2-1		325/450	105,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 2.9/1 - тепловой пункт 01-07-031		219/315	22,5	Канальная	ППУ	1976
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-4 - тепловой пункт №01-07-032		80	1,1	Канальная	Минвата	1978
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5-0-1 - камера 2.6/5-0-2		125	230,6	Надземная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5-0-2 - камера 2.6/5-0-3		125	23,3	Канальная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5-0-3 - тепловой пункт №01-07-033		125	2	Канальная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/5-0-0 - кам. 2.6/5-0-1		125	139	Канальная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/5-0 - кам. 2.6/5-0-0		125	71,1	Канальная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/7 - аб. 01-07-034		219/315	11,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	строение Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, стр.1 - строение Орлово-Давыдовский пер., 2/5 с.1		250	36,5	Бесканальная	ППУ	1969
РТС «Переяславская»	строение Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, стр.1 (транзит) - строение Орлово-Давыдовский пер., 2/5 с.1		250	23	Транзит по зданию	Минвата	1969
РТС «Переяславская»	аб. 01-07-154 - Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, корп.1		250	30	Транзит по зданию	Минвата	1969
РТС «Переяславская»	Орлово-Давыдовский пер., д.2/5, корп.1 - аб. 01-07-035		250	138	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 1.2/10 - тепловой пункт № 01-07-036		200	30	Канальная	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	камера 1.8а - точка шахта 2		200	81	Надземная	АПБ	1971
РТС «Переяславская»	точка шахта 2 - тепловой пункт №01-07-037		200	30	Канальная	АПБ	1971
РТС «Переяславская»	камера 2.12/2 - тепловой пункт №01-07-038		200	53,6	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-2 а (точка 32) - тепловой пункт 01-07-039		200	2	Транзит по зданию	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	камера 1.9/7 - тепловой пункт №01-07-040		89/160	102	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Переяславская»	камера 1.6/1 - тепловой пункт №01-07-041		89/160	27,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переяславская»	камера 1.3/0-1 - тепловой пункт № 01-07-042		76/140	18,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	камера 2.9/3 - тепловой пункт ЦТП №01-07-043		50	33,8	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переяславская»	камера 2.14/1 - тепловой пункт №01-07-044		80	8,8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-4 - аб. 01-07-045		150	4,5	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1-0 - тепловой пункт №01-07-046		150	86,4	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 2.8/0 - тепловой пункт №01-07-047		50	4	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	камера 2.8 - камера 2.8/0		100	40	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	камера 2.5 - тепловой пункт 01-07-048		50	52	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-2 - тепловой пункт 01-07-049		108/180	22,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-1 - тепловой пункт 01-07-050		200	3,4	Канальная	Минвата	1970
РТС «Переяславская»	кам. 1.6/1 - Протопоповский пер., д.19, стр.15		65	22,7	Канальная	Минвата	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	строение Протопоповский пер., д.19, стр.15 (по подвалу) - тепловой пункт ИТП 01-07-051		65	3	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-038 - точка Васнецова пер., д.15		200	40	Канальная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	точка Васнецова пер., д.15 - точка Васнецова пер., д.15		200	85	Транзит по зданию	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	точка Васнецова пер., д.15 - тепловой пункт ЦТП №01-07-052		125	69	Канальная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-035 - тепловой пункт №01-07-053		100	40,25	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	камера 1.6/4 - тепловой пункт №01-07-054		50	15,6	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переяславская»	камера 2.5/1 - тепловой пункт №01-07-055		150	23	Канальная	Минвата	1972
РТС «Переяславская»	камера 1.6/2 - тепловой пункт №01-07-056		80	13	Канальная	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	камера 2.7 - строение Щепкина ул., д. 42 с. 2		300	16	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	камера 1.2/5 - тепловой пункт №01-07-058		150	21,4	Канальная	Минвата	1999
РТС «Переяславская»	камера 2.7 - тепловой пункт №01-07-059		200	95,85	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	камера 2.6а - тепловой пункт ЦТП №01-07-060		50	39	Канальная	Минвата	1996
РТС «Переяславская»	кам. 2.6 - кам. 2.6а		50	30	Надземная	Минвата	1996
РТС «Переяславская»	строение Астраханский пер., д.5/9, стр.13 - тепловой пункт 01-07-062		32	7	Канальная	Минвата	1983
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-9 - тепловой пункт №01-07-063		50	85	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/10 - строение 01-07-064		50	29,8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/6 - тепловой пункт №01-07-065		150	73,6	Канальная	Минвата	1983
РТС «Переяславская»	кам. 2.14 - аб. 01-07-066		150	2	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	кам. 2.11а - аб. 01-07-067		100	19	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1-3а - точка опуск т/с возле дома Мира просп., д.92, стр.1		80	29,5	Надземная	Минвата	1972
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.92, стр.1 - просп. Мира, д.92		89/160	48,8	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Переяславская»	камера 2.12/2 - тепловой пункт ЦТП №01-07-070		50	120	Канальная	Минвата	1999
РТС «Переяславская»	тепловой пункт ЦТП №01-07-043 - тепловой пункт ЦТП №01-07-071		50	8,5	Канальная	Минвата	1992
РТС «Переяславская»	камера 2.9/3 - тепловой пункт ЦТП №01-07-072		80	18	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	камера 2.12/2 - камера 2.12/1-3		108/180	72,66	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.12/1-3 - тепловой пункт ЦТП №01-07-073		100	60,94	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-57Д - тепловой пункт №01-07-074		80	75,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	тепловой пункт ЦТП №01-07-091 - тепловой пункт ЦТП №01-07-075		150	12	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	точка Щепкина ул., д.24, стр.2 - тепловой пункт ЦТП №01-07-076		50	19	Канальная	Минвата	1992
РТС «Переяславская»	кам. 2.11/7 - ул. Щепкина, д.24, стр.2		50	5	Канальная	Минвата	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-057 - камера 2.7/1		80	108	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	камера 2.7/1 - тепловой пункт №01-07-077		80	66	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	камера 1.7 - тепловой пункт №01-07-078		150	31,2	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/8 - тепловой пункт ЦТП №01-07-079		100	30,35	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка Выползов пер., д.6 - тепловой пункт ЦТП №01-07-080		108/200	21,5	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.9а - тепловой пункт №01-07-81Д		219/315	1,5	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переяславская»	тепловой пункт 01-07-097 - камера 1.6/0		80	7,75	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 1.6/0 - тепловой пункт №01-07-082		80	23,6	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 2.6/4-0 - тепловой пункт №01-07-083		150	213,2	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/9-1 - аб. 01-07-084		50	11	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка стена здания ГАСИС Трифоновская д. 57 к. 1 - тепловой пункт №01-07-085		125	36	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переяславская»	кам. 2.5/3-2 - аб. 01-07-086		80	21	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 1.8 - тепловой пункт №01-07-087		125	49,33	Канальная	Минвата	2005
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5-3 - строение Сущевский Вал, д.74		150	75	Бесканальная	Минвата	2006
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1 - камера 3.3/1а		219/315	8,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1а - камера 3.3/1-1		200	32,3	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1-5 - камера 3.3/1-3		159/250	27,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Переяславская»	камера 3.3/1-3 - камера 3.3/1-3а		150	52,3	Надземная	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	кам. 3.3/1-3а - аб. 01-07-089		150	30	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Переяславская»	кам. 3.3/1-1 - кам. 3.3/1-5		219/315	145,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Переяславская»	камера 2.10/1 - тепловой пункт №01-07-090		80	61	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	камера 2.6/2 - точка врезка на ЦТП 01-07-075		200	52,92	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка врезка на ЦТП 01-07-075 - тепловой пункт 01-07-091		200	16	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 1.2а - тепловой пункт №01-07-092		150	30	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переяславская»	камера 2.11/1 - строение Мира просп., д. 21, стр. 1		150	114	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1-1 - тепловой пункт №01-07-094		50	15	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/1 - тчк. №изм. изоляции		108/200	5	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Переяславская»	тчк. №изм. изоляции - аб. 01-07-095		100	40,85	Канальная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1-1а - тепловой пункт 01-07-096		57/140	14,6	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Переяславская»	кам. 2.8/1-1 - кам. 2.8/1-1а		57/140	1,5	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Переяславская»	камера 1.6/4 - точка 1		150	10,35	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	точка 1 - точка 2		150	9,7	Транзит по зданию	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.48, стр.3 - просп. Мира, д.48, стр.3		150	10	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.48, стр.3 - просп. Мира, д.48, стр.3		150	3	Транзит по зданию		1967
РТС «Переяславская»	Транзит по зданию просп. Мира, д.48, стр.3		150	6	Транзит по зданию	Минвата	1967

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.48, стр.3 - аб. 01-07-097		150	10	Транзит по зданию		1967
РТС «Переяславская»	камера 1.6/2 - тепловой пункт №01-07-098		57/125	67,87	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	камера 1.3/0-2 - тепловой пункт № 01-07-099		114/200	14,54	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-5 - тепловой пункт №01-07-100		100	20	Канальная	АПБ	1945
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-097 Мира пр. д. 48 стр. 3 - тепловой пункт №01-07-101 Мира пр. д. 48 стр. 6		100	150,7	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7 - тепловой пункт 01-07-102		150	26,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка врезки в ТП 01-07-037 - тепловой пункт 01-07-103		100	28	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	камера 1.6 - тепловой пункт №01-07-104		150	17,2	Канальная	Минвата	2006
РТС «Переяславская»	тепловой пункт № 01-07-157 - строение Мира проспект. д. 56 стр. 3		125	54	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	строение Мира просп., д.56, стр.3 - камера 1.3/2-0		125	16,6	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	камера 1.3/2-0 - тепловой пункт №01-07-105		100	52,1	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	точка врезки в подвале Мира просп., д.48, стр.6 - тепловой пункт 01-07-106		100	84	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-049 (16С) - камера 2.6/9-11		100	30	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-11 - строение Трифоновская ул., д.45 (ТП 107)		100	14,3	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-11 - точка стена здания Трифоновская ул. д. 45 (ТП 107)		100	54,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-8 - тепловой пункт ЦТП №01-07-108		100	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-0 - тепловой пункт ЦТП №01-07-109		80	46	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка 40 (врезки на Мира просп., д.77, стр.2) - тепловой пункт №01-07-111		80	13	Канальная	Минвата	1988
РТС «Переяславская»	камера 2.6а - тепловой пункт ЦТП №01-07-112		50	10	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	точка 25 (стена здания ул. Верземника д. 2) - тепловой пункт 01-07-113		80	31	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	аб. 01-07-153 - просп. Мира, д.54		80	10	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.54 - просп. Мира, д.52, стр.3		80	5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	просп. Мира, д.52, стр.3 - аб. 01-07-114		80	30	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-10 - тепловой пункт №01-07-115		80	12	Канальная	Минвата	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-3 - тепловой пункт №01-07-116		100	55	Канальная	АПБ	1945
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-4 - тепловой пункт №0-07-117		89/160	69	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-7 - тепловой пункт ЦТП №01-07-118		108/180	47,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	камера 2.9/1 - тепловой пункт 01-07-130		89/160	199,63	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 1.7 - аб. 01-07-141		80	89,4	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 2.10 - тепловой пункт №01-07-143		80	55	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 2.11/5 - тепловой пункт №01-07-145		159/250	17,5	Бесканальная	ППУ	1965

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	точка 60 (врезки т/ввода ТП 146) - тепловой пункт №01-07-146		200	15	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 2.6 - тепловой пункт №01-07-147		108/180	111,22	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 2.5/3 - строение Мира пр-кт, д. 73		89/160	29	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	строение Мира пр-кт, д. 73 - тепловой пункт 01-07-148 задвижки 1,2		80	10	Транзит по зданию	Минвата	1969
РТС «Переяславская»	точка врезки на Мира пр. д. 77 стр. 2 - точка стена здания Мира пр. д. 79		150	67	Канальная	АПБ	1968
РТС «Переяславская»	точка стена здания Мира пр. д. 79 - точка стена здания Мира пр. д. 79		150	22,1	Канальная	АПБ	1968
РТС «Переяславская»	точка стена в подвале здания Мира пр. д. 79 - тепловой пункт №01-07-149		150	65	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 2.11/1 - тепловой пункт 01-07-150		150	28	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 2.9/1 - точка стена здания Мира пр. д. 43 стр. 1		150	54	Канальная	АПБ	1969
РТС «Переяславская»	точка Мира просп., д.43, стр.1 - точка Мира просп., д.43, стр.1		150	20	Транзит по зданию	АПБ	1991
РТС «Переяславская»	точка Мира просп., д.43, стр.1 - тепловой пункт №01-07-151		150	36	Канальная	АПБ	1969
РТС «Переяславская»	камера 2.5а - тепловой пункт ЦТП №01-07-152		100	80	Транзит по зданию	Минвата	1978
РТС «Переяславская»	строение стена зд. Мира пр.,д. 54 с.2 - тепловой пункт №01-07-153		150	48,5	Транзит по зданию	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	кам. 1.5/2 - просп. Мира, д.54		168/250	104	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 1.5 - тепловой пункт №01-07-154		250	9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/1а - аб. 01-07-155		150	5	Транзит по зданию	Минвата	1970
РТС «Переяславская»	камера 1.2/2 - тепловой пункт №01-07-156		219/315	17,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 1.3 - тепловой пункт аб. №01-07-157		219/315	12	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 1.6/2 - аб. 01-07-158		273/400	94,05	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 1.8 - 1.8/8		200	156	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	камера 1.8/8 - тепловой пункт №01-07-159		200	8,19	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5 - точка 24 (Верземника ул., д.2)		325/450	27,25	Канальная	ППУ	1974
РТС «Переяславская»	точка 24 (Верземника ул., д.2) - точка 25 (Верземника ул., д.2)		300	54,55	Транзит по зданию	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	точка 25 (Верземника ул., д.2) - тепловой пункт №01-07-160		325/450	45,36	Канальная	ППУ	1974
РТС «Переяславская»	камера 2.6/4 - точка 28 (строение Трифоновская ул., д.54, к.2)		219/315	16	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	транзит по зданию Трифоновская ул., д.54, корп.2		200	20	Транзит по зданию	Минвата	1971
РТС «Переяславская»	точка 29 (строение Трифоновская ул., д.54, к.2) - тепловой пункт №01-07-161		219/315	31	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	точка 22 (врезки на ЦТП №01-07-162) - тепловой пункт №01-07-162		200	8	Канальная	Минвата	1969

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	кам. 2.5/2 - аб. 01-07-163		159/250	41	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 2.12/1 - аб. 01-07-164		114/200	123	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 2.5 - камера 2.5а		219/315	26,8	Бесканальная	ППУ	1974
РТС «Переяславская»	камера 2.5а - камера 2.5/0		219/315	25	Канальная	ППУ	1974
РТС «Переяславская»	камера 2.5/0 - тепловой пункт 01-07-165		219/315	16	Канальная	ППУ	1974
РТС «Переяславская»	строение ул. Щепкина д. 28 (тчк.67) - точка 1 смотровой колодец		200	35	Канальная	Минвата	2012
РТС «Переяславская»	точка 1 смотровой колодец - камера 2.11/6		200	198,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Переяславская»	камера 2.11/6 - строение Выползов пер.,д.10		219/315	26,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	строение Выползов пер., д.10 - строение Выползов пер., д.10		200	20	Транзит по зданию	Минвата	1980
РТС «Переяславская»	строение Выползов пер., д.10 - тепловой пункт № 01-07-166		219/315	11,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	точка 59 (стена дома Васнецова пер., д.11, стр.1) - точка 62 (стена дома Васнецова пер., д.11, стр.1)		300	13	Транзит по зданию	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	точка 62 (стена дома Васнецова пер., д.11, стр.1) - камера 2.12/3		300	18	Канальная	Минвата	1974
РТС «Переяславская»	камера 2.12/3 - тепловой пункт №01-07/167		200	16	Канальная	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	камера 1.2/6 - тепловой пункт 01-07-168		273/400	169,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.3 - камера 1.3/1-0		200	145,3	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 1.3/1-0 - тепловой пункт №01-07-169		80	46	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера т.к. 1.2/9 - строение Переяславский 1-й пер., д.4		273/400	10	Бесканальная	ППУ	1968
РТС «Переяславская»	точка стена здания 1-ый Переяславский пер. д. 4 - точка стена Мира пр. д. 68а		150	16	Канальная	АПБ	1968
РТС «Переяславская»	точка стена здания Мира пр. д. 68а - точка стена здания Мира пр. д. 68а		150	26	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	точка стена здания Мира пр. д. 68а - тепловой пункт №01-07-170		150	6,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/6 - точка стена здания Мира пр. д. 74		250	31	Канальная	АПБ	1969
РТС «Переяславская»	точка стена здания Мира пр. д. 74 - тепловой пункт № 01-07-171		150	168	Транзит по зданию	Минвата	1969
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-10 - тепловой пункт №01-07-172		100	86	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-2в - аб. 01-07-173		200	8	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 2.6 - тепловой пункт №01-07-175		65	22	Канальная	Минвата	1965
РТС «Переяславская»	камера 1.2/9 - камера 1.2/9а		273/400	16	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/9а - аб. 01-07-176		219/315	42	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-0 - кам. 2.6/9		125	76	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9 - аб. 01-07-177		125	68	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-7 - тепловой пункт ЦТП №01-07-178		100	110,6	Канальная	Минвата	1973

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7 - строение Переяславская Б. ул., д. 52, стр. 1		100	55,4	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-017 - точка 41 (строение ул. Гиляровского, д. 56)		133/225	19,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	точка 41 (строение Гиляровского д.56) - точка 42 (строение Гиляровского д.56)		133/225	20	Транзит по зданию	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	точка 42 (строение ул. Гиляровского, д. 56) - камера 2.5/1а		125	17	Канальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 2.5/1а - тепловой пункт 01-07-180		100	28,5	Надземная	Минвата	2009
РТС «Переяславская»	камера 2.11/6 - тепловой пункт 01-07-181		89/160	24	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	точка 21 (врезки ИТП 01-07-182) - тепловой пункт 01-07-182		108/180	75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 2.10/1-0 - тепловой пункт 01-07-183		219/315	77,42	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переяславская»	камера 2.5/1а - тепловой пункт 01-07-184		133/225	4	Транзит по зданию	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	камера 1.8/8 - тепловой пункт Протопоповский пер. д.2		219/315	60	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1 - тепловой пункт 01-07-186		159/250	9,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 2.6/4 - тепловой пункт 01-07-187		159/250	404,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-2 - тепловой пункт №01-09-026		100	26	Канальная	Минвата	1956
РТС «Переяславская»	кам. 1.9./3-0 - кам. 1.9/3-5		125	109,5	Канальная	Минвата	1956
РТС «Переяславская»	Каланчёвская ул., д.30 - кам. 1.9/3-1		65	35	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/3-1 - аб. 01-09-119		50	10,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	точка врезки на ИТП №01-09-120 - тепловой пункт №01-09-120		80	15	Надземная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-1 - тепловой пункт № 01-09-121		150	27,2	Канальная	Минвата	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/7 - кам. №1.9/7-5		200	50,7	Канальная	Минвата	1982
РТС «Переяславская»	кам. №1.9/7-5 - тчк. №26		200	50	Канальная	Минвата	1982
РТС «Переяславская»	тчк. №26 - кам. 1.9/8-4		200	57,4	Канальная	Минвата	1982
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/8-4 - Индустриальный пер., д.9, стр.2		200	57	Канальная	Минвата	1982
РТС «Переяславская»	камера 1.9/2 - камера 1.9/2-1		133/225	141	Канальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/2-1 - тепловой пункт №01-09-123		108/200	20	Канальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/7 - тчк. №сущ. НКЛ		100	4,2	Канальная	Минвата	2004
РТС «Переяславская»	тчк. №транзит - тчк. №транзит		100	5,41	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Переяславская»	тчк. №сущ. НКЛ - тчк. №1		108/180	52,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переяславская»	тчк. №1 - тчк. №2		100	9	Канальная		2004
РТС «Переяславская»	тчк. №2 - тчк. №3		108/180	7,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переяславская»	тчк. №3 - Пантелеевская ул., д.20, стр.2		100	10	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Переяславская»	Пантелеевская ул., д.20, стр.2 - тчк. №транзит		100	2,2	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Переяславская»	тчк. №транзит - аб. 01-09-124		108/180	12,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-5 - тепловой пункт №01-09-125		108/200	6,1	Канальная	ППУ	1984

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	точка 9 (стена Балканский Б. пер., д.13, кор.2) - точка 10 (подъёма т/с возле дома Каланчевская ул., д.45)		65	84,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	точка 11 (опуска т/с возле дома Каланчевская ул., д.45/32, стр.1) - камера 1.9/3-4		65	12,47	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	кам. тчк подъема т/с Каланч 45 - кам. тчк.опуска т/с Калачн 45		65	13	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/3-4 - аб. 01-09-126		50	2,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-5 - тепловой пункт 01-09-127		100	66,9	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-21С - тепловой пункт №01-07-23Д		80	7	Надземная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	кам. №1.9/7-5 - аб. 01-09-129		108/180	98,15	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-5 - тепловой пункт №01-09-130 (ТП 7Д)		108/180	17,05	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-4 - тепловой пункт №01-09-131		65	20,65	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/2-1 - тепловой пункт №01-09-8Д		100	38	Надземная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/2 - тепловой пункт №01-09-9Д		108/200	16	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3-1 - тепловой пункт №01-09-134		50	37,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переяславская»	аб. 01-09-137 - аб. 01-09-135		50	36,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3 - точка 8 (строение Б. Балканский пер., 13/47 стр. 4)		250	37,27	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	строение Балканский Б. пер., д.13/47, стр.4 - тепловой пункт Большой Балканский пер. д.13 корп.2		89/160	17,3	Канальная	ППУ	1987
РТС «Переяславская»	кам. 17 - кам. 1.9/3-2		219/315	35,8	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	кам. 17 - кам. Т.К. -130		219/315	57	Канальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	кам. Т.К. -130 - Большой Балканский пер., д.13, корп.2		219/315	43,6	Канальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/3-2 - аб. 01-09-137		200	68,04	Канальная	Минвата	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/8 - тепловой пункт №01-07-174		219/315	37,63	Канальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	кам. 2.5 - аб. 01-07-017		273/400	161,48	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7 - кам. 1.2/1		250	204	Канальная	Минвата	1974
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-3 - кам. 1.2/7-3а		325/450	111,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	камера 0.0 у стены здания РТС "Переяславская" - камера 3.0		630/800	69,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Переяславская»	камера 0.0 у стены здания РТС "Переяславская" - камера 3.0		630/800	69,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Переяславская»	камера 3.0 - камера 2.3		630/800	323,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Переяславская»	камера 3.0 - камера 1.2		630/800	164,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Переяславская»	камера 1.3/0 - камера 1.3/0-1		125	38,3	Бесканальная	ППУ	1968
РТС «Переяславская»	камера 1.3/0-1 - камера 1.3/0-2		114/200	16,33	Бесканальная	ППУ	1968
РТС «Переяславская»	строение стена Орлово-Давыдовский пер., 2а с.3(тчк 3) - строение стена Орлово-Давыдовский пер., 2а с.3(тчк 4)		150	10	Транзит по зданию	Минвата	1968

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	Орлово-Давыдовский пер., д.2А, стр.3 - кам. 1.5/2		168/250	36,62	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 1.5 - камера 1.6		600	210	Канальная	ск. ППУ	2007
РТС «Переяславская»	камера 1.6 - камера 1.6/3		150	61,15	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	камера 1.6/3 - камера 1.6/4		150	35,1	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 1.8 - камера 1.8а		600	615,7	Надземная	АПБ	1996
РТС «Переяславская»	камера 1.9 - точка шахта 1		600	61,4	Надземная	Минвата	1987
РТС «Переяславская»	точка шахта 1 - камера 1.10		600	88,7	Канальная	АПБ	1985
РТС «Переяславская»	камера 1.10 - камера -павильон 1.12		630/800	106	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера -павильон 1.12 - камера 1.13		600	139,9	Канальная	АПБ	1998
РТС «Переяславская»	камера 1.13 - камера 3.2а		600	125	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переяславская»	камера 3.2а - камера 3.2		600	26	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переяславская»	камера 1.9 - камера 1.9/0-1		300	66,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Переяславская»	точка 75 (стена здания Астраханский пер., д.1/15) - камера 1.9/1а		250	10	Транзит по зданию	Минвата	1977
РТС «Переяславская»	камера 1.9/1а - точка 5 (строение Астраханский пер., д.1/15)		250	7,25	Транзит по зданию	Минвата	1977
РТС «Переяславская»	камера 1.9/1-0-0 - камера 1.9/2		325/450	34,5	Канальная	ППУ	1992
РТС «Переяславская»	камера 1.9/2а - камера 1.9/8		300	63	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	камера 1.9/8 - камера 1.9/3		300	109,5	Канальная	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	точка 9 (строение Балканский Б. пер., д.13/47, стр.2) - камера 1.9/3-4		250	13,1	Канальная	Минвата	1981
РТС «Переяславская»	камера 1.9/3а - камера 1.9/3б		325/450	14,5	Канальная	ППУ	1989
РТС «Переяславская»	камера 1.9/4 - камера 1.9/5		273/400	22,5	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Переяславская»	камера 1.9/5 - камера 1.9/5а		273/400	31	Канальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	камера 1.9/5а - камера 1.9/6		273/400	74,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Переяславская»	камера 3.2 - камера 3.1а		600	46,75	Канальная	Минвата	2011
РТС «Переяславская»	камера 3.1 - камера 1.9/4		300	75,45	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переяславская»	камера 3.0 - камера 3.3		600	600	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переяславская»	камера 3.3 - камера 3.3а (пикет №31)		600	270	Канальная	АПБ	1986
РТС «Переяславская»	камера 3.3б (пикет №14) - камера 3.3/1		250	32	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переяславская»	камера 3.3 - камера 1.2/10		426/530	249	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/10 - камера 1.2/6		426/530	60	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/10 - камера 1.2/5		426/530	96	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/5 - камера 1.2/4		426/530	78	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/4 - камера 1.2/2		426/530	192	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2/2 - камера 1.2/1		426/530	36,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 1.2 - камера 1.2а		426/560	109	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 1.2/3 - камера 1.2/9		273/400	30	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	камера 3.3 - камера 1.2/7-5		300	12	Канальная	АПБ	1969
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-5 - камера 1.2/7-4		325/450	99	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	тепловой пункт №01-07-017 - камера 2.5/1		250	37	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	камера 2.5/2 - камера 2.5/2-2		150	70	Канальная	Минвата	1996
РТС «Переяславская»	камера 2.5/2-2 - камера 2.5/3		150	77,5	Канальная	Минвата	1973
РТС «Переяславская»	точка 30 (стена здания Б.Переяславская д. 62 стр. 1) - точка 31 (стена здания Ср. Переяславская д. 27 стр. 2)		200	20	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	точка 31 (стена здания Ср. Переяславская д. 27 стр. 2) - камера 1.2/7-2		200	33,2	Канальная	Минвата	1968
РТС «Переяславская»	точка 33 (строение Переяславская Ср. ул., д.20а, стр.1) - камера 1.2/7-2б (тчк.34)(		200	46	Канальная	Минвата	2001
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-2в (тчк.35) - камера 1.2/7-1		150	110,2	Надземная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 1.2/7-1 - камера 1.2/7		100	27,7	Надземная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 2.3 - камера 2.3а		630/800	149	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Переяславская»	камера 2.3а - камера 2.4		630/800	26	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Переяславская»	камера 2.4 - камера 2.5		630/800	93	Канальная	ППУ	1989
РТС «Переяславская»	камера 2.5 - камера 2.6/0-0		630/800	175	Канальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1 - камера 2.8/1-0		200	88	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 2.8/1-0 - камера 2.8/1-1		100	100	Канальная	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	камера 2.8 - камера 2.9		530/750	24,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 2.9 - камера 2.9а		530/750	56	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Переяславская»	камера 2.9а - точка 51 (стена здания ул Гиляровского д.37)		530/750	20	Канальная	ППУ	1989
РТС «Переяславская»	точка 51 (транзит по Гиляровского д. 37) - точка 52 (транзит по ул. Гиляровского д. 37)		530/750	18	Транзит по зданию	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	камера 2.10 - камера 2.10/1		530/750	89	Канальная	ППУ	1996
РТС «Переяславская»	камера 2.10/1-0 - камера 2.10/2		530/750	118,4	Канальная	ППУ	1996
РТС «Переяславская»	камера 2.11 - камера 2.11а		400	62	Канальная	Минвата	1993
РТС «Переяславская»	камера 2.11а - точка 54 (стена здания Гиляровского д. 31 стр.1)		400	50	Транзит по зданию	Минвата	1967
РТС «Переяславская»	точка 53 (строение Гиляровского ул., д.31 с1) - точка 66 (строение Щепкина ул., д.28)		200	50,5	Канальная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	точка 66 (стена здания Щепкина ул., д.28) - точка 67 (стена здания Щепкина, д.28)		200	65	Транзит по зданию	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	камера 2.11б - камера 2.11/2		400	89	Канальная	АПБ	1988
РТС «Переяславская»	камера 2.11/2 - камера 2.11/5		426/560	36,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переяславская»	камера 2.11/5 - камера 2.11/7		426/560	21	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переяславская»	камера 2.12 - точка 56 (стена здания ул. Щепкина д. 22)		325/450	40	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	точка 56 (стена здания Щепкина ул., д.22) - камера 2.12а		325/450	6	Транзит по зданию	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	камера 2.12а - точка 61 (стена здания Щепкина ул., д.22)		325/450	10	Транзит по зданию	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	точка 61 (строение Щепкина ул., д.22) - камера 2.12/1		325/450	89	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 2.12/1 - камера 2.12/1-1		325/450	79,05	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	камера 2.12/2 - точка 57 (строение Васнецова пер., д.15)		300	17	Канальная	Минвата	1999
РТС «Переяславская»	точка 57 (Васнецова пер., д.15) - точка 58 (Васнецова пер., д.15)		300	14	Транзит по зданию	АПБ	1986
РТС «Переяславская»	точка 58 (Васнецова пер., д.15) - точка 59 (Васнецова пер., д.11)		300	105	Канальная	АПБ	1999
РТС «Переяславская»	точка 25 (Гиляровского ул., д.37) - камера 2.9/1		325/450	25	Канальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	камера 2.11 - камера 2.11/1		159/250	77	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Переяславская»	камера 2.6/10 - камера 2.6/9-0		200	48	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-0 - камера 2.6/9-8		150	95	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-8 - камера 2.6/9-9		150	22	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переяславская»	камера 2.6/9-9 - камера 2.6/9-10		150	48	Канальная	Минвата	1991
РТС «Переяславская»	камера 2.6/0-0 - камера 2.6		530/750	18	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Переяславская»	камера 2.6 - камера 2.6/8		500	115	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	камера 2.6/4 - камера 2.6/5		530/710	280	Канальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5 - камера 2.6/5-0		530/750	103	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	камера 2.6/5-0 - камера 2.6/6		530/750	150,6	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	камера 2.6/10 - камера 2.6/6		300	120	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переяславская»	кам. 1.3 - кам. 1.3/0		630/800	91	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/3 - кам. 1.9/3а		325/450	45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/3б - кам. 1.9/4		325/450	93	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/6 - кам. 1.9/7		219/315	92,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 3.1а - кам. 3.1		600	541,5	Канальная	Минвата	2011
РТС «Переяславская»	кам. 3.1 - кам. 3.0		600	499	Канальная	Минвата	2011
РТС «Переяславская»	кам. 3.3а - тчк. №№33		250	40	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переяславская»	тчк. №№33 - кам. 3.3б		200	116	Канальная	АПБ	2000
РТС «Переяславская»	кам. 1.2а - кам. 1.2/1		426/560	213	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/1 - кам. 1.2/3		273/400	61	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-4 - кам. 1.2/7-3		325/450	33,59	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	кам. 2.5/1 - кам. 2.5/2		219/315	119,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	кам. 1.3/0 - кам. 1.5		600	131	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	кам. 2.5/3 - кам. 2.5/3-2		150	102	Канальная	АПБ	1974
РТС «Переяславская»	кам. 2.5/3-2 - кам. 2.5/3-2а		150	20	Канальная	АПБ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-2а - кам. 1.2/7-2		200	10	Канальная	Минвата	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-2а - Средняя Переяславская ул., д.20А, стр.1		200	10	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Переяславская»	кам. 1.2/7-2б - кам. 1.2/7-2в		200	30	Транзит по зданию	Минвата	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переяславская»	кам. 1.5 - Орлово-Давыдовский пер., д.2А, стр.3		168/250	19,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/0-0 - кам. 2.6/0-0а		530/750	101	Канальная	ППУ	1993
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/0-0а - кам. 2.7		530/710	178,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	кам. 2.7 - кам. 2.8		500	112,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переяславская»	кам. 2.8 - кам. 2.8/1		200	169,72	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переяславская»	ул. Гиляровского, д.37, стр.1 - кам. 2.10		530/750	22,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 2.10/1 - кам. 2.10/1-0		530/750	98	Канальная	ППУ	1996
РТС «Переяславская»	кам. 2.10/2 - кам. 2.11		500	93,6	Канальная	Минвата	1981
РТС «Переяславская»	ул. Гиляровского, д.31, стр.1 - кам. 2.11б		400	43	Канальная	АПБ	2001
РТС «Переяславская»	кам. 2.11/7 - кам. 2.12		426/560	131	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 2.12 - кам. 2.13		426/560	72	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Переяславская»	кам. 2.12/1-1 - кам. 2.12/2		325/450	88,35	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переяславская»	кам. 2.10 - тчк. №24		325/450	76	Канальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	тчк. №24 - тчк. №25		325/450	24	Футляр	ППУ	1999
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/10 - кам. 2.6/9-2		200	80	Канальная	АПБ	1991
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-2 - кам. 2.6/9-3		200	47	Канальная	АПБ	1991
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-3 - кам. 2.6/9-4		219/315	29,83	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-4 - кам. 2.6/9-5		159/250	53	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-5 - кам. 2.6/9-6		200	20	Канальная	АПБ	1991
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/9-6 - кам. 2.6/9-7		150	55	Канальная	АПБ	1991
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/8 - кам. 2.6/1		500	77	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/1 - кам. 2.6/2		500	49	Канальная	ППУ	2010
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/2 - кам. 2.6/4		530/710	122	Канальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 2.6/6 - тчк. №изм.прокл.		530/750	223,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переяславская»	тчк. №изм.прокл. - кам. 2.6/7		500	64	Канальная	АПБ	1971
РТС «Переяславская»	кам. 1.6 - кам. 1.6/1		273/400	101,75	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.6/1 - кам. 1.6/2		273/400	61,15	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.6 - кам. 1.7		630/800	143,63	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.7 - кам. 1.8		630/800	159,71	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 1.2 - кам. 1.3		630/800	197	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переяславская»	кам. 1.8а - кам. 1.9		600	49	Надземная	АПБ	1996
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/0-1 - кам. 1.9/1		300	129	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/1 - Астраханский пер., д.1/15		325/450	39	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. шахта 6 - Астраханский пер., д.1/15		325/450	25	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Переяславская»	кам. шахта 6 - кам. 1.9/1б		300	15	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/1б - кам. 1.9/1-0-0		300	14,5	Надземная	Минвата	1985
РТС «Переяславская»	кам. 1.9/2 - кам. 1.9/2а		325/450	24,5	Канальная	ППУ	1986

Таблица Д.6 – Параметры тепловых сетей от РТЭС «Люблино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	точка 111 - тепловой пункт ЦТП		159/250	28,29	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 108 - тепловой пункт ЦТП		159/250	26,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 101 - тепловой пункт ЦТП		159/250	160,19	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 96/3 - тепловой пункт ЦТП		159/250	76,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 123 - тепловой пункт ЦТП		273/400	83,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 126 - тепловой пункт ЦТП		219/315	17	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 129 - тепловой пункт ЦТП		219/315	8,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 139 - точка 1		159/250	68,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		159/250	21,5	Футляр	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП		159/250	102,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	тчк. №137 - аб. 05-06-009		219/315	121,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 142 - тепловой пункт ЦТП		219/315	75,35	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 145 - тепловой пункт ЦТП		219/315	73,07	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 82 - тепловой пункт ЦТП		159/250	23,28	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 83 - точка 1		159/250	1,63	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		159/250	47,77	Футляр	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП		159/250	148,67	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 11д/3 - точка 1		219/315	13,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		219/315	3,6	Футляр	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 2 - точка 3		219/315	53,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 3 - точка 4		219/315	3,6	Футляр	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 4 - тепловой пункт ЦТП		219/315	41	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 15г/3 - тепловой пункт ЦТП		219/315	81,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 22а/3 - тепловой пункт ЦТП		159/250	22,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	кам. 17д/3 - аб. 05-06-017		219/315	93,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 67 - точка 1		159/250	27,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		159/250	25,8	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 2 - точка 3		159/250	22,65	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 3 - тепловой пункт ЦТП		159/250	11,2	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №185 - тчк. №1		219/315	106,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №1 - тчк. №2		219/315	7,05	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №2 - тчк. №3		219/315	25,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №3 - тчк. №4		219/315	6,75	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №4 - аб. 05-06-019		219/315	65,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 183 - тепловой пункт ЦТП		273/400	22	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	тчк. №188 - тчк. №1		273/400	60,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №1 - тчк. №2		273/400	11,2	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №2 - тчк. №3		273/400	23,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №3 - тчк. №4		273/400	11,6	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №4 - аб. 05-06-021		273/400	69,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 30/3 - тепловой пункт ЦТП		219/315	25,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 296/3 - тепловой пункт ЦТП		159/250	50,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №266 - аб. 05-06-024		159/250	148,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 268 - точка 1		159/250	48,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		159/250	7	Футляр	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП		159/250	56	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	тчк. №165 - аб. 05-06-026		219/315	22,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 167 - тепловой пункт ЦТП		159/250	99,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 170 - тепловой пункт ЦТП		219/315	365,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 258 - тепловой пункт ЦТП		219/315	29,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 260 - тепловой пункт ЦТП		219/315	111,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 246 - тепловой пункт ЦТП		219/315	13,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 241 - тепловой пункт ЦТП		219/315	61,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 194 - тепловой пункт ЦТП		219/315	86,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 234 - тепловой пункт ЦТП		219/315	75,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 213 - тепловой пункт ЦТП		219/315	78,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 226 - тепловой пункт ЦТП		219/315	58	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 223 - тепловой пункт ЦТП		219/315	128,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	тчк. №90 - кам. 32а/3		273/400	186,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Люблино»	кам. 32а/3 - Новороссийская ул., д.25, корп.2		219/315	20,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Люблино»	точка 88 - точка 1		219/315	35,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	точка 1 - тепловой пункт ЦТП		219/315	5,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 32а/3 - камера 33/3		219/315	182,17	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 33/3 - тепловой пункт ЦТП		219/315	4,38	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 39-40/3 - точка 2		219/315	20,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТЭС «Люблино»	точка 2 - точка 3		219/315	94,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТЭС «Люблино»	тчк. №3 - аб. 05-06-042		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2006
РТЭС «Люблино»	тчк. №105 - аб. 05-06-043		108/200	133,12	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 96/3 - точка 1		133/225	121,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		133/225	9	Канальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП		133/225	48,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 5/3 - точка 1		219/315	45,8	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		219/315	5	Футляр	ППУ	2007
РТЭС «Люблино»	точка 2 - точка 3		219/315	12,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТЭС «Люблино»	точка 3 - точка 4		219/315	18,2	Футляр	ППУ	2007
РТЭС «Люблино»	точка 4 - тепловой пункт 05-06-045		219/315	42,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТЭС «Люблино»	камера 12а/1/3 - точка 1		133/225	14,58	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		133/225	21,2	Канальная	ППУ	2008
РТЭС «Люблино»	точка 2 - строение Марьинский парк ул., д.29		133/225	4,72	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Люблино»	камера 11ж/3 - тепловой пункт Белореченская ул., д.41, корп.4		76/140	51,1	Канальная	ППУ	2013
РТЭС «Люблино»	камера 8б/3 - точка 1		159/250	6,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		159/250	29,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	точка 2 - точка 3		159/250	6,83	Футляр	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	точка 3 - ЦТП 05-06-048		159/250	3,39	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	камера 10а/3 - тепловой пункт ЦТП		150	70	Надземная	Минвата	1975
РТЭС «Люблино»	точка 77 - точка 1 врезка в старую сеть		89/180	22,19	Канальная	ППУ	1998
РТЭС «Люблино»	точка 1 - тепловой пункт ЦТП		80	30,9	Канальная	Минвата	1998
РТЭС «Люблино»	точка 75 - тепловой пункт ИТП		80	72	Канальная	Минвата	1998
РТЭС «Люблино»	камера 1б/3 - точка 2		57/125	3,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	точка 2 - тепловой пункт 05-06-105		57/125	109,83	Канальная	ППУ	2009
РТЭС «Люблино»	точка 160 - тепловой пункт 05-06-106		76/160	245,91	Бесканальная	ППУ	2011
РТЭС «Люблино»	РТЭС "Люблино" - камера 1/5 (98-3206)		820/1000	77,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	РТЭС "Люблино" - камера 1/5 (98-3206)		820/1000	37,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 1 /5 - кам./павильон 2/2		820/1000	14,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 1/5 - кам. /павильон 2/2		820/1000	14,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 2/2 - точка 1		820/1000	28,15	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 2/2 - точка 1		820/1000	28,15	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		820/1000	38,74	Надземная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 1 - точка 2		820/1000	38,74	Надземная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 2 (99-1407) - камера 3з/3		820/1000	201,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 3з/3 - точка 5 (персп.)		426/560	23,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 3з/3 - кам./павильон 3/2		820/1000	614,57	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 3/2 - кам./павильон 4/2		630/800	134,38	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 2 - кам./павильон 4/2		820/1000	747,85	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 3/2 (99-1406) - кам./павильон 5/2		820/1000	1253,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 5/2 - камера 6/4		820/1000	278,36	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 6/4 - камера 7г/3		820/1000	51,17	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 7г/3 - точка 7 (кол., персп.)		426/560	4,2	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	камера 7г/3 - камера 8ж/5		820/1000	49,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 8ж/5 - камера 8б/3		273/400	7,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 8ж/5 - камера 17в/3		820/1000	439,87	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 17в/3 - точка 13 (гр. раб. 00-2003)		426/560	6,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 17в/3 - камера 17з/3		820/1000	47,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 17з/3 - точка 15 (заглушка)		159/250	1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 17з/3 - камера 18в/3		820/1000	153,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 18в/3 - точка 17 (заглушка)		219/315	1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 18в/3 - кам./павильон 7/2		820/1000	78,46	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 7/2 - точка 18 (отв. к с/Мосэнерго)		600	15,22	Канальная	Минвата	2002
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 7/2 - точка 19 (изм.ду)		820/1000	3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 19 - камера 24в/3		630/800	183	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 24в/3 - точка 22		219/315	45,16	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 24в/3 - камера 23а/3		630/800	187,53	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 23а/3 - точка 24		630/800	78,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 24 - точка 25		600	23,9	Канальная	Минвата	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32е/3 - точка 25		630/800	368,93	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32е/3 - точка 28		426/560	14,67	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 28 - камера 37-38/3		400	18,5	Канальная	Минвата	2002
РТЭС «Люблино»	камера 37-38/3 - камера 636/1		273/400	121,61	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32е/3 - точка 34 (вр. в сущ. с/Мосэнерго)		630/800	14,78	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 7/2 - точка 36 (отв. персп.)		273/400	11	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 36 - точка 37 (врезка в пол-ку)		159/250	87,24	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 13 (00-2003) - камера 5/3		426/560	149,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 38/5 - камера 5/3		273/400	25,86	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 8в/3 - камера 38/5		426/560	156,68	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 8в/3 - точка 41 (г р 00-1414)		426/560	10,04	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 10в/3 - камера 8в/3		426/560	72,62	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 10в/3 - точка 43		426/560	1	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 14б-17/3 - камера 10в/3		426/560	230,74	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 14б-17/3 - точка 47		426/560	53,19	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 41 (00-1414) - камера 4в/3		426/560	110,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 4в/3 - точка 50 (заглушка)		219/315	43,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 4в/3 - точка 51		426/560	162,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 51 - точка 52		426/560	152,5	Канальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 52 - камера 11д/3		426/560	74,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 11д/3 - камера 17д/3		426/560	287,9	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	камера 17д/3 - камера 15г/3		426/560	45,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 22а/3 - камера 15г/3		426/560	135,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 22а/3 - камера 32б/3		426/560	260,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32б/3 - камера 32в/3		426/560	2	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32в/3 - камера 32д/3		426/560	3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32д/3 - камера 32г/3		426/560	3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32г/3 - камера 34а/3		426/560	4,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 34а/3 - камера 35/3		426/560	7,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 36б/3 - камера 35/3		426/560	50,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 36б/3 - камера 39-40/3		426/560	182,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 39-40/3 - камера 41/3		426/560	12,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 41/3 - камера 43/3		426/560	147	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 43/3 - точка 70 (т/ввод)		273/400	50,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 43/3 - камера 45/3		426/560	158,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 45/3 - точка 72 (заглушка)		219/315	183,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 45/3 - точка 73 (гр 00-2003)		426/560	65	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 5/2 - камера 7б/3		426/560	196,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 7б/3 - точка 75 (кол.)		89/180	60,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 7б/3 - камера 11г/3		426/560	209,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 11г/3 - точка 77(гр. с аб. сет. 05-06-102)		89/180	4,57	Канальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 11г/3 - камера 19/20/3		426/560	508,08	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 19/20/3 - камера 19/56/3		219/315	113,58	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 19/56/3 - точка 82 (отв. к ЦТП05-06-012, кол.)		159/250	4,92	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 19/56/3 - точка 83 (отв. к ЦТП 05-06-013, кол.)		159/250	4,72	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 5/2 - точка была временная камера		426/560	864,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	точка была временная камера - камера 19/20/3		426/560	190,62	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 19/20/3 - камера 34/3		325/450	76,55	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 34/3 - точка 88 (т/в ЦТП 05-06-039)		219/315	10,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	камера 34/3 - точка 90 (т/в ЦТП 05-06-038)		273/400	9,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 4/2 - точка 91 (гр. 99-013)		630/800	944,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	точка 91 - кам./павильон 9/2		630/800	203,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 9/2 - камера 13в/3		630/800	242,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 13в/3 - камера 17б/3		426/560	143,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 17б/3 - камера 96/3 (т/в ЦТП 05-06-004)		159/250	4,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 17б/3 - точка 97 (гр. 99-1411)		426/560	140,15	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	точка 97 (99-1411) - камера 15а/3 - 2029/12 (отв. к Мосэнерго)		426/560	13,52	Бесканальная	ППУ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	камера 15а/3 - 2029/12 - камера 15в/3		426/560	17,13	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 15в/3 - точка 101 (т/в ЦТП 003)		159/250	4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 15в/3 - камера 11в/3		426/560	176,62	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 11в/3 - камера 10/3		426/560	38,49	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 10/3 - точка 105 (т/в ИТП 043)		159/250	5,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 10/3 - камера 8а/3		426/560	43,01	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 8а/3 - точка 108 (т/в ЦТП 002)		159/250	4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 8а/3 - камера 6/3		426/560	71,7	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 6/3 - точка 111 (т/в ЦТП 001)		159/250	4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 6/3 - камера 3д/3		426/560	193,87	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 3д/3 - точка 114 (заглушка)		159/250	3,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 3д/3 - кам./павильон 9/2		426/560	63,32	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 13в/3 - камера 17а/3		630/800	7	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Люблино»	камера 17а/3 - точка 115 (гр. 00-2011)		426/560	5,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 113 - камера 17а/3		630/800	247,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 116 - камера 11а/3		630/800	78,65	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 11а/3 - точка 120 (гр. 00-2012)		426/560	11,25	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	точка 120 - камера 3б/3		426/560	105,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 3б/3 - точка 123 (т/в ЦТП 005)		273/400	14,85	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 12а/2/3 - камера 3б/3		426/560	308,75	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 12а/2/3 - точка 126 (т/в ЦТП 006)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 12а/2/3 - камера 18/3		426/560	243,9	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 18/3 - точка 129 (т/в ЦТП 007)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 18/3 - камера 20а/3		426/560	143,05	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 20а/3 - точка 132 (заглушка)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 20а/3 - камера 22/3		426/560	2,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 22/3 - камера 36/3		219/315	110,45	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 36/3 - точка 137 (т/в ЦТП 009)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 36/3 - точка 139 (т/в ЦТП 008)		159/250	3,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 25/3 - камера 22/3		426/560	188,55	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 25/3 - точка 142 (т/в ЦТП 010)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 28/3 - камера 25/3		426/560	227,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 28/3 - точка 145 (т/в ЦТП 011)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 28/3 - точка 151		426/560	141,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 11а/3 - камера 5/31/3		630/800	312,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 5/31/3 - точка 151 (гр. 00-2012)		426/560	7,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТЭС «Люблино»	камера 5/31/3 - точка 153 (гр. 00-013)		630/800	155,1	Бесканальная	ППУ	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	кам./павильон 4/2 - камера 7а/3 (отв. к 00-2011)		630/800	412,13	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 7а/3 - точка 157 (гр. 00-2011)		426/560	7,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 157 - камера 3а/3		426/560	41,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 3а/3 - точка 160		159/250	4,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 3а/3 - камера 4/3		426/560	84,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 4/3 - камера 23/3		273/400	224,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 23/3 - точка 165 (т/в ЦТП 026)		219/315	4,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 23/3 - точка 167 (т/в ЦТП 027)		219/315	4,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 4/3 - камера 25а/3		426/560	229,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 25а/3 - точка 170 (т/в ЦТП 028)		219/315	5,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 25а/3 - камера 296/3		426/560	169,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 296/3 - камера 11б/3		426/560	7,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 11ж/3 - точка 174		219/315	160,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 174 (отв. к ЦТП 05-06-022) - камера 30/3		219/315	6,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 11б/3 - камера 11ж/3		219/315	57,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 174 - камера 32/3		159/250	8,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 11б/3 - камера 13б/3		426/560	247,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 13б/3 - камера 40а/3		273/400	135	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 40а/3 - точка 183 (т/в ЦТП 020)		273/400	5,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 40а/3 - точка 185 (т/в ЦТП 019)		219/315	4,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 13б/3 - камера 14б/3		426/560	28,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 14б/3 - точка 188 (т/в ЦТП 021)		273/400	5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 14б/3 - точка 115		426/560	51,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 7а/3 - камера 1а/3		630/800	75,64	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 1а/3 - камера 41/15/3		426/560	457,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 41/15/3 - точка 194 (т/в ЦТП 033)		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 41/15/3 - точка 195 (кол., гр. 02-026)		426/560	104,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 195 - камера 17ж/3		426/560	10,54	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 17ж/3 - точка 199 (гр 02-026)		426/560	9,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 199 (отв.) - камера 37д/3		426/560	146,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 37д/3 - точка 202 (загл.)		89/180	4,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 37д/3 - камера 37г/3		426/560	5,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 37г/3 - точка 205 (загл.)		89/180	26,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 37г/3 - точка 230		426/560	143,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 17ж/3 - точка 209 (загл.)		219/315	24,57	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 17ж/3 - точка 210 (кол.)		426/560	11,58	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 210 - камера 19/3		426/560	70,11	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	камера 19/3 - точка 213 (т/в ЦТП 035)		219/315	5,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 19/3 - точка 214 (гр. 02-020)		426/560	387,66	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 214 - камера 2а/3		426/560	32,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 2а/3 - точка 217 (загл.)		89/180	7,16	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 4а/3 - камера 2а/3		426/560	95,91	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 4а/3 - точка 220 (загл.)		89/180	3,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 4а/3 - камера 7/3		426/560	143,95	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 7/3 - точка 223 (т/в ЦТП 037)		219/315	7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 7/3 - камера 13а/3		426/560	180,71	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 13а/3 - точка 226 (т/в ЦТП 036)		219/315	8,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 14а//3 - камера 13а/3		426/560	104,07	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 14а/3 - точка 230 (гр.02-026)		426/560	13,54	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 14а/3 - камера 15д/3		426/560	179,07	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 15д/3 - точка 234 (т/в ЦТП 034)		219/315	4,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 15д/3 - точка 235 (гр. 02-2003)		426/560	388,55	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 235 - камера 1в/3		426/560	22,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 1в/3 - точка 238 (загл.)		159/250	5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 1в/3 - камера 2/3		426/560	33,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 2/3 - точка 241 (т/в ЦТП 032)		219/315	6,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 2/3 - камера 9/3		426/560	110,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 9/3 - камера 9/1/3		273/400	56,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 9/1/3 - точка 246 (т/в ЦТП 031)		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 9/1/3 - точка 247 (изм. ду)		273/400	2,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	точка 247 - камера 9/2/3		89/180	10,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 9/3 - камера 12а/1/3		426/560	146,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 11/14/3 - камера 12а/1/3		426/560	36	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 1а/3 - камера 11/14/3		600	140,93	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 11/14/3 - камера 15б/3		630/800	180,17	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 15б/3 - точка 255(гр. 00-2011)		273/400	7,23	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 255 - камера 48/3		273/400	65,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 48/3 - точка 258 (т/в ЦТП 029)		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 48/3 - точка 260 (т/в ЦТП 030)		219/315	4,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 15б/3 - камера 24/3		630/800	362,26	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 24/3 - точка 263 (гр. 00-2011)		219/315	24,45	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 263 - камера 44/3		219/315	20,45	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 44/3 - точка 266 (т/в ЦТП 024)		159/250	3,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Люблино»	камера 44/3 - точка 268 (т/в ЦТП 025)		159/250	3,55	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Люблино»	камера 24/3 - точка 269 (гр. 00-014)		630/800	184,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	точка 70 - камера 10а/3		219/315	36,65	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32б/3 - точка 57		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32в/3 - точка 58		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 32г/3 - точка 60		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 34а/3 - точка 61		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 35/3 - точка 62		159/250	5,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Люблино»	камера 36/3 - точка 63		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2002

Таблица Д.7 – Параметры тепловых сетей от РТЭС «Курьяново»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	аб. 05-07-002 - Батюнинская ул., д.2, корп.1		219/315	30	Бесканальная	ППУ	2011
РТЭС «Курьяново»	точка Батюнинская ул. д.2, кор.1 - точка Батюнинская ул. д.2, кор.1		200	11,5	Транзит по зданию	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	точка Батюнинская ул., д.2, кор.1 - камера смотровая		219/315	56	Бесканальная	ППУ	2011
РТЭС «Курьяново»	камера смотровая - камера 77		219/315	3	Бесканальная	ППУ	2011
РТЭС «Курьяново»	Камера т.к.77 - Камера т.к.78		250	73	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	камера 78 - камера 79		250	152,5	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	камера 79 - камера 80		250	58,5	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	камера 80 - камера смотровая		250	60	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	камера смотровая - тепловой пункт ЦТП №05-07-001		250	58	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК40 - аб. 05-07-002		300	43,5	Надземная	АПБ	1974
РТЭС «Курьяново»	камера 78 - точка Батюнинская ул., д.7		150	24,5	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка Батюнинская ул., д.7 - точка Батюнинская ул., д.7		150	20	Транзит по зданию	АПБ	1974
РТЭС «Курьяново»	точка Батюнинская ул., д.7 - тепловой пункт ЦТП №05-07-003		150	164,8	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/2 - тепловой пункт ЦТП №05-07-004		219/315	100	Бесканальная	ППУ	2007
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/2 - тепловой пункт ЦТП №05-07-005		273/400	93,44	Бесканальная	ППУ	1979
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/3 - тепловой пункт ЦТП №05-07-006		219/315	52,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/4 - стена д.25 Подольская ул.		200	27,16	Канальная	АПБ	2003
РТЭС «Курьяново»	Подольская ул., д.25 - Подольская ул., д.25		200	147	Транзит по зданию	Минвата	1977
РТЭС «Курьяново»	Подольская ул., д.25 - аб. 05-07-007		200	36,55	Канальная	Минвата	2003
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/4 - тепловой пункт ЦТП№05-07-008		200	36,55	Канальная	Минвата	2000
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.49 - тчк. №т.53		219/315	21,8	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.53 - аб. 05-07-009		200	100,6	Канальная	АПБ	1979
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/17 - тепловой пункт ЦТП №05-07-010		200	131,3	Канальная	Минвата	2000
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1023/15 - аб. 05-07-011		219/315	69,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/14 - стена д.4 Новочеркасский б-р		200	53,8	Канальная	Минвата	2004
РТЭС «Курьяново»	транзит по дому - Новочеркасский б-р, д.4		200	77	Транзит по зданию	Минвата	1979
РТЭС «Курьяново»	стена д.4 - тепловой пункт ЦТП №05-07-012		200	66,56	Канальная	Минвата	1979
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/13 - тепловой пункт ЦТП №05-07-013		200	239,75	Канальная	Минвата	2002
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/12 - тепловой пункт ЦТП №05-07-014		219/315	28	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/11 - тепловой пункт ЦТП №05-07-015		250	126,61	Канальная	АПБ	1988
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/10 - тепловой пункт ЦТП №05-07-016		219/315	20	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/9 - стена д.29 Батайский пр-д		219/315	36,22	Бесканальная	ППУ	1982
РТЭС «Курьяново»	транзит по зданию Батайский пр., д.29		200	84,5	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТЭС «Курьяново»	стена Батайский пр-д, д.29 - тепловой пункт ЦТП №05-07-017		219/315	52,86	Бесканальная	ППУ	1982
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1023/8 - аб. 05-07-018		219/315	21,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	точка 22 - точка 22в		219/315	21,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 22в - тепловой пункт ЦТП №05-07-019		219/315	142,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 20 - точка 20в		273/400	15,92	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 20в - тепловой пункт ЦТП №05-07-021		273/400	131,48	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 13 - точка 13'		219/315	3,37	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.13г - тчк. №т.13'		219/315	16,77	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 13г - тепловой пункт ЦТП №05-07-022		219/315	114,23	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 7а - точка 7в		219/315	15,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 7в - стена д.12 ул.Маршала Голованова		200	44	Канальная	Минвата	2001
РТЭС «Курьяново»	транзит по дому - Голованова марш. ул. д.12		200	133	Транзит по зданию	Минвата	1981
РТЭС «Курьяново»	стена дому - тепловой пункт ЦТП №05-07-023		200	122,55	Канальная	Минвата	2001
РТЭС «Курьяново»	точка 6 - точка 6а		219/315	5,68	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 6а - ЦТП № 05-07-024		200	15,37	Канальная	Минвата	1979
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/2 - тепловой пункт ЦТП №05-07-025		219/315	20,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/26 - тепловой пункт ЦТП №05-07-026		200	30,94	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	точка 88 - точка 89		273/400	15	Бесканальная	ППУ	1983
РТЭС «Курьяново»	точка 89 - тепловой пункт ЦТП №05-07-027		250	10	Канальная	АПБ	1983
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/27 (т.87) - тепловой пункт ЦТП №05-07-028		273/400	131	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	тепловой пункт ЦТП №05-07-028 - тепловой пункт ЦТП №05-07-029		200	246,1	Канальная	Минвата	2002
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/20 - тепловой пункт ЦТП №05-07-030		219/315	107,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/21 - тепловой пункт ЦТП №05-07-031		219/315	112	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/22(т.1) - тепловой пункт ЦТП №05-07-032		219/315	228,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	точка 3' - точка 3в		219/315	22,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Курьяново»	точка 3в - тепловой пункт 05-07-033		219/315	49,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	точка 7а' - точка 8в'		219/315	15,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Курьяново»	точка 8в' - тепловой пункт 05-07-034		219/315	66,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	точка 104' - точка 115		273/400	16,52	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	точка 115 - тепловой пункт ЦТП №05-07-035		273/400	40	Бесканальная	ППУ	2003
РТЭС «Курьяново»	кам. см.камера12 - кам. см.камера12		219/315	10,65	Бесканальная	ППУ	1986
РТЭС «Курьяново»	точка 117 (смотровая) - тепловой пункт ЦТП №05-07-036		219/315	72	Бесканальная	ППУ	2007
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/30 - тепловой пункт ЦТП №05-07-037		219/315	23	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/30 - тепловой пункт ЦТП №05-07-038		200	89,07	Канальная	АПБ	1985
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1023/35 - аб. 05-07-039		200	105,91	Бесканальная	АПБ	2014
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/35 - тепловой пункт ЦТП №05-07-040		200	166,7	Канальная	АПБ	1987
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/36 - тепловой пункт ЦТП №05-07-041		273/400	97,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/36 - тепловой пункт ЦТП №05-07-042		200	125,68	Канальная	АПБ	1987
РТЭС «Курьяново»	камера 18/4 - камера т1		250	98	Надземная	Минвата	1966
РТЭС «Курьяново»	точка 1 - точка 1`		250	57	Надземная	Минвата	1966
РТЭС «Курьяново»	точка 1` - тепловой пункт ЦТП №05-07-043		250	18	Канальная	АПБ	1966
РТЭС «Курьяново»	тепловой пункт ЦТП 3Т - Батюнинская ул., д.11		159/250	22	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	точка Батюнинская ул., д.11 - точка транзит		150	12,5	Транзит по зданию	Минвата	1956
РТЭС «Курьяново»	Батюнинская ул., д.11 - 4-я Курьяновская ул., д.1		159/250	35	Бесканальная	ППУ	2008
РТЭС «Курьяново»	точка 4-я Курьяновская ул., д.1 - точка 4-я Курьяновская ул., д.1		150	55	Транзит по зданию	Минвата	1956
РТЭС «Курьяново»	точка 4-я Курьяновская ул., д.1 - камера смотровая		150	136	Канальная	Минвата	1956
РТЭС «Курьяново»	камера смотровая - тепловой пункт ИТП №05-07-044		100	64,5	Канальная	Минвата	1956
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/22 - тепловой пункт ИТП 05-07-045 ПТУ №99)		150	34,9	Канальная	АПБ	1981
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/4 - тепловой пункт ЦТП 05-07-046		108/180	67,28	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	камера 21/9 - тепловой пункт ИТП 05-07-047		133/225	81,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТЭС «Курьяново»	камера ТК.№2 - тепловой пункт 05-07-048		89/180	14,2	Канальная	ППУ	2012
РТЭС «Курьяново»	камера ТК.№2 - тепловой пункт 05-07-049		89/180	94,19	Бесканальная	ППУ	2012
РТЭС «Курьяново»	камера камера.смотровая - камера ТК.№1		108/200	123,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТЭС «Курьяново»	камера ТК.№1 - камера ТК.№2		108/200	120,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТЭС «Курьяново»	кам. КП31/22 - аб. 05-07-101		125	10	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	точка 19 - камера 9/14		325/450	12,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.19д - аб. 05-07-102		300	73,35	Канальная	АПБ	1945
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК17/3 - аб. 05-07-103		150	334	Надземная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	Ответвление точка 1 - Здание ЦТП 05-07-104		150	47	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	Камера 1026/20 - ЦТП 05-07-105		150	214	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	смотровая камера - ЦТП 05-07-106		200	360	Канальная	Минвата	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 30/17 - точка 1		273/400	61,85	Бесканальная	ППУ	1945
РТЭС «Курьяново»	точка 1 - тепловой пункт 05-07-107		273/400	55,5	Транзит по зданию	ППУ	1945
РТЭС «Курьяново»	тепловой пункт ЦТП №05-07-002 - тепловой пункт ИТП "05-07-108 ЛДГС		50	300	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/15 - тепловой пункт ТП 05-07-110		125	30	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/17 - тепловой пункт ТП№05-07-112		150	45	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/18 - тепловой пункт ТП №05-07-113		80	34,8	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/19 - тепловой пункт ТП №05-07-114		65	24	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023 - камера 1023/37		400	188,75	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/37 - тепловой пункт ТП №05-07-115		100	15,2	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/37 - камера ТП №05-07-116		100	6,5	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/33 - тепловой пункт 05-07--117		100	15	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/16 - тепловой пункт 05-07-118		100	17,5	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	точка 1 - точка 13 ИТП 05-07-119		133/225	180,6	Бесканальная	ППУ	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 9/14 - тепловой пункт 05-07-120		133/225	113,95	Бесканальная	ППУ	2013
РТЭС «Курьяново»	точка 18 - камера 9/14		159/250	5,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.18б - тчк. №т.18е		108/180	5,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	тчк. №т.18е - аб. 05-07-121		108/180	66,45	Бесканальная	ППУ	1945
РТЭС «Курьяново»	камера №1026/18 - камера №1026/19		150	226	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/19 - тепловой пункт ТП №05-07-122 (СПНУ)		50	11	Канальная	Минвата	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/33 - тепловой пункт 05-07-124		89/160	80,8	Бесканальная	ППУ	2011
РТЭС «Курьяново»	источник т/снабжения РТЭС «Курьяново» - камера К.П.3		820/1100	134,56	Бесканальная	ППУ	1999
РТЭС «Курьяново»	источник т/снабжения РТЭС «Курьяново» - камера К.П.3		820/1100	55,25	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	Камера 1026/6 - точка 7		300	15,5	Канальная	АПБ	1945
РТЭС «Курьяново»	камера 1 (т.1) - точка 2		820/1000	37,6	Канальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	камера К.П.3 - Камера т.к.2		820/1100	126,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 9/1 - точка 22		820/1100	1651,59	Бесканальная	ППУ	1999
РТЭС «Курьяново»	камера 2 - камера 1 (т.1)		800	177	Канальная	Минвата	1984
РТЭС «Курьяново»	точка 40 - точка 28		820/1100	542,08	Бесканальная	ППУ	1999
РТЭС «Курьяново»	камера К.П.3 - точка 9/1		820/1100	294,14	Бесканальная	ППУ	1999
РТЭС «Курьяново»	точка 2 - точка 5		820/1000	100,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	точка 28 - точка 29		820/1100	14,1	Бесканальная	ППУ	1999

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	точка 5 - камера 6		820/1000	69,35	Канальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	камера 6 - точка 7		820/1000	38,75	Канальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	точка 40 - точка 44		426/560	65,49	Бесканальная	ППУ	1999
РТЭС «Курьяново»	точка 28 - камера 38 (1023/7)		630/800	174,54	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Курьяново»	точка 7 - точка 16		820/1000	239,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	точка 29 - точка 50		426/560	360,71	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Курьяново»	точка 16 - точка 17		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	точка 50 - камера 1023/36 (68)		426/560	653,79	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Курьяново»	камера 9/14 (т.31) - камера 10/2		800	131,7	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	точка 17 - точка 18		820/1000	14,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	камера 10/2 - камера 11/6		800	64,6	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	точка 50 - точка 88		325/450	220,99	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Курьяново»	точка 18 - камера 9/14		820/1000	4,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	точка 88 - камера ТК1023/27(87)		325/450	91,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТЭС «Курьяново»	камера 38 (1023/7) - камера 1023/8		400	127,5	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера 11/6 - камера 12/7		800	118,6	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	точка 19 - камера 9/14 (точка 31)		820/1000	2,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/8 - камера 1023/9		400	69,75	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера 12/7 - смотровая камера 16/2		700	139,9	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/9 - камера 1023/10		400	145,2	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	смотровая камера 16/2 - камера 17/3		700	147,9	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/10 - камера 1023/11		400	87,6	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера 17/3 - камера 18/4		700	139,8	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/11 - точка 44		400	234,15	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера 18/4 - камера 19/5		700	98,9	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	точка 44 - камера смотровая 90		400	260,15	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 19/5 - точка 6		700	37,7	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера смотровая 90 - точка 97		400	118,8	Надземная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 6 - точка 7		700	18,3	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	точка 7 - камера 20/8		700	37,5	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	точка 97 - камера 1023/12		400	10,65	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/12 - камера 1023/13		400	52,95	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 20/8 - камера 21/9		700	120,7	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/13 - камера 1023/14		400	91,45	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 21/9 - точка 5		700	269	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/14 - камера 1023/15		400	96,55	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 5 - точка 6		700	12,9	Канальная	АПБ	1989

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/15 - камера 1023/16		400	214,35	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 6 - камера 25		700	103,6	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/16 - камера 1026/9 (30)		400	41,75	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 25 - камера ТК 1026/12		700	116,5	Канальная	АПБ	2007
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/9 (т.31) - камера 1026/5 (т.43)		426/560	529,13	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 43 (1026/5) - точка 50 (1026/6)		325/450	50	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	камера 28/15 - камера 30/17		700	242,2	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	точка 7 - точка 8		300	75,7	Надземная	АПБ	1984
РТЭС «Курьяново»	камера 30/17 - камера к.п.31/22		700	87,4	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 31/22 - камера тк. 33/3		700	98,3	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	точка 8 - камера 1026/13		300	25	Канальная	АПБ	1984
РТЭС «Курьяново»	камера 1038 - камера тк40		700	134,6	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера тк. 33/3 - камера тк 1038		700	345,2	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1032/41 - камера 1031/42		700	168,5	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 40 - камера 1032/41		700	151	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	Камера 1026/13 - Камера 1026/17		300	114,4	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 1031/42 - камера 1031а/43		700	215,45	Канальная	АПБ	1989
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/17 - камера смотровая		300	144,4	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера смотровая - камера 1026/14		300	56	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 12/7 - точка 2б		500	22,5	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/14 - камера 1026/15		150	84,2	Канальная	Минвата	1994
РТЭС «Курьяново»	точка 2б - точка 5		500	128	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/15 - камера 1026/18		150	325,36	Надземная	Минвата	1994
РТЭС «Курьяново»	точка 5 - точка 6 (к.14/6) аппендицит		300	78	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/14 - камера 1026/20		200	143,5	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 6 (к.14/6) аппендицит - точка 14 (к.15/14) аппендицит		300	413	Канальная	АПБ	1986
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/20 - камера 1026/21		250	38	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/21 - камера 1026/22		250	103,8	Канальная	АПБ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 45а - точка 1026/5 (т.43)		426/560	32,11	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 45а - камера 1026/4		400	117,1	Канальная	АПБ	1984
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/4 - точка 8/37		400	152,6	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	точка 8/37 - камера 1026/3		426/560	187	Бесканальная	ППУ	2010
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1026/2 - кам. ТК1026/3		400	329,65	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1026/1 - кам. ТК 1026/1а		400	178,8	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера ТК 1026/1 - камера ТК 1026/1031 (1027)		400	176,25	Канальная	АПБ	1997
РТЭС «Курьяново»	камера ТК 1026/1031 (1027) - камера ТК 1029		700	26,7	Канальная	АПБ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	камера 1029 - камера 1030		700	56,4	Канальная	АПБ	1991
РТЭС «Курьяново»	камера 1030 - камера 1031а/43		700	319	Канальная	АПБ	1991
РТЭС «Курьяново»	камера ТК 1026/1031 (1027) - камера КП1023/1027		720/900	688,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	камера КП 1023/1027 - камера ТК 1023/1		600	109,15	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/1 - камера 1023/2		600	102,45	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/2 - точка смотровая		500	126,45	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	точка смотровая - камера 1023/3		500	84,9	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/3 - камера 1023/4		500	121,3	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/4 - камера 1023/17		500	134,75	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/17 - камера 1023/7		400	369,8	Канальная	АПБ	1996
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/17 - камера 1023/18		500	187,4	Канальная	АПБ	1985
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/18 - камера 1023/19		500	168,8	Канальная	АПБ	1985
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/19 - камера 1023/20		400	106,4	Канальная	Минвата	2001
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/20 - камера 1023/21		400	108,7	Канальная	Минвата	2001
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/21 - камера 1023/22		400	99	Канальная	Минвата	2001
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/19 - камера 1023/31		600	518,7	Канальная	АПБ	1988
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/31 - камера 1023/32		600	139,2	Канальная	АПБ	1988
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/32 - камера 1023/33		600	49	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/33 - камера 1023/34		600	182	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/33 - камера 1023/35		400	211,2	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/35 - Камера 1023/36 (68)		300	241,3	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/18 - камера 1023/26		400	321,4	Канальная	Минвата	1985
РТЭС «Курьяново»	Камера 1023/26 - Камера 1023/27 (87)		400	127,38	Канальная	Минвата	1985
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1023/22 - кам. т.3		426/560	84,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Курьяново»	точка 3' - точка 7а'		426/560	169,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Курьяново»	точка 7а' - камера 1023/28 (13)		426/560	175,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/28 (13) - камера 1023/30		400	221	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/30 - камера 1023/31		400	145,6	Канальная	АПБ	1990
РТЭС «Курьяново»	камера 1023/28 (13,114) - точка 107		426/560	292,34	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 107 - точка 104'		426/560	116,76	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 104' - точка 94		426/560	285,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	точка 94 - точка 90 (1019а)		426/560	78,16	Бесканальная	ППУ	1998
РТЭС «Курьяново»	камера 1026/9 (31) - точка 22		426/560	245,49	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 22 - точка 22а		426/560	28,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 22а - точка 20		426/560	28,84	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 19 - точка 13		426/560	178,31	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 20 - точка 19		426/560	34,4	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТЭС «Курьяново»	точка 13 - точка 7а		426/560	302,17	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 7а - точка 6		426/560	20,71	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	точка 6 - камера 1023/2 (1)		426/560	109,59	Бесканальная	ППУ	2005
РТЭС «Курьяново»	кам. ТК1026/12 - кам. ТК28/15		700	64,25	Канальная	АПБ	1989

Таблица Д.8 – Параметры тепловых сетей от РТС «Перово»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	камера 2.13/2 - тепловой пункт 04-09-001		133/225	259,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	Камера №К-2.13 - точка №4		200	67,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Перово»	точка 4 - Камера №2.13/2		200	24,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Перово»	камера 1289/1 - тепловой пункт 04-09-002		100	15	Канальная	Минвата	1990
РТС «Перово»	камера 1.37 - точка 127а		400	87,69	Бесканальная	ск. ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 127а - точка 1.1		250	565,5	Бесканальная	ск. ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 88 - тепловой пункт 04-09-003		200	20,49	Бесканальная	ск. ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1.1 - точка 88		273/400	378,76	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	камера К-2.13 - точка т.2.15		325/450	150	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка т.2.15 - тепловой пункт 04-09-004		273/400	457	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	камера 7А - тепловой пункт 04-09-005		89/160	140,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-09-005		89/160	9,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	камера 7А - тепловой пункт 04-09-006		159	153,05	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Перово»	точка 2(от 04-09-006) - точка 1(к 04-09-005)		89	13,24	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Перово»	камера 1.15 - строение Суздальская,д.9		150	136	Канальная	Минвата	2000
РТС «Перово»	точка т.2.15 - строение 04-09-013		273/400	333,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	камера 2.10 - точка 1		273/400	146,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка т.1 - тепловой пункт 04-09-014		219/315	380,87	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 2.15 - тепловой пункт 04-09-015		159/250	76,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 88 - тепловой пункт 04-09-016		200	82,83	Бесканальная	ск. ППУ	2007
РТС «Перово»	камера 2.5 - строение Городецкая,д,5		76/160	12,84	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 1.1 - точка 12		250	207,67	Бесканальная	ск. ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 12 - тепловой пункт 04-09-018		250	6	Бесканальная	ск. ППУ	2009
РТС «Перово»	камера 6.5 - тепловой пункт 04-09-023		89/160	153,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	точка 12 - тепловой пункт 04-09-024		219/315	330,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	аб. 04-09-402 - аб. 04-09-025		80	158,02	Бесканальная		2014

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	камера 3.14 - точка 5		150	82,8	Канальная	Минвата	1996
РТС «Перово»	строение Суздальская ул.,д.10 к.3 - строение Суздальская ул.,д.10.3		150	20	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Перово»	точка 5 - тепловой пункт 04-09-101		150	51,2	Канальная	Минвата	1996
РТС «Перово»	камера 7.15 - ТП 04-09-102		250	141,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	камера 7.14 - точка 6 Г		200	42,33	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Перово»	точка тчк.6 Г - точка тчк.Д 9 К.1(04-09-103)		150	31	Канальная	Минвата	1998
РТС «Перово»	точка тчк.110 (Д 9 К.1) - ТП 04-09-103		150	39,2	Канальная	Минвата	1998
РТС «Перово»	строение Новокосинская ул.,д.9к1 - строение Новокосинская ул.,д.9к1		150	92,5	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Перово»	строение Николая Старостина ул, д.5 - строение Николая Старостина ул, д.5		200	16,3	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Перово»	строение Ник.Старостина,д.5 - тепловой пункт 04-09-104		219/315	31,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	тчк. №14 - ул. Николая Старостина, д.5		200	45,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	кам. 7.10А - тчк. №14		200	39,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	точка тчк.6(т.28А) - точка тчк.Д.10 К.3		150	20,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	строение Суздальская ул., д.10, к.3 - строение Суздальская ул., д.10 к.2		200	57,8	Канальная	Минвата	1997
РТС «Перово»	точка тчк.Д 10 К.2 - ТП ЦТП		150	92,1	Канальная	Минвата	1997
РТС «Перово»	строение Суздальская ул.д.10 к.3 - строение Суздальская ул,д.10 к.3 (транзит к ЦТП-04-09-105)		200	143	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Перово»	строение Суздальская ул.,д.10 к.2 - строение Суздальская ул.,д.10 к.2		200	30	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Перово»	камера 7.17 - ТП 04-09-106		150	47,55	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Перово»	камера 4.8 - ТП 04-09-209		150	37,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	камера №4.2/3 - тепловой пункт 04-09-210		219/315	219,1	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Перово»	камера №4.2/2 - тепловой пункт 04-09-211		200	40,1	Канальная	Минвата	1989
РТС «Перово»	камера №4.2/1 - тепловой пункт 04-09-212		219/315	26	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Перово»	камера №4.1 - тепловой пункт 04-09-213		219/315	114,65	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Перово»	точка тчк.8 - ТП ЦТП		200	19,9	Канальная	Минвата	1989
РТС «Перово»	Камера 3.5 - точка тчк.8		200	118,6	Канальная	Минвата	1989
РТС «Перово»	Камера 4.2/3 - ТП 04-09-215		159/250	73,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Перово»	точка 1 - ТП 04-09-215А		150	11,3	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	Камера 3.10/3 - точка 1		150	36	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	Камера 3.10/3 - строение Новокосинская ул.д.17 к.5		150	16,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	строение Новокосинская ул., д.17, к.5 - тепловой пункт 04-09-216		150	39,6	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	строение Новокосинская ул.,д.17 к.5 - строение Новокосинская ул.,д17 к.5		150	23	Транзит по зданию	Минвата	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка д.15 к.2 - ТП 04-09-217		150	48,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	точка тчк.2 (Д 15 К.2) - точка тчк.4		150	28,6	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Перово»	кам. 3.13 - тчк. №2		150	13,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Перово»	камера 6.11 - ТП 04-09-301		200	36,55	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	камера 6.9 - ТП 04-09-302		250	159,05	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 5.8 - ТП ЦТП		250	148,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 6.3 - ТП 04-09-304		200	83,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	камера 6.7 - ТП 04-09-305		200	47,3	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 6.11 - ТП 04-09-306		200	179,3	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 1.30/2 - тепловой пункт 04-09-307		273/400	116,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	камера №1.28 - точка №12		250	133,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Перово»	точка 12 - ТП 04-09-308		250	120	Канальная	цил. KK-ALC	2011
РТС «Перово»	Камера 3.11 - ТП 04-09-309		250	137,16	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	Камера 2.5 - точка ж/д.39		250	89,9	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Перово»	точка ж/д 39 - ТП ЦТП		273/400	75,27	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	строение Новокосинская ул.,д.39 - строение Новокосинская ул.,д.39		250	20	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Перово»	Камера 2.6/1 - точка 1 (к 04-09-402)		250	98,98	Канальная	Минвата	1987
РТС «Перово»	камера № 2.6 - камера №2.6/1		300	106,07	Канальная	АПБ	1987
РТС «Перово»	точка 1 - ТП ЦТП-04-09-402		250	209,5	Канальная	цил. KK-ALC	2011
РТС «Перово»	Камера 1.30 - Камера 1.30/1		325/450	153,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	камера 1.30/1 - тепловой пункт 04-09-504		273/400	146,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 86 - ТП 04-09-505		200	44,85	Канальная	цил. KK-ALC	2011
РТС «Перово»	Камера 2.6/4 - точка 86		219/315	97,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	Камера 2.6 - Камера 2.6/4		325	93,5	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Перово»	камера 2.6/4 - точка 6		219	9,5	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Перово»	точка 6 - точка 2		273/400	69,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 2 - ТП 04-09-506		250	150,64	Канальная	цил. KK-ALC	2011
РТС «Перово»	камера №1.30/1 - тепловой пункт 04-09-507		273/400	195,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 1 - точка 5		273/400	103,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 5 - точка 5А		133/225	1,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 5 - точка 8		219/315	105,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 8 - точка 8Б		219/315	7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 8 - тепловой пункт 04-10-011		219/315	122,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 13. 5 - тепловой пункт 04-10-012		133/225	41,76	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - точка 7		273/400	60,23	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 7 - точка 7А		219/315	2,5	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 7 - тепловой пункт 04-10-013		219/315	82,08	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-014		159/250	78,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-017		159/250	53,29	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 6 - тепловой пункт 04-10-018		219/315	159,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 2 - тепловой пункт 04-10-019		159/250	26,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-025		219/315	201,32	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - точка 3А		219/315	10,97	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 3 А - точка 4		219/315	15,03	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 4 - тепловой пункт 04-10-026		219/315	209,32	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 27 - точка 10		219/315	23,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 10 - точка 11		219/315	10,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 11 - точка 13		219/315	51,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13 - точка 14		219/315	14	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 14 - точка 16		219/315	37	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16 - точка 19		219/315	46,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19 - точка 20		219/315	22,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 20 - точка 24		219/315	45,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. № - аб. 04-10-027		219/315	11,75	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-028		219/315	223,61	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 23 - точка 28.1		219/315	47,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 28.1 - тепловой пункт 04-10-029		159/250	198,85	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-031		219/315	234,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 1 - точка 6		219/315	66,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 6 - тепловой пункт 04-10-032		219/315	87,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 21.11 - аб. 04-10-033		159/250	32,98	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 59 - точка № 63А		159/250	76,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №11.63а - тчк. №11.64		159/250	21,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №11.64 - тчк. №11.89		159/250	345,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №11.89 - тчк. №11.94		159/250	29,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №11.94 - тчк. №11.113		159/250	264,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №11.113 - Большая Косинская ул., д.160А, корп.6, стр.1		159/250	38,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 20.16 - аб. 04-10-045		273	12,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	кам. 20.9 - аб. 04-10-046		273	44,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	кам. 20.24 - аб. 04-10-047		219	39,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	кам. 20.38 - аб. 04-10-048		219	19,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	кам. 20.29 - аб. 04-10-049		219	53,4	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-051		89/160	40,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	тчк. №19.8Д - аб. 04-10-061		219/315	13,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	тчк. №19.9 - аб. 04-10-062		219/315	140,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-063		89/160	112,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	точка 11 - тепловой пункт 04-10-70		108/180	188,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 1 - точка 2А		159/250	7,68	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 2А - точка 9		133/225	49,11	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 9 - точка 10		133/225	1,84	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 10 - точка 17		108/180	7,26	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 9 - тепловой пункт 04-10-071		108/180	9,84	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	тчк. №19.24 - аб. 04-10-073		219/315	24,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-076		89/160	149,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	точка 3 - тепловой пункт 04-10-084		219/315	130,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-085		219/315	4,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-089		108/180	92,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 63 - тепловой пункт 04-10-090		219/315	71,34	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-091		219/315	151,57	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 36 - тепловой пункт 04-10-092		219/315	33,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 95 - тепловой пункт 04-10-094		219/315	41,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 153 - тепловой пункт 04-10-096		159/250	29	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 178 - тепловой пункт 04-10-097		219/315	36,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 205 - тепловой пункт 04-10-098		219/315	132,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 1 - тепловой пункт 04-10-099		219/315	130,81	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	точка 14 - точка 10		133/225	23,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	точка 10 - тепловой пункт 04-10-101		89/160	140,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	Колодец №РТС - камера КП-1.1		630/800	34,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	РТС «Перово» - кам. 1.1		630/800	46,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	камера 1.2 - камера 1289/1		1000	83,4	Канальная	АПБ	1982
РТС «Перово»	камера 1289/1 - точка 1.3		1000	12,5	Канальная	Минвата	2010
РТС «Перово»	точка 1 - Камера 1.7		1000	367,23	Надземная	Минвата	1986
РТС «Перово»	Камера 1.7 - точка 2		1000	22,6	Канальная	Минвата	1986
РТС «Перово»	точка 2 - Камера КП-1.8		1000	118,64	Надземная	Минвата	1986
РТС «Перово»	Камера КП-1.8 - точка .1.9		1000	29	Надземная	Минвата	2011
РТС «Перово»	точка 1.9 - точка 1.10		1000	115,4	Канальная	Минвата	2010
РТС «Перово»	точка 1.10 - Камера 1.11		1000	447,39	Надземная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера К-1.15 - камера К-1.16		1000	35,68	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера 1.18 - камера 1.19		1000	144,55	Канальная	АПБ	1986

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	камера К-1.19 - камера КП-1.20		1000	137,36	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера КП-1.20 - камера 1.21		1000	138,81	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера К-1.21 - камера К-1.24		1020/1200	281,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	камера К-1.24 - камера К-1.25		1000	128,12	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера 1.25 - камера 1.26		1000	56,82	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера К-1.26 - камера К-1.27		1020/1200	43	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	камера 1.27 - камера 1.28		1020/1200	78,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	камера 1.28 - камера 1.29		1000	141,98	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера 1.29 - камера 1.30		1000	143,89	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера 1.30 - точка 10Б		1000	149,48	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	точка 10 Б - точка 11 А (между К 1.30 - К 1.37)		1000	30	Канальная	АПБ	2006
РТС «Перово»	точка 11А - камера 1.37		1000	44,24	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	Камера 1.37 - Камера 1.47		1000	453,77	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	Камера 1.47 - Камера 1.59		1000	437,05	Канальная	АПБ	1986
РТС «Перово»	камера 4.1 - камера 4.2		426/560	402,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	камера 4.2 - камера 4.2/1		300	73,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Перово»	камера 4.2/1 - камера 4.2/2		300	138,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Перово»	камера 4.2/2 - камера 4.2/3		300	198,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Перово»	камера 4.2 - камера 4.8		426/560	472,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	точка 4.8 - камера 3.14		426/560	88,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	камера 4.2 - камера 3.10/3		426/560	209,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	камера 3.10/3 - камера 3.10		426/560	106,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	камера 1.25 - камера 3.5		500	60,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Перово»	камера 3.12 - камера 3.13		400	127,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Перово»	Камера 3.15 - точка 28А		400	37,8	Канальная	Минвата	1994
РТС «Перово»	камера 1.25 - камера 2.5		400	205,7	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 2.5 - точка 1(д.43)		426/560	163,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	точка 1(д.43) - камера 2.6		400	244,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 2.6 - точка 2.7(д.49)		426/560	208,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	точка 2.7(д.49) - камера 2.10 (к ИТП-04-09-014)		400	200,15	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	камера 2.10(к ИТП-04-09-014) - камера 2.13		426/560	131,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 3.12 - камера 7.17		500	60,94	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 7.10 - камера 7.9		530/750	19,85	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 7.13 - камера 6.11		426/560	197,75	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 6.3 - камера 1.47		426/560	131,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 5,8 - точка т.2(компенсатор у кам. №3.9)		400	416,71	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Перово»	камера 1.30/2 - камера 1.30		426/560	38,88	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	камера 7.9 - Камера 1.59		500	616,62	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	источник т/снабжения РТС «Перово» - строение Хоз.блок		50	58,3	Канальная	Минвата	1986
РТС «Перово»	камера 7.17 - камера 7.15		530/750	217,76	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 7.15 - камера 7.14		530/750	187,38	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 7.9 - камера 7А(врезка на Каток, Бассейн)		530/750	47,45	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 6.11 - камера 6.9		426/560	222,8	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Перово»	камера 6.9 - камера 6.7		426/560	34,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	камера 6.7 - камера 6.4		426/560	110,7	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	камера 6.4 - камера 6.3		426/560	116,2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	кам. 6.5 - кам. 6.4		426/560	64	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	точка 19. 26 - точка 19. 32		159/250	57,77	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	камера 19.32 - точка 19. 34		89/180	5,27	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.32 - точка 19.33		159/250	4,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.35 - точка 19. 37		273/400	34,77	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.37 - точка 19.37А		219/315	14	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.37А - точка 19.38А		273/400	35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.38 - точка 19.41		219/315	87,28	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 19.38А - точка 19.38		219/315	8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19. 41 - точка 19.41В		219/315	10,46	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 19.41 - точка 19. 42		219/315	12,16	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 20. 1 - точка 20. 5. 1		325/450	47,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 5. 1 - точка 20. 5. 2		325/450	5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 5. 2 - точка 20. 6.1		325/450	27,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 6. 1 - точка 20. 6. 2		325/450	6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 6. 2 - точка 20. 9		325/450	90,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 9 - камера 20. 2		273/400	3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 2 - камера 20.2		273/400	3,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 9 - точка 20. 9 А		273/400	3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 9 - точка 20. 16		325/450	200,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 16 - камера 20. 3		273/400	3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 3 - камера 20. 3		273/400	3,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20.3 - точка 20. 16 А		325/450	3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 16 - точка 20. 17.1		325/450	21,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 17.1 - точка 20. 17. 2		325/450	9,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 17.2 - точка 20. 18. 1		325/450	46	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20.18. 1 - точка 20. 18. 2		325/450	5,5	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 20. 18. 2 - точка 20. 20		325/450	55	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 20 - точка 20. 20. 1		325/450	6,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 20. 1 - точка 20. 21		325/450	10,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 23 - точка 20. 24		325/450	22,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 24 - точка 20. 27. 2		325/450	66,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 27. 2 - точка 20. 27. 1		325/450	5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 20. 27. 1 - точка 20. 29		325/450	65,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 29 - камера 20. 5		273/400	1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 5 - камера 20. 5		273/400	3,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 5 - точка 20. 29 А		273/400	1,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 29 - точка 20. 34. 2		325/450	204,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 34. 2 - точка 20. 34. 1		325/450	9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 34. 2 - точка 20. 35. 1		325/450	36,15	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 35. 1 - точка 20. 35. 2		325/450	10,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20 35. 2 - точка 20. 36. 1		325/450	39,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 20. 36. 1 - точка 20. 37. 1		325/450	15	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 37. 1 - точка 20. 38		325/450	21,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 38 - камера 20. 6		273/400	1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 6 - камера 20.6		273/400	3,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 6 - точка 20. 38 А		325/450	1,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 38 - точка 20. 42		325/450	88,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 20. 24 - камера 20. 4		273/400	1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 4 - камера 20. 4		273/400	3,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 20. 4 - точка 20. 49		273/400	117,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.5 - точка 17.9 Б		530/750	362,84	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.9 Б - точка 17.9 Е		426/560	12,99	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.9 Б - точка 17.11		426/560	61,93	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.11 - точка 17.11 Б		219/315	8,01	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.11 - точка 17.21		426/560	429,18	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.21 - точка 17.21 Б		325/450	14	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.30 - точка 17.30 Б		325/450	9,23	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 17.30 - точка 17.33 К		426/560	210,76	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 16.34 - точка 16.62 А		159/250	37,12	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16.46 - точка 16.65 Б		159/250	39,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16.51 - точка 16.68 А		108/180	48,84	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16.68 А - точка 16. 68 Д		57/125	27,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16.68 А - точка 16.68 В		89/160	24,56	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 16.53 - точка 16.69		273/400	6,83	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 16.53 - точка 16.56		426/560	56,38	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 18.44 - точка 18.82		426/560	181,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.82 - точка 18.82 А		325/450	7,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.82 - точка 18.83		426/560	2,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.83 - точка 18.83Г		325/450	47,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.83 - точка 18.93		426/560	358	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.93 - точка 18.93 А		325/450	7,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.93 - точка 18.94		426/560	2,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.94 - точка 18.94 В		325/450	42,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.94 - точка 18.103		426/560	288,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.104Г - точка 18.105 А		426/560	26,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18..105 А - точка 18.105 В		325/450	6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 18.105 А - точка 18.108 А		426/560	103,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 11.1 - камера 11.4		820/1000	99,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 11.6/12.74 - точка 11.31А		630/800	1147,06	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 11.31А - точка 11.31Б		426/560	5,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 11.31А - камера 11.41		630/800	451,77	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 11.41 - камера 11.41		600	6	Канальная	Минвата	2004
РТС «Перово»	камера 11.41 - точка 11.44А		630/800	138,76	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	точка 11.67В - точка 11.68		600	6,76	Канальная	Минвата	2004
РТС «Перово»	точка 11.68 - точка 11.68А		500	4,83	Канальная	Минвата	2004
РТС «Перово»	камера 11.68 - точка 11.74		530/750	55,39	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	камера 12.1/4 - камера 12.1		800	6	Канальная	Минвата	2007
РТС «Перово»	камера 12.1/4 - камера 12.72/4		600	6,4	Канальная	Минвата	2007
РТС «Перово»	камера 12.72/4 - точка 12.74		630/800	25,76	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	камера 13.1 - камера 13.1		600	6,25	Канальная	Минвата	2006
РТС «Перово»	камера 13.3 - камера 13.4		600	2,8	Канальная	Минвата	2006
РТС «Перово»	камера 13.4 - камера 13.4А		800	6,9	Канальная	Минвата	2006
РТС «Перово»	камера 13.4А - точка 13.8А		820/1000	109,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.8А - точка 13.8А1		325/450	8,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.8А - точка 13.11А		820/1000	349,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.11Б - точка 13.19		820/1000	188,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.19 - точка 13.19А		159/250	8,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.20 - точка 13.21		159/250	5,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.21 - точка 13.21В		108/180	30,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.35 - точка 13.94А		426/560	30,7	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 13.101 - точка 13.101А		219/315	6,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.106 - точка 13.106Г		273/400	26,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.106 - точка 13.111		325/450	121,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.111 - точка 13.111А		219/315	8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.111 - точка 13.112		325/450	9,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.112 - точка 13.112Г		273/400	27,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.122 - точка 13.135		426/560	30,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.122 - точка 13.131		426/560	94,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.35А - точка 13.51		820/1000	424,37	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.51 - точка 13.51К		426/560	9,06	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.52 - точка 13.52Г		273/400	37,49	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.52 - точка 13.71		630/800	655,26	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.71 - точка 13.71В		426/560	8,63	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.72 - точка 13.72Д		426/560	53,54	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.85 - точка 13.93		426/560	70,26	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 13.86 - точка 13.86Б		426/560	9,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 14.24 - точка 14.25		426/560	11,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.25 - точка 14.25Д		89/160	8,16	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.25 - точка 14.35		426/560	265,72	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.35 - точка 14.35Б		219/315	3,58	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.41 - точка 14.41Б		219/315	5,91	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.41 - точка 14.49		426/560	84,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.49 - точка 14.49Б		108/180	5,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.49 - точка 14.57		426/560	131,33	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.57 - точка 14.124К		219/315	4,46	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.57 - точка 14.63		426/560	179,93	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.63 - точка 14.63Б		159/250	5,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.63 - точка 14.71		426/560	115,04	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.71 - точка 14.71Б		89/160	5,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.71 - точка 14.82		426/560	338,72	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.82 - точка 14.141		219/315	53,09	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.92 - точка 14.153		89/160	221,42	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.112 - точка 14.164		273/400	161,03	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.164 - точка 14.167В		219/315	59,66	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.164 - точка 14.170		159/250	27,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.170 - точка 14.171		108/180	4,84	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.170 - точка 14.171А		89/160	5,12	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	точка 14.124А - точка 14.128		426/560	100,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.128 - точка 14.173		159/250	37,92	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.173 - точка 14.175		108/180	5,12	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.173 - точка 14.174		108/180	4,38	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.128 - точка 14.135		426/560	228,03	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.135 - точка 14.136Б		426/560	42,28	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.136Б - точка 14.136		426/560	5,88	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.136 - точка 14.136Г		108/180	7,39	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.136 - точка 14.24		426/560	74,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.135 - точка 14.187		273/400	185,69	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.187 - точка 14.186А		159/250	5,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 14.187 - точка 14.187А		219/315	6,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.2 - точка 15.1.1		426/560	8,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.2 - точка 15.2А		159/250	5,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.2А - точка 15.2Б		159/250	3,93	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.2А - точка 15.2В		89/160	4,88	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.19 - точка 15.19А		219/315	6,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.19 - точка 15.21		325/450	4,58	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.21 - точка 15.21А		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.21 - точка 15.54		325/450	759,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.54 - точка 15.54А		57/125	5,29	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.54 - точка 15.58		325/450	110,86	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.58 - точка 15.58Г		159/250	7,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.58 - точка 15.60		325/450	24,84	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 15.60 - точка 15.60А		426/560	7,97	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	точка 21.2 - точка 21.5		426/560	76,76	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.5 - точка 21.24		89/160	10,64	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.5 - точка 21.7		426/560	70,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.7 - точка 21.25		219/315	10,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.7 - точка 21.8		426/560	12,46	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.8 - точка 21.27		219/315	10,22	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.13 - точка 21.29		219/315	10,12	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.13 - точка 21.14		426/560	15,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.14 - точка 21.30		273/400	8,18	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	точка 21.14 - точка 21.23		325/450	261,81	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 1.11 - тчк. №1.13		1000	197,6	Канальная	АПБ	1985
РТС «Перово»	кам. 1.17 - кам. 1.18		1000	146,98	Канальная	АПБ	1986

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	кам. 17.21 - кам. 17.28		426/560	463,61	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	кам. 17.28 - кам. 17.30		426/560	18,03	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	кам. 16.34 - кам. 16.46		426/560	599,04	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.46 - кам. 16.51		426/560	76,18	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.51 - кам. 16.53		426/560	64,47	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.19/1 - тчк. №		820/1000	5,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. № - кам. 13.33		820/1000	305,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.33 - кам. 13.34		820/1000	11	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.34 - кам. 13.35		820/1000	11,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.94А - кам. 13.33		426/560	8,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.94А - кам. 13.101/1		426/560	147,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.101/1 - кам. 13.106		426/560	162,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.112 - кам. 13.122		325/450	169,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.51 - тчк. №		820/1000	24,89	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. № - кам. 13.72		630/800	4,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.72 - кам. 13.85		530/750	465,66	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 13.85 - тчк. №		530/750	2,74	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. № - тчк. №13.87к/1		530/750	12,11	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №13.87к/1 - кам. 14.24		530/750	491,98	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 14.35 - кам. 14.41		426/560	163,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 14.82 - кам. 14.92		426/560	239,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 14.92 - кам. 14.112		426/560	447,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 14.112 - тчк. №1.1		426/560	142,61	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №15/1u - кам. 15.1		426/560	10,42	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 15.1 - кам. 14.118		426/560	44,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 15.1 - кам. 15.17		325/450	444,33	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	кам. 21.08 - кам. 21.14		426/560	164,28	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 1.20 - кам. 4.1		426/560	67,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Перово»	кам. 3.5 - кам. 3.6		500	131,1	Канальная	АПБ	2012
РТС «Перово»	кам. 3.6 - кам. 3.9		500	258,3	Канальная	АПБ	2012
РТС «Перово»	кам. 3.9 - кам. 3.10		500	124,2	Канальная	АПБ	2012
РТС «Перово»	кам. 3.10 - кам. 3.11		500	143,9	Канальная	АПБ	2012
РТС «Перово»	камера 3.11 - камера 3.12		400	197,13	Канальная	АПБ	1994
РТС «Перово»	кам. 3.13 - кам. 3.14		400	87,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Перово»	кам. 3.14 - кам. 3.15		400	84,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Перово»	кам. 7.14 - кам. 7.13		530/750	282,47	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	кам. 7.13 - кам. 7.10		530/750	81,06	Бесканальная	ППУ	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Перово»	кам. 7А - кам. 7.10А		530/750	263,98	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Перово»	кам. 5.8 - кам. 6.4		426/560	519,84	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	кам. 5.8 - кам. 1.30/2		426/560	458,41	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Перово»	тчк. №1.13 - кам. 1.15		1000	123,21	Канальная	АПБ	1985
РТС «Перово»	кам. 1.1 - кам. 1.2		1020/1200	140	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Перово»	кам. 1.16 - кам. 1.17		1000	101,38	Канальная	АПБ	1985
РТС «Перово»	кам. 3.9 - тчк. №2		426/560	17	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Перово»	тчк. №16.59/19.1 - тчк. №19.6А		273/400	101,54	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.6А - тчк. №19.7А		273/400	13,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.7А - тчк. №19.7В		273/400	8,18	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.7В - тчк. №19.7Г		273/400	8,14	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Перово»	тчк. №19.7Г - тчк. №19.8А		273/400	18,75	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.8А - тчк. №19.9		219/315	24,64	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №16.72/19.15 - тчк. №19.18А		219/315	97,69	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.18А - тчк. №19.19А		273/400	8,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.19А - тчк. №19.20А		219/315	67,67	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.20А - тчк. №19.21А		219/315	8,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.21А - тчк. №19.22А		219/315	45,84	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.22А - тчк. №19.23А		273/400	8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №19.23А - кам. 19.23		219/315	5,52	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 19.23 - тчк. №19.24А		89/180	4,84	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Перово»	кам. 19.23 - тчк. №19.24		219/315	6,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.1 - кам. 16.17		426/560	357,81	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.17 - тчк. №16.59/19.1		273/400	42,07	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.17 - кам. 16.31Г		426/560	551,36	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.31Г - тчк. №16.72/19.15		273/400	39,52	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 16.31Г - кам. 16.34		426/560	112,52	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	кам. 11.44А - кам. 11.68		630/800	992,72	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Перово»	кам. 12.25 - кам. 11.4		820/1000	1398,89	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	кам. 12.25 - кам. 12.25		800	9,39	Канальная	Минвата	2007
РТС «Перово»	кам. 12.25 - кам. 12.71		820/1000	1436,42	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Перово»	кам. 11.68 - кам. 12.71		630/800	17,85	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Перово»	тчк. №1.3 - тчк. №1		1000	87,81	Надземная	Минвата	2010

Таблица Д.9 – Параметры тепловых сетей от РТС «Некрасовка»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК12 - точка 17		108/200	35,34	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 17 - тепловой пункт 05-04-001		108/180	26,59	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/106 - точка 6		133/225	32,68	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 6 - тепловой пункт 05-04-002		133/225	20,44	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК20 - кам. ТК80		108/180	15,98	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №82 - Рождественская ул., д.10, корп.2		108/180	214,18	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК19 - тепловой пункт 05-04-004		76/140	26,66	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК8 - тчк. №19		108/180	14,31	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 19 - тепловой пункт 05-04-005		108/180	14,82	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК12 - точка 40		76/140	6,05	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 40 - тепловой пункт 05-04-006		76/140	7,68	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера У7 - тепловой пункт 05-04-007		108/180	73,58	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - тепловой пункт 05-04-014		89/180	31,94	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 15 - тепловой пункт 05-04-015 переспектива		108/180	6,76	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК12 - точка 63		159/250	32,95	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 63 - точка 64		159/250	7,35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 64 - тепловой пункт 05-04-027		159/250	16	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК55 - тепловой пункт 05-04-036		219/315	114	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера 145 - тепловой пункт 05-04-037		219/315	3,95	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК114 - тепловой пункт 05-04-038		325/450	35,16	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Некрасовка»	кам. ТК133В - аб. 05-04-039		273/400	51,05	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Некрасовка»	кам. ТК79 - тчк. №196в		219/315	50,8	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Некрасовка»	точка 196в - точка 196е		219/315	11,8	Канальная	ППУ	1991
РТС «Некрасовка»	точка 196е - тепловой пункт 05-04-040		219/315	49,95	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Некрасовка»	камера ТК 1.1Д - тепловой пункт 05-04-041		273/400	79,6	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 А - 1-я Вольская ул., д. 18,к.3		65	20,36	Канальная	Минвата	2001
РТС «Некрасовка»	камера ТК8 - точка 2/1		133/225	9,3	Канальная	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	точка 2/1 - точка 4		133/225	25,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	точка 4 - точка 5		133/225	10	Канальная	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	точка 5 - тепловой пункт 05-04-046		133/225	4,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	точка 45/19Е - точка 35		219/315	23,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 35 - точка 36		219/315	10	Канальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	тчк. №36 - аб. 05-04-047		219/315	93,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	аб. 05-04-041 - аб. 05-04-049		108/180	340,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	кам. ТК59/21 - тчк. №6/1		219/315	83,4	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 6/1 - точка 7		219/315	6	Футляр	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	точка 7 - тепловой пункт 05-04-050		219/315	7,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Некрасовка»	камера ТК26 - тепловой пункт 05-04-051		108/180	27,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	кам. ТК46А - аб. 05-04-052		89/180	64,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК21 - тепловой пункт 05-04-055		273/400	36	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК114 - тепловой пункт 05-04-056		219/315	145,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК45 - точка 47а		219/315	21,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 47а - точка 47б		219/315	6,6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 47б - тепловой пункт 05-04-057		219/315	63,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 228Д - тепловой пункт 05-04-058		57/140	9,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК228В - тепловой пункт 05-04-059		57/125	61,7	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера 221 - точка 231		168/250	14,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 231 - точка 232		168/250	12,25	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 232 - тепловой пункт 05-04-060		159/250	23	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК153"/31 - точка 6		219/315	31,31	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 10		219/315	49,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 10а		219/315	1,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10а - точка 12		219/315	29,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 12 - тепловой пункт 05-04-061		219/315	24,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК3 - точка 16а		108/180	226,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 16а - точка 18		108/180	27,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 18 - тепловой пункт 05-04-062		108/180	13,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК87/163 - точка 165		139.7/225	6,05	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Некрасовка»	точка 165 - точка 166		139.7/225	11,45	Канальная	ППУ	1990
РТС «Некрасовка»	точка 166 - тепловой пункт 05-04-063		139.7/225	82,2	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Некрасовка»	кам. ТК39 - тчк. №7а		159/250	131,39	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №7а - тчк. № 8А		159/250	55,81	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. № 8А - аб. 05-04-064		159/250	6,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК3 - тепловой пункт 05-04-070		159/250	24,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК17 - точка 20		159/250	7,01	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 20 - тепловой пункт 05-04-071		159/250	13,83	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - тепловой пункт 05-04-072		159/250	14,64	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК79/112 - точка 7		159/250	71,17	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7 - точка 9		159/250	13,17	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - тепловой пункт 05-04-073		159/250	6,32	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - точка 32		133/225	16,22	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 32 - точка 35		133/225	12,7	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 35 - точка 36а		133/225	23,72	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 36а - точка 37а		133/225	9,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 37а - тепловой пункт 05-04-074		133/225	7,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК134/100 - точка 3		159/250	7,34	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3 - точка 7		159/250	23,88	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7 - тепловой пункт 05-04-075		159/250	23,76	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 9		159/250	16,08	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 15		159/250	40,08	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 15 - тепловой пункт 05-04-076		159/250	4,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК25 - точка 26		133/225	7,83	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 26 - тепловой пункт 05-04-077		133/225	16,89	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - точка 17		89/160	11,22	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 17 - тепловой пункт 05-04-078		89/160	8,67	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК19 - точка 28		89/160	27,53	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 28 - тепловой пункт 05-04-080		89/160	33,27	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК82/112 - точка 4		273/400	18,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 4 - точка 5		273/400	12	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 9		273/400	32,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10		273/400	7,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10 - тепловой пункт 05-04-081		273/400	70,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК61А - точка 5а		159/250	26,77	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 5а - точка 5б		159/250	6,93	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 5б - тепловой пункт 05-04-082		159/250	40,02	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - точка 16		159/250	7,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 16 - точка 17		159/250	7,52	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 17 - тепловой пункт 05-04-083		159/250	23,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 - точка 26		159/250	5,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 26 - тепловой пункт 05-04-086		159/250	20,06	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - точка 34		159/250	10,16	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 34 - точка 35		159/250	8,56	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 35 - точка 37		159/250	3,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 37 - точка 38		159/250	6,88	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 38 - точка 40		159/250	5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 40 - тепловой пункт 05-04-087		159/250	13,92	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - точка 15		159/250	13,23	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 15 - точка 17		159/250	7,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 17 - точка 18		159/250	7,6	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 18 - тепловой пункт 05-04-088		159/250	24,29	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - тепловой пункт 05-04-089		57/140	13,82	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 6 - тепловой пункт 05-04-090		159/250	12,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК3 - тепловой пункт 05-04-091		159/250	8,35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК4 - точка 33а		108/200	15,53	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 33а - точка 35а		108/200	16,76	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 35а - тепловой пункт 05-04-092		108/180	11,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 46		133/225	72,19	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 46 - точка 47		133/225	10,34	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 47 - точка 48		133/225	11,21	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 48 - точка 49		133/225	11,79	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 49 - тепловой пункт 05-04-093		133/225	28,79	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК116а/130 - тепловой пункт 05-04-095		133/225	58,29	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК11 - точка 67		89/160	76,09	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 67 - тепловой пункт 05-04-097		89/160	82,1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - тепловой пункт 05-04-098		133/225	25,69	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК8/105а - точка 1		133/225	8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 1 - тепловой пункт 05-04-099		133/225	87,46	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК216а - аб. 05-04-100		57/125	4,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК19 - тчк. №53		219/315	16,79	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	тчк. №53 - аб. 05-04-101		219/315	8	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК108б/129 - точка 3		159/250	13,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3 - точка 4		159/250	6,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 4 - тепловой пункт 05-04-102		159/250	12,86	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 8		108/180	20,05	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 8 - тепловой пункт 05-04-103		108/180	31,85	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК27 - Рождественская ул., д.15		108/180	16,32	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК27 - точка 31		108/180	16,16	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 31 - точка 32		108/180	7,38	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 32 - тепловой пункт 05-04-105		108/180	3,76	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 - точка 24		133/225	63,55	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 24 - тепловой пункт 05-04-106		133/225	12,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - тепловой пункт 05-04-107		108/180	13,31	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - тепловой пункт 05-04-108		133/225	17,91	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 3 - тепловой пункт 05-04-109		108/180	18,12	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК64/1 - тчк. №3		108/180	5,86	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - точка 12		159/250	70,83	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 12 - точка 13		159/250	9,02	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 13 - тепловой пункт 05-04-110		159/250	13,17	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 - точка 20		133/225	43,56	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 20 - точка 21		133/225	7,12	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 21 - тепловой пункт 05-04-016		133/225	18,22	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - точка 53		133/225	18,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 53 - точка 54		133/225	8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 54 - тепловой пункт 05-04-112		133/225	16,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК22 - точка 25		159/250	16,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 25 - точка 26		159/250	7,37	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 26 - тепловой пункт 05-04-113		159/250	11,09	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК8 - тепловой пункт 05-04-114		159/250	12,63	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - тепловой пункт 05-04-115		159/250	48,75	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК10/132а - точка 5		159/250	23,05	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 6		159/250	7,87	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 6 - тепловой пункт 05-04-116		159/250	10,92	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера УТ5 - тепловой пункт 05-04-117		125	54,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Некрасовка»	камера ТК27 - точка 57		108/180	9,45	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 57 - тепловой пункт 05-04-009		108/180	7,07	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК14/117 - точка 5		159/250	38,37	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 6		159/250	7,56	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 9		159/250	27,98	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10		159/250	9,35	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 18		159/250	124,09	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 18 - точка 19		159/250	7,55	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 19 - тепловой пункт 05-04-119		159/250	11,97	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - тепловой пункт 05-04-120		80	44	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	кам. ТК 9 - ЦТП 05-04-121		159/250	174,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Некрасовка»	кам. ТК34/214 - кам. ТК10		219/315	5,73	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Некрасовка»	кам. ТК10 - аб. 05-04-122		89/160	4,13	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Некрасовка»	камера НТК 37 - тепловой пункт 05-04-123		76/140	115	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Некрасовка»	точка 81Б - 1-я Вольская ул. ,д.11		50	72,74	Канальная	Минвата	1998
РТС «Некрасовка»	камера ТК24 - точка 72		133/225	19,95	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 72 - точка 73		133/225	7,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 73 - тепловой пункт 05-04-126		133/225	12,05	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК88 - тепловой пункт 05-04-127		133/225	56,95	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК29 - точка 31		133/225	21,65	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 31 - точка 32		133/225	9,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 32 - точка 42		133/225	97,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 42 - точка 43		133/225	8,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 43 - тепловой пункт 05-04-128		133/225	12,05	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 4 - тепловой пункт 05-04-011		108/180	20,48	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК50а/204а - камера ТК84а		108/180	79,63	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК84а - точка 86		108/180	33,07	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 86 - точка 87		108/180	8,06	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 87 - тепловой пункт 05-04-131		108/180	41,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	кам. ТК3/214 - кам. ТК2		133/225	5,11	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	тчк. №6 - аб. 05-04-132		133/225	18,78	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	кам. ТК4/214 - тчк. №3		133/225	7,86	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	тчк. №3 - тчк. №4		133/225	7,34	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	тчк. №4 - кам. ТК5		133/225	2,66	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	кам. ТК5 - ул. Липчанского, д.1		133/225	21,92	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК23 - точка 25		108/180	20	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 25 - точка 26		108/180	7	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 26 - тепловой пункт 05-04-079		108/180	25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - 1-я Вольская ул., д.20,к.1		50	24,33	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - 1-я Вольская ул., д.22,к.1		150	18,42	Канальная	Минвата	2000
РТС «Некрасовка»	камера ТК65 - тепловой пункт 05-04-151		50	40	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - точка 8		108/180	12,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 8 - точка 9		108/200	8,53	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - тепловой пункт 05-04-194		108/200	16,48	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК3/214 - кам. ТК34/214		426/560	2,78	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Некрасовка»	источник т/снабжения РТС "Некрасовка" - Камера павильон		630/800	46,6	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	2-я Вольская ул., домовл.13, корп.2, стр.2 - тчк. №37А		530/750	22,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	кам. ТК40А - кам. ТК41		530/750	27,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	кам. ТК41 - тчк. №42		530/750	27,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК47 - точка 48		530/750	116,28	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 53а - камера ТК56		530/750	45,61	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК56 - камера ТК57А		530/750	4,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК57А - точка 60		426/560	26,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	кам. ТК70 - тчк. №126		323.9/450	13,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК57А - точка 149		325/450	24	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК153"/31 - точка 37		219/315	34,3	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК39 - точка 42		219/315	8,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК45 - точка 45А		159/250	4,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК56 - тчк. №141		325/450	29,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 141 - точка 158а		325/450	47,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №141 - тчк. №141б		325/450	6,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК70 - тчк. №71		426/560	26,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	кам. ТК76 - кам. ТК77А		325/450	75,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	кам. ТК76 - тчк. №133а		273/400	54,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	камера ТК133В - точка 133Е		168/250	6,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК77А - точка 188		168/250	13,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК77А - камера ТК79		325/450	49,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК79 - тчк. №85		325/450	201,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	кам. ТК98 - кам. ТК72/23		325/450	234,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК98 - камера ТК21		273/400	74,73	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК21 - точка 22		159/250	2,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 22 - камера НТК 37		108/180	3,52	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК47 - точка 110б		325/450	6,23	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК113 - камера ТК114		325/450	55,48	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК18 - камера ТК22/6		530/750	45,76	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/6 - точка 24а		325/450	7,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК31 - камера ТК3		325/450	20	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка НТК4 - камера ТК4		400	60	Канальная	Минвата	1977
РТС «Некрасовка»	камера ТК4 - камера ТК6		325/450	85	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка А врезка трубопровода 200		325/450	13,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Некрасовка»	точка А врезка трубопровода200 - камера ТК7		273/400	107,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - камера ТК8		273/400	167,35	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Некрасовка»	камера ТК8 - камера ТК9		200	52	Канальная	Минвата	1995
РТС «Некрасовка»	камера ТК9 - камера ТК10		200	99	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - камера ТК11		200	24,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК11 - камера ТК12		200	87,35	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК12 - камера ТК13		200	102,6	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - камера ТК14		200	17,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК14 - камера ТК15		200	63,75	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 - камера ТК15А		100	33	Канальная	Минвата	1963
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/6 - точка 10а		530/750	54,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК14Д - камера ТК15/14		530/750	11,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК15/14 - точка 20		530/750	95,55	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК22 - точка 27а		530/750	133,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 30 - точка 34в		530/750	69,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК36/17 - камера ТК39/18		426/560	64,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК39/18 - камера ТК45/19Б		426/560	163,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК45/19Б - камера ТК45/19В		426/560	5,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК45/19В - камера ТК45/19Г		426/560	3,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК45/19Б - точка 45/19Е		219/315	5,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 45/19Е - камера ТК45/19Г		219/315	17,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК45/19Г - камера ТК46А		426/560	18,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК46А - камера ТК53/20		426/560	193,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК53/20 - точка 53б		325/450	18,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 53б - точка 54а		325/450	18,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 54а - камера ТК59/21		325/450	106,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК59/21 - точка 66а		325/450	149,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 68а - камера ТК70/22		325/450	18,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК70/22 - камера ТК72/23		325/450	38,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК72/23 - точка 74а		325/450	11,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК81А - камера ТК81Б		325/450	13,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК81Б - камера ТК81		325/450	47,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК81 - точка 83а		325/450	46,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 159а - камера ТК87/163		325/450	42,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера павильон - точка 3		530/750	15,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера 5А - точка 10		530/750	126,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК40А - точка 211а		168/250	9,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК216а - камера ТК221		168/250	98,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК221 - точка 169		89/160	71,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 169 - точка 169/1		89/160	9,45	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК31 - камера ТК65		300	219	Канальная	Минвата	2003
РТС «Некрасовка»	камера ТК65 - камера ТК66		300	53	Канальная	Минвата	2003
РТС «Некрасовка»	камера павильон - точка 2А		630/800	40,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК5А - камера ТК7А		630/800	117,1	Надземная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7А - точка 20А		630/800	250,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК29А - точка 29Б		159/250	5,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 20б - точка 22/1		630/800	95,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК38А - точка 38Д		426/560	9,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК29А - камера ТК38А		630/800	600,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2а - точка 2б		630/800	12	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 2б - камера ТК8/104		630/800	67,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК8/105а - точка 9		630/800	23,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК13/105 - точка 14г		630/800	13,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/106 - точка 33		630/800	276	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК35/106 - тчк. №38/1		630/800	96	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК 41/107 - камера ТК 68/107		630/800	43,61	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 71а - камера ТК 73/111		426/560	35,49	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК73/111 - точка 74		426/560	26,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК76/111 - камера ТК79/112		426/560	72,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК79/112 - камера ТК82/112		426/560	46,83	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК82/112 - камера ТК82а/112		426/560	4,67	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 83 - точка 85а		426/560	70,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 93 - камера к3128		426/560	23,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК 8/104 - тчк. №105		426/560	28,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК 107а/129 - кам. ТК108б/129		426/560	25,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №109а - тчк. №111а		426/560	65,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 111а - камера ТК116а/130		426/560	129,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК116а/130 - тчк. №118а		426/560	104,58	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №121б - тчк. №127а		426/560	130,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК127б - тчк. №130а		426/560	106,98	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК 41/107 - тчк. №91а		530/750	153,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК96/116 - камера ТК110/116		530/750	7,86	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК110/116 - тчк. №130а		530/750	17,52	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 65в - камера ТК61А		530/750	144,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 60б - камера ТК59/108		530/750	49,54	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 58а - камера ТК54/109		530/750	50,23	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК54/109 - тчк. №132		325/450	131,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК134/100 - точка 1б		219/315	63,97	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК96/116 - точка 2а		325/450	12,29	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК5 - кам. ТК17		219/315	65,48	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК17 - точка 2		159/250	3,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 11 - камера ТК13		159/250	22,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 5 - камера ТК6		219/315	6,12	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - камера ТК7		219/315	21,42	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - камера ТК12		133/225	19,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК121/130 - камера ТК4		219/315	38,19	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК4 - камера ТК6		219/315	15,93	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 8		219/315	7,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10 - камера ТК11		219/315	15,04	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК11 - камера ТК20		219/315	132,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК20 - камера ТК25		219/315	39,57	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 30 - камера ТК13/105		219/315	62,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК76/111 - камера ТК13		133/225	15,21	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - камера ТК23		133/225	31,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК107а/129 - камера ТК5		159/250	30,58	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК127б - кам. ТК3		219/315	12,67	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК59/108 - тчк. №3		219/315	12,03	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	кам. ТК7 - кам. ТК8		219/315	8,08	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - точка 6		219/315	146,58	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - точка 14		133/225	28,49	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК73/111 - точка 5		159/250	20,35	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - точка 10а		133/225	31,48	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 3 - камера 5А		530/750	21,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 11		530/750	67,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 11 - точка 13		530/750	19,51	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 13 - точка 15		530/750	34,59	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 15 - точка 17		530/750	30,31	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 17 - камера ТК18		530/750	5,83	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 24а - точка 24б		325/450	17,77	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	тчк. №120 - кам. ТК18		325/450	51,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 24б - камера ТК31		325/450	124,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 37А - точка 38		530/750	106,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 38 - камера ТК40А		530/750	44,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	кам. ТК113 - тчк. №120		325/450	48,33	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 42 - точка 45		530/750	52,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 45 - камера ТК47		530/750	26,41	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 110б - точка 112а		325/450	38,85	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 112а - камера ТК113		325/450	7,26	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 48 - точка 49		530/750	23,89	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 49 - точка 52		530/750	98,08	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 52 - точка 53а		530/750	21,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 60 - точка 61		426/560	21,5	Футляр	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 61 - точка 61а		426/560	36,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 61а - точка 61б		426/560	6,75	Футляр	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 61б - точка 65а		426/560	104,86	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 65а - точка 65б		426/560	10,55	Футляр	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 65б - камера ТК70		426/560	156,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 71 - точка 71а		426/560	8	Футляр	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 71а - камера ТК76		426/560	96,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 85 - точка 86		325/450	8	Футляр	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 86 - точка 87		325/450	9,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 87 - точка 88а		325/450	27,25	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	тчк. №88а - кам. ТК91		325/450	41,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 92 - точка 93		325/450	15,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 93 - точка 95А		325/450	74,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 95а - точка 95а1		325/450	9	Футляр	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 95а1 - камера ТК98		325/450	48,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 74а - точка 80а		325/450	33,9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 80а - точка 80б		325/450	23,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 80б - точка 80в		325/450	5,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 80в - камера ТК81А		325/450	44,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 83а - точка 83б		325/450	17,9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 83б - точка 85а		325/450	28,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 85а - точка 85б		325/450	5,9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 85б - камера ТК87/163		325/450	35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 10а - точка 10б		530/750	9,8	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 10б - точка 12а		530/750	56,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 12а - точка 12б		530/750	7,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 12б - точка 14е		530/750	112,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 14е - точка 14ж		530/750	12,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 14ж - камера ТК14Д		530/750	2,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 21 - камера ТК22		530/750	9,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 27а - точка 27б		530/750	9,8	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 27б - точка 27в		530/750	23,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 27в - точка 27г		530/750	7,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 27г - камера ТК28/16		530/750	3,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	камера ТК28/16 - точка 29а		530/750	19,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 29а - точка 30		530/750	16,75	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 34в - точка 35а		530/750	26,85	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 35а - камера ТК36/17		530/750	8,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 20 - точка 21		530/750	23,7	Канальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 66а - точка 66б		325/450	6,1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 66б - камера ТК67/22		325/450	4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК67/22 - точка 67а		325/450	10,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 67а - точка 68а		325/450	20	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 133а - точка 133б		273/400	5,25	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 133б - камера ТК133в		273/400	4,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 141б - точка 143а		325/450	20,45	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 143а - камера ТК145		325/450	4,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 158а - точка 159а		325/450	18,75	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 126 - точка 129		325/450	25,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 129 - камера ТК52		325/450	13,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 188 - точка 190		168/250	21,35	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 190 - камера ТК193		168/250	11,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	камера ТК193 - Инициативная ул.,д.71		150	94,28	Канальная	Минвата	1996
РТС «Некрасовка»	точка 211а - точка 212а		168/250	28,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 212а - камера ТК216а		168/250	156,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Некрасовка»	точка 169/1 - точка 225		89/160	66,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 225 - точка 227		89/160	23	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 227 - камера ТК228		89/160	3,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 149 - точка 151		325/450	40,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 151 - камера ТК153"/31		325/450	11,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 37 - точка 38		219/315	27,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 38 - камера ТК39		219/315	2,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 42 - точка 44		219/315	15,2	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 44 - камера ТК45		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК36/17 - камера ТК7		325/450	231,95	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера 7 - точка 9		325/450	16,65	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10а		325/450	20,35	Канальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 10а - камера ТК11		325/450	6,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера 11 - точка 15		159/250	21,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 15 - точка 17		159/250	23,9	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	точка 17 - камера ТК3		159/250	13,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - точка 7а		273/400	5,65	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК11 - точка 12		219/315	14,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 12 - точка 12а		219/315	2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 12 - точка 12б		57/140	2,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК3 - точка 3а		108/180	4,85	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 2А - точка 2Б		630/800	63,7	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2Б - точка 5А		630/800	101,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 20А - точка 20Б		630/800	7,8	Футляр	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 22/1 - точка 22/2		630/800	8,15	Футляр	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 22/2 - камера ТК29А		630/800	325,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК38А - точка 52		630/800	454,99	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 52 - точка 1а		630/800	185,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 1а - точка 1в		630/800	16,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 1в - точка 2/2		630/800	12,7	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2/2 - точка 2а		630/800	41,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера 8/104 - точка 7в		630/800	13,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7в - точка 7г		630/800	10	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7г - камера 8/105а		630/800	24,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 12		630/800	30,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 12 - камера ТК13/105		630/800	13	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 14г - точка 14а		630/800	13,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 14а - точка 15а		630/800	48,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 15а - точка 17а		630/800	48,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 17а - точка 18		630/800	14	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 18 - точка 19		630/800	10,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 19 - камера ТК22/106		630/800	43,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 33 - точка 34/1		630/800	24,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 34/1 - камера ТК35/106		630/800	2,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №38/1 - кам. ТК 41/107		630/800	35,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК68/107 - точка 70а		426/560	12,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 70а - точка 70б		426/560	25,62	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 70б - точка 70в		426/560	20,88	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 70в - точка 71а		426/560	16,85	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 74 - точка 75		426/560	10,84	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 75 - камера ТК76/111		426/560	12,64	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК82а/112 - точка 83		426/560	11,7	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 85а - точка 86а		426/560	15,33	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 86а - точка 88а		426/560	76,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 88а - точка 90а		426/560	56,75	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 90а - камера ТК91/113		426/560	3,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК91/113 - точка 93а		426/560	61,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 93а - точка 93		426/560	11,9	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 105 - точка 106а		426/560	39,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 106а - камера ТК107а/129		426/560	12,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК108б/129 - точка 109а		426/560	9,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 118а - точка 120а		426/560	27	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 120а - камера ТК121/130		426/560	13,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК121/130 - точка 121а		426/560	75,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 121а - точка 121б		426/560	10,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №127а - кам. ТК127б		426/560	19,98	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №91а - тчк. №92а		530/750	12,85	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	тчк. №92а - тчк. №94а		530/750	67,72	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 94а - камера ТК96/116		530/750	15,86	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК110/116 - камера ТК97		530/750	21,31	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2а - точка 3а		325/450	14,86	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3а - камера ТК5		325/450	18,58	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2 - точка 3		159/250	10,35	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3 - камера ТК5		159/250	13,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК5 - точка 10		159/250	24,84	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 11		159/250	7,75	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 7		219/315	16,82	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7 - точка 8		219/315	3,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК54/109 - точка 3а		530/750	23,67	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК7/227 - камера ТК10/251		630/800	37,32	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК10/251 - точка 10		630/800	23,2	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК21/221 - точка 45а		530/750	35,42	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 48 - точка 48в		530/750	15	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК10/251 - камера ТК6		133/225	61,31	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 6В переспектива на Гр.12		108/180	8,63	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК48/221 - точка 1		273/400	7,59	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК4 - точка 5		219/315	8,45	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 6		219/315	7,1	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 9		219/315	11,16	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК56/219 - точка 91		159/250	45,55	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК21/221 - точка 24		530/750	25,26	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК36/22 - точка 39		530/750	51,95	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК56/219 - точка 58а		530/750	13,95	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК62/218 - камера ТК62/217		530/750	8,86	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК62/217 - точка 63а		530/750	23,19	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 65а - точка 65б		530/750	9,06	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК73/216 - кам. ТК10б		426/560	28,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК18б - кам. ТК38/215а		426/560	67,75	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК38/215а - тчк. №35б		426/560	72,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №35б - тчк. №35а		426/560	15,35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 2б - точка 3а		273/400	18,05	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК10 - камера ТК12		273/400	27,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК12 - камера ТК24		219/315	167,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК24 - камера ТК29		219/315	56,45	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК62/218 - точка 3		219/315	12,12	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 8		219/315	13,6	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК15 - камера ТК5		219/315	44,96	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК29 - камера ТК82		159/250	16,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК82 - камера ТК88		159/250	115,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера 5А - точка 5"		76/140	6,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	камера ТК41 - точка 41"		89/160	6,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Некрасовка»	точка 8 - камера ТК10		219/315	8,6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 14 - точка 15		133/225	4,93	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 15 - камера ТК19		133/225	31,56	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК68/107 - точка 66б		530/750	13,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 66б - точка 65в		530/750	16,8	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК61А - точка 61		530/750	22,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 61 - точка 60б		530/750	19,51	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК59/108 - точка 58б		530/750	19,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 58б - точка 58а		530/750	12,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3 - точка 6		219/315	32,64	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 7		219/315	8,68	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 7 - точка 9		219/315	3,93	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 11		219/315	20,49	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 11 - точка 13		219/315	3,89	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 13 - камера ТК14		219/315	8,92	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 132 - точка 133		325/450	10,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 133 - камера ТК134/100		325/450	5,35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 1б - точка 3		159/250	10,49	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 3 - точка 4		159/250	18,84	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 4 - камера ТК6		159/250	24,64	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК6 - точка 6а		76/160	5,3	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК23 - точка 31		133/225	11	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 6		159/250	9,43	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 6 - камера ТК7		159/250	4,21	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК35/106 - точка 2		219/315	2,72	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 2 - точка 5		219/315	7,79	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - точка 9		133/225	8,31	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 8 - точка 10		219/315	33,71	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	камера ТК25 - точка 27		219/315	10,07	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 27 - точка 28		219/315	7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 28 - точка 30		219/315	15,51	Канальная	ППУ	2010
РТС «Некрасовка»	точка 10а - точка 11а		133/225	5,94	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 11а - точка 12		133/225	3,31	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 12 - точка 13		133/225	9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 13 - точка 15		133/225	11,02	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 3а - точка 4		530/750	59,05	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 4 - камера ТК7/227		530/750	24,76	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 10а		630/800	10,7	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 10а - камера ТК21/221		630/800	213,44	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 45а - точка 46а		530/750	34,39	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 46б - точка 47а		530/750	20,2	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 47а - точка 47б		530/750	9,82	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 47б - камера ТК48/221		530/750	5,68	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 46а - точка 46б		530/750	10,86	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК48/221 - точка 48		530/750	5,28	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 48в - точка 49а		530/750	41,31	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 49а - точка 53б		530/750	50,91	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 53б - камера ТК56/219		530/750	42,19	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 1 - камера ТК4		219/315	16,27	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10		219/315	6	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 10 - камера ТК13		219/315	29,37	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК13 - камера ТК19		219/315	77,38	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК19 - точка 25		108/180	31,97	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 25 - точка 26		108/180	8,3	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 26 - камера ТК27		108/180	6,7	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 2 - точка 5		159/250	17,55	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 5 - точка 6		159/250	7,12	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 6 - точка 9		159/250	19,57	Бесканальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10		159/250	19,54	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 11		159/250	5,13	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 11 - точка 12		159/250	11,73	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 12 - камера ТК15		159/250	17,22	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 24 - точка 26		530/750	44,04	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 26 - точка 31а		530/750	69,57	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 31а - точка 31б		530/750	12,51	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 31б - камера ТК36/222		530/750	97,88	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 39 - точка 40а		530/750	42,37	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 40а - камера ТК41/223		530/750	17,43	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 58а - точка 60а		530/750	104,25	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 60а - камера ТК62/218		530/750	24,08	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 65б - точка 66а		530/750	7,09	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 66а - камера ТК69/217		530/750	14,16	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК69/217 - точка 67а		530/750	6,25	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 67а - точка 68а		530/750	22,24	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 68а - точка 72		530/750	82,58	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 72 - точка 72а		530/750	34,63	Канальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	точка 72а - камера ТК73/216		530/750	24,06	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК10б - кам. ТК18б		426/560	53,2	Надземная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №35а - кам. ТК3/214		426/560	24,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК34/214 - тчк. №35а		426/560	13,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №35а - тчк. №32		426/560	10	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №32 - кам. ТК31/214		426/560	13,85	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК31/214 - кам. ТК24/214		426/560	73,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК24/214 - тчк. №21а		426/560	46,55	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №21а - тчк. №19а		426/560	55,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №19а - кам. ТК4/214		426/560	47,85	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №18 - тчк. №17		426/560	12,35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	тчк. №17 - кам. ТК9б		426/560	27,45	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК9б - кам. ТК1б		426/560	59,5	Надземная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК41/223 - точка 5а		530/750	52,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 5а - точка 5б		530/750	11,65	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 5б - точка 7		530/750	51,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 7 - точка 7а		530/750	12,25	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 7а - камера ТК10/224		530/750	35,55	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК10/224 - камера ТК1б		530/750	21,8	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	камера ТК41/223 - точка 44а		530/750	64,11	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 44а - точка 44б		530/750	12	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 44б - камера ТК47/215		530/750	32,75	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК47/215 - камера ТК73/216		530/750	111,05	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 3 - камера ТК6		219/315	22,72	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 8 - точка 13		219/315	46,66	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 13 - камера ТК15		219/315	8	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК31/214 - точка 2б		273/400	20,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 3а - точка 8		273/400	55,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	точка 8 - камера ТК10		273/400	8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК82 - точка 82а		89/160	3,65	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК88 - точка 88а		108/180	5,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/132 - точка 3		273/400	13,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 3 - точка 5		273/400	17,6	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 5 - камера ТК7		273/400	13,83	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК7 - камера ТК8		273/400	8,26	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК8 - точка 9		219/315	6,68	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 9 - точка 10		219/315	9,1	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 10 - камера ТК17		219/315	96,58	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК17 - точка 20		219/315	43,73	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 20 - точка 21		219/315	7,01	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21 - камера ТК22		219/315	4,71	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК22 - точка 22а		133/225	5,6	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК17 - точка 17а		57/125	2,8	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК64/1 - точка 65б		530/750	53,69	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	камера ТК97 - камера ТК7/116а		530/750	151,26	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК7/116а - точка 8а		530/750	13,28	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 8а - точка 10		530/750	58,89	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 10 - точка 13		530/750	26,73	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 13 - камера ТК14/117		530/750	10,16	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК14/117 - камера ТК17/117а		530/750	50,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК17/117а - точка 20		530/750	24,78	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 20 - точка 21		530/750	10,46	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21 - камера ТК24/118		530/750	84,96	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК24/118 - камера ТК6/132а		426/560	43,24	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК6/132а - точка 8		426/560	26,61	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 8 - точка 10		426/560	16,92	Канальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 10 - камера ТК10/132		426/560	6,01	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК10/132 - камера ТК17/132		426/560	141,12	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК17/132 - точка 20		426/560	25,99	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 20 - точка 21		426/560	13,52	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21 - камера ТК22/132		426/560	4,43	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК22/132 - точка 23		426/560	23,14	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК66 - камера НТК67		250	16	Канальная	Минвата	2004
РТС «Некрасовка»	камера НТК67 - камера НТК68		250	106	Надземная	Минвата	2004
РТС «Некрасовка»	камера НТК68 - камера ТК69		250	179	Канальная	Минвата	2004
РТС «Некрасовка»	камера ТК69 - камера см люк №71		250	343,41	Канальная	Минвата	2004
РТС «Некрасовка»	см люк№71 - см люк №72		250	54,65	Канальная	Минвата	2003
РТС «Некрасовка»	точка 119б - камера ТК1.1Д		273/400	156,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	камера ТК1.1Д - камера ТК2.2		219/315	67,21	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК2.2 - точка 2,4		219/315	19,28	Футляр	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 2,4 - точка 3а		219/315	15,47	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 3а - камера ТК4.1		219/315	55,19	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК4.1 - точка 4.2		219/315	11,48	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 4.2 - точка 4.3		219/315	12,38	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 4.3 - точка 4.4		219/315	33,36	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 4.4 - точка 5д		219/315	102,88	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 5д - точка 7а		219/315	34,13	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 7а - точка 7б		219/315	11,49	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 7б - камера ТК10.1		219/315	90,84	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК10.1 - камера 15а		219/315	66,14	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК15а - точка 16г		219/315	21,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 16г - точка 16д		219/315	18,05	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 16д - точка 17г		219/315	60,21	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 17г - точка 17д		219/315	19,96	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 17д - точка 18г		219/315	67,63	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 18г - точка 18д		219/315	19,82	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 18д - камера ТК19		219/315	55,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК19 - точка 19а		219/315	9,32	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 19а - точка 19з		219/315	30,83	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 19з - камера 19д		219/315	14,43	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера 19д - точка 19е		219/315	32,17	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 19е - точка 20к		219/315	19,25	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 20к - точка 20л		219/315	59,63	Бесканальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Некрасовка»	точка 20л - точка 21д		219/315	20,01	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21д - точка 21ж		219/315	62,47	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21ж - точка 21з		219/315	20,76	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 21з - точка 22г		219/315	67,93	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 22г - точка 22д		219/315	20,56	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 22д - точка 23г		219/315	67,03	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 23г - точка 23д		219/315	16,85	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 23д - камера ТК24а		219/315	62,78	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК24а - точка 25б		219/315	20,95	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 25б - точка 26а		219/315	27,99	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 26а - камера ТК32а		219/315	98,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера 32а - точка 36а		219/315	78,57	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 36а - точка 36б		219/315	13,1	Канальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	точка 36б - камера ТК47/3025а		219/315	190,41	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	камера ТК47/3025а - камера ТК50а/204а		219/315	20,24	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Некрасовка»	кам. ТК52 - кам. ТК55		200	49,8	Канальная	Минвата	1999
РТС «Некрасовка»	кам. ТК55 - кам. УТ5		125	64	Канальная	Минвата	2001
РТС «Некрасовка»	кам. ТК 68/107 - кам. ТК7		159/250	89,86	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК7 - кам. ТК27		159/250	11,08	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Некрасовка»	кам. ТК3 - тчк. №НТК4		400	153	Канальная	Минвата	1998
РТС «Некрасовка»	тчк. №63а - кам. ТК64/1		530/750	25,72	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Некрасовка»	кам. ТК72 - тчк. №116а		250	166,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Некрасовка»	тчк. №116а - тчк. №116б		273/400	5,96	Канальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	тчк. №116б - кам. ТК118		273/400	10,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	кам. ТК118 - тчк. №119а		273/400	16,61	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Некрасовка»	тчк. №119а - тчк. №119б		273/400	5,88	Канальная	ППУ	2009

Таблица Д.10 – Параметры тепловых сетей от РТС «Жулебино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	камера 1/4/1 - тепловой пункт 05-08-001		273/400	140	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Жулебино»	камера 1/4/3 - камера 1/4/5		250	320,3	Канальная	Минвата	2002
РТС «Жулебино»	камера 1/4/5 - тепловой пункт 05-08-002		250	75	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 1/4/3 - тепловой пункт 05-08-003		273/400	40	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	камера 1/4/2 - тепловой пункт 05-08-004		300	41,6	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/10 - тепловой пункт 05-08-005		325/450	144,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Жулебино»	камера 1/11 - тепловой пункт 05-08-006		350	122,07	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-007		200	114	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/10 - тепловой пункт 05-08-008		200	86,33	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/7/1 - тепловой пункт 05-08-009		200	52,95	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/9 - тепловой пункт 05-08-010		200	108,85	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/5 - тепловой пункт 05-08-011		150	154,58	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/2 - тепловой пункт 05-08-012		200	134,15	Канальная	Минвата	1994
РТС «Жулебино»	кам. ТК 3/4/1 - аб. 05-08-013		200	127,1	Канальная	Минвата	2006
РТС «Жулебино»	камера 3/4/1 - тепловой пункт 05-08-014		200	144,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/10 - тепловой пункт 05-08-015		200	142,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/12 - тепловой пункт 05-08-016		200	120	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/11 - тепловой пункт 05-08-017		200	73,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/8/2 - тепловой пункт 05-08-018		200	94,55	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/8/2 - тепловой пункт 05-08-019		200	85,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-020		219/315	74,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Жулебино»	камера 3/12 - тепловой пункт 05-08-021		219/315	93,74	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/6/1 - тепловой пункт 05-08-022		219/315	100,23	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/6/1 - тепловой пункт 05-08-023		273/400	198,91	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/9 - точка 4/10		273/400	17,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/10 - тепловой пункт 05-08-024		273/400	100,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 4/7 - тепловой пункт 05-08-025		219/315	65,45	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 6/6 - тепловой пункт 05-08-026		219/315	171,51	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-027		219/315	28	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Жулебино»	камера 6/3 - тепловой пункт 05-08-028		219/315	27,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 6/2 - тепловой пункт 05-08-029		219/315	127,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	тепловой пункт 05-08-006 - тепловой пункт 05-08-030		219/315	193,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 3/4 - тепловой пункт 05-08-031		219/315	68,7	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Жулебино»	камера 3/9/1 - тепловой пункт 05-08-032		219/315	69,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-033		219/315	116,45	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 6/4 - точка А		325/450	143	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка А - точка 6/7		159/250	22,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 6/7 - тепловой пункт 05-08-034		159/250	188,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	камера 4/2/1 - тепловой пункт 05-08-048		159/250	85,46	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	камера 4/2 - камера 4/2/1		219/315	30,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Жулебино»	камера 4/2/1 - тепловой пункт 05-08-049		219/315	98,6	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	тчк.2 - ЦТП аб.05-08-053		159/250	52,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Жулебино»	кам. 1/7/1 - ЦТП аб. 05-08-054		159/250	48,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Жулебино»	точка 6/6/1 - тепловой пункт 05-08-101		219/315	18,82	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 3/14 - тепловой пункт 05-08-102		300	38,4	Канальная		1945
РТС «Жулебино»	точка С - тепловой пункт 05-08-103		400	65,57	Канальная	Минвата	1945
РТС «Жулебино»	камера 5 - точка А		530/750	217,11	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-104		273/400	29,33	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	точка А - точка А		273/400	480,2	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	точка А - точка Б		273/400	152,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	точка Б - тепловой пункт 05-08-105		273/400	323,2	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	камера 1/14/1 - тепловой пункт 05-08-106		100	70	Надземная	Минвата	1945
РТС «Жулебино»	камера 1/14 - камера 1/14/1		300	34,35	Канальная	Минвата	2003
РТС «Жулебино»	камера 1/14/1 - тепловой пункт 05-08-107		125	85	Канальная	Минвата	2003
РТС «Жулебино»	камера КП 33 - тепловой пункт 05-08-108		219/315	18,35	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Жулебино»	точка 6/7 - тепловой пункт 05-08-110		108/180	166,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Жулебино»	точка Б - тепловой пункт 05-08-111		108/180	314	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-112		108/180	18,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Жулебино»	камера 1/4/5 - точка А		250	448,2	Канальная	Минвата	2000
РТС «Жулебино»	точка А - тепловой пункт 05-08-113		150	112,25	Канальная	Минвата	2000
РТС «Жулебино»	камера 1/14 - тепловой пункт 05-08-114		108/200	98,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Жулебино»	точка 1А - тепловой пункт 05-08-115		125	146	Надземная	Минвата	2002
РТС «Жулебино»	точка С - точка С/1		219/315	251,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	точка С/1 - тепловой пункт 05-08-152		219/315	113,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	точка 3/3/1 - точка Б		80	69,5	Надземная	Минвата	2006
РТС «Жулебино»	точка Б - тепловой пункт 05-08-153		50	1	Надземная	Минвата	2006
РТС «Жулебино»	камера А1 - камера А2		530/750	247,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Жулебино»	камера А2 - камера А3		530/750	166,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Жулебино»	камера А3 - камера т.к.1		530/750	166,06	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Жулебино»	камера 1 - тепловой пункт 05-08-156		273/400	33,94	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Жулебино»	точка 16 - тепловой пункт 05-08-157		133/225	40,43	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Жулебино»	точка 1 - тепловой пункт 05-08-158		133/225	18,11	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Жулебино»	источник т/снабжения РТС "Жулебино" - камера павильон № 1		800	54,5	Канальная	АПБ	1996
РТС «Жулебино»	источник т/снабжения РТС "Жулебино" - камера павильон № 1		800	51	Канальная	АПБ	1996
РТС «Жулебино»	камера павильон № 1 - точка А1		820/1100	142,56	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера павильон № 1 - камера павильон № 53		820/1100	359,98	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Жулебино»	камера павильон № 53 - камера 1/1		800	178,83	Канальная	Минвата	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	камера 1/1 - камера 1/2		800	109,66	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/2 - камера 1/3		800	271,64	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/3 - камера 1/4		800	125,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/4 - камера 1/5		800	135,08	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/5 - камера т.33		800	182,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера павильон № 33 - камера 2/1		800	339,78	Надземная	АПБ	1990
РТС «Жулебино»	камера 2/1 - камера 2/2		800	209,77	Канальная	АПБ	1996
РТС «Жулебино»	камера 2/2 - камера 2/3		800	167,27	Канальная	Минвата	1990
РТС «Жулебино»	камера 2/3 - камера 2/4		800	133,51	Канальная	АПБ	1990
РТС «Жулебино»	камера 2/4 - камера 2/5		800	157,15	Канальная	АПБ	1990
РТС «Жулебино»	камера 2/5 - камера т.1		800	175,62	Канальная	АПБ	1990
РТС «Жулебино»	камера 1/4 - камера 1/4/1		400	95,72	Канальная	Минвата	1992
РТС «Жулебино»	камера 1/4/1 - камера 1/4/2		400	215,3	Канальная	Минвата	1992
РТС «Жулебино»	камера 1/4/2 - камера 1/4/3		400	241,19	Канальная	Минвата	1992
РТС «Жулебино»	камера павильон № 53 - камера 1/6		600	113,29	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/6 - камера 1/6/1		600	136,32	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/6/1 - камера 1/7		600	118,28	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/7 - камера 1/7/1		820/1100	150,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 1/7/1 - камера 1/8		820/1100	247,55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 1/8 - камера 1/8/1		820/1100	379,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 1/8/1 - камера т.1		820/1100	270,35	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 1/8 - камера 1/9		300	67,49	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера т.53 - камера 1/10		600	78,75	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/10 - камера 1/10/1		600	111,62	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/10/1 - камера 1/11		600	212,64	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/11 - точка А		300	67,62	Канальная	АПБ	1996
РТС «Жулебино»	камера 1/11 - камера 1/12		600	174,42	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/12 - камера 1/13		600	91,94	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/13 - камера 1/14		600	125,14	Канальная	АПБ	1995
РТС «Жулебино»	камера 1/14 - точка №8		600	239,6	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	точка 8 - точка 3б		600	10	Канальная	Минвата	1996
РТС «Жулебино»	точка 3б - камера павильон №3		600	20,32	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера павильон №3 - точка т.3а		600	22,55	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	точка 3а - камера 3/6/1		600	13	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/6/1 - камера 3/6		600	240,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 3/6 - камера 3/7		600	210	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 3/7 - камера 3/7/1		600	126,1	Канальная	Минвата	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	камера 3/7/1 - камера 3/7/2		600	96,3	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 3/7/2 - камера 3/7/3		600	553,2	Надземная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 3/7/3 - камера т.22		600	86	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера т.22 - камера 3/14		400	12,1	Канальная	Минвата	1993
РТС «Жулебино»	камера 3/14 - камера 3/13		400	388,87	Канальная	Минвата	1994
РТС «Жулебино»	камера 3/13 - камера 5/1		400	499,39	Канальная	Минвата	1994
РТС «Жулебино»	камера павильон №3 - камера 3/1		630/800	387,25	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/1 - камера 4/1		630/800	528,74	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/1 - камера 4/2		630/800	170,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/2 - камера 4/3		630/800	428,85	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/3 - камера 4/4		630/800	435,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/4 - камера 3/9		630/800	548,14	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 3/9 - точка Д		530/750	10,87	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка Д - камера 3/8		426/560	292,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 3/6 - камера 3/5		400	202	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/5 - камера 3/4		400	108	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/4 - камера 3/4/1		400	204,04	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/4/1 - камера 3/8		400	207,18	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/8 - камера 3/8/1		400	102,32	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/8/1 - камера 3/8/2		400	124,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/4 - камера 3/3		400	277	Канальная	Минвата	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/3 - камера 3/3/1		426/560	4,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/3 - камера 3/10		426/560	189,43	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/10 - камера 3/9		426/560	178,76	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/9 - камера 3/11		426/560	262,04	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 3/11 - камера 3/12		426/560	134,27	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/3 - точка 4/5		426/560	278,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/5 - точка 4/5/1		325/450	83,7	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	точка 4/5 - точка 4/6		426/560	10,15	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/6 - камера 4/6/1		325/450	64,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	точка 4/6 - точка 4/7		426/560	282,25	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 4/7 - камера 4/8		426/560	6,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/7 - камера 4/9		325/450	324,25	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера ТК4/9 - камера ТК4/3		325/450	75,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 4/4 - точка 6/1		426/560	74,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 6/1 - точка 6/2		426/560	86	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 6/2 - камера 6/3		426/560	148,5	Бесканальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Жулебино»	камера 6/3 - точка 6/4		426/560	131,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 6/4 - точка 6/5		426/560	107,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка 6/5 - точка 6/6		426/560	156,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 6/6 - точка 6/6/1		426/560	71,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	точка 6/6/1 - точка 5		426/560	136,44	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	точка 5 - камера 5/1		426/560	92,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Жулебино»	камера 5/1 - точка С		400	115,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Жулебино»	камера павильон №33 - точка 3		820/1000	8,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 3 - точка 4		820/1000	1,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 4 - точка 5		820/1000	10,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 5 - точка 6		820/1000	66	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 6 - точка 7		820/1000	70,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 7 - точка 8		820/1000	16	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 8 - точка 9		820/1000	8,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 9 - точка 10		820/1000	46	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 10 - точка 11		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 11 - точка 12		820/1000	141	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Жулебино»	точка 4/8 - точка 4/2		426/560	260,85	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Жулебино»	камера 3/3/1 - камера 3/2		426/560	160,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/2 - камера 3/1		426/560	75,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Жулебино»	камера 3/8 - камера 3/7		426/560	315,84	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	точка А1 - точка 1А		820/1100	12,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Жулебино»	камера 3/12 - камера 3/13		426/560	106,74	Бесканальная	ППУ	1995

Таблица Д.11 – Параметры тепловых сетей от РТС «Южное Бутово»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-53А - ЦТП №1		219/315	74,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №1		200	5,9	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 30 - т.2		325/450	4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	т.2 - ЦТП№07-06-002		219/315	90,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-002 - аб. 07-06-002		200	9,8	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 34 - ЦТП №3		219/315	108,7	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №3		200	6,4	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №4		200	10,5	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-7Б - аб. 07-06-004		219/315	112	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-9 - ЦТП №5		219/315	89,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №5		200	9,35	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-10 - ЦТП №6		219/315	124,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №6		200	11	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-12А - ЦТП №7		273/400	43,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №7		250	8,2	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-63 - ЦТП №8		219/315	179,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №8		200	4,15	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-009 - аб. 07-06-009		150	0,5	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-38Б - аб. 07-06-009		159/250	80,21	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-40 - ЦТП №10		159/250	17,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №10		150	3,2	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №11		200	4	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.25 - аб. 07-06-011		219/315	153,55	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-58 - ЦТП №12		219/315	245	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП№12		200	3	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-74 - т.2		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	т.2 - т.1Б		159/250	4,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	т.1Б - т.1А		159/250	10	Канальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	т.1А - ЦТП №07-06-013		159/250	8,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №13		150	3	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Южное Бутово»	КУ-24 - ЦТП №14		219/315	261,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	ул. Южнобутовская д.55 - транзит по подвалу		219/315	15,3	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №14		200	12,85	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-25 - ЦТП №15		219/315	87,31	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №15		200	8,5	Транзит по зданию	Минвата	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-27 - ЦТП №16		219/315	25,65	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №16		200	9,2	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-26 - ЦТП №17		219/315	156,15	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №17		200	8,95	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №18		150	10,75	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-30А - аб. 07-06-018		159/250	156,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-31 - ЦТП №19		219/315	131,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №19		200	9,45	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-35 - ЦТП №20		219/315	244,35	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	ул. Южнобутовская д.97 - транзит по подвалу		200	14,5	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №20		200	14,35	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-34 - ЦТП №21		219/315	36	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №21		200	8,9	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-33 - точка 1		219/315	53,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		273/400	65,1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - тепловой пункт №22		219/315	5,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №22		200	8,35	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-36 - ЦТП №23		219/315	105,75	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №23		200	8,35	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-38 - Южнобутовская ул.д.121		219/315	62	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	транзит по - строение Южнобутовская ул.,д.121		219/315	15,5	Транзит по зданию	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Южнобутовская ул., д.121 - ЦТП №24		219/315	65,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №24		200	3,1	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ38 - Чечерский пр. д.102А		325/450	159	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Чечерский пр. д.102А - транзит по техподполью		300	84,5	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №25		200	6,45	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Южное Бутово»	Чечёрский пр., д.102А - тчк. №		200	23,5	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.21 - Чечёрский пр., д.102А		325/450	116,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Чечерский пр д.102 а - ЦТП №07-06-026		219/315	210,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №26		200	3,6	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 65Б - т.1 ул.Ак. Семенова д.15Б		219/315	86,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	т.1 ул. Ак. Семенова д.15б - транзит по подвалу		200	18	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №27		200	21	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 65В - ЦТП №28		219/315	30,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №28		200	18	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 65А - ЦТП №29		219/315	112,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №29		200	24	Транзит по зданию	Минвата	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	точка 70В - точка 70А		219/315	29,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 70А - ЦТП№07-06-030		219/315	86,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №07-06-030		200	5	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка Б - ЦТП №31		273/400	98,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №31		250	27	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-21Б - ЦТП №32		273/400	106	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	Транзинт по - ЦТП №32		250	27,9	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка А - точка 1		219/315	46	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	ул. Бартеневская д.49 к.1 - т. 2 транзит по подвалу		200	15	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП№07-06-033		219/315	65,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №33		200	22,9	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-25 - ЦТП №07-06-034		219/315	77,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП№34		200	9,1	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-24 - ЦТП №35		159/250	172,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №35		150	8,2	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-23А - ЦТП №36		159/250	126,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП№36		150	25,5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Южное Бутово»	КУ-21А - ЦТП №37		219/315	146,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП№37		200	28,5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-038 - аб. 07-06-038		200	10,5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-32А - тчк. №т.1		273/400	4,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.1 - аб. 07-06-038		219/315	112,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	КУ-30 - ЦТП №39		219/315	336,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №39		200	9,3	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Южное Бутово»	КУ-30 - ЦТП №40		219/315	36,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №40		200	5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Южное Бутово»	КУ-37А - ЦТП №41		219/315	120,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №41		200	4,2	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-45А - ЦТП №07-06-042		219/315	16,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №42		200	8,5	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-113 - точка 1		273/400	57,56	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		273/400	19,2	Канальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - КУ-45А		273/400	2,72	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-45А - КУ-44Б		219/315	170,41	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-44Б - ЦТП №07-06-043		219/315	19,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №43		200	7,9	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	т.55А - ЦТП №44		219/315	18,3	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №44		200	7	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	т.55Б - ЦТП №45		219/315	170,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №45		200	26	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	т.55В - ЦТП -46		219/315	15,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	Транзит по - ЦТП №46		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	т.55Г - ЦТП №47		219/315	197,52	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №47		200	29	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 77Б - ЦТП №48		219/315	25,13	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №48		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 77А - ЦТП №49		219/315	24,17	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №49		200	7	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Южное Бутово»	т.78 - КУ-68А		159/250	10,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	КУ-68А - ЦТП		159/250	6,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №50		150	2,5	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.79 - кам. КУ-68А		159/250	1,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	КУ-44 - ИТП№07-06-051		159/250	34,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №51		150	1,8	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-53 - ЦТП №07-06-052		159/250	63	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №52		150	1,5	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-3 - точка 1		273/400	13,13	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		273/400	35,59	Канальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - КУ-4		273/400	11,69	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-4 - точка 3		159/250	252,55	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 3 - точка 4		159/250	16,09	Канальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 4 - тепловой пункт №07-06-053		159/250	403,59	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП №53		150	5,5	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-63 - т.1		108/180	90,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		108/180	7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.2 - т.3		108/180	58,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.3 - т.4		108/180	6,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.4 - т.5		108/180	75,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.5 - т.6		108/180	5,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.6 - т.7		108/180	138,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.7 - ИТП №07-06-054		108/180	95	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	ИТП №07-06-54 - транзит по		100	3	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Южное Бутово»	КУ-20А - т.1		89/160	62,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		89/160	40,57	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	т.2 - т.3		89/160	52,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.3 - т.4		89/160	15,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	т.4 - ИТП №07-06-055		89/160	2,33	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-055 - аб. 07-06-055		80	3	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-056 - аб. 07-06-056		80	3	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-82 - кам. КУ-85		108/180	83,29	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-85 - тчк. №т.1		108/180	9,24	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.1 - тчк. №т.2		108/180	21,94	Футляр	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.2 - аб. 07-06-056		108/180	22,04	Канальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	КУ-84А - т.1		133/225	12,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		133/225	9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.2 - КУ-85А		133/225	12,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-85А - ИТП		133/225	7,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП № 57		100	8	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 94А - КУ-82А		219/315	31,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		219/315	8	Канальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	т.2 - ЦТП №58		219/315	18,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-82А - тчк. №т.1		219/315	1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-058 - аб. 07-06-058		125	3	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Южное Бутово»	точка 86А - КУ-87		133/225	19,65	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-87 - т.1		133/225	2,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		133/225	8	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.2 - ИТП №07-06-059		133/225	13,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП № 59		100	8	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 88А - КУ-89		159/250	6,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-89 - ЦТП №60		159/250	63,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП № 60		125	3,5	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 90А - КУ-91		133/225	16,69	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-91 - т.1		133/225	3,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		133/225	7	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.2 - ИТП №61		133/225	4,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП № 61		100	8	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	т.146 - т.1		219/315	14,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.1 - т.2		219/315	8	Футляр	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.2 - ЦТП №62		219/315	20	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ЦТП № 62		200	3	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 92А - ИТП		133/225	4,7	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП № 63		100	8	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - КУ-72А		89/180	148,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-064 - аб. 07-06-064		80	3	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-182 - тчк. №2		108/180	14	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-72А - тчк. №т.3		89/180	21,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.3 - аб. 07-06-064		89/180	38,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 23 - точка 1		133/225	12	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		133/225	3,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - точка 3		133/225	4,45	Футляр	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 3 - точка 4		133/225	9,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 4 - камера КУ-180		89/160	2,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 4 - точка 5		133/225	25,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 5 - точка 6		133/225	9,9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 6 - точка 7		133/225	15,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 7 - точка 8		133/225	18,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 8 - камера КУ-181		133/225	35,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	камера КУ-181 - точка 9		133/225	4,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 9 - ЦТП№07-06-065		108/200	6,58	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	аб. 07-06-065 - аб. 07-06-065		100	3	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Южное Бутово»	камера КУ-135 - точка 1		76/140	142,52	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		76/140	16,42	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - точка 3		76/140	9,46	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 3 - точка 4		76/140	58,29	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 4 - точка 5		76/140	11,41	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 5 - ИТП№07-06-066		76/140	29,81	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-066		65	3	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 208 - КУ-142		159/250	3,79	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	КУ-142 - точка 1		159/250	12,42	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		159/250	12,51	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - точка 3		159/250	110,79	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 3 - точка 4		159/250	16,02	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 4 - точка 5		159/250	4,93	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 5 - КУ-143		159/250	2,07	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	КУ-143 - точка 6		159/250	3,86	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	КУ-143 - точка 7		159/250	3,22	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 7 - точка 8		108/180	11,87	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 8 - точка 9		108/180	17	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	точка 9 - точка 10		108/180	17,37	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 10 - ИТП№07-06-067		108/180	64,33	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-067		100	3	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-144 - аб. 07-06-068		50	94,04	Надземная	Минвата	2011
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-013		100	3	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Южное Бутово»	ИТП№07-06-013 - камера 182		108/200	61,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	камера 182 - точка 1		89/180	26,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - ИТП№07-06-069		89/180	15,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-069		80	3	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Южное Бутово»	камера 180 - точка 13		89/160	17,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 13 - ИТП№07-06-070		89/160	69,05	Канальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-070		80	3	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Южное Бутово»	камера 181 - точка 10		89/160	12,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 10 - точка 11		89/160	9	Футляр	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 11 - точка 12		89/160	23	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 12 - ИТП№07-06-071		89/160	27	Канальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-071		80	4	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - ИТП№07-06-101		108/200	54,06	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	т.Б - ИТП№07-06-102		57/140	21,45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	т.41 КУ-68 - ИТП №07-06-103		57/140	7,31	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 116 - ИТП №07-06-104		89/180	45,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	КУ-50А - точка 1		159/250	3,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - строение ул. Веневская д.4		108/200	76,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-27А - аб. 07-06-106		89/160	5,9	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП №07-06-107		80	3	Транзит по зданию	Минвата	1988
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-7А - аб. 07-06-107		89/160	28	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Южное Бутово»	ТК-8 - КУ-110		273/400	22,57	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-110 - аб. 07-06-108		219/315	16,63	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-110 - ИТП № 07-06-109		159/250	10,94	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		76/140	8,2	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 2 - точка 3		76/140	23,71	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	точка 3 - точка 4		76/140	3	Канальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	транзит по - ИТП№07-06-110		65	3	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-145 - тчк. №1		76/140	4,32	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Южное Бутово»	КУ-51А - ИТП №07-06-145		159/250	26	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Южное Бутово»	КУ-59А - ИТП№07-06-146		159/250	26,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	источник т/снабжения РТС - стр.11		800	4,5	Канальная	Минвата	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	стр.11 - тчк.1		800	5,7	Канальная	Минвата	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 1 - точка 2		820/1000	7,4	Канальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Точка 2 - КП-1		820/1000	74,75	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	камера КП-1-внутри - камера КП-1		820/1000	12,3	Транзит по зданию	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КП-1 - Точка 3		820/1000	12,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Точка 3 - Точка 4		820/1000	31,05	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Точка 4 - Точка 5		820/1000	10,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Точка 5 - камера КУ-1А		820/1000	155,25	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-1А - КУ-2		820/1000	13,15	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-2 - Точка 6		820/1000	17,15	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 6 - точка 7		820/1000	42,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	Точка 7 - КУ-3Б		820/1000	57,25	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-3Б - КУ-43		820/1000	300,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-43 - точка 8		820/1000	18,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 8 - точка 9		820/1000	24,45	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 9 - КУ-4Б		820/1000	16,75	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-4Б - КУ-5А		820/1000	764,37	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-5А - КУ-6Б		820/1000	139,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-6Б - КП-2		820/1000	141,25	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КП-2 - КУ-7Б		426/560	17,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-7А - КУ-8		426/560	12,65	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-7Б - КУ-7А		426/560	370,4	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-8 - КУ-9		426/560	13,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-9 - КУ-10		426/560	350,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-10 - КУ-11А		426/560	150,75	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-11А - КУ-12А		426/560	241,85	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-12А - КУ-14		426/560	77,6	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-14 - точка 10		426/560	68,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-14 - точка 11		426/560	6,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 11 - точка 12		426/560	16,8	Канальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 12 - КУ-16		426/560	48,45	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-16 - точка 13		426/560	17,1	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-16 - точка 14		426/560	8,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КП-2 - КУ-19		630/800	257,65	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-19 - КУ-20Б		630/800	5,25	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-20Б - КУ-21		630/800	5,25	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-21 - точка 15		630/800	6,5	Бесканальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-19 - точка 23		219/315	45,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-20Б - точка 16		426/560	7	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	точка 16 - КУ-24А		426/560	130,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-24А - КУ-25А		426/560	42,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-25А - КУ-26		426/560	90	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-26 - КУ-27Б		426/560	34	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-27Б - КУ-27А		426/560	130	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-27А - КУ-28		426/560	5,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-28 - КУ-30А		426/560	59,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-30А - КУ-31		426/560	14,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-31 - КУ-43А		426/560	218,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-43А - КУ-32Б		426/560	32,3	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-32Б - КУ-34		426/560	202,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-34 - КУ-33		426/560	6,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-33 - КУ-35А		426/560	21	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-35А - КУ-36		426/560	84,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-36 - КУ-37		325/450	181,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-37 - КУ-47А		426/560	2,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-47А - КУ-48		426/560	4,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	КУ-48 - точка 17		426/560	25,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Южное Бутово»	точка 17 - КУ-38А		426/560	61,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 15 - КУ-40А		630/800	146,75	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-40А - КУ-41		630/800	154,75	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-41 - точка 18		630/800	193,75	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 18 - КУ-42		426/560	158,15	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-42 - КУ-82		426/560	179,05	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-82 - КУ-44А		426/560	28	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-44А - КУ-43А		426/560	259,35	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-44А - КУ-45		426/560	535,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-45 - точка 19		426/560	39,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 19 - КУ-46		325/450	9,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-46 - точка 20 КУ-50		325/450	2,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	т.20 КУ-50 - КУ-47А		426/560	199	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-48 - т.Д		426/560	9,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	т.Д - КУ-49		426/560	45,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-49 - т.13		426/560	236,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	т.14 - КУ-63		426/560	55,4	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-46 - КУ-51Б		325/450	31,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-51Б - точка 21		325/450	67,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КП-2 - КУ-52А		630/800	50,6	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-52А - КУ-61А		630/800	147,25	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-61А - КУ-53А		630/800	181,45	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-53А - КУ-54		630/800	115,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-54 - КУ-55		630/800	153,45	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-55 - КУ-56А		630/800	35,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-56А - точка 22		630/800	72	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	точка 22 - КУ-74А		630/800	166,25	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-74А - КУ-57А		630/800	6	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-57А - КУ-58		630/800	1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-58 - точка 23		630/800	182,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	точка 23 - КУ-59А		630/800	122,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-59А - КУ-59		630/800	110	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-59 - точка 24		630/800	181,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	КУ-59 - точка 25		219/315	28,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Южное Бутово»	точка 24 - ТК-60/1813		630/800	14,65	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-54 - точка 26		325/450	9,85	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 26 - точка 27		325/450	22,85	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 27 - точка 28		325/450	61,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 28 - точка 29		325/450	12,3	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 29 - точка 30		325/450	104,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-61А - точка 31		325/450	21,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 31 - точка 32		325/450	21	Канальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 32 - точка 33		325/450	151,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 33 - КУ-62А		219/315	137,6	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-62А - точка 34		219/315	76,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-45 - точка 35		325/450	63,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 35 - точка 36		325/450	8,5	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 36 - точка 37 КУ-65		273/400	75,5	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Точка 37 КУ-65 - точка 38 КУ-66		273/400	7,4	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 38 КУ-66 - точка 39		108/200	3,7	Канальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	Точка 39 - КУ-69		108/200	44,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-69 - КУ-70А		108/200	216,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	КУ-70А - точка 40		108/200	20,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 40 - КУ-71А		108/200	36,6	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-71А - т.1 Проектируемый пр-д. д.1113		108/200	99,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	т.37 КУ-65 - Чечерский д.45 стр.1		57/140	229,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Южное Бутово»	точка 38 КУ 66 - т.41 КУ-68		89/180	219,06	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	т.41 КУ-68 - т.Б		57/140	3,78	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КП-1 - точка 41а		820/1000	200,13	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 41б - точка 41		820/1000	50,66	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 41а - точка 41б		820/1000	10,5	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 41 - точка 42		820/1100	28,98	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 42 - КУ-1		820/1100	14,94	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-1 - точка 43		426/560	5,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 43 - точка 44		426/560	12,66	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 44 - КУ-17		426/560	227,16	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-17 - КУ-14А		426/560	228,55	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-1 - КУ-3А		820/1000	268,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-3А - ТК-5		820/1000	136,45	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	ТК-5 - точка 45		820/1000	90,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 45 - точка 46		820/1000	27,2	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 46 - КУ-4В		820/1000	46	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-4В - КУ-26Б		426/560	71,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-4В - КУ-6		630/800	21,9	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-6 - КУ-44		630/800	108,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-44 - КУ-7		630/800	330,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-7 - точка 47		630/800	17,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 47 - точка 48		630/800	48,9	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 48 - КУ-29		630/800	103,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-29 - точка 49		426/560	12,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-29 - точка 49 КУ-30		426/560	17,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-14А - КУ-83		426/560	110	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-83 - КУ-12		426/560	142,05	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-12 - КУ-11		426/560	282,35	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-23 - точка 33		426/560	5,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-11 - КУ-23		426/560	7,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-11 - КУ-84		426/560	81	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-84 - точка 50		426/560	139,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 50 - точка 51		426/560	13,3	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 51 - КУ-7		426/560	10,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-14А - точка 52		325/450	14,1	Бесканальная	ППУ	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	точка 52 - точка 53		325/450	11,3	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 53 - КУ-43		325/450	139,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-83 - точка 54		325/450	8,19	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 54 - точка 55		325/450	16,5	Канальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 55 - КУ-51		325/450	317,58	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-51 - КУ-50		325/450	59,61	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-50 - КУ-49А		325/450	69,98	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-49А - КУ-48А		325/450	428,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-48А - КУ-47		325/450	59,78	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-47 - КУ-46А		325/450	74,62	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-46А - точка 56		325/450	51,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 56 - точка 57		325/450	18,25	Канальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 57 - КУ-84		325/450	14,03	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	точка 49 КУ-30 - КУ-74		426/560	340,95	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-74 - точка 58		426/560	17	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 58 - точка 59		426/560	10	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 59 - точка 60		426/560	128,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 60 - точка 61		426/560	53,75	Надземная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 61 - КУ-41А		426/560	70,55	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-41А - точка 10		426/560	227,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-51 - т.55А		219/315	5,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-50 - т.55Б		219/315	8,13	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-48А - т.55В		219/315	6,06	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-47 - т.55Г		219/315	5,89	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-16А - КУ-18		426/560	200,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-18 - точка А		273/400	14,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-18 - КУ-19А		426/560	142,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-19А - КУ-20		426/560	142,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-20 - КУ-21Б		273/400	89,45	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-20 - КУ-22		426/560	49,95	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-22 - точка Б		273/400	7,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-22 - точка 33		426/560	150,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-26Б - точка 62		426/560	59,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 62 - точка 63		426/560	51,2	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 63 - точка 64		426/560	521,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 64 - точка 65		426/560	20,7	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 65 - КУ-27В		426/560	9,3	Бесканальная	ППУ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-27В - КУ-53		426/560	67	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-53 - КУ-37Б		426/560	93,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-37Б - точка 65А		219/315	7,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-37Б - КУ-38		426/560	187,34	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-38 - точка 65Б		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-38 - КУ-39		426/560	246,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-39 - точка 65В		219/315	6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-39 - КУ-40Б		426/560	95,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-40Б - точка 66		426/560	134,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 66 - КУ-35		426/560	19,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-35 - точка 67		325/450	9,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 67 - точка 68		325/450	18,5	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 68 - точка 69		325/450	6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-35 - КУ-33А		426/560	226,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-33А - КУ-32		426/560	100,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-32 - точка 71А		273/400	5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 71А - точка 70Б		273/400	13,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 70Б - точка 70В		273/400	64	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Южное Бутово»	КУ-32 - точка 71		426/560	100,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 71 - точка 72		426/560	26,2	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 72 - точка 73		426/560	13,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 73 - точка 74		426/560	24,1	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 74 - точка 49 КУ-30		426/560	13	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 69 - КУ-55А		426/560	4,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-55А - КУ-56		426/560	143,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-56 - точка 75		426/560	17,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-56 - КУ-57		426/560	40	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-57 - точка 76		219/315	7,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-57 - КУ-58А		426/560	1,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ58А - КУ-59Б		426/560	2,65	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-59Б - КУ-60		426/560	2,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-60 - КУ-61		426/560	1,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-61 - точка 77		219/315	7,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-60 - КУ-62		426/560	146,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-62 - точка 77А		273/400	5,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-62 - КУ-63А		426/560	111,95	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-63А - КУ-64		426/560	29,85	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-64 - точка 77Б		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-64 - КУ-65		426/560	220,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-65 - точка 78		159/250	7,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-65 - КУ-66		426/560	1,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-66 - КУ-67		426/560	2,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-67 - КУ-68		426/560	2,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-68 - точка 79		159/250	8,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-68 - КУ69А		426/560	81,55	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-69А - КУ-70		426/560	6,65	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-70 - точка 80		530/750	33,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 80 - точка 81		530/750	19,3	Канальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 81 - точка 82		530/750	20,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 82 - КУ-74		426/560	13,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 75 - ТК-8		426/560	89	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	ТК-8 - КУ-76		426/560	58,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Южное Бутово»	КУ-76 - КУ-77		426/560	2,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-77 - КУ-81		426/560	1,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ 77 - КУ-78		530/750	3,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-78 - КУ-79		530/750	2,05	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-79 - КУ-80		530/750	10,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-81 - точка 83		530/750	34	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 83 - точка 84		530/750	22,4	Канальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 84 - точка 85		530/750	625,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 85 - точка 86		530/750	19,1	Канальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 86 - точка 87		530/750	38,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	точка 87 - КУ-71		530/750	15,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-71 - КУ72		530/750	2,85	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-72 - КУ-73		530/750	2,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	КУ-73 - КУ-70		530/750	72,65	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Южное Бутово»	РТС - стр.11 т.1А		800	4,5	Канальная	Минвата	1997
РТС «Южное Бутово»	стр.11 - т.88		800	5,7	Канальная	Минвата	1997
РТС «Южное Бутово»	т.88 - т.89		820/1000	1,9	Канальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	т.89 - т.90		820/1000	5,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	т.90 - КП-1 т.1А		820/1000	63,1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КП-1 т.1А - КП-1 т.1Б		820/1000	12,3	Транзит по зданию	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КП-1 т.1Б - точка 91		820/1000	12,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 91 - точка 92		820/1000	31,2	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	точка 92 - точка 93		820/1000	10,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 93 - точка 94		820/1000	130,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 94 - КУ-1Б		820/1000	37,95	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	КУ-1Б - точка 95		820/1000	30,45	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 95 - точка 96		820/1000	34,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Южное Бутово»	точка 96 - КУ-2А		820/1000	255,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-2А - КУ-3		820/1000	244,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-3 - КУ-4А		820/1000	109,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-4А - точка 97		820/1000	54,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 97 - точка 98		820/1000	24,4	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 98 - КУ-5		820/1000	39,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ5 - КУ-6А		820/1000	140,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-6А - Точка 99		820/1000	38,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 99 - точка 100		820/1000	101,57	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 100 - КУ-7В		820/1000	28,4	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-7В - точка 101		820/1000	208,6	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 101 - КУ-9А		820/1000	48,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-9А - точка 102		820/1000	7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 102 - точка 103		820/1000	151	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	точка 103 - камера 5		820/1000	5	Канальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-9А - КУ-50А		426/560	113,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-50А - КУ-10А		426/560	5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-10А - КУ37А		426/560	149	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ37А - КУ-51А		426/560	49	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ51А - точка 105		426/560	44,8	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Южное Бутово»	КУ-3 - точка 106		426/560	19,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 106 - точка 107		426/560	15,7	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 107 - КУ-20А		426/560	71,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-20А - КУ-21А		426/560	4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-21А - КУ-22А		426/560	145,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-22А - КУ-23А		426/560	120,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-23А - КУ-24		426/560	201,55	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-24 - КУ-25		426/560	109,9	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-25 - КУ-26А		426/560	52,01	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-26А - точка 108		426/560	43,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 108 - точка 109		426/560	20,2	Канальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 109 - КУ-27		426/560	18,2	Бесканальная	ППУ	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-10А - КУ-28А		325/450	45,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-28А - КУ-29А		325/450	36,05	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-29А - точка 110		325/450	10	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 110 - точка 111		325/450	53,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	точка 111 - КУ-30		325/450	102,63	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Южное Бутово»	КУ-4Б - точка 112		325/450	43,25	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 112 - КУ-11Б		325/450	20,8	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-11Б - КУ-27		325/450	113,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-27 - КУ-12Б		325/450	95,65	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-12Б - КУ-113		325/450	112,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-113 - КУ-52		325/450	70,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-52 - точка 114		219/315	10,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 114 - точка 115		219/315	17,5	Канальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 115 - точка 116		219/315	10,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-52 - точка 117		325/450	65,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 117 - точка 118		325/450	2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 118 - КУ -32А		325/450	136,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ -32А - КУ-40		325/450	156,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-40 - точка 119		325/450	7,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 119 - КУ-19Б		325/450	46,75	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-19Б - КУ-17А		325/450	137,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 105 - точка 120		426/560	10	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 120 - точка 121		426/560	20,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 121 - КУ17А		426/560	194,65	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ17А - КУ-15		426/560	87,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-15 - точка 122		426/560	19,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	точка 122 - КУ-14Б		426/560	169,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-14Б - КУ-38Б		426/560	82,85	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ38Б - КУ-56А		426/560	64,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Южное Бутово»	КУ-80 - точка 123		530/750	17,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 123 - точка 124		530/750	17,2	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 124 - КУ-93		530/750	163,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-93 - т.125		530/750	5,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.125 - КУ-95		530/750	5,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-95 - точка 126		530/750	31,95	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	точка 126 - т.127		530/750	31,9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.127 - КУ-96		530/750	5,5	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-96 - КУ-97		530/750	2,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-97 - т.128		530/750	1,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.128 - КУ-98		426/560	8,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-98 - т.129		426/560	2,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.129 - КУ-99		426/560	247,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.125 - т.125А		530/750	5,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.125А - КУ-112		530/750	2,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.130 - т.131		630/800	19,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.131 - т.132		630/800	3,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.125А - КУ-100		219/315	5,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-100 - т.133		219/315	25,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.133 - т.134		219/315	19,2	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.134 - КУ-101		219/315	24,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-101 - т.135		159/250	8,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-101 - КУ-102		159/250	138,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-102 - т.136		159/250	4,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-97 - т.147		426/560	40,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-99 - т.137		325/450	11,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.137 - т.138		325/450	8,4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.138 - КУ-103		325/450	15,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-103 - КУ-86		325/450	33,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-86 - т.86А		159/250	4,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-86 - КУ-94		325/450	52,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-94 - т.94А		219/315	6,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-94 - КУ-104		325/450	65,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-104 - т.А		108/200	6,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-104 - т.139		325/450	71,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.139 - т.140		325/450	8,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.140 - КУ-117		325/450	23,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-99 - КУ-105		426/560	245,26	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-105 - КУ-107		426/560	101,81	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-107 - КУ-108		426/560	132,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-108 - КУ-109		426/560	5,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-105 - тчк.157		325/450	15,34	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.157 - т.158		325/450	5,5	Футляр	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.158 - т.159		325/450	3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.160 - КУ-90		325/450	66,17	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	т.159 - т.160		325/450	6,5	Футляр	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-90 - т.90А		133/225	5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-90 - КУ-88		325/450	68,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-88 - т.88А		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-88 - КУ-111		325/450	93,54	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-111 - т.111А		108/200	5,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-111 - т.142		325/450	53,07	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.142 - т.143		325/450	8,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.143 - КУ-121		325/450	18,08	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-107 - т.144		219/315	16,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.144 - т.145		219/315	43,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.145 - КУ-92		219/315	11,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-92 - т.92А		159/250	9,42	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-92 - КУ-83А		219/315	11,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-83А - т.146		219/315	4,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.147 - т.148		426/560	8,7	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.148 - КУ-113А		426/560	13,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-113А - КУ-84А		426/560	30,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-84А - точка 84А		159/250	9,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-84А - т.149		426/560	98,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.149 - т.150		426/560	8,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.150 - КУ-114		426/560	92,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-114 - КУ-115		426/560	139,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-115 - КУ-116		426/560	2,03	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-116 - КУ-117		426/560	2,38	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-117 - КУ-118		426/560	2,38	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-118 - КУ-119		426/560	137,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-119 - КУ-120		426/560	1,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-120 - КУ-121		426/560	2,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-121 - КУ-122		426/560	2,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-122 - т.151		426/560	116,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.151 - т.152		426/560	19,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.152 - т.153		426/560	73,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.153 - т.154		426/560	7,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.154 - КУ-123		426/560	67,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ-123 - т.155		426/560	18,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.155 - т.156		426/560	24,45	Канальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	т.156 - КУ-109		426/560	12,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	КУ -112 - т.130		630/800	10,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	ТК-5 - т.157		630/800	26,4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Южное Бутово»	т.157 - т.158		630/800	231,81	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.158 - т.159		630/800	22,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.159 - т.160		630/800	142,62	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.160 - т.161		630/800	5,2	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.161 - т.162		630/800	143,69	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.162 - т.163		630/800	10	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.163 - т.164		630/800	61,04	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.164 - т.165		630/800	5,2	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.165 - т.166		630/800	131,11	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.166 - т.167		630/800	28,79	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.167 - т.168		630/800	97,21	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.168 - т.169		630/800	26,73	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.169 - т.170		630/800	64,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.170 - т.171		630/800	7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.171 - т.172		630/800	71,95	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.172 - т.173		630/800	7,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.173 - КУ-125		630/800	35,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	КУ-125 - т.174		630/800	145,22	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.174 - т.175		630/800	5,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.175 - т.176		630/800	193,63	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.176 - т.177		630/800	23	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.177 - т.178		630/800	56,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.178 - т.179		630/800	15,7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	т.179 - КУ-128		630/800	202,19	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	КУ-128 - КУ-126		630/800	26	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	КУ-126 - КУ-127		630/800	59,99	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	КУ-127 - т.132		630/800	178,26	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Южное Бутово»	КУ-128 - точка 180		325/450	15,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 180 - точка 181		325/450	17,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 181 - КУ-129		325/450	19,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-129 - точка 182		325/450	29,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 182 - точка 183		325/450	11,25	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 183 - КУ-130		325/450	3,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-130 - точка 184		219/315	4,5	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	КУ-130 - точка 185		219/315	176,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 185 - точка 186		219/315	20,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 186 - точка 187		219/315	23,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 187 - точка 188		219/315	18,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 188 - КУ-131		219/315	19	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-131 - КУ-132		219/315	216,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-132 - точка 189		219/315	4,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-132 - КУ-133		219/315	194,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-133 - КУ-134		219/315	130,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-134 - точка 190		219/315	12,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 190 - точка 191		219/315	14,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 191 - точка 191		219/315	26,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-129 - точка 192		325/450	129,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 192 - точка 193		325/450	10,85	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 193 - КУ-136		325/450	59,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-136 - точка 194		219/315	4,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	КУ-136 - точка 195		325/450	19,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	точка 195 - точка 196		325/450	20,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 196 - КУ-137		325/450	9,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Южное Бутово»	КУ-137 - точка 197		273/400	27,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 197 - точка 198		273/400	12,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 198 - КУ-138		273/400	6,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-138 - точка 199		273/400	38,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 199 - точка 200		273/400	12,1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 200 - КУ-139		273/400	44,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-139 - точка 202		219/315	7,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 202 - точка 203		219/315	12,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 203 - точка 204		219/315	40,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 204 - точка 205		219/315	12	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 205 - точка 206		219/315	57,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 206 - точка 207		219/315	11,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 207 - КУ-140		219/315	34,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-140 - точка 208		159/250	3,05	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-140 - точка 209		159/250	3,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-137 - точка 211		219/315	71,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 211 - точка 212		219/315	49,95	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 212 - точка 213		219/315	21,65	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Южное Бутово»	точка 213 - точка 214		219/315	20,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 214 - точка 215		219/315	44,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 215 - точка 216		219/315	20,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 216 - КУ-141		219/315	25,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	КУ-141 - точка 217		219/315	17,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 217 - точка 218		219/315	15,1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 218 - точка 219		219/315	25,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	точка 219 - точка 220		219/315	18,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	кам. Камера 5 - тчк. №т.104 камера т/с №642		800	63,95	Канальная	АПБ	1995
РТС «Южное Бутово»	кам. КУ-139 - тчк. №т.201		219/315	3,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Южное Бутово»	тчк. №т.210 - кам. КУ-144		159/250	122,27	Бесканальная	ППУ	2010

Таблица Б.12 – Параметры тепловых сетей от РТС «Бирюлево»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	точка ТК 20б - ЦТП 01-10-001		273/400	9,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Бирюлево»	точка 15 - ЦТП 06-10-002		250	27,1	Канальная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	точка 11 - ЦТП 06-10-003		250	30,5	Канальная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	кам. 6 - аб. 06-10-004		325/450	17,43	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Бирюлево»	точка т. 17 - ЦТП 06-10-005		273/400	60,85	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Бирюлево»	точка т. 17б - ЦТП 06-10-006		273/400	5,3	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Бирюлево»	точка 144 пр - камера 17б		150	47	Надземная	АПБ	1972
РТС «Бирюлево»	камера 53б пр - точка 144 пр		273/400	28	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Бирюлево»	камера ТК 8 - тепловой пункт ЦТП 06-10-007		219/315	9,12	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Бирюлево»	стена дома вход в подвалж/д 14 - стена дома выход из подвалаж/д 14		150	225	в техподполье	АПБ	1974
РТС «Бирюлево»	Дом ж/д 14 - ЦТП 06-10-008		150	29,4	Канальная	АПБ	1974
РТС «Бирюлево»	кам. 20б - Элеваторная ул., д.14		159/250	127	Бесканальная	ППУ	1974
РТС «Бирюлево»	камера ТК 15 - камера ТК 15а		150	220	Канальная	Минвата	1977
РТС «Бирюлево»	камера 15а - тепловой пункт 06-10-009		150	28	Канальная	Минвата	1977
РТС «Бирюлево»	точка 11 - ЦТП 06-10-010		159/250	246,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	точка т. 7 - тепловой пункт ЦТП 06-10-011		150	362,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	камера 6а - камера 7		150	168,3	Канальная	Минвата	1997
РТС «Бирюлево»	точка т.31а - тепловой пункт ЦТП 06-10-012		219/315	16,33	Бесканальная	ППУ	1976

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	Камера т.33 - ЦТП ЦТП 13		200	23	Канальная	Минвата	1973
РТС «Бирюлево»	камера т.35а - ЦТП ЦТП 06-10-014		219/315	19,45	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Бирюлево»	точка ТК 37 - ЦТП 06-10-015		200	73,2	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Бирюлево»	точка т.38 - тепловой пункт ЦТП 06-10-016		200	22,3	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Бирюлево»	точка т.35а - ЦТП 06-10-017		273/400	319,9	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 51 - ЦТП 06-10-018		200	51,6	Канальная	АПБ	1975
РТС «Бирюлево»	точка ТК 49 - ЦТП 06-10-019		200	67,6	Канальная	АПБ	1976
РТС «Бирюлево»	точка 52а - ЦТП 06-10-020		159/250	95,25	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Бирюлево»	Точка т 64в - тепловой пункт ИТП 06-10-038		150	47,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 64г - тепловой пункт ИТП 06-10-039		150	33,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	точка т. 23а - тепловой пункт ИТП 06-10-040		125	90,45	Канальная	АПБ	1988
РТС «Бирюлево»	Точка 26а - тепловой пункт ИТП 06-10-041		200	143,7	Бесканальная	АПБ	1979
РТС «Бирюлево»	кам. 6а - аб. 06-10-042		219/315	300,35	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Бирюлево»	точка ТК 21а - тепловой пункт ИТП 06-10-043		125	36,92	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Бирюлево»	точка т.69а - ЦТП 06-10-044		273/400	28,41	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	тчк. №4б` - аб. 06-10-045		150	89,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	точка 4а - точка 4а`		159/250	29,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Бирюлево»	тчк. №4а` - тчк. №4б`		150	77,5	Надземная	Минвата	1979
РТС «Бирюлево»	точка ТК 20а - тепловой пункт ЦТП 06-10-046		219/315	318,9	Канальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 52а - ЦТП 06-10-047		159/250	106,4	Бесканальная	ППУ	1977
РТС «Бирюлево»	точка ТК 46 - ЦТП 06-10-048		200	28	Канальная	АПБ	1978
РТС «Бирюлево»	точка 41 - ЦТП 06-10-049		219/315	27	Канальная	ППУ	1983
РТС «Бирюлево»	точка 42 - тепловой пункт ЦТП 06-10-050		200	133,07	Канальная	Минвата	1983
РТС «Бирюлево»	точка 42а - тепловой пункт ЦТП 06-10-051		200	98,65	Канальная	Минвата	1983
РТС «Бирюлево»	кам. 54 - Бирюлёвская ул., д.45, корп.1		250	27,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Бирюлево»	Бирюлёвская ул., д.45, корп.1 - аб. 06-10-052		250	63,5	Канальная	АПБ	1983
РТС «Бирюлево»	Бирюлёвская ул., д.45, корп.1 - Бирюлёвская ул., д.45, корп.1		250	130	Транзит по зданию	АПБ	1983
РТС «Бирюлево»	Точка ТК 56 - тепловой пункт ЦТП 06-10-053		250	304	Бесканальная	ППУ	1983
РТС «Бирюлево»	стена дома вход в подвал - стена дома выход из подвала		200	170	Транзит по зданию	Минвата	1987
РТС «Бирюлево»	Точка т 58 - Дом ж/дом		219/315	56,15	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Бирюлево»	Бирюлёвская ул., д.49, корп.4 - аб. 06-10-054		219/315	144,5	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Бирюлево»	Точка 57 - Дом Бирюлевская ул., д.49, к.2		273/400	44,05	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Бирюлево»	стена дома вход в подвал Бирюлевская ул., д.49, к.2 - стена до выход из подвала Бирюлевская ул., д.49, к.2		250	55	Транзит по зданию	АПБ	2003
РТС «Бирюлево»	стена дома выход из подвала Бирюлевская ул., д.49, к.2 - ЦТП 06-10-055		219/315	63,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	точка 57 - ЦТП 06-10-056		200	58,9	Канальная	Минвата	1984

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	точка 58а - ЦТП 06-10-057		219/315	74,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	камера №58 - камера 58а		273/400	64	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Бирюлево»	Точка 59 - ЦТП 06-10-058		219/315	148,6	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Бирюлево»	Точка 61 - ЦТП 06-10-059		200	107,7	Канальная	Минвата	1985
РТС «Бирюлево»	Дом Загорьевская ул., д.5 - ЦТП ЦТП 60		200	28,3	Канальная	Минвата	1987
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 60 - Дом вход в подвал Загорьевская, д.5		219/315	22,9	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Бирюлево»	Дом вход в подвал Загорьевская ул., д.5 - Дом выход из подвала Загорьевская ул., д.5		200	55	Транзит по зданию	АПБ	2003
РТС «Бирюлево»	Точка ТК 68 - тепловой пункт ЦТП 06-10-061		219/315	152,1	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Бирюлево»	тчк. №1 - тчк. №2		200	49,5	Транзит по зданию	Минвата	1984
РТС «Бирюлево»	тчк. №2 - аб. 06-10-062		219/315	27,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	кам. 66 - тчк. №1		219/315	112,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 69 - ЦТП ЦТП 06-10-063		219	148,45	Канальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	Точка ТК 67а - ЦТП 06-10-064		200	25,45	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	Точка т.65 - ЦТП 06-10-065		219/315	33,7	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Бирюлево»	строение Липецкая ул., д.17, к.1 - тепловой пункт 06-10-066		219/315	41,15	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	строение Липецкая ул., д.17, к.1 - строение транзит Липецкая ул., д.17, к.1		200	80	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Бирюлево»	точка 64а - точка условная		200	31,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка условная - строение Липецкая,17,к.1		219/315	20,1	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 69 - ЦТП 06-10-067		219/315	87	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Бирюлево»	строение Лебедянская ул., д.15, корп.2 - строение Лебедянская ул., д.15, корп.2		200	23,6	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Бирюлево»	строение Лебедянская ул., д.15, корп.2 - тепловой пункт 06-10-068		219/315	51,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	точка ТК 71 - строение Лебедянская ул., д.15, к.2		219/315	40,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	Точка т.72а - ЦТП 06-10-069		219/315	56,56	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Бирюлево»	Камера т.23г - ЦТП 06-10-070		200	334,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 19 - ЦТП ЦТП 71		200	102,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Бирюлево»	стена дома 37 вход в подвал ж/д 37 - тепловой пункт ЦТП 06-10-072		150	86,2	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Бирюлево»	Камера ТК 8 - Касимовская, д.37		150	265,12	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Бирюлево»	кам. 23г - аб. 06-10-073		300	550	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 29 - тепловой пункт 06-10-074		250	37	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 25а - тепловой пункт 06-10-075		300	841,1	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 4б - тепловой пункт 06-10-076		80	69,9	Надземная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	кам. 30а - аб. 06-10-077		150	12	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 30 - камера 30а		300	135,6	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	кам. 30б - кам. 30в		80	39	Надземная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	точка 30в - тепловой пункт 06-10-078		80	11	Надземная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	Камера тк 58б - тепловой пункт 06-10-079		150	64,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 21б - тепловой пункт ИТП 06-10-080		150	36,55	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Бирюлево»	камера 28 - тепловой пункт 06-10-082		80	51,23	Канальная	АПБ	1975
РТС «Бирюлево»	точка 30б - тепловой пункт 06-10-083		125	80	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 30 - точка 30б		125	40	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 17е - тепловой пункт 06-10-084		100	330	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	камера 53а пр - точка 122 пр		108/200	12,5	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 122 пр - камера 17е		100	50	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	камера 23в - точка усл.		200	318,3	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	точка усл. - тепловой пункт 06-10-085		100	237	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	камера 21г - тепловой пункт 06-10-086		200	88,9	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 25а - тепловой пункт 06-10-087		80	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка Г - тепловой пункт 06-10-088		80	32	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка 21в - тепловой пункт 06-10-089		125	16,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка В1 - тепловой пункт 06-10-090		80	29	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка А1 - тепловой пункт 06-10-091		80	38	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка Б - тепловой пункт 06-10-092		80	34	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка В1 - тепловой пункт 06-10-093		80	33	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера А1 - тепловой пункт 06-10-094		80	26	Канальная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 17е` - тепловой пункт 06-10-095		100	384	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 1 - точка 2 к ТП 06-10-098		150	135	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка 2 - тепловой пункт 06-10-098		150	26	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 45а/1 - точка 1		159/250	149,43	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 23в - тепловой пункт 06-10-099		80	50	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	камера 26в - тепловой пункт 06-10-100		50	55	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка усл - тепловой пункт 06-10-101		50	176,42	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	кам. 21г - кам. 21г`		80	85,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	кам. 21г` - аб. 06-10-102		80	121,5	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	камера 28 - тепловой пункт 06-10-103		100	106	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	кам. 29а - аб. 06-10-104		50	53	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка 28` - тепловой пункт 06-10-105		100	251,8	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка 17г - тепловой пункт 06-10-106		32	15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	кам. 30в - 6-я Радиальная ул., д.20, корп.1		50	96,2	Надземная	АПБ	1945
РТС «Бирюлево»	точка 17г - тепловой пункт 06-10-108		50	8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Бирюлево»	точка 21б` - тепловой пункт 06-10-109		80	10,2	Надземная	АПБ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	кам. 12 - аб. 06-10-110		108/180	239,19	Канальная	ППУ	2010
РТС «Бирюлево»	кам. 17д - Касимовская ул., д.7, корп.2		89/180	68,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Бирюлево»	камера 26б - тепловой пункт 06-10-113		76/140	21,84	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Бирюлево»	точка 61б - тепловой пункт ИТП 06-10-114		133/225	25,79	Канальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	камера 45а/4 - тепловой пункт 06-10-115.		219/315	49,32	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	кам. 45а/3 - аб. 06-10-116		219/315	18,55	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	камера 10а - тепловой пункт 06-10-121		76/160	15,06	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	строение Бирюлёвская ул., д.21, корп.1 - тепловой пункт 06-10-121		65	56,8	Транзит по зданию	Thermaflex	2012
РТС «Бирюлево»	камера 44 - тепловой пункт 06-10-122		219/315	32,3	Канальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	камера 44 - тепловой пункт 06-10-122		219/315	37,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	точка 44а - тепловой пункт 06-10-124		159/250	32,8	Канальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	точка 44б - тепловой пункт 06-10-125		133/225	28,3	Канальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	кам. 40а - аб. 06-10-127		76/140	51	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	кам. 63 - кам. 64		530/750	355,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	кам. 45а/5 - кам. 45а/4		108/180	42,5	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Бирюлево»	источник т/снабжения РТС(Iочередь) - камера ТК 2		820/1000	27,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Бирюлево»	РТС II очередь - Камера ТК 2		800	15,4	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Бирюлево»	Точка т. 2 - Точка т.1а		820/1000	163,45	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Бирюлево»	точка т.1а - точка т.1б		900	11,1	Футляр	АПБ	1988
РТС «Бирюлево»	Точка т.1б - точка т.1в		900	26,7	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	точка т.1в - камера т.3		800	66,8	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	точка т.3 - точка т.4		800	97,7	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	кам. 4 - кам. 4б		720/900	139,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Бирюлево»	кам. 5 - тчк. №5а		720/900	64,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Бирюлево»	кам. 4б - кам. 5		720/900	224,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Бирюлево»	точка т.5а - Точка т.9		720/900	98,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 9 - кам. 10		720/900	84,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 10 - кам. 12		720/900	141,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 12 - кам. 14		720/900	341,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 14 - кам. 19		720/900	270,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 19 - кам. 20		720/900	189,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 20 - тчк. №усл		630/800	13	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	тчк. №усл - кам. 21		600	204,5	Канальная	Минвата	1971
РТС «Бирюлево»	точка т.21 - точка т.23		600	171,35	Канальная	АПБ	1996
РТС «Бирюлево»	Точка т.23 - Точка т.24		600	310,05	Надземная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	Точка т.24 - Точка т.26		600	448,4	Канальная	АПБ	1984

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	камера 26 - камера 28		400	354	Надземная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	камера 28 - камера 29		400	145,7	Надземная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	камера 29 - камера 29а		400	6	Надземная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	камера 29а - камера 30		400	149,2	Надземная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	кам. 2 - кам. 32б		720/900	296,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Бирюлево»	камера №33 - Точка т.33а		700	105,75	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	кам. 31 - кам. 32		700	186,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	камера №4 - камера №31		700	178,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	камера №32 - камера №32а		700	61,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	камера №32а - камера №32б		700	87	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	камера №32б - камера №33		700	31,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	кам. 33а - кам. 34		720/900	203	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Бирюлево»	кам. 34 - кам. 37		600	312,65	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	кам. 37 - кам. 38		630/800	249,65	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	точка т.38 - точка т.38а		600	118,5	Канальная	АПБ	1981
РТС «Бирюлево»	камера 38а - камера 39		600	133,5	Канальная	АПБ	1981
РТС «Бирюлево»	камера 39 - камера 43		630/800	53,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	камера 43 - камера 44		600	85,3	Надземная	АПБ	1974
РТС «Бирюлево»	точка т.44 - точка т.45		600	132,1	Канальная	АПБ	1974
РТС «Бирюлево»	точка т.45 - точка т.45а		600	86,4	Надземная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	точка 45б - камера 46		600	34,6	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 47 - камера 48		600	131,2	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	точка 45а - точка 45б		600	59,6	Надземная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 46 - камера 47		600	122,2	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 48 - камера 49		600	96,1	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 49 - камера 50		600	66	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 50 - камера 51		600	167,7	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 51 - камера 52		600	88,6	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 52 - камера 62		600	87,5	Канальная	АПБ	2001
РТС «Бирюлево»	камера 61а - камера 62		630/800	220,25	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	кам. 62 - кам. 63		530/750	144,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Бирюлево»	камера т.64 - камера т.65		426/560	227,69	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Бирюлево»	камера 65 - камера 65а		426/560	115,68	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка т.65а - Точка т.67		426/560	150,6	Бесканальная	ППУ	1988
РТС «Бирюлево»	точка т.65а - Точка т.66		426/560	61,65	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бирюлево»	Точка т 66 - Точка т 69		300	122,4	Канальная	Минвата	2002
РТС «Бирюлево»	камера 64 - камера 64а		426/560	40,32	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	кам. 64г - кам. 69а		426/560	437,27	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера 64б - камера 64в		426/560	41,61	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера 64а - камера 64б		426/560	72,05	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера 64в - камера 64г		426/560	7,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	кам. 69а - кам. 68а		426/560	836,26	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка т.61а - точка т.67а		530/750	586,05	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Бирюлево»	кам. 67а - кам. 67		530/750	187,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	кам. 67 - кам. 68		530/750	119,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	кам. 68 - кам. 68а		530/750	129,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера №32а - точка №53		630/800	303	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка №54 - точка №55		630/800	135,45	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка №53 - точка №54		630/800	141,2	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка 55 - точка 56		630/800	113,25	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка 58 - точка 59		630/800	98,55	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка 57 - точка 58		630/800	299,1	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	кам. 56 - кам. 57		630/800	113,45	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Бирюлево»	точка 59 - точка 60		630/800	342,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 60 - точка 61		630/800	121,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 61 - точка 61а		630/800	165,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка т.34 - точка т.35		630/800	296	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Бирюлево»	камера 35 - точка 36		426/560	44,85	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Бирюлево»	точка 36 - точка 53		400	189,6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	камера т.35 - камера т.35а		325/450	41,2	Бесканальная	ППУ	1977
РТС «Бирюлево»	точка т.26в - тепловой пункт ТП 06-10-081 Хоспис		89/180	257,14	Надземная	ППУ	1988
РТС «Бирюлево»	точка т.31 - точка т.31а		426/560	172,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка т.70 - точка т.72а		325/450	232,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера 31а - камера 70		325/450	366,03	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 70 - точка 71		219/315	15,92	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Бирюлево»	точка т.5 - точка т.6		300	345,2	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	точка т.6 - точка т.6а		200	61,6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Бирюлево»	точка т.23` - точка т.23а		300	214,8	Надземная	АПБ	1986
РТС «Бирюлево»	камера 23а - камера 23б		300	145	Надземная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	камера 23б - камера 23г		300	270,91	Надземная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	камера т.26 - камера т.26а		400	60,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	кам. 44б - аб. 06-10-126		108/180	101,1	Канальная	ППУ	1972
РТС «Бирюлево»	точка т.21 - точка 21а		300	146,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Бирюлево»	точка т.21а - точка т.21б		150	335	Канальная	Минвата	1972

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	камера 21в - камера 21г		200	274,85	Канальная	Минвата	1986
РТС «Бирюлево»	камера 21б - камера 21в		200	118,65	Канальная	Минвата	1986
РТС «Бирюлево»	точка т.19 - точка 20б		325/450	180,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Бирюлево»	камера т.14 - камера т.17		426/560	304,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Бирюлево»	камера 17 - камера 17д		325/450	258,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Бирюлево»	камера 17д - камера 17б		325/450	56,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Бирюлево»	точка т.14 - точка т.15		325/450	420,07	Канальная	ППУ	2000
РТС «Бирюлево»	точка т.10 - точка т.10а		300	68,5	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	кам. 10а - кам. 11		300	280	Канальная	АПБ	1984
РТС «Бирюлево»	камера 39 - точка 40		426/560	126,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	камера 41 - камера 42		426/560	156,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 40 - точка 40а		426/560	28	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	точка 40а - камера 41		426/560	107,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Бирюлево»	Точка т.42 - Точка т.42а		273/400	199,5	Канальная	ППУ	1988
РТС «Бирюлево»	Точка т.52 - Точка т.52а		273/400	23,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Бирюлево»	точка 423 - точка 39		630/800	26,13	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Бирюлево»	точка 5 - точка 8		219/315	196,88	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Бирюлево»	точка 45а - точка 21пр. мкр.Загорье		325/450	220,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 45а/3 - кам. 45а/5		219/315	84	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	точка 45а/2 - точка 45а/3		325/450	5	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	точка 45а/1 - точка 45а/2		325/450	4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Бирюлево»	камера 23б - камера 23в		200	180,7	Надземная	АПБ	1988
РТС «Бирюлево»	точка 26б` - точка Г		300	189,24	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	кам. 26в - кам. В		300	103,5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	точка Г - камера 26в		300	154,76	Канальная	Минвата	1990
РТС «Бирюлево»	кам. В - кам. Б		300	97,5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	кам. В - кам. В1		150	83,5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	кам. А - кам. А1		150	118	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	точка Б - точка А		300	88,27	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	камера 26а - камера 26б		300	103	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	камера 26б - точка 26б`		300	32	Канальная	Минвата	1989
РТС «Бирюлево»	кам. 44а - кам. 44б		159/250	107,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 45 - кам. 44а		219/315	97,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Бирюлево»	кам. 4в - кам. 4б		630/800	113	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	камера 4б - камера 4в		630/800	69	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	камера 4в - камера 53а		630/800	1464,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	камера 53б пр - камера 21д		630/800	515,5	Бесканальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Бирюлево»	камера 53а - камера 53б		630/800	5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Бирюлево»	камера 3 - камера 4в		630/800	192	Канальная	ППУ	2013

Таблица Д.13 – Параметры тепловых сетей от РТС «Коломенская»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	камера С-20-2 - точка 10		219/315	166,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Коломенская»	точка 10 - тепловой пункт 06-06-001		219/315	7,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Коломенская»	кам. С-23 - аб. 06-06-002		273/400	59,2	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	Камера С-27 - Точка т.2		400	2,95	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		400	22,26	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		400	20,7	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Камера С-27-1		400	62,26	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Камера С-27-1 - Точка т.14		400	52,01	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.14 - Точка т.15		400	38	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.15 - Точка т.16		400	21,16	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Камера С-27-2		400	39,5	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Камера С-27-2 - Точка т.18		250	16,3	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	Точка т.18 - тепловой пункт № 06-06-003		250	6,1	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Коломенская»	камера С-31 - тепловой пункт № 06-06-004		219/315	16,86	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Коломенская»	Камера С-32 - тепловой пункт № 06-06-005		168,3/250	21	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера С-35 - Точка т.2		159/250	27,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		159/250	12,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Камера С-35-1		159/250	46,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера С-35-1 - Точка т.5		159/250	19,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		159/250	21,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		159/250	16,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	тчк. №7 - аб. 06-06-006		159/250	31,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.19 - Точка т.20		250	5,51	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	Точка т.20 - Камера С-9-5		250	28,67	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	Камера С-9-5 - тепловой пункт № 06-06-007		250	1,53	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	кам. С-9-4 - тчк. №19		250	31,4	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	Камера С-25 - тепловой пункт № 06-06-008		150	64,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Камера С-20-3 - тепловой пункт № 06-06-009		159/250	25,3	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	точка т.11 - строение Миллионщикова Академика ул., д.33, к.1		200	51	Канальная	АПБ	1981
РТС «Коломенская»	Здание техподполье по д.33, к.1 - Здание техподполье по д.33, к.1		200	137,5	Транзит по зданию	Минвата	1981
РТС «Коломенская»	Здание Миллионщикова Академика ул., д.33, к.1 - тепловой пункт № 06-06-010		200	35,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Коломенская»	Камера С-13-4 - Точка т.2		159/250	50,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		159/250	36,88	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - тепловой пункт 06-06-011		159/250	29,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Коломенская»	кам. С-13-4 - аб. 06-06-012		200	135	Канальная	АПБ	2002
РТС «Коломенская»	Камера В-7-5 - камера В-7-5а		273/400	52,14	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	камера В-7-5а - тепловой пункт 06-06-013		273/400	5,86	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	Камера С-9-5 - Точка т.3		219/315	41,18	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		219/315	9,82	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		219/315	73,24	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		219/315	12,6	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7а		219/315	20,62	Надземная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.7а - Точка т.7		219/315	13,45	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		219/315	10,1	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Камера С-9-6 (т.8а)		219/315	13,3	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка С-9-6 (т.8а) - Камера С-9-7 (т.8б)		219/315	24,6	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-9-7 (т.8б) - Точка т.9		219/315	31,7	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		219/315	8,35	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	точка т.10 - точка т.11		219/315	37,05	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.12		219/315	5	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - Камера С-9-8 (т.14а)		219/315	74	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-9-8 (т.14а) - Точка т.14		219/315	13,7	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.14 - Точка т.15		219/315	5,8	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.15 - Камера С-9-9 (т.16а)		219/315	27	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-9-9 (т.16а) - Точка т.16		219/315	12	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Точка т.17		219/315	27,8	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.17 - Точка т.18		219/315	8,1	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.18 - Точка т.19		219/315	46,95	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.19 - Точка т.20		219/315	18,65	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.20 - Точка т.21		219/315	11,55	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.21 - Камера С-9-10(т.22)		219/315	2,7	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-9-10 (т.22) - ЦТП 06-06-014		219/315	9,15	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Коломенская»	кам. С-9-6 - аб. 06-06-015		219/315	13,6	Бесканальная	ППУ	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	камера С-35а - тепловой пункт 06-06-016		108/180	43	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.1 - Точка т.2		325/450	14,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.4		325/450	38,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		325/450	9,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.7		325/450	79,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.9		325/450	57	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.11		325/450	75,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - тепловой пункт 06-06-017		325/450	20,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	Камера С-30а - тепловой пункт 06-06-018		150	43,3	Канальная	Минвата	1993
РТС «Коломенская»	Камера С-9-3 - Точка т.2		273/400	12	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.6		273/400	124,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		273/400	9,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		273/400	25,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.9		273/400	14,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		273/400	101,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.11		273/400	17,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - камера С-9-3а		273/400	17	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	камера С-9-3а - Точка т.12		273/400	30,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - Точка т.13		273/400	16	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.13 - тепловой пункт 06-06-019		273/400	16,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Камера С-25 - тепловой пункт 06-06-020		125	41,6	Канальная	Минвата	1992
РТС «Коломенская»	Камера Ю-3-3 - Точка т.20		219/315	206	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.24 - тепловой пункт 06-06-022		219/315	111	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №20 - тчк. №24		219/315	143,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Камера С-27-1 - тепловой пункт 06-06-023		150	121,32	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	Камера С-16 - тепловой пункт 06-06-024		300	279,6	Канальная	АПБ	2005
РТС «Коломенская»	камера К-16-1 (Кашир. ш., д.9, к.2) - Камера К-16		200	10,4	Канальная	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.7, к.1 (вход в здание) - строение Каширское шоссе, д.7, к.1 (выход из здания)		200	35	Транзит по зданию	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.7, к.3 (вход в здание) - строение Каширское шоссе, д.7, к.3 (выход из здания)		200	69,5	Транзит по зданию	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	кам. К-16 - Каширское шоссе, д.7, корп.1		200	35,6	Канальная	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	Каширское шоссе, д.7, корп.1 - Каширское шоссе, д.7, корп.3		200	16,9	Канальная	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	Каширское шоссе, д.7, корп.3 - аб. 06-06-034		200	88,4	Канальная	Минвата	1976
РТС «Коломенская»	Камера К-4 - тепловой пункт № 06-06-035		250	37	Канальная	Минвата	1979
РТС «Коломенская»	камера К-17 техподполье - строение Каширское шоссе, д.11, к.1		125	31	Канальная	Минвата	1981

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	строение техподполье Каширское ш., д.11к1 - тепловой пункт № 06-06-036		125	56	Транзит по зданию	Минвата	1981
РТС «Коломенская»	строение Каширское ш., д.9, к.1 - камера К-16-1 (Кашир.ш., д.9. к2)		200	44,3	Канальная	Минвата	1961
РТС «Коломенская»	камера К-16-1(Кашир.ш., д.9, к.2) - тепловой пункт № 06-06-037		200	1	Транзит по зданию	Минвата	1961
РТС «Коломенская»	кам. К-17 - Каширское шоссе, д.9, корп.1		200	83	Транзит по зданию	Минвата	1961
РТС «Коломенская»	точка т.D - тепловой пункт 06-06-038		80	127,6	Канальная	Минвата	1975
РТС «Коломенская»	аб. 06-06-036 - тчк. №т.D		80	80	Транзит по зданию	Минвата	1975
РТС «Коломенская»	Камера С-35 - камера б/н-3		150	43	Надземная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера б/н-3 - тепловой пункт 06-06-040		150	131	Надземная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	кам. В-7-7 - аб. 06-06-041		300	82,15	Канальная	АПБ	1974
РТС «Коломенская»	камера С-9-1 - точка т.14		250	50	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	точка т.14 - тепловой пункт 06-06-042		250	150	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	камера б/н-5 - точка Б		100	44	Канальная	АПБ	2004
РТС «Коломенская»	точка Б - тепловой пункт 06-06-043		100	154,5	Надземная	АПБ	2004
РТС «Коломенская»	камера С-20-1 - тепловой пункт 06-06-044		200	50,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	камера Ю-2-2 - тепловой пункт 06-06-045		150	34,1	Канальная	Минвата	1990
РТС «Коломенская»	камера С-12 - тепловой пункт 06-06-046		325/450	219	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Коломенская»	камера З-3 - тепловой пункт 06-06-047		150	35	Надземная	Минвата	1992
РТС «Коломенская»	кам. З-3 - аб. 06-06-048		100	171,5	Надземная	АПБ	1999
РТС «Коломенская»	камера Ю-2-1 - тепловой пункт 06-06-049		150	32	Канальная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера С-11 - камера б/н-4		300	50	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	камера б/н-4 - камера б/н-5		200	153	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	камера б/н-5 - тепловой пункт 06-06-050		200	7	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	кам. С-20-4 - кам. С-20-4а		300	30	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	кам. С-20-4а - аб. 06-06-051		150	90	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	камера б/н-2 - тепловой пункт 06-06-052		250	76,7	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	кам. С-18 - кам. б/н-1		250	217,2	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	кам. б/н-1 - кам. б/н-2		250	121,1	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	кам. З-3 - аб. 06-06-053		150	40	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера З-1в - тепловой пункт 06-06-054		80	12	Надземная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	кам. б/н-4 - аб. 06-06-055		150	80	Канальная	АПБ	1979
РТС «Коломенская»	камера С-6 - тепловой пункт 06-06-056		300	236	Канальная	АПБ	1945
РТС «Коломенская»	камера С-4 - тепловой пункт 06-06-057		100	168	Канальная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера С-36 - тепловой пункт 06-06-058		150	108,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера Ю-6-1 - тепловой пункт 06-06-059		108/180	107	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	камера б/н-2 - тепловой пункт 06-06-060		100	80	Канальная	Минвата	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	камера С-5 - тепловой пункт 06-06-061		150	125	Надземная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера Ю-2-2 - тепловой пункт 06-06-062		80	114	Надземная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	камера С-9 - точка т.2		150	120,8	Канальная	Минвата	1993
РТС «Коломенская»	точка т.2 - тепловой пункт 06-06-063		125	24,1	Канальная	Минвата	1993
РТС «Коломенская»	кам. б/н-1 - аб. 06-06-064		150	128,5	Канальная	Минвата	2000
РТС «Коломенская»	камера С-11 - тепловой пункт 06-06-065		76/140	15,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Коломенская»	кам. Ю-2 - аб. 06-06-066		150	96	Канальная	Минвата	2003
РТС «Коломенская»	камера б/н-3 - тепловой пункт 06-06-067		50	30	Надземная	АПБ	1945
РТС «Коломенская»	точка т.2 - тепловой пункт 06-06-068		80	257	Канальная	Минвата	1995
РТС «Коломенская»	тепловой пункт 06-06-072 - тепловой пункт 06-06-069		65	176	Надземная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера б/н-6 - тепловой пункт 06-06-070		50	19,8	Канальная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	камера Ю-3-1 - тепловой пункт 06-06-071		50	53,2	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	камера Ю-8-1 - тепловой пункт 06-06-072		150	30	Канальная	Минвата	1995
РТС «Коломенская»	кам. С-20-4 - аб. 06-06-073		100	163	Канальная	Минвата	1998
РТС «Коломенская»	камера В-7-7 - тепловой пункт 06-06-074		100	75,2	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера С-16 - тепловой пункт 06-06-075		200	40	Канальная	АПБ	1945
РТС «Коломенская»	камера С-3 - тепловой пункт 06-06-076		159/250	52,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Коломенская»	аб. 06-06-013 - аб. 06-06-077		100	120	Надземная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера В-9-1 - камера В-9-2		133/225	19,8	Канальная	ППУ	2011
РТС «Коломенская»	камера В-9-2 - тепловой пункт 06-06-078		133/225	12,9	Футляр	ППУ	2011
РТС «Коломенская»	тепловой пункт 06-06-078 (северный пав-он) - строение Каширское ш., д.26 (южный пав-он)		100	382	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Коломенская»	строение Каширское ш., д.26 (южный пав-он) - точка т.1		100	16	Канальная	Минвата	2011
РТС «Коломенская»	камера Ю-9-1 - тепловой пункт 06-06-079		250	20,4	Канальная	АПБ	1988
РТС «Коломенская»	камера Ю-9 - тепловой пункт 06-06-080		50	10	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера Ю-8-1 - тепловой пункт 06-06-081		150	149	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера З-3 - тепловой пункт 06-06-082		200	241	Надземная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера С-4 - камера б/н-6		50	40	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера б/н-6 - тепловой пункт 06-06-083		50	55,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера С-31 - тепловой пункт 06-06-084		89/160	184,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Коломенская»	точка т.1 - тепловой пункт 06-06-085		40	7	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера З-9 - тепловой пункт 06-06-086		65	48	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера ТК-3 - тепловой пункт 06-06-087		89/160	24,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Коломенская»	камера С-9-3а - тепловой пункт 06-06-088		133/225	28,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Коломенская»	камера В-17-1 - тепловой пункт 06-06-089		133/225	62,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	кам. В-9-2 - аб. 06-06-090		50	135	Канальная	Минвата	2002
РТС «Коломенская»	точка т.91 - тепловой пункт 06-06-091		50	7,5	Надземная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	камера З-8 - тепловой пункт 06-06-092		65	69,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Коломенская»	камера К-13 - тепловой пункт 06-06-113		100	106,8	Канальная	Минвата	1975
РТС «Коломенская»	камера К-13 - тепловой пункт 06-06-114		50	10	Канальная	Минвата	1975
РТС «Коломенская»	тепловой пункт 06-06-038 - тепловой пункт 06-06-115		50	60	Канальная	Минвата	1975
РТС «Коломенская»	тепловой пункт 06-06-019 - тепловой пункт 06-06-116		108/180	125,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Коломенская»	камера С-17 - тепловой пункт 06-06-117		159/250	235,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Коломенская»	источник т/снабжения РТС "Коломенская" - тепловой пункт 06-06-118		50	23	Канальная	Минвата	2008
РТС «Коломенская»	камера С-24 - тепловой пункт 06-06-119		89/160	70,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Коломенская»	тепловой пункт 06-06-011 - камера ТК-11-1		150	4,5	Канальная	Минвата	1982
РТС «Коломенская»	камера ТК-11-1 - строение Коломенский пр., д.14, корп.1		150	50,3	Канальная	Минвата	1982
РТС «Коломенская»	Коломенский пр., д.14, корп.1 - кам. ТК-3		133/225	41,4	Канальная	ППУ	2013
РТС «Коломенская»	кам. ТК-3 - аб. 06-06-120		133/225	86,45	Канальная	ППУ	2013
РТС «Коломенская»	камера С-9а - точка т.4		133/225	35	Канальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	точка т.4 - тепловой пункт 06-06-121		133/225	67,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	камера В-7-5а - точка т.9		219/315	35,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	точка т.9 - тепловой пункт 06-06-122		219/315	44,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	камера В-5 - точка т.1		159/250	8,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	точка т.1 - тепловой пункт 06-06-123		57/125	4,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	камера С-17-4 - тепловой пункт 06-06-124		325/450	56,5	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Коломенская»	камера б/н-7 - тепловой пункт 06-06-125		100	15	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Коломенская»	камера З-4 - тепловой пункт 06-06-126		108/180	14,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Коломенская»	камера С-20-4а - тепловой пункт 06-06-127		150	30	Надземная	Минвата	1991
РТС «Коломенская»	аб. 06-06-017 - аб. 06-06-128		108/180	24,2	Канальная	ППУ	2013
РТС «Коломенская»	кам. В-7-1 - аб. 06-06-129		200	9,7	Транзит по зданию	Минвата	2013
РТС «Коломенская»	тчк. №точка врезки В-4 - аб. 06-06-130		108/180	248,1	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №С-20-1б - аб. 06-06-131		108/180	17,9	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	аб. 06-06-132 - кам. С-17-3		219/315	88,7	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	РТС «Коломенская» - кам. т.17		800	1	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. т.17 - кам. С-1		800	37,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера С-1 - камера С-3		700	128,3	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-3 - камера С-3-1		700	54,8	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера С-3-1 - Точка т.7		700	75,6	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.6		700	54,3	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.5		700	17,3	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Камера С-4		700	46,8	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера С-4 - камера С-4-1		700	69,75	Канальная	АПБ	1991

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	камера С-4-1 - камера С-5		700	171,55	Надземная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	камера С-5 - Камера С-6		300	99,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-5 - Точка т.23		700	75,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.23 - Точка т.24		700	9,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.24 - Точка т.25		700	15,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.25 - Точка т.26		700	9,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.26 - Камера С-7		700	76,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Камера С-7 - камера С-9		700	124,36	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Камера С-9 - Точка т.4		700	85,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		700	19,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.7		700	52,65	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		700	16,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - камера С-9а		700	77,57	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	камера С-9а - Камера С-10		700	100,53	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Камера С-10 - камера С-11		700	105,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Камера С-11 - Точка т.2		700	37,41	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		700	7,61	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		700	13,04	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		700	7,91	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Камера С-11а		700	16,08	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-11а - Камера С-11б		700	101,92	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-11б - Камера С-12		700	54,15	Канальная	АПБ	1986
РТС «Коломенская»	Камера С-12 - Точка т.1		600	99,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.1 - Точка т.2		600	12,14	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Камера С-13		600	18,02	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Камера С-14 - Точка т.8		600	79,06	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.9		600	24,21	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		600	78,66	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.11		600	64,51	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.32		600	54	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.32 - Точка т.33		600	28,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Точка т.33 - Камера С-16		600	14,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	Камера С-22 - Точка т.2		500	35,07	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		500	54,28	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		500	55,79	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		500	38,69	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		500	32,94	Канальная	АПБ	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		500	30,65	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Камера С-23		500	16,77	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-23 - Точка т.9		500	41,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		500	6,82	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.11		500	5,88	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.12		500	6,68	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - камера С-24		500	40,86	Канальная	АПБ	1998
РТС «Коломенская»	камера С-24 - Точка т.14		500	64,33	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.14 - Точка т.15		500	32,01	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.15 - Точка т.16		500	28,47	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Камера С-25		500	34,06	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-25 - Точка т.18		500	26,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.18 - Точка т.19		500	35	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.19 - Точка т.20		500	29	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.20 - Точка т.21		500	13,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.21 - Точка т.22		500	39	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.22 - Точка т.25		500	59,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.25 - Точка т.26		500	8	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.26 - Точка т.27		500	7,25	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.27 - Точка т.28		500	5,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.28 - Точка т.29		500	48,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.29 - Точка т.30		500	75	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.30 - Точка т.31		500	27,9	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.31 - Точка т.32		500	23,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.32 - Камера С-27		500	38,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-27 - Точка т.34		500	19,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.34 - Точка т.35		500	31,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.35 - Точка т.35б		500	7,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.35б - Точка т.36а		500	24	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.36а - Камера С-28		500	24,75	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-28 - Точка т.37		500	70,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.37 - Точка т.38		500	8,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.38 - Точка т.39		500	7,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.39 - Точка т.40		500	8,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.40 - Камера С-30		500	37,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-30 - Точка т.2		300	21,73	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		300	11,53	Канальная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		300	19,69	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		300	28,75	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.7		300	28,23	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Камера С-30а		300	26,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-30а - Точка т.9		200	36,85	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		200	21,98	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.11		200	14,57	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.15а		200	98,55	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.15а - Камера С-31		200	9,28	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-30 - Точка т.20		530/750	72	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.20 - Камера С-32		530/750	74,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера С-32 - Точка т.13		530/750	65	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.13 - Точка т.11		530/750	37,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.10		530/750	34,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.9а		530/750	35,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.9а - Камера С-35		530/750	72,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера С-35 - Камера С-36		530/750	58,05	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера С-36 - Точка т.8		500	67	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.7		500	38,9	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.6		500	44,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.5		500	15,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.4		500	16	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Камера С-37		500	19,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-13 - Точка т.2		426/560	8,45	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		426/560	17,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.3к		426/560	70,15	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3к - Точка т.3а		426/560	18,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3а - Точка т.3б		426/560	6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3б - Точка т.3в		426/560	6,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3в - Точка т.3г		426/560	6,25	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3г - точка т.3д		426/560	92,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3д - Точка т.3е		426/560	6,15	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3е - Точка т.3ж		426/560	6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3ж - Точка т.3з		426/560	6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.3з - Точка т.4		426/560	79,95	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.4а		426/560	9,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.4а - Точка т.4б		426/560	6	Бесканальная	ППУ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Точка т.4б - Точка т.4в		426/560	6,65	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.4в - Точка т.5		426/560	101	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.5а		426/560	11,55	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.5а - Точка т.5б		426/560	20,8	Канальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.5б - Точка т.6а		426/560	7,8	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.6а - Точка т.6б		426/560	36,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Точка т.6б - Камера кам.С-13-2(т.7)		426/560	5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Камера С-13-2(т.7) - Точка т.11		219/315	16,03	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Коломенская»	Камера С-13-2(т.7) - Точка т.8		426/560	28,55	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.2		426/560	26,85	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		426/560	6,35	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		426/560	5,8	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		426/560	5,9	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		426/560	48,23	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		426/560	38,65	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		426/560	6,6	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.9		426/560	5,15	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.10		426/560	5,38	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.11		426/560	56,7	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.12		426/560	59,62	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - Точка т.13		426/560	6,45	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.13 - Точка т.14		426/560	6,45	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.14 - Точка т.15		426/560	6,75	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.15 - Точка т.16		426/560	59,75	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Точка т.16а		426/560	36,6	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.16а - Точка т.17а		426/560	13,32	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.17а - Точка т.17		426/560	18,38	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.17 - Точка т.18		426/560	5,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.18 - Точка т.19		426/560	4,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.19 - Точка т.20		426/560	5,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.20 - Камера С-13-3		426/560	48,6	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-13-3 - Камера С-13-4		250	50	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	Камера С-9 - Точка т.3		500	40,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		500	98,85	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		500	127,4	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		500	34	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		500	32,4	Надземная	АПБ	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		500	12,8	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.9		500	50,96	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Точка т.11		500	21,24	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.12		500	42,1	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - Камера С-9-1		500	38,65	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-9-1 - Камера С-9-2		500	87,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-9-2 - Точка т.16а		500	83,43	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка 16а - Камера С-9-3		500	87,35	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-9-3 - Камера С-9-4		500	86,38	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		530/750	20,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.6 - камера В-17-1		530/750	30,94	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	камера В-17-1 - точка т.8		530/750	17,82	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.9 - камера В-17		530/750	64,13	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	кам. т.17 - тчк. №т.16		700	35,14	Надземная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	камера КП-1 - камера К-О		800	33,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера К-О - камера КП		600	59,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	Камера КП - Точка т.2		600	34,4	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Камера З-1в		600	65,71	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера З-1в - камера З-2в		600	75,2	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера З-2в - точка т.5		600	22,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Камера З-3		600	112,2	Надземная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	камера З-3 - точка т.6		159/250	102,75	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.6 - точка т.7а		159/250	12,4	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.7а - точка т.8		159/250	11,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.9 - точка т.10		159/250	9,25	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.10 - камера З-4		159/250	52,7	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	камера З-4 - точка т.12		159/250	15,8	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.12 - точка т.15		159/250	89,15	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.15 - точка т.16		159/250	18,8	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Точка т.14		500	46,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.14 - Камера З-7		500	137,36	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера З-7 - Точка т.16		500	58,69	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Точка т.17		500	15,49	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.17 - Камера З-8		500	57,42	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера З-8 - Камера З-9		500	113,55	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера З-9 - Камера З-10		500	110,15	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - точка т.8а		500	44,68	Канальная	АПБ	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Камера С-20 - Камера С-20-1		250	61	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	Камера С-20-1 - Точка т.2		300	4,65	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		300	26,71	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4а		300	41,73	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.4а - Точка т.4		300	37,15	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		300	6,25	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		300	5,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		300	4,52	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		300	41,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.8а		300	4,72	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-20-1а/т.10/ - Точка т.11		300	16,84	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.11 - Точка т.12		300	2,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - Здание ул. Ак. Миллионщикова, д. 16 /т.13/		300	7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Здание ул. Ак.Миллионщикова, д. 16 /т.14/ - Точка т.15		300	22,46	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.15 - Точка т.16		300	19,68	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Точка т.16 - Камера С-20-2 /т.17/		300	17,54	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	Камера С-20-2 - Точка т.2		325/450	21,9	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - Точка т.3		325/450	36,1	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.4		325/450	46,25	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		325/450	6,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.6		325/450	7,1	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - Точка т.7		325/450	6,2	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Камера С-20-3 /т.8/		325/450	42,25	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	Камера С-20-3 /т.1/ - Точка т.4		325/450	18,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.9		325/450	134,75	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Коломенская»	Точка т.9 - Камера С-20-4 /т.11/		325/450	65,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Коломенская»	источник т/снабжения РТС "Коломенская" - Камера КП-1		800	8,45	Надземная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	камера Ю-2 - точка т.2		219/315	19,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Камера Ю-2-1 - Точка т.8		300	87,25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Камера Ю-2-2		300	34,94	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Камера Ю-2-2 - тепловой пункт № 06-06-039		250	14,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	Камера Ю-3-1 - Точка т.16/12		630/800	107,4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Коломенская»	Точка т.16/12 - Точка т.10		630/800	79,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.10 - Точка т.7		630/800	28,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.6		630/800	86,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.6 - точка т.5		630/800	25,75	Канальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	точка т.5 - Точка т.3		630/800	129,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.3 - Точка т.2		630/800	14,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.2 - камера Ю-3-3		630/800	34,6	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	камера КП-1 - точка т.А		1000	124,3	Канальная	АПБ	1981
РТС «Коломенская»	точка т.А - точка т.6 (В-1)		630/800	94	Надземная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.6 (В-1) - Точка т.7		630/800	70	Транзит по зданию	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Точка т.8		630/800	42,5	Надземная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.8 - Точка т.11 (В-2)		630/800	240,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	точка т.11 (В-2) - Точка т.12		630/800	23	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.12 - камера В-3		630/800	63,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	камера В-3 - точка т.16(В-4)		630/800	68,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.16 (В-4) - Точка т.19		630/800	61	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.19 - Точка т.21		630/800	99,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	камера В-5 - точка т.25		630/800	20,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.25 - точка т.26 (В-6)		630/800	40	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.26 (В-6) - точка т.29а		630/800	163	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.29а - Точка т.30		630/800	13,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.30 - камера В-7		630/800	37	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	камера В-7 - Точка т.33		630/800	186,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.33 - точка т.36(В-8)		630/800	59	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.36 (В-8) - точка т.37 (В-9)		630/800	112	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.37 (В-9) - камера В-9-1		630/800	101	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.42а (В-10) - камера т.43б		630/800	182,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	камера т.43б - точка т.44в (В-11)		630/800	139,13	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.44в (В-11) - Точка т.45		630/800	9,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.45 - Точка т.46		630/800	62,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.46 - точка т.47 (В-12)		630/800	28,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.47 (В-12) - Точка т.50		630/800	264,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.50 - точка т.51 (В-13)		630/800	11	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.51 - камера В-13		630/800	94,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	камера В-13 - точка т.56 (В-15)		630/800	216	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	точка т.56 (В-15) - Точка т.57		630/800	144,57	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.57 - камера В-16		630/800	209,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	камера В-16 - точка т.64		630/800	38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.64 - Точка т.70		630/800	197,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Точка т.70 - Точка т.72		630/800	75	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.72 - Точка т.73		630/800	73,5	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	Точка т.73 - Точка т.74		630/800	29	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.74 - Точка т.76		630/800	127	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	Точка т.76 - точка т.78 (В-17)		630/800	48	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	Камера В-7-1 - Камера В-7-2		426/560	85,68	Канальная	ППУ	2012
РТС «Коломенская»	Камера Ю-3-3 - Точка т.4		400	74,5	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	Точка т.4 - Точка т.5		400	43,6	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	Точка т.5 - Точка т.7		400	28,5	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	Точка т.7 - Камера В-7-7		300	51,1	Канальная	АПБ	1973
РТС «Коломенская»	КТС -17 - Камера К-1		300	8	Канальная	АПБ	2002
РТС «Коломенская»	Камера К-1 - Камера К-4		250	16,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	ЦТП № 06-06-035 - Камера К-5		100	27,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Коломенская»	Камера К-5 - Камера К-6		100	42,4	Канальная	Минвата	1994
РТС «Коломенская»	Камера К-6 - Камера К-12		100	29	Канальная	Минвата	1994
РТС «Коломенская»	Камера К-12 - Камера К-3		100	100,4	Канальная	Минвата	1994
РТС «Коломенская»	Камера К-3 - Камера К-2		100	47,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Коломенская»	Камера К-2 - Здание Каширское ш., д.8к1		108/180	32	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.8, к.1 (техподполье от дворовой стены) - строение Каширское шоссе, д.8, к.1 (до торцевой стены)		100	50	Транзит по зданию	Минвата	1959
РТС «Коломенская»	Здание Каширское ш., д.8 к.1 - Камера К-13		108/180	14,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.4, к.1 (техподполье - дворовая стена) - строение Каширское шоссе, д.4, к.1 (фасадная стена д.4,к.1)		200	35	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Коломенская»	Камера К-14 - Камера К-15		250	27	Канальная	Минвата	1990
РТС «Коломенская»	кам. К-15 - кам. К-17		200	21,6	Канальная	Минвата	1990
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.9, кор. 2 - Камера К-25 (резерв для закольцовки)		300	140	Транзит по зданию	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	строение Каширское шоссе, д.9, кор. 3 - камера К-25 (резерв для закольцовки)		300	86,15	Канальная	АПБ	1994
РТС «Коломенская»	камера С-17-2 - камера С-17-3		530/750	196,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	камера С-17-4 - точка 28		530/750	344,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	точка т. 28 - камера С-17-5		530/750	276,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	кам. С-13-3 - тчк. №22		426/560	31,23	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	тчк. №22 - кам. С-22-2		426/560	18,6	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Коломенская»	кам. С-22-2 - кам. С-22-1		400	50,42	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	кам. С-22-1 - тчк. №45а		400	10,76	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	тчк. №45а - тчк. №46		400	16,98	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	тчк. №46 - кам. С-22		400	56,43	Канальная	АПБ	1980
РТС «Коломенская»	кам. С-30 - тчк. №2		530/750	40,36	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	тчк. №3 - тчк. №4		530/750	11,86	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №4 - тчк. №5		530/750	16,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №5 - тчк. №6		530/750	30,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №8 - тчк. №9		530/750	25,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №т.16 - кам. К-О		700	17,73	Канальная	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	тчк. №т.8 - тчк. №т.9		159/250	33,9	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	тчк. №8а - тчк. №С-20-1б		325/450	68,91	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Коломенская»	тчк. №С-20-1б - кам. С-20-1а		325/450	65,73	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Коломенская»	тчк. №13 - тчк. №14		300	22,75	Транзит по зданию	АПБ	1993
РТС «Коломенская»	кам. КП-1 - тчк. №4		700	60,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	тчк. №4 - кам. Ю-2		720/900	237,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	кам. Ю-2 - тчк. №1		426/560	11,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	кам. Ю-2 - кам. Ю-3		720/900	148,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	кам. Ю-3 - кам. Ю-4		600	103,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-4 - кам. Ю-5		600	106,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-5 - кам. Ю-6		600	94,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-6 - кам. Ю-6-1		600	92,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-6-1 - кам. Ю-7		600	123,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-7 - кам. Ю-8		600	85	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-8 - тчк. №10		600	14	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	тчк. №10 - кам. Ю-8-1		600	42,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-8-1 - кам. Ю-9		600	94,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-9 - кам. Ю-9-1		600	103	Канальная	АПБ	1992
РТС «Коломенская»	кам. Ю-2 - тчк. №2		400	25,02	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	тчк. №2 - тчк. №3		400	15,19	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	тчк. №3 - тчк. №4		400	28,93	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	тчк. №4 - кам. Ю-2-1		400	116,81	Канальная	АПБ	1991
РТС «Коломенская»	кам. Ю-3 - тчк. №9		630/800	93,45	Канальная	ППУ	2007
РТС «Коломенская»	тчк. №9 - кам. Ю-3-1		630/800	39,6	Канальная	ППУ	2007
РТС «Коломенская»	кам. Ю-3-3 - тчк. №6		426/560	176,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №6 - тчк. №т.1		426/560	87,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	тчк. №21 - тчк. №точка врезки В-4		630/800	70	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	тчк. №точка врезки В-4 - кам. В-5		630/800	2	Канальная	ППУ	2005
РТС «Коломенская»	кам. В-9-1 - тчк. №42а		630/800	60	Канальная	ППУ	2006
РТС «Коломенская»	кам. С-13 - тчк. №6		600	34,53	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	тчк. №6 - тчк. №6а		600	7,35	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	кам. В-7 - кам. В-7-1		530/750	24,5	Канальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	кам. В-7-2 - кам. В-7-3		426/560	17,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Коломенская»	кам. В-7-3 - тчк. №7		400	55	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №7 - кам. В-7-4		400	65,6	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	кам. В-7-4 - тчк. №10		400	61,7	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №10 - тчк. №11		400	20	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №11 - тчк. №12		400	65	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №12 - тчк. №13		400	14,2	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №13 - кам. В-7-5		400	20	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №6а - тчк. №6б		600	4,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	кам. В-7-5 - тчк. №15		400	85,4	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №15 - кам. В-7-6		400	19,7	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	кам. В-7-6 - тчк. №17		400	20,9	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №17 - тчк. №18		400	34,2	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №18 - тчк. №20		400	65	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №20 - тчк. №21		400	37,6	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №21 - тчк. №22		400	57,3	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №22 - тчк. №23		400	30,6	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №23 - кам. В-7-7		400	23,9	Канальная	АПБ	1984
РТС «Коломенская»	тчк. №6б - тчк. №6в		600	7,03	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	тчк. №6в - кам. С-14		600	54,69	Канальная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	кам. К-1 - тчк. №С		250	41,47	Надземная	АПБ	1990
РТС «Коломенская»	тчк. №С - Каширское шоссе, д.4, корп.1		250	47,96	Канальная	Минвата	1990
РТС «Коломенская»	Каширское шоссе, д.4, корп.1 - кам. К-14		200	27,4	Канальная	Минвата	1999
РТС «Коломенская»	кам. С-17 - кам. С-17-2		530/750	164	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	кам. С-17-3 - кам. С-17-4		530/750	364,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	кам. С-17-5 - кам. К-1		530/750	8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Коломенская»	кам. С-16 - тчк. №2		530/750	102,9	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №2 - тчк. №3		530/750	44,84	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №3 - кам. С-17		530/750	43,4	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	кам. С-17 - тчк. №5		530/750	81,02	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №5 - тчк. №6		530/750	15,76	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №6 - кам. С-18		530/750	13,1	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	кам. С-18 - тчк. №8а		530/750	39,6	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №8а - тчк. №8б		530/750	6,9	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №8б - тчк. №8в		530/750	6,9	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №8в - тчк. №8г		530/750	6,9	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №8г - тчк. №8		530/750	19,17	Бесканальная	ППУ	2014

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Коломенская»	тчк. №8 - тчк. №9		530/750	58,89	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №9 - тчк. №9а		530/750	9,8	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №9а - тчк. №9б		530/750	9,8	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №9б - тчк. №9в		530/750	9,8	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №9в - тчк. №10		530/750	55,52	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №10 - тчк. №11		530/750	116,13	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №11 - тчк. №12		530/750	19,48	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №12 - тчк. №13		530/750	49,68	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №13 - тчк. №т.14		530/750	51	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №т.14 - тчк. №т.15		530/750	32,09	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №т.15 - кам. С-20		530/750	63,68	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	кам. С-20 - тчк. №2		530/750	79,5	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №2 - тчк. №3		530/750	41,4	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №3 - тчк. №4		530/750	39	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №4 - тчк. №5		530/750	59,5	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №5 - тчк. №6		530/750	51	Канальная	ППУ	2014
РТС «Коломенская»	тчк. №6 - кам. С-22		530/750	19,2	Канальная	ППУ	2014

Таблица Б.14 – Параметры тепловых сетей от РТС «Ленино-Дачное»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-18 - аб. 06-07-001		200	52,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-18 - аб. 06-07-002		200	216,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-15 - аб. 06-07-003		200	58,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-12 - аб. 06-07-004		200	23,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-5 - аб. 06-07-005		200	50,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-6 - аб. 06-07-006		200	103,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-8 - аб. 06-07-007		200	9,95	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-36 - аб. 06-07-008		200	83,5	Надземная	Минвата	2001
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-29 - аб. 06-07-009		200	337	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-29 - аб. 06-07-010		200	26,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-27 - ЦТП 06-07-011		200	24,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-24 - аб. 06-07-012		150	29,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-26 - аб. 06-07-013		200	68,6	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-20 - ЦТП 06-07-014		159/250	49	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-17 - аб. 06-07-015		219/315	32,77	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-18 - Здание д.6 корп.3		150	45,56	Канальная	Минвата	2006
РТС «Ленино-Дачное»	Ереванская ул., д.6, корп.3 - кам. I-18-1		159/250	55,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-18-1 - аб. 06-07-016		159/250	26,44	Надземная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	транзит по зданию Ереванская ул., д.6, корп.3		150	72,8	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.II-48 - ЦТП 06-07-017		200	22,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-43а - аб. 06-07-018		150	5	Канальная	Минвата	1991
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-43а - ЦТП 06-07-019		219/315	203,7	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-42 - ЦТП 06-07-020		200	145	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-27 - ЦТП 06-07-021		200	23,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52 - аб. 06-07-022		200	31,25	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-54 - ЦТП 06-07-023		200	96,35	Канальная	Минвата	1972
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-26 - ЦТП 06-07-024		200	279	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.II-51 - ЦТП 06-07-025		200	116,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-19-1 - аб. 06-07-026		200	16,2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.I-41 - ЦТП 06-07-027		200	284	Канальная	Минвата	1995
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-14 - ЦТП 06-07-028		200	41,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-50 - ЦТП 06-07-029		200	82,6	Канальная	Минвата	1976
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-22 - ЦТП 06-07-030		200	94,5	Канальная	Минвата	1978
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-25 - ЦТП 06-07-031		200	63,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-11-1 - тепловой пункт 06-07-032		200	59,4	Канальная	АПБ	1978
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-42-1 - ЦТП 06-07-033		150	23,85	Канальная	Минвата	1983
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-39 - тчк. №т.34		200	117,6	Надземная	Минвата	1996
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.34 - аб. 06-07-034		200	185,9	Канальная	мин.ск.	1996
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-34 - аб. 06-07-035		273/400	69,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-23 - аб. 06-07-036		200	32,15	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-3 - ЦТП 06-07-037		150	87,14	Надземная	Минвата	1991
РТС «Ленино-Дачное»	ЦТП 06-07-032 - ЦТП 06-07-038		200	18,2	Надземная	АПБ	1985
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-25 - ЦТП 06-07-039		200	76,65	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-41 - ЦТП 06-07-040		200	146	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-43 - аб. 06-07-041		200	109,4	Канальная	Минвата	1966
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-19-2 - аб. 06-07-042		200	159	Канальная	Минвата	1994
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-8 - ЦТП 06-07-044		200	21,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-2 - ЦТП 06-07-045		200	17,1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-33 - аб. 06-07-046		100	79,9	Бесканальная	ППУ	1975
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-19-3 - ЦТП 06-07-047		150	36,2	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-29 - аб. 06-07-048		57/125	58	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ленино-Дачное»	ИТП 06-07-091 - ИТП 06-07-049		108/180	114,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	ИТП 06-07-091 - ИТП 06-07-050		108/180	96,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-55 - ИТП 06-07-051		100	41,4	Канальная	Минвата	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-32 - ИТП 06-07-052		89	89,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-25 - аб. 06-07-053		150	23,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	ИТП 06-07-053 - ИТП 06-07-054		100	125	Канальная	Минвата	1997
РТС «Ленино-Дачное»	кам. кам. т.55 - аб. 06-07-055		100	7,2	Надземная	Минвата	1997
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.II-2 - Точка 56		150	144,4	Надземная	Минвата	2012
РТС «Ленино-Дачное»	точка 56 - точка 56-1		150	84	Надземная	ППУ	2012
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №точка 56-1 - аб. 06-07-056		150	100	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-61 - строение Луганская ул., д.10 (дог.36)		100	1	Канальная	Минвата	1975
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.I-21 - Здание Кавказский б-р д.17 (к-р "Эльбрус")		100	177,5	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-10 - тчк. №12Б		100	293,5	Надземная	Минвата	1974
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №II-6 - аб. 06-07-061		125	143,5	Надземная	Минвата	1970
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.II-52-1 - ТП 06-07-062 (рынок)		200	56,2	Канальная	Минвата	1990
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.УТ.2 - ТП 06-07-063 р/рынок		100	122,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-18-1 - ТП 06-07-064		108/180	59	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	Камера УТ.2 - ТП 06-07-065 р/рынок		65	240	Надземная	Минвата	2000
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-32 - аб. 06-07-066		50	25,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Ленино-Дачное»	Здание ж.д.33 корп.6 - ТП 06-07-067 (управа)		50	49,55	Канальная	Минвата	1984
РТС «Ленино-Дачное»	Здание Весёлая ул. д.33 корп.6 - ТП 06-07-068		50	74,8	Надземная	Минвата	1983
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-51а - аб. 06-07-069		65	5,2	Канальная	Минвата	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-51 - кам. II-51а		65	366,4	Канальная	Минвата	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-60 - аб. 06-07-070		100	70	Канальная	Минвата	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-39 - аб. 06-07-071		250	138,74	Канальная	АПБ	2002
РТС «Ленино-Дачное»	ЦТП 06-07-027 - ИТП 06-07-072		80	78	Канальная	Минвата	1984
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-61 - аб. 06-07-073		80	49,93	Канальная	Минвата	1984
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-59 - ИТП 06-07-074		100	98,5	Канальная	Минвата	1986
РТС «Ленино-Дачное»	ИТП 06-07-074 - ИТП 06-07-075		80	119,3	Канальная	Минвата	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Здание ж.д.33 корп.7 - ТП 06-07-076 (КЦСО)		65	85	Канальная	Минвата	1993
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-52-1 - ИТП 06-07-077		133/225	67	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-32 - аб. 06-07-078		50	27,8	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-29 - Здание д.33 корп.2 (06-07-079)		57/125	10,75	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-56 - аб. 06-07-080		50	22	Канальная	Минвата	1987
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-56 - аб. 06-07-081		50	15	Канальная	Минвата	1987

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-31 - Здание 33 корп.6		100	64,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	строение 33 корп.6 - строение 33 корп.7		50	52,1	Канальная	Минвата	2002
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-43 - тепловой пункт 06-07-085 (ФОК)		80	104,96	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-24-1 - тепловой пункт 06-07-086		80	11,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-19-3 - ИТП 06-07-087		89/160	202,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-6-2 - ИТП 06-07-088		80	169	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-43 - аб. 06-07-089		65	65,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-46 - ИТП 06-07-091		133/225	120	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-15-1 - тчк. №2		100	40	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №2 - тчк. №т.3		100	17	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.3 - тчк. №Забор		100	71,2	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №Забор - аб. 06-07-100		80	71,8	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-11 - кам. Ю-11-А		200	40	Канальная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-11-А - аб. 06-07-101		200	200	Надземная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-31 - камера Ю-32		200	54,8	Канальная	Минвата	2004
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-32 - камера Ю-32-1		200	24,2	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-32-1 - камера Ю-32-2		200	104,1	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-32-2 - тепловой пункт 06-07-103		200	261,9	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-32-1 - аб. 06-07-104		150	40	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	аб. 06-07-107 - Промышленная ул., д.8, стр.2		50	30	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера 106 - тепловой пункт 06-07-106		150	30	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-32 - тепловой пункт 06-07-107		100	32,1	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-32-2 - аб. 06-07-108		100	325	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	тепловой пункт 06-07-117 - тепловой пункт 06-07-109		50	200	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.Ю-10 - камера Ю-10-А		150	85,6	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-10-А - тепловой пункт 06-07-110		100	88,6	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-4 - тепловой пункт 06-07-111		80	7	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-22 - тепловой пункт 06-07-112		100	50	Канальная	Минвата	1945
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-13 - тчк. №113		100	30	Канальная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №113 - аб. 06-07-113		80	70	Канальная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-5 - ИТП 06-07-114		80	30	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-31 - тепловой пункт 06-07-115		200	100	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-2 - ИТП 06-07-116		80	85	Надземная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-12-2 - тепловой пункт 06-07-117		250	190	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-15 - кам. Ю-15-1		250	15	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-15-1 - аб. 06-07-118		250	23,5	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-1 - тепловой пункт 06-07-119		50	42	Надземная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-2-1 - тепловой пункт 06-07-120		100	10	Надземная	мин.ск.	1945
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-2 - кам. Ю-16-2-1		200	70	Надземная	мин.ск.	1945
РТС «Ленино-Дачное»	Камера кам.Ю-24 - ТП 06-07-121		150	407,3	Канальная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-1 - ЦТП 06-07-122		150	98	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-12-2 - тепловой пункт 06-07-123		100	171,6	Канальная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-1 - аб. 06-07-124		50	39	Канальная	мин.ск.	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-2 - аб. 06-07-125		80	85	Надземная	Минвата	1968
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-30 - аб. 06-07-126		50	60	Канальная	Минвата	2000
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-30 - аб. 06-07-127		200	100	Канальная	Минвата	1945
РТС «Ленино-Дачное»	РТС "Ленино-Дачное" - камера I-1		820/1000	25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-18 - камера Ю-17		600	138,8	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	РТС «Ленино-Дачное» - кам. II-1		630/800	28,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-17 - Камера Ю-16		600	125,4	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-1 - тчк.врезки 1		630/800	7,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-1 - кам. тчк.врезки 2		630/800	7,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	тчк.врезки 2 - камера II-1А		630/800	19,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16 - Камера Ю-15		600	122,3	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	тчк.врезки 1 - камера I/II-1		630/800	32,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-15 - Камера Ю-14-1		600	65,4	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	камера I/II-1 - тчк.врезки 2		630/800	13,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-14-1 - Камера Ю-14		600	33,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	тчк.врезки 1 - камера I-1А		630/800	11	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-14 - Камера Ю-13		600	42,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-13 - Камера Ю-13-1		600	96,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-13-1 - Камера Ю-12-А		600	60,61	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-12-а - Камера Ю-11		600	124,81	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-11 - Камера Ю-10-1		600	131,96	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-10-1 - камера Ю-10		600	109,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-11 - Камера II-11-1		250	41,2	Канальная	АПБ	1977
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-10 - Камера Ю-9-2		600	60,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-9-2 - камера Ю-9-1		600	123,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-12 - камера II-15		500	173,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-12 - камера Ю-12-1		500	422,87	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-15 - камера II-16		300	434,45	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-16 - камера II-17		300	191,45	Надземная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-5-1 - кам. I-5-2		426/560	196,1	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-5-2 - кам. I-6		426/560	103,4	Бесканальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-6 - кам. I-6-1		273/400	36,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-7 - камера I-8		250	312,3	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-1 - Камера Ю-16-2		400	102,5	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-16-2 - Камера Ю-16-3		400	177,2	Надземная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-10 - камера II-19-1		250	150	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-16-3 - камера Ю-16-5		400	227,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-19-1 - Камера II-19-2		200	12,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-19-2 - камера II-19-3		273/400	9,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-16-5 - камера Ю-16-7		400	79,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-16-3 - камера Ю-16-4		300	11,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-20-1 - камера II-20		200	26,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	камера Ю-16-4 - камера Ю-22		300	359,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-20 - Камера II-25		200	127,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-22 - Камера Ю-23		300	79,9	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-23 - Камера Ю-24		300	49,9	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-41 - Камера I-42		400	62,3	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-26 - Камера Ю-27		300	19	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	Камера Ю-27 - Камера Ю-28		300	87,9	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-30 - камера II-49		325	212	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-49 - точка 9		325	20,17	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	точка 9 - камера II-50		300	450	Канальная	АПБ	1989
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-50 - Камера II-51		300	64	Канальная	АПБ	1988
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-30 - Камера II-56		300	44,75	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-30 - кам. Ю-31-1		250	121,3	Надземная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-35 - камера I-34		400	176,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-31-1 - кам. Ю-31		250	21,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-34 - камера I-33		400	162,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-56 - Камера II-55		300	58,2	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-55 - камера II-54		300	132,4	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-54 - камера II-52		300	348,9	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-31 - Камера II-32		100	41,8	Канальная	Минвата	2001
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-29 - камера I-28		300	103,9	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-28 - камера I-27		300	102,7	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-38 - камера II-38-1		500	18,3	Канальная	АПБ	1987
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-14 - камера I-15		500	79,1	Канальная	АПБ	1982
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-40 - камера II-41		500	54	Канальная	АПБ	1991
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-41 - камера II-42		400	94	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	камера I-20 - камера I-20-1		400	88,5	Канальная	АПБ	1984
РТС «Ленино-Дачное»	камера II-43 - камера II-43а		500	64	Канальная	АПБ	1991
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-21 - камера I-23		400	363	Канальная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-59 - Камера II-60		200	27,2	Канальная	АПБ	1977
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-23 - камера I-24		400	226,6	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-24 - камера I-25		300	150,4	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-60 - камера II-60-1		200	97,1	Канальная	АПБ	2003
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-60-1 - Камера II-61		200	123,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-25 - Камера I-26		300	80,2	Канальная	АПБ	1985
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-19 - камера I-17		500	121,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-17 - камера I-18		500	124,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	Камера I-18 - камера II-48		500	175,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-48 - Камера II-47		500	53,5	Канальная	АПБ	1978
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-47 - Камера II-46		300	22	Канальная	АПБ	1945
РТС «Ленино-Дачное»	Камера II-47 - камера II-43А		500	109,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.8б - кам. I-2		600	43,15	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.38 - кам. II-10		600	120,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-2 - кам. I-3		600	136	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-10 - кам. II-11		600	55	Канальная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-3 - кам. I-3-1		600	55	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-3-1 - тчк. №т.18		600	175,2	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-11 - кам. II-12		500	196,55	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-12 - кам. Ю-12-А		500	32,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.18 - кам. I-5		600	31	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-5 - кам. I-5-1		426/560	64,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-12-2 - тчк. №точка 1		400	148,9	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №точка 2 - кам. Ю-12-1		400	60,7	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №точка 1 - тчк. №точка 2		400	39,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-6-2 - кам. I-6-3		273/400	242,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-17 - кам. II-18		325/450	205,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16 - тчк. №4		400	43,3	Надземная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №4 - кам. Ю-16-1		400	65,8	Надземная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-12 - кам. II-22		400	296,9	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-6-1 - кам. I-6-2		273/400	40,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-5 - тчк. №точка 1-5		600	286	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-22 - кам. II-21		400	38,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №точка 1-9 - кам. I-9		630/800	88	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №точка 1-5 - тчк. №точка 1-9		630/800	135	Канальная	ППУ	2013
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-9 - кам. I-10		600	140,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-9 - кам. I-9-1		150	17,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-10 - кам. I-11		600	62,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-10 - кам. II-21		500	334	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-21 - кам. II-20-1		500	85,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-11 - кам. I-12		500	49,6	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-7 - кам. Ю-12-1		325/450	159,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-12 - кам. I-13		500	74,7	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-13 - кам. I-38		400	112,5	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-38 - тчк. №12		400	227,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-20-1 - кам. II-26		500	70,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №12 - кам. I-40		400	47,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-26 - кам. II-27		500	49,5	Канальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-40 - кам. I-41		400	146,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-24 - кам. Ю-25		300	26,22	Канальная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-27 - кам. II-29		500	136	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-29 - тчк. №т.30		500	57,9	Надземная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-25 - кам. Ю-26		300	15,8	Канальная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.30 - кам. II-30		500	15,65	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-42 - кам. I-42-1		200	10,8	Надземная	Минвата	1996
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-42-1 - кам. I-43		200	147,45	Надземная	Минвата	1996
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-38 - кам. I-37		400	25	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-7 - кам. Ю-16-7а		250	33,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-16-7а - тчк. №А		273/400	266,3	Надземная	ППУ	2004
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-37 - кам. I-36		400	18,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №А - кам. Ю-30		250	24	Канальная	АПБ	1983
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-36 - кам. I-35		400	168,2	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. Ю-9-2 - кам. 1213А		500	46,5	Канальная	АПБ	2006
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-33 - кам. I-32		400	232,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-32 - кам. I-31		400	57,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-30 - кам. II-31		500	121,3	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-31 - кам. I-29		400	271,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-1А - кам. II-2		600	10	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-29 - кам. 1225/22		300	179,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-31 - кам. II-33		500	81	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-33 - кам. II-34		500	127,7	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-27 - кам. I-27-1		300	78,15	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-34 - кам. II-36		500	62	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-27-1 - кам. I-24-1		300	127	Канальная	АПБ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-36 - кам. II-38		530/750	246	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-24-1 - кам. I-24		300	15	Канальная	АПБ	2008
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-13 - кам. I-14		500	137,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-38-1 - кам. II-39		500	71,7	Канальная	АПБ	1986
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-39 - кам. II-40		500	238,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-15 - кам. I-19		500	140	Канальная	АПБ	1981
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-19 - кам. I-20		400	97,5	Канальная	АПБ	1985
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-2 - кам. II-3		600	38,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-41 - кам. II-43		500	117	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-20-1 - кам. I-21		400	36,5	Канальная	АПБ	1984
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-57 - аб. 06-07-020		200	122,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-57 - кам. II-59		200	164,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-61 - Весёлая ул., д.4А		80	22,4	Канальная	Минвата	1984
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52 - кам. т.8		273/400	201,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	кам. т.8 - кам. II-52-1		273/400	91,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52-1 - кам. II-52-2		219/315	23	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-3 - кам. II-5		600	436,1	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-1А - кам. I-1Б		600	3,5	Надземная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52-2 - кам. II-52-3		219/315	19,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Ленино-Дачное»	кам. кам. т.4 - кам. кам. т.55		200	72,43	Надземная	Минвата	1992
РТС «Ленино-Дачное»	кам. кам. т.55 - кам. кам. УТ-2		200	57	Надземная	Минвата	1992
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-42-1 - кам. 1221/2		400	413,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52-3 - кам. кам. т.4		200	20,5	Канальная	Минвата	1991
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52-3 - тчк. №II-52-4		219/315	23,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №II-52-4 - кам. II-52-5		219/315	240	Канальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-52-5 - тчк. №II-52-6		219/315	13,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №II-52-6 - МК Царицыно		159/250	92,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-5 - тчк. №II-6		250	68	Канальная	АПБ	1993
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-1Б - кам. Ю-18		600	4	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	кам. I-1Б - тчк. №т.8		600	196,8	Надземная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-5 - кам. II-9		600	150	Надземная	АПБ	1992
РТС «Ленино-Дачное»	тчк. №т.8 - тчк. №т.8б		600	28	Канальная	АПБ	1994
РТС «Ленино-Дачное»	кам. II-9 - тчк. №т.38		600	130	Канальная	АПБ	1992

Таблица Д.15 – Параметры тепловых сетей от РТС «Чертаново»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	точка 115 (к ЦТП 06-09-001) - тепловой пункт 06-09-001		219/315	49,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера 6/1 - точка 115 (к ЦТП 06-09-001)		219/315	9,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 3/1 - тепловой пункт № 06-09-002 (Сумской пр., д.5Б)		200	45	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	кам. тк.13/2 - аб. 06-09-003		219/315	280	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 6/2 - тепловой пункт № 06-09-004 (Чертановская ул., д.3, к.3, стр.2)		219/315	18,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	тчк. №т.1 - аб. 06-09-004		200	40,8	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера № 3/2 - тепловой пункт № 06-09-005 (Чертановская ул., д.11, к.2, стр.2)		200	153,2	Канальная	Минвата	1990
РТС «Чертаново»	тепловой пункт № 06-09-005 (Чертановская ул., д.11, к.2, стр.2) - тепловой пункт ТП № 06-09-135 (Торговый центр)		125	152	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 16/2 - тепловой пункт № 06-09-006 (Кировоградская ул., д.8, к.5, стр.2)		219/315	19,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера № 13а/2 - точка 5 (к камере № 16/2)		325/450	92,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	точка 5 (к камере № 16/2) - камера № 16/2 (к ЦТП № 06-09-006)		325/450	27,3	Канальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера № 10/2 - точка № 1(к ЦТП 06-09-007)		219/315	23	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	точка № 1(к ЦТП 06-09-007) - тепловой пункт № 06-09-007		219/315	146,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера № 9/2 - точка № 1(к ЦТП06-09-008)		219/315	8,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	точка № 1(к ЦТП06-09-008) - тепловой пункт № 06-09-008		219/315	141,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Чертаново»	камера №19/3 - тепловой пункт № 06-09-009		200	94,35	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	точка выход из галереи № 3 - камера № 18/3		200	105,8	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	камера № 18/3 - камера № 19/3		200	71,05	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	камера № 2/3 - камера № 2/3а		250	181,8	Канальная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	камера № 2/3а - тепловой пункт №06-09-010		250	37,7	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	кам. тк.13/3 - аб. 06-09-011		219/315	211	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	точка № 11(кам.12/3) - тепловой пункт № 06-09-012		219/315	104,85	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	камера № 15/3 - тепловой пункт № 06-09-013		219/315	85,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	камера № 2/2 - тепловой пункт № 06-09-014		100	76,65	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	камера № 14/2 - камера № 15а/2		159/250	102,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	кам. тк.15а/2 - аб. 06-09-015		125	58,6	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера № 3/4 - тепловой пункт № 06-09-016		200	141,8	Канальная	Минвата	1989
РТС «Чертаново»	камера № 3/4 - тепловой пункт № 06-09-017		273/400	72,45	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера 5/4 - тепловой пункт 06-09-018		219/315	125,5	Бесканальная	ППУ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	камера 7/5 (т.5) - тепловой пункт 06-09-019		219/315	246	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	точка (Чертановский коллектор) - тепловой пункт № 06-09-020 (Чертановская ул., д.9, к.4, стр.20		273/400	54,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Чертаново»	точка (Чертановский коллектор) - тепловой пункт № 06-09-020 (Чертановская ул., д.25, к.1, стр.2)		273/400	307	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера б/№ - тепловой пункт № 06-09-021 (Чертановская ул., д.27Б)		219/315	33,93	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Чертаново»	камера № 4/5 - камера № 4а/5		219/315	70	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 4а/5 - тепловой пункт № 06-09-022		219/315	97,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	Камера № 6/5 - точка ввода в сущ. коллектор (ЦТП № 06-09-023 Красного Маяка ул., д.4, к.3, стр.2)		219/315	20,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера кам.6/5 - ЦТП Ввод в ЦТП 23		200	91	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 6/5 - точка врезки в сущ. т/сеть к ЦТП № 06-09-024		219/315	12,55	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 6/5 - тепловой пункт № 06-09-024 (Красного маяка ул., д.8, к.1, стр.2)		200	65,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	точка выход из Галереи № 7 - камера № 13/6		200	89	Канальная	Минвата	2005
РТС «Чертаново»	камера № 13/6 - тепловой пункт № 06-09-025		219/315	130,23	Канальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 6/6 - тепловой пункт № 06-09-026 (Днепропетровская ул.,д.21 стр.2)		200	22	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 8/6 - точка № 42		200	11,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	точка № 42 - тепловой пункт № 06-09-027		200	51,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 9/6 - тепловой пункт № 06-09-028 (Днепропетровская ул., д.25, стр.2)		200	71,6	Канальная	Минвата	1993
РТС «Чертаново»	камера № 9/6 - тепловой пункт № 06-09-029 (Днепропетровская ул., д.27, к.1, стр.2)		219/315	35,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 3/12а - камера № 4/12а		219/315	78,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 4/12а - тепловой пункт № 06-09-031 (Чертановская ул., д.42, к.1, стр.2)		200	55	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера № 144/14 - точка А (ЦТП № 06-09-032 Чертановская ул., д.46, стр.2)		200	65,2	Канальная	Минвата	1992
РТС «Чертаново»	точка А - тепловой пункт № 06-09-032 (Чертановская ул., д.46, стр.2)		200	9,3	Канальная	Минвата	1992
РТС «Чертаново»	камера 145а/14 - тепловой пункт № 06-09-033 (Чертановская ул., д.48, к.2, стр.3)		300	37,28	Надземная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	точка № 139а/13 - тепловой пункт ЦТП № 06-08-034 (Чертановская ул., д.37, стр.1)		159/250	40	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Чертаново»	камера № 108/13 - тепловой пункт № 06-09-035 (Чертановская ул., д.41, к.1, стр.1)		219/315	144	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Чертаново»	камера № 141/13 - тепловой пункт № 06-09-036 (Красного маяка ул., д.1, к.3, стр.2)		219/315	117,8	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	точка А - тепловой пункт № 06-09-037 (Кировоградская ул., д.28, к.3, стр.1)		159/250	23,6	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Чертаново»	точка А - тепловой пункт № 06-09-037 (Кировоградская ул., д.28, к.3, стр.1)		200	39,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.141/13 - аб. 06-09-038		200	99,1	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 142а/13 - точка 142.1/13 к ЦТП-06-08-039 (Кировоградская ул., д.30, стр.2)		273/400	10	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Чертаново»	точка 142а/13 - тепловой пункт № 06-09-039 (Кировоградская ул., д.30, стр.2)		200	20,4	Канальная	Минвата	1991
РТС «Чертаново»	камера № 147/14 - тепловой пункт № 06-09-040 (Красного маяка ул., д.11, к.2, стр.2)		250	37,1	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	камера № 160/14 - тепловой пункт № 06-09-041 (Красного маяка ул., д.13, к.5, стр.2)		200	21,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 158/14 - тепловой пункт № 06-09-042 (Красного маяка ул., д.13а, к.2, стр.2)		219/315	38,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 151/14 - тепловой пункт № 06-09-043 (Красного маяка ул., д.13а, к.4, стр.2)		219/315	90,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Чертаново»	кам. тк.152/14 - аб. 06-09-044		200	20,4	Канальная	АПБ	1998
РТС «Чертаново»	камера № 161/14 - тепловой пункт № 06-09-045 (Красного маяка ул., д.19, к.3, стр.2)		300	156,7	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера № 161/14 - тепловой пункт № 06-09-047 (Красного маяка ул., д.17Б)		200	143,2	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	тчк. №28 - аб. 06-09-048		200	55	Канальная	Минвата	1993
РТС «Чертаново»	кам. тк.140/13 - тчк. №28		219/315	27,45	Бесканальная	ППУ	1983
РТС «Чертаново»	кам. тк.143/14 - аб. 06-09-049		159/250	90,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Чертаново»	камера № 4/1 - тепловой пункт № 06-09-070 (Кировоградская ул., д.4, к.1, стр.5)		219/315	220,57	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 16/2 - тепловой пункт № 06-09-071 (Кировоградская ул., д.10, к.1, стр.2)		219/315	212,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Чертаново»	камера № 11/4 - тепловой пункт № 06-09-072 (Кировоградская ул., д.16, стр.3)		219/315	162	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 9/5 - камера № 10/5		273/400	135,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Чертаново»	камера № 7а/5) - камера № 9/5(к ЦТП 06-09-125,73)		273/400	122	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера 10/5 - тепловой пункт № 06-09-073		273/400	64,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Чертаново»	камера № 2/0 - тепловой пункт № 06-09-080 (Сумской пр., д.12, к.3, стр.2)		219/315	124,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	камера № 6/0 - тепловой пункт № 06-09-081 (Сумской пр., д.12, к.2, стр.3)		219/315	127,65	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	камера № 5/0 - тепловой пункт № 06-09-082 (Сумской пр., д.12, к.2, стр.4)		219/315	26,05	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	камера № 7/0 - тепловой пункт № 06-09-083 (Сумской пр., д.8, к.1, стр.2)		273/400	67,4	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	камера № 11/0 - тепловой пункт № 06-09-084 (Сумской пр., д.2, к.1, стр.4)		219/315	62,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Чертаново»	камера № 3/0 - камера № 3а/0		273/400	120,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 3а/0 - камера № 3б/0		150	19	Надземная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 3б/0 - тепловой пункт № 06-09-087 (Чертановская ул., д.1, к.а)		219/315	83,15	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 4 - точка ответвления на ЦТП № 06-09-105 (Днепропетровская ул., д.14)		159/250	37,51	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 4 - тепловой пункт № 06-09-105 (Днепропетровская, д.14)		159/250	27,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера № 5/6а - тепловой пункт № 06-09-106 (Чертановская, д.36, к.1, стр.2)		219/315	19,15	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Чертаново»	камера № 6/6а - тепловой пункт № 06-09-107 (Днепропетровская ул., д.39, стр.2)		219/315	27,45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Чертаново»	камера № 3/6а - тепловой пункт № 06-09-108 (Днепропетровская ул., д.37, к.1, стр.3)		219/315	162,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 3/6б - тепловой пункт № 06-09-109 (Красного маяка ул., д.18, к.1, стр.2)		200	80,31	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 1/6б - тепловой пункт № 06-09-110 (Днепропетровская ул., д.16, к.2, стр.2)		219/315	82,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 13 - камера № 14		300	282,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 14 - тепловой пункт № 06-09-111		300	35	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера (галерея № 8) - камера № 1/6а		219/315	185	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 1/6а - тепловой пункт № 06-09-112 (Чертановская ул., д.32, к.1, стр.3)		219/315	179,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 7/2 - точка ответвления к ЦТП № 06-09-120 сущ. т/сеть 2d150		159/250	5,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера № 7/2 - тепловой пункт № 06-09-120 (Чертановская ул., д.9, к.4, стр.2)		159/250	8,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	Камера к.4/1 - ЦТП ввод в ЦТП 121Т		200	47	Канальная	Минвата	1991
РТС «Чертаново»	Камера к.16/2 - ЦТП ввод в ЦТП 122Т		200	12	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	Камера к.11/4 - ЦТП Ввод в ЦТП 123		150	39,15	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	Камера к.8/5 - ЦТП Ввод в ЦТП 124		159/250	228,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	Камера к.9/5 - ЦТП Ввод в ЦТП 125		159/250	35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	Камера к.5/5 - ЦТП Ввод в ЦТП 130		159/250	22,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	кам. РЭБ - тчк. №63		400	358,85	Канальная	Минвата	2006
РТС «Чертаново»	тчк. №63 - аб. 06-09-131		400	14,2	Канальная	Минвата	2006
РТС «Чертаново»	камера РЭБ - тепловой пункт Северное Чертаново, д.2, корп.201		300	266,4	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	камера РЭБ - тепловой пункт Северное Чертаново, корп.806		300	77,7	Канальная	Минвата	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	камера № 9/6б - камера № 8/6б		426/560	10,74	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Чертаново»	кам. т.к.8/6б - кам. т.к.10/6б (т.25)		200	156,4	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. т.к.10/6б (т.25) - аб. 06-09-136		200	52,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 2/С - тепловой пункт ТП 06-09-137 ЗАО Стандартстройинвест)		150	42	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	тепловой пункт ТП 06-09-137 - тепловой пункт ТП 06-09-138 (АТС 318-319)		65	28	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	тепловой пункт № 06-09-073 - строение ТП № 06-09-139 (ЗАО "Гарант Трейд М")		89/160	255,44	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Чертаново»	камера № 5/9 - камера № 2/9		219/315	36,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера № 2/9 - тепловой пункт ТП 06-09-140 (Столичн.гастрономы)		200	25	Канальная	Минвата	1993
РТС «Чертаново»	камера № 10/5 - строение Кировоградская ул.,24(ТСЖ СМД "Дом на Пражской")		159/250	65,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Чертаново»	камера № 2/12 - тепловой пункт ТП 06-09-142 (ЦОА)		150	52,16	Надземная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 12/6 - тепловой пункт ТП 06-09-143 (пол-ка № 61)		108/180	54,5	Канальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	камера № 13 - тепловой пункт ТП 06-09-144 (ГСК 25)		100	17,83	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера № 1/4 - камера № 1/9		108/180	6,5	Канальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера 1/4 - камера 1/9		108/180	34,2	Канальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 1/9 - тепловой пункт ТП 06-09-145 (к-р Ашхабад)		100	66,35	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 12/4 - камера № 12а/4		80	79,67	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 12а/4 - тепловой пункт №06-09-146 (м.Южная)		80	24,05	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 12а/4 - тепловой пункт № 06-09-146 и ООО "Созидание"		80	284,93	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 12/6 - тепловой пункт ТП 06-09-147 (пол-ка № 129)		89/160	35,6	Канальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	Камера № 1/12 - Камера № 2/12		300	38,16	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № .2/12 - тепловой пункт № ТП 06-09-148 (Москапстройкомплект)		150	177	Надземная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	камера № 3/12 - точка ТП 06-09-149 (ООО "Стройплатконструкция")		100	7,8	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера № 3/0б - тепловой пункт ТП 06-09-150 (АТС-316)		100	27,13	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	тепловой пункт ТП 06-09-142 - камера №2б/12		100	25,56	Надземная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 2б/12 - тепловой пункт № 06-09-151 (пождепо)		100	36,08	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 8/С - тепловой пункт № ТП 06-09-153 (ТСЖ Оазис Парк)		273/400	30,7	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	камера Узел № 2 - ООО Нептун сервис ТП 06-09-154 (Балакл.пр-т 9)		76/140	111,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	тчк. №8 (к 06-09-155) - аб. 06-09-155		133/225	225,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 5/4 - тепловой пункт № ТП 06-09-156 (Компан.Комекс))		57/125	87,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/С - аб. 06-09-157		159/250	243,58	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера № 7/9 - тепловой пункт ТП 06-09-158 (СОК)		219/315	146,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Чертаново»	камера 8б/0 - тепловой пункт 06-09-160 (Сумской пр-д, д.6А)		76/140	50,47	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	кам. тк.8а/0 - кам. тк.8б/0		108/180	13,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	Камера № 8а/0 - тепловой пункт № 06-09-161(ЦВР)		108/180	11,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	Камера к.14/2 - Камера к.14а/2		200	66,45	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	Камера к.14а/2 - Здание бомбоубежище		50	37,6	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	камера № Узел 2 - тепловой пункт 06-09-163 СУ-31		100	120	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера № 3С - тепловой пункт 06-09-164(мкр.Сев.Чертаново к.823а)		32	30	Канальная	Минвата	1984
РТС «Чертаново»	камера б/№ - тепловой пункт 06-09-165 (ГСК "Южный"		50	10	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера б/№ - тепловой пункт 06-09-166 (ГВСД)		50	70	Надземная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	камера № 15/2 - тепловой пункт 06-09-167(д/с 668)		108/180	97,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Чертаново»	Камера кам.155/14 - ТП ТП-Чехии 06-09-168		200	92,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	строение Красного Маяка ул., д.24 - ТП 06-09-169		200	73	Транзит по зданию	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера 157/14 - строение Красного Маяка ул., д.24		200	112	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	тепловой пункт 06-09-151 - тепловой пункт 06-09-172		76/140	147,36	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера №2а - камера № 2б		159/250	6,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Чертаново»	камера № 2б - тепловой пункт 06-09-173 (ООО"Вестстроймет")		159/250	12,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Чертаново»	камера № 165/14(т.1) - точка № 8		89/160	162,06	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	точка № 8 - точка № 9(под дорогой)		89/160	24,26	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	точка № 9 - тепловой пункт № 06-09-174 (Красного Маяка ул.28 к.1)(т.11)		89/160	31,44	Канальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	кам. тк.13/6а - аб. 06-09-175		159/250	40,91	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	камера т.1 - тепловой пункт 06-09-176(Чертановская ул.,30к.3)		76/140	15,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	камера №9с - тепловой пункт №06-09-177		426/560	34,2	Канальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	камера № 2/3а - точка № 4		89/160	16,88	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	точка № 4 - тепловой пункт № 06-09-178		89/160	17,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Чертаново»	камера № 112а/14(т.5) - точка 8 (Кр.Маяка 15)		159/250	45,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	точка 8 (Кр.Маяка,15) - точка 13 (Кр.Маяка 15)		159/250	102,93	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	точка № 13 (Кр.Маяка 15 к.1) - точка № 17 (у кам.№ 112б/14))		159/250	71,79	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	точка № 17 (у кам.112б/14) - камера № 112б/14		159/250	14,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера № 112б/14 - тепловой пункт № 06-09-181		159/250	16,26	Канальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера 157а/14 - точка 2Б (изменения прокладки)		325/450	56,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	точка 2Б(изменение прокладки) - камера 166/14		325/450	92,99	Канальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера 166/14 - камера 167/14		325/450	59,81	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. т.к.167/14 - кам. т.к.168/14		219/315	44,64	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. т.к.168/14 - аб. 06-09-183		133/225	156,56	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера 167/14 - тепловой пункт № 06-09-184		159/250	66,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	камера 166/14 - тепловой пункт № 06-09-185		159/250	31,37	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. т.к.168/14 - аб. 06-09-186		108/180	27,8	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Чертаново»	точка № 12 (к ИТП 06-09-187) - тепловой пункт № 06-09-187 (Кировоградская ул., д.22 корп.2)		159/250	17,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	точка №1(у ЦТП 06-09-040) - точка № 1а		108/180	5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	точка т.1а - точка т.1б		108/180	9	Футляр	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	точка т.1б - точка т.8а		108/180	77,65	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	точка т.8а - тепловой пункт ИТП 06-09-188		108/180	35,05	Канальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера 107/13 - тепловой пункт 06-09-189		219/315	116,96	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Чертаново»	кам. тк.4/2 - кам. тк.5/2		630/800	105,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.6/2 - кам. тк.6/1		630/800	467,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. Павильон 1 - кам. Павильон 3		800	93,9	Канальная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	кам. тк.3/9 (т.33) - кам. тк.5/9		630/800	99,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.5/0 - кам. тк.6/0		426/560	40	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.3/0 - кам. тк.5/0		426/560	199,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.2/0 - кам. тк.3/0		426/560	2,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/0 - кам. т.к.721/8 (Связка с Мосэнерго)		426/560	144	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.7/0 - кам. тк.8/0		426/560	10,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.5/2 - кам. тк.6/2		630/800	175,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.5/9 - кам. т.к.6/9		630/800	105,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.9/2 - кам. тк.7/2		630/800	327,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.7/9 - кам. тк.18/2		630/800	50,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.7/2 - кам. тк.4/2		630/800	157,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.10/2 - кам. тк.9/2		630/800	131,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/5 - кам. т.к.705/4(Связка с Мосэнерго)		426/560	147,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. тк.151/14 - кам. тк.112/14		500	34,86	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. т.к.7а/5 - кам. тк.8/5		426/560	31,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. тк.13/6а - тчк. №		400	86	Канальная	Минвата	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	кам. т.к.148/14 - кам. тк.149/14		500	78,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	кам. т.к.6/9 - кам. тк.7/9		630/800	100	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера 1 - камера 13		1000	21,2	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	камера 13 - камера 15		1020/1200	496,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	Пав.№1 - Пав.№2		720/900	757,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	точка № 23 - камера 7С		630/800	702	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	Павильон № 2 - точка № 23		720/900	65,57	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 7С - камера № 8С		600	140	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 6/с - камера № 9/с		600	44,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера Узел № 1 - камера Узел №2		600	360	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	камера Узел №2 - камера № 2а/С		600	290	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	камера № 2а/С - точка Связка с (т. 739)		600	19	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	точка Связка - камера Связка с Волхонка-Зил кам1/с		600	118,7	Канальная	Минвата	2004
РТС «Чертаново»	РТС - Павильон №3 вывод №1		800	52,09	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	РТС - Павильон №3 вывод №2		800	49,73	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	Пав.№3 - к.т.10		800	59,95	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера 10 - камера 8		800	37	Надземная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	точка № 8 - камера точка 249(Связка с МЭ)		800	41	Канальная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	Павильон № 3 - камера № 2		820/1000	36,45	Канальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 2(т.4) - камера №2а (Днепропетр. 25а)		820/1000	180,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера б/№ - точка № 15а		820/1000	80	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 3(т.17) - камера № 4 (т.21)		820/1000	96,95	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 4(т.21) - точка № 101б		820/1000	111,45	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка 101б - точка 101а(под дорогой ул.Днепропетровская)		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка 101а - точка 103а		820/1000	71,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка № 103а(от дороги ул.Днепропетровская) - камера № 5 (т.28)		820/1000	21,55	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 8 (т.37) - точка № 47		820/1000	454,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера 5 (т.28) - камера № 7 (т.35)		820/1000	242	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 7 (т.35) - камера № 8 (т.37)		820/1000	50,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка 103а - точка 103б(под дорогой ул.Днепропетровская)		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка 47 - точка 48(под дорогой ул.Красного Маяка)		820/1100	31,2	Канальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка № 48 - точка № 51		820/1000	149,45	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка № 51 - камера № 3/12а(т.55а)		820/1000	212,55	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	точка 15а - точка 16б(под дорогой ул.Днепропетровская)		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	точка № 16б - камера № 3(т.17)		820/1000	22,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 3/12а - камера № 1/12а		800	67,3	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	камера Галерея 10 - камера Галерея 10		600	100,35	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	камера №5 - камера № 5/6б		426/560	65,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера № 5/6б - камера № 9/6б		426/560	331,13	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 7 - камера № 1/6б		426/560	39,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 1/6б - камера № 2/6б		400	171,29	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера № 2/6б - камера № 3/6б		400	64,87	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	камера кам.11 - камера 1/12		300	51,8	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 1/12 - камера № 3/12		100	54,4	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	камера № 3/12 - точка 1С (ВОИ)		100	61,6	Надземная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера № 15/3 - Галерея № 6 (вход)		325/450	316	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	точка Галерея 6 (вход) - точка Галерея 6(выход)		300	105	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	Камера 11/3 - камера № 12/3		273/400	65,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	камера № 12/3 - камера № 13/3		273/400	14,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	точка Связка В-Зил(к.2/37) - камера б/№		630/800	115,22	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	камера б/№ - Точка начало коллектора		600	55,07	Канальная	Минвата	2004
РТС «Чертаново»	камера б/№(Балаклавский пр-т) - Камера 1/0		600	485,55	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	Камера 1/0 - Галерея 2 2		600	365	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	Галерея № 2 - Галерея № 2		300	81	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	Галерея № 2 - Галерея №3		600	67,96	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	Галерея 3 - Галерея 3		250	64,08	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	точка выход из Галереи № 7 - точка Чертановский кол-р(ПК-32)		700	537	Канальная	Минвата	2006
РТС «Чертаново»	точка Чертановский ко-р(ПК-32) - точка вход в галерею № 8 (ПК-45)		700	262	Канальная	Минвата	2005
РТС «Чертаново»	Галерея 8 - Галерея 8		300	58	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	ПК 375 - камера № 109/13		700	21,4	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера №8/0 - камера № 8а/0		426/560	12,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Чертаново»	точка № 721/8 - камера № 11/0		426/560	3,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера 6/0 - камера 16/0		426/560	201,95	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера 16/0 - камера 17/0		426/560	9,2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера 16/0 - камера 18/0		426/560	9,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера 17/0 - камера 7/0		426/560	64,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Чертаново»	галерея №2 (выход) - камера №1/1		300	23	Канальная	АПБ	1989
РТС «Чертаново»	камера № 1/1 - точка № 120		400	176,75	Канальная	АПБ	2002
РТС «Чертаново»	точка № 120 - камера № 2/1		400	15	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера 2/1(т.89) - камера 15/0		630/800	20	Канальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	Камера 1/2 - Камера 2/2		530/750	66,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	Камера 2/2 - Камера 3/2		530/750	125,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	Камера 3/2 - Камера 4/2		530/750	126,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	Камера 5/2 - Камера 12/2		426/560	89,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Чертаново»	Камера 12/2 - Камера 13/2		400	244,28	Канальная	Минвата	1993
РТС «Чертаново»	Камера к.13а/2 - Камера к.14/2		426/560	65,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 13/2 - камера № 13а/2		426/560	20	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	камера № 14/2 - камера №.15/2		426/560	71,86	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера к.15/2 - точка №2б (Киров.7)		426/560	83,68	Канальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	точка № 2б (Киров.7) - камера № 712/2 (Связка МЭ)		426/560	154,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера 5/2 - сущ.т/с 2d 400		426/560	36,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	Галерея № 7(ПК-5) - камера № 1/4		630/800	57,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	камера № 1/4 - камера № 2/4		630/800	151,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	Камера №2а/4 - камера №3/4		300	39,43	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	камера № 2/4 - Камера № 2а/4		300	63,32	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	Камера 2/4 - Камера 5/4		400	311,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	Камера 5/4 - Камера 7/4		300	206,7	Канальная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	Камера 7/4 - Камера 11/4		300	181	Канальная	Минвата	2001
РТС «Чертаново»	камера № 11/4 - камера № 12/4		100	82	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	Галерея № 8 - точка №2		530/750	13	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Чертаново»	камера № 1/5(т.2а) - камера № 2/5		530/750	187,12	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Чертаново»	точка №2 - точка № 2а (тк 1/5)		530/750	139,37	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Чертаново»	точка № 1 (к ЦТП 06-09-022) - камера № 7/5(т.5)		530/750	53,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	Камера 5/5 - Камера 6/5		325/450	353	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Чертаново»	камера № 2/5 - камера № 5/5		325/450	22,15	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	камера Павильон №1 - камера 6/6		400	170,25	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера 6/6 - камера 8/6		400	331,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	камера № 8/6 - камера № 12/6		125	160,05	Канальная	Минвата	2005
РТС «Чертаново»	камера 2/6а (выход из гал.8) - точка № 4		273/400	215,45	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	точка №4 - точка № 6а(к ЦТП 06-09-106)		273/400	110,18	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	точка 6а - камера № 3/6а(т.8)		273/400	51,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	камера №108/13 - камера №109/13		700	245	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	камера № 107/13 - камера № 108/13		800	265	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	Точка 108/13 - точка № 5		426/560	54	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Чертаново»	точка № 5 - точка т.139/13		426/560	36,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Чертаново»	камера № 139/13 - камера № 140/13		426/560	206,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Чертаново»	Камера №140/13 - камера № 141/13		426/560	100,5	Бесканальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	Камера № 141/13 - Камера № 142/13 к ЦТП06-09-037		273/400	289,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Чертаново»	Камера № 146/14 - Камера № 148/14		500	65	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	Камера 146/14 - Точка т.146а/14		250	97	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	Точка 146а/14 - Камера 147/14		250	164,7	Надземная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	камера № 112/14 - камера № 112а/14		400	6,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера № 112а/14 - камера № 152/14		400	43,18	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	Камера 112/14 - Камера 161/14		300	180,1	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	Камера 152/14 - Камера 154/14		400	225,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	Камера 154/14 - Камера 157\14		400	140,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера 157/14 - камера 157а/14		300	36,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	камера 158а/14 - Точка т.Б		300	24,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	Точка т.Б - Камера кам.158/14		300	79,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	Камера 158/14 - Камера 159/14		200	85,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	Камера 159/14 - Камера 160/14		200	189,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	РТС «Чертаново» - кам. Павильон 1		800	61,77	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.149/14 - кам. тк.151/14		500	284,91	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.154/14 - кам. тк.155/14		200	49	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.157а/14 - кам. т.к.158а/14		300	21	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.2/С - кам. 2/36		600	124,5	Канальная	Минвата	2005
РТС «Чертаново»	кам. Павильон 2 - кам. тк.8/3		530/750	170,4	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/3 - кам. 7/3		530/750	109	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	кам. 7/3 - тчк. №8 (к 06-09-155)		530/750	95,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	тчк. №8 (к 06-09-155) - кам. 4/3		530/750	96,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	кам. 1а/3 - кам. 1/3 (вых. из гал.4)		500	30	Канальная	АПБ	1994
РТС «Чертаново»	кам. 1а/3 - кам. тк.2/3		500	98,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Чертаново»	кам. 4/3 - кам. тк.2/3		500	91,9	Канальная	АПБ	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.1/2 - кам. 1/3 (вых. из гал.4)		300	53	Канальная	Минвата	1973
РТС «Чертаново»	кам. тк.8 - тчк. №т.1		426/560	39,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	тчк. №т.1 - кам. тк.11		400	350,82	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.11 - кам. тк.13/6а		400	225,31	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	тчк. № - кам. выход из галереи 9		400	41	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	кам. 7/3 - кам. тк.9/3		325/450	53	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Чертаново»	кам. тк.9/3 - кам. тк.11/3		300	132	Канальная	Минвата	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.11/3 - кам. тк.15/3		325/450	53,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Чертаново»	кам. тк.13 - кам. тк.15		800	487,58	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.15 - кам. тк.16		800	26,6	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. вход в галерею 3 - кам. тк.1/2		600	559,54	Канальная	Минвата	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Чертаново»	кам. тк.1/2 - кам. вход в галерею № 6		600	554,84	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	кам. выход из галереи № 7 - кам. вход в галерею № 6		600	205,96	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	кам. тк.16 - кам. выход из галереи № 7		800	95,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. вход в галерею № 8 (ПК 45) - кам. выход из галереи 9		700	167,5	Канальная	Минвата	2006
РТС «Чертаново»	кам. выход из галереи 9 - кам. выход из галереи № 10		700	276,3	Канальная	Минвата	1997
РТС «Чертаново»	кам. выход из галереи № 10 - кам. ПК 375		700	30	Канальная	Минвата	1996
РТС «Чертаново»	кам. тк.1/0 - кам. тк.2/0		426/560	80,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Чертаново»	тчк. №т.119 - кам. тк.3/1		300	268,15	Канальная	АПБ	1989
РТС «Чертаново»	кам. тк.2/1 - тчк. №т.119		400	19	Канальная	Минвата	2003
РТС «Чертаново»	кам. тк.3/1 - кам. тк.4/1		300	89,65	Канальная	АПБ	1989
РТС «Чертаново»	кам. тк.6/1 - кам. тк.2/1		630/800	95,85	Канальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.15/0 - кам. тк.18/0		630/800	261,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.4/2 - тчк. №		426/560	44,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	тчк. №т.40в - кам. тк.10/2		630/800	39	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.18/2 - тчк. №т.40б		630/800	15,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	тчк. №т.40б - тчк. №т.40в		630/800	17,9	Канальная	ППУ	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.2/4 - кам. тк.3/9 (т.33)		630/800	14,15	Канальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/С - кам. тк.6/С		600	200,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.4/С - кам. тк.3/С		600	53	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.9/С - кам. тк.4/С		600	18	Канальная	АПБ	1995
РТС «Чертаново»	кам. тк.2/5 - кам. т.к.4/5		530/750	305	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Чертаново»	кам. тк.7/5 (т.5) - кам. т.к.7а/5		426/560	123,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Чертаново»	кам. тк.8/6 - кам. тк.9а/6		300	139,85	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.9а/6 - кам. тк.9/6		300	95,64	Канальная	Минвата	1994
РТС «Чертаново»	кам. тк.3/С - кам. Узел 1		600	105	Канальная	Минвата	1998
РТС «Чертаново»	кам. Узел 1 - кам. РЭБ		600	176,9	Канальная	Минвата	2002
РТС «Чертаново»	кам. тк.107/13 - кам. тк.143/14		500	51,8	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	кам. тк.143/14 - кам. тк.144/14		500	121,7	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	кам. тк.144/14 - кам. тк.145/14		500	10,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Чертаново»	кам. тк.145/14 - кам. т.к.145а/14		500	12,6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Чертаново»	кам. т.к.145а/14 - кам. тк.146/14		500	144,4	Надземная	Минвата	1996

Таблица Д.16 – Параметры тепловых сетей от РТС «Теплый Стан»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	камера 15/1 - ЦТП 07-07-001		250	47,4	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	2,75	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 19/1 - точка 5		219/315	46,35	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	точка 5 - ЦТП 07-07-002		219/315	22	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,9	Транзит по зданию	цил. Rockwool	2013
РТС «Теплый Стан»	камера 18/1 - Островитянова ул., д.22, к.1		200	30	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Островитянова ул. д.22 к.1		200	35	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Островитянова ул., д.22, к.1 - ЦТП 07-07-003		200	107,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5,25	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 22/1 - точка 2а		219/315	15,9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 2а - точка 2б		219/315	2,9	Футляр	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 2б - точка 3		219/315	6	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - тепловой пункт 07-07-004		219/315	9,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	2,75	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Теплый Стан»	камера 25/1 - точка А		250	28,7	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	точка А - ЦТП 07-07-005		250	176,2	Надземная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	2,5	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 23/1 - ЦТП 07-07-006		125	40	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		100	1,6	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера 24/1 - Профсоюзная ул.,д.132 к.3		200	33,5	Канальная	Минвата	2004
РТС «Теплый Стан»	Транзит - по Профсоюзной ул.,д.132 к.3		219	15,3	Транзит по зданию	цил. KK-ALC	2011
РТС «Теплый Стан»	Профсоюзная ул., д.132 к.3 - Профсоюзная ул.,д.132 к.4		219	34,5	Канальная	цил. KK-ALC	2011
РТС «Теплый Стан»	Транзит - по Профсоюзной ул.,д.132 к.4		219	20	Транзит по зданию	цил. KK-ALC	2011
РТС «Теплый Стан»	Профсоюзная ул., д.132 к.4 - ЦТП №07-07-007		200	49,8	Канальная	Минвата	2005
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	7,5	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Теплый Стан»	камера 24/1 - ЦТП 07-07-008		200	5,1	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5,5	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 35/3 - точка 32/2		250	146,14	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	точка 32/2 - 07-07-009		250	52,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	6	Транзит по зданию	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 30б/3 - точка А		200	39	Канальная	Минвата	1994
РТС «Теплый Стан»	точка А - ЦТП 07-07-010		200	163	Надземная	Минвата	1989
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	0,85	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Теплый Стан»	камера 30б/3 - точка 7а		219/315	126,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 7а - точка 10а		219/315	68,2	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	точка 10а - точка 10б		219/315	9	Футляр	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 10б - точка А		219/315	10,75	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка А - ЦТП 07-07-011		200	43,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,45	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 30а/3 - ЦТП 07-07-012		200	27,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,9	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Теплый Стан»	камера 30а/3 - Профсоюзная ул., д.142 к.3		200	8,24	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Профсоюзная ул., д.142 к.3 - ЦТП №07-07-013		200	84,95	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	7,25	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	тчк. №1 - Профсоюзная ул., д.142, корп.3		200	35	Транзит по зданию	АПБ	1984
РТС «Теплый Стан»	камера 40/3 - ЦТП 07-07-014		219/315	137	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	6,25	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 43/3 - точка А		250	34	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	точка А - ЦТП 07-07-015		250	170,06	Надземная	Минвата	1993
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	1	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Теплый Стан»	камера 40/3 - ЦТП 07-07-016		125	28	Канальная	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		125	5,75	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	камера 41/3 (т.31) - ЦТП №07-07-017		133/225	55,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	15,25	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 42/3 - точка 9		108/180	7,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	точка 9 - тепловой пункт 07-07-018		100	27,9	Канальная	Минвата	2003
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		100	2	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Теплый Стан»	камера 43/3 - 07-07-019		150	26,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	5,3	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	камера 50/4 - камера 51/4		250	45,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера 51/4 - камера 52/4		250	118,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера 52/4 - ЦТП 07-07-020		250	10,6	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	5,8	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера 49/4 - точка 43,1		219/315	11,09	Бесканальная	ППУ	1972
РТС «Теплый Стан»	точка 43,1 - Профсоюзная ул.,д.156 к.1		219/315	3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Профсоюзная ул.,д.156 к.1		219	22,6	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	Профсоюзная ул.,д.156 к.1 - ЦТП 07-07-021		219/315	67	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,2	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	точка В - точка Г		219/315	17,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Г - точка Д		219/315	12,1	Футляр	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Д - точка Е		219/315	60,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Е - точка Ж		219/315	6,2	Футляр	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	точка Ж - ЦТП 07-07-022		219/315	42,92	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,5	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	кам. 47/5 - тчк. №А		219/315	48,95	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	тчк. №А - тчк. №Б		219/315	18,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	тчк. №Б - тчк. №В		219/315	49,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 58/4 - точка А		219/315	7,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка А - точка Б		219/315	23,2	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Б - точка В		219/315	7,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка В - точка Г		219/315	34,25	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Г - ЦТП 07-07-023		219/315	25,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5,5	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 58а/4 - ЦТП 07-07-024		150	194,25	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	3	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 55/4 - ЦТП 07-07-025		200	40,85	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	2,7	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 56/4 - ЦТП 07-07-026		200	35	Канальная	Минвата	2000
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,3	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Теплый Стан»	камера №57/4 - точка 3а		219/315	13,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 3а - точка 4		219/315	9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - тепловой пункт 07-07-027		219/315	18,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,85	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Теплый Стан»	камера 59/4а - точка 2		219/315	15,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 2 - тепловой пункт 07-07-028		219/315	8,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 60/4 - ЦТП 07-07-029		219/315	21,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,12	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 62/6 - камера №3		200	80,71	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера №3 - камера №8		200	101,1	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера №8 - ЦТП 07-07-030		200	17,33	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 63/6 - ЦТП 07-07-031		219/315	156	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,5	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	ЦТП 07-07-033 - ЦТП 07-07-032		200	186,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5,25	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 65/6а - ЦТП 07-07-033		250	158,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	6,15	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 66а/6а - ЦТП 07-07-034		150	17,5	Канальная	Минвата	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	5,5	Транзит по зданию	Минвата	1994
РТС «Теплый Стан»	камера 65/6а - Ген.Тюленева ул., д.7, к.1		200	20	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Ген.Тюленева ул., д.7, к.1		200	14,5	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Ген.Тюленева ул., д.7, к.1 - ЦТП 07-07-035		200	33	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,55	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 64/6 - Ген.Тюленева ул., д.7, к.2		219/315	48	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Ген.Тюленева ул., д.7, к.2		200	26	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Теплый Стан»	Ген.Тюленева ул., д.7, к.2 - ЦТП 07-07-036		219/315	42,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,6	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 71/7 - ЦТП 07-07-037		200	33,65	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	12	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 70/7 - Теплый Стан ул., д.21, к.5		200	28,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Теплый Стан д.21, к.5		200	20	Транзит по зданию	ППУ	1973
РТС «Теплый Стан»	Теплый Стан ул., д.21, к.5 - ЦТП 07-07-038		200	40,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	4,5	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Теплый Стан»	камера 70/7 - ЦТП 07-07-039		219/315	136,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	5	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	камера 73а/7 - ЦТП 07-07-040		200	183,15	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	8	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 73а/7 - 07-07-041		200	32,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	6	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 73/7 - ЦТП 07-07-042		200	24,8	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	11	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 75/8а - точка 5		219/315	86,45	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 5 - точка 6		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 6 - тепловой пункт 07-07-043		219/315	22,95	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Теплый Стан»	камера 78/8а - ЦТП 07-07-044		219/315	40,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,5	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,5	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Теплый Стан»	кам. 79/8а - тчк. №А		200	28,5	Канальная	Минвата	2000
РТС «Теплый Стан»	тчк. №А - аб. 07-07-045		200	36,2	Канальная	Минвата	2000
РТС «Теплый Стан»	камера 79/8а - Акад.Виноградова ул., д.4, к.2		200	49,65	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Акад.Виноградова ул., д.4, к.2		200	39,5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	Акад.Виноградова ул., д.4, к.2 - Акад.Виноградова ул., д.6		200	82,4	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Акад.Виноградова ул., д.6		200	69,5	Транзит по зданию	Минвата	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Акад.Виноградова ул., д.6 - ЦТП 07-07-046		200	36	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	камера 77/8а - точка А (т.102а)		200	45,15	Канальная	Минвата	1991
РТС «Теплый Стан»	Точка А (т.102а) - точка Б (т.108)		125	110,55	Канальная	Минвата	2004
РТС «Теплый Стан»	точка Б (т.108) - ЦТП 07-07-047		125	13,75	Канальная	Минвата	2004
РТС «Теплый Стан»	камера 77/8а - точка 2а		219/315	24,5	Бесканальная	ППУ	1977
РТС «Теплый Стан»	точка 2а - точка 6а		219/315	55,65	Канальная	ППУ	1977
РТС «Теплый Стан»	точка 6а - ЦТП 07-07-047		219/315	111,5	Канальная	ППУ	1977
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	8	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Теплый Стан»	камера 86/8 (т.5) - Акад. Варги ул., д.2 (т.32)		219/315	29,14	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Акад.Варги ул., д.2		200	38,65	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	Акад.Варги ул., д.2 - точка А (т.7)		200	31,35	Канальная	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	точка А (т.7) - ЦТП 07-07-048		219/315	26,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	3	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 84/8 (т.17) - ЦТП 07-07-049		219/315	68,72	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	5,25	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 84/8 (т.17) - ЦТП 07-07-050		219/315	182,88	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,25	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 85/8 - Акад.Варги ул., д.28		200	74,2	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Акад.Варги ул.,д.28 (т.68-т75)		200	81,9	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Акад.Варги ул., д.28 - ЦТП 07-07-051		200	35,9	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	7	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 87/8 - точка А		200	11,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	точка А - ЦТП 07-07-052		200	30,6	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	транзит по - зданию ЦТП		200	5,5	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 140/8 - тепловой пункт 07-07-053		100	107,1	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 99/9 - точка А (т.4)		250	92,55	Канальная	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	точка А(т.4) - точка Б (т.6)		200	73	Канальная	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	точка Б (т.6) - ЦТП 07-07-054		200	18,95	Канальная	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	3,5	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	Ленинский пр-т, д.135, к.1 - ЦТП 07-07-055		250	36	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	9,25	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	кам. 110/9 - тчк. №т.А		250	38,6	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.А - тчк. №Б		250	15	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	тчк. №Б - тчк. №1		250	7,24	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	тчк. №1 - Ленинский просп., д.135, корп.1		250	99	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Теплый Стан»	камера 108/9 - Ленинский пр-т, д.129, к.2		250	58,5	Канальная	Минвата	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - Ленинский пр-т, д.129, к.2		250	14	Транзит по зданию	Минвата	1975
РТС «Теплый Стан»	Ленинский пр-т, д.129, к.2 - ЦТП 07-07-056		250	45,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	4	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 120/9 - точка Б		273/400	20,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	точка Б - точка А (35)		273/400	61,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Теплый Стан»	точка А (35) - ЦТП 07-07-057		250	76,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		250	10,5	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера 122/9 - ЦТП 07-07-058		200	5,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		200	4,45	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	кам. 116/9 - аб. 07-07-059		200	37,45	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	камера 12/1 - ЦТП № 07-07-065 (Интернат №6)		150	270,2	Канальная	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	Транзит по - зданию ЦТП		150	4,9	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	кам. 41/3 - аб. 07-07-068		108/180	34,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 16/1 - точка 12		219/315	378,4	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 12 - точка 11		219/315	11,55	Канальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 11 - точка 4б		219/315	90,55	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 4б - точка 4а		219/315	7,3	Канальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 4а - точка 3*		219/315	4,85	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 3* - точка 3		219/315	3	Футляр	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - точка 2		219/315	6,5	Канальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	точка 2 - тепловой пункт 07-07-070		219/315	10,05	Бесканальная	ППУ	1976
РТС «Теплый Стан»	камера 69а/7 - точка 5		89/160	30,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 5 - точка 11		89/160	54,3	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 11 - точка 13		89/160	6,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 13 - точка 14		89/160	6,8	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 14 - точка 18		89/160	24,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 18 - точка 20		89/160	39,1	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 20 - точка 22		89/160	14,3	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 22 - точка 22а		89/160	9,7	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 22а - точка 25		89/160	7,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 25 - ул. Генерала Тюленева , д.4		89/160	17,9	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	транзит по - ул. Генерала Тюленева, д.4		80	3,6	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Теплый Стан»	ЦТП 07-07-022 - точка 7		89/160	34,55	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 7 - тепловой пункт 07-07-072		89/160	12,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	тепловой пункт 07-07-047 - точка А		133/225	91	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	точка А - тепловой пункт 07-07-162		133/225	3,2	Бесканальная	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Камера 37/3 - тепловой пункт 07-07-101(Палеонтологический музей)		300	61,82	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Камера 37а/3 - тепловой пункт 07-07-102 (Морбизнесцетр)		150	38,4	Канальная	Минвата	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 38/3 - тепловой пункт 07-07-103 (АТЭП)		159/250	64,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 39а/3 - тепловой пункт 07-07-104("Каисса")		65	80	Надземная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера т.9 - тепловой пункт 07-07-105 (Метро "Т.Стан")		80	13,42	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	Камера т.9 - тепловой пункт 07-07-106 (Метро "Т.Стан")		80	227,16	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	Камера 9/ПР - точка 47*		100	888	Канальная	Минвата	1991
РТС «Теплый Стан»	точка 47* - тепловой пункт 07-07-107 (ПУРУ)		100	15,01	Канальная	Минвата	1991
РТС «Теплый Стан»	точка 10 - здание 2		50	25	Канальная	Минвата	1991
РТС «Теплый Стан»	Камера 6/ПР - тепловой пункт 07-07-108 (18-й Автобусный парк)		300	24,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 5 /ПР - тепловой пункт 07-07-109 ("ТИЦ")		150	9	Канальная	Минвата	1980
РТС «Теплый Стан»	Камера 5/ПР - тепловой пункт 07-07-110 ("Дженсер")		150	61,8	Канальная	Минвата	1981
РТС «Теплый Стан»	Камера 5/ПР - тепловой пункт 07-07-111 (База механизации)		100	17	Надземная	АПБ	1981
РТС «Теплый Стан»	камера 4А/ПР - точка А		150	12,3	Канальная	Минвата	1993
РТС «Теплый Стан»	точка А - точка Б		200	13,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Теплый Стан»	точка Б - тепловой пункт 07-07-112 (УГПС МЧС)		150	34,7	Канальная	АПБ	1993
РТС «Теплый Стан»	камера т.15 - тепловой пункт 07-07-113 (ПЭУКС)		100	20,6	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Камера т.19 - тепловой пункт 07-07-114 (ЧРСТ)		100	76	Канальная	Минвата	1984
РТС «Теплый Стан»	Камера т.19 - тепловой пункт 07-07-115 (МГЭСК)		150	62,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Теплый Стан»	камера ПК 651 - точка 3 (СТС)		150	72,6	Надземная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - тепловой пункт 07-07-116 ("СТС")		150	13,9	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера ПК 651 - точка 4		200	27,1	Надземная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - тепловой пункт 07-07-117 (ГСК "Голубино")		200	165,2	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 550 - тепловой пункт 07-07-118 (ТЦМС 22)		50	94,1	Канальная	Минвата	1981
РТС «Теплый Стан»	камера ПК 532 - тепловой пункт 07-07-119 (СУ 155)		150	20	Надземная	Минвата	1993
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 540 - тепловой пункт 07-07-120 (Москоллектор)		50	123	Канальная	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	камера 21а/1 - тепловой пункт 07-07-121(м.Коньково)		80	50,3	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 21/1 - камера 21а/1		80	26,7	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 21а/1 - точка т.19*		80	292,75	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	точка т.19* - тепловой пункт 07-07-122 (метро Коньково)		80	33,8	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	Камера 23/1 - тепловой пункт 07-07-123 (Ярмарка Коньково)		100	153	Канальная	Минвата	1999

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Камера 22/1 - тепловой пункт 07-07-124 ("Содействие")		125	41,75	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Камера 25а/1 - тепловой пункт 07-07-126 (Пансионат РАН)		150	33	Канальная	Минвата	2004
РТС «Теплый Стан»	камера 25а/1 - тепловой пункт 07-07-127 (п-т Коньково)		159/250	184,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	Точка 1 - тепловой пункт 07-07-128 (ООО "Информа-Веста"		80	8	Надземная	Минвата	2005
РТС «Теплый Стан»	Камера 35/3 - точка 1		200	50,4	Канальная	Минвата	1973
РТС «Теплый Стан»	точка 1 - тепловой пункт 07-07-129 (" Промет")		200	72	Надземная	Минвата	1973
РТС «Теплый Стан»	Камера 44/3 - тепловой пункт 07-07-130 (к-р Аврора)		150	21,05	Канальная	Минвата	2003
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 527 - ПК 524		65	55,95	Канальная	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	тчк. №ПК524 - тчк. №4		76/140	21,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	тчк. №4 - тчк. №12		65	95,2	Надземная	Минвата	2009
РТС «Теплый Стан»	тчк. №12 - аб. 07-07-131		76/140	28,6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 57/4 - тепловой пункт 07-07-132 (ж/д)		133/225	93,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 68а/7 - тепловой пункт 07-07-133 (ООО Зевс)		150	15	Канальная	Минвата	1985
РТС «Теплый Стан»	камера 81а/8 - тепловой пункт 07-07-134		159/250	6,74	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Камера 93/8 - тепловой пункт 07-07-135 (в/ч 54799)		150	393	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 93/8 - тепловой пункт 07-07-136 (в/ч 34435)		150	93,6	Канальная	АПБ	1980
РТС «Теплый Стан»	камера 99/9 - точка 13А		325/450	27,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	точка 13А - тепловой пункт 07-07-137 (ж/д)		159/250	13,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 132а/9 - тепловой пункт 07-07-141 (ТСЖ "Остров")		300	55,3	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	тепловой пункт 07-07-121 - тепловой пункт 07-07-142 (Ярмарка Коньково)		80	5	Канальная	Минвата	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 37б/3 - тепловой пункт 07-07-143 (Профсоюзная ул.,д.125 А)		150	46,8	Канальная	Минвата	2007
РТС «Теплый Стан»	точка 9 - тепловой пункт 07-07-144		273/400	15	Транзит по зданию	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	кам. 37в/3 - аб. 07-07-145		133/225	32,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 135/9 - камера т.35		50	56,5	Надземная	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	камера т.35 - тепловой пункт 07-07-146 (Часовня)		50	36,7	Канальная	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 110/9 - точка 5		57/125	42,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 5 - тепловой пункт 07-07-147 (Магазин)		57/125	8,2	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	кам. 58а/4 - аб. 07-07-148		108/180	44,65	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №27б - аб. 07-07-149		159/250	46,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 38/3 - точка 105		426/560	22,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №105 - аб. 07-07-150		273/400	53	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тепловой пункт 07-07-150 - точка 204		89/180	35,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 204 - точка 205		89/180	29	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 205 - точка 208		89/180	76,5	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	точка 208 - тепловой пункт 07-07-151		89/180	325	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 123/9 - тепловой пункт 07-07-152		133/225	99,5	Канальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	камера 81а/8 - тепловой пункт 07-07-153		159/250	61,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера т.17 - точка 19		273/400	8,29	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 19 - тепловой пункт 07-07-155		273/400	7,9	Футляр	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 1/15 - тепловой пункт 07-07-156		159/250	45,61	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 18б - тепловой пункт 07-07-157		108/200	43,75	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 1 - тепловой пункт 07-07-158		80	0,2	Надземная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 10Б - точка А		219/315	15,5	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка А - точка Б		219/315	7,3	Футляр	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	точка Б - тепловой пункт 07-07-159		219/315	20,7	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Теплый Стан»	камера 38а/3 (КСЯ) - тепловой пункт 07-07-161		89/160	270,9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Теплый Стан»	точка 5а - тепловой пункт 07-07-163		219/315	7,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	кам. 148/8 - тчк. №5а		219/315	21,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №6 - тчк. №6и		159/250	36,45	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №6и - тчк. №6к		159/250	7,75	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №6к - тчк. №9		159/250	25,29	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №9 - тчк. №9е		108/180	10,97	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №9е - тчк. №9ж		108/180	8,15	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №9ж - тчк. №13		108/180	71,42	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №13 - аб. 07-07-164		108/180	88,38	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	камера 36/3 - точка 14 (т.10)		400	199,53	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 104/9 - камера 122/9		400	978,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 122/9 - точка 15/1		500	278,18	Канальная	Минвата	1991
РТС «Теплый Стан»	точка 14 (т.10) - камера 37/3		400	73,16	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера т.1 - точка А		400	203,85	Канальная	Минвата	1985
РТС «Теплый Стан»	РТС - Камера 1/ПР		800	36,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	РТС - Камера 1/ПР		800	37	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Камера 1/ПР - Камера 2/ПР		1000	63	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 2/ПР - камера 1'/ПР		1000	4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Камера 1/ПР - Камера 3/ПР т.2		1000	67,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Камера 3/ПР т.2 - камера 6/ПР т.2		500	93,35	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 6/ПР - камера 5/ПР		200	78,1	Надземная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	Камера 3/ПР т.2 - Камера 4/ПР т.3		1000	108,25	Канальная	Минвата	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 4/ПР т.3 - Камера 7/ПР т.4		1000	141,3	Канальная	Минвата	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 7/ПР т.4 - Камера 8/ПР т.5		1000	141,51	Канальная	Минвата	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 8/ПР т.5 - Камера 9/ПР т.13		1020/1200	375	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Камера 9/ПР т.13 - Камера 10/ПР т.2		1000	239,98	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	точка 5(1) - точка 7		1000	99,62	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	камера 10/ПР(т.2) - точка 3		1020/1200	155,31	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - точка 5 (1)		1020/1200	16,26	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	Точка 7 - точка 1		1020/1200	69,1	Канальная	ППУ	1998
РТС «Теплый Стан»	Точка 1 - Камера 11/ПР		900	30,25	Канальная	АПБ	1994
РТС «Теплый Стан»	Камера 54/4 - Камера 55/4		700	121,5	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 55/4 - Камера 56/4		700	128,65	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 56/4 - Камера 57/4		700	145,32	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 57/4 - СК-19 (т.22)		700	282	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	СК-19 (т.22) - СК-23 (т.27)		700	162,1	Канальная	ск. ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	СК-23 (т.27) - камера 66а/6а		700	140,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера к.66а/6а - Камера 66/6а		700	53,78	Канальная	ск. ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка А - Камера 67/6а		700	138,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	камера 66/6а - точка А		700	25	Канальная	ск. ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Камера 54/4 - Камера 58/4		400	155,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 58/4 - Камера 58а/4		400	99,7	Канальная	АПБ	2002
РТС «Теплый Стан»	Камера 58а/4 - точка 15		400	190,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	точка 15 - точка 16		400	30	Канальная	Минвата	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 16 - камера 59/4		400	64,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	точка 140 - точка 135		325/450	4,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Камера 59/4 - точка 8		325/450	24,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 8 - точка 7		325/450	8,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 7 - точка 140		325/450	15,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 135 - камера 60/4		325/450	97,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	Камера 60/4 - Камера 61/4		300	120	Канальная	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	Камера 61/4 - Камера 62/6		300	85	Канальная	Минвата	1983
РТС «Теплый Стан»	Камера 62/6 - Камера 63/6		400	202,3	Канальная	АПБ	2002
РТС «Теплый Стан»	Камера 63/6 - Камера 64/6		400	120,25	Канальная	АПБ	2002
РТС «Теплый Стан»	Камера 64/6 - Камера 65/6а		400	154,65	Канальная	АПБ	1994
РТС «Теплый Стан»	Камера 65/6а - Камера 67/6а		400	183,15	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 67/6а - Камера 68а/7		630/800	97,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Теплый Стан»	Камера 68а/7 - Камера 68/7		630/800	42,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Теплый Стан»	Камера 68/7 - Камера 69/7		630/800	153,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Теплый Стан»	Камера 69/7 - камера 69а/7		630/800	6	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Теплый Стан»	камера 69а/7 - камера 71/7		630/800	146	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Теплый Стан»	Камера 71/7 - Точка 11		630/800	37	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Точка 11 - точка 13		630/800	3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 13 - точка 16		630/800	18,7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 16 - камера 72/7		630/800	107,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера 72/7 - Камера 73/7		600	95,63	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 73/7 - Камера 73а/7		600	126,5	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 73а/7 - Камера 80/8		600	201,85	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 80/8 - Камера 81/8		600	42,3	Канальная	АПБ	2002
РТС «Теплый Стан»	Камера 81/8 - Камера 82/8		600	103,7	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 82/8 - точка 1А		600	26	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	точка 1А - точка 1Г		600	13,91	Канальная	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера 87/8 - Камера 88/8		600	100,25	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	Камера 88/8 - Камера 89/8		600	40,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 89/8 - Точка 3/1		600	44,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	Точка 3/1 - Камера 91/8		600	141,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 91/8 - Камера 94/8		600	76,15	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 94/8 т.3 - Точка 30 пр-та		600	651,35	Надземная	Минвата	1990
РТС «Теплый Стан»	Точка 30 - Камера 99/9		700	440,6	Канальная	Минвата	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 99/9 - Камера 100/9		600	83	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	камера 100/9 - Камера 104/9		600	255	Канальная	Минвата	1990
РТС «Теплый Стан»	Камера 104/9 - точка 3		325/450	62,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Камера 108/9 - точка 21		325/450	17,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Камера 109/9 - точка 26		325/450	12,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Камера 120/9 - Камера 121/9		325/450	256,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Камера 104/9 - Камера 110/9		600	102,1	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 110/9 - Камера 114/9		600	349,1	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 114/9 - Камера 116/9		600	138,85	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 116/9 - Камера 121/9		600	255,75	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 121/9 - Камера 122/9		600	85,9	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	Камера 122/9 - камера 123/9)		600	217	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	камера 123/9 - точка 38а		600	41	Канальная	Минвата	2006
РТС «Теплый Стан»	тчк. №38а - кам. 122а/9		500	40	Канальная	Минвата	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 122а/9 - кам. 132/9		500	317	Канальная	АПБ	1991
РТС «Теплый Стан»	кам. 132/9 - кам. 132а/9		600	141,9	Канальная	АПБ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 132а/9 - кам. 133/9		500	140,5	Канальная	АПБ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 133/9 - кам. 134/9		500	166	Надземная	Минвата	1999
РТС «Теплый Стан»	кам. 134/9 - кам. 135/9		500	296,3	Канальная	АПБ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 135/9 - ул. Островитянова, д.10, стр.7		600	226,3	Канальная	АПБ	2014

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	Камера 12/1 - Камера 13/1		600	208,45	Канальная	АПБ	1988
РТС «Теплый Стан»	кам. 13/1 - кам. 14/1		600	694,35	Канальная	АПБ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 14/1 - кам. 18/1		600	152,2	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 19/1 - тчк. №38а		600	41,15	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	тчк. №38а - кам. 20/1		600	139,4	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	камера 22/1 - точка 4		600	70,3	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - камера СК3		630/800	5	Футляр	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	Камера 27/1 - Камера 28/1		600	149,92	Канальная	ППУ	1991
РТС «Теплый Стан»	Пикет 200 - Пикет 231		500	276,8	Канальная	ППУ	1996
РТС «Теплый Стан»	Пикет 231 - Пикет 252		530/750	259,8	Канальная	ППУ	1996
РТС «Теплый Стан»	Пикет 252 - пикет 264		530/750	100	Канальная	ППУ	1996
РТС «Теплый Стан»	Пикет 264 - Пикет 292 (кам.28/1)		630/800	275,5	Канальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Пикет 292 - Пикет 312		630/800	217,5	Канальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Пикет 341 - Пикет 356		630/800	163,5	Канальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Пикет 312 - Пикет 341		600	281	Канальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	Пикет 356 - Пикет 398		600	409	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	Пикет 398 - Пикет 446 (т.к.11/пр)		600	470	Канальная	Минвата	1994
РТС «Теплый Стан»	Пикет 446 (камера 11ПР) - Пикет 491 (к. 11А/ПР)		600	462,58	Канальная	Минвата	1994
РТС «Теплый Стан»	Пикет 491 (к. 11А/ПР) - Пикет 503 (к.47/5)		600	123,39	Канальная	Минвата	1994
РТС «Теплый Стан»	Пикет 503(камера 47/5) - камера Пикет 527		500	244,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 532 - камера Пикет 540		500	119,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 527 - камера Пикет 532		500	31	Канальная	Минвата	1995
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 540 - камера Пикет 550		500	122,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 550 - Пикет 580		500	284	Канальная	Минвата	1996
РТС «Теплый Стан»	Пикет 580 - камера Пикет 618		500	383,9	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 618 - Пикет 634		500	134,1	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	Пикет 634 - камера Пикет 651		500	174,3	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 651 - Пикет 699		500	490,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Теплый Стан»	Пикет 699 - камера Пикет 765		500	663,5	Канальная	Минвата	1997
РТС «Теплый Стан»	точка 22 - точка 13(МКС)		200	128,83	Надземная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	камера Пикет 618 - камера т.1		400	7,15	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	точка 13 - камера т.19 (МКС)		400	158,05	Канальная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	камера т.1 - точка 11		300	198,84	Надземная	Минвата	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 11 - точка 13А		200	11,06	Надземная	Минвата	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 13А - точка 19А		200	22,25	Надземная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	точка 19А - точка 22		200	6,98	Надземная	Минвата	2011
РТС «Теплый Стан»	точка 40 - камера 16/1		325/450	135,35	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	точка 41 - точка 40		325/450	8,1	Футляр	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 14/1 - точка 41		325/450	70,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 16/1 - камера 15/1		273/400	17,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 26/1 - камера 25/1		300	132	Канальная	АПБ	1994
РТС «Теплый Стан»	камера 25/1 - камера 24/1		300	69	Канальная	АПБ	1994
РТС «Теплый Стан»	камера 25/1 - точка 19		219/315	34,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 19 - точка 17		219/315	67	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 17 - точка 7		219/315	143,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 7 - точка 5		219/315	49	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 5 - точка 1		219/315	49	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 1 - камера 25а/1		200	129,9	Канальная	Минвата	1984
РТС «Теплый Стан»	камера 36/3 - камера 35/3		426/560	134,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 35/3 - камера 30/3		426/560	141	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 30/3 - камера 30б/3		300	56,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Теплый Стан»	камера 30/3 - камера 30а/3		219/315	58,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 43/3 (т.1) - камера 42/3 (т.8)		273/400	30,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 42/3 (т.8) - камера 41/3 (т.31)		159/250	209,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 44/3 - камера 40/3		250	141,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера 71/7 - точка А		273/400	39,78	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка Б - камера 70/7		273/400	99,37	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка А - точка Б		273/400	5,2	Футляр	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 72/7 - точка 4		426/560	26,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - точка 5а		426/560	18,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 5а - точка 6		426/560	15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 12* - точка 14		426/560	17,8	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 14 - точка 15		426/560	72	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 11 - точка 11а		426/560	12,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 7 - точка 9а		426/560	28,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 10 - точка 11		426/560	22,55	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 9а - точка 10		426/560	9,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 6 - точка 7		426/560	12,1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 15 - точка 16		426/560	9,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 16 - камера 74*/8а		426/560	77,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 11а - точка 12*		426/560	38,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 74*/8а - камера 74/8а		426/560	11,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 74/8а - камера 77/8а		300	138,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Теплый Стан»	камера 77/8а - камера 78/8а		300	127,4	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	камера 78/8а - точка 3		325/450	10	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - точка 4		325/450	11	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - точка 6		325/450	19,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 6 - точка 9		325/450	13	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 9 - точка 12		325/450	70,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 12 - камера 79/8а		325/450	26	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 74/8а - камера 75/8а		200	87,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Теплый Стан»	камера 87/8 (т.1) - камера 86/8 (т.5)		325/450	70,31	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 86/8 (т.5) - камера 85/8 (т.14)		325/450	213,36	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 85/8 (т.14) - камера 84/8 (т.17)		325/450	97,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Теплый Стан»	камера 94/8 - камера 93/8		219/315	251,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	РТС - Здание АХК		65	113	Надземная	Минвата	2002
РТС «Теплый Стан»	Камера 81/8 - точка 16		273/400	229,29	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 16 - точка 18		273/400	23,98	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 18 - камера т.19		273/400	26,32	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера т.19 - точка 20		273/400	15,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 20 - камера 81а/8		273/400	41,08	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 16 - точка 16А		426/560	8,07	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 16А - точка 17		426/560	5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 17 - камера 145/8		426/560	17,14	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 145/8 - камера 146/8		426/560	69,89	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 146/8 - точка 25		426/560	8,79	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 25 - точка 26		426/560	8,25	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 26 - точка 27		426/560	6,46	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 27 - точка 28а		426/560	35,74	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 145/8 - точка 18б		133/225	7,74	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 27 - камера 147/8		159/250	2,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 147/8 - точка 27б		159/250	3,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 144/8 - точка 1/15		159/250	3,73	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 143/8 - точка 10Б		219/315	6,29	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера т.19 - камера т.9 ("ПЭУКС")		100	135,1	Канальная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	камера т.9 - камера т.15 (ПЭУКС)		100	148,15	Надземная	Минвата	2001
РТС «Теплый Стан»	Камера 22/1 - Камера 21/1 (метро "Коньково)		80	140,1	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 9 ПР - точка 4 ("Карэн")		273/400	16,06	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 8 - точка 9 ("Карэн")		250	41,58	Футляр	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - точка 8 ("Карэн")		250	116,31	Канальная	Минвата	2008
РТС «Теплый Стан»	Пикет 341 - камера 36/3		426/560	1,79	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	камера т.8 - камера т.10		426/560	116,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	точка 3Б - камера т.7		426/560	40,17	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера т.7 - камера т.8		426/560	54,26	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 36/3 - точка 3Б		426/560	53,11	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера т.10 - камера 37/3		219/315	39,47	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера т.10 - камера 37в/3 (КСЯ)		426/560	133,14	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 37в/3 - камера 37б/3 (КСЯ)		426/560	70,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера 37б/3 - Камера 37а/3 (КСЯ)		426/560	104,39	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера 37а/3 - камера 38а /3 (КСЯ)		426/560	35,54	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 38а/3 (КСЯ) - камера 38/3		426/560	226,97	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	Камера т.к.38/3 - Камера т.к.39/3 (метро "Т.Стан")		150	232,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 39/3 - камера 39а/3		100	77,13	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	камера 39а/3 - Камера т.9(метро "Т.Стан")		100	117,95	Канальная	Минвата	1987
РТС «Теплый Стан»	точка 1а - точка 1б		273/400	7,3	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	камера 146/8 - точка 24Б		219/315	8,98	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	камера 2/ПР - камера 4А/ПР		700	589,8	Надземная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 4А/ПР - точка 2		700	996,7	Надземная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 2 - точка 3		700	148,93	Канальная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 3 - точка 4		600	141,48	Канальная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - камера 11А/ПР		600	49,72	Канальная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 89/8 - точка 4		426/560	48,56	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 4 - точка 6		426/560	34,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 6 - точка 7		426/560	14,48	Футляр	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 7 - точка 9		426/560	20,37	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 10 - точка 11		426/560	4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 9 - точка 10		426/560	27,62	Канальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 11 - точка 12		426/560	10	Футляр	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 12 - камера т.17		426/560	100,22	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	точка 17А - камера 140/8		219/315	2,38	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера т.17 - точка 17А		426/560	5,97	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Теплый Стан»	камера 11ПР - камера 49/4		820/1000	118,38	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	камера 49/4 - точка 15		820/1000	150,88	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 15 - точка 18		820/1000	34,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 18 - точка 19		820/1000	16,04	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 19 - точка 21		820/1000	54,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 21 - точка 22		820/1000	83,08	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 22 - точка 25		820/1000	24,21	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	точка 25 - точка 26		820/1000	15,49	Канальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 26 - точка 28,1		820/1000	40,93	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 28,1 - точка 29		820/1000	8,37	Канальная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 29 - камера 54/4		700	3,82	Канальная	Минвата	2010
РТС «Теплый Стан»	точка 15 - камера 50/4		273/400	11,31	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	кам. 45/3 - кам. 44/3		300	75,6	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 44/3 - кам. 43/3		300	163,7	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 82/8 - тчк. № 3а		426/560	28,15	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. № 3а - тчк. № 4а		426/560	31,98	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. № 4а - тчк. №5		426/560	24,71	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №5 - кам. 141/8		426/560	11,46	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	кам. 141/8 - кам. 142/8		426/560	17,49	Футляр	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	кам. 142/8 - тчк. №7А		426/560	9,64	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №7А - тчк. №8А		426/560	16,14	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №8А - тчк. №8Б		426/560	9,7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №8Б - кам. 143/8		426/560	8,94	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	кам. 143/8 - тчк. № 12		426/560	19,68	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. № 12 - тчк. № 13		426/560	9,69	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. № 13 - тчк. №14А		426/560	12,22	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №14А - тчк. №14Б		426/560	7,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №14Б - тчк. №15		426/560	20	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №15 - тчк. № 16		426/560	11,34	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Теплый Стан»	тчк. №15 - кам. 144/8		159/250	2,53	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Теплый Стан»	тчк. №28а - тчк. №1а		273/400	4,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №1б - тчк. №6		273/400	93,21	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №6 - кам. 148/8		219/315	4,88	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №1Г - кам. 87/8		600	116,49	Канальная	АПБ	1989
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.3 - тчк. №т.4		325/450	18,5	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.4 - тчк. №т.7		325/450	39,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.7 - тчк. №т.8		325/450	11,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.9а - тчк. №т.13		325/450	66,6	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.9б - тчк. №т.9а		325/450	5	Футляр	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.8 - тчк. №т.9б		325/450	50,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.13 - тчк. №т.14		325/450	15	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.14 - кам. 108/9		325/450	47,6	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.22а - тчк. №22б		325/450	5	Футляр	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.21 - тчк. №т.22		325/450	6,8	Футляр	ППУ	2013

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.22 - тчк. №т.22а		325/450	11,6	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №22б - кам. 109/9		325/450	17,5	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.26а - тчк. №т.32		325/450	52,85	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.32 - тчк. №т.33		325/450	22	Канальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.26 - тчк. №т.26а		325/450	5,3	Футляр	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	тчк. №т.33 - кам. 120/9		325/450	113,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Теплый Стан»	кам. 18/1 - кам. 19/1		600	173,9	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 20/1 - тчк. №СК 3		600	86,35	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 22/1 - кам. 23/1		600	165,6	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 23/1 - кам. 26/1		600	136,27	Канальная	ППУ	2014
РТС «Теплый Стан»	кам. 26/1 - кам. 27/1		600	61,26	Канальная	ППУ	2014

Таблица Д. 17 – Параметры тепловых сетей от РТС «Волхонка-ЗИЛ»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/36 - ЦТП -07-09-001		200	20,8	Канальная	Минвата	1983
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-001		200	2	Транзит по зданию	Минвата	1984
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит ЦТП-07-09-001 - ЦТП-07-09-002		200	22	Транзит по зданию	Минвата	1962
РТС «Волхонка-Зил»	камера №2/37 - ЦТП-07-09-003		219/315	77,9	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-003		200	4	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 1/79 - тчк. №21ПК		273/400	9,8	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №21ПК - тчк. №1		219/315	2,04	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №1 - тчк. №2		219/315	37,1	Канальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №2 - аб. 07-09-004		219/315	11,95	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-004 - аб. 07-09-004		200	2	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	точка В - камера 4/31		133/225	2,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/31 - камера 3/31		133/225	35,58	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/31 - тепловой пункт 07-09-005		133/225	1,85	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП- 07-09-005		125	4	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера № 2/31 - точка В		219/315	15	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	точка В - тепловой пункт 07-09-006		219/315	3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-006		200	4	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-007		250	29	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 13/32 - кам. 12/32		325/450	29,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 12/32 - кам. 11/32		325/450	37,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 11/32 - тчк. №А		325/450	171,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №А - аб. 07-09-007		325/450	8,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-008		200	25	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №А - кам. 3/32		273/400	5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 3/32 - аб. 07-09-008		273/400	226,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/20 - тепловой пункт 07-09-010		219/315	179,11	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-010		200	7	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/77 - ЦТП-07-09-011		200	66,25	Канальная	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 9/77 - камера 10/77		219/315	20,4	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Волхонка-Зил»	камера 10/77 - камера 11/77		219/315	41,6	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Волхонка-Зил»	камера 11/77 - ЦТП 07-09-011		219/315	66,75	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-011		200	15	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №4/26 - ЦТП-07-09-012		150	16	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-012		150	6	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №.4/27 - ЦТП 07-09-013		273/400	300,65	Бесканальная	ППУ	1999

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-013		250	10	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит от ЦТП 07-09-026 - до ЦТП 07-09-015		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №4/75 - ЦТП-07-09-016		125	22,8	Канальная	Минвата	1973
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-016		125	3,05	Транзит по зданию	Минвата	1973
РТС «Волхонка-Зил»	ЦТП 07-09-032 - ЦТП 07-09-017		200	15,71	Канальная	Минвата	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-017		150	2	Транзит по зданию	Минвата	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №1/73 - ЦТП-07-09-018		273/400	9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП 07-09-018		250	5	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/25 - ЦТП-07-09-019		219/315	6,8	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-019		200	3	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/14Б - тепловой пункт 07-09-020		200	38,98	Канальная	ППУ	1966
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.Б/14б - ЦТП-07-09-020		159/250	33,56	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-020		150	4	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №5/14Б - ЦТП-07-09-021		200	6,45	Канальная	Минвата	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-021		200	3	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/27 - ЦТП-07-09-022		219/315	56,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-022		200	15	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №1/25 - камера №15/25		125	204,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	камера №15/25 - ЦТП-07-09-023		108/180	40	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-023		125	4	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/31 - камера в т.1/31		273/400	114,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.1 - ЦТП-07-09-025		219/315	124	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-025		200	10	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.С/75 - Камера №16/75		273/400	21,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера №16/75 - ЦТП 07-09-026		273/400	23,35	Канальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/77 - ЦТП-07-09-027		273/400	135,61	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-027		200	29,5	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Волхонка-Зил»	кам. кам.в т.29 А/77 - аб. 07-09-027		219/315	107,05	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 17/35 - ЦТП-07-09-028		325/450	363,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-028		300	3	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-029		300	14	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-030		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4(кам.7/14б) - тепловой пункт 07-09-031		159/250	26,55	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-031		150	3	Транзит по зданию	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №12/16 - ЦТП 07-09-032		250	42,35	Канальная	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-032		250	6	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/37 - тепловой пункт 07-09-033		150	216,87	Канальная	Минвата	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/37 - ЦТП-07-09-033		219/315	205,9	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-033		200	6	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №5/20 - точка 2		108/180	8,75	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2 - точка 6		108/180	15,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	точка 6 - точка 7		108/180	22,75	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	точка 7 - точка 8		108/180	12,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	точка 8 - точка 9		108/180	48,35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	точка 9 - тепловой пункт 07-09-034		108/180	9,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-034		100	16,25	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/73 - тепловой пункт 07-09-035		100	101,75	Канальная	Минвата	1960
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №6/73 - точка 14		133/225	23,94	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 14 - точка 15		133/225	48,08	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 15 - тепловой пункт 07-09-035		133/225	44,12	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-035		125	3	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-036 - аб. 07-09-036		125	11	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 7/73 - аб. 07-09-036		133/225	25,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №7/73 - ЦТП-07-09-037		219/315	21,95	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-037 - аб. 07-09-037		125	8	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №.4/25 - ЦТП- 07-09-038		219/315	136,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-038		200	6	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/73 - точка 6		159/250	139,1	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	точка 6 - ЦТП-07-09-039		159/250	24,9	Канальная	ППУ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-039		150	4	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/73 - Чонгарский б-р, д.4, к.2		133/225	35,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Чонгарский б-р, д.4, к.2 - точка А		125	4,7	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Чонгарский б-р, д.4, к.2 - Чонгарский б-р, д.4, к.1		133/225	41,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - Чонгарский б-р, д.4, к.1		125	19,55	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Волхонка-Зил»	кам. кам.в т.Б(к ТП 139) - Чонгарский бульв., д.4, корп.2		125	9,5	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/15 - точка 3		200	28,4	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3 - Камера №14/15		200	61,78	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №14/15 - ЦТП-07-09-041		200	57,09	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-041		200	5	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/15 - ЦТП-07-09-042		159/250	22,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-042		150	4	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/14 - ЦТП 07-09-043		108/200	40,4	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-043		100	3	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №11/14 - ЦТП-07-09-044		159/250	33,2	Бесканальная	ППУ	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-044		150	18	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-045 - аб. 07-09-045		150	3	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 12/14 - аб. 07-09-045		150	27,55	Канальная	цил. Rockwool	2012
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - Варшавское ш., д.84		65	34	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 5/75 - кам. 6/75		89/160	68,9	Канальная	ППУ	2014
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 6/75 - аб. 07-09-046		76/140	24,1	Канальная	ППУ	2014
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-048 - аб. 07-09-047		150	22	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/26 - ЦТП-07-09-048		273/400	190,55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-048 - аб. 07-09-048		250	20	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	камера 12/31(т.10) - точка 11а		108/180	10,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 11а - точка 11б		108/180	8,9	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 11б - точка 15а		108/180	54,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 15а - точка 15б		108/180	4,05	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 15б - точка 18а		108/180	44,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 18а - точка 18б		108/180	13,2	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 18б - тепловой пункт 07-09-049		108/180	10,85	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-049		100	4	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Волхонка-Зил»	ЦТП-07-09-003 - Камера №5/37		159/250	21,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №5/37 - ЦТП-07-09-050		159/250	5,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-050		150	10	Транзит по зданию	Минвата	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №16/79 - точка 1		159/250	79	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - ЦТП 07-09-051		159/250	4,2	Канальная	ППУ	1980
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-051		150	5	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/77 - точка А		150	103	Канальная	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	точка А (кам.8/77) - ЦТП-07-09-052		150	50	Канальная	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-052		150	44	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-053		80	2,5	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 10/79 - аб. 07-09-053		80	8	Канальная	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №13/75 - Артековская ул.,д.7, к.2		89/160	98,53	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - Артековская ул., д.7,к.2		100	46,5	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Камера № 9/75 - ЦТП 07-09-055		125	48,75	Канальная	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП 07-09-055		150	30	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 7/75 - аб. 07-09-055		159/250	6,8	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №.5/75 - ЦТП 07-09-056		125	32,6	Канальная	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-056		125	44	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/16 - ЦТП-07-09-057		219/315	199	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-057		200	4	Транзит по зданию	Минвата	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.8/36 - ИТП-07-09-058		133/225	231,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-058		125	2	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.8/36 - ИТП-07-09-059		133/225	41,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-059		125	2	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №3/26 - ЦТП-07-09-060		100	7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-060		100	20	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №1/77 - ЦТП-07-09-061		100	32	Канальная	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-061		100	14	Транзит по зданию	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №1/77 - ЦТП-07-09-062		100	90,8	Канальная	Минвата	1985
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-062		100	24	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №14/75 - ИТП-07-09-063		57/125	52,05	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП-07-09-063		50	12	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/73 - ИТП-07-09-064		80	63	Канальная	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП -07-09-064		80	10	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/23 - тепловой пункт 07-09-065		125	163,5	Канальная	Минвата	1962
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/14Б - точка 24		133/225	20,1	Футляр	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	точка 24 - тепловой пункт 07-09-065		133/225	94,8	Канальная	ППУ	1962
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-065		125	18	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/14 - Камера 8/14		108/180	14,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №8/14 - ИТП-07-09-066		76/140	86,9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-066 - аб. 07-09-066		65	3,3	Транзит по зданию	Минвата	2012
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №6/14 - ЦТП-07-09-067		80	49,6	Канальная	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-067		80	8	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - точка 6		219/315	76	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №9/79 - точка 1		219/315	9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - точка А		219/315	57,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка А - точка Б		219/315	27,05	Канальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка Б - точка В		219/315	24	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка В - точка Г		219/315	6,9	Канальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка Г - ЦТП-07-09-068		219/315	83,02	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-068		200	15	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.1/31 - камера 12/31		133/225	24,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 12/31 - ЦТП-07-09-069		133/225	62,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-069		125	3	Транзит по зданию	Минвата	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера №8/14 - ЦТП-07-09-070		108/180	28	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-070		100	6	Транзит по зданию	Минвата	2005
РТС «Волхонка-Зил»	камера №8/26 - ЦТП-07-09-071		80	28,95	Канальная	Минвата	1989

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ЦТП-07-09-071		80	3	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 6/26 - кам. 8/26		80	19,55	Канальная	Минвата	1989
РТС «Волхонка-Зил»	камера №9/14 - т.4		89/160	13,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - точка 5		89/160	6	Канальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - Азовская ул. д.20 к. 1		89/160	13,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит от стены Азовская ул,д.20 к.1 до - точки А		100	2,3	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит от точки А до - тепловой пункт 07-09-072		100	22,2	Транзит по зданию	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	аб. 07-09-073 - аб. 07-09-073		200	3,4	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 13/31 - аб. 07-09-073		219/315	26,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	камера 8/77 - ЦТП 07-09-074		159/250	9,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Волхонка-Зил»	транзит по - ЦТП 07-09-074		150	3	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/75 - точка 2А		159/250	17,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2А - точка 4		159/250	31,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - камера 7/75		159/250	19,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/75 - точка 9		89/180	29,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	точка 9 - ИТП 07-09-077		89/180	72,9	Канальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП 07-09-077		150	3,5	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 10/77 - аб. 07-09-078		108/200	19,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера №5/15 - тепловой пункт 07-09-101		125	4,95	Канальная	Минвата	1987
РТС «Волхонка-Зил»	камера №1/16 - тепловой пункт 07-09-102		100	20,85	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/75 - ИТП 07-09-104		50	22,72	Канальная	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП-07-09-104		50	8	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	камера 10/32 - ИТП 07-09-105		108/200	48,4	Канальная	ППУ	1975
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - ИТП 07-09-105		100	9,65	Транзит по зданию	Минвата	1975
РТС «Волхонка-Зил»	камера 14/32 - тепловой пункт 07-09-106		89/160	14,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера №12/15 - тепловой пункт 07-09-107		150	4	Надземная	АПБ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	камера 17/79 - тепловой пункт 07-09-108		125	50,15	Надземная	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера №4/20 - тепловой пункт 07-09-109		80	51,5	Канальная	Минвата	1964
РТС «Волхонка-Зил»	камера №9/14 - тепловой пункт 07-09-110		100	41,4	Канальная	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера №6/75 - тепловой пункт 07-09-111		65	28,92	Канальная	Минвата	1988
РТС «Волхонка-Зил»	камера №6/72 - камера 6'/72		100	60	Надземная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6'/72 - точка вр.		100	50	Надземная	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	точка вр. - тепловой пункт 07-09-112		100	70	Надземная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	точка вр. - строение 1		50	50	Надземная	Минвата	2000
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6(1)/72 - строение 6		50	7	Надземная	Минвата	1945
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/79 - Точка 1		200	12	Канальная	Минвата	1984
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 1 - Камера 6/79		200	208	Канальная	Минвата	1984

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	камера №6/79 - тепловой пункт 07-09-113		150	30	Канальная	Минвата	1985
РТС «Волхонка-Зил»	тепловой пункт 07-09-040 - тепловой пункт 07-09-114		80	7	Канальная	Минвата	1989
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 9/26 - аб. 07-09-115		80	35,9	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера №2/15 - тепловой пункт 07-09-116		200	80	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 15/35 - тепловой пункт 07-09-118		125	57,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера №11/14Б - тепловой пункт 07-09-119		250	320	Надземная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера №2/35 - тепловой пункт 07-09-120		125	72	Надземная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	тепловой пункт 07-09-120 - тепловой пункт 07-09-121		100	117,5	Надземная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера №13/75 - тепловой пункт 07-09-122		80	101,6	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	камера №13/15 - тепловой пункт 07-09-123		100	58,5	Надземная	Минвата	1964
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит от точки А до - Азовская ул.,д.20, к.1		50	15	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Азовская ул.,д.20, к.1 - Азовская ул.,д.20, к.2		50	44,95	Канальная	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - Азовская ул.,д.20, к.2		50	1,1	Транзит по зданию	Минвата	1963
РТС «Волхонка-Зил»	камера №2/35 - тепловой пункт 07-09-125		65	70	Надземная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/79 - камера 17/79		150	629,5	Канальная	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 17/79 - тепловой пункт 07-09-126		80	97,7	Канальная	Минвата	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.А(Ритуал) - тепловой пункт 07-09-127		150	293	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера №5/79 - тепловой пункт 07-09-128		100	60	Канальная	Минвата	1985
РТС «Волхонка-Зил»	тепловой пункт 07-09-047 - точка 3		89/160	11,8	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3 - точка 4		89/160	18,15	Канальная	ППУ	1945
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - точка 8		89/160	31,75	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Волхонка-Зил»	точка 8 - тепловой пункт 07-09-129		89/160	13,5	Канальная	ППУ	1945
РТС «Волхонка-Зил»	камера №3/15 - тепловой пункт 07-09-130		100	12	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера №4/79 - тепловой пункт 07-09-131		200	133,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Волхонка-Зил»	тепловой пункт 07-09-131 - тепловой пункт 07-09-132		150	540	Надземная	Минвата	1985
РТС «Волхонка-Зил»	камера №3/27 - тепловой пункт 07-09-133		150	11	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т. 9/35 - камера №2(1)/35		150	82,1	Надземная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера №2(1)/35 - тепловой пункт 07-09-134		150	32,45	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера №15/15 - тепловой пункт 07-09-135		89/160	34,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	камера 15/35 - тепловой пункт ТП 07-09-136		108/180	34,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/20 - ЦТП 07-09-137		150	130,5	Канальная	Минвата	1973
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/35 - тепловой пункт 07-09-138		200	86	Канальная	Минвата	1988
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.Б(к ТП139) - тепловой пункт 07-09-139		50	3,25	Транзит по зданию	Минвата	1958
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/75 - тепловой пункт 07-09-140		50	23,6	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 8/75 - тепловой пункт 07-09-141		50	21,1	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 15/32 - камера 6/32		89/160	11,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/32 - тепловой пункт 07-09-142		80	32	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	камера №6/20 - тепловой пункт 07-09-143		80	10	Канальная	Минвата	1963
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/35 - камера в т.9/35		150	183	Надземная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.9/35 - тепловой пункт 07-09-144		150	6	Надземная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера №8/25 - тепловой пункт 07-09-145		80	25,15	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	камера №11/35 - тепловой пункт 07-09-146		50	22	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера №13/15 - точка А		89/160	12	Надземная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	точка А - камера 15/15		89/160	11	Канальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 15/15 - Болотниковская ул., д.17		89/160	29,3	Канальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	камера №9/15 - Болотниковская ул,д.13		100	10,1	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Болотниковская ул,д.13 - Симферопольский б-р,д.14		80	31,71	Канальная	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/35 - тепловой пункт 07-09-150		273/400	250,55	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/23 - тепловой пункт 07-09-151		159/250	158,36	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/23 - тепловой пункт 07-09-152		108/180	8,09	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/23 - тепловой пункт 07-09-153		159/250	23,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера 11/77 - тепловой пункт 07-09-154		89/180	8,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.31/14б - точка 4/1		133/225	17,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4/1 - точка 5/1		133/225	6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5/1 - тепловой пункт 07-09-155		133/225	6,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.65/14б - тепловой пункт 07-09-156		133/225	28,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.51/14б - тепловой пункт 07-09-157		133/225	5,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.88/14б - тепловой пункт 07-09-158		108/200	5,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.88/14б - точка 3/5		133/225	7,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3/5 - точка 4/5		133/225	6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4/5 - точка 7/5		133/225	14	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 7/5 - точка 8/5		133/225	6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 8/5 - тепловой пункт 07-09-159		133/225	4,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.72/14б - точка 5/6		133/225	13,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5/6 - точка 6/6		133/225	6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 6/6 - тепловой пункт 07-09-160		133/225	18,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/75 - тепловой пункт 07-09-161		50	5	Канальная	Минвата	1979
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/35 - тепловой пункт 07-09-162		108/180	18	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/16 - тепловой пункт 07-09-166		76/140	12,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т. 76/14б - точка 5		89/160	32,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - точка 7		89/160	21,3	Канальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	точка 7 - точка 10		89/160	7,75	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	точка 10 - тепловой пункт 07-09-167		89/160	51,9	Канальная	ППУ	2013
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 7/75 - Камера 8/75		125	53,8	Канальная	Минвата	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 8/75 - Камера 9/75		125	46,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/23 - Точка 99		125	15	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/14Б - точка А		400	10	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 12 - Камера 18/14Б		400	15	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/75 - Камера 7/75		150	53,8	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 12/14 - Камера 15/14		159/250	157,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/77 - Точка 35Б		325/450	6,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 15/14 - Камера 4/23		159/250	151,6	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 100 - Камера 5/23		125	57	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 19/14Б - Камера 4/14Б		400	15,4	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 99 - Точка 100		125	5	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/14Б - Точка 12		400	35,85	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 35Б - Камера 3/77		219/315	56,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 18/14Б - Камера 19/14Б		400	91,75	Надземная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/36 - камера 2/37		400	485,7	Канальная	Минвата	1985
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/37 - камера 2/79		426/560	609,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/79 - камера 3/79		426/560	318,62	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/20 - камера 11/75		300	252,89	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - камера 3/14Б		400	25	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2 - точка 3(РТС-к.2/36)		600	9,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	РТС - точка 2 (РТС-к.2/36)		600	19,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №2/36 - Камера №3/36		600	281,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	камера №3/36 - камера №4/36		600	109,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	камера №4/36 - камера №5/36		600	64,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 14б - Камера №6/36		630/800	20,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 14б - Точка 14а		630/800	13	Канальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	точка 14а - точка 12		630/800	70,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 12 - Точка 11		630/800	11	Канальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	точка 11 - камера №1/31		630/800	29,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/36 - камера в т.8		159/250	154,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/31 - камера 13/31		630/800	166,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 8(1) - Камера №2/31		600	76,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 6(2) - Точка 8(1)		600	58,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 6(1) - Точка 6(2)		600	11,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 5 - Точка 6(1)		600	20,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/26 - Камера 5/26		500	185,45	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/26 - Камера 6/26		500	178,35	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/26 - Камера 7/26		400	70,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 7/26 - Камера 1/15		400	34,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/15 - Камера 2/15		400	81	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/15 - камера 12/15		400	87	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 13 - Камера 3/15		400	149,4	Канальная	АПБ	1980
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/15 - Камера 5/15		400	6,9	Канальная	АПБ	1980
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/15 - точка А		600	39,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	точка А - камера 13/15		600	47,5	Надземная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/15 - Камера 7/15		600	43,22	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 7/15 - Камера 8/15		600	63,75	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 8/15 - Камера 9/15		600	126,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 9/15 - Камера 9/16		600	152,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 9/16 - камера 1/72		600	69,9	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/72 - камера 3/72		600	62,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/26 - Камера 2/26		500	104,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/26 - Точка 5		530/750	15,62	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2 - камера 1/27		530/750	2,83	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/27 - камера 2/27		500	12,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/27 - камера 3/27		500	126,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/27 - камера 4/27		500	65,3	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/27 - камера 5/27		500	119	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/27 - точка 26		500	5,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	точка 26 - точка 27		500	18,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 27 - Камера 5/20		500	92,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/20 - Камера 6/20		400	229,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/20 - камера в т.С/75		426/560	93,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/75 - Камера 2/75		426/560	47	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/75 - камера 20/75		426/560	88,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/75 - Камера 2/77		426/560	462,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/77 - камера 7/77		426/560	187	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/77 - Камера 2/77		426/560	63,9	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/20 - Камера 1/77		426/560	237,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/20 - Камера 4/20		426/560	59,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/20 - Камера 3/20		400	129,6	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/32 - камера 10/32		426/560	112	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/27 - камера 14/32		426/560	57,55	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 20/75 - камера 11/75		273/400	36,95	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 11/75 - Камера 4/75		300	4	Канальная	АПБ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/75 - Точка 16		300	77,35	Канальная	АПБ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 16 - Точка 16а		300	6,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 16а - Камера 5/75		300	9,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/37 - точка 2 ПК		630/800	5,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/37 - камера 1/79		630/800	153	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/79 - камера 2/79		530/750	108,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/79 - Камера 9/79		426/560	161,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/79 - Точка А		300	55	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Точка А - Камера 4/79		400	20	Канальная	Минвата	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/79 - Точка Б		400	104	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Точка Б - Камера 4(1)/79		400	20	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4(1)/79 - Точка В		400	5,5	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Точка В - Точка Г		400	80,5	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Точка Г - Точка Д		400	60	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Точка Д - Камера 5/79		400	50	Канальная	АПБ	1979
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/20 - Точка 11(2)		400	65,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 11(2) - Точка 12(1)		400	24,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 12(1) - Камера 6/27		400	141,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/27 - камера 5/73		400	13,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/73 - камера 4/73		400	6,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/73 - точка 19(2)		400	20,2	Бесканальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	точка 19(2) - камера 3/73		400	7,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/73 - точка 20		400	14,8	Бесканальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 20 - Точка 21(1)		400	3	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 21(1) - Камера 2/73		400	70,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/73 - Камера 1/73		400	106,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/73 - Камера 6/73		300	56,85	Канальная	АПБ	1981
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/73 - Камера 7/73		300	174,85	Канальная	АПБ	1981
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/73 - камера 8/73		200	60,2	Канальная	АПБ	1981
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 8/73 - Камера 9/73		200	59,1	Канальная	АПБ	1981
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/16 - Камера 1/73		400	73,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/16 - Камера 3/16		400	89,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/16 - Камера 12/16		400	71,6	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 10а - Камера 1/16		400	96,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 13 - Точка 10а		400	20	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/72 - точка 13		400	69,05	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4а/72 - Камера 6/72		400	95,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	камера 3/72 - камера 4а/72		426/560	54	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Волхонка-Зил»	РТС - Камера 1/35		700	30,8	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/35 - Камера 2/35		700	83,3	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/35 - Камера 3/35		700	133,9	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/35 - Камера 4/35		700	76	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/35 - Камера 5/35		700	54,9	Канальная	Минвата	1996
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/35 - Камера 6/35		720/900	121	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 2 - Точка 3(1)		600	21,62	Бесканальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 3(1) - Камера 1/23		600	27	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/23 - камера 2/23		600	107,93	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 7/2 - Точка 10/2		600	39	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 10/2 - Камера 2/14		600	42,085	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/14 - Камера 3/14		600	93,44	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/14 - Камера 5/15		600	181,15	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/14 - Камера 3/14		400	70	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/14 - Камера 4/14		400	196	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/14 - Камера 5/14		400	86,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/14Б - камера 12/14Б		400	139,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/14 - Камера 9/14		150	81	Канальная	АПБ	1988
РТС «Волхонка-Зил»	камера 5/14 - стена д.23 кор.3 Одесская ул.		200	40,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 11/14 - Камера 12/14		219/315	109,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/35 - Точка 3		530/750	10	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 3 - Точка 5		530/750	23,3	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - камера 1/25		530/750	64,7	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/25 - Камера 2/25		530/750	123,1	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 2/25 - Камера 3/25		530/750	279	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 3/25 - Камера 4/25		400	101,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 4/25 - Камера 5/25		400	34,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/25 - Камера 1/14Б		400	38,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/14Б - Камера 2/14Б		400	113,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/14Б - точка 1		400	181,15	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 5/14Б - точка А		200	3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/14Б - Точка 6		300	51,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	точка А - камера 6/14б		400	39	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 6 - Точка 5 А		300	22,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 5 А - Точка 5		300	10	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 5 - Точка 3		300	47,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3 - точка 1		300	17,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/14Б - камера 2/14Б		500	96	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/25 - камера 7/35		325/450	62,95	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/35 - камера 17/35		325/450	20,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 20 - Точка 21		200	20	Канальная	АПБ	1974
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 21 - Точка 22		200	30	Бесканальная	АПБ	1974
РТС «Волхонка-Зил»	Точка 22 - Камера 8/25		200	5	Канальная	АПБ	1974
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 1/75 - камера 10/75		300	64,71	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 10/75 - камера 14/75		125	55,8	Канальная	Минвата	1994
РТС «Волхонка-Зил»	камера 14/75 - камера 13/75		100	59,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Волхонка-Зил»	камера 2/26 - камера 3/26		200	13,5	Канальная	АПБ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	источник т/снабжения РТС «Волхонка-Зил» - камера 11/35		50	19	Канальная	Минвата	1977
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - камера в т. Б/14б		426/560	1,42	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2 - точка 3		426/560	26,37	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3 - точка 4		426/560	4,78	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - точка 5		426/560	90,28	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - точка 6		426/560	8,39	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 6 - точка 7		426/560	9,48	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 7 - точка 8		426/560	6,06	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 8 - точка 9		426/560	73,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	камера 12/14Б - камера 7/14		400	11,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/14 - камера 6/14		400	191	Канальная	АПБ	1986
РТС «Волхонка-Зил»	камера 17/35 - камера 15/35		133/225	19	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/77 - камера 9/77		325/450	184,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	камера 9/77 - камера 8/77		325/450	242,45	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	камера 8/77 - камера в т.29 А/77		325/450	133,35	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2 ПК - точка 5 ПК		630/800	30,3	Канальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 ПК - камера 3/37		630/800	306,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №5/36 - Камера №5(1)/36		600	27,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	Камера №5(1)/36 - Камера №6/36		600	69,05	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/31 - камера 1/36		630/800	407,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка А - камера 4/14б		400	20,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/14б - камера 5/14б		400	212	Канальная	АПБ	2012
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/31 - камера 2/31		630/800	267,1	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 14/32 - камера 15/32		426/560	11,95	Бесканальная	ППУ	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	камера 15/32 - камера 13/32		426/560	15,25	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 10/32 - камера 2/20		426/560	83,35	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Волхонка-Зил»	камера 13/15 - камера 6/15		600	44,6	Надземная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/72 - камера 2/72		600	128,6	Канальная	Минвата	1999
РТС «Волхонка-Зил»	камера 7/77 - точка 1		426/560	337,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.Б/14б - точка 2		426/560	12,63	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.С/75 - камера 1/75		426/560	8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 20/75 - камера 21/75		426/560	150,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 21/75 - камера 3/75		426/560	33	Канальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 12/15 - точка 13		400	113,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 9/79 - камера 16/79		426/560	45,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 16/79 - камера 3/79		426/560	108,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	камера 6/35 - камера 13/25		720/900	192,75	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Волхонка-Зил»	камера 12/16 - камера 2/16		400	84,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	Камера 6/26 - Камера 9/26		300	101,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - камера 2/79		426/560	26,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	точка 9 - точка А		426/560	2,38	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - точка 4		530/750	15,05	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - точка 3		530/750	13,04	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3 - точка 2		530/750	37,34	Канальная	ППУ	2006
РТС «Волхонка-Зил»	Транзит по - дому 23 кор.3 Одесская ул.		200	75	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	стена д.23 кор.3 Одесская ул. - камера 11/14		200	29,75	Канальная	Минвата	1995
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/14б - точка 2а		219/315	23,18	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	точка 2а - точка 3а		219/315	3,66	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	точка 3а - точка 4		219/315	4,37	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4 - точка 5		219/315	12,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	точка 5 - камера 4/23		219/315	12,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	камера 4/23 - камера 3/23		219/315	95,64	Канальная	ППУ	2009
РТС «Волхонка-Зил»	точка 1 - точка 4(кам.7/14б)		325/450	35,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 4(кам.7/14б) - камера 9/14б		325/450	165,35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 9/14б - камера 10/14б		325/450	26,25	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 10/14б - камера в т.31/14б		325/450	68,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.31/14б - точка 34		325/450	13,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 34 - точка 35		325/450	10	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 35 - точка 38		325/450	81,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 38 - точка 40		325/450	12,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 40 - точка 42		325/450	95,65	Бесканальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Волхонка-Зил»	точка 42 - точка 44		325/450	11,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 44 - точка 47		325/450	8,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 47 - точка 48		325/450	8,5	Футляр	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 48 - камера в т.51/14б		325/450	21,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.51/14б - точка 54		325/450	41	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 54 - точка 55		325/450	10	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 55 - камера в т.60		325/450	51,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 62 - точка 63		325/450	10	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 63 - камера в т.65		325/450	6,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.60 - точка 81		159/250	66,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 81 - точка 82		159/250	9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №82 - тчк. №83		159/250	35,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 84 - точка 87		159/250	29,9	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 87 - камера в т.88		159/250	3,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.65 - точка 67		325/450	46,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 67 - точка 68		325/450	10	Футляр	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 68 - камера в т.69		325/450	8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.69 - точка 70		325/450	1,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 70 - камера в т.72		159/250	16,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.72/14б - камера в т.76/14б		159/250	27,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера в т.69/14б - точка 90		325/450	8,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 90 - точка 93		325/450	75,45	Канальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	точка 93 - камера 11/14б(т.96)		325/450	33,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Волхонка-Зил»	камера 1/36 - камера 2/37		630/800	102,8	Канальная	ППУ	2004
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №3а - кам. 2/36		600	29	Канальная	ППУ	2011
РТС «Волхонка-Зил»	тчк. №3 - тчк. №3а		600	6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 7/25 - тчк. №2		600	29	Канальная	Минвата	1997
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 2/23 - кам. 1/14		600	42,63	Канальная	Минвата	2013
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 1/14 - тчк. №7/2		600	43,515	Канальная	АПБ	1997
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 7/25 - тчк. №20		200	26,35	Канальная	Минвата	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 1/26 - тчк. №5		600	188,71	Канальная	АПБ	1990
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 1/26 - кам. 4/26		500	104,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Волхонка-Зил»	кам. 13/25 - кам. 7/25		720/900	288,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Волхонка-Зил»	кам. кам. в т.60/14б - тчк. №62		325/450	3,6	Бесканальная	ППУ	2010

Таблица Д.18 – Параметры тепловых сетей от РТС «Крылатское»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	камера М28 - тепловой пункт 08-03-118		200	127,25	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 08-03-121 - тепловой пункт 08-03-119		250	55,3	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	камера М36 - строение Рублевское шоссе, д.16, к.1		250	10,4	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	точка Рублевское шоссе, д.16, к.1 - тепловой пункт 08-03-120		250	95,68	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М34 - тепловой пункт 08-03-121		300	93,9	Канальная	Минвата	1992
РТС «Крылатское»	камера М19 - тепловой пункт 08-03-122		300	240	Канальная	Минвата	1985
РТС «Крылатское»	камера В84 - тепловой пункт 08-03-118		150	125,3	Канальная	Минвата	2002
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 08-03-123 - камера В84		150	21,72	Канальная	Минвата	2002
РТС «Крылатское»	камера М38 - тепловой пункт 08-03-124		200	152,2	Канальная	Минвата	2000
РТС «Крылатское»	камера М38 - тепловой пункт 08-03-125		50	30	Канальная	Минвата	1988
РТС «Крылатское»	камера ВТ32 - тепловой пункт 08-07-001		273/400	57,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Крылатское»	кам. ВТ6 - кам. ВТ6а		219/315	5,73	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	кам. ВТ6а - кам. ВТ32		300	116,54	Канальная	Минвата	1993
РТС «Крылатское»	камера ВТ32 - тепловой пункт 08-07-002		273/400	107,95	Канальная	ППУ	1994
РТС «Крылатское»	камера Т94/1 - тепловой пункт 08-07-003		200	195,29	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. Т94 - кам. Т94/1		219/315	12,48	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Крылатское»	камера Т46/11 - камера Т46/11а		219/315	11,5	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	камера Т46/11а - тепловой пункт 08-07-004		219/315	154,65	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	камера Т46/4 - точка Т46/1		273/400	65	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	точка Т46/1 - тепловой пункт 08-07-005		250	160,65	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. ВТ22 - кам. ВТ22а		273/400	17,8	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Крылатское»	кам. ВТ22а - аб. 08-07-006		273/400	121,33	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	камера ВТ22 - камера ВТ22б		219/315	24,3	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	камера ВТ22б - тепловой пункт 08-07-007		219/315	146,07	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	камера Т93/1 - тепловой пункт 08-07-008		273/400	121,62	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	кам. Т93 - кам. Т93/1		273/400	17,64	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	камера ВТ24 - точка ВТ24/1		273/400	19,85	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Крылатское»	точка ВТ24/1 - тепловой пункт 08-07-009		273/400	123,03	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Крылатское»	камера ВТ42/1(Т71) - тепловой пункт 08-07-010		219/315	4,9	Канальная	ППУ	1994
РТС «Крылатское»	кам. ВТ42 - кам. ВТ42/1(Т71)		219/315	122,59	Канальная	ППУ	1994
РТС «Крылатское»	камера ВТ42 - тепловой пункт 08-07-011		273/400	57,72	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	кам. ВТ40 - кам. Т55г		273/400	17,8	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Крылатское»	кам. Т55г - кам. ВТ42		250	75,05	Канальная	Минвата	2007
РТС «Крылатское»	точка ВТ46 - точка Т66г		219/315	11	Бесканальная	ППУ	1984

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	точка Т66г - тепловой пункт 08-07-012		219/315	79,28	Канальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера ВТ48 - тепловой пункт 08-07-013		273/400	16,9	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	камера ВТ30а - тепловой пункт 08-07-014		250	81,55	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. ВТ30 - кам. ВТ30/1		273/400	5,2	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	кам. В26 - тчк. №т.В26		273/400	12,55	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	тчк. №т.В26 - аб. 08-07-015		250	88,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. ВТ38 - кам. ВТ38а		273/400	31,73	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Крылатское»	кам. ВТ38/1 - аб. 08-07-016		250	243,53	Бесканальная	Минвата	1993
РТС «Крылатское»	камера Т87/к - камера Т87б/к		273/400	31,47	Канальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	камера Т87б/к - тепловой пункт 08-07-017		250	186,01	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера М26 - тепловой пункт 08-07-018		250	173,65	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	камера ВТ56 - тепловой пункт 08-07-019		219/315	45,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Крылатское»	камера ВТ56 - тепловой пункт 08-07-020		219/315	53,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Крылатское»	кам. Т9 - кам. Т9а		219/315	5,38	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	кам. Т9а - аб. 08-07-021		219/315	31,3	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	кам. Т14 - кам. Т14а		219/315	6,04	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	кам. Т14а - аб. 08-07-022		219/315	23,66	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	камера ВТ64 - камера ВТ64/1		219/315	13,65	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	камера ВТ64/1 - точка В36		219/315	10	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	точка В36 - точка В35		200	67,7	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	точка В35 - тепловой пункт 08-07-023		200	88,05	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. Т21 - аб. 08-07-024		219/315	15,58	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Крылатское»	камера Т18к - камера Т18/1к		200	306,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	кам. Т18/1к - аб. 08-07-025		200	37,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	кам. М12/1 - Осенняя ул., д.4, корп.1		300	12,4	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. М12 - тчк. №М12а		400	44,15	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	тчк. №М12а - кам. М12/1		300	46,95	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. ВТ75 - тчк. №В106		200	45,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	тчк. № - аб. 08-07-028		200	78,1	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М6 - камера ВТ1		250	23	Канальная	Минвата	1997
РТС «Крылатское»	камера ВТ1 - тепловой пункт 08-07-030		250	138,95	Канальная	Минвата	1997
РТС «Крылатское»	камера ВТ66/2 - тепловой пункт 08-07-031		200	190,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Крылатское»	камера ВТ66/2 - тепловой пункт 08-07-032		133/225	23,1	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Крылатское»	камера М15 - тепловой пункт 3В		300	69,2	Канальная	Минвата	1988
РТС «Крылатское»	камера М5 - точка М5/1а		219/315	93	Канальная	ППУ	1945
РТС «Крылатское»	точка М5/1а - тепловой пункт 08-07-037		219/315	395,5	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Крылатское»	кам. М5/3 - аб. 08-07-038		159/250	183,93	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	кам. М5/1 - тчк. №М5/2в		273/400	61,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	Крылатская ул., домовл.40, стр.73 - кам. М5/1		273/400	27	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	тчк. №М5/2в - кам. М5/2		273/400	28,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	кам. М5/3 - аб. 08-07-039		159/250	280,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М8 - камера М8/1		150	60,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	камера М8/1 - тепловой пункт 08-07-040		150	13,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 17Т - тепловой пункт 3Д		159/250	285,5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 69 - камера В12		80	28	Канальная	Минвата	1991
РТС «Крылатское»	камера В12 - камера В13		80	109,6	Канальная	Минвата	1991
РТС «Крылатское»	камера В13 - тепловой пункт 43		80	12,9	Канальная	Минвата	1991
РТС «Крылатское»	строение Осенний б-р, д.8, к.1 - тепловой пункт Осенний б-р, д.8		80	82,96	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Крылатское»	камера ВТ34а - тепловой пункт 16Д		159/250	19,3	Канальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 18Т - точка В70		108/200	225,85	Канальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	точка В70 - тепловой пункт 08-07-047		76/160	32,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М15а - тепловой пункт 08-07-050		159/250	54,55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера ВТ2 - тепловой пункт 11Д		159/250	21,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	кам. Т51/1 - кам. В6		200	60,86	Канальная	Минвата	2004
РТС «Крылатское»	кам. В6 - аб. 08-07-052		150	7,8	Канальная	Минвата	2004
РТС «Крылатское»	камера ВТ1 - тепловой пункт 13Д		219/315	26	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера М1 - точка М1/1		125	320	Канальная	Минвата	2004
РТС «Крылатское»	точка М1/1 - тепловой пункт 54		125	40	Надземная	Минвата	2004
РТС «Крылатское»	кам. М5/2 - аб. 08-07-055		159/250	105,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	кам. Т46/3 - ул. Крылатские Холмы, д.37		159/250	27,53	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера М8/1 - тепловой пункт 08-07-057		133/225	114	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера М6 - точка М6а		50	200	Канальная	Минвата	1992
РТС «Крылатское»	точка М6а - строение Осенння ул. д.25		50	15	Надземная	Минвата	1992
РТС «Крылатское»	камера В6 - тепловой пункт 3С		108/180	101,2	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 08-07-035 - точка Е15/1		150	250	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	точка Е15/1 - тепловой пункт 08-07-061		150	390	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 08-07-035 - точка Е1		200	20	Канальная	Минвата	1976
РТС «Крылатское»	точка Е1 - тепловой пункт 08-07-062		150	220	Надземная	Минвата	1976
РТС «Крылатское»	точка Е15/1а - тепловой пункт 08-07-063		100	70	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	точка Е1 - тепловой пункт 08-07-066		50	18	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	точка Е15/1 - точка Е15/1а		50	70	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	точка Е15/1а - тепловой пункт 08-07-068		50	10	Надземная	Минвата	1945
РТС «Крылатское»	камера ВТ25 - тепловой пункт 08-07-069		159/250	40,1	Бесканальная	ППУ	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	камера т18/1к - тепловой пункт 08-07-070		89/180	96,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	аб. 08-07-006 - ул. Крылатские Холмы, д.33, корп.1		168/250	134,39	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера Т91 - тепловой пункт 08-07-072		133/225	88,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ75а - тепловой пункт 08-07-073		114/200	441,88	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Крылатское»	тепловой пункт 08-07-010 - тепловой пункт 08-07-075		89/180	107,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	точка 2Мн - тепловой пункт 08-07-076		127/200	38,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера Т64/3 - тепловой пункт 08-07-077		108/180	20	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	источник т/снабжения РТС - камера КП1		820/1000	50,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	источник т/снабжения РТС - камера КП1		820/1000	55,95	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	источник т/снабжения РТС - камера КП1		820/1000	43,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера КП1 - камера М1а		630/800	87	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	точка 1Мв - камера КП 3		1020/1200	373	Надземная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера КП1 - точка 1Мв		1020/1200	27,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера КП1 - камера 2Мн		1020/1200	10	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера 2Мн - точка 4Мв		1020/1200	7,8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	точка 4Мв - точка 3Мв		1020/1200	76	Надземная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	точка 3Мв - камера КП2		1020/1200	48,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера М1а - камера М1		600	75,1	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера М1 - камера М3		600	140,3	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	точка КП2 - камера Т2а		820/1000	179	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера КП2 - камера КП3		1020/1200	127,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера КП1 - строение стр. 9		40	20,6	Бесканальная	Минвата	2002
РТС «Крылатское»	камера Т2а - камера Т4а		820/1000	72	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера Т4а - камера Т4б		820/1000	49,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М3 - камера М5		600	127,4	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера М4 - камера М4/1		1000	139,9	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера КП 3 - камера М4		1020/1200	8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М3 - точка 5Мв		600	80,1	Канальная	Минвата	2007
РТС «Крылатское»	камера М4/1 - камера М6		1000	243,1	Канальная	Минвата	1984
РТС «Крылатское»	камера Т5 - камера Т9		820/1000	196,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М6 - камера М8		1000	337,1	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М5 - камера М7		600	103,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера М7 - камера М7а		600	72,8	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера Т9 - камера Т14		820/1000	159,37	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М8 - точка пк. 34		800	62	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М8д - точка М8а		800	41,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Крылатское»	камера М10 - камера ПК7в(О)		800	142,1	Канальная	Минвата	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	точка пк34 - точка Т69а		800	321	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	точка пк34 - камера М8а		630/800	10	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Крылатское»	камера ПК7в(О) - точка Т69а		800	223	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера Т14 - камера Т14д		820/1000	50,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М7а - камера М9		600	31,3	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера М10в - камера М8д		630/800	784,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М10 - камера М10а		600	50,9	Канальная	Минвата	1989
РТС «Крылатское»	камера Т14д - камера Т17		820/1000	153,83	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	камера М9 - камера М11		600	271,55	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера М19 - камера М21		500	464	Канальная	Минвата	1995
РТС «Крылатское»	камера Т17 - камера Т17в		426/560	23,45	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М10а - камера М10д		630/800	74,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М10д - камера М14в		630/800	506,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М14в - камера М20д		630/800	788,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М20д - камера М20в		630/800	393,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М20в - камера К68А/М22А		630/800	413,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	камера М11 - точка М11а		600	214,74	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера Т17 - камера Т18к		820/1000	158,59	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	точка М11а - камера М13		600	189,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера Т18к - камера Т21		820/1000	43,06	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М13 - камера М15		600	161,35	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера Т21 - камера Т23а		820/1000	27,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера Т23а - камера Т29		820/1000	169,12	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	камера КПМ15 - камера М15а		600	241,85	Канальная	АПБ	1999
РТС «Крылатское»	камера Т37а - камера Т45		820/1000	186,09	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера 25/1 - камера Т37а		820/1000	276,61	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М15а - камера М17		600	434,7	Канальная	АПБ	1999
РТС «Крылатское»	камера Т45 - камера Т46		820/1000	146,18	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М18 - камера ПК85в(Р)		800	342,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера ПК85в(Р) - камера ПК87в(Р)		800	28,28	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера ПК87в(Р) - камера М20		800	285,12	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М17 - камера М19а		600	157,1	Канальная	АПБ	1999
РТС «Крылатское»	камера Т46 - камера Т51		820/1000	203	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М20 - точка М22		800	23	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера М19а - камера см19б		600	98,5	Канальная	АПБ	1999
РТС «Крылатское»	камера М20 - камера М24		800	83	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	камера Т76д - камера Т87к		530/750	459,75	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	камера Т67в - камера Т67д		530/750	309,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера М24 - точка М26		800	25	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера Т87к - камера М18		530/750	36,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	камера К6 - камера ВТ54		530/750	142,97	Канальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	точка М26 - камера М40		800	177,45	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера ВТ54 - камера ВТ75в		500	257,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера М40 - точка М28/1		800	159,35	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера ВТ75а - камера ВТ75		500	184,2	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера ВТ75в - камера ВТ75а		500	199,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Крылатское»	камера ВТ54 - камера ВТ56		300	67,61	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера М28 - камера М34		600	351	Канальная	Минвата	1993
РТС «Крылатское»	камера М34 - камера М36		600	418,4	Канальная	Минвата	1990
РТС «Крылатское»	камера Т46/11 - точка Т104б		426/560	4,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера М36 - камера М36а		600	185,1	Канальная	Минвата	1993
РТС «Крылатское»	камера М36а - камера М38		600	197,4	Канальная	Минвата	1993
РТС «Крылатское»	точка Т104б - камера Т102а		426/560	21,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера Т102а - камера Т102б		426/560	43	Канальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера М6 - камера ВТ66/1		426/560	67,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера Т102б - камера ВТ16		426/560	212,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера К66/1 - камера ВТ66/2		426/560	16,85	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера ВТ16 - камера Т94		426/560	83,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера ВТ66/2 - камера ВТ64		426/560	86,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера Т93 - камера Т91		426/560	38,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера ВТ64 - точка ВТ60		426/560	227,95	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера Т17в - точка ВТ60		426/560	199,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера М8 - камера ВТ2		426/560	79,33	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	камера ВТ6 - камера ВТ12		426/560	317,65	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера ВТ12 - камера ВТ26		426/560	179,22	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	камера ВТ26 - камера ВТ26/1		426/560	51,1	Канальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ26/1 - камера ВТ28		426/560	166,6	Канальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ24 - точка ВТ25		426/560	36,65	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	точка ВТ28 - точка ВТ40		426/560	106,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	точка ВТ40 - точка ВТ46		426/560	300,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	точка ВТ46 - камера М16		426/560	112,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	кам. В26а - кам. В26		426/560	122,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	кам. Т63а - кам. Т63б		426/560	26	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера ВТ28 - камера Т74в		426/560	39,7	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	камера Т74в - камера Т74д		426/560	46	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера Т74д - камера Т74д2		426/560	68,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Крылатское»	камера Т74д2 - камера ВТ30		426/560	38,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ30 - камера ВТ48		426/560	96,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ48 - камера ВТ34		426/560	31,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ34 - камера ВТ36		325/450	40,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ36 - камера Т85д		325/450	149,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера Т85д - камера М12/1		325/450	230,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Крылатское»	камера ВТ34 - камера ВТ34а		400	120,52	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	камера ВТ34а - камера М14		400	104	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. М10 - кам. М12		800	71	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. М12 - кам. ПК22в(Р)		800	348	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. ПК22в(Р) - кам. М14		800	103	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. М14 - кам. М16		800	439	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. Т25а - кам. Т25/1		820/1000	136,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. М16 - кам. М18		800	210	Канальная	Минвата	1994
РТС «Крылатское»	кам. Т51 - кам. Т67в		530/750	616,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. см19б - кам. М19		600	9,75	Канальная	АПБ	1998
РТС «Крылатское»	кам. М28/1 - кам. М28		800	51,2	Канальная	Минвата	1996
РТС «Крылатское»	кам. М28 - кам. К923		600	64,4	Канальная	Минвата	1988
РТС «Крылатское»	кам. Т46 - кам. Т46/3		426/560	69,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. Т46/4 - кам. Т46/3		426/560	250,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. Т46/11 - кам. Т46/4		426/560	141	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. М5/2 - кам. М5/3		219/315	116	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Крылатское»	кам. Т94 - кам. Т93		426/560	2,85	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. Т91(ВТ14а) - кам. ВТ12		426/560	117,55	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. ВТ2 - кам. ВТ4		426/560	39,23	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	кам. Т51 - кам. Т51/1		426/560	33,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. Т51/1 - кам. Т51/14		426/560	223,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. Т51/14 - кам. ВТ22а		426/560	58,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Крылатское»	кам. ВТ4 - кам. ВТ6		426/560	261,05	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Крылатское»	кам. ВТ22 - тчк. №ВТ23		426/560	14,85	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. ВТ24 - тчк. №ВТ23		426/560	374	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. ВТ26 - тчк. №т. ВТ25		426/560	45,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. В26 - кам. ВТ38		426/560	45,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. Т63б - кам. Т63в		426/560	43	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. Т63в - кам. В26а		426/560	132,9	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Крылатское»	кам. ВТ12 - кам. Т63а		426/560	19,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. Т4б - кам. Т5		820/1000	16,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. М8/2 - кам. ВТ38		426/560	83,06	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	тчк. №Т69а - кам. М8/2		426/560	32,88	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Крылатское»	кам. Т5 - кам. К6		530/750	23	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Крылатское»	кам. М10а - кам. ПК5в(Б)		600	61,4	Канальная	Минвата	1988
РТС «Крылатское»	кам. М10в - кам. М10а		630/800	4,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Крылатское»	кам. ПК5в(Б) - кам. М19		600	1121,2	Канальная	Минвата	1988

Таблица Д.19 – Параметры тепловых сетей от РТС «Солнцево»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Солнцево»	камера т/к 5/6 - ЦТП 08-08-015		219/315	198	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 7/6 - ЦТП 08-08-016		219/315	171,38	Канальная	ППУ	2011
РТС «Солнцево»	камера т/к 17/6 - ЦТП 08-08-017		273/400	221	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	камера т/к 17/6 - ЦТП 08-08-018		219/315	128	Бесканальная	ППУ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 6/5 - ЦТП 08-08-030		250	38	Канальная	АПБ	1987
РТС «Солнцево»	камера т/к 25/5 - ЦТП 08-08-031		250	23,9	Канальная	АПБ	1998
РТС «Солнцево»	камера т/к 23а/5 - строение Авиаторов ул., д.7		273/400	115,74	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Солнцево»	строение Авиаторов ул., д.7 - Авиаторов ул., д.7 (транзит)		250	46	Транзит по зданию	АПБ	1995
РТС «Солнцево»	строение Авиаторов ул., д.7 - ЦТП 08-08-032		273/400	40,14	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Солнцево»	кам. т/к 10/5 - кам. с/к 46/5		219/315	42	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Солнцево»	кам. с/к 46/5 - аб. 08-08-033		219/315	113	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Солнцево»	камера т/к 28/5 - ЦТП 08-08-034		150	107,8	Канальная	АПБ	1998
РТС «Солнцево»	камера т/т 1/5 - точка 35-1/5		219/315	7,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	точка 35-1/5 - ЦТП 08-08-035		219/315	71	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	камера т/т 2/5 - точка 36-1/5		219/315	13,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	точка 36-1/5 - ЦТП 08-08-036		219/315	145	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	камера т/к 24/5 - ЦТП 08-08-041		300	40,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	т/к 37/5 - ИТП 08-08-041-д.36		100	22,95	Канальная	Минвата	1994
РТС «Солнцево»	камера т/к 24/5 - камера т/к 29/5		200	65,5	Канальная	Минвата	2003
РТС «Солнцево»	камера т/к 29/5 - ЦТП №08-08-042		200	76,1	Канальная	Минвата	2003
РТС «Солнцево»	камера т/к 74/5 - ЦТП 08-08-054		50	1	Надземная	Минвата	1986

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Солнцево»	камера т/к 74/5 - ЦТП 08-08-055		150	96	Надземная	Минвата	1986
РТС «Солнцево»	камера т/к 30/5 - ИТП № 08-08-056		108/180	91	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Солнцево»	камера т/к 23а/5 - точка Авиаторов ул.,т.7		80	32	Канальная	Минвата	1986
РТС «Солнцево»	точка т.7 - точка т.8		80	24	Надземная	Минвата	1986
РТС «Солнцево»	точка Авиаторов ул.,т.8 - точка т.9		80	15	Канальная	Минвата	1986
РТС «Солнцево»	камера Авиаторов ул.,т.9 - ИТП 08-08-058		80	29	Надземная	Минвата	1986
РТС «Солнцево»	точка от границы ИТП 08-08-058 - ИТП 08-08-059		50	140	Надземная	Минвата	2000
РТС «Солнцево»	камера т/к 72/5 - ЦТП 08-08-060		50	9	Надземная	Минвата	1987
РТС «Солнцево»	камера т/к 10/5 - ИТП 08-08-061		100	7	Канальная	Минвата	1987
РТС «Солнцево»	камера т/к 35/5 - тепловой пункт 08-08-063		100	42	Надземная	Минвата	1987
РТС «Солнцево»	точка м9-15/5 - ЦТП № 08-08-064		219/315	118,7	Канальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	камера т/к 35/5 - точка м5-1/5		76/160	27,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	точка м5-1/5 - точка м5-2/5		76/160	8,6	Футляр	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	точка м5-2/5 - точка м5-3/5		76/160	81,31	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	точка м5-3/5 - точка м5-4/5		76/160	13,2	Канальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	точка м5-4/5 - ИТП 08-08-065		76/160	22,78	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Солнцево»	камера т/к 73/5 - ЦТП № 08-08-077		50	106,5	Футляр	Минвата	2008
РТС «Солнцево»	камера т/к 29/5 - ИТП № 08-08-078		133/225	86	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Солнцево»	камера с/к 16/6 - точка 81-1/6		108/180	18,19	Канальная	ППУ	2009
РТС «Солнцево»	точка 81-1/6 - ИТП 08-08-081		108/180	96,59	Канальная	ППУ	2009
РТС «Солнцево»	камера т/к 36/6 - ИТП 08-08-082		89/160	271,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Солнцево»	камера т/т 9/5 - ЦТП08-08-083		159/250	261,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Солнцево»	камера т/т 9а/5 - ИТП 08-08-084		57/125	12,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Солнцево»	источник т/снабжения РТС «Солнцево» - камера т/к 1/5		600	26	Надземная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера Павильон 4 - камера т/к 5/5		400	350	Канальная	АПБ	1990
РТС «Солнцево»	камера т/к 2/5 - камера т/т 33/5		325/450	70,18	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/т 40/5 - точка м9-1/5		325/450	51,95	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/т 33/5 - камера т/т 40/5		325/450	12,71	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 5/5 - камера т/к 6/5		400	82	Канальная	Минвата	2003
РТС «Солнцево»	камера т/к 1/5 - камера Павильон 4		600	65	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-1/5 - точка м9-2/5		325/450	8,88	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 6/5 - камера т/к 45/5		400	118,7	Канальная	Минвата	1990
РТС «Солнцево»	камера Павильон 4 - камера т/к 2/5		600	82	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-2/5 - точка м9-3/5		325/450	111,76	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 45/5 - камера т/к 7/5		400	223,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Солнцево»	камера т/к 5/5 - камера т/к 25/5		400	114	Канальная	Минвата	1998
РТС «Солнцево»	камера т/к 2/5 - камера Павильон 13		600	160	Канальная	АПБ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Солнцево»	точка м9-3/5 - точка м9-4/5		325/450	8,93	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 25/5 - камера т/к 26/5		300	63	Канальная	Минвата	1998
РТС «Солнцево»	камера Павильон 13 - камера т/к 5/6		600	203	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-4/5 - точка м9-5/5		325/450	111,31	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 26/5 - камера т/к 27/5		300	272	Канальная	Минвата	1998
РТС «Солнцево»	точка м9-5/5 - точка м9-6/5		325/450	11,46	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера с/к 6/6 - камера т/к 7/6		600	99,86	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 5/6 - камера с/к 6/6		600	103,14	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-6/5 - точка м9-7/5		325/450	34,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 27/5 - камера т/к 28/5		300	58	Канальная	Минвата	1998
РТС «Солнцево»	камера т/к 7/6 - камера Павильон 23		600	277	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера Павильон 23 - камера т/к 37/6		600	269,4	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 37/6 - камера т/к 36/6		600	83,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 35/6 - камера с/к 18/6		600	93	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 36/6 - камера т/к 35/6		600	5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	камера т/к 1/5 - камера т/к 3/5		530/750	96,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	точка м9-7/5 - точка м9-8/5		325/450	10,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 3/5 - камера ГРП		50	61	Канальная	Минвата	1993
РТС «Солнцево»	камера с/к 18/6 - камера т/в 2/4а		600	62,9	Канальная	АПБ	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-8/5 - камера т/т 36/5		325/450	13,82	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 3/5 - камера т/к 30/5		530/750	153	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	камера т/т 36/5 - точка м9-9/5		219/315	224,12	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	точка м9-9/5 - точка м9-10/5		219/315	3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 30/5 - камера т/т 1/5		325/450	69,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера т/т 1/5 - камера т/т 2/5		325/450	79,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	точка м9-10/5 - камера т/т 9а/5		219/315	345,98	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/т 9/5 - точка м9-11/5		219/315	200,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/т 9а/5 - камера т/т 9/5		219/315	225,97	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 30/5 - камера т/к 12/5		426/560	142,4	Канальная	ППУ	2003
РТС «Солнцево»	точка м9-11/5 - точка м9-12/5		219/315	23,44	Канальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 12/5 - камера т/к 24/5		300	251	Канальная	Минвата	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-12/5 - точка м9-13/5		219/315	7,16	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	источник т/снабжения РТС «Солнцево» - точка хозблок		50	60	Канальная	Минвата	1993
РТС «Солнцево»	точка м9-13/5 - точка м9-14/5		219/315	9,73	Футляр	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	точка м9-14/5 - точка м9-15/5		219/315	4,89	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	ЦТП 08-08-041 - камера т/к 14/5		159/250	55,94	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера т/к 14/5 - Волынская ул. д.7, стр.8		108/180	35,62	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Солнцево»	камера т/т 36/5 - камера т/к 23/5		273/400	42,81	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 23/5 - камера т/к 23а/5		273/400	52,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Солнцево»	точка Волынская ул., д.7, стр.8 - точка д.7, стр.8		80	10	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Солнцево»	Волынская д.7, стр.8 - т/к 37/5		100	118,6	Канальная	Минвата	2007
РТС «Солнцево»	камера т/к 14/5 - камера с/к 43/5		159/250	40,35	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера с/к 43/5 - камера с/к 44/5		159/250	125,56	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера т/к 23/5 - камера с/к 71/5		150	49	Канальная	Минвата	1990
РТС «Солнцево»	камера с/к 44/5 - камера т/к 35/5		159/250	92,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера с/к 71/5 - камера т/к 72/5		150	69	Канальная	Минвата	1990
РТС «Солнцево»	камера т/т 2/5 - точка перспектива		219/315	8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Солнцево»	камера т/к 72/5 - камера т/к 73/5		150	85	Надземная	Минвата	1997
РТС «Солнцево»	камера т/к 73/5 - камера т/к 74/5		150	120	Надземная	Минвата	1997
РТС «Солнцево»	кам. пав.13 - кам. с/к 16/6		426/560	173,44	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Солнцево»	кам. с/к 16/6 - кам. т/к 17/6		426/560	286,52	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Солнцево»	ул. Щорса, д.11, стр.1 - кам. т/к 10/5		219/315	50	Бесканальная	ППУ	2014

Таблица Д.20 – Параметры тепловых сетей от РТС «Терешково»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера т/к 18/1 - ЦТП № 1, 2		300	29,7	Канальная	АПБ	1999
РТС «Терешково»	камера т/т 7/1 - камера т/т 46/1		219/315	83,92	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Терешково»	камера т/т 46/1 - ЦТП №08-08-003		219/315	1,55	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Терешково»	кам. т/т 5/1 - аб. 08-08-004		159/250	21	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Терешково»	камера т/к 1/2 - ЦТП № 08-08-007		219/315	108,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Терешково»	кам. т/к 3/2 - аб. 08-08-008		273/400	126,93	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Терешково»	камера т/т 33/2 - камера т/т 52/2		219/315	27,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Терешково»	камера т/т 52/2 - ЦТП №08-08-009		219/315	55	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Терешково»	камера т/к 29/2 - камера т/к 50/2		325/450	115,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Терешково»	камера т/к 50/2 - ЦТП №08-08-010		325/450	83,2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Терешково»	камера т/к 14/6 - ЦТП 08-08-011		250	153	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	кам. т/к 11/6 - аб. 08-08-012		273/400	140	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Терешково»	камера с/к 59/6 - камера т/к 60/6		200	58	Канальная	Минвата	1986
РТС «Терешково»	камера с/к 62/6 - ЦТП 08-08-013		200	54,85	Канальная	Минвата	2002
РТС «Терешково»	кам. т/к 60/6 - кам. с/к 62/6		200	22,5	Канальная	Минвата	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	кам. т/к 11/6 - кам. с/к 59/6		200	63	Канальная	Минвата	2002
РТС «Терешково»	кам. с/к 62/6 - аб. 08-08-013-56А		50	73,51	Канальная	Минвата	2002
РТС «Терешково»	камера т/к 9/6 - ЦТП 08-08-014		200	6	Канальная	АПБ	1996
РТС «Терешково»	камера т/к 60/6 - ИТП 08-08-019		150	37,3	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	ЦТП 08-08-014 - Богданова д.48, к.1		200	30	Канальная	АПБ	2001
РТС «Терешково»	Богданова ул. д.48, к.1 - Богданова ул. д.48, к.1(транзит)		200	61,5	Транзит по зданию	АПБ	1984
РТС «Терешково»	Богданова ул д.48, к.1 - Богданова ул. д.48		200	15,65	Канальная	АПБ	2001
РТС «Терешково»	Богданова ул. д.48 - Богданова ул. д.48(транзит)		200	61,5	Транзит по зданию	АПБ	1984
РТС «Терешково»	Богданова ул. д.48 - ЦТП 08-08-020		200	44	Канальная	АПБ	2001
РТС «Терешково»	камера т/к 21/6 - ул.Богданова д.44		200	131,25	Канальная	АПБ	1989
РТС «Терешково»	строение ул.Богданова д.44 - тепловой пункт ЦТП 08-08-021		200	12	Транзит по зданию	АПБ	1989
РТС «Терешково»	камера т/т 2/1 - камера т/т 25/1		219/315	43	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Терешково»	камера т/т 25/1 - ЦТП №08-08-022		219/315	38,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Терешково»	кам. т/т 14/1 - аб. 08-08-023		159/250	16	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Терешково»	камера т/к 11/3 - ЦТП № 08-08-024		300	330	Канальная	АПБ	1992
РТС «Терешково»	камера т/к 2/4 - камера с/к 14/4		125	42	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	камера с/к 14/4 - ЦТП 08-08-025		125	38,1	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	камера т/к 10/4 - ЦТП 08-08-026		159/250	163	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Терешково»	точка Боровский пр-д,д.14 - точка д.16		89/180	68	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Терешково»	Боровский пр-д., д.16 - точка д.16 (транзит)		200	62	Транзит по зданию	Минвата	1965
РТС «Терешково»	точка Боровский пр-д, д.16 - точка д.18		89/180	41	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка Боровский пр-д, д.18 - точка д.20		89/180	47	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка Боровский пр-д, д.20 - точка д.22		89/180	50	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 10/4 - строение Попутная ул., д.3, к.1		150	83	Канальная	Минвата	1995
РТС «Терешково»	строение Попутная ул., д.3, к.1 - Попутная ул., д.3, к.1(транзит)		150	16	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Терешково»	строение Попутная ул., д.3, к.1 - тепловой пункт №08-08-027		150	35	Канальная	Минвата	1966
РТС «Терешково»	кам. т/к 5/4 - кам. т/к 25/4		200	95	Канальная	Минвата	1992
РТС «Терешково»	кам. т/к 25/4 - аб. 08-08-028		200	106,7	Канальная	Минвата	1992
РТС «Терешково»	камера т/к 5/4 - ЦТП № 08-08-029		150	402,65	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	камера т/т 4/1 - ИТП № 08-08-037		219/315	11,37	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 8/1 - точка 38-1/1		219/315	12,15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 38-1/1 - ЦТП № 08-08-038		219/315	7,9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 9/1 - ЦТП № 08-08-039		219/315	8,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	камера т/т 5/4а - камера т/т 9/4а		273/400	37,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 9/4а - ЦТП №08-08-040		273/400	43,9	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	кам. т/т 38/2 - тчк. №42-1/5		219/315	61,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 42-1/5 - точка 42-2/5		219/315	7	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-2/5 - тчк. №42-3/5		219/315	101,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-3/5 - тчк. №42-4/5		219/315	5	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-4/5 - тчк. №42-5/5		219/315	184	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-5/5 - тчк. №42-6/5		219/315	18	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-6/5 - тчк. №42-7/5		219/315	377,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-7/5 - тчк. №42-8/5		219/315	12,6	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	тчк. №42-8/5 - аб. 08-08-042		219/315	512	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 29/2 - точка 43-1/2		108/180	7	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 43-1/2 - ИТП № 08-08-043		108/180	17,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 31/2 - точка 44-1/2		159/250	151	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-1/2 - точка 44-2/2		159/250	34,65	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-2/2 - камера с/к 34/2		159/250	125,7	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 34/2 - точка 44-3/2		159/250	22	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-3/2 - точка 44-4/2		133/225	30,6	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-4/2 - точка 44-5/2		133/225	44,43	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-5/2 - точка 44-6/2		133/225	16,56	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-6/2 - точка 44-7/2		133/225	75,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-7/2 - точка 44-8/2		133/225	5,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-8/2 - камера т/к 51/2		133/225	8,77	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 51/2 - ИТП № 08-08-044		133/225	8,96	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 51/2 - точка 44-9/2		89/160	16,88	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-9/2 - точка 44-10/2		89/160	22	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка 44-10/2 - точка 44-11/2		89/160	13,06	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 16/1 - точка 45-1/2		159/250	5,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 45-1/2 - точка 45-2/2		133/225	13	Канальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 45-2/2 - точка 45-3/2		133/225	6,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 45-3/2 - точка 45-4/2		133/225	30,05	Канальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	камера т/т 48/2 - ИТП № 08-08-045		133/225	4,7	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 45-4/2 - камера т/т 48/2		133/225	19	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	камера т/т 6/4а - ИТП № 08-08-046		219/315	102,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 1/1 - тепловой пункт 08-08-047		89/180	8,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	камера т 19 - ЦТП № 08-08-048		80	78	Надземная	Минвата	1986
РТС «Терешково»	камера т/к 2/4 - ИТП № 08-08-049		80	6,32	Надземная	Минвата	1995
РТС «Терешково»	камера т/к 9/4 - тепловой пункт ИТП 08-08-050		80	30	Канальная	Минвата	1963
РТС «Терешково»	камера т/к 8/4 - ИТП № 08-08-052		55/110	7,31	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера т/к 7/4 - ИТП № 08-08-053		55/110	7,28	Канальная	ППУ	2009
РТС «Терешково»	камера с/к 14а/4 - тепловой пункт ИТП 08-08-057		80	19	Канальная	Минвата	2000
РТС «Терешково»	камера т/к 18/4 - ИТП № 08-08-062		100	122	Канальная	Минвата	2000
РТС «Терешково»	камера т/т 12/1 - точка 66-1/1		219/315	20,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 66-1/1 - точка 66-2/1		219/315	9,6	Канальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	точка 66-2/1 - ЦТП № 08-08-066		219/315	15,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Терешково»	камера т/т 56/2 - камера 67-1/2		108/180	17,41	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 67-1/2 - точка 67-2/2		108/180	5,66	Канальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 67-2/2 - ИТП № 08-08-067		108/180	10,58	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 68-1/2 - камера т/т 56/2		133/225	24,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	кам. т/т 56/2 - тчк. №68-2/2		108/180	4,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	тчк. №68-2/2 - тчк. №68-3/2		108/180	7	Канальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	тчк. №68-3/2 - тчк. №68-4/2		108/180	12,02	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	тчк. №68-4/2 - тчк. №68-5/2		108/180	12	Канальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	тчк. №68-5/2 - аб. 08-08-068		108/180	8,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	кам. т/т 10/1 - тчк. №69-1/2		219/315	7,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 69-1/1 - точка 69-2/1		219/315	8,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	тчк. №69-2/2 - аб. 08-08-069		219/315	27,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 13/1 - ЦТП № 08-08-070		219/315	33,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера Т19 - ЦТП 08-08-071		325/450	253,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 27/2 - точка 72-1/2		273/400	14,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 72-1/2 - точка 72-2/2		273/400	6	Канальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка 72-2/2 - ЦТП 08-08-072		273/400	16,93	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 32/2 - точка 73-1/2		273/400	3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	точка 73-1/2 - точка 73-2/2		219/315	39,39	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	точка 73-2/2 - точка 73-3/2		219/315	8	Канальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	точка 73-3/2 - ЦТП № 08-08-073		219/315	34,52	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/т 25/1 - ИТП № 08-08-074		89/160	29,47	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/к 23/1 - точка 75-1/1		108/180	19,76	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	точка 75-1/1 - ИТП № 08-08-075		108/180	69,22	Канальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/к 10/2 - ЦТП № 08-08-076		273/400	102,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/к 3/2 - ЦТП № 08-08-079		219/315	144,77	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/т 40/1 - ЦТП № 08-08-080		219/315	32,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	камера т/т 37/1(м1-17) - точка м1-18		325/450	7,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Терешково»	точка м1-18 - камера т/т 54/1		219/315	15,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Терешково»	камера т/т 54/1 - ЦТП №08-08-085		219/315	168,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Терешково»	камера с/к 34/2 - ИТП 08-08-086		76/140	4,9	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	кам. т/к 25/4 - Наро-Фоминская ул., д.8		89/160	25,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Терешково»	камера т/к 1/2 - ЦТП 08-08-088		500	22	Канальная	Минвата	2003
РТС «Терешково»	камера т 4п - камера т 5п		900	74	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 5п - камера т 6п		900	31,3	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 2ап - камера т 3п		900	90,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 7п - камера т 11п		900	95,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 1ап - камера т 2п		900	97,14	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера Павильон 36 - камера т 1ап		900	61,32	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 3п - камера т 4п		900	148,8	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 2п - камера т 2ап		900	65,98	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 11п - камера т 13п		900	60,4	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 6п - камера т 7п		900	32,47	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 13п - камера т 14п		900	37,8	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера Павильон 36, т 37л - камера т 35л		900	132	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	источник т/снабжения РТС «Терешково» - камера пав. Терешково тр-д опорожн. и опрессовки тепловой сети		273/400	113	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера т 25л - камера т 24л		900	100,3	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 21л - камера т 20л		900	65,15	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 22л - камера т 21л		900	62,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 29л - камера т 28л		900	141,34	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 30л - камера т 29л		900	102,08	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 33ал - камера т 32л		900	75,62	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 23л - камера т 22л		900	57,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 20л - камера т 19л		900	65,35	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 28л - камера т 27л		900	133,12	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 24л - камера т 23л		900	54,3	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 27л - камера т 26л		900	141,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 34л - камера т 33бл		900	62,66	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 26л - камера т 25л		900	140,8	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 32л - камера т 30л		900	34,53	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 35л - камера т 34л		900	116,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 33бл - камера т 33ал		900	8,59	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т 16п - камера т 20п		900	107,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 23п - камера т 24п		900	116	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 21п - камера т 22п		900	111	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 22п - камера т 23п		900	159,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 20п - камера т 21п		900	30,7	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера т 14п - камера т 16п		900	8,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 19л - камера т 18л		900	46,55	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	источник т/снабжения РТС "Терешково" - камера пав.Терешково		820/1000	115,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера т 16ал - камера т 15ал		900	65,16	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 8л - камера т 7л		900	50,67	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 2л - камера К-219		900	62,82	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 3л - камера т 2л		900	12,37	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 13ал - камера т 12л		900	58,09	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 9л - камера т 8л		900	12	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 7л - камера т 6л		900	30,14	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 6л - камера т 5л		900	44,68	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 12л - камера т 10л		900	70,89	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 15ал - камера т 15л		900	60,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 5л - камера т 4л		900	67,35	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 4л - камера т 3л		900	67,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 18л - камера т 16ал		900	82,71	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 10л - камера т 9л		900	101,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 15л - камера т 13ал		900	125,15	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т 12л - камера т/к 11/3		400	63	Канальная	АПБ	1992
РТС «Терешково»	камера пав.Терешково - камера коммерч.учета		630/800	15,9	Канальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера коммерч.учета - точка м1-34		630/800	18,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера с/к 15/4 - камера т/к 1/4		300	64	Канальная	Минвата	1994
РТС «Терешково»	камера т/к 16/4 - камера с/к 15/4		300	51	Канальная	Минвата	1994
РТС «Терешково»	камера т/к 1/4 - камера т/к 2/4		300	64	Канальная	Минвата	1998
РТС «Терешково»	точка м1-34 - точка м1-1		820/1000	9,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	точка м1-1 - точка м1-2		820/1000	43,05	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера т/к 2/4 - камера с/к 3/4		300	110,55	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	камера с/к 3/4 - камера с/к 4/4		300	61	Канальная	Минвата	2000
РТС «Терешково»	точка м1-2 - точка м1-3		820/1000	17,05	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 4/4 - камера т/к 5/4		300	64	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	точка м1-3 - точка м1-4		820/1000	43	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	ЦТП № 08-08-028 - камера т/к 7/4		109/160	161,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Терешково»	точка м1-4 - камера павильон 36		820/1000	12,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 7/4 - камера т/к 8/4		109/160	83,07	Канальная	ППУ	2009
РТС «Терешково»	камера пав.Терешково - камера коммерч.учета от ГТУ		630/800	15,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 8/4 - камера т/к 18/4		109/160	10,26	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера коммерч.учета - точка м1-1а		820/1000	22,04	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Терешково»	камера т/к 1/4 - точка стена здания д. 13а		200	13	Канальная	Минвата	1989
РТС «Терешково»	точка м1-1а - точка м1-2а		820/1000	40,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-2а - точка м1-3а		820/1000	21,95	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка стена здания д.13а - точка стена здания д.13а		200	18	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Терешково»	точка стена здания д.13а - камера с/к 9/4		200	57	Канальная	Минвата	1990
РТС «Терешково»	точка м1-3а - точка м1-4а		820/1000	43	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 9/4 - точка стена здания д.16		200	53	Канальная	Минвата	1990
РТС «Терешково»	точка м1-4а - камера павильон 36		820/1000	12,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера Павильон 36 - камера с/к 21/2		500	59	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	точка стена здания д.16 - камера т/к 10/4		200	14	Канальная	Минвата	1990
РТС «Терешково»	камера с/к 21/2 - камера с/к 19/2		530/750	169,57	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 19/2 - камера т/к 1/2		500	145	Канальная	АПБ	1989
РТС «Терешково»	камера т/к 1/2 - камера т/к 10/2		500	110	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т/к 10/2 - камера т/к 3/2		500	251	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	камера т/к 3/2 - камера т/к 4/2		500	214	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	точка д.22 - камера с/к 14а/4		80	135	Канальная	Минвата	1990
РТС «Терешково»	камера т/к 4/2 - камера т/т 33/2		530/750	38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера Павильон 30 - точка т/в 1/4а		600	125	Канальная	Минвата	1993
РТС «Терешково»	точка т/в 1/4а - камера т/т 1/4а		630/800	23,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 33/2 - камера т/т 32/2		530/750	31,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 1/4а - камера т/т 2/4а		630/800	42	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 32/2 - камера т/т 31/2		530/750	49	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 31/2 - камера т/т 30/2		530/750	96,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 11/4а - камера т/т 4/4а		426/560	240	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 3/4а - камера т/т 10/4а		426/560	7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 10/4а - камера т/т 8/4а		426/560	99,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 8/4а - камера т/т 11/4а		426/560	125,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 30/2 - камера т/к 29/2		325/450	190	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Терешково»	камера т/т 30/2 - камера т/т 27/2		530/750	85	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Терешково»	камера т/т 4/4а - камера т/к 7/4а		426/560	23	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 7/4а - камера т/т 5/4а		426/560	155,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 5/4а - камера т/т 6/4а		426/560	104,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 27/2 - камера т/т 26/2		530/750	15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 6/4а - камера т/т 1/4а		426/560	94,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 26/2 - точка 68-1/2		133/225	10	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 3/4а - точка т/в 2/4а		630/800	31,1	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера т/т 26/2 - камера с/к 53/2(м1-24)		530/750	133	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 53/2(м1-24) - точка м1-23		530/750	5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-23 - точка м1-22		530/750	14,75	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-22 - камера т/т 19/1 (м1-21)		530/750	8,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера павильон 36 - точка м1-5		630/800	58,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-5 - точка м1-6		630/800	27,7	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-6 - точка м1-7		630/800	1,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-7 - точка м1-8		630/800	5	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-8 - камера т/к 29/1		630/800	2,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 29/1 - точка м1-9		630/800	7,95	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-9 - точка м1-10		630/800	27,75	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-10 - точка м1-11		630/800	143,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-11 - точка м1-12		630/800	15	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-12 - камера т/т 16/1		630/800	78,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 16/1 - камера т/к 17/1(м1-13)		630/800	27	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 17/1(м1-13) - точка м1-15		630/800	165,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-15 - точка м1-16		630/800	19	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-16 - камера т/т 37/1(м1-17)		630/800	97,65	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 37/1(м1-17) - камера т/т 18/1(м1-19)		630/800	264,95	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 18/1(м1-19) - камера т/т 19/1(м1-21)		630/800	123,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 19/1(м1-21) - точка м1-25		630/800	64,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-25 - точка м1-26		630/800	44,75	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-26 - камера т/т 38/2		630/800	125,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 38/2 - точка м1-27		630/800	57,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-27 - точка м1-28		630/800	10	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-28 - точка м1-29		630/800	2,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-29 - точка м1-30		630/800	4	Футляр	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-30 - точка м1-31		630/800	10,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-31 - камера т/к 7/5		630/800	16,9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 7/5 - точка м1-32		630/800	45,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-32 - точка м1-33		630/800	67,35	Канальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-33 - камера т/к 14/6		630/800	99,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 14/6 - камера т/к 10/6, пав.13		630/800	255,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/к 17/1(м1-13) - точка м1-14		426/560	6,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	точка м1-14 - камера т/т 13/1		426/560	52,88	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 13/1 - камера т/т 12/1		426/560	104,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 12/1 - камера т/к 11/1		426/560	98,94	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	камера т/к 11/1 - камера т/т 10/1		426/560	68,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 10/1 - камера т/т 14/1		426/560	137,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 24/1 - камера т/т 3/1		426/560	21,92	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 14/1 - камера т/т 24/1		426/560	50,99	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 3/1 - камера т/т 2/1		426/560	134	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Терешково»	камера т/т 1/1 - камера т 14п		426/560	77,1	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Терешково»	камера т/т 1/1 - камера т/т 2/1		426/560	193,85	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Терешково»	камера т/т 3/1 - камера т/т 4/1		426/560	90,71	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 4/1 - камера т/т 40/1		426/560	3,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 40/1 - камера т/т 5/1		426/560	120,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 5/1 - камера т/т 6/1		426/560	59	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 7/1 - камера т/т 8/1		426/560	6,21	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 6/1 - камера т/т 7/1		426/560	142,69	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 8/1 - камера т/т 55/1		426/560	144,35	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 55/1 - камера т/т 9/1		426/560	194,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 9/1 - камера т/т 41/1		426/560	131,65	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	камера т/т 41/1 - камера т/т 42/1		426/560	140,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 42/1 - точка м1-20		426/560	124,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Терешково»	точка м1-20 - камера т/т 18/1(м1-19)		426/560	11,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера т/т 55/1 - камера т/к 23/1		219/315	12,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Терешково»	ЦТП №08-08-003 - т/к 2/1		400	50	Канальная	АПБ	1963
РТС «Терешково»	камера т/к 2/1 - камера т/к 1/1		400	175	Канальная	АПБ	1989
РТС «Терешково»	камера т/к 1/1 - камера т/к 18/1		400	130	Канальная	АПБ	1993
РТС «Терешково»	камера т/к 1/1 - КТС 55		400	33	Канальная	Минвата	2001
РТС «Терешково»	камера т/т 6/1 - камера с/к 51/1		426/560	77	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	камера с/к 51/1 - камера т/к 32/6		400	26	Канальная	Минвата	1994
РТС «Терешково»	камера т/к 32/6 - камера т/т 13/6		400	121	Канальная	АПБ	1994
РТС «Терешково»	камера т/т 13/6 - камера т/к 21/6		400	164	Канальная	АПБ	1994
РТС «Терешково»	камера т/к 21/6 - камера т/к 9/6		400	58	Канальная	АПБ	1994
РТС «Терешково»	камера т/к 9/6 - камера павильон 23		500	131	Канальная	АПБ	1994
РТС «Терешково»	камера Павильон 23 - камера т/к 11/6		400	234	Канальная	АПБ	2001
РТС «Терешково»	РТС "Терешково - точка Т1/РТС		100	160	Надземная	АПБ	2003
РТС «Терешково»	точка Т1/РТС - ул. Терешково, д.3, стр.5		50	50,35	Надземная	АПБ	2013
РТС «Терешково»	кам. Т24п - Производственная ул., д.1А, стр.3		900	242,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Терешково»	кам. т/т 2/4а - кам. т/т 12/4а		630/800	341,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	кам. т/т 12/4а - кам. т/т 3/4а		630/800	30	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Терешково»	кам. 2 - кам. т/к 22/4		300	63,78	Надземная	Минвата	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Терешково»	кам. т/к 22/4 - кам. с/к 16/4		300	35,32	Канальная	Минвата	1994

Таблица Д.21 – Параметры тепловых сетей от РТС «Переделкино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера 48а - тепловой пункт 08-09-001		219/315	170,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 51 - тепловой пункт 08-09-002		200	117	Канальная	Минвата	2001
РТС «Переделкино»	камера 48 - тепловой пункт 08-09-003		200	55	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переделкино»	тепловой пункт 08-09-005 - тепловой пункт 08-09-004		219/315	366	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Переделкино»	точка 1 - тепловой пункт 08-09-005		325/450	99	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Переделкино»	кам. 47 - тчк. №т.1		300	47	Канальная	Минвата	1996
РТС «Переделкино»	камера 1/7 - точка 1		219/315	130	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	точка 1 - тепловой пункт 08-09-006		200	118	Канальная	Минвата	2005
РТС «Переделкино»	камера 4/7 - тепловой пункт 08-09-007		273/400	30	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 7/7 - тепловой пункт 08-09-008		219/315	34	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера 3/7 - тепловой пункт 08-09-009		273/400	15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 7/7 - тепловой пункт 08-09-010		219/315	170	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера 1/8 - тепловой пункт 08-09-011		273/400	72	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 2/8 - тепловой пункт 08-09-012		250	78	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 2/8 - камера 6/8		200	99	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 6/8 - камера 7/8		200	12	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 7/8 - тепловой пункт 08-09-013		200	16	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 3/8 - ЦТП 08-09-014		200	95	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	камера 5/8 - камера 8/8		250	91,58	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 8/8 - камера 9/8		250	65,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 9/8 - камера 10/8		250	15,05	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 10/8 - тепловой пункт 08-09-015		250	28,05	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 1/9 - ЦТП 08-09-016		200	96	Канальная	Минвата	1996
РТС «Переделкино»	камера 1/8 - ЦТП 08-09-017		219/315	124,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переделкино»	камера 5/8 - камера 6/9		200	59	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	камера 6/9 - тепловой пункт 08-09-018		200	42	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	камера 2/10 - ЦТП 08-09-019		219/315	74,13	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переделкино»	камера 2/10 - ЦТП 08-09-020		219/315	95,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переделкино»	камера усл 11/10 - ЦТП 08-09-021		273/400	14	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера усл 11/10 - ЦТП 08-09-022		273/400	62	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	ЦТП 08-09-024 - ЦТП 08-09-023		219/315	116	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера 22 - камера 22/1		300	14	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 22/1 - камера 22/2		300	88	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 22/2 - тепловой пункт 08-09-024		325/450	33	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера 4/11 - ЦТП 08-09-025		250	182	Канальная	Минвата	1991
РТС «Переделкино»	камера 2/11 - ЦТП 08-09-026		273/400	37	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 5/11 - ЦТП 08-09-027		219/315	106,18	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	кам. 2/11 - Боровское шоссе, д.48, корп.1		273/400	22	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера 6/11 - ЦТП 08-09-029		200	129	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 7/11 - ЦТП 08-09-030		250	173	Канальная	Минвата	1995
РТС «Переделкино»	камера 7/12 - ЦТП 08-09-031		200	87	Канальная	Минвата	1991
РТС «Переделкино»	камера 6/12 - ЦТП 08-09-032		273/400	44	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 5/12 - ЦТП 08-09-033		250	160	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 4/12 - ЦТП 08-09-034		200	83	Канальная	Минвата	1991
РТС «Переделкино»	камера 9/13 - ЦТП 08-09-035		219/315	106	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера 10/13 - ЦТП 08-09-036		273/400	92	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	кам. 12/13 - Лукинская ул., д.7, корп.1		219/315	43	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 13/13 - строение Мухиной скульптора ул. д.8 к.2		219/315	36	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	строение Мухиной скульптора ул., д.8, к.2 - строение Мухиной скульптора ул., д.8, к.2		200	25,5	Транзит по зданию	Минвата	1991
РТС «Переделкино»	ул. Скульптора Мухиной, д.8, корп.2 - аб. 08-09-038		219/315	103	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 14/13 - ЦТП 08-09-039		200	103	Канальная	Минвата	1990
РТС «Переделкино»	камера 7/13 - камера 26/13		250	45	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 26/13 - тепловой пункт 08-09-040		250	160	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	тчк. №8/13 - аб. 08-09-041		200	119	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переделкино»	кам. 7/13 - тчк. №8/13		200	15	Канальная	Минвата	1997
РТС «Переделкино»	ЦТП 08-09-001 - тепловой пункт 08-09-042		89/160	235,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переделкино»	камера 10/13 - тепловой пункт 08-09-043		159/250	233	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера павильон 8 - тепловой пункт 08-09-044		400	95	Надземная	Минвата	1987
РТС «Переделкино»	камера 51 - камера 56		300	6	Канальная	Минвата	2004
РТС «Переделкино»	камера 56 - тепловой пункт 08-09-045		300	616	Канальная	Минвата	2004
РТС «Переделкино»	камера 38б - тепловой пункт 08-09-046		150	32	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переделкино»	камера 34 - тепловой пункт 08-09-047		200	148	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переделкино»	камера 20 - тепловой пункт 08-09-048		100	165	Канальная	Минвата	1989
РТС «Переделкино»	камера 35 - тепловой пункт 08-09-049		50	7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	камера 3/9 - тепловой пункт 08-09-050		100	15	Канальная	Минвата	1987

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	кам. 32 - аб. 08-09-051		50	17,1	Канальная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	точка 38 г - тепловой пункт 08-09-052		89/160	56,78	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Переделкино»	камера 3/9 - тепловой пункт 08-09-054		150	21	Канальная	Минвата	1987
РТС «Переделкино»	точка 8/11 - камера 3/11		108/180	9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера 3/11 - тепловой пункт 08-09-055		65	8	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	точка 2/13 - точка 8/13		219/315	15	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	точка 8/13 - точка 23/14		219/315	19	Канальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	точка 23/14 - точка 24/14		219/315	13	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	точка 24/14 - точка 25/14		219/315	15	Канальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	точка 25/14 - точка 25а/14		219/315	0,7	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	точка 25а/14 - тепловой пункт 08-09-056		219/315	110,16	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	кам. 21/12 - тчк. №т. 25/12		219/315	15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	тчк. №т. 25/12 - тчк. №т. 20/14		219/315	18	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	тчк. №т. 20/14 - тчк. №т. 21/14		219/315	8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	тчк. №т. 21/14 - тчк. №т. 22/14		219/315	11	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	тчк. №т. 22/14 - аб. 08-09-057		219/315	92,74	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка врезки 4/14 - точка 4а/14		219/315	4,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 4а/14 - тепловой пункт 08-09-058		219/315	24,27	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 8/14 - тепловой пункт 08-09-059		159/250	40	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 30/14 - тепловой пункт 08-09-060		219/315	21,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переделкино»	точка 14а/14 - тепловой пункт 08-09-061		219/315	133,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переделкино»	камера 34/14 - тепловой пункт 08-09-062		108/180	9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Переделкино»	точка 31п/14 - тепловой пункт 08-09-063		159/250	74,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переделкино»	тепловой пункт 08-09-030 - точка 17/11		65	73,52	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переделкино»	точка 17/11 - тепловой пункт 08-09-064		65	96,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Переделкино»	точка 7 нс - точка 8 нс		273/400	15	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 8 нс - тепловой пункт 08-09-067		273/400	27,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	кам. 6нс - тчк. №т. 7 нс		273/400	20	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка врезки 7/4а - тепловой пункт 08-09-068		133/225	53,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	точка врезки 1 - тепловой пункт 08-09-069		89/180	12,41	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Переделкино»	камера 20а - камера 20в		426/560	39,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 20в - камера 20б		219/315	138	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 20б - тепловой пункт 08-09-070		108/200	44,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 20в - точка 20г		325/450	4,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	тепловой пункт 08-09-067 - тепловой пункт 08-09-071		219/315	240	Транзит по зданию	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	камера усл 9нс - тепловой пункт 08-09-072		89/160	67,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переделкино»	кам. 7а/11 - аб. 08-09-073		76/140	57,1	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера 13/12 - тепловой пункт 08-09-074		89/160	108,22	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переделкино»	тепловой пункт 08-09-033 - Чоботовская ул. д.17		150	24,4	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	Чоботовская ул. д.17 - точка врезки 12/12		150	6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	точка врезки 12/12 - точка 1		150	108	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	точка 1 - точка врезки 2		100	140,64	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	тчк. №т.в.2 - аб. 08-09-075		100	3,97	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	точка врезки 2 - камера 13/12		150	123	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	камера 13/12 - тепловой пункт 08-09-076		150	52	Канальная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	камера 35 - строение Новоорловская ул., д.5		159/250	220,9	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Переделкино»	тепловой пункт 08-09-026 - строение Боровское шоссе, д.58, к.1		65	26	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	строение Боровское ш. д. 58 корп. 1 - строение Боровское ш. д. 58 корп. 1		65	49,5	Транзит по зданию	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	строение Боровское шоссе, д.58, к.1 - камера 27/11		65	24,48	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	камера 27/11 - камера 28/11		65	102,9	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	камера 28/11 - тепловой пункт 08-09-078		65	14	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	точка врезки 4/2к - тепловой пункт 08-09-081		159/250	67,53	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 5/2к - тепловой пункт 08-09-082		159/250	98,39	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 5/2к - тепловой пункт 08-09-083		133/225	95,93	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 2/2к - тепловой пункт 08-09-084		133/225	11	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 6/2к - тепловой пункт 08-09-085		159/250	8,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 6/2к - тепловой пункт 08-09-086		133/225	11,88	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 7/2 к - тепловой пункт 08-09-087		133/225	15,74	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	источник т/снабжения РТС «Переделкино» - камера павильон 3		900	68	Надземная	Минвата	1994
РТС «Переделкино»	источник т/снабжения РТС «Переделкино» - камера павильон 3а		1000	53	Надземная	Минвата	2004
РТС «Переделкино»	камера павильон 3 - камера павильон 3а		1000	74	Канальная	АПБ	2004
РТС «Переделкино»	камера павильон 3а - камера 20а		800	217	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 20а - точка 1		800	96	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	точка 1 - камера 20		800	26	Надземная	Минвата	2000
РТС «Переделкино»	камера 20 - камера 21		800	109	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 21 - камера 22		800	311	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 22 - камера 23		800	320	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 23 - камера павильон 4		800	271	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера павильон 4 - камера 24		800	103	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 24 - камера 25		800	245	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 25 - камера 26		800	150	Канальная	АПБ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера 26 - камера 27		800	118	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 27 - камера 28		800	101	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 28 - камера 29		800	245	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 29 - камера 30		800	139	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 30 - камера павильон 5		820/1000	132	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера павильон 5 - камера 31		800	194	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 31 - камера 32		800	122	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 32 - камера 33		800	157	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера павильон 5 - точка 1/11		530/750	529	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	точка 1/11 - камера 2/11		426/560	177	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 2/11 - камера 4/11		426/560	259	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 4/11 - камера 5/11		426/560	145	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера 5/11 - камера 6/11		400	247	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 6/11 - камера 7а /11		400	216,6	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 7а/11 - камера 7/11		400	287,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 7/11 - камера усл 8/11		426/560	31	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Переделкино»	камера усл 8/11 - камера павильон 5		426/560	340	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Переделкино»	камера 6/11 - камера 3/10		400	551	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 3/10 - камера усл 13/10		426/560	38	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера усл 12/10 - камера усл 11/10		426/560	368	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера усл 11/10 - камера 28		426/560	430	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера 3/10 - камера 4/12		400	140	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 4/12 - камера 5/12		400	175	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 5/12 - камера 6/12		400	260	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 6/12 - камера 7/12		400	73	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 7/12 - камера 8/12		400	65	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	точка 8б/13 - камера 10/13		426/560	191,35	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переделкино»	точка 8а/13 - камера 8/13		426/560	9,8	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 8/13 - точка 8б/13		426/560	16,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 10/13 - камера 9/13		426/560	415	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переделкино»	камера 9/13 - камера 7/13		426/560	167	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Переделкино»	точка 7/13 - точка 5/11		400	20,25	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	точка 5/11 - камера 5/11		400	8,25	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	камера 6/11 - камера 14/13		400	196	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 14/13 - камера 13/13		400	84	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 13/13 - камера 12/13		400	287	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	камера 12/13 - камера 4/13		400	96	Канальная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера павильон 3 - камера 19		900	237	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 19 - камера 18		900	70	Надземная	Минвата	1993
РТС «Переделкино»	камера 18 - камера павильон 2		900	393	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера павильон 2 - камера 47		900	133,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 47 - камера 46		900	155,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 46 - камера 45		900	148,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 45 - камера 44		900	67,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 44 - камера 43		900	346	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 43 - камера 42		900	145,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 42 - камера павильон 8		900	173,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера павильон 8 - камера 41		900	685,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 41 - камера 40		900	152,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 40 - камера 39		900	163,65	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 39 - камера павильон 7		900	157,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 36 - камера 5/8		400	243	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 5/8 - камера 4/8		400	86	Канальная	АПБ	2001
РТС «Переделкино»	камера 4/8 - камера 3/8		400	194	Канальная	АПБ	2001
РТС «Переделкино»	камера 3/8 - камера 2/8		400	95	Канальная	АПБ	2001
РТС «Переделкино»	камера 2/8 - камера 1/8		400	210	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера 1/8 - камера 31		400	188	Канальная	АПБ	1995
РТС «Переделкино»	камера павильон 7 - камера 5/7		600	170	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 5/7 - камера 4/7		600	170	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 4/7 - камера 3/7		600	178	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 3/7 - камера 2/7		630/800	241	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 2/7 - камера 1/7		600	69	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 1/7 - камера павильон 4		600	138	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 40 - камера 48		500	221	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 48 - камера 48а		500	438	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 48а - камера 49		500	300	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 49 - камера 51		400	96	Канальная	АПБ	1990
РТС «Переделкино»	камера 2/7 - камера 7/7		300	140	Канальная	Минвата	1993
РТС «Переделкино»	камера 31 - камера 1/9		200	64	Канальная	Минвата	1996
РТС «Переделкино»	камера 1/9 - камера 3/9		150	24	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 1/9 - камера 3/9		100	24	Канальная	Минвата	2003
РТС «Переделкино»	камера 38 - камера 38а		400	104	Канальная	АПБ	1993
РТС «Переделкино»	камера 38а - камера 38б		219/315	59	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Переделкино»	камера 38б - камера 38 в		108/180	334,86	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера 38 в - точка 38 г		80	13,45	Надземная	Минвата	2006
РТС «Переделкино»	точка 12/10 - камера 2/10		219/315	17	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	точка 13/10 - камера 2/10		219/315	21	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Переделкино»	камера 27 - камера усл 1/10		508/630	139,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 1/10 - точка 2/10		508/630	212	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 2/10 - точка 3/10		508/630	17	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 1/10 - точка 1/10 п		273/400	4,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 3/10 - камера усл 4/10		508/630	297	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 4/10 - точка 4/10 п		273/400	5,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 4/10 - точка 5/10		508/630	80	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 5/10 - точка 6/12		508/630	18	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 6/12 - точка 7/12		508/630	236	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 7/12 - точка 8/12		508/630	21	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 8/12 - камера усл 9/12		508/630	386	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 9/12 - точка 10/12		508/630	5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 11/12 - точка 9/12		406,4/520	61	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 21/12 - точка 18/12		406,4/520	133,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 13/12 - точка 12/12		406,4/520	67	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 12/12 - точка 11/12		406,4/520	25	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 2/13 - точка 1/13		406,4/520	39,65	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 3/13 - точка 5/13		406,4/520	27	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 4/13 - камера усл 3/13		406,4/520	31	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 3/13 - камера усл 2/13		406,4/520	120,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 22/12 - камера усл 21/12		406,4/520	102,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 15/12 - точка 14/12		406,4/520	34	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 17/12 - камера усл 16/12		406,4/520	11	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 16/12 - камера усл 15/12		406,4/520	18	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 8/12 - точка 16/12		406,4/520	36,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 14/12 - точка 13/12		406,4/520	10	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 18/12 - точка 17/12		406,4/520	6,4	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 1/13 - точка 22/12		406,4/520	31,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 15/12 - точка 23/12		325/450	10	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 23/12 - точка 1/14		325/450	19	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 1/14 - точка 2/14		325/450	9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 2/14 - точка 3/14		325/450	9	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 3/14 - камера усл 4/14		325/450	93	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 4/14 - точка 5/14		325/450	15	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	точка 5/14 - камера 5а/14		325/450	33	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера 5а/14 - точка 6/14		325/450	5,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 6/14 - камера усл 7/14		325/450	73,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 7/14 - камера усл 8/14		325/450	92,55	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 8/14 - камера усл 9/14		325/450	44,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 9/14 - камера усл 10/14		325/450	9,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 12/14 - точка 13/14		325/450	17,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 10/14 - точка 11/14		325/450	35,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 11/14 - точка 12/14		325/450	24,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 13/14 - точка 14/14		325/450	10	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 14/14 - камера усл 14а/14		325/450	52,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 14а/14 - точка 15/14		325/450	5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 18/14 - камера усл 19/14		325/450	13,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 19/14 - точка 19а/14		323,9/450	2,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 19а/14 - камера усл 3 нс		406,4/520	3,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 3 нс - точка 3,1 нс		323,9/450	3,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 16/14 - точка 17/14		325/450	6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 17/14 - точка 18/14		325/450	18	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 15/14 - точка 16/14		325/450	10	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 3 нс - точка 4 нс		325/450	152,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 5 нс - камера усл 6 нс		325/450	62,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 6нс - камера усл 9нс		325/450	48,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Переделкино»	точка 4 нс - точка 5 нс		325/450	22	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 10/12 - точка 1 нс		406,4/520	25,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 2 нс - камера усл 3 нс		406,4/520	187,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	точка 1 нс - точка 2 нс		406,4/520	7,25	Канальная	ППУ	2008
РТС «Переделкино»	камера усл 9/14 - точка 26/14		273/400	31,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	камера усл 10/14 - точка 27/14		273/400	23,65	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 27/14 - точка 28/14		273/400	8,65	Канальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 28/14 - точка 29/14		273/400	11,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Переделкино»	точка 29/14 - камера усл 30/14		273/400	62,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	камера усл 30/14 - камера усл 31/14		273/400	48,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	камера усл 31/14 - точка 31п/14		159/250	4,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	точка 31п/14 - точка 32/14		273/400	113,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	точка 26/14 - камера усл 33/14		273/400	324,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переделкино»	камера усл 33/14 - камера 34/14		159/250	33,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Переделкино»	камера усл 33/14 - точка 32/14		273/400	217,8	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Переделкино»	камера 7/4а - точка врезки 7/4а		426/560	251,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Переделкино»	камера 8/13 - камера 60		426/560	822,63	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 60 - точка врезки 1/2к		426/560	18,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 1/2к - точка врезки 2/2к		426/560	38,8	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 2/2к - точка А		426/560	252,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 1/2к - точка врезки 3/2к		273/400	114,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 3/2к - точка врезки 4/2к		219/315	48,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 4/2к - точка врезки 5/2к		219/315	21,53	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 3/2к - точка врезки 6/2к		159/250	96,04	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	камера 60 - точка врезки 7/2к		426/560	42,18	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 7/2к - точка врезки 8/2к		426/560	87,88	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 8/2к - точка Б		426/560	46,65	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	точка врезки 8/2 к - точка 8/2п		219/315	4,62	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	кам. 33 - кам. 6		800	190,73	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 13/10 - кам. 12/10		426/560	19	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Переделкино»	кам. 10/13 - тчк. №т.5/13		325/450	154,84	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Переделкино»	кам. 7/13 - тчк. №т.7/13		400	242,83	Канальная	Минвата	2009
РТС «Переделкино»	Новопеределкинская ул., д.5, стр.1 - кам. 38		600	133,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 38 - кам. 37		600	135,28	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 37 - кам. 36		600	136,88	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 36 - кам. 35		600	146,72	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 35 - кам. 34		600	137,74	Канальная	АПБ	1994
РТС «Переделкино»	кам. 34 - кам. 6		600	119,37	Канальная	АПБ	1994

Таблица Д.22 – Параметры тепловых сетей от РТС «Внуково»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 19/10 - точка 1/6		325/450	26	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 1/6 - точка 2/6		325/450	15	Канальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	точка 2/6 - точка 3/6		325/450	43,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 3/6 - точка 4/6		325/450	27	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 4/6 - точка 5/6		325/450	27	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 29/10 - точка 38/10		630/800	168,84	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 38/10 - камера 39		630/800	49,7	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	камера 39 - точка 42/10		630/800	84,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 42/10 - точка 45/10		630/800	100,6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 45/10 - точка 49а/10		630/800	157,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 49а/10 - точка 51а/10		630/800	50,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 51а/10 - точка 52а/10		630/800	64,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 52а/10 - камера 55/10		630/800	74,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 55/10 - точка 57а/10		630/800	127,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 57а/10 - точка 57/10		630/800	79,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 57/10 - точка 60/10		630/800	47,7	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 60/10 - точка 65/10		630/800	73,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 65/10 - камера 71/1		630/800	41,45	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	источник т/снабжения ГТЭС "Внуково" ввод 2 - камера 1		630/800	18,45	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	источник т/снабжения ГТЭС "Внуково" ввод 1 - камера 1		630/800	20,05	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 1 - точка 4а/10		630/800	23,39	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 4а/10 - точка 7/10		630/800	178,31	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 7/10 - точка 9/10		630/800	53,71	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 9/10 - точка 9а/10		630/800	25,08	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 9а/10 - точка 14/10		630/800	138,42	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 14/10 - точка 15/10		630/800	18,6	Канальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 15/10 - точка 16/10		630/800	19,49	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 16/10 - точка 16а/10		630/800	17,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 16а/10 - точка 19/10		630/800	144,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 19/10 - точка 23/10		630/800	364,22	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 23/10 - точка 29/10		630/800	421,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 23/10 - точка 138/10		159/250	24,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 138/10 - точка 139/10		159/250	18,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 139/10 - точка 8		159/250	28	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. 71/1 - тчк. №71/1а		630/800	68,6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №71/1а - кам. 68		500	59,7	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.2/1в - кам. т.2/1г		250	120	Надземная	Минвата	1995
РТС «Внуково»	точка 2/1в - точка 2/1г		250	438	Надземная	Минвата	1995
РТС «Внуково»	точка 7/3а - точка 7/3б		150	9,35	Канальная	Минвата	1986
РТС «Внуково»	тчк. №т.7/3б - аб. 08-10-002		219/315	41	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	камера 5/3 - тепловой пункт 08-10-003		219/315	279	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	камера 5/3 - тепловой пункт 08-10-004		100	99,85	Канальная	Минвата	2006
РТС «Внуково»	кам. 68 - аб. 08-10-005		219/315	213,8	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 43/1 - тепловой пункт 08-10-007		108/200	18,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	кам. т.26/1а - тчк. №т.42/1		100	16,9	Канальная	Минвата	1972
РТС «Внуково»	тчк. №т.42/1 - аб. 08-10-008		108/200	26,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	точка 26/1а - тепловой пункт 08-10-009		108/200	44	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	кам. т.65/1а - аб. 08-10-010		100	21,23	Надземная	Минвата	1985
РТС «Внуково»	точка 24/1 - тепловой пункт 08-10-015		65	7,76	Канальная	Минвата	1985
РТС «Внуково»	точка 32/1б - тепловой пункт 08-10-016		50	4	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1в - тепловой пункт 08-10-017		50	20	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1е - тепловой пункт 08-10-018		100	39,3	Надземная	Минвата	1985
РТС «Внуково»	точка 32/1д - точка 32/1е		50	176,93	Надземная	Минвата	1985
РТС «Внуково»	камера 31/1 - тепловой пункт 08-10-019		65	19,28	Канальная	Минвата	1951
РТС «Внуково»	камера 34/1 - тепловой пункт 08-10-020		50	14,03	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 45/1 - тепловой пункт 08-10-021		100	18,62	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1а - тепловой пункт 08-10-022		32	4,32	Надземная	Минвата	1993
РТС «Внуково»	точка 7/2 - точка 7/2а		80	29	Надземная	Минвата	1974
РТС «Внуково»	точка 7/2а - тепловой пункт 08-10-024		50	5	Надземная	Минвата	1974
РТС «Внуково»	точка 8/2а - точка 8/2б		80	4	Надземная	Минвата	1940
РТС «Внуково»	точка 8/2б - тепловой пункт 08-10-025		80	28,5	Надземная	Минвата	1940
РТС «Внуково»	кам. т.5/2 - кам. т.5/2а		150	30	Надземная	Минвата	1975
РТС «Внуково»	кам. т.5/2а - аб. 08-10-026		150	14	Надземная	Минвата	1975
РТС «Внуково»	камера 9/11 - тепловой пункт 08-10-027		108/180	54,85	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Внуково»	точка 29/2 - тепловой пункт 08-10-031		100	5	Канальная	Минвата	1979
РТС «Внуково»	кам. т.3/3б - аб. 08-10-032		108/180	14	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-035 - тепловой пункт 08-10-033		50	50	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 21б/2 - тепловой пункт 08-10-034		200	35	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 34/2 - камера 12б/2		200	117,02	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 12б/2 - точка 21б/2		200	13,56	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 34/2 - точка 27б/2		400	51,45	Канальная	Минвата	1963
РТС «Внуково»	точка 27б/2 - тепловой пункт 08-10-035 2-я Рейсовая ул. д.2 корп.4		100	38	Канальная	Минвата	1963
РТС «Внуково»	точка 8/2а - камера 8/2		250	10,5	Надземная	Минвата	1938
РТС «Внуково»	камера 8/2 - тепловой пункт 08-10-036		250	6,25	Канальная	Минвата	1938
РТС «Внуково»	камера 8/1 - тепловой пункт 08-10-038		125	55,84	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 64/1 - тепловой пункт 08-10-039		80	62,12	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 64/1а - тепловой пункт 08-10-040		50	18	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 64/1а - тепловой пункт 08-10-041		100	160	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. 24а/2 - аб. 08-10-043		80	49,85	Канальная	Минвата	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 6/4и - тепловой пункт 08-10-044		100	110	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 6/4и - тепловой пункт 08-10-045		80	5	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 6/4з - тепловой пункт 08-10-046		100	31	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 8/4 - тепловой пункт 08-10-047		100	18	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 6/4в - тепловой пункт 08-10-048		65	133	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. 30/1 - аб. 08-10-049		100	140	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 44/1 - тепловой пункт 08-10-052		100	46,55	Канальная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	камера 2/1 - тепловой пункт 08-10-053		150	63,39	Канальная	Минвата	1991
РТС «Внуково»	тчк. №20/5 - аб. 08-10-054		108/180	28,01	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Внуково»	точка 15/2 - тепловой пункт 08-10-055		50	6,5	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 21/2а - тепловой пункт 08-10-059		100	21	Канальная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	кам. т.ВК3 - кам. 21/2а		100	24,35	Канальная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	точка 20/2 - тепловой пункт 08-10-060		50	16,5	Канальная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	камера 52а - тепловой пункт 08-10-061		133/225	72	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	точка 52д - тепловой пункт 08-10-062		100	10	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 6/4а - тепловой пункт 08-10-063		50	50	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 6/4 - тепловой пункт 08-10-064		250	85	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/1и - тепловой пункт 08-10-065		65	105	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	тчк. №т.11/4а - аб. 08-10-066		219/315	332,98	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-066 - тепловой пункт 08-10-067		50	50	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 31/2 - камера 31/2а		125	18	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	камера 31/2а - тепловой пункт 08-10-068		125	110	Канальная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	кам. т.ВК6 - кам. 31/2		125	51,91	Канальная	Минвата	2006
РТС «Внуково»	тчк. №т.25/2 - аб. 08-10-069		80	45	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	точка 3/1б - тепловой пункт 08-10-070		50	35	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 23/1 - тепловой пункт 08-10-071		50	6,06	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 25/1б - тепловой пункт 08-10-072		50	16	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 25/1а - тепловой пункт 08-10-073		50	29,3	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 33/1 - тепловой пункт 08-10-074		50	11	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 36/1а - тепловой пункт 08-10-075		50	6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. 44/1 - аб. 08-10-076		100	60	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.52/1в - аб. 08-10-077		50	10	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 59/1а - тепловой пункт 08-10-078		100	11,86	Надземная	Минвата	2000
РТС «Внуково»	тчк. №71/1а - аб. 08-10-080		80	14,14	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-055 - тепловой пункт 08-10-082		100	12	Надземная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 40/2 - точка 40а/2		100	10,7	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 40а/2 - точка 40б/2		150	23,5	Надземная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 40б/2 - тепловой пункт 08-10-084		100	17	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 18в/2 - тепловой пункт 08-10-085		100	8	Надземная	Минвата	1967
РТС «Внуково»	камера 18б/2 - камера 18в/2		100	18,7	Канальная	Минвата	1967
РТС «Внуково»	точка 18/2б - тепловой пункт 08-10-086		100	12	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 7/11 - точка 18/2б		108/180	4	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Внуково»	камера 17б/2 - точка 23б/2		200	17,97	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	точка 23б/2 - камера 24а/2		150	120,75	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	кам. 24а/2 - аб. 08-10-087		150	15,5	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	точка 10 - тепловой пункт 08-10-088		80	24	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 19 - тепловой пункт 08-10-089		125	110	Надземная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	точка 13 - тепловой пункт 08-10-090		50	57	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 127/10 - точка 129/10		108/180	21,5	Канальная	ППУ	1980
РТС «Внуково»	точка 129/10 - точка 131/10		108/180	22,83	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Внуково»	точка 131/10 - тепловой пункт 08-10-091		57/125	55,68	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Внуково»	точка 5/6 - точка 127/10		108/180	25,08	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Внуково»	точка 3/4 - точка 3/4а		50	60	Канальная	Минвата	1972
РТС «Внуково»	точка 3/4а - точка 3/4б		100	20	Канальная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 3/4б - тепловой пункт 08-10-093		100	5	Канальная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	камера 43/1 - тепловой пункт 08-10-094		20	13,2	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.28/2 - аб. 08-10-095		50	7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Внуково»	камера 19/1 - тепловой пункт 08-10-101		50	10	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 18/1б - тепловой пункт 08-10-0102		57/125	38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	точка 18/1а - тепловой пункт 08-10-103		50	3,6	Канальная	Минвата	1941
РТС «Внуково»	камера 28/1 - тепловой пункт 08-10-104		50	8	Канальная	Минвата	1954
РТС «Внуково»	камера 29/1 - тепловой пункт 08-10-105		50	12	Канальная	Минвата	1955
РТС «Внуково»	камера 30/1 - тепловой пункт 08-10-106		50	8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 10/1 - тепловой пункт 08-10-107		50	10,7	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 8/1 - тепловой пункт 08-10-108		150	4	Канальная	Минвата	1960
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-108 - тепловой пункт 08-10-108		150	77	Транзит по зданию	Минвата	1960
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-108 - камера 7/1		125	8,63	Канальная	Минвата	1985
РТС «Внуково»	камера 12/1 - тепловой пункт 08-10-109		50	16	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 11/1 - тепловой пункт 08-10-110		50	28	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 13/1 - тепловой пункт 08-10-111		50	26	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-112 - тепловой пункт 08-112		100	88	Транзит по зданию	Минвата	1960
РТС «Внуково»	кам. 7/1 - аб. 08-10-112		100	26	Канальная	Минвата	1960
РТС «Внуково»	камера 6/1 - тепловой пункт 08-10-113		50	10	Канальная	Минвата	1960
РТС «Внуково»	камера 5/1 - тепловой пункт 08-10-114		50	6,2	Канальная	Минвата	1961

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	камера 14/1 - тепловой пункт 08-10-115		50	18	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-112 - тепловой пункт 08-10-116		50	16	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 27/1 - тепловой пункт 08-10-117		50	35	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 20/1 - тепловой пункт 08-10-118		50	10	Канальная	Минвата	1941
РТС «Внуково»	камера 22/1 - тепловой пункт 08-10-119		50	8	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 30/1 - тепловой пункт 08-10-120		50	41,8	Канальная	Минвата	1956
РТС «Внуково»	камера 17/1 - тепловой пункт 08-10-121		65	8,35	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 17/1 - камера 16/1		65	92,7	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	точка 16/1 - тепловой пункт 08-10-122		50	8,85	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	точка 16/1 - камера 15/1		50	54	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 15/1 - тепловой пункт 08-10-123		50	7,1	Канальная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 6/4а - точка 6/4		250	52	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 6/4 - тепловой пункт 08-10-126		50	10	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 9/4а - тепловой пункт 08-10-127		50	8	Надземная	Минвата	1949
РТС «Внуково»	точка 6/4и - тепловой пункт 08-10-128		80	18	Надземная	Минвата	1974
РТС «Внуково»	точка 9/4в - тепловой пункт 08-10-129		65	50	Надземная	Минвата	1974
РТС «Внуково»	точка 6/4е - тепловой пункт 08-10-130		50	10	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 9/4 - тепловой пункт 08-10-131		65	30	Надземная	Минвата	1974
РТС «Внуково»	точка 7/4 - тепловой пункт 08-10-132		100	50	Надземная	Минвата	1975
РТС «Внуково»	точка 6/4ж - тепловой пункт 08-10-133		65	40	Надземная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	точка 6/4ж - тепловой пункт 08-10-134		50	35	Надземная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	точка 9/4 - тепловой пункт 08-10-135		50	20	Надземная	Минвата	2003
РТС «Внуково»	точка 9/4г - тепловой пункт 08-10-136		50	65	Надземная	Минвата	1987
РТС «Внуково»	точка 12/2а - тепловой пункт 08-10-143		50	9	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-143 - тепловой пункт 08-10-144		40	55	Транзит по зданию	Минвата	1970
РТС «Внуково»	точка 52/1б - тепловой пункт 08-10-146		80	8	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 52/1г - тепловой пункт 08-10-147		80	8	Надземная	Минвата	1987
РТС «Внуково»	точка 52/1г - тепловой пункт 08-10-148		100	87	Надземная	Минвата	2000
РТС «Внуково»	кам. т.17а - аб. 08-10-150		50	8	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 17б - тепловой пункт 08-10-151		65	7	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	кам. т.17в - аб. 08-10-152		65	30	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 17б - тепловой пункт 08-10-153		65	10	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 17б - тепловой пункт 08-10-154		65	50	Канальная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	кам. т.17в - аб. 08-10-155		65	40	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 72/1а - тепловой пункт 08-10-157		32	15	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 72/1а - тепловой пункт 08-10158		32	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 72/1а - тепловой пункт 08-10-159		32	7	Надземная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 72/1а - тепловой пункт 08-10-160		32	8	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.52г - аб. 08-10-161		25	9	Надземная	Минвата	1983
РТС «Внуково»	кам. т.52в - аб. 08-10-162		25	15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 52г - тепловой пункт 08-10-163		25	10	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/4б - тепловой пункт 08-10-165		80	25	Канальная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	точка 18 - тепловой пункт 08-10-166		80	50	Надземная	Минвата	1980
РТС «Внуково»	камера 2/4 - тепловой пункт 08-10-169		57/125	11,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	точка 12/5 - тепловой пункт 08-10-176		50	1,5	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	камера 45/1 - тепловой пункт 08-10-178		100	29,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/2 - тепловой пункт 08-10-181		32	3	Надземная	Минвата	1978
РТС «Внуково»	точка 7/2в - тепловой пункт 08-10-182		50	27	Канальная	Минвата	1965
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-186 - точка 7/2б		80	50	Надземная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 7/2б - тепловой пункт 08-10-183		50	6,5	Канальная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 6/2 - тепловой пункт 08-10-186		80	98,5	Надземная	Минвата	1967
РТС «Внуково»	точка 7/2б - точка 7/2в		80	28	Канальная	Минвата	1978
РТС «Внуково»	точка 7/2в - тепловой пункт 08-10-187		50	2	Канальная	Минвата	1978
РТС «Внуково»	точка 11/2а - тепловой пункт 08-10-189		50	43	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 11/2 - тепловой пункт 08-10-191		50	10	Канальная	Минвата	1975
РТС «Внуково»	точка 12/2 - тепловой пункт 08-10-192		50	40	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 5/2в - тепловой пункт 08-10-193		65	87,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	кам. т.ВК5 - тчк. №т.5/2в		100	36,63	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 10/2 - тепловой пункт 08-10-194		65	50	Надземная	Минвата	1960
РТС «Внуково»	точка 17 - тепловой пункт 08-10-196		57/140	25	Бесканальная	ППУ	1940
РТС «Внуково»	точка 7/2а - тепловой пункт 08-10-197		50	50	Надземная	Минвата	1957
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-200 - тепловой пункт 08-10-199		50	12,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 15/2 - тепловой пункт 08-10-200		80	40	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/1з - тепловой пункт 08-10-201		50	12	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/1д - точка 3/1з		50	75	Надземная	Минвата	1939
РТС «Внуково»	точка 3/1з - тепловой пункт 08-10-202		50	12	Надземная	Минвата	1939
РТС «Внуково»	точка 3/1 - тепловой пункт 08-10-203		65	70	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/1а - точка 3/1г		50	20	Надземная	Минвата	1939
РТС «Внуково»	точка 3/1г - тепловой пункт 08-10-204		50	55	Надземная	Минвата	1939
РТС «Внуково»	точка 3/1г - тепловой пункт 08-10-205		32	15	Надземная	Минвата	1939
РТС «Внуково»	точка 3/1в - точка 3/1и		65	92	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 3/1и - тепловой пункт 08-10-206		20	7	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 39/1б - тепловой пункт 08-10-207		100	15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 37/1 - тепловой пункт 08-10-209		50	3	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 38/1 - тепловой пункт 08-10-211		50	6,3	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.18/5 - аб. 08-10-212		100	209	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.17/5 - кам. т.18/5		89/160	25,87	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Внуково»	точка 4в - тепловой пункт 08-10-214		100	45	Надземная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	точка 13 - тепловой пункт 08-10-215		100	130	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	тчк. №т.15/5 - аб. 08-10-216		50	70	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	кам. т.14/5 - тчк. №т.15/5		57/125	20,13	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Внуково»	точка 72/1а - тепловой пункт 08-10-218		32	15	Надземная	Минвата	1972
РТС «Внуково»	камера 134 - тепловой пункт 08-10-219		50	80	Надземная	Минвата	1998
РТС «Внуково»	точка 131/10 - камера 134		57/125	29,02	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Внуково»	аб. 08-10-148 - аб. 08-10-221		50	36	Транзит по зданию	Минвата	1980
РТС «Внуково»	кам. т.2/3а - аб. 08-10-222		20	110	Надземная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	точка 9 - тепловой пункт 08-10-238		50	60	Канальная	Минвата	1945
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-095 - тепловой пункт 08-10-239		20	16	Канальная	Минвата	2000
РТС «Внуково»	точка 52г - тепловой пункт 08-10-240		100	89,5	Надземная	Минвата	1999
РТС «Внуково»	точка 10/2 - тепловой пункт 08-10-241		50	17	Надземная	Минвата	2006
РТС «Внуково»	точка 9/4б - тепловой пункт 08-10-242		40	60	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. 2/1б - аб. 08-10-243		125	8,95	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 10/2а - точка 10/2б		133/225	4,7	Надземная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	точка 10/2б - точка 10/2в		133/225	22,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	точка 10/2в - тепловой пункт 08-10-244		133/225	7,85	Канальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	точка 45/2 - тепловой пункт 08-10-245		150	20	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 7/2г - тепловой пункт 08-10-247		40	10,6	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 6/2 - точка 7/2г		40	10	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 6/2 - тепловой пункт 08-10-248		25	18	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 40/2а - тепловой пункт 08-10-249		80	144,6	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	камера 40/2 - точка 40в/2		100	9	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 40в/2 - точка 40г/2		150	115	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 40г/2 - точка 40д/2		150	15	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 40д/2 - камера 40/2а		150	155	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	аб. 08-10-026 - аб. 08-10-250		50	67,5	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	кам. т.5/2 - аб. 08-10-251		80	4,5	Надземная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	кам. т.9/3 - аб. 08-10-252		133/225	185,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 24/2 - тепловой пункт 08-10-253		219/315	18,52	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 2/1г - точка 2/1д		108/180	251,4	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 2/1д - точка 2/1е		114/200	115,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 2/1е - точка 2/1ж		114/200	36,65	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 2/1ж - тепловой пункт 08-10-254		114/200	76,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 2/4б - тепловой пункт 08-10-255		273/400	68,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т.2/4м - тчк. №2/4в		273/400	20,01	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №2/4в - тчк. №т.2/4б		273/400	68,82	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тепловой пункт 08-10-255 - тепловой пункт 08-10-256		89/160	11,53	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 41/2и - тепловой пункт 08-10-257		150	126	Канальная	Минвата	2013
РТС «Внуково»	точка 46/2 - тепловой пункт 08-10-258		150	10	Канальная	Минвата	2013
РТС «Внуково»	точка 41/2к - тепловой пункт 08-10-259		108/180	23,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Внуково»	точка 7/6 - точка 8/6		108/180	21,79	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 8/6 - точка 9/6		108/180	6,48	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 9/6 - тепловой пункт 08-10-261		108/180	8,99	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 6/6 - камера 7/6		325/450	72,12	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 5/6 - камера 6/6		325/450	117,98	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 7/6 - точка 6/6		325/450	11,28	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 6/6 - точка 11/6		325/450	17,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 6/6 - точка 10/6		133/225	52,76	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 10/6 - тепловой пункт 08-10-262		108/180	34,36	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 10/6 - точка 7/6		108/180	12,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 24/2 - тепловой пункт 08-10-263		426/560	97	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 27б/2 - тепловой пункт 08-10-264		400	48,7	Канальная	Минвата	2010
РТС «Внуково»	камера 31/2а - тепловой пункт 08-10-266		50	9	Канальная	Минвата	2011
РТС «Внуково»	кам. т.32/2 - аб. 08-10-268		200	5,4	Канальная	Минвата	2012
РТС «Внуково»	точка 5 - тепловой пункт 08-10-272		50	101	Надземная	Минвата	2004
РТС «Внуково»	камера 52/1а - точка 53б		108/180	47,28	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	точка 53б - точка 53в		108/180	8,02	Канальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	точка 53в - точка 53г		108/180	15,63	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	точка 53г - точка 53д		108/180	80,02	Канальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	точка 53д - точка 53е		108/180	7,08	Футляр	ППУ	2012
РТС «Внуково»	точка 53е - тепловой пункт 08-10-278		108/180	12,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	тчк. №14/4 - аб. 19-04-017		300	5,5	Бесканальная	Минвата	2012
РТС «Внуково»	кам. 17 - аб. 19-04-018		325/450	855	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Внуково»	тчк. №т.5/4а - аб. 19-04-101		50	80	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	тчк. №12/4б - тчк. №1		50	48	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	тчк. №1 - дер. Марушкино, ул. Степана Разина, д.28		50	20	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	тчк. №1 - тчк. №2		50	62	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	тчк. №2 - аб. 19-04-103		50	20	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	тчк. №2 - аб. 19-04-104		50	95	Канальная	Минвата	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	тчк. №105 - аб. 19-04-105		50	20	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	РТС «Внуково» - кам. т.1/5		600	4	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. т.1/5 - кам. т.2		600	5	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. т.2 - тчк. №т.3		600	48	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	камера 24(71/1) - точка 72/1		50	50	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 72/1 - точка 72/1а		50	60	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 21 - точка 22		630/800	390,38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	камера 8/2 - точка 9/2		250	33,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 9/2 - точка 11/2		200	72	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 11/2 - точка 11/2а		200	43	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 11/2а - точка 12/2		200	45	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 12/2 - точка 12/2а		200	15	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 12/2а - камера 13/2(4/2)		200	30	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 13/2(4/2) - точка 16/2		150	87,5	Канальная	Минвата	2006
РТС «Внуково»	точка 16/2 - точка 15/2а		100	60	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 65/1в - точка 65/1а		400	9,67	Надземная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 65/1а - точка 65/1б		400	35	Надземная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 65/1б - точка 39/1б		400	97,5	Надземная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 39/1б - точка 39/1а		400	93,41	Надземная	Минвата	1968
РТС «Внуково»	точка 39/1а - точка 39/1в		250	45	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 39/1 - точка 36/1а		200	56	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 36/1а - камера 36/1		200	12	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 36/1 - камера 35/1		200	78,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 35/1 - точка 35/1а		50	24,6	Бесканальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 35/1а - камера 34/1		100	54	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 34/1 - камера 33/1		80	60	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 33/1 - камера 32/1		65	40	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 32/1 - камера 31/1		50	36,9	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 32/1 - точка 32/1а		65	76	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1а - точка 32/1б		65	145,12	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1б - точка 32/1в		65	18	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1в - точка 32/1г		50	74	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 32/1г - точка 32/1д		50	22	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 35/1 - камера 27/1		150	59,6	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 27/1 - камера 28/1		100	42	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	камера 28/1 - камера 29/1		100	41	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	точка 39/1 - точка 26/1а		250	38	Канальная	Минвата	1958

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 26/1а - точка 26/1		250	100	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 26/1 - точка 25/1а		250	36	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 25/1а - точка 25/1б		250	12	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 25/1б - точка 25/1		250	44	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 26/1 - точка 20/1а		150	42,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 20/1а - камера 20/1		150	45,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 20/1 - камера 19/1		150	84	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 19/1 - камера 18/1		150	65	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 18/1 - точка 18/1а		76/160	38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	точка 18/1а - точка 18/1б		57/140	42	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	камера 18/1 - камера 17/1		100	88,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 25/1 - точка 39/1к		200	35	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	камера 21/1 - камера 22/1		150	3	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 22/1 - камера 23/1		150	36	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 23/1 - камера 9/1		150	48	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 9/1 - камера 8/1		150	86	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 9/1 - камера 10/1		100	52	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 10/1 - камера 11/1		65	70	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 11/1 - камера 12/1		65	14	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 12/1 - камера 13/1		65	40	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 13/1 - камера 14/1		65	42	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 6/5 - точка 7/5		57/125	20,38	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 8 - точка 9		150	151	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 9 - точка 10		150	30	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 10 - точка 13		150	199,86	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	точка 16 - точка 16а		100	130	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 65/1б - точка 64/1		100	54	Канальная	Минвата	1956
РТС «Внуково»	точка 20/11 - точка 20/2		200	80	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 20/2 - точка 21/2		200	43	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 21/2 - камера 22/2		200	67,5	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 22/2 - точка 24/2		200	45	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 24/2 - точка 25/2		200	63	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 46/2 - точка 41/2и		300	708,55	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 41/2и - точка 41/2к		250	190	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 39/1а - точка 59/1а		250	22	Надземная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 59/1а - точка 59/1		250	80	Надземная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 59/1 - камера 58/1		200	27,1	Канальная	Минвата	1958

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	камера 58/1 - камера 56/1		200	5,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 56/1 - камера 54/1		200	46	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 54/1 - камера 53/1		200	114	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 53/1 - камера 45/1		159/250	108	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	камера 53/1 - точка 53/1а		159/250	61,83	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Внуково»	точка 53/1а - камера 52/1		150	72,11	Канальная	Минвата	2006
РТС «Внуково»	камера 52/1 - камера 52а		133/225	180,61	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	камера 52а - точка 52б		100	129	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 52б - точка 52д		100	87	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 52/1 - камера 52/1а		108/180	177,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	камера 52/1а - точка 52/1б		100	140	Надземная	Минвата	1972
РТС «Внуково»	точка 39/1а - камера 40/1		250	83,1	Надземная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 39/1 - камера 40/1		250	34	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 40/1 - точка 41/1		108/200	34	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	точка 41/1 - точка 43/1		108/200	46	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	камера 40/1 - камера 43/1		65	52	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 36/1 - точка 37/1		200	56,5	Канальная	Минвата	1971
РТС «Внуково»	точка 37/1 - точка 38/1		200	7,5	Канальная	Минвата	1971
РТС «Внуково»	точка 7/3 - точка 7/3а		159/250	6,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	камера 1/4 - камера 2/4		426/560	60,52	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	камера 5/4 - камера 6/4а		400	230	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	камера 6/4а - точка 6/4б		300	102	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4б - точка 6/4в		100	50	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4в - точка 7/4		100	50	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 7/4 - точка 8/4		150	40	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 8/4 - точка 9/4		150	101	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 9/4 - точка 9/4а		65	30	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 9/4а - точка 9/4б		65	89	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 9/4б - точка 9/4в		65	41	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 9/4в - точка 9/4г		65	50	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4б - точка 6/4г		100	30	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4г - точка 6/4д		100	20	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4д - точка 6/4з		100	210	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 6/4з - точка 6/4и		100	4	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 64/1 - точка 64/1а		100	67	Надземная	Минвата	1963
РТС «Внуково»	камера 7/1 - камера 6/1		65	38	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	камера 6/1 - камера 5/1		65	42	Канальная	Минвата	1958

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 39/1в - точка 39/1		250	60	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	точка 39/1г - точка 39/1д		200	38	Канальная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 39/1д - точка 25/1		200	184,21	Канальная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 39/1к - камера 21/1		150	30,1	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 40/2б - точка 42/2		325/450	1737,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Внуково»	точка 42/2 - точка 46/2		300	66,45	Канальная	б/п	2007
РТС «Внуково»	точка 41/2к - точка 45/2		250	858,6	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	точка 2/4а - точка 2/4ж		300	7,05	Надземная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	точка 2/4ж - точка 2/4е		300	15,78	Футляр	Минвата	2009
РТС «Внуково»	точка 2/4а - точка 3/4		400	166,1	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 16б - точка 17		100	83	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	точка 15/2а - точка 15/2		150	60	Канальная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 84/10 - точка 21		630/800	81,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 22 - камера 55/10		630/800	62,85	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 55/10 - точка 95а/10		630/800	240,95	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 95а/10 - точка 96/10		630/800	301,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 96/10 - точка 101а/10		630/800	83,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 101а/10 - точка 105/10		630/800	62,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 105/10 - камера 106		630/800	88,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т/к 106 - кам. т.ВК1(26)		400	100,31	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.32/2 - кам. т.32/2а		500	127,3	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.56/2 - кам. т.40/2		500	37,4	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	точка 40/2 - камера 52/2		500	71,75	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	камера 52/2 - камера 51/2		500	7,8	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	камера 51/2 - точка 52/2		325/450	19,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	точка 52/2 - точка 53/2		325/450	3,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	точка 53/2 - точка 40/2б		325/450	10,5	Футляр	ППУ	2008
РТС «Внуково»	точка 32/2 - камера 34/2		400	112	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	камера 18б/2 - камера 17б/2		200	55,13	Канальная	Минвата	2008
РТС «Внуково»	точка 1/11 - камера 2/11		530/750	17,14	Канальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	камера 2/11 - точка 5/11		530/750	15,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 5/11 - точка 18/2		530/750	8,22	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	камера 2/11 - точка 20/11		200	6,9	Надземная	Минвата	2011
РТС «Внуково»	точка 5/11 - точка 7/11		530/750	35,36	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 7/11 - точка 7е/11		530/750	16,47	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 7е/11 - камера 9/11		530/750	14,64	Канальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	камера 9/11 - точка 10 а/11		530/750	42,18	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	точка 10а/11 - точка 12а/11		530/750	38,21	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 12а/11 - точка 13/11		530/750	26,85	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 13/11 - точка 22/11		530/750	40,12	Канальная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 22/11 - камера 65/1в		530/750	0,91	Надземная	ППУ	2011
РТС «Внуково»	точка 20 - точка 77/10		630/800	44,71	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 77/10 - камера 39		630/800	51,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	камера 39 - точка 81/10		630/800	85,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 81/10 - точка 84/10		630/800	100,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	точка 6/4г - точка 6/4е		65	20	Надземная	Минвата	1983
РТС «Внуково»	точка 6/4е - точка 6/4ж		65	40	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 2/4м - точка 6/4б		150	78	Надземная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	камера 52а - камера 52/1а		108/180	39,04	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	кам. т.32/2а - кам. т.32/2б		500	199,67	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.32/2б - кам. т.56/2		500	107,7	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.3/4 - кам. 5/4		426/560	155	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	тчк. №т.11/4а - кам. 12/4		325/450	790	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	кам. 2/1 - кам. 2/1б		300	132	Канальная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.1/5 - тчк. №т 2/5		100	115	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	тчк. №т 2/5 - тчк. №т.3/5		100	47	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	тчк. №т.3/5 - тчк. №т.4/5		100	43	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	тчк. №т.4/5 - тчк. №5/5		57/125	11,06	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №5/5 - тчк. №т.6/5		57/125	20,64	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т.2 - тчк. №т.9/5		80	62,27	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	тчк. №т.9/5 - тчк. №т.10/5		80	20	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. 12/4 - дер. Марушкино, ул. Привольная, д.1		150	32	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Внуково»	тчк. №т.10/5 - тчк. №т.11/5		80	20	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	тчк. №т.11/5 - кам. т.12/5		80	26	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. т.12/5 - тчк. №т.13/5		80	74	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. 12/4 - тчк. №12/4б		300	1127	Надземная	Минвата	1986
РТС «Внуково»	кам. т.16а - тчк. №т.16б		100	96,24	Канальная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. т.17 - кам. т.17а		100	20	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.17а - кам. т.17б		65	53	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.17б - кам. т.17в		65	30	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.18/2 - кам. т.28/2		250	76	Канальная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. т.28/2 - кам. т.29/2		250	28	Канальная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. т.10/2а - кам. т.10/2		400	4	Надземная	АПБ	1990
РТС «Внуково»	кам. 2/1б - кам. т.2/1в		300	84	Канальная	Минвата	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	кам. 45/1 - кам. 45/1а		159/250	65	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	кам. 45/1а - кам. 44/1		108/180	46	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	кам. т.52б - кам. т.52в		50	55	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.52в - кам. т.52г		25	20	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.4 - кам. т.4в		400	43,01	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. т.52/1б - кам. т.52/1в		100	87	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	точка 52/1в - точка 52/1г		100	87	Надземная	Минвата	1984
РТС «Внуково»	кам. т.4в - тчк. №т.4б		400	20	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	тчк. №12/4б - тчк. №105		300	386,88	Надземная	мин.ск.	2008
РТС «Внуково»	кам. 2/3 - кам. т.2/3а		250	376,85	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	тчк. №3/3а - кам. 3/3		150	80,93	Канальная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. 3/3 - кам. т.3/3б		273/400	13	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	кам. т.3/3б - кам. т.7/3		273/400	35,94	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	кам. т.7/3 - тчк. №т.8/3		273/400	70,81	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	тчк. №т.8/3 - кам. 5/3		219/315	151,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Внуково»	кам. 2/3 - кам. 1/4		426/560	34	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Внуково»	кам. 2/4 - тчк. №т.2/4б		426/560	103,95	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Внуково»	тчк. №т.4б - кам. 2/3		400	602	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	кам. 5/4 - тчк. №т.5/4а		400	255	Канальная	Минвата	1986
РТС «Внуково»	кам. т.19 - тчк. №т.20		600	72	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	тчк. №105 - тчк. №14/4		300	191	Надземная	мин.ск.	2007
РТС «Внуково»	тчк. №14/4 - кам. 17		300	24	Надземная	мин.ск.	2007
РТС «Внуково»	кам. т.6/2 - тчк. №т.6/2а		400	140	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. т.7/2 - кам. т.6/2		400	17,5	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	кам. т.8/2а - кам. т.7/2		400	159	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	тчк. №т.3 - кам. т.4		600	40	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	тчк. №т.5/4а - тчк. №т.10/4а		400	139,86	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	кам. т.10/2 - кам. т.8/2а		400	138,6	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	тчк. №т.18/2в - кам. т.10/2а		400	78,64	Надземная	АПБ	1990
РТС «Внуково»	тчк. №т.3 - тчк. №т.3а		50	50	Надземная	Минвата	1992
РТС «Внуково»	тчк. №т.10/4а - тчк. №т.10/4б		400	138	Канальная	Минвата	1983
РТС «Внуково»	кам. т.4 - тчк. №т.4а		500	60	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	тчк. №т.2/4е - тчк. №2/4г		325/450	25,54	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	тчк. №2/4г - тчк. №2/4д		325/450	6,18	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №2/4д - кам. т.2/4м		426/560	372,2	Надземная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т.2/3а - тчк. №3/3а		250	238,15	Надземная	Минвата	1972
РТС «Внуково»	тчк. №т.4а - кам. т.5		600	92,93	Надземная	Минвата	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Внуково»	тчк. №т.10/4б - тчк. №т.10/4		426/560	580	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	кам. т.ВК1(26) - кам. т.24/2		400	158,94	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т/к 106 - кам. т.ВК5		500	138,5	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.ВК5 - кам. т.ВК6		500	143,36	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.ВК6 - кам. т.32/2		500	160,25	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.40/2 - кам. 40/2		300	8,2	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т/к 106 - кам. т.ВК3		500	45,01	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.ВК3 - кам. т.1/11		500	116,96	Канальная	Минвата	2009
РТС «Внуково»	кам. т.56/2 - кам. 18б/2		200	72,36	Канальная	Минвата	2007
РТС «Внуково»	тчк. №т.13/5 - кам. т.14/5		108/180	21,61	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Внуково»	кам. т.14/5 - тчк. №16/5		108/180	20,67	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №16/5 - кам. т.17/5		108/180	3,64	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т.17/5 - тчк. №19/5		108/180	2,33	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	тчк. №19/5 - тчк. №20/5		108/180	16,21	Канальная	ППУ	2009
РТС «Внуково»	кам. т.1/11 - тчк. №т.18/2в		400	8	Надземная	Минвата	1989
РТС «Внуково»	кам. 29/1 - кам. 30/1		100	68	Канальная	Минвата	1958
РТС «Внуково»	тчк. №т.10/4 - тчк. №т.11/4		400	180	Надземная	Минвата	1983
РТС «Внуково»	кам. т.5 - кам. т.16		600	50	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	тчк. №т.6/2а - кам. т.5/2		400	92	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	тчк. №т.11/4 - тчк. №т.11/4а		325/450	800	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Внуково»	кам. т.16 - кам. т.18		600	379,11	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	тчк. №т.2/4б - кам. т.2/4а		400	56	Надземная	Минвата	1990
РТС «Внуково»	кам. т.18 - кам. т.19		600	110	Надземная	Минвата	2005
РТС «Внуково»	кам. т.25/1 - кам. т.24/1		250	86,87	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.24/1 - кам. т.3/1в		250	104	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.3/1в - кам. т.3/1б		250	57	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.3/1б - кам. т.3/1а		250	114	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.3/1а - кам. т.3/1д		250	102	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.3/1д - кам. т.3/1		250	10	Надземная	Минвата	1994
РТС «Внуково»	кам. т.3/1 - тчк. №2/1а		300	44	Канальная	Минвата	1995
РТС «Внуково»	тчк. №2/1а - кам. 2/1		300	30	Канальная	Минвата	1995

ТаблицаД.23 – Параметры тепловых сетей от РТС «Рублево»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка Оршанская ул., д.8, к.4 - камера К48		250	76,3	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К48 - камера К48а		250	163,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К48а - тепловой пункт 08-03-001		250	75	Надземная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К2 - тепловой пункт 08-03-002		125	7,5	Канальная	Минвата	1997
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-003 - камера К11А		200	134,2	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	аб. 08-03-001 - аб. 08-03-003		219/315	224,5	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Рублево»	точка Т12-2 - тепловой пункт ЦТП 08-03-004		150	13,5	Надземная	Минвата	1963
РТС «Рублево»	камера К19 - тепловой пункт 08-03-005		250	70,8	Канальная	Минвата	1989
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-005 - тепловой пункт 08-03-006		200	220,15	Канальная	Минвата	1988
РТС «Рублево»	кам. К190-3 - аб. 08-03-007		219/315	16,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К111 - тепловой пункт 08-03-008		219/315	66,35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Рублево»	тепловой пункт ЦТП 08-03-008 - точка Павлова Академика ул., д.21, к.1		219/315	21,39	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	Павлова Академика ул., д.21, к.2 - камера К111А		219/315	14	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	точка Рублевское шоссе, д.127 - тепловой пункт 08-03-009		219/315	62,55	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	камера К46А - камера К46		219/315	64	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К46А - точка Ельнинская ул., д.5		159/250	34,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Ельнинская ул., д.5 - тепловой пункт 08-03-011		159/250	67,69	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К124 - камера К125		159/250	67,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К125 - тепловой пункт 08-03-014		159/250	10,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К133 - тепловой пункт ЦТП 08-03-015		159/250	38,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-016 - точка Тимошенко Маршала ул., д.38		100	48,7	Канальная	Минвата	2000
РТС «Рублево»	точка Тимошенко Маршала ул., д.38 - точка Тимошенко Маршала ул., д.36		100	65,8	Канальная	Минвата	2000
РТС «Рублево»	Тимошенко Маршала ул., д.36 - Тимошенко Маршала ул., д.36, к.2		100	37,2	Канальная	Минвата	2008
РТС «Рублево»	кам. К111А - аб. 08-03-016		219/315	170,36	Канальная	ППУ	2013
РТС «Рублево»	камера К67А - тепловой пункт 08-03-018		300	24,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К131А - тепловой пункт 08-03-019		200	36,35	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	камера К123 - тепловой пункт 08-03-020		273/400	48,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К126 - точка Т126-1		273/400	11	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т126-1 - точка Т126-2		273/400	20,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т126-2 - точка Т126-3		273/400	9,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т126-3 - точка Т126-4		273/400	36,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т126-4 - тепловой пункт ЦТП 08-03-021		273/400	26,3	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	кам. К158 - аб. 08-03-022		200	6	Бесканальная	Минвата	2013
РТС «Рублево»	камера К118В - тепловой пункт 08-03-023		219/315	125,5	Надземная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К13 - точка Т13-1		200	6,8	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	точка Т13-1 - точка Т13-2		200	15,8	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	точка Т13-2 - камера К13А		200	148,3	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К13А - тепловой пункт 08-03-024		200	11	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К7 - тепловой пункт 08-03-026		219/315	42,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9 - тепловой пункт 08-03-027		325/450	71,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-027 - камера К10		200	102,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К5А - тепловой пункт 08-03-029		219/315	8,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К156 - тепловой пункт 08-03-030		200	76	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	камера К106А - тепловой пункт 08-03-031		250	187,3	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К48 - тепловой пункт 08-03-032		80	34	Канальная	Минвата	2007
РТС «Рублево»	камера К47 - тепловой пункт 08-03-033		100	32	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	камера К124В - тепловой пункт 08-03-034		108/200	52	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К150А - точка Т150А-1		159/250	28,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-1 - точка Т150А-2		159/250	5	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-2 - точка Т150А-3		159/250	11	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-3 - точка Т150А-4		159/250	3	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-4 - точка Т150А-5		159/250	1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-5 - точка Т150А-6		159/250	10	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-6 - точка Т150А-7		159/250	50,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-7 - точка Т150А-8		159/250	10	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-8 - точка Т150А-9		159/250	8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-9 - точка Т150А-10		159/250	7,5	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т150А-10 - тепловой пункт 08-03-035		159/250	45,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	камера К156 - точка Т156-1		219/315	53,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К156 - камера К156А		89/188	15,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Рублево»	камера К156А - тепловой пункт 08-03-036		89/180	7,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К105 - точка Т105-3		108/180	1,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т105-3 - точка Т105-4		108/180	7,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т105-4 - тепловой пункт 08-03-038		108/180	27,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К11С - тепловой пункт 08-03-039		65	62,45	Канальная	Минвата	2007
РТС «Рублево»	точка Т45-4 - тепловой пункт 08-03-040		108/200	30,55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К147 - тепловой пункт 08-03-042		219/315	184,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К153А - точка Бобруйская ул., д.13, к.2		80	22	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка транзит Бобруйская ул., д.13, к.2 - точка транзит Бобруйская ул., д.13, к.2		80	27	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Бобруйская ул., д.13, к.2 - тепловой пункт 08-03-043		80	10	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К104 - точка Т104-1		150	11,2	Канальная	Минвата	1962
РТС «Рублево»	точка Т104-1 - точка Т104-2		150	9	Канальная	Минвата	1962
РТС «Рублево»	точка Т104-2 - точка Оршанская ул., д.16, к.2		150	46,38	Канальная	Минвата	1962
РТС «Рублево»	камера К47А - тепловой пункт 08-03-044		200	575	Надземная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	точка Оршанская ул., д.16, к.1 - тепловой пункт 08-03-044		150	68	Канальная	Минвата	1991
РТС «Рублево»	камера К121 - тепловой пункт 08-03-045		219/315	89,57	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К110 - точка Т110-1		159/250	27	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	точка Т110-1 - тепловой пункт 08-03-046		159/250	95,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К153В - тепловой пункт 08-03-047		80	30,6	Бесканальная	Минвата	1994
РТС «Рублево»	камера К110 - тепловой пункт 08-03-048		200	134,65	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К125 - камера L58		100	16,5	Канальная	Минвата	2004
РТС «Рублево»	камера L58 - точка Молодогвардейская ул., д.45		100	47,26	Канальная	Минвата	2004
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.45 - точка транзитМолодогвардейская ул., д.45		100	115,6	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Рублево»	точка Молодогвардейская ул., д.45 - тепловой пункт 08-03-049		100	21,3	Канальная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К11_н - тепловой пункт 08-03-050		100	10,49	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.7 - точка транзит Молодогвардейская ул., д.7		200	40	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-095 - тепловой пункт 08-03-051		150	121,45	Канальная	Минвата	1982
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.11, к.2 - точка транзит Молодогвардейская ул., д.11, к.2		100	12	Транзит по зданию	Минвата	1988
РТС «Рублево»	точка Молодогвардейская ул., д.11, к.2 - тепловой пункт 08-03-052		100	23,95	Канальная	Минвата	1988
РТС «Рублево»	камера К53 - тепловой пункт 08-03-053		250	176,2	Канальная	Минвата	1986
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-067 - тепловой пункт 08-03-054		100	87	Надземная	Минвата	1982
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-007 - тепловой пункт 08-03-056		125	99,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К107 - точка Павлова Академика ул., д.15		150	68,8	Канальная	Минвата	2000
РТС «Рублево»	точка Павлова Академика ул., д.15 - тепловой пункт 08-03-057		150	80,1	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К141 - тепловой пункт 08-03-058		100	64,2	Канальная	Минвата	1997
РТС «Рублево»	камера К153В - тепловой пункт 08-03-060		100	40,39	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	камера К153А - тепловой пункт 08-03-061		89/180	35,09	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К132 - камера К139		100	22	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К139 - тепловой пункт 08-03-062		100	20	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	камера К134 - тепловой пункт 08-03-063		300	11	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	камера К135 - тепловой пункт 08-03-063		300	53,6	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К135 - тепловой пункт 08-03-064		150	156	Надземная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К138 - точка Боженко ул., д.3 Адм.ХЦБ		200	10,3	Надземная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Боженко ул., д.3 Адм.ХЦБ - тепловой пункт 08-03-065		200	74,7	Надземная	Минвата	1998
РТС «Рублево»	камера К130 - тепловой пункт 08-03-066		159/250	293,86	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Рублево»	камера К20 - камера К20В		150	27,7	Канальная	Минвата	1976
РТС «Рублево»	камера К20В - тепловой пункт 08-03-067		150	39,02	Канальная	Минвата	1976
РТС «Рублево»	камера К138 - тепловой пункт 08-03-070		300	101	Надземная	Минвата	1987
РТС «Рублево»	точка Т71А - тепловой пункт 08-03-071		108/180	47,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К16А - тепловой пункт 08-03-072		273/400	282,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера 173 - тепловой пункт 08-03-073		159/250	16,37	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка транзит Бобруйская ул., д.19 - точка транзит Бобруйская ул., д.19		125	47	Транзит по зданию	Минвата	1972
РТС «Рублево»	точка Бобруйская ул., д.19 - тепловой пункт 08-03-074		133/225	51	Канальная	ППУ	2012
РТС «Рублево»	камера К17 - тепловой пункт 08-03-075		108/180	55,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Рублево»	камера К138 - тепловой пункт 08-03-077		80	70,3	Канальная	Минвата	1988
РТС «Рублево»	кам. К190 - аб. 08-03-078		219/315	9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К16 - камера К16А		325/450	57,4	Бесканальная	ППУ	1975
РТС «Рублево»	камера К16А - тепловой пункт 08-03-080		219/315	5,05	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-067 - тепловой пункт 08-03-081		150	100	Надземная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	тепловой пункт транзит Партизанская ул., д.21 - тепловой пункт транзит Партизанская ул., д.21		125	45	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Партизанская ул., д.21 - тепловой пункт 08-03-083		80	30,63	Канальная	Минвата	2005
РТС «Рублево»	камера К143а - тепловой пункт 08-03-085		300	5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К103 - тепловой пункт 08-03-087		300	58,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К142 - точка Т142-1		125	11	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Т142-1 - точка Т142-2		125	22,8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Т142-2 - тепловой пункт 08-03-091		125	4,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К14 - тепловой пункт 08-03-093		219/315	95	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	камера К53 - точка Т53-1		200	133	Канальная	Минвата	2002
РТС «Рублево»	точка Т53-1 - точка Т53-2		200	19	Канальная	Минвата	2002
РТС «Рублево»	точка Т53-2 - тепловой пункт 08-03-095		200	18,5	Канальная	Минвата	1984
РТС «Рублево»	камера К156А - тепловой пункт 08-03-098		133/225	21	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К122 - точка Т122-1		159/250	27,4	Канальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т122-1 - точка Т122-2		159/250	6,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т122-2 - точка Т122-3		159/250	51,2	Канальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка Т122-3 - тепловой пункт 08-03-099		159/250	23	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	камера К12 - точка Т12-1		273/400	9,93	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т12-2 - точка Т12-3		273/400	14,57	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т12-3 - точка Т12-4		273/400	20,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т12-4 - точка Т12-5		273/400	13,65	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т12-5 - точка Т12-6		273/400	20,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т12-6 - тепловой пункт 08-03-100		159/250	6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т 12-6 - точка Т 12-7		273/400	15,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т 12-2 - точка Т 12-1		159/250	2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	камера К4 - точка Т4-1		273/400	13	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т4-1 - точка Т4-2		273/400	9,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т4-2 - точка Т4-3		273/400	29,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т4-3 - тепловой пункт 08-03-101		159/250	13,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т4-3 - точка Т4-4		273/400	40,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка Т4-4 - точка Т4-5		219/315	2,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	камера К548 - точка Т45-1		426/560	25,7	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-1 - точка Т45-2		426/560	39,48	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-2 - точка Т45-3		426/560	48,47	Футляр	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-3 - точка Т45-4		325/450	106,11	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-4 - точка Т45-6		325/450	34,95	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-6 - точка Т45-7		273/400	146,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-7 - точка Т45-8		273/400	22	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-8 - точка Т45-9		273/400	231,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т45-9 - тепловой пункт 08-03-102		219/315	63	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.46, к.3 - точка транзит Молодогвардейская ул., д.46, к.3		125	61	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Молодогвардейская ул., д.46, к.3 - тепловой пункт 08-03-103		125	27,65	Канальная	Минвата	1985
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.11, к.1 - точка транзит Молодогвардейская ул., д.11, к.1		125	32	Транзит по зданию	Минвата	1988
РТС «Рублево»	камера К20А - тепловой пункт 08-03-105		125	125,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Рублево»	тепловой пункт 08-03-105 - точка Молодогвардейская ул., д.11, к.2		100	70,1	Канальная	Минвата	1971
РТС «Рублево»	камера К46В - тепловой пункт 08-03-106		200	131,65	Канальная	Минвата	1965
РТС «Рублево»	камера К126 - тепловой пункт 08-03-107		133/225	41,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Рублево»	камера К135 - точка Т135А		300	44,59	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	точка Т135А - тепловой пункт 08-03-109		200	21,25	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К114 - точка Т114-1		159/250	14	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка Т114-1 - камера К116		159/250	118,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	камера К116 - тепловой пункт 08-03-110		100	17	Канальная	Минвата	2003
РТС «Рублево»	камера К143А - тепловой пункт 08-03-112		159/250	161,61	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9С - тепловой пункт 08-03-113		150	30	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9Д - тепловой пункт 08-03-114		150	50,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т4-7 - тепловой пункт 08-03-116		133/225	14	Канальная	ППУ	1945
РТС «Рублево»	точка Т4-7 - точка Т4-6		219/315	7,4	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Рублево»	точка Т4-6 - точка Т4-4		133/225	28,2	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Рублево»	камера К57 - точка Т57-2		273/400	123	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т57-1 - тепловой пункт 08-03-117		159/250	19,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	тчк. №Т57-1 - тчк. №Т57-2		219/315	23,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	кам. К72 - аб. 08-03-126		200	69,9	Канальная	Минвата	2008
РТС «Рублево»	камера К67 - точка Т67-1		159/250	18,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т67-1 - точка Т67-2		159/250	13,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т67-2 - точка Т67-3		159/250	1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т67-3 - тепловой пункт 08-03-127		159/250	3,25	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т12-7 - тепловой пункт 08-03-128		100	35	Канальная	Минвата	2008
РТС «Рублево»	камера К103А - тепловой пункт 08-03-129		125	3,5	Канальная	Минвата	2008
РТС «Рублево»	камера К171В - тепловой пункт 08-03-130		125	20,1	Канальная	Минвата	2009
РТС «Рублево»	камера К171А - тепловой пункт 08-03-131		100	57,7	Канальная	Минвата	2009
РТС «Рублево»	камера К10А - тепловой пункт 08-03-025		200	128,6	Канальная	Минвата	1994
РТС «Рублево»	источник т/снабжения РТС «Рублево» - камера К1		700	22,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	источник т/снабжения РТС "Рублево" - камера К101		700	164,31	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К101 - точка Т101-1		700	39,88	Канальная	АПБ	2009
РТС «Рублево»	точка Т101-1 - камера К102		700	13,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К1 - камера К2		700	63,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К2 - камера К3		700	115,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К3 - камера К3А		700	82,55	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К103 - камера 103А удалить		500	445,15	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К3А - камера К4		700	84,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера 103Г - камера К104		500	160,25	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К103 - точка Т103-1		530/750	113,3	Бесканальная	ППУ	1989
РТС «Рублево»	точка Т103-1 - камера К103А		530/750	56,7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	камера К103А - точка Т103А-2		530/750	30,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	точка Т103А-2 - точка Т103Б		500	79,05	Канальная	АПБ	1989
РТС «Рублево»	точка Т103Б - камера К103Г		500	207,05	Канальная	АПБ	1989
РТС «Рублево»	камера К102 - камера К103		530/750	73,5	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	камера К104 - камера К105		500	156,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К4 - камера К12		700	117,2	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К12 - камера К5		800	68,25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К105 - точка Т105-1		400	23,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	точка Т105-1 - точка Т105-2		400	33,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К5 - камера К5А		800	63,36	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	точка Т105-2 - камера К107		400	27,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К5А - точка Т5А-1		820/1000	43,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т5А-1 - точка Т5А-2		820/1000	9	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К107 - камера К109		400	126	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	точка Т5А-2 - камера К6		820/1000	86,35	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К109 - камера К110		400	91	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К6 - точка Т6-1		820/1000	13,25	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К110 - камера К111		400	120	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	точка Т6-1 - точка Т6-2		820/1000	9	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К111 - камера К112		300	183,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К112А - камера К113		300	198,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	точка Т6-2 - камера К6А		820/1000	13,75	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К6А - точка Т6А-1		820/1000	22	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К113 - точка К113А		300	8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	точка Т113-1 - точка Т113-2		300	18,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	точка Т6А-1 - точка Т6А-2		820/1000	18,5	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т6А-2 - точка Т6А-3		820/1000	71,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т113-2 - точка Т113-3		300	13,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	точка Т6А-3 - камера К62		820/1000	126,2	Канальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т113-3 - точка Рублевское шоссе, д.127		300	10	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К62 - точка Т62-1		820/1000	46,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка транзит Рублевское шоссе, д.127 - точка транзит Рублевское шоссе, д.127		200	209,8	Транзит по зданию	Минвата	1991
РТС «Рублево»	точка Т62-1 - точка Т62-2		820/1000	27,5	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т62-2 - точка Т62-3		820/1000	151,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т62-3 - точка Т62-4		820/1000	10	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К105 - камера К106А		400	80,4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка Т62-4 - точка Т62-5		820/1000	230,95	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т62-5 - точка Т62-6		820/1000	9	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К106А - камера К106		400	76,6	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К106 - точка Т106-1 удалить		273/400	15	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка Т62-6 - точка Т62-7		820/1000	46	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т62-7 - камера К9 А		820/1000	302,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-1 - точка Т106-2 удалить		273/400	10	Канальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-2 - точка Т190-3 удалить		273/400	378,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера 9А - камера К9		820/1000	111	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-2 - точка Т106-3 удалить		273/400	11	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-3 - точка Т106-4 удалить		273/400	32,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-4 - точка Т106-5 удалить		273/400	88,35	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-7 - точка 106-8 удалить		273/400	10,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-5 - точка Т106-6 удалить		273/400	23	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-6 - точка Т106-7 удалить		273/400	33,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106-8 - точка 106А (воздушники 2Д57) удалить		273/400	73,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106А (воздушники Д57) - точка 106А-1 удалить		273/400	5,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106А-2 - точка Т106А-3 удалить		273/400	45,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106А-1 - точка Т106А-2 удалить		273/400	10	Футляр	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106А-3 - точка Т106Б-1(спускники Д108) удалить		273/400	25,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106Б-1(Спускники Д108) - точка Т106Б удалить		273/400	7,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т106Б - точка 190А(ответ. Д219/315) удалить		273/400	10	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К106 - камера К106/1(воздушники Д57)		273/400	296,75	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К106/1(воздушники Д57) - камера К106/2(спускники Д108)		273/400	86,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К106/2(спускники Д108) - камера К106/3(ответвление на ЦТП)		273/400	17,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К106/3(ответвление на ЦТП) - камера К190(спусакники Д108)		273/400	9,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К9 - точка Т9-1		820/1000	126	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-3 - точка Т190-2 удалить		219/315	96	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190А(ввод Д219/315) - точка Т190-8(Н.О.) удалить		273/400	2,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка 190-8 (Н.О.) - точка Т190-7(Д273 Х Д219)удалить		273/400	2,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка 190-7 - точка 190-7Аудалить		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-5А(водушники Д58) - точка Т190-5 удалить		219/315	3,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-6 - точка Т190-5А удалить		219/315	8,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-7А(спускники Д108) - точка Т190-6 удалить		219/315	45,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка 190-5 - точка 190-4 удалить		219/315	29	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К190(спускники Д108) - камера К190/1(воздушники Д57)		219/315	54,7	Бесканальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	камера К190/1(воздушники Д57) - камера К190/2(спускники Д57)		219/315	72,45	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К190/2(спускники Д57) - камера К190А		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т9-1 - точка Т9-2		820/1000	21	Канальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-2 - точка Т190-1 удалить		219/315	10	Канальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка ТО190-4(футляр Д426) - точка Т190-3(футляр Д426)		219/315	10	Футляр	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-3(футляр Д426) - точка Т190-2		219/315	2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-2 - точка Т190-1		219/315	17	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т9-2 - камера К548		820/1000	16,75	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-1 - камера К190 удалить		219/315	34,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т190-1 - точка Т190-1А(спускники Д57)		219/315	11,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка 190-1А(спускники Д57) - камера К190		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К548 - камера К57		630/800	218	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	камера К57 - точка Т56-1		630/800	145,4	Канальная	ППУ	2003
РТС «Рублево»	точка Т56-1 - камера К56		500	129,72	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	точка транзит Павлова Академика ул., д.21, к.1 - точка транзит Павлова Академика ул., д.21, к.1		200	26	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К56 - камера К13		500	189,29	Надземная	Минвата	1945
РТС «Рублево»	точка Павлова Академика ул., д.21, к.1 - точка Павлова Академика ул., д.21, к.2		219/315	51,93	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Рублево»	камера К13 - камера К14		500	111,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	точка транзит Павлова Академика ул., д.21, к.2 - точка транзит Павлова Академика ул., д.21, к.2		200	16	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К14 - камера К14А		630/800	62,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К14А - точка Т15-1		530/750	11,05	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т15-1 - точка Т15-2		500	22,3	Канальная	Минвата	2009
РТС «Рублево»	точка Т15-2 - камера К15		500	108,8	Канальная	Минвата	2009
РТС «Рублево»	точка транзит Тимошенко Маршала ул., д.38 - точка транзит Тимошенко Маршала ул., д.38		100	40	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К15 - точка Т16-1		530/750	187,8	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т16-1 - камера К16		530/750	54,9	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка транзит Тимошенко Маршала ул., д.36 - точка транзит Тимошенко Маршала ул., д.36		100	32	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Рублево»	камера К16 - камера К17		426/560	154,45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Рублево»	камера К17 - точка Т17-1		400	20,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К102 - точка Т102-1		600	75,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т102-2 - камера К114		630/800	13,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	точка Т17-1 - точка Т17-2		400	19,15	Канальная	АПБ	1991

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка Т102-1 - камера К114		600	40	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К114 - камера К115 удалить		600	88,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка Т17-2 - камера К18		400	26,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К114 - камера К115		600	100,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К115 - камера К115А		600	16,5	Канальная	Минвата	1991
РТС «Рублево»	камера К18 - камера К19		400	69	Канальная	АПБ	1999
РТС «Рублево»	камера К19 - камера К21		400	94,55	Канальная	АПБ	1999
РТС «Рублево»	камера К115А - камера К142		600	137,87	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К21 - камера К21А		400	9,75	Канальная	АПБ	1999
РТС «Рублево»	камера К142 - камера К115А		400	16	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К21А - камера К22		400	205,75	Канальная	АПБ	1996
РТС «Рублево»	камера К142 - камера К143		600	263,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К22 - точка Т22-1		400	87,75	Канальная	АПБ	1996
РТС «Рублево»	камера К143 - камера К143		300	42	Канальная	Минвата	1994
РТС «Рублево»	точка Т22-1 - точка Т22-2		400	35,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К143 - точка Т144-1		600	260,27	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка Т144-1 - камера К144		600	16	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	точка Т22-2 - камера К23		400	78,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К23 - камера К24		400	85,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К144 - камера К126		600	137,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К24 - камера К25		400	84,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К126 - камера К145		600	315,64	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К25 - точка Т25-1		400	24,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К145 - камера К163		500	536,86	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К163 - камера К138А		400	106,7	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	точка Т25-1 - камера К26		400	73,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Рублево»	камера К138А - камера К138		400	34	Надземная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К142 - камера К118А		300	60,5	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К118А - камера К118		300	57	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К118 - камера К119		250	91,95	Канальная	Минвата	1991
РТС «Рублево»	камера К119 - камера К119А		200	69	Канальная	Минвата	1979
РТС «Рублево»	камера К119А - точка Т119-1		200	63	Канальная	Минвата	2002
РТС «Рублево»	точка Т119-1 - точка Т119-2		219/315	14,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т119-2 - камера К119В		200	105	Канальная	Минвата	2002
РТС «Рублево»	камера К119В - камера К120		200	178,2	Канальная	Минвата	1979
РТС «Рублево»	камера К118 - камера К118В		219/315	61,05	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К143 - точка Ярцевская ул., д.13		400	33,5	Канальная	Минвата	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	точка транзит Ярцевская ул., д.13 - точка транзит Ярцевская ул., д.13		300	35	Транзит по зданию	Минвата	1991
РТС «Рублево»	точка Ярцевская ул., д.13 - камера К123		300	31	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К123 - камера К122		219/315	62,95	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К122 - камера К121		108/200	67,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К1 - камера К47А		300	111,3	Канальная	Минвата	1991
РТС «Рублево»	точка транзит Ярцевская ул., д.8 - точка транзит Ярцевская ул., д.8		300	15	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К47А - камера К47		300	149,4	Канальная	Минвата	2006
РТС «Рублево»	точка транзит Ярцевская ул., д.6 - точка транзит Ярцевская ул., д.6		300	68	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К2 - точка Оршанская ул., д.8, к.4		250	30,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка транзит Оршанская ул., д.8, к.4 - точка транзит Оршанская ул., д.8, к.4		250	13	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка транзит2 Ярцевская ул., д.4 - точка транзит2 Ярцевская ул., д.4		250	57	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Рублево»	точка Ярцевская ул., д.4 - камера К124В		250	25,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Рублево»	камера К124В - точка Молодогвардейская ул., д.48		273/400	88,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	точка транзит Молодогвардейская ул., д.48 - точка транзит Молодогвардейская ул., д.48		250	29	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Рублево»	точка Молодогвардейская ул., д.48 - камера К124А		250	14	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	камера К11А - камера К11В		200	41,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Рублево»	камера К11В - камера К11_н		200	12,51	Канальная	Минвата	2004
РТС «Рублево»	камера К124А - точка Т124-1		250	25,6	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	камера К11_н - точка Т11-1		65	61,93	Надземная	ППМ	2004
РТС «Рублево»	точка Т124-1 - камера К124		250	94,6	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	точка Т11-1 - камера К11С		76/160	76,58	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К124 - камера К126		250	196,15	Канальная	Минвата	1993
РТС «Рублево»	камера К12 - камера К66		800	26,89	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К126 - камера К146		273/400	122,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Рублево»	камера К146 - камера К145		400	119,35	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К66 - камера К67		800	298,27	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	камера К146 - камера К147		400	167,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Рублево»	камера К67 - камера К68		800	130,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	точка Т144-1 - камера К150		530/750	8	Канальная	ППУ	1998
РТС «Рублево»	камера К68 - камера К69		800	130,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Рублево»	камера К69 - камера К70/М20		800	68,53	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К150 - камера К150А		530/750	172	Канальная	ППУ	1998
РТС «Рублево»	камера К6 - точка Т7В-3		325/450	6,1	Бесканальная	ППУ	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	кам. К150А - кам. К151		500	72	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	точка Т7В-3 - точка Т7В-2		325/450	5,6	Футляр	ППУ	2001
РТС «Рублево»	кам. К151 - кам. К133		500	85,5	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	точка Т7В-2 - точка Т7В-1		325/450	32,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	кам. К133 - кам. К132		500	137,5	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	точка Т7В-1 - камера К7В		325/450	26,5	Канальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К132 - камера К152		500	305,5	Канальная	АПБ	1996
РТС «Рублево»	камера К7В - камера К7А		300	17,6	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	кам. К152 - тчк. №т153-1		500	73	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	камера К7А - камера К7		300	133,92	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	тчк. №т153-1 - кам. К153		500	73	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	камера К153 - камера К154		500	135,2	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	камера К154 - точка Т154-1		500	219,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Рублево»	камера К10 - камера К10А		200	10	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	точка Т154-1 - камера К131		500	62,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	камера К131 - камера К131А		200	70,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К131А - камера К130		325/450	292,75	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	камера К130 - камера К158		325/450	54	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Рублево»	точка Т152-1 - камера К152		300	13	Канальная	АПБ	1995
РТС «Рублево»	камера К153 - камера К153А		200	78,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Рублево»	камера К153А - камера К153В		200	65,5	Бесканальная	Минвата	1994
РТС «Рублево»	камера К548 - камера К46А		273/400	38	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К153В - камера К141		80	35	Бесканальная	Минвата	1994
РТС «Рублево»	камера К132 - точка Т132-1		300	8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	камера К46 - камера К46В		200	194,73	Канальная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	точка Т132-1 - точка Т132-2		300	23,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Рублево»	тчк. №т132-2 - кам. К156		300	86	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	точка транзит Ельнинская ул., д.5 - точка транзит Ельнинская ул., д.5		150	25	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К151 - точка Т151-1		300	87,9	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера К14А - точка Т14В-1		630/800	153,86	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т151-1 - камера К134		300	28	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	камера 14А - камера 65В		630/800	180,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К65В - камера 14В		630/800	23,05	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	точка Т14В-1 - камера К14В		630/800	131,44	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К14В - камера К14С		630/800	69,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К14С - камера К14D		630/800	19,5	Канальная	ППУ	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Рублево»	камера К14D - камера К14Е		630/800	37,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Рублево»	камера К118В - камера К118В		89/180	3,25	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	камера К118В - точка Т118-1		89/180	10,45	Канальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка Т118-1 - точка Партизанская ул., д.30, к.2 стр.2		89/180	2,05	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Рублево»	точка транзит Ярцевская ул., д.4 - точка транзит Ярцевская ул., д.4		125	45	Транзит по зданию	Минвата	1985
РТС «Рублево»	точка Ярцевская ул., д.4 - точка Молодогвардейская ул., д.46, к.3		125	38,1	Канальная	Минвата	1985
РТС «Рублево»	камера К19 - камера К20		150	109,5	Канальная	Минвата	1976
РТС «Рублево»	точка транзит2 Молодогвардейская ул., д.7 - точка транзит2 Молодогвардейская ул., д.7		200	14	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Рублево»	точка Молодогвардейская ул., д.7 - камера К20А		200	5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К20А - точка Молодогвардейская ул., д.7		200	43	Канальная	Минвата	1990
РТС «Рублево»	камера К9В - камера К9В-1		273/400	55,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9В-1 - камера К9В-2		273/400	47,24	Канальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9В-2 - камера К9-С		273/400	28	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	камера К9С - камера К9Д		273/400	18,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Рублево»	точка Т13-2 - камера К170А		273/400	22,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К170А - камера К170		273/400	167	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К170 - камера К171		273/400	104,1	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К171 - камера К171В		325/450	73,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К171 - камера К171А		325/450	79,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Рублево»	камера К172 - камера К173		325/450	127,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К171В - камера К172		325/450	102	Канальная	ППУ	2009
РТС «Рублево»	камера К112 - камера К112А		300	69,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Рублево»	кам. К158 - тчк. №т152-2		300	193,5	Бесканальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	тчк. №т152-2 - тчк. №т152-1		300	14	Канальная	АПБ	2013
РТС «Рублево»	кам. К143 - кам. К143А		300	10	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	Ярцевская ул., д.8 - Ярцевская ул., д.6		300	21	Канальная	Минвата	1992
РТС «Рублево»	Ярцевская ул., д.6 - кам. К-Ярцевская, д.4		300	21	Канальная	Минвата	1992

Таблица Д.24 – Параметры тепловых сетей от РТС «Кунцево»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К3Н - тепловой пункт ЦТП08-04-001		250	31	Канальная	Минвата	1979
РТС «Кунцево»	камера К3Н - камера К3F		219/315	178,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К3F - камера К3G		219/315	56,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К3G - тепловой пункт 08-04-002		219/315	96,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К19F - точка т.34		150	20,9	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	точка т.34 - камера К19G		150	35,8	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	камера К19G - тепловой пункт ЦТП08-04-003		150	74	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	камера К18С - камера К18F		250	117,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К18F - тепловой пункт ЦТП08-04-004		250	7,3	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К17F - точка т.35		250	101,8	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	точка т.35 - точка т.36		250	24,72	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	точка т.36 - камера К22		250	84,1	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	камера К22 - тепловой пункт ЦТП08-04-005		250	222,1	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	камера кам.L64F - Дом ул.Багрицкого,16к.1		108/180	34,75	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	Дом ул.Багрицкого д.16к.1 - тепловой пункт ЦТП08-04-007		108/180	35,68	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера L35 - тепловой пункт ЦТП08-04-008		300	8,12	Канальная	Минвата	1997
РТС «Кунцево»	камера L35 - камера L36		200	59	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера L36 - камера L37		200	29,95	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера L35 - камера L35A		200	11,25	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L35A - камера L34		200	17,3	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L34 - камера L33		200	79,8	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L33 - камера L32		200	82,08	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L32 - камера L31		200	85,7	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L31 - камера L30		200	59,6	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	камера L30 - тепловой пункт ЦТП10		200	10,05	Канальная	мин.ск.	1999
РТС «Кунцево»	Камера К31 - Камера К32		200	45	Канальная	Минвата	1992
РТС «Кунцево»	камера К32 - тепловой пункт ЦТП08-04-011		125	101,85	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	камера К23А - камера К23В		200	53,9	Канальная	Минвата	1971
РТС «Кунцево»	камера К23В - тепловой пункт 08-04-012		219/315	24	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Кунцево»	камера К40А - тепловой пункт ЦТП08-04-013		159/250	14,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	тепловой пункт ЦТП08-04-023 - тепловой пункт ЦТП08-04-014		219/315	330	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Кунцево»	камера К3В - тепловой пункт ЦТП08-04-017		200	33,8	Канальная	мин.ск.	1973
РТС «Кунцево»	камера К3D - тепловой пункт 08-04-018		219/315	49,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	точка врезки - тепловой пункт 08-04-019		50	55,5	Транзит по зданию	Минвата	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К3D - здание ул. Говорова д.15		219/315	50	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	Дом ул.Говорова д.15 - Дом транзит ул. Говорова д.15		200	174	Транзит по зданию	Минвата	2001
РТС «Кунцево»	здание ул. Говорова д. 15 - тепловой пункт ЦТП-21		219/315	173,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	кам. К19F2 - аб. 08-04-022		219/315	38,49	Бесканальная	ППУ	1974
РТС «Кунцево»	камера К35 - точка врезки В		250	8,55	Канальная	АПБ	1966
РТС «Кунцево»	точка врезки В - тепловой пункт ЦТП08-04-023		250	97,75	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера К18 - здание Витебская ул.д.10к1.		200	45	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	здание транзит Витебская ул., д.10 - точка врезки 2d200		150	50	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	точка транзит по зданию т.врезки 2d200 - точка т.52		219/315	18,81	Бесканальная	ППУ	1975
РТС «Кунцево»	точка 52 - строение транзит по зданию Витебская ул., д.10		150	10	Транзит по зданию	Минвата	1975
РТС «Кунцево»	здание Витебская ул.10к.1 - тепловой пункт ЦТП-08-04-024		168/250	32	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К40 - точка т.44		200	290,6	Надземная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	точка т.44 - тепловой пункт ЦТП08-04-025		200	20	Канальная	Минвата	2001
РТС «Кунцево»	камера К12 - камера К11В		200	36,3	Канальная	АПБ	1972
РТС «Кунцево»	камера К11В - здание Гришина ул., д.14		200	190,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	здание Гришина ул., д.14 - тепловой пункт ЦТП08-04-027		200	28,7	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	точка т.6А - тепловой пункт ЦТП-08-04-029		219/315	98	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	кам. К5 - тчк. №6А		219/315	62	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	камера К3В - здание ул.Говорова д.3		250	30	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	здание ул. Говорова,,д3 - камера К31А		250	174	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	камера К31А - камера К30		250	68,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	камера К30 - тепловой пункт ЦТП08-04-030		219/315	49,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера К52В - камера К52D		200	35,4	Канальная	мин.ск.	1998
РТС «Кунцево»	камера К52D - тепловой пункт ЦТП08-04-031		200	4	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	Дом транзит по подвалу Багрицкого 22 - тепловой пункт ЦТП-32		100	62	Транзит по зданию	Минвата	1968
РТС «Кунцево»	кам. К22А - аб. 08-04-033		200	14,7	Канальная	АПБ	1980
РТС «Кунцево»	камера К48 - тепловой пункт ЦТП34		200	30,2	Канальная	АПБ	1980
РТС «Кунцево»	камера К17G - тепловой пункт ЦТП08-04-035		250	15,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К61А - точка т.69		219/315	14	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Кунцево»	тчк. №Т.69 - аб. 08-04-036		200	87,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К57 - тепловой пункт ЦТП08-04-037		200	45,22	Канальная	АПБ	1997
РТС «Кунцево»	камера К30 - камера К30А		200	74,3	Канальная	мин.ск.	1997
РТС «Кунцево»	камера К30А - тепловой пункт ЦТП08-04-038		200	9,4	Канальная	мин.ск.	1997
РТС «Кунцево»	кам. К20 - аб. 08-04-039		250	28,1	Канальная	АПБ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К17Е - тепловой пункт ЦТП08-04-040		250	18,1	Канальная	АПБ	1997
РТС «Кунцево»	точка т 46 - тепловой пункт 08-04-041		273/400	37,1	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Кунцево»	камера К17D - тепловой пункт ЦТП08-04-042		200	30	Канальная	АПБ	1997
РТС «Кунцево»	камера L83B - точка т.23		219/315	62,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	точка т.23 - точка т.24		219/315	23,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	точка т.24 - тепловой пункт 08-04-043		219/315	115,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К22А - тепловой пункт 08-04-044		150	229,74	Канальная	АПБ	1999
РТС «Кунцево»	камера К17В - тепловой пункт 08-04-045		250	43,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К52 - камера А		219/315	21,15	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Кунцево»	камера А - камера А1		159/250	189,11	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Кунцево»	камера А1 - тепловой пункт ЦТП08-04-046		159/250	91,31	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	кам. К19В - аб. 08-04-047		200	73,25	Канальная	Минвата	1992
РТС «Кунцево»	камера К26В - камера L20		200	16,1	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	камера L20 - тепловой пункт ЦТП48		200	11,8	Канальная	мин.ск.	1992
РТС «Кунцево»	камера К33С - точка т.10		219/315	21,5	Бесканальная	ППУ	1969
РТС «Кунцево»	камера К33Е - тепловой пункт ЦТП08-04-049		200	8	Канальная	АПБ	1969
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 10 - кам. К33Е		219/315	37,5	Бесканальная	ППУ	1969
РТС «Кунцево»	камера К12 - тепловой пункт ЦТП08-04-050		219/315	27	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Кунцево»	камера К28 - камера L18		325/450	24	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	камера L18 - камера L17		200	31	Канальная	мин.ск.	1993
РТС «Кунцево»	камера L17 - камера L16		200	36	Канальная	мин.ск.	1992
РТС «Кунцево»	камера L16 - камера L15		200	10,4	Канальная	мин.ск.	1992
РТС «Кунцево»	камера L15 - тепловой пункт ЦТП-52		200	7	Канальная	мин.ск.	1992
РТС «Кунцево»	тепловой пункт ЦТП08-04-005 - Дом Кубинка ул., д.12, к.3		150	38,6	Канальная	Минвата	1999
РТС «Кунцево»	Дом Кубинка ул., д.12, к.3 - Дом транзит Кубинка ул., д.12, к.3		150	75	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Кунцево»	Дом Кубинка ул., д.12, к.3 - тепловой пункт ЦТП08-04-053		159/250	172,09	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	Витебская ул., д.10 - аб. 08-04-054		150	145	Канальная	Минвата	1965
РТС «Кунцево»	камера К3З - тепловой пункт 08-04-055 Гвардейская 5 к.1		133/225	27,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	камера К19В - тепловой пункт 08-04-057 школа №65		80	25	Канальная	Минвата	2008
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-173 - точка т.врезки		108/180	17,7	Бесканальная	ППУ	1963
РТС «Кунцево»	тчк. №т. врезки - аб. 08-04-058		108/180	62	Канальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К17F - тепловой пункт 08-04-059 школа №714		80	68,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера кам.К19А - Дом Вяземская ул., д.9, к.2		100	48,1	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	Дом Вяземская ул., д.9, к.2 - тепловой пункт №08-04-060		100	32,8	Канальная	Минвата	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К39А - камера К39В		150	77,5	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера К39В - камера К39С		150	60	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	кам. К39С - кам. К39D		150	27,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Кунцево»	кам. К39D - аб. 08-04-061		150	57,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Кунцево»	кам. К33Е - ул. Гришина, д.2, корп.1		219/315	215	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	Камера К58 - тепловой пункт 08-04-063		219/315	3,9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	тепловой пункт ТП18Д (П.Алексеева 3) - камера К47В		250	66,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	камера К47В - точка т30		250	10,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	точка т.30 - камера К47А		250	23,6	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	камера К47А - тепловой пункт 08-04-064		250	8,3	Канальная	Минвата	1995
РТС «Кунцево»	кам. К19А - аб. 08-04-065		150	25,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т.48 - точка т.49		133/225	34,86	Футляр	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	точка т.49 - точка т.50		133/225	43,52	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	кам. К2 - тчк. №т. 48		133/225	78,31	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 50 - аб. 08-04-066		133/225	84,16	Канальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К61 - Дом Загорского д.3		150	62	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	Дом ул. Загорского д.3 - Дом ул.Вересаева д.6		150	39	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	Дом транзит по подвалу гаража - Дом транзит по подвалу д.6 по ул. Вересаева		150	60	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера К6В - тепловой пункт 08-04-067 Можайское ш.д.3		100	90,03	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В		150	33,15	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера L86Д - тепловой пункт 08-04-068		150	69,3	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К48 - камера К50А		250	76	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К50А - камера L64А		250	66	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L64А - тепловой пункт ТП 18Д П.Алексеева д.3)		250	65,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	кам. К3А - тчк. №1		159/250	190	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Кунцево»	Камера К18 - точка т.34		273/400	43,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Кунцево»	кам. У-22 - аб. 08-04-072		159/250	31,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Кунцево»	камера К58С - тепловой пункт ТП 66Д ТСЖ "на Загорского"		108/180	16	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	камера К12 - тепловой пункт 08-04-074		100	20,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К20-1 - тепловой пункт 08-04-075		159/250	19	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Кунцево»	камера К20 - точка 8		159/250	162,36	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка 8 - тепловой пункт Кутузова ул., д.11 к.4		159/250	61,59	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К37F - тепловой пункт 08-04-077 ТСЖ "Можайка-36"		159/250	27	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	камера К37В - точка врезки		219/315	123,1	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	точка в 7 - тепловой пункт 08-04-078		108/200	109,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	точка в 7 - тепловой пункт ТП71Д Можайское ш., д.45, к.1		219/315	9,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К6В - тепловой пункт ТП 26Д ЗАО ГУ МЧС		50	48,15	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L83 - тепловой пункт ТП 44Д УВД ЗАО		80	100	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L83B - камера L83		100	142	Канальная	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	камера L83 - камера L83A		100	30,5	Канальная	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	камера L83A - тепловой пункт ТП14Д АТС-444		100	24	Канальная	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	камера L64E - тепловой пункт ТП 21Д АКБ "БИН"		100	11	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К58Д - камера К58F		100	181,9	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К58F - тепловой пункт ТП23Д Спорткмплекс "Кунцево"		100	4,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К58F - тепловой пункт ТП24Д бассейн "Кунцево"		100	51,8	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К47А - тепловой пункт ТП54Д ООО "Водолей"		150	140	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К38 - камера 38-1		108/200	35,88	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К38 -1 - тепловой пункт 08-04-088		108/200	35,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К38А - тепловой пункт 08-04-089		219/315	52,97	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	кам. К38 - кам. К38А		300	66,7	Канальная	АПБ	1972
РТС «Кунцево»	камера К38А - тепловой пункт 08-04-090		108/200	137,59	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	точка т.58 - тепловой пункт 08-04-091		50	5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К37С - тепловой пункт ТП64Д ЗАО"Макдоналдс"		89/180	88,9	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-075 - тепловой пункт 08-04-093 ГУП СПНУ		55/110	25	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Кунцево»	камера К24 - тепловой пункт ТП32Д ООО "Компания Ледовый Дворец"		80	29	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	Дом Неделина маршала ул., д.14, к.1 - Дом транзит Неделина маршала ул., д.14, к.1		200	70	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	Дом Неделина д.14к.1 - точка т.31		200	4,4	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	точка т.31 - точка т.32		200	15,4	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	кам. К20А - аб. 08-04-095		200	62,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	кам. К20 - тчк. №		200	212,15	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	тчк. №т32 - кам. К20А		200	16	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера L66G - тепловой пункт 08-04-096		89/180	15	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К24А - тепловой пункт ТП31Д ООО "Аква-Флеш"		150	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L66H - камера L66J		200	15	Канальная	Минвата	1991
РТС «Кунцево»	камера L66J - тепловой пункт 08-04-098 НП ЦСО "Крылья Советов"		200	15	Канальная	Минвата	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К40А - камера К40С		219/315	124,85	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К40С - Здание Толбухина ул., д.10, к.3 (УДС)		150	17	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	Здание Толбухина ул., д.10, к.3 (УДС) - тепловой пункт 08-04-098 НП ЦСО "Крылья Советов"		100	20	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера L86B - тепловой пункт ТП38Д "ПЦ МАТЭКС"		50	8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	тепловой пункт ЦТП-30 - тепловой пункт ТП40Д ЗАОТФ "Сетунь"		125	104	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т.43 - точка т.44		300	151,15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т.44 - тепловой пункт ТП52Д ОАО АДМК		300	68,8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К72D - тепловой пункт ТП 12Д ОАО"Мосточлегмаш"		250	140	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К72 - тепловой пункт ТП 13Д ОАО "Мосточлегмаш" лезвийное пр-во		200	48	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера КП1 - точка т. 1		159/250	3,7	Канальная	ППУ	1996
РТС «Кунцево»	точка т. 1 - камера К80		159/250	59,91	Канальная	ППУ	1996
РТС «Кунцево»	камера К80 - камера К80А		159/250	57,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Кунцево»	камера К80А - точка 20А		108/180	6,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Кунцево»	точка т.1 - камера К80В		100	176,3	Канальная	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	точка 20А - камера К80В		159/250	132,87	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Кунцево»	кам. К80В - аб. 08-04-104		100	32	Канальная	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	камера К80А - камера К80А-1		133/225	28,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	камера К80А-1 - тепловой пункт 08-04-105		89/160	19,8	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	камера К39А - тепловой пункт 08-04-106		125	95	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К19С - тепловой пункт ТП65Д ЗАО "Мотель Минский"		100	68	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К19Е - тепловой пункт ТП25Д ОАО ВО "Интурреклама"		100	145	Канальная	Минвата	2009
РТС «Кунцево»	камера К19F - тепловой пункт 08-04-109 ЗАО "Гема Инвест"		150	90	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К19 - тепловой пункт ТП69Д ЗАО "Гема-Инвест"		159/250	215	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Кунцево»	камера К19F - тепловой пункт ЦТП9В ОАО "Гостиница Можйская"		250	280	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К18G - тепловой пункт ТП18Д ДГУП "Экспдорцентр"		80	60	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К22В - камера К34		250	147,5	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К34 - тепловой пункт ТП47Д ООО Фирма "Магистраль ПБК-2"		50	6	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К34 - тепловой пункт 08-04-114		65	150	Надземная	Минвата	2002
РТС «Кунцево»	камера К34 - тепловой пункт ТП39Д ООО "Спорттрикотаж"		250	75	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К34 - тепловой пункт ТП61Д УВД/ОБ ДПС ГИБД		80	209	Надземная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К15 - точка т. врезки		50	50	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т. врезки - тепловой пункт ТП 36Д ОАО "Скат"		50	67	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-110 - точка А		133/225	215,75	Надземная	ППУ	1999
РТС «Кунцево»	точка А - тепловой пункт 08-04-118		108/180	56,55	Надземная	ППУ	1999
РТС «Кунцево»	точка А - тепловой пункт 08-04-119		108/180	101,85	Надземная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	Камера К18G - Камера К18Н		100	25	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К18Н - тепловой пункт ТП 11Д ООО"Транстек"		80	51	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера У-32 - тепловой пункт 08-04-129		100	127	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т.46 - тепловой пункт 08-04-130		50	15	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	точка т.45 - тепловой пункт 08-04-131		50	15	Транзит по зданию	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера К22 - тепловой пункт 08-04-132		89/180	42,49	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К39В - тепловой пункт 08-04-133		65	9	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К39Д - тепловой пункт 08-04-134		65	3,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К39В - тепловой пункт 08-04-135		65	16,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	камера К39С - тепловой пункт 08-04-136		65	8,77	Канальная	Минвата	1998
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-138 - тепловой пункт 08-04-137 Толбухина ул., д.8, к.1		133/225	84	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L66F - тепловой пункт 08-04-138		108/180	12,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L66F - тепловой пункт 08-04-139		108/180	12,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К37К - тепловой пункт 08-04-140		159/250	46	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-140 - тепловой пункт 08-04-141		159/250	75	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-141 - камера L58		159/250	13,25	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L58 - тепловой пункт 08-04-142		159/250	39,25	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L58 - точка т. врезки		108/180	65,58	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	точка т. врезки - тепловой пункт 08-04-143		108/180	1	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	точка т. врезки - тепловой пункт 08-04-144		108/180	15	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-144 - тепловой пункт 08-04-145		108/180	37	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-142 - точка т.39		159	35	Канальная	Минвата	2008
РТС «Кунцево»	точка т.39 - тепловой пункт 08-04-146		150	125,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-146 - тепловой пункт 08-04-147 Можайское ш.45к.4		100	43,61	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L64A - тепловой пункт ТП5У 1-ый пер. П.Алексеева д.2		80	25,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К3J - точка 43		300	182,95	Канальная	Минвата	2004
РТС «Кунцево»	точка т.43 - точка т. врезки		150	58	Надземная	Минвата	2004
РТС «Кунцево»	точка т.врезки - тепловой пункт 08-04-149 "Авиамонтажстрой"		80	4	Канальная	Минвата	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	тепловой пункт ЦТП-2 - тепловой пункт ТП23С ТЦ "Кунцево"		108/180	155,57	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К51 - тепловой пункт ТП6С Гродненская, 12		100	82,05	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	точка т.врезки - тепловой пункт ХелионI		50	30	Надземная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К72-1 - тепловой пункт ТП 4С ОАО "ГАРО"		80	61	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К55 - тепловой пункт ТП 15С Загорского д.10		50	80	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К58В - тепловой пункт ТП1С Загрского 23		50	16	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К40С - тепловой пункт 08-04-156		80	22	Канальная	Минвата	1991
РТС «Кунцево»	камера К61 - тепловой пункт ТП14С "Евроимпекс"		108/200	56,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	камера L64E - камера L64F		159/250	55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера L64F - тепловой пункт 08-04-158		108/180	93,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера К47 - точка т.28		200	26	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	точка т.28 - точка т.29		200	41,5	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	точка т.29 - камера К48		200	62,76	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К48 - камера К49		125	22,7	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К49 - тепловой пункт ТП16С Можайское ш.д.13		80	192,3	Канальная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	камера К17М - тепловой пункт ул. Маршала Неделина д.36		50	44,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К49 - тепловой пункт ТП3С ОАО "Интеграл"		100	17,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К47 - тепловой пункт ТП 12С ООО"СТАВ ЛТД"		50	44	Канальная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера К15 - тепловой пункт ТП 10С Мосагродорстрой		50	40	Надземная	Минвата	1972
РТС «Кунцево»	точка врезки - тепловой пункт 08-04-165		109/160	20,44	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера Барвихинская ул., д.24 - тепловой пункт Говорова ул.,кв.66,к.5		80	87,3	Надземная	Минвата	2008
РТС «Кунцево»	камера У-23 - тепловой пункт ТП 13С ООО "Алан- СБ"		80	15	Надземная	Минвата	1945
РТС «Кунцево»	камера L66E - тепловой пункт 08-04-168		57/140	35	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	кам. У-9 - аб. 08-04-170		219/315	38,12	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	кам. У-12 - аб. 08-04-171		219/315	104,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера У-10 - тепловой пункт ЦТП08-04-172 Беловежская ул., д. 85 А		219/315	104,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К36 - тепловой пункт 08-04-173		150	10,81	Канальная	Минвата	2008
РТС «Кунцево»	камера 24-1 - тепловой пункт ЦТП08-04-174 Запорожская ул.д.3		89/180	74,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера У-7 - тепловой пункт 08-04-175		426/560	372,15	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	точка L - точка врезки		273/400	44,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К57А - тепловой пункт 08-04-176		133/225	8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	камера К35 - тепловой пункт 08-04-177		159/250	21,81	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Кунцево»	кам. У-16 - аб. 08-04-178		273/400	263,73	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера У-15 - тепловой пункт 08-04-179		273/400	10,6	Канальная	ППУ	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера У-17 - тепловой пункт 08-04-180		273/400	30,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К11 - точка т.5		219/315	78,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	точка т. 5 - точка т. 6		219/315	10,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	точка т. 6 - тепловой пункт 08-04-181		219/315	4,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-181 - тепловой пункт 08-04-182		219/315	179,36	Транзит по зданию	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-182 - тепловой пункт 08-04-183		159/250	139,45	Транзит по зданию	ППУ	2009
РТС «Кунцево»	камера К20 - тепловой пункт 08-04-184		108/180	85,6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера L86J - тепловой пункт 08-04-185		86/145	27	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-068 - тепловой пункт 08-04-186		143/200	73,11	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-186 - камера L86J		109/160	66,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера L86J - тепловой пункт 08-04-187		66/125	71	Канальная	ППУ	2010
РТС «Кунцево»	камера К25А - тепловой пункт 08-04-188		219/315	114,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера А - тепловой пункт 08-04-189		108/180	37,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Кунцево»	кам. К14V - кам. К15V		50	70	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К15V - ул. Говорова, д.16, корп.1		50	10	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К11V - кам. К12V		50	47	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К12V - ул. Говорова, д.16, корп.2		50	28	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К22V - кам. К22АV		50	45	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К22АV - ул. Говорова, д.16, корп.3		50	16	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К23V - кам. К23АV		50	42	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К23АV - ул. Говорова, д.16, корп.4		50	20	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера К27V - камера К28V		100	26	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К28V - ул. Говорова, д.16, корп.5		50	12	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К8V - ул. Говорова, д.14, корп.2		50	38	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера К8V - тепловой пункт 08-04-196		50	3	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера К18V - тепловой пункт 08-04-197		50	10	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера К19V - тепловой пункт 08-04-198		50	16	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К9V - аб. 08-04-199		100	26	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	ул. Толбухина, д.7, корп.1 - аб. 08-04-200		100	10	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К21V - ул. Толбухина, д.5, корп.2		50	35	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера К21БV - тепловой пункт 08-04-202		50	33	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	аб. 08-04-200 - кам. К21V		100	77	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К21V - аб. 08-04-203		150	15	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	аб. 08-04-204 - аб. 08-04-203		100	30	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К28V - аб. 08-04-205		50	33	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	камера У-31 - тепловой пункт 08-04-206		50	3,5	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К24V - кам. К27V		100	72	Канальная	Минвата	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	кам. К27V - ул. Говорова, д.16, стр.6		50	12	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	аб. 08-04-209 - ул. Горбунова, д.10, корп.2		100	65	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. кам б/н - ул. Горбунова, д.10, стр.2		100	15	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	аб. 08-04-204 - ул. Толбухина, д.10, корп.1		100	48	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	аб. 08-04-210 - ул. Толбухина, д.10, корп.1, стр.4		50	24	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К3V - кам. К3-1V		200	160	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К3-1V - аб. 08-04-212		200	160	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К3-1V - аб. 08-04-213		200	105	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	кам. К4V - ул. Толбухина, д.13, корп.6		50	45	Канальная	Минвата	2010
РТС «Кунцево»	ул. Говорова, д.12 - аб. 08-04-215		50	24	Канальная	Минвата	2009
РТС «Кунцево»	точка №38 - тепловой пункт 08-04-217		89/180	9,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К80В - тепловой пункт ЦТП08-04-218		108/180	132,18	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К26В - тепловой пункт 08-04-219		219/315	141,14	Канальная	ППУ	2013
РТС «Кунцево»	камера К71В - тепловой пункт ТП37Д УМТ и ХО ГУВД		200	92	Канальная	Минвата	1982
РТС «Кунцево»	камера К78 - Здание КПП а/х №5		25	6	Канальная	Минвата	1982
РТС «Кунцево»	камера К76А - тепловой пункт ТП42Д ФГУП "ГлавНИВЦ"		150	53	Канальная	Минвата	1983
РТС «Кунцево»	камера К77А - тепловой пункт ТП48Д ОАО "Экспресс-Авто"		200	454	Канальная	Минвата	1983
РТС «Кунцево»	камера К77 - тепловой пункт ТП45Д ЗАО "Фирма Продснаб"		250	5	Канальная	Минвата	1976
РТС «Кунцево»	камера К78-2 - тепловой пункт ТП22С ЗАО "Сапфир"		200	20	Канальная	Минвата	1970
РТС «Кунцево»	камера К77В - тепловой пункт ТП7Д Рябиновая 43		200	70,55	Канальная	Минвата	1978
РТС «Кунцево»	кам. к.77С - кам. к.77В		200	18	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К78 - тепловой пункт ТП49Д ООО "ТРИА"		150	281	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера К70В - тепловой пункт ТП3Д ЗАО "Соцсервис"		100	188,65	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера К71С - точка т.46		300	9,1	Канальная	Минвата	1987
РТС «Кунцево»	точка т.46 - точка т.47		300	30	Канальная	Минвата	1987
РТС «Кунцево»	точка т.47 - тепловой пункт ЦТП8В ЗАО "ПИК Регион"		300	172,46	Канальная	Минвата	1987
РТС «Кунцево»	камера К71 - точка тчк.45		300	10	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера К71А - тепловой пункт ТП 8С ООО "Проминэкспо"		80	19	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера 71 - камера L76В		100	38	Надземная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера L76В - строение Рябиновая ул., д.21 стр.1		100	26	Надземная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	точка тчк.45 - камера К.71А		300	64	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера К76А - тепловой пункт ТП 18С ООО "Запад-Терминал"		125	89	Канальная	Минвата	1989
РТС «Кунцево»	камера К78-1 - тепловой пункт 08-04-169 ЗАО "Сапфир		219/315	20	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	источник т/снабжения РТС «Кунцево» - камера КП в т.1		820/1000	79,5	Канальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К72 - камера К72-1		720/900	4,31	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К72-1 - камера К72Д		720/900	252,41	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.4 - точка т.5		720/900	18,99	Надземная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.5 - камера К17		720/900	69,08	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.6 - точка т.7		720/900	25,8	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.7 - точка т.8		720/900	216,15	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К20В - точка т.18		500	20,2	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	точка т.18 - камера К21		500	52,6	Канальная	АПБ	2001
РТС «Кунцево»	камера К25В - камера К25А		500	55	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К25А - камера К25		500	79	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К25 - камера К26-2		500	109	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К1 - камера К3N		600	70,4	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К3Е - камера К3L		600	60	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К3L - камера К3J		600	88	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К3J - камера К3Н		250	107	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера К26В - точка т.22		300	39	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	точка т.22 - точка т.23		325/450	45,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Кунцево»	точка т.23 - камера К26А		300	10,6	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К26А - точка т.24		300	25	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К37К - камера К37		200	46	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К37 - камера К39Е		200	28	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К39Е - камера К39А		200	142	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К39А - камера К39		200	146,15	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К1 - камера К2		400	338,77	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К2 - камера ПК-0		400	73	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера К2 - камера К3М		300	44	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К21 - камера К22		400	152,8	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К22 - камера К22F		400	95,3	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К19 - камера К19С		250	101	Надземная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	Камера К22F - точка т.26		250	150,28	Канальная	мин.ск.	2003
РТС «Кунцево»	камера К19С - камера К19Д		250	15	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	камера К22F - камера К22G		400	63,6	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К19Д - камера К19Е		250	101	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	камера К22G - камера L35		400	138,8	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К19Е - камера К19Г		250	83	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	точка т.26 - камера К34		250	57,9	Канальная	мин.ск.	2003
РТС «Кунцево»	камера К26-4 - точка т.35		530/750	346,5	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	точка т.35 - точка т.36		530/750	66,5	Канальная	ППУ	1945
РТС «Кунцево»	точка т.36 - камера К22А		530/750	244,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К18J - точка т.34		219/315	6,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Кунцево»	камера К18А - камера К18G		100	90	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	камера К18J - камера К18А		200	110	Канальная	Минвата	1985
РТС «Кунцево»	камера К3J - точка А		200	405	Надземная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К6V - камера К7V		200	40	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К71В - камера К71С		400	77,04	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К71С - точка К71D		400	228,83	Надземная	Минвата	1991
РТС «Кунцево»	точка К71D - камера К78		426/560	16	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Кунцево»	камера К5V - камера К11V		100	21	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К78 - камера к.78-1		400	10	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера к.78-1 - камера к.78-2		400	117	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К7V - камера К18V		200	68	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера к.78-2 - камера К-76		400	72	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К76А - камера К77		250	91,95	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К77 - камера К77С		200	68	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К5V - камера К22V		100	38	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К22V - камера К23V		100	55	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	источник т/снабжения РТС"Кунцево" - камера КП в т.1		820/1000	39,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера КП в т.1 - точка т.1		820/1000	7,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.1 - точка т.2		820/1000	51	Надземная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.2 - точка т.3		820/1000	28,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.3 - точка т.4		820/1000	32,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.4 - камера К3А1		820/1000	10	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К3А1 - точка т.5		820/1000	13,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.5 - камера К4В1		800	177	Надземная	мин.ск.	1991
РТС «Кунцево»	камера К4В1 - камера К4		800	21	Канальная	АПБ	1997
РТС «Кунцево»	камера К4 - точка т.8		800	60	Канальная	АПБ	1999
РТС «Кунцево»	точка т.8 - точка т.9		820/1000	44	Канальная	ППУ	1999
РТС «Кунцево»	точка т.9 - камера К6		800	64,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К6 - камера К6А		800	155,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	камера К37J - камера К33А		820/1000	219,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К33А - камера К33В		820/1000	6,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К33С - камера К33F		820/1000	181,9	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Кунцево»	камера К33F - камера К12		820/1000	182,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К12 - камера К12А		500	25	Канальная	АПБ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К12А - камера К12В		500	126	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера К12В - камера К12С		500	7,5	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера К12С - камера К16А		820/1000	252,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	камера К15С - камера К15А		500	72,4	Канальная	Минвата	2000
РТС «Кунцево»	камера К16А - камера К15С		400	120	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К18Е - камера К18D		400	47,5	Канальная	Минвата	2003
РТС «Кунцево»	камера К18К - камера К20		426/560	226,85	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Кунцево»	камера К37J - камера К37Н		600	150,2	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К37Н - камера ПК101		600	34,2	Канальная	АПБ	2001
РТС «Кунцево»	ПК101 - камера К37G		600	65	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	камера К37G - точка ПК90		600	52,55	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	точка ПК90 - камера К37F		600	119,85	Канальная	Минвата	2009
РТС «Кунцево»	камера К37F - камера К37Е		600	65,8	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К37Е - камера К37D		600	178	Канальная	АПБ	2001
РТС «Кунцево»	камера К37D - камера К37С		600	239,5	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К37С - камера К14		600	56	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	тчк. №14 - кам. К14А		600	154,2	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К14А - точка т.15		600	65,55	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	точка т.15 - точка т.16		600	41,6	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	точка т.16 - точка т.17		600	16,5	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	точка т.17 - камера К14В		600	16	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К23А - камера L86F		325/450	68	Канальная	ППУ	1993
РТС «Кунцево»	камера L86F - камера L86E		325/450	55	Канальная	ППУ	1993
РТС «Кунцево»	камера L86E - тепловой пункт 08-04-069		325/450	28	Канальная	ППУ	2000
РТС «Кунцево»	тепловой пункт 08-04-069 - камера L86D		200	74	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера L86D - камера L86D1		200	86	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера L86D1 - камера L86C		200	111,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера L86C - камера L86B		200	29	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера L86B - камера К31		200	27,5	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К23 - камера К24		200	330	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К24 - камера К24А		200	30	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера К24А - камера L66H		200	191,16	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	камера L66H - камера L66G		159/250	85	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L66G - камера L66E		133/225	64	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера L66E - камера L66F		133/225	24	Канальная	ППУ	2012
РТС «Кунцево»	камера К37С - камера К37В		600	102,1	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К37В - камера К37А		600	235	Канальная	АПБ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К37А - камера К37		600	116,15	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К37 - камера К1А		600	69,55	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К1А - камера К1		600	215,6	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К18К - строение Гришина ул., д.23, к.3		250	20	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	здание Гришина ул., д.23, к.3 - здание транзит по тех.подполью Гришина ул., д.23, к.3		250	75	Транзит по зданию	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	здание Гришина ул., д.23, к.3 - строение Гришина ул., д.21, к.3		273/400	12,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	здание Гришина ул., д.21, к.3 - здание транзит по Гришина ул., д.21, к.3		250	60	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Кунцево»	здание Гришина ул., д.21, к.3 - камера К19В		250	103	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К19В - точка т.19		200	171	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К19F - камера ПК 101		426/560	455,88	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера К33 - камера К35А		400	113,7	Канальная	Минвата	1987
РТС «Кунцево»	камера К35А - точка 422174		400	156,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	точка 422174 - камера К35		400	32	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	камера К35 - точка 422176		426/560	43,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	точка врезки 422176 - точка 422188		400	71,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	точка 422188 - камера К36		426/560	2	Канальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	камера К36 - точка 422189		426/560	4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Кунцево»	точка 422189 - точка Б		400	43	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	точка Б - точка т.23		400	220	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	точка т.23 - точка т.24		426/560	38,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	точка т.24 - камера К38		400	104	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	источник т/снабжения РТС"Кунцево" - камера КП в т.1		820/1000	39,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера КП в т.1 - точка т.2		820/1000	7,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.2 - точка т.3		820/1000	51	Надземная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.3 - точка т.4		820/1000	44,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.4 - точка т.5		820/1000	51	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т.5 - камера кам.К3А		820/1000	18	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	камера кам.К3А - точка т.6		820/1000	12	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	точка т6 - камера К4В1		800	177	Надземная	мин.ск.	1991
РТС «Кунцево»	точка К4В1 - камера К4В		800	61,3	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К4В - камера КП-45		700	34,7	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К4 - камера К4А		600	55	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	камера К46А - точка т.9		700	22,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	точка т.9 - камера К47		700	282,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	точка т 27 - строение Багрицкого ул. д.22		200	43,64	Канальная	Минвата	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	камера К52 - точка 27		200	100	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	строение Багрицкого ул. д.22 - камера L64E		150	132,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	камера К58E - точка т.12		600	136,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	камера К58 - камера К58А		325/450	43,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К58А - камера К58В		325/450	44	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К58В - камера К58С		325/450	194	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К58С - камера К58D		325/450	69,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К58D - камера К61А		325/450	39,05	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К61А - камера К61		325/450	97	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	камера К63А - камера К63В		300	30,8	Канальная	АПБ	2001
РТС «Кунцево»	камера К63В - камера К57		300	59,45	Канальная	АПБ	2001
РТС «Кунцево»	камера К57 - камера К57А		250	133,6	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	камера К57А - камера L83B		250	28,6	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	точка т.18 - камера К17L		300	10,58	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	точка т.21 - точка т.22		325/450	10,46	Футляр	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	точка т.22 - камера К17		325/450	6,63	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	кам. К72D - тчк. №т.4		720/900	276,41	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К6А - кам. К37J		800	38,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Кунцево»	кам. К33В - тчк. №т. 10		820/1000	38	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 10 - кам. К33С		820/1000	14,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К15С - кам. К17М		400	85	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К17М - кам. К18E		400	93,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К18D - кам. К18С		400	78,5	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К18С - кам. К18В		400	131,5	Канальная	АПБ	1999
РТС «Кунцево»	кам. К18В - тчк. №т. 11		400	53	Канальная	АПБ	1998
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 11 - тчк. №т. 12		400	46,5	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 12 - кам. К18К		400	126,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К20 - кам. К17F		400	266,47	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К17F - кам. К14D		400	74,03	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	тчк. №т.9 - кам. К17		720/900	187,21	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К14 - тчк. №т.13		600	31	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	тчк. №т.13 - тчк. №14		600	21,7	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К14В - кам. К14С		600	220,32	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К14С - кам. К14D		600	139,83	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К14D - тчк. №т 18		400	63,4	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	тчк. №т 18 - кам. К23		350	16,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	кам. К23 - кам. К23А		426/560	127	Канальная	ППУ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	тчк. №т.19 - кам. К19F2		219/315	22,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К33F - кам. К33		400	49,13	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К38 - кам. К40		426/560	128,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Кунцево»	кам. КП в т.1 - тчк. №		820/1000	3,35	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. КП 45 - кам. К46		700	94,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К4А - кам. КП 45		600	15	Канальная	АПБ	1999
РТС «Кунцево»	кам. К46 - кам. К46А		700	55,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К47 - кам. К51		600	164,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К51 - кам. К52		600	164	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К52 - кам. К52Е		600	50	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К52Е - тчк. №т.10		600	80	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	точка т.10 - точка т.11		600	19	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	тчк. №т.11 - кам. К54		600	12	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К54 - кам. К55		600	52,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К55 - кам. К56		600	177,78	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К56 - кам. К58		600	92,01	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К58 - тчк. №		600	63	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	кам. К58Е - тчк. №12		600	55	Канальная	АПБ	2002
РТС «Кунцево»	тчк. №13 - кам. К63А		600	51	Канальная	АПБ	1990
РТС «Кунцево»	кам. К63А - кам. К63		600	118,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Кунцево»	тчк. №точка в. 11 - кам. К20В		720/900	114,6	Канальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К4В - кам. К5		500	92,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Кунцево»	кам. К5 - кам. К5А		500	67,8	Канальная	АПБ	1996
РТС «Кунцево»	кам. К5А - кам. К17Н		300	114,3	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	кам. К17Н - кам. К17G		325/450	154,73	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К17G - тчк. №т.18		300	156,35	Канальная	АПБ	2000
РТС «Кунцево»	кам. К17L - кам. К17Е		300	219,41	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	кам. К17Е - кам. К17Р		300	165,17	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К17Р - кам. К17D		300	107,04	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К17D - кам. К17С		300	121,81	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К17С - кам. К17В		300	159,04	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К17В - кам. К17А		300	262,81	Канальная	АПБ	1995
РТС «Кунцево»	кам. К17 - тчк. №22		325/450	13,76	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Кунцево»	тчк. № - тчк. №т.2		820/1000	31,8	Надземная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. У-2 - кам. К25В		500	204,35	Канальная	АПБ	2002
РТС «Кунцево»	кам. К26-2 - кам. К26		720/900	21,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К26-3 - кам. К28-1		720/900	47,3	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	кам. К28-1 - кам. К28		720/900	7,65	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К28 - кам. К28А		720/900	158,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	кам. К28А - кам. К28С		600	2,75	Канальная	Минвата	2004
РТС «Кунцево»	кам. К28С - кам. К1		600	3	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	тчк. №т.2 - кам. К1-1		820/1000	26,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. К3N - тчк. №т.20		600	31,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	тчк. №т.20 - кам. К3А		600	277,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К3А - кам. К3С		600	205,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К3С - кам. К3D		600	209,2	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К3D - кам. К3Е		600	158	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К26 - кам. К26-1		325/450	24,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К3А - кам. К3В		400	112	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К26В - кам. К26-1		400	116,3	Канальная	АПБ	1999
РТС «Кунцево»	кам. К1-1 - тчк. №т.3		800	42	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	тчк. №т. 24 - кам. К37К		300	80,4	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К39 - кам. К40А		200	209	Канальная	Минвата	1993
РТС «Кунцево»	тчк. №т.3 - кам. КП-1		800	180	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К3М - кам. К11		300	378,41	Канальная	АПБ	2003
РТС «Кунцево»	кам. К11 - кам. К13		300	97,4	Канальная	Минвата	2001
РТС «Кунцево»	кам. К13 - тчк. №25		300	79,35	Канальная	Минвата	2001
РТС «Кунцево»	тчк. №25 - кам. К16		300	15	Канальная	Минвата	2001
РТС «Кунцево»	кам. К16 - кам. К17		300	101,75	Футляр	Минвата	1996
РТС «Кунцево»	кам. К17 - кам. К19		300	16,9	Канальная	АПБ	1996
РТС «Кунцево»	кам. КП-1 - кам. К70А-1		720/900	164,91	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	кам. КП-1 - кам. к.70		800	82,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. К26-3 - кам. К26-4		530/750	15,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Кунцево»	кам. к.70 - кам. к.70-1		800	94,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. к.70-1 - кам. к.70-2		800	37,6	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. к.70-2 - кам. к.70А		800	80,4	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. к.70А - кам. к.70В		800	139,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Кунцево»	кам. к.70В - тчк. №т.28		400	44,98	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	тчк. №т.28 - кам. т.29		400	50,92	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. У-31 - кам. К2V		200	51	Надземная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. т.29 - кам. к.71		400	102,32	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К2V - кам. К3V		200	30	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. к.71 - тчк. №т.30		400	58,54	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К3V - кам. К4V		200	42	Канальная	Минвата	1980

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Кунцево»	кам. К4V - кам. К5V		200	42	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К70А-1 - кам. К72		720/900	57,93	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Кунцево»	тчк. №т.30 - кам. т.31		400	15,67	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К5V - кам. К6V		200	58	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. т.31 - кам. к.71В		400	236	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К7V - кам. К8V		200	40	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К8V - кам. К9V		200	46	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К11V - кам. К14V		100	50	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К18V - кам. К19V		150	71	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. к.76 - кам. к.76В		250	25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К19V - кам. К20V		150	63	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К20V - кам. К20AV		150	33	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. К20AV - кам. К21V		150	21	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	кам. к.76В - кам. к.76А		250	39,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Кунцево»	кам. К23V - кам. К24V		100	60	Канальная	Минвата	1980
РТС «Кунцево»	тчк. №т 43 - кам. кам б/н		100	350	Надземная	Минвата	1980

Таблица Д.25– Параметры тепловых сетей от РТС «Красная Пресня»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	726/5а	к726/13	300	11,00	Гильза/Футляр	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к134	к701	600	62,15	Полупроходной канал	Маты из минваты	2011
РТС «Красная Пресня»	к2305	к717/п2	200	96,22	Непроходной канал, Подвал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к702	к703	600	89,01	Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к703	к704	600	127,25	Бесканальная, Непроходной канал	Маты из минваты, ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к704	к704/1	100	47,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2007
РТС «Красная Пресня»	к704	к704/2	250	179,00	Бесканальная, Непроходной канал	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к704	к756	600	70,15	Непроходной канал	Маты из минваты	2000
РТС «Красная Пресня»	к705	к706	600	54,30	Непроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к706	к706а	600	54,50	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к706а	к706б	600	86,45	Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к706б	к707	600	21,94	Камера, Надземная на высоких опорах	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к707	к708	600	167,95	Непроходной канал	Маты из минваты	2003
РТС «Красная Пресня»	к708	к710	600	134,70	Непроходной канал, Проходной канал	Маты из минваты	2003
РТС «Красная Пресня»	к710	к710/1	300	108,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2007
РТС «Красная Пресня»	к710	к711	600	87,80	Непроходной канал	Маты из минваты	1979
РТС «Красная Пресня»	к710/1	к710/8	300	118,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к710/13	к710/20	250	59,00	Надземная на низких опорах, Непроходной канал	Маты из минваты	1985
РТС «Красная Пресня»	к710/2	к710/3	250	6,94	Непроходной канал	Маты из минваты	2008
РТС «Красная Пресня»	к710/2	к710/5	150	77,42	Полупроходной канал	Маты из минваты	2008
РТС «Красная Пресня»	к710/20	к710/4	250	37,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1970
РТС «Красная Пресня»	к710/21	к710/15	150	106,85	Непроходной канал, Полупроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к710/22	к710/6	250	103,30	Непроходной канал	Маты из минваты	2008
РТС «Красная Пресня»	к710/23	к710/7	150	53,30	Надземная на низких опорах, Непроходной канал	Маты из минваты	1996
РТС «Красная Пресня»	к710/3	к710/13	250	42,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1963
РТС «Красная Пресня»	к710/4	к710/22	250	15,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1970
РТС «Красная Пресня»	к710/5	к710/15	150	67,65	Непроходной канал, Полупроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к710/8	к710/2	350	191,39	Непроходной канал	Маты из минваты	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к710/9	к710/21	150	21,10	Полупроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к710/9	к710/23	150	56,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1996
РТС «Красная Пресня»	к711	к712	600	122,15	Гильза/Футляр, Проходной канал	Маты из минваты, ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к712	к712а	500	33,32	Непроходной канал, Проходной канал	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	к712а	к713	500	38,20	Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	к713	к714	500	83,50	Непроходной канал	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к714	к748	500	99,96	Непроходной канал, Проходной канал	Скорлупы	2005
РТС «Красная Пресня»	к715	к749	500	52,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к716	к717	500	160,70	Непроходной канал	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	к717	к717/1	300	72,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717	к758	500	13,70	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	к717/1	к717/2	300	16,37	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1995
РТС «Красная Пресня»	к717/2	к717/3	300	98,00	Надземная на низких опорах, Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/3	к717/5	300	71,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/5	к717/6	300	140,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/6	к717/7	300	27,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/7	к717/7а	300	62,40	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/7а	к717/8	300	20,40	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/8	к717/9	300	20,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к717/9	к2105	300	100,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к718	к719	500	329,50	Полупроходной канал	Маты из минваты	2007
РТС «Красная Пресня»	к720	к720А	500	59,24	Проходной канал	Маты из минваты	2007
РТС «Красная Пресня»	к722	к723	500	66,00	Проходной канал	АПБ	1995
РТС «Красная Пресня»	к723	к723/1	200	25,23	Непроходной канал	Маты из минваты	1994
РТС «Красная Пресня»	к723	к744	500	34,00	Проходной канал	АПБ	1995
РТС «Красная Пресня»	к723/1	к723/2	150	33,20	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к723/2	к723/3	150, 80	9,20	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к723/3	т8	80	17,60	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к723/п2	аб0307/040	100	69,10	Подвал	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к724	аб0307/054	100	21,58	Непроходной канал	Маты из минваты	1971
РТС «Красная Пресня»	к724	к725	500	97,84	Непроходной канал	Маты из минваты	2012
РТС «Красная Пресня»	к725	к741	400	62,50	Непроходной канал	Маты из минваты	2003
РТС «Красная Пресня»	к726	к726/16	250	34,50	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к726	к726/1а	400	68,56	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	к726	к740	400	116,40	Непроходной канал	Маты из минваты	2003
РТС «Красная Пресня»	к726/1	к726/1б	150	5,94	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	к726/10	к726/12	200	93,00	Полупроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/11	к726/14	150	8,50	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/11	к726/17	250	3,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/12	к726/п3	200	71,00	Непроходной канал, Подвал	Маты из минваты	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/14	к726/18	150	8,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/16	аб0307/028	125	24,00	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Красная Пресня»	к726/16	к726/11	250	217,00	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Красная Пресня»	к726/17	к726/8	200	8,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/18	аб0307/057	150	60,46	Непроходной канал, Подвал	Маты из минваты	1995
РТС «Красная Пресня»	к726/19	к726/21	400	3,50	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к726/19	к726/22	400	3,50	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к726/1а	т7	400	1,79	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	к726/1б	к726/п4	150	132,50	Непроходной канал, Подвал	Маты из минваты	1995
РТС «Красная Пресня»	к726/2	аб0307/015	100	53,40	Непроходной канал	Маты из минваты	2008
РТС «Красная Пресня»	к726/2	к726/3	200	55,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/22	к726/4	400	11,36	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к726/3	к726/20	100	50,00	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Красная Пресня»	к726/3	к726/5	200	54,00	Непроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/4	к727/1	300, 400	102,50	Коллектор, Непроходной канал	Маты из минваты	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/5	726/5а	300	122,00	Непроходной канал, Полупроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/5	к727/1	300	220,00	Коллектор, Непроходной канал, Полупроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/6	к726/10	300	65,50	Непроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/6	к726/13	300	27,00	Непроходной канал	АПБ	1985
РТС «Красная Пресня»	к726/8	к726/9	200	79,50	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/9	аб0307/009	200	78,30	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к726/п4	аб0307/011	150	66,00	Непроходной канал, Подвал	Маты из минваты	1995
РТС «Красная Пресня»	к727	к727а	300, 400	122,00	Коллектор	Маты из минваты	2011
РТС «Красная Пресня»	к727	к728	400	89,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к728	к729	400	45,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к729	к729А	400	88,50	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к729А	к730	400	178,50	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к730	к731	400	3,00	Коллектор	Маты из минваты	1963
РТС «Красная Пресня»	к731	к732	400	170,00	Коллектор	Маты из минваты	1965

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к732	к751	400	130,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к733	к747	400	87,60	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к733	к751	400	6,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к734	к735	400	45,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к735	к735/1	250	14,80	Непроходной канал	Маты из минваты	1963
РТС «Красная Пресня»	к735	к736	400	195,00	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к735/1	к735/п1	250	113,50	Непроходной канал	Маты из минваты	1963
РТС «Красная Пресня»	к736	к736/1	250	3,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2012
РТС «Красная Пресня»	к736	к739	250	90,50	Полупроходной канал	Маты из минваты	2010
РТС «Красная Пресня»	к736/1	к736/2	200	34,20	Гильза/Футляр, Непроходной канал	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к736/2	к736/3	250	82,90	Бесканальная, Камера	Маты из минваты, ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к736/3	к736/4	200	92,10	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	к739	к738	250	55,76	Полупроходной канал	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	к740	к741	400	69,30	Непроходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к741	аб0307/008	100	27,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к744	к724	500	142,20	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Красная Пресня»	к747	к734	400	112,40	Коллектор	Маты из минваты	1965
РТС «Красная Пресня»	к748	к715	500	58,50	Непроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к749	к716	500	52,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к752	к718	500	40,50	Полупроходной канал	Маты из минваты	2007
РТС «Красная Пресня»	к756	к757	500	28,69	Гильза/Футляр	Маты из минваты	1999
РТС «Красная Пресня»	к757	к705	600	76,01	Камера, Непроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к758	к752	500	100,30	Надземная на низких опорах, Непроходной канал	Маты из минваты	2009
РТС «Красная Пресня»	т7	к726/1	150	1,96	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	т7	к726/21	400	100,79	Бесканальная, Гильза/Футляр	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	к901	к923	800	62,05	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к902	к903	800	140,00	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к903	к904	800	162,00	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к904	к904/1	400	66,51	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904	к905	800	87,40	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/1	к904/2	400	108,60	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/2	к904/3	400	10,65	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/3	к904/4	400	5,00	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/3	к904/5	400	6,47	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/5	к904/6	400	45,84	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к904/6	к904/7	400	12,38	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к905	к906	800	128,00	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к906	к907	800	85,00	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к907	к908	800	115,00	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к908	к909	800	84,90	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к909	к909/1	500	108,95	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909	к910	800	75,00	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к909/1	к909/2	500	20,30	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/10	к909/11	500	36,30	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/11	к909/12	500	113,30	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/12	к909/13	500	6,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/13	к919	500	139,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/13	т59Б	150	61,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/2	аб0309/016	150	20,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/2	к909/3	500	217,60	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/3	к909/4	500	26,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/4	к909/5	500	153,50	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/5	к909/6	500	14,00	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/6	к909/7	500	100,70	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/7	к909/8	500	101,50	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/7а	аб0309/002	150	38,00	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Красная Пресня»	к909/8	к909/9	500	86,50	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к909/9	к909/10	500	111,90	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Красная Пресня»	к910	к911	800	77,20	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к911	к912	800	103,00	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к912	к913	800	173,95	Проходной канал	Скорлупы	2004
РТС «Красная Пресня»	к913	к914	800	101,21	Проходной канал	Скорлупы	2004
РТС «Красная Пресня»	к914	к915	800	313,00	Проходной канал	Скорлупы	2004
РТС «Красная Пресня»	к915	к916	800	138,00	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к916	к917	800	138,20	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к917	к918	800	64,45	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к918	к922	800	120,00	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к919	к919А	800	110,07	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к919	к921	800	151,00	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к919А	к920	800	124,56	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к920	к932	800	249,70	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Красная Пресня»	к921	к922	800	93,43	Проходной канал	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к923	к924	800	6,15	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к924	к925	800	79,00	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к926	к925	800	156,65	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к927	к926	800	351,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к928	к927	800	8,40	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к929	к928	800	276,10	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к930	к929	800	255,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к931	к930	800	3,00	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к931	т7	250	4,00	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к932	к931	800	3,00	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	к1304	к2115	1000	195,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2101	к2102	1000	258,30	Непроходной канал, Проходной канал	АПБ	1979
РТС «Красная Пресня»	к2102	к2103	1000	169,30	Непроходной канал	АПБ	1979
РТС «Красная Пресня»	к2103	к2104	1000	323,20	Непроходной канал	АПБ	1979
РТС «Красная Пресня»	к2104	к2105	1000	157,50	Непроходной канал	АПБ	1979
РТС «Красная Пресня»	к2105	к2105а	1000	42,70	Непроходной канал	АПБ	1979
РТС «Красная Пресня»	к2105а	к2106	1000, 900	267,30	Полупроходной канал, Щитовая проходка/туннель	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2106	к2107	1000	163,00	Проходной канал	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2106/3	к2106/2	200	21,00	Непроходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2106/3	к2106/4	200	22,00	Проходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2106/4	т14	200	39,00	Проходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2106/6	к2106/5	150	132,10	Проходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2106/6	к2106/7	150	18,00	Проходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2106/п1	к2106/2	200	280,60	Проходной канал	Маты из минваты	2002
РТС «Красная Пресня»	к2107	к2108а	1000	116,50	Проходной канал	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2108	к2108а	1000	7,28	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2108	к2109	1000	129,40	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2109	к2109а	1000	15,40	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2110	к2109а	1000	144,00	Полупроходной канал	Маты из минваты	2008
РТС «Красная Пресня»	к2110	к2111	1000	139,00	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2111	к2112	1000	265,50	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2112	к2113	1000, 900	248,50	Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель	АПБ, Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2113	к2114	900	102,00	Щитовая проходка/туннель	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	к2114	к2115	1000, 900	319,00	Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель	Маты из минваты	1980
РТС «Красная Пресня»	РТС «Красная Пресня»	к2101	600	66,00	Непроходной канал	Маты из минваты	1979

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	к2301	к2302	800	44,95	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2302	к2303	800	38,85	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2303	к2304	1000	64,47	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2304	к2305	1000	186,40	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2305	к2306	1000	290,05	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2306	к2307	1000	12,70	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2307	к2308	1000	147,15	Гильза/Футляр, Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2308	к2309	1000	16,85	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2309	к2310	1000	104,90	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2310	к2311	1000	38,25	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2311	к2312	1000	53,45	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2312	к2313	1000	48,95	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2313	к2314	1000	55,85	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2004
РТС «Красная Пресня»	к2314	к2315	1000	109,40	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2315	к705	1000	203,15	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2317	к2318	1000	177,90	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2318	к2319	1000	70,90	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2319	к2320	1000	100,60	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2320	к2321	1000	100,60	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2321	к2322	1000	109,00	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2325	к2326	1000	316,50	Полупроходной канал, Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2326	к2327	1000	64,75	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2327	к2328	1000	68,20	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2328	к2328/1	275	132,99	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Красная Пресня»	к2328	к2329	1000	177,80	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к2328/1	к2328/2	250	105,60	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2329	к2330	1000	88,35	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2330	к2331	1000	41,55	Надземная на низких опорах	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2331	к2332	1000	174,15	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2332	к2333	1000	280,95	Проходной канал	Маты из минваты	2006
РТС «Красная Пресня»	к2333	к901	1000	104,65	Проходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к705	к2317	1000	90,85	Полупроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	к717/3	к2305	300	29,50	Непроходной канал	Маты из минваты	2005
РТС «Красная Пресня»	камера №726/12 - строение Мукомольный пр-д, д. 3		108/180	42,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Красная Пресня»	Мукомольный пр., д.3, стр.1 - аб. 01-05-0307/013		100	59	Транзит по зданию	Минвата	2010

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Красная Пресня»	камера № 726/п3 - строение Шелепихинская наб., д. 4, к.2		100	46	Транзит по зданию	Минвата	1962
РТС «Красная Пресня»	строение Шелепихинская наб., д. 4, к.2 - строение Шелепихинская наб., д. 2А, стр. 1,2,3,4		108/180	88,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Красная Пресня»	кам. к726/п7 - тчк. №задв.1		100	20	Транзит по зданию	Минвата	1962
РТС «Красная Пресня»	камера №726/3 - тепловой пункт Мукомольный пр-зд, д.7, к.2		100	50	Канальная	Минвата	1960
РТС «Красная Пресня»	камера № 726/2 - тепловой пункт Шелепихинская наб., д.12, стр.2		57/140	29,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Красная Пресня»	кам. к726/3 - Мукомольный пр., д.9, корп.1		133/225	21,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Красная Пресня»	Мукомольный пр., д.9, корп.1 - Мукомольный пр., д.9, корп.2		125	48,2	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Красная Пресня»	Мукомольный пр., д.9, корп.2 - аб. 01-05-0307/050		125	49,5	Транзит по зданию	Минвата	2007
РТС «Красная Пресня»	Шелепихинская наб., д.20 - аб. 01-05-0307/057-00		100	83	Канальная	Минвата	1982
РТС «Красная Пресня»	камера №726/11 - тепловой пункт Шелепихинская наб., д.20,		100	45	Канальная	Минвата	1972
РТС «Красная Пресня»	кам. к724 - аб. 01-05-0307/084		200	27,3	Канальная	Минвата	2003
РТС «Красная Пресня»	2-я Магистральная ул., д.7А, стр.18 - РТС «Красная Пресня»		800	80	Бесканальная	ППУ	1998

Таблица Д.26 – Параметры тепловых сетей от РТС «Пенягино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	кам. 5-1-0075 - тчк. №75а		200	109,45	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Пенягино»	тчк. №75а - аб. 09-08-001		200	108,9	Канальная	Минвата	1993
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0019 - тчк. №19а		200	29,67	Канальная	АПБ	1993
РТС «Пенягино»	тчк. №19а - аб. 09-08-002		200	83	Канальная	Минвата	1993
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0019 - тепловой пункт 09-08-003		200	273,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0016 - тепловой пункт 09-08-004		200	132,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0015 - точка 15а		200	63,7	Канальная	АПБ	1998
РТС «Пенягино»	точка 15а - тепловой пункт 09-08-005		200	55,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0015 - тепловой пункт 09-08-006		200	119,2	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0012 - тепловой пункт 09-08-007		200	116,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0012 - кам. 6-1-0060		273/400	125,95	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0060 - 3-й Митинский пер., д.4, корп.1		273/400	2,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0011 - тепловой пункт 09-08-009		200	34,86	Канальная	АПБ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0008 - тепловой пункт 09-08-010		200	62,85	Канальная	АПБ	1993
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0023 - тепловой пункт 09-08-011		200	46,7	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0026 - тепловой пункт 09-08-012		200	46,65	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0026 - тепловой пункт 09-08-013		219/315	275,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	точка 27а - тепловой пункт 09-08-014		200	46,6	Канальная	АПБ	1996
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0030 - тепловой пункт 09-08-015		200	24,65	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0025 - тепловой пункт 09-08-016		200	23,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0034 - тепловой пункт 09-08-017		150	35,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	тчк. №19 - тчк. №21		219/315	42,37	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	тчк. №21 - тчк. №25		219/315	34,72	Канальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	тчк. №25 - кам. 26/1		219/315	0,94	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 26/1 - кам. 27		219/315	6,22	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0031 - тчк. №18		219/315	114,65	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	тчк. №18 - тчк. №19		219/315	11,69	Канальная	ППУ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 27 - аб. 09-08-018		159/250	7,99	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Пенягино»	кам. 43 - аб. 09-08-019		125	17,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0025 - кам. 43		159/250	49,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Пенягино»	кам. 43 - аб. 09-08-020		100	34,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Пенягино»	точка 9б - тепловой пункт 09-08-021		219/315	15,2	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	точка 26 - тепловой пункт 09-08-022		219/315	218,8	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	точка 26 - тепловой пункт 09-08-023		219/315	25,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	точка 39 - тепловой пункт 09-08-024		219/315	24,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	точка 40 - тепловой пункт 09-08-025		219/315	9,35	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Пенягино»	точка 42 - тепловой пункт 09-08-026		219/315	135,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Пенягино»	точка 22 - тепловой пункт 09-08-027		219/315	16,85	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	тчк. №23 - аб. 09-08-028		219/315	131,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	точка 27 - тепловой пункт 09-08-029		219/315	80,75	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	тчк. №1 - аб. 09-08-030		219/315	72,9	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0009 - тепловой пункт 09-08-031		200	60	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	точка 8 - тепловой пункт 09-08-032		219/315	83,45	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0051 - тепловой пункт 09-08-033		219/315	93,95	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0051 - тепловой пункт 09-08-034		219/315	101,45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	точка 7 - тепловой пункт 09-08-035		219/315	41,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Пенягино»	кам. 33 - аб. 09-08-036		219/315	7,15	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	кам. 31 - аб. 09-08-037		219/315	39,16	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	кам. 28 - аб. 09-08-038		219/315	61,22	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	точка а - тепловой пункт 09-08-039		200	113,1	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	точка а - тепловой пункт 09-08-040		219/315	141,7	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Пенягино»	тчк. №1 - тчк. №4		150	16,71	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Пенягино»	тчк. №4 - аб. 09-08-041		150	360	Надземная	Минвата	2001
РТС «Пенягино»	точка 46 - тепловой пункт 09-08-042		133/225	188,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Пенягино»	Митинская ул., д.27 - аб. 09-08-043		100	115,63	Канальная	Минвата	1997
РТС «Пенягино»	камера 5-1-0079 - тепловой пункт 09-08-044		150	17	Канальная	Минвата	1999
РТС «Пенягино»	камера 11 - тепловой пункт 09-08-045		159/250	180,4	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0014 - тепловой пункт 09-08-046		108/180	113,03	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0060 - тепловой пункт 09-08-047		133/225	179,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	точка 12 - тепловой пункт 09-08-048		150	67,7	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Пенягино»	точка 45 - точка УП4		100	90	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Пенягино»	точка УП4 - тепловой пункт 09-08-049		114/200	11,15	Канальная	ППУ	2004
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0011 - тепловой пункт 09-08-050		150	199,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Пенягино»	точка 44 - тепловой пункт 09-08-051		50	9,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Пенягино»	тепловой пункт 09-08-001 - тепловой пункт 09-08-052		100	79,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0003 - тчк. №2		100	135,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Пенягино»	тчк. №2 - аб. 09-08-053		80	19,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Пенягино»	точка 3 - точка 4		108/180	20,02	Канальная	ППУ	2009
РТС «Пенягино»	точка 4 - точка 7		108/180	89,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Пенягино»	точка 7 - тепловой пункт 09-08-054		108/180	107,87	Канальная	ППУ	2009
РТС «Пенягино»	кам. 35 - тчк. №3		108/180	19,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Пенягино»	камера 6-1-0034 - точка 2а		89/160	14,94	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	точка 2а - тепловой пункт 09-08-055		89/160	37	Канальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	тепловой пункт 09-08-014 - точка 3в		100	48,8	Канальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	точка 3в - точка 7		100	40,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	точка 7 - точка 8		100	12,5	Канальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	точка 8 - точка 12		100	25,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	точка 12 - тепловой пункт 09-08-056		100	61,3	Канальная	ППУ	2010
РТС «Пенягино»	аб. 09-08-056 - аб. 09-08-057		65	360	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Пенягино»	камера 5-1-0079 - точка 2		65	23,3	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Пенягино»	точка 2 - точка 3		65	17,6	Канальная	ППУ	2011
РТС «Пенягино»	точка 3 - точка 13		65	113,9	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Пенягино»	точка 13 - тепловой пункт 09-08-058		65	64,4	Канальная	ППУ	2011
РТС «Пенягино»	точка 1 - точка 5а		219/315	14,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Пенягино»	точка 5а - точка 6		219/315	18	Канальная	ППУ	2012
РТС «Пенягино»	точка 6 - точка 7а		219/315	6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Пенягино»	точка 7а - точка 8а		159/250	23,3	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	точка 8а - тепловой пункт 09-08-060		159/250	16	Канальная	ППУ	2012
РТС «Пенягино»	кам. 26/1 - тчк. №5		89/180	20,21	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	тчк. №5 - аб. 09-08-061		89/180	37,71	Канальная	ППУ	2013
РТС «Пенягино»	тчк. №2 - тчк. №12		400	459	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0004 - тчк. №12		400	9,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	РТС «Пенягино» - кам. 6-1-0002		700	48,15	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0001 - кам. 6-1-0002		800	8,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 7 - кам. 8		200	200,95	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 5 - кам. 6-1-0052		400	206,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0052 - кам. 6-1-0053		400	13,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0053 - кам. 9		400	38,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	РТС «Пенягино» - кам. 6-2-0001		700	47,35	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0001 - кам. 6-2-0001		500	8,7	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0001 - кам. 6-2-0002		500	121,5	Надземная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0002 - кам. 11		500	156	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 44 - кам. 6-2-0004		400	153,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 18 - кам. 9		400	250,62	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 12 - кам. 15		400	59,6	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0054 - кам. 13		300	97,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 13 - тчк. №1		219/315	1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 15 - кам. 6-1-0056		300	12	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 24 - тчк. №16		300	386	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 18 - кам. 27		400	164,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0008 - кам. 6-1-0010		400	199	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 32 - кам. 37		400	103,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0009 - кам. 9б		325/450	48,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 9б - тчк. №9в		426/560	108	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 19 - кам. 21		300	114,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 21 - тчк. №23		200	4,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 21 - тчк. №22		200	4,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 40 - кам. 41		426/560	178,94	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0010 - кам. 6-1-0011		300	124,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0010 - кам. 6-1-0012		400	112,8	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0012 - кам. 6-1-0013		400	149,8	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0013 - кам. 6-1-0014		400	83,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0002 - кам. 6-1-0003		800	200,15	Надземная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0014 - кам. 6-1-0015		400	122,55	Канальная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0015 - кам. 6-1-0016		400	144	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0016 - кам. 6-1-0017		400	94,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0017 - кам. 6-1-0018		400	188,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0018 - кам. 5-1-0079		400	54,52	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0016 - кам. 6-1-0019		400	139,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0003 - кам. 6-1-0004		800	100,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0019 - кам. 6-1-0019а		400	181,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0019а - кам. 5-1-0075		400	38,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 24 - кам. 25		300	193,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 25 - тчк. №1		200	86,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0004 - кам. 6-1-0057		800	198	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0056 - кам. 36		325/450	130,66	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	кам. 36 - тчк. №а		250	496,16	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	кам. 35 - кам. х		200	116,24	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	кам. 36 - тчк. №а		200	7,53	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	тчк. №а - тчк. №б		57/125	3,37	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	кам. х - тчк. №б		57/125	3,41	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Пенягино»	кам. 3* - тчк. №б		219/315	6,3	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 31* - тчк. №б		219/315	6,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 28* - тчк. №б		219/315	5,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 5-1-0079 - кам. 32		720/900	402,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	тчк. №32а - кам. 32		720/900	171,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 34 - тчк. №32а		720/900	394,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	тчк. №9в - кам. 34		426/560	41,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	тчк. №а - тчк. №б		150	4,55	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 39 - тчк. №б		100	4,45	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0006 - кам. 6-1-0022		400	77,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 37 - кам. 26		300	29,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0022 - кам. 6-1-0023		200	71,9	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	ГТЭС Пенягино - РТС «Пенягино»		200	22,5	Канальная	Минвата	2004
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0005 - кам. 6-1-0059		700	271,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0022 - кам. 6-1-0024		400	246	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 37 - кам. 39		400	212,25	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 39 - кам. 40		400	179,75	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 41 - тчк. №а		400	290,71	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 42 - кам. 6-1-0058		400	141,66	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0058 - кам. 6-1-0057		400	63,84	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	кам. 42 - тчк. №точка б		100	4,68	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 41 - тчк. №1		150	4,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 33 - кам. 3		400	207,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 3* - кам. 31		400	35,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0024 - кам. 6-1-0025		400	167,7	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 31 - кам. 31*		400	56,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 31* - кам. 28		400	118,1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 28 - кам. 28*		400	43,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 28* - кам. 5		400	93,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0052 - кам. 12		400	3,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 15 - кам. 6-1-0054		400	8,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 13 - тчк. №16		300	104	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 27 - кам. 19		400	47,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 19 - тчк. №17		400	350,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	тчк. №17 - кам. 24		300	10,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	Дубравная ул., д.45, стр.1 - тчк. №кам. 6-1-0005-т.изм.парам А		700	161,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0005 - кам. 34		700	210	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0005 - кам. 45		400	124,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 45 - кам. 46		400	73,56	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 46 - кам. 18		400	183,12	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0007 - кам. 6-1-0059		400	30,63	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0057 - кам. 6-1-0005		800	174,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 11 - кам. 6-2-0003		400	1,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-2-0003 - кам. 44		400	202,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0025 - тчк. №25а		400	107,8	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0024 - кам. 6-1-0026		300	111,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0024 - кам. 6-1-0027		400	261,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0027 - тчк. №27а		200	110,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0027 - кам. 6-1-0028		400	112,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	Дубравная ул., д.45, стр.1 - тчк. №6-1-0005-точка изменения параметров А		400	66,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Пенягино»	тчк. №6-1-0005-точка изменения параметров А - кам. 6-1-0006		400	148,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0028 - кам. 6-1-0029		200	47,9	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0029 - кам. 6-1-0030		200	36,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0028 - кам. 6-1-0031		400	92,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0031 - кам. 6-1-0034		400	158,1	Канальная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0034 - тчк. №34а		400	73,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0059 - кам. 6-1-0006		400	45,17	Канальная	АПБ	1992
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0005 - кам. 6-1-0035		700	212	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0035 - кам. 6-1-0036		700	90,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0036 - тчк. №25а		400	40	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0036 - кам. 6-1-0037		700	83,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0037 - кам. 6-1-0038		700	95,2	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0038 - кам. 6-1-0039		700	103,2	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0039 - кам. 6-1-0040		700	97	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0040 - тчк. №34а		400	49,3	Канальная	АПБ	1991
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0007 - кам. 6-1-0008		400	108	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0004 - кам. 1		500	302,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 6-1-0008 - кам. 6-1-0009		300	77,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Пенягино»	кам. 1 - тчк. №2		400	39	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 1 - кам. 33		400	98,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 3 - тчк. №4		300	47	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	тчк. №4 - кам. 6-1-0051		300	98	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Пенягино»	кам. 3 - кам. 3*		400	53	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	кам. 5 - тчк. №6		300	42,8	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Пенягино»	тчк. №6 - кам. 7		300	45,8	Бесканальная	ППУ	1997

Таблица Д.27 – Параметры тепловых сетей от РТС «Строгино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера К 63 - тепловой пункт 09-03-001		219/315	11,7	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	кам. Кт.20 - аб. 09-03-002		219/315	74,5	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	точка 20 (врезка) - камера К.т.20		219/315	8	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	тчк. №наруж.стена - аб. 09-03-003		219/315	41	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	строение Исаковского д.28к.2 - строение Исаковского д.28к.2		219/315	15	Транзит по зданию	ППУ	2001
РТС «Строгино»	кам. Кт.21а - тчк. №наруж.стена		219/315	8,1	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	кам. к67 - тчк. №т.1		219/315	74,05	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	тчк. №4 Исак.ул.,24к.1 - аб. 09-03-004		200	26	Канальная	Минвата	1979
РТС «Строгино»	точка т.1 Исаковского ул., д.24, к.1 - точка т.2 Исаковского ул., д.24, к.1 к ЦТП 09-03-004		200	140	Транзит по зданию	Минвата	2001

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	точка ул.Исаковского д.24к1 - точка ул.Исаковского д.24к1		200	5,2	Канальная	Минвата	2001
РТС «Строгино»	транзит по зданию ул. Исаковского, д.24, корп.1		200	130	Транзит по зданию	Минвата	1979
РТС «Строгино»	камера 59 - тепловой пункт 09-03-005		219/315	118,8	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	точка д.17 к3 ул. Катукова - тепловой пункт 09-03-006		200	97,64	Канальная	Минвата	1979
РТС «Строгино»	строение Катукова маршала ул.,д.17к.3 - строение Катукова маршала ул.,д.17к.3		200	25	Транзит по зданию	Минвата	1979
РТС «Строгино»	камера К 59 - точка д.17 к3 ул. Катукова к ЦТП 09-03-006		200	30,55	Канальная	Минвата	1979
РТС «Строгино»	камера К 49/007 - тепловой пункт 09-03-007		250	102	Канальная	Минвата	1979
РТС «Строгино»	камера К47 - камера К49/007		250	124,1	Канальная	Минвата	1979
РТС «Строгино»	камера К 41 - тепловой пункт 09-03-008		219/315	25,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера К 35 - тепловой пункт 09-03-009		219/315	87,2	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	камера 10/1 - тепловой пункт ЦТП-09-03-010		219/315	289,7	Бесканальная	ППУ	1983
РТС «Строгино»	кам. Кт.1/2а - аб. 09-03-011		250	72,1	Канальная	Минвата	1980
РТС «Строгино»	камера т.105 - камера т.1/2а		273/400	25,7	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	кам. Кт.103 - тчк. №21А/012		273/400	19,55	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №21А/012 - аб. 09-03-012		250	280,4	Канальная	Минвата	1980
РТС «Строгино»	камера К 107 - тепловой пункт 09-03-013		219/315	39,6	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера Кт.111 - тепловой пункт 09-03-014		219/315	127,05	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	точка 24 ул.Кулакова д.15к2 - точка 25		219/315	16,24	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	камера К.113 - точка 24 Кулакова ул.,д.15,к.2		219/315	8,3	Бесканальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	точка 25 - точка 26 ул.Кулакова,д.15к.2		219/315	10,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	точка 26 - тепловой пункт 09-03-015		219/315	73,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	кам. к123А/11 - аб. 09-03-016		219/315	53,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. К121 - кам. к123А/11		219/315	15	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 129/017 ул. Кулакова д.12к.1 - тепловой пункт ЦТП-09-03-017		219/315	18,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера 94/4 - тепловой пункт 09-03-018		219/315	78,25	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	точка Таллиннская ул., д.5, к.4 - тепловой пункт 09-03-019		200	56,1	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	строение Таллинская ул.,д.5 к.4 - строение Таллинская ул.,д.5 к.4		200	7,4	Транзит по зданию	Минвата	1980
РТС «Строгино»	камера 90/10 - точка т.7 к ЦТП-09-03-019		219/315	6,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка т.7 - строение д.5к.4 Таллинская ул. к ЦТП-09-03-019		219/315	14,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера К90/10 - камера К90/10 к ЦТП 09-03-019		200	4,45	Канальная	Минвата	2009
РТС «Строгино»	камера т.88 - тепловой пункт 09-03-020		219/315	94,6	Бесканальная	ППУ	1980

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	строение Таллинская ул., д.9, к.4 - строение Таллинская ул., д.9, к.4		200	45	Транзит по зданию	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера 86 - точка Таллинская д.9 к. 4 к ЦТП 09-03-021		219/315	51,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка Таллинская д.9 к.4 - тепловой пункт 09-03-021		200	96,1	Канальная	цил. KK-ALC	2010
РТС «Строгино»	кам. К82 - кам. К82б/022		250	48,48	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера 82А - тепловой пункт 09-03-022		273/400	9,6	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Строгино»	кам. К82б/022 - кам. К82а		273/400	196,3	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Строгино»	камера 80 - строение Таллинская д. 17 к. 3 к ЦТП 09-03-023		219/315	25,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	транзит по зданию Таллинская ул., д.17, корп.3		200	25	Транзит по зданию	Минвата	1980
РТС «Строгино»	Таллинская ул., д.17, корп.3 - аб. 09-03-023		200	35,6	Канальная	Минвата	1980
РТС «Строгино»	камера 14в/024 - точка Л74/024		200	46,8	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера 74 - камера 14в /024		219/315	18,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	тчк. №Л74 - тчк. №Л73		200	65,5	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	тчк. №Л73 - тчк. №Л72		200	17,2	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	тчк. №Л72 - аб. 09-03-024		200	87,55	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера 78 - точка Л77/025		219/315	165,3	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	точка Л77/025 - тепловой пункт 09-03-025		219/315	11	Канальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	камера 78 - тепловой пункт 09-03-026		219/315	32	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера 64 - тепловой пункт 09-03-027		219/315	111	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера 74 А - точка Таллинская д 16 к ЦТП 09-03-028		219/315	8	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Строгино»	Таллинская ул., д.16 - тчк. №Л87/028		200	69,37	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	строение Таллинская ул.,д.16 - строение Таллинская ул.,д.16		200	17,3	Транзит по зданию	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера 74 А - точка Таллинская д.16 к ЦТП 09-03-028		200	11,05	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	тчк. №Л87/028 - аб. 09-03-028		200	6	Канальная	Минвата	2003
РТС «Строгино»	точка 10в/029 - тепловой пункт 09-03-029		219/315	90	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера 60 - точка 10в/029 пр.96-5003		219/315	14,5	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера 58/9 ул. Твардовского д.5к.4 - точка 6Б/1		219/315	6,85	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	точка т.5б - точка УП-3 к ЦТП-09-03-030		219/315	64,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 6Б/1 - точка т.5б к ЦТП-09-03-030		219/315	54,35	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка УП-3 ул. Твардовского д.5к.4 - тепловой пункт ЦТП-09-03-030		200	55,1	Канальная	Минвата	1981
РТС «Строгино»	камера К58/10 - камера т.3а/031		219/315	6,8	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Строгино»	камера т.3а/031 - тепловой пункт 09-03-031		219/315	158,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера К 47 - тепловой пункт 09-03-032		200	22	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	камера 39 - тепловой пункт ЦТП 09-03-033		273/400	27,26	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера К 10/1 - точка Л 4/034		250	74,3	Канальная	Минвата	1982

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	точка 3/034 - тепловой пункт 09-03-034		250	10,4	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	точка Л4/034 - точка 3/034		250	82,39	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-033 - точка д.4 к1 ул. Кулакова к ЦТП 09-03-035		200	113,45	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	тчк. №Кул.ул.,д.4к.1 - тчк. №т.9/035		200	29,5	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	кам. Л9/035 - аб. 09-03-035		200	18,61	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	ул. Кулакова, д.4, корп.1 - тчк. №Кул.ул.,д.4к.1		200	35	Транзит по зданию	Минвата	1983
РТС «Строгино»	тчк. №т.9/035 - кам. Л9/035		200	6,45	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-034 - тепловой пункт 09-03-036		200	78,05	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	камера т.21 - точка т.24 к ЦТП09-03-037		219/315	10,05	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Строгино»	точка т. 24 - точка Л 30 А к ЦТП 09-03-037		200	91,25	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	тчк. №Л30А - тчк. №Л30/037		200	38,7	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	точка Л30/037 - тепловой пункт 09-03-037		200	44,8	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	точка 28А/038 - камера т.1/077		300	29,95	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	камера КП-22 - точка т.28А/038		300	43,7	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	тчк. №Л66 - тчк. №Л68		300	57,65	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	точка Л68 Таллинская ул.,26 - тепловой пункт ЦТП-09-03-038		300	88,6	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	кам. Кт.1/077 - тчк. №Л66		300	54,2	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-038 - камера К.164 к ЦТП-09-03-039		219/315	6	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Строгино»	камера К164А - тепловой пункт 09-03-039		219/315	4	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Строгино»	кам. К164 - кам. К2/63/039		219/315	104	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Строгино»	кам. К2/63/039 - кам. К164А		219/315	30,85	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Строгино»	камера 79 - тепловой пункт 09-03-040		219/315	51,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Строгино»	кам. Л54А/041 - тчк. №Л54/041		200	39,2	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	кам. К77 - кам. Л54А/041		219/315	25	Бесканальная	ППУ	1985
РТС «Строгино»	тчк. №Л54/041 - тчк. №Л57/041		200	117,9	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	тчк. №Л57/041 - тчк. №Л58/041		200	37,3	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	тчк. №Л58/041 - аб. 09-03-041		200	24,5	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	камера КР15 - тепловой пункт 09-03-042		200	44	Канальная	Минвата	1990
РТС «Строгино»	камера КР78 - тепловой пункт 09-03-043		200	23	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	камера КР39/62 Обводное ш. д.8 - тепловой пункт ЦТП-09-03-044		219/315	133	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Строгино»	камера КР33 - тепловой пункт 09-03-045		200	95,05	Канальная	Минвата	1974
РТС «Строгино»	кам. СМ72 - кам. Кт.3 /046		200	26,33	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	камера т.3/046 - тепловой пункт 09-03-046		200	2	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	точка 4а/047 - точка 6а/047		133/225	66,49	Канальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	точка 6а/047 - точка 7а/047		133/225	34,75	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка 7б/047 - тепловой пункт 09-03-047		133/225	8,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка 7а/047 - точка 7б/047		133/225	5,39	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. К17 - тчк. №4а/047		133/225	20,71	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	тчк. №наруж.стена - аб. 09-03-048		159/250	27,35	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Строгино»	строение Строгинский бульв., д.14, к.2 - строение Строгинский бульв., д.14, к.2 к ЦТП 09-03-048		150	137	Транзит по зданию	Минвата	1984
РТС «Строгино»	камера т.88 - камера т.88А к ИТП-09-03-048		159/250	10	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Строгино»	кам. к.т.88А - Строгинский бульв., д.14, корп.2		159/250	18,5	Бесканальная	ППУ	1984
РТС «Строгино»	строение Строгинский д26к2 - тепловой пункт 09-03-049		159/250	48,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера т.82А/49 - строение Строгинский б-р д.26 к2 к ЦТП 09-03-049		150	50	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Строгино»	строение Строгинский бульв., д.26 к2 - тепловой пункт 09-03-050		125	52,9	Канальная	Минвата	1984
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-022 - строение Строгинский д26 к2		200	51,6	Канальная	Минвата	1984
РТС «Строгино»	камера т.82А/49 - строение Строгинский б-р д.26 к2		125	100	Транзит по зданию	Минвата	1984
РТС «Строгино»	строение Строгинский бульв., д.17к1 - тепловой пункт 09-03-051		150	27,2	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	точка 64/51 - строение Строгинский бульв., д.17к1		150	53,2	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-011 - точка Л 64/51		150	42	Канальная	Минвата	1982
РТС «Строгино»	камера 64А/51 - строение -Строгинский бульв., д.17, к.1		150	126,2	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Строгино»	камера 64 А/51 - строение Строгинский бульв., д.17, к.1 к ЦТП 09-03-052		150	56,6	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Строгино»	строение Строгинский бульв., д.17к1 - тепловой пункт 09-03-052		150	25,2	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	аб. 09-03-013 - тчк. №Строг.б., д.7,к.1		150	62,3	Канальная	Минвата	1987
РТС «Строгино»	тчк. №Строг.б., д.7,к.1 - аб. 09-03-053		150	33,9	Канальная	Минвата	1987
РТС «Строгино»	Строгинский бульв., д.7, корп.1 - тчк. №Строг.б., д.7,к.1		150	71	Транзит по зданию	Минвата	1987
РТС «Строгино»	камера т.12/054 - камера 127		133/225	6,42	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 27а - тепловой пункт ЦТП-09-03-054		133/225	13,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера 127 ул.Кулакова д.12к.2 - точка 26		133/225	137,03	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. К127а/054 - тчк. №т27А		133/225	58,95	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера КР15 - тепловой пункт 09-03-055		159/250	211,15	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	камера К82А - тепловой пункт 09-03-056		108/180	60,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера К т.5/57 - тепловой пункт 09-03-057		273/400	103,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	точка 38/058 - точка т.43 (УП)/058		400	31,58	Футляр	Минвата	2000
РТС «Строгино»	камера УТ-2/058 - точка т.38/058		400	6,2	Канальная	Минвата	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера УТ-3 - тепловой пункт 09-03-058		300	57,6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Строгино»	точка 82/058 - камера УТ-2/058		400	173,9	Надземная	Минвата	2000
РТС «Строгино»	тчк. №т43(УП)/058 - кам. т.1/062		400	32,6	Канальная	Минвата	2000
РТС «Строгино»	камера т.81 - точка 82 /058		426/560	9,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Строгино»	кам. т.1/062 - кам. УТ-3		400	69,58	Канальная	Минвата	2000
РТС «Строгино»	камера КР72 - тепловой пункт ЦТП 09-03-61		80	14,85	Канальная	Минвата	2005
РТС «Строгино»	тчк. №т1/062 - тчк. №т.4/062		133/225	29,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. т.1/062 - тчк. №т1/062		125	35,88	Канальная	Минвата	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.10/062 - тчк. №т22/062		133/225	360,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т22/062 - аб. 09-03-062		133/225	73,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №9/062 - тчк. №т.10/062		133/225	42,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.4/062 - тчк. №9/062		133/225	64,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	строение Новорублевская 2-я ул., д.15, к.1 - тепловой пункт 09-03-063		80	88,1	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	аб. 09-03-125 - 2-я Новорублёвская ул., д.15, корп.1		80	12	Транзит по зданию	Минвата	1986
РТС «Строгино»	камера т.8/065 - тепловой пункт 09-03-065		273/400	127,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера КП12 - точка т.А/065		400	46,7	Канальная	АПБ	1998
РТС «Строгино»	точка т.А/065 - камера 1/141		426/560	17,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера 1/141 - камера т.8/065		426/560	122	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера КР3 - камера РК3'/066		150	48,6	Канальная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	камера РК3'/066 - камера Рт.3А		150	74,15	Канальная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	кам. Рт.3А - аб. 09-03-066		150	18,75	Канальная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	камера т.21/091 - камера 21/067		159/250	393,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера 21/067 - тепловой пункт 09-03-067		159/250	39,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	кам. Кт.5/57 - кам. Кт.21/091		219/315	48,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	точка т.11/1 - тепловой пункт 09-03-068 ОАО "УМ-4"		150	140	Надземная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	кам. Кт.42/128 - тчк. №т.42А		300	119	Канальная	АПБ	1945
РТС «Строгино»	точка т.42 А - тепловой пункт 09-03-069 РВС		300	643	Надземная	АПБ	1945
РТС «Строгино»	кам. т.4/070 - аб. 09-03-070		219/315	2,5	Надземная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	точка т.10А/072 - тепловой пункт 09-03-072		125	58,7	Канальная	Минвата	2001
РТС «Строгино»	камера т.10 - точка т.10А/072		200	62,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Строгино»	точка 68/074 - тепловой пункт 09-03-074		250	118,1	Канальная	Минвата	2002
РТС «Строгино»	камера т.68 - точка 68/074		273/400	6,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	кам. Кт.13 - тчк. №т.13/2		89/180	23,1	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	тчк. №т.13/2 - аб. 09-03-075		80	21	Канальная	Минвата	2003
РТС «Строгино»	точка Б/076 - тепловой пункт 09-03-076		150	115,93	Надземная	Минвата	2003
РТС «Строгино»	камера СР-32 - точка Б/076		159/250	9	Бесканальная	ППУ	2003

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	точка 2а/077 - точка 5а /077		159/250	23,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	точка 12а/077 - точка т.5/077		325/450	42,56	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	точка т.5/077 - тепловой пункт 09-03-077		219/315	34,65	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	точка 5а/077 - точка 11а/077		159/250	173,5	Канальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера т.1/077 - точка 2а/077		159/250	8	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	тчк. №т11а/077 - тчк. №т 12а/077		159/250	21,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	тчк. №т.1/078 - аб. 09-03-078		250	60	Канальная	Минвата	1983
РТС «Строгино»	аб. 09-03-079 - тчк. №т.1/078		250	130	Транзит по зданию	Минвата	1983
РТС «Строгино»	камера К 15 - точка корпус "Д" ОАО Технопарк "Орбита"		400	84,85	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	точка корпус "Д" - тепловой пункт ЦТП-09-03-079		400	17,55	Канальная	Минвата	1985
РТС «Строгино»	камера т.10 - тепловой пункт 09-03-080 ТСЖ "Олимпия-39/1"		150	60,5	Канальная	Минвата	2003
РТС «Строгино»	камера К 4 - тепловой пункт 09-03-081 ОО0 "Метро энд Керри"		133/225	536	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера К 70/т1 к ЦТП-09-03-082 - камера Кт. А к ЦТП 09-03-082 ООО "Техстрой"		219/315	125,65	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера Кт.А - тепловой пункт 09-03-082 ООО "Техстрой"		108/180	4,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	кам. Кт.А - ул. Твардовского, д.14, корп.2		159/250	65,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера К т.1/084 - тепловой пункт 09-03-084 КПг.Москвы "Технопарк Строгино"		159/250	79,57	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера т.14 - камера т.1/084		200	97	Канальная	Минвата	1995
РТС «Строгино»	кам. Кт.3 /046 - кам. Кт.14		200	28,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Строгино»	кам. Кт.11 - аб. 09-03-085		200	4	Канальная	Минвата	1995
РТС «Строгино»	кам. Кт.1/084 - кам. Кт.11		200	228,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Строгино»	камера К 2 - тепловой пункт 09-03-086 ОАО "УМ и ТАТ"		250	19	Канальная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	камера т.3/087 - камера т.13		219/315	297,4	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	камера К4 - камера к.т.2 /109		250	50,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера т.13 - камера т.13/1		219/315	4	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	кам. Кт.3/087 - аб. 09-03-087		159/250	14,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	кам. Кт.2/109 - тчк. №тА"/087		250	67,2	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	тчк. №тА"/087 - кам. Кт.3/087		250	64,55	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	кам. К.т.13/1 - тчк. №17/1		219/315	8	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	кам. Р3 - аб. 09-03-088		50	18	Надземная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	точка Л 62 - тепловой пункт 09-03-089 ГАИ		80	8,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	кам. КП12 - кам. т.3/121		100	242,7	Надземная	Минвата	1992
РТС «Строгино»	кам. т.3/121 - аб. 09-03-090		100	162,15	Канальная	Минвата	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера т.21/091 - тепловой пункт 09-03-091 Подстанция скорой помощи		108/180	10,15	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Строгино»	кам. КР15 - ул. Василия Ботылева, д.12		76/140	40,27	Канальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	точка 3Б/096 - тепловой пункт 09-03-096		80	43,5	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера Рт.3А - точка 3Б /096		80	148,1	Надземная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	кам. КП12 - кам. т.2К/117		108/180	48,7	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Строгино»	кам. т.2К/117 - аб. 09-03-097		108/180	13,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Строгино»	камера КП 9 - тепловой пункт 09-03-098		65	7,75	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера т.88/2-80 - тепловой пункт 09-03-099		89/180	37,9	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера К.61а - тепловой пункт 09-03-107		89/180	130,7	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Строгино»	точка Строгинский бульв., д.7, к.1 стр.5 - тепловой пункт 09-03-108		89/180	152	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера Кт. 2/109 - тепловой пункт ЦТП-09-03-109 ФСБ РФ		100	67	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера Ут т.17/110 - тепловой пункт 09-03-110		108/200	5,57	Канальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера Ут т13/110 - камера Ут т.17/110		108/200	111,17	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера Ут т12/110 - камера Ут т13/110		108/200	53,31	Канальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	кам. К2/63/039 - кам. УТт.12 /110		108/200	108,99	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	аб. 09-03-110 - тчк. №задвижка №1		100	4	Транзит по зданию	Минвата	2003
РТС «Строгино»	камера т.14 - тепловой пункт ИТП-09-03-111 ГСК "Альгис"		100	212	Канальная	Минвата	2003
РТС «Строгино»	камера К т.11/112 - тепловой пункт 09-03-112		76/140	25,62	Канальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера К79А/113 на тр/пр. вентиляции - тепловой пункт 09-03-113		108/180	103,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера Л 62 - тепловой пункт 09-03-114		80	113,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера КП-28 - тепловой пункт ИТП-09-03-115		219/315	38,16	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 11/1 - точка 6/116		100	115,85	Надземная	Минвата	2010
РТС «Строгино»	точка 6/116 - тепловой пункт 09-03-116		100	29,89	Канальная	Минвата	2010
РТС «Строгино»	точка 2 - тепловой пункт ЦТП-09-03-117 АОЗТ "Кислородмонтаж"		65	286	Надземная	Минвата	1999
РТС «Строгино»	кам. т.1/118 - аб. 09-03-118		50	50	Надземная	Минвата	1992
РТС «Строгино»	камера т.1/118 - тепловой пункт 09-03-119		100	8	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	кам. КП12 - кам. т.1/118		100	24	Канальная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера КП 31 - тепловой пункт ИТП-09-03-120 ЗАО "Элегия"		50	12	Транзит по зданию	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера т.3/121 - тепловой пункт 09-03-121		50	50,4	Надземная	Минвата	1945
РТС «Строгино»	камера К37 - точка стена д.3 Неманский пр.		80	22,6	Канальная	Минвата	1998
РТС «Строгино»	точка д.3 Неманский пр. - точка д.5 Неманский пр. к ИТП-09-03-122		80	39,15	Канальная	Минвата	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	точка д.5 Неманский пр. - тепловой пункт ИТП-09-03-122 ООО "АвтовельМоторс"		80	75,6	Канальная	Минвата	1998
РТС «Строгино»	строение Неманский пр., д.3, к.1 - строение Неманский пр., д.3, к.1		80	121,6	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Строгино»	строение Неманский пр., д.5, к.1 - строение Неманский пр., д.5, к.1		80	126	Транзит по зданию	Минвата	1998
РТС «Строгино»	кам. Кт73 - тчк. №т.73/123		159/250	24,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	тчк. №т.73/123 - ул. Твардовского, д.4		150	46	Канальная	Минвата	1998
РТС «Строгино»	камера КР72Б ул.2-я Новорубл. д.15к1 - тепловой пункт ЦТП-09-03-125		150	27,5	Канальная	Минвата	2006
РТС «Строгино»	камера Р3 - тепловой пункт ЦТП 09-03-126 ООО "МАНФ Зенит - Интер"		125	322,45	Надземная	Минвата	2006
РТС «Строгино»	камера Р3 - тепловой пункт ЦТП-09-03-126 ООО МАНФС "Зенит Интер"		125	3,35	Канальная	Минвата	2006
РТС «Строгино»	кам. Р18А - аб. 09-03-127		133/225	54,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Строгино»	точка наружная стена д.75 проспект Маршала Жукова - тепловой пункт ИТП-09-03-129 наружная стена		219/315	10	Транзит по зданию	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №17/1 - кам. Кт.1/129		219/315	172,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. Кт.1/129 - тчк. №т.2а/129		219/315	29,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т.2а/129 - просп. Маршала Жукова, домовл.75		219/315	34,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	строение д.79 пр. Маршал Жукова наружная стена - тепловой пункт ЦТП-09-03-130 наружная стена		159/250	10	Транзит по зданию	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 16 - тепловой пункт 09-03-130		159/250	33,7	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 6 - камера ТК7 ЦТП-09-03-130		159/250	65,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	аб. 09-03-129 - тчк. №4а к ЦТП09-03-130		159/250	32,65	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №4а к ЦТП09-03-130 - кам. кт6		159/250	23,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №13/130 - тчк. №т16		159/250	52,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т.9/130 - тчк. №13/130		159/250	87,65	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. Кт.7 - тчк. №т.9/130		159/250	15,3	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т.8а - аб. 09-03-131		219/315	19,4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. т.3/140 - тчк. №т.8а		219/315	71,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 8 пр.СП-41-8ТС.2 - тепловой пункт 09-03-132 ГУП "Московский метрополитен"		108/180	138,85	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера Кт.1/2а пр. СП-41-8ТС.2 - точка 8 Строгинский б-р д.7А		108/180	177,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера Кт.19а/1Катукова маршала ул., д.20, к.2 - камера Кт.1/2а Строгинский б-р вл.7а		108/200	14,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 7а пр. СП-41-8ТС.2 - точка 8а к ЦТП-09-03-132		108/180	10	Футляр	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т8а - тчк. №т8		108/180	29	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-132 - тепловой пункт 09-03-133		80	405	Транзит по зданию	Минвата	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №т.1/134 - кам. КРт.1А		108/180	3,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №4/134 - 2-я Новорублёвская ул., д.10		76/160	51,67	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	кам. КРт.1А - тчк. №4/134		76/160	7,31	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	кам. СМ70 - ул. Твардовского, д.12, корп.1		159/250	14,3	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера 3 /136 - тепловой пункт 09-03-136		159/250	7,05	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера СМ71 - камера 3 /136		273/400	18,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера 3/136 - камера 2/148		273/400	2,8	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	точка 3а/137 - камера 3б /137		108/180	7,05	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера к.т.1/137 - точка 3а/137		108/180	10,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	кам. К3б/137 - аб. 09-03-137		108/180	22,85	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	просп. Маршала Жукова, домовл.75 - аб. 09-03-138		76/140	269,55	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. К19 - аб. 09-03-139		133/225	8,73	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 11/140 - точка 12/140		219/315	8,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	точка 12/140 - тепловой пункт 09-03-140		219/315	39,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	кам. т.3/140 - тчк. №т.11/140		273/400	1,8	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	камера 1-400 - строение Проезд № 607 вл.3стр.2		219/315	10,4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	тепловой пункт 09-03-049 - точка 6 к ИТП-09-03-142		89/160	54	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	точка 6 к ИТП-09-03-142 - строение Строгинский б-р.д.22А		89/160	25,7	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	строение Таллинская ул., вл.34 - тепловой пункт ИТП-09-03-143		219/315	0,85	Транзит по зданию	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. КП28 - аб. 09-03-143		219/315	42,2	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.1/144 - тепловой пункт 09-03-144		89/160	10,37	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка врезки в ЦТП 09-03-140 - точка внутренняя стена ЦТП 09-03-140		89/160	10	Транзит по зданию	ППУ	2012
РТС «Строгино»	тчк. №т.12/144 - кам. к.т.1/144		89/160	17,33	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	ул. Маршала Катукова, д.24, корп.4 - тчк. №т.12/144		89/160	36,67	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	тчк. №т.5/145(сп) - тчк. №т.7/145(НО)		57/140	18,55	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №т.7/145(НО) - Лыковский пр., д.26		57/140	20,55	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	кам. Р5 - тчк. №т.5/145(сп)		57/140	74,2	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка т.10 /146 - камера т.19а/146(спус)		89/160	169,71	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. Кт.1/129 - кам. т.6а /146 (возд)		89/160	103,14	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.39/146 - камера т.49а/146		89/160	189,86	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.24/146 - камера т.27а/146(возд)		89/160	68,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. т.49а/146(спус) - тчк. №51/146		89/160	24,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.27а/146(возд) - точка 39/146		89/160	135,61	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.6а/146(возд) - точка 10/146		89/160	24	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.19а/146(спус) - точка 24/146		89/160	60,9	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №51/146 - 2-я Лыковская ул., д.23, корп.2		89/160	32,28	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	строение наружная стена д.16ул. В.Ботылева - тепловой пункт ИТП-09-03-147		89/160	3,2	Транзит по зданию	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.19/147 - точка т.23/147		89/160	57,9	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера КРт.19 ул. В. Ботылёва,12 - точка т.7/147		89/160	54,51	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.17/147 - точка т.18/147		89/160	22,39	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.7/147 - точка т.12/147		89/160	66,69	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.23/147 - строение наружная стена д.16ул. В.Ботылёва		89/160	34,13	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.12/147 - точка т.17/147		89/160	74,03	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.18/147 - точка т.19/147		89/160	8,75	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.5/148 - тепловой пункт ИТП-09-03-148		219/315	114,72	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.2б/148 - камера т.5/148		219/315	37,43	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера т.2/148 - камера т.2б/148		273/400	7,32	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.7/149 - точка т.14/149		219/315	85,62	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	камера СМ70 - камера т.4/149		219/315	37,72	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 14/149 - строение нар.стена д.14к.7 ул.Твардовского		219/315	37,49	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	камера т.4/149 - точка т.7/149		219/315	12,05	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	камера УТ-3 - точка т.2а/150		219/315	27,23	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	точка т.2а/150 - точка т.3а/150		219/315	5,25	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. К4а/150 - тчк. №нар. стена д.2к.4 ул. Твард.		219/315	28,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	тчк. №нар. стена д.2к.4 ул. Твард. - аб. 09-03-150		219/315	17,99	Транзит по зданию	ППУ	2012
РТС «Строгино»	тчк. №т.3а/150 - кам. К4а/150		219/315	9,65	Футляр	ППУ	2012
РТС «Строгино»	камера КП-9 - точка т.2а/151		76/140	15,15	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 6б/151 - тепловой пункт 09-03-151		76/140	50,25	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 2а/151 - точка 2б/151		76/140	6,7	Футляр	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №6/151 - тчк. №т.6б/151		76/140	7	Футляр	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №т.2б/151 - тчк. №6/151		76/140	27,95	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 9/152 - точка 10/152		426/560	27,12	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 10/152 - точка 17/152		426/560	251,58	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	точка 17/152 - камера 18/152		426/560	12,8	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	камера т.18/152 - камера т.19/152		325/450	90,97	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	кам. 1/152 - тчк. №т.9/152		426/560	128,38	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №т.31/152 - аб. 09-03-152		426/560	65,72	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	кам. к.т19/152 - тчк. №т.22/152		426/560	45,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №т.22/152 - тчк. №т.31/152		426/560	241,1	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №6/157 - тчк. №9/157		325/450	18,45	Надземная	ППУ	2014

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №1/157 - тчк. №6/157		300	34,67	Транзит по зданию	Минвата	2014
РТС «Строгино»	тчк. №9/157 - тчк. №13/157		300	30,5	Транзит по зданию	Минвата	2014
РТС «Строгино»	тчк. №14/157 - тчк. №17/157		325/450	9	Канальная	ППУ	2014
РТС «Строгино»	тчк. №17/157 - аб. 09-03-157		325/450	4,55	Канальная	ППУ	2014
РТС «Строгино»	тчк. №13/157 - тчк. №14/157		325/450	28,35	Канальная	ППУ	2014
РТС «Строгино»	РТС «Строгино» - тчк. №т.4-П		600	11,35	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	точка 2.2 - камера 3		820/1000	85,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	точка 2.1 - точка 2.2		820/1000	7,5	Канальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера т.15а - точка 17		820/1000	24,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 19 пр.12-04 - точка 20 ул. Кулакова д.24		820/1000	29,2	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 17 пр.12-04 - точка 18 ул.Кулакова д.24к.1		820/1000	12	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 18 пр.12-04 - точка 18а		820/1000	12,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 18б - точка 19		820/1000	19,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 20пр.12-04 - точка 21 ул. Кулакова д.24		820/1000	3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка т.3 Проезд 607 - камера К30/9 пр.№ 149-ТС-1		800	232,1	Надземная	Минвата	2005
РТС «Строгино»	камера СМт.14Проезд 607,д.32 - камера СМт.15		820/975	31,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера т.13 Проезд 607,д.32 - камера СМт.14		820/1000	21,13	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера т.11 Проезд 607,д.32 - камера т.13		820/975	88,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера т.19 (спус)Твардовского ул., д.6, к5 - камера СМ т.20а		820/1000	4,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера СМ т.15.1Твардовского ул., д.6, к5 - точка 16(НО)		820/1000	36,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера СМ т.15Твардовского ул., д.6, к5 - камера СМ т.15.1		820/1000	32,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера СМт.21а - камера См т.24		820/1000	84,9	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера СМт.27 - камера СМт.28		820/1000	29,95	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 16(НО)Твардовского ул., д.6, к5 - камера т.19(спус)		820/1000	45,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера СМт.28 - камера т.34		820/1000	141,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера т.68 - камера СМт.27		820/1000	19,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 34 - камера т.73		820/1000	7,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера 81 - камера 42		820/1000	13,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 36 - точка 39(НО)		820/1000	127,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 39(НО) - камера 81		820/1000	12	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера 42 - точка 45		820/1000	103,73	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера 3 - точка 3 Проезд 607		820/1000	10,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера СМт.20а - камера СМт.21а		820/1000	27,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 18а пр.12-04 - точка 18б ул. Кулакова д.24		820/1000	7,5	Канальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера КП-1 - точка 2.1 Проезд 607,д.22		820/1000	26	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	точка 21 пр.12-04 - камера КП9ул. Кулакова д.24		820/1000	104,25	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера 30/9 - камера т.11		820/975	23,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера т.73 - камера т.36-800		820/1000	8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	камера 3 - точка С13		530/750	20,9	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера КП 28 - точка 1 ул.маршала Катукова,22		820/1000	44	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	кам. КП1 - тчк. №т.3		820/1000	23,7	Канальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	точка т.13 Катукова Маршала ул., д.25, к.1 - точка т.14 пр.4-04/445		820/1000	20,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка т.12 Катукова Маршала ул., д.25, к.1 - точка т.13 пр.4-04/445		820/1000	18,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 5 - точка 6 Маршала Катукова ул.,22		820/1000	37,6	Канальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	точка 1 - точка 5 Маршала Катукова ул,22		820/1000	26,01	Канальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера Кт.5/1 - точка К28 Маршала Катукова ул,22		820/1000	183,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	тчк. №т.3 - тчк. №т.4-П		820/1000	69,55	Канальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	точка т.6 - камера Кт.5/1		820/1000	63,99	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	камера 93/1 - камера 95		800	113,5	Канальная	АПБ	1981
РТС «Строгино»	камера 97 - камера 99		800	109,9	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	камера 81/3 - камера к.83		800	33	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №т.6а-П - тчк. №7в-П		820/1000	21,55	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	кам. К2/т.6 - тчк. №т.6а-П		820/1000	78,9	Канальная	ППУ	1979
РТС «Строгино»	камера СКт.14б - точка 14в (НО) Проезд 607		820/1000	3,15	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	точка 47а - точка 47б Таллинская ул,26		820/1000	6	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 56(НО) - точка 57а Таллинская ул.,32		820/1000	79,85	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	точка 57и - камера КП-28 Таллинская ул.,32		820/1000	37,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	камера 20 - камера 20		800	9,15	Канальная	Минвата	2009
РТС «Строгино»	камера 15 - камера 17 Строгинский б-р,д.2к.1		720/900	109	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера 17 - камера 19 Строгинский б-р,д.1		720/900	175,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера 19 - камера 23 ул. Кулакова,д.15		720/900	227,95	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера К23 - камера КП31 пр.94-5052		630/800	591,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Строгино»	камера 33 - камера 41		400	196,5	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера 41 - камера 43 пр.91-7305		400	61	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера 45 - камера 51 пр.91-7305		400	155,95	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера К.51 - камера К.53 пр.91-7305		400	131,55	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера 43 - камера 45 пр.91-7305		400	26,2	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера 55 - камера 57 пр.91-7305		400	117,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера К53 - камера 55 пр.91-7305		400	86,85	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера КП 31 - камера 33		426/560	168,9	Бесканальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера 57 - камера 59 пр.91-7305		400	230,6	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера 59 - камера 61-пр.91-7305		400	179,3	Канальная	АПБ	1996
РТС «Строгино»	камера К73 - камера Кт.19		325/450	17,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 21 - камера т.19		325/450	97,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 65 - камера 67		325/450	68,25	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 69 - камера т.20		325/450	115,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера т.20 - точка 21		325/450	16,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 63 - камера 65		325/450	63,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 61 - камера 63		325/450	93,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 77 - камера 79		325/450	197,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	камера КП75 - камера 77		325/450	177,67	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	камера 79 - камера т.10 ул. Исак. ,39		273/400	164,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Строгино»	камера 45 - камера 47		300	100	Канальная	Минвата	2002
РТС «Строгино»	камера К 54а- 96-5033 - камера К 54		530/750	5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	точка СМ5- 96-5033 - точка СМ6		530/750	73,3	Канальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	точка СМ6- 96-5033 - камера 54а		530/750	324,25	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	камера КП-9 пр.96-5033 - точка СМ5		530/750	69,4	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	камера К 54 - камера К52		530/750	355,65	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	тчк. №3Б-96-5003 - кам. К58/10		426/560	179,75	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	кам. К54 - тчк. №3А-96-5033		426/560	20,75	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	тчк. №3А-96-5033 - тчк. №3Б-96-5003		426/560	38,2	Канальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера к.58/10 -96-5003 ул. Твардовского - камера к.58/9		426/560	5,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера к.58/9- 96-5003 ул.Твардовского - камера к.58А		426/560	82,6	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера К 58 А - камера К т.5/57		250	157,43	Канальная	Минвата	1995
РТС «Строгино»	камера 70 - камера СМ70 ул. Твардовского,14к.1		400	157	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	камера СМ70 - камера СМ71 ул. Твардовского,12		400	191,96	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	точка СМ 71 - точка СМ 72 Твардовского,10		250	221,56	Канальная	АПБ	1986
РТС «Строгино»	камера к.58А -96-5003 ул.Твардовского - точка 7а		325/450	12	Канальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера к.т.20А - 96-5001Твардовского ул. - камера к.т.22		325/450	27	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	камера К64- Твардовского ул. - камера т.20А		300	176,51	Канальная	АПБ	1992
РТС «Строгино»	точка 7А -96-5003 Твардовского ул - камера к.60		325/450	93,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера К46 - точка т.1		530/750	50,7	Канальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	точка т.1 - точка т.2 пр.94-5052		530/750	42,25	Канальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	камера 36 - камера 40		530/750	200,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера 40 - камера 46		530/750	520,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	камера 30 - камера 36		530/750	415,37	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера КП-28 - камера 30		530/750	144,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Строгино»	точка 19/2 - точка 5**		426/560	11,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера 36 - точка 17		426/560	15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 5** - камера 61а		426/560	41,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 8* - камера 61-3-04/447-ТС		426/560	140,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера к.61а - точка 8		426/560	6,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 18ул. Катукова - точка 19/2 Катукова ул.д.19		426/560	10,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 17 ул. Катукова д.18 - точка 18ул. Катукова д.19		426/560	41,5	Футляр	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 8 - точка 8*		426/560	9	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера К 23 - точка т.10 Б		426/560	19,05	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	камера т1/137 - камера К 23		426/560	159	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	точка 20 - камера т.12 ул. Кулакова,д.15		426/560	62,35	Канальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера т.103 - камера т.105		426/560	151	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера т.111 - камера т.113		426/560	18,87	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера т.105 - камера т.107		426/560	276,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	камера 36 пр.98-5001 - камера т.103		426/560	260,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	точка 12 - камера т.1/137		426/560	27	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера К123 - точка т.14, т.19б		273/400	101,25	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	точка т.14, т.19б - точка т. 19а		273/400	19	Канальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	точка т.10 ул. Кулакова д.12к.1 - камера Кт.11а		325/450	46,4	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 4а Кулакова д.12 к.1 - точка 10		325/450	77,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 17б ул. Кулакова д.12к.1 - точка 129/017		325/450	16,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера К121 ул. Кулакова д.12к.1 - точка 3а		325/450	3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера Кт.13а ул Кулакова д.12к.1 - точка 17а		325/450	75,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера К123 - камера К121		325/450	42,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 3а ул.Кулакова д.12 к.2 - точка 4а		325/450	27,7	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера Кт.11а ул. Кулакова д.12к.1 - точка 12		325/450	9,56	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка т.12 - камера Кт.13А		325/450	2,04	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	точка 17а ул Кулакова д.12к.1 - точка 17б		325/450	10	Футляр	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера К15 - камера К 94/4ул. Кулакова,д.23		400	49,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	камера 80 - камера 52Таллинская ул.,д.13, к.1		426/560	205,5	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Строгино»	камера 82 - камера 80 Таллинская ул., д.17, к.3		426/560	97,1	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Строгино»	камера К86 - камера Кт.88		219/315	157	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	камера 33 - камера 35		325/450	81,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	камера 39 - камера К 10/1		325/450	129,46	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	камера 35 - камера К37		325/450	197,95	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Строгино»	камера 37 - камера 39		325/450	41,25	Бесканальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	камера Р4/1 - камера Р5		500	61,35	Канальная	Минвата	2011
РТС «Строгино»	камера Р18 - камера Рт.7		500	108,6	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	камера Р3 - камера СР32		500	208,1	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	камера Р16 - камера Р18		500	168,7	Канальная	Минвата	2011
РТС «Строгино»	камера СР32 - камера Р4/1		500	70	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	камера Р7 - камера Р16 на п.Рублёво		500	125	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	камера Рт.7 - камера КР24 на п. Рублёво		500	411,15	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	камера Кт.7 - камера Кт.7		500	5,1	Канальная	Минвата	2011
РТС «Строгино»	камера КР3 - камера КР15		300	413,45	Канальная	Минвата	1987
РТС «Строгино»	камера КР24 - камера КР3		300	86,1	Канальная	Минвата	2007
РТС «Строгино»	камера КР26 - камера КР72 Б		159/250	32,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Строгино»	камера КР72 А - камера КР72 Б		150	98,2	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	камера КР72А - камера КР72		150	4	Канальная	Минвата	1986
РТС «Строгино»	камера КР24 - камера КР26		426/560	123,9	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Строгино»	точка т.28 - камера КР33		400	202,23	Канальная	АПБ	1983
РТС «Строгино»	камера КР33 - точка т.35а		400	99,1	Канальная	АПБ	1983
РТС «Строгино»	точка 38а - камера КР39/62		400	45	Канальная	Минвата	1988
РТС «Строгино»	точка 35а - камера т.36		400	54,4	Канальная	АПБ	1983
РТС «Строгино»	камера т.36 - точка 38		400	5	Канальная	АПБ	1983
РТС «Строгино»	камера КР26 - точка 1/134		426/560	43,5	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Строгино»	точка 38 - точка 38а		400	12,6	Канальная	АПБ	1983
РТС «Строгино»	точка 1/134 - точка 28		426/560	99,2	Бесканальная	ППУ	1987
РТС «Строгино»	точка 49 - камера КР78		300	78,8	Канальная	АПБ	1987
РТС «Строгино»	точка т.12 - камера Р3 ООО "Дон Строй"		530/750	24,5	Канальная	ППУ	1945
РТС «Строгино»	точка т.11 - точка т.12 ООО "Дон Строй"		530/750	11,7	Футляр	ППУ	1945
РТС «Строгино»	камера т.4/070 - точка 11/070		530/750	147,1	Надземная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	ГТЭС Строгино имени М.А. Лапира - тчк. №1б вывод 1оч.		600	12,1	Канальная	АПБ	1979
РТС «Строгино»	тчк. №4 -вывод 1оч. - Проезд N 607, д.22, стр.7		600	12,8	Канальная	АПБ	1979
РТС «Строгино»	тчк. №1б вывод 1оч. - тчк. №3-вывод 1оч.		600	18,2	Канальная	АПБ	1979
РТС «Строгино»	тчк. №3-вывод 1оч. - тчк. №4 -вывод 1оч.		600	4,9	Канальная	АПБ	1979
РТС «Строгино»	кам. к67 - кам. К69		325/450	207,45	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	кам. К79 - кам. Л62		108/180	242,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Строгино»	кам. Кт.12-500 - кам. КП22		530/750	69,3	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Строгино»	кам. К52 - кам. Кт.11а-500		530/750	254,75	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. Кт.11а-500 - кам. Кт.12-500		530/750	44,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	ГТЭС Строгино имени М.А. Лапира - тчк. №35 вывод 2 оч.		600	3,3	Канальная	АПБ	1980

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №1б-2-ой оч. - тчк. №3-вывод 2оч.		600	18,2	Канальная	Минвата	1980
РТС «Строгино»	тчк. №35 вывод 2 оч. - тчк. №1б-2-ой оч.		600	37,7	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №3-вывод 2оч. - тчк. №КП-1		600	12,8	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. Кт.22 - кам. К66		426/560	12	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К52 - тчк. №т.2а-400		426/560	8,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К74А - кам. К74		426/560	107,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К74 - кам. Кт.22		426/560	125,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К66 - тчк. №т.17а-400		426/560	225,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	тчк. №т.2а-400 - тчк. №т.2б-400		426/560	32	Канальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	тчк. №т.17а-400 - тчк. №т.17б-400		426/560	36	Канальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	тчк. №т.17б-400 - кам. К70		426/560	7,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К66 - кам. К78		325/450	241,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Строгино»	кам. К60 - кам. К62		325/450	119,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Строгино»	кам. К62 - кам. К64		325/450	112,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Строгино»	точка т.2 94-5052 - камера КП 31		530/750	32,15	Канальная	ППУ	1997
РТС «Строгино»	тчк. №т.10в - кам. К123		426/560	20,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	тчк. №т.10б - тчк. №т.10в		426/560	37,35	Футляр	ППУ	2002
РТС «Строгино»	кам. Кт.113 - тчк. №т.20		426/560	11,73	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	кам. Кт.107 - кам. К109		426/560	106,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	кам. К109 - кам. Кт.111		426/560	157,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Строгино»	тчк. №т.19а - кам. т.21/037		273/400	28,45	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Строгино»	тчк. №т.4-П - тчк. №3-П вывод 3оч.		630/800	69,55	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №3-П вывод 3оч. - тчк. №КП1		600	24,9	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К86 - кам. К84		400	219	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	тчк. №т.84А - кам. К82		426/560	47,4	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Строгино»	кам. К84 - тчк. №т.84А		400	53,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	кам. К90/10 - кам. К86		400	199,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	кам. К92/9 - кам. К90/10		400	68,1	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	кам. К94/4 - кам. К92/9		400	202,3	Канальная	АПБ	1994
РТС «Строгино»	кам. Р5 - кам. Р6		500	224	Канальная	Минвата	2011
РТС «Строгино»	кам. Р6 - кам. Р7		500	70	Канальная	АПБ	1985
РТС «Строгино»	кам. КР15 - кам. КР 19		300	72,48	Канальная	Минвата	1987
РТС «Строгино»	кам. К30 - кам. Кт.42/128		300	225,4	Канальная	Минвата	1987
РТС «Строгино»	кам. КР 19 - кам. К30		300	314,07	Канальная	АПБ	1987
РТС «Строгино»	кам. СМт.24-800 - кам. Кт.68		820/1000	35,25	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.45/11 - кам. 1/152		820/1000	149	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. 1/152 - кам. т.15А-800		820/1000	109,75	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	кам. К30 - тчк. №т49		300	126,25	Канальная	АПБ	1987
РТС «Строгино»	кам. к78 - кам. КР39/62		300	290,6	Канальная	АПБ	1987
РТС «Строгино»	кам. РК56 - кам. т.4/070		530/750	29,45	Надземная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	кам. К т.5/1 - тчк. №т.5/1		426/560	8,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Строгино»	тчк. №т.3а - кам. т.3/140		273/400	18,8	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т.5/1 - тчк. №2а М.Кат.ул.,д.24		273/400	18,65	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №2а М.Кат.ул.,д.24 - тчк. №т.3а		273/400	6,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №18в-П - тчк. №18ж пр.04-5001		325/450	3,25	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №с13 - кам. РК56		530/750	79,9	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.2а - тчк. №т.2б		820/1000	33	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.2б - тчк. №т.2		820/1000	2,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.28 - тчк. №т.2а		820/1000	17,15	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.2 - тчк. №т.5		820/1000	60	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.11 - тчк. №т.12		820/1000	14,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. К.73 - тчк. №т.11		820/1000	29,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	тчк. №т.5 - кам. К.73		820/1000	103,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.4-П - кам. К2/т.6		820/1000	82,7	Канальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №т.14 - кам. КП 75		820/1000	9,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Строгино»	кам. С93 - кам. К93/1		800	228,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К91 - кам. К93		800	129,9	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К85 - кам. К87/9		800	194,7	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К99 - кам. КП101		800	158,95	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. КП 75 - кам. К81/3		800	56,6	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К89 - кам. К91		800	118,3	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К93 - кам. С93		800	88	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К87/9 - кам. К89		800	216	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. С95 - кам. К97		800	117,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К83 - кам. К85		800	55,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. К95 - кам. С95		800	23,3	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №7в-П - кам. К4/т.8		820/1000	41,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	тчк. №9а Проезд 607 - тчк. №9		820/1000	19,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	тчк. №9 - тчк. №10е Проезд 607		820/1000	95,35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	кам. К4/т.8 - тчк. №9а Проезд 607		820/1000	15,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	тчк. №10е Проезд 607 - тчк. №10д Проезд 607		820/1000	60,15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	тчк. №10д Проезд 607 - тчк. №12г		820/1000	291,75	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	тчк. №12г - тчк. №СК/т.12 Проезд 607		820/1000	30,55	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	тчк. №СК/т.12 Проезд 607 - тчк. №СК/т.13		820/1000	26,8	Канальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №СК/т.13 - тчк. №т.13б(НО)		820/1000	69,85	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	тчк. №СК/т.14а Проезд 607 - тчк. №СКт.14б		820/1000	67,9	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	тчк. №т.13б(НО) - тчк. №СК/т.14а Проезд 607		820/1000	70,35	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	кам. К20 - тчк. №41(НО) Твард.,д.18к.3		820/1000	2,75	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	тчк. №14в(НО) - кам. КП12		820/1000	5,2	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	точка 41(НО) - точка 41а Твардовского ул.,18к.3		820/1000	16,85	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	точка 41а - точка 41б Твардовского ул.,18,к.3		820/1000	12	Канальная	ППУ	2011
РТС «Строгино»	точка 41б - точка 43а Твардовского ул.,20		820/1000	103	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	точка 44а - точка 45а Твардовского ул.,20		820/1000	53,45	Канальная	ППУ	1980
РТС «Строгино»	точка 44(НО) - точка 44а Твардовского ул.,20		820/1000	10,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 43а - точка 43б Твардовского ул,д.20		820/1000	9,6	Канальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	точка 43б - точка 44(НО) Твардовского ул.,20		820/1000	24,75	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Строгино»	точка 45а - точка 47а Таллинская ул.,26		820/1000	79,75	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	точка 47б - камера 22 Таллинская ул.,26		820/1000	33,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. КП22 - кам. т.52		820/1000	45,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. т.52 - тчк. №т.53(НО)		820/1000	19,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.54д - тчк. №55а Тал.32		820/1000	81,25	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.57а - тчк. №СКт.57д Тал.32		820/1000	12,7	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №55а Тал.32 - тчк. №т.56(НО)		820/1000	55,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №СКт.57д Тал.32 - тчк. №т.57и		820/1000	29	Канальная	ППУ	2008
РТС «Строгино»	тчк. №т.54г - тчк. №т.54д		820/1000	24,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. КП12 - тчк. №17(НО)		820/1000	138,35	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №17(НО) - тчк. №17и-П		820/1000	270,15	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №18д-П - тчк. №19а-П		820/1000	38,85	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №19а-П - тчк. №19б-П		820/1000	68,5	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №19в-П - кам. КП14		820/1000	40,35	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №18в-П - тчк. №18д-П		820/1000	9	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №19б-П - тчк. №19в-П		820/1000	22,05	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №17и-П - тчк. №18в-П		820/1000	87,35	Канальная	ППУ	2013
РТС «Строгино»	тчк. №т.38а - тчк. №40 Твард.,18к.3		820/1000	34,5	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №40 Твард.,18к.3 - кам. К20		820/1000	66,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. КП14 - тчк. №24-П		820/1000	137,15	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №24-П - тчк. №25-П		820/1000	38,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №25-П - тчк. №27а-П		820/1000	43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №29-П - тчк. №30а-П		820/1000	79,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №27а-П - тчк. №29-П		820/1000	56,95	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.53(НО) - тчк. №т.54г		820/1000	152,95	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Строгино»	тчк. №30а-П - тчк. №т.30б		820/1000	26,55	Футляр	ППУ	2009
РТС «Строгино»	тчк. №т.30б - тчк. №т.38а		820/1000	332	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Строгино»	кам. КП101 - тчк. №С103		500	249,75	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	тчк. №КП101 - тчк. №С103		500	249,75	Канальная	АПБ	1980
РТС «Строгино»	кам. КП9 - кам. К15		720/900	463,57	Бесканальная	ППУ	1998

Таблица Д.28 – Параметры тепловых сетей от РТС Тушино-1

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	камера №1-19-10099 - тепловой пункт 09-06-001		108/180	57,3	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	кам. И(1-1-10098) - кам. 1-1-10098		219/315	6,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-1-10098 - тепловой пункт 09-06-002		219/315	144,9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10010 - тепловой пункт 09-06-003		325/450	195,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10078 - точка А		200	66,6	Канальная	АПБ	2004
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.А - аб. 09-06-004		200	42	Канальная	Минвата	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10079а - тепловой пункт 09-06-005		219/315	73,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10080 - точка 1-2-10080		250	47,75	Канальная	Минвата	2004
РТС «Тушино-1»	точка 1-2-10080 - тепловой пункт 09-06-006		250	127,75	Канальная	Минвата	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10085 - точка а		200	23,5	Канальная	Минвата	2013
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.А - тчк. №Б (09-06-007)		219/315	29,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	тчк. №Б (09-06-007) - тчк. №В (09-06-007)		219/315	6,5	Канальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №В (09-06-007) - тчк. №Г (09-06-007)		219/315	49,4	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №Г (09-06-007) - тчк. №Д (09-06-007)		219/315	14	Канальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №Д (09-06-007) - тчк. №Е (09-06-007)		219/315	3	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №Е (09-06-007) - кам. 1-2-10085а		159/250	2,7	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10085а - тчк. №И(09-06-007)		159/250	26,65	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №И(09-06-007) - тчк. №К(09-06-007)		159/250	21,85	Канальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	тчк. №К(09-06-007) - аб. 09-06-007		159/250	11,35	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10086 - тепловой пункт 09-06-008		150	103,5	Канальная	АПБ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10087 - точка В		273/400	11,76	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	транзит по зданию Планерная ул., д.14, корп.3		200	52,2	Транзит по зданию	Минвата	1966
РТС «Тушино-1»	точка Г (д.14, к.3) - тепловой пункт 09-06-009		273/400	66,62	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10018 - тепловой пункт 09-06-011		273/400	65,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10100 - аб. 09-06-012		159/250	21,05	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-1»	точка Б(09-06-013) - тепловой пункт 09-06-013		219/315	1,5	Канальная	ППУ	1967
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10017 - тепловой пункт 09-06-014		325/450	30,8	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10037 - точка А(09-06-015)		159/250	21	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка А(09-06-015) - точка Б(09-06-015)		159/250	5	Канальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Б(09-06-015) - тепловой пункт 09-06-015		159/250	35,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10008 - тепловой пункт 09-06-016		89/180	64,59	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10101 - точка А		219/315	2,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка А - тепловой пункт 09-06-018		133/225	159,95	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	кам. 1-4-10056 - аб. 09-06-020		200	8,4	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10098а - тепловой пункт 09-06-021		219/315	242,49	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10099 - тепловой пункт 09-06-022		219/315	97,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	тепловой пункт 09-06-006 - тепловой пункт 09-06-023		219/315	39,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10023 - тепловой пункт 09-06-024		219/315	58,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10027) - камера 1-3-10027		108/200	2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10027 - точка А (09-06-025)		108/180	19,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-025) - тепловой пункт 09-06-025		108/180	7,15	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №Т. А (09-06-026) - аб. 09-06-026		219/315	90,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013а* - точка А (09-06-026)		219/315	20,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10081 - тепловой пункт 09-06-027		108/180	87,1	Канальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10079а - тепловой пункт 09-06-028		219/315	12,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10094 - тепловой пункт -09-06-029		219/315	23,25	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б		219/315	73,95	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Б - тепловой пункт 09-06-030		219/315	51,95	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	кам. 1-19-10097 - тчк. №т.А		325/450	24,95	Канальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10097 - тепловой пункт 09-06-031		159/250	279,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10098а - аб. 09-06-032		133/225	94,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	тепловой пункт 09-06-014 - точка А Лациса Вилиса ул., д.11, к.4		159/250	40,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка т.А транзит по дому - точка транзит по дому т.Б		150	27,6	Транзит по зданию	Минвата	1991
РТС «Тушино-1»	точка Б Лациса Вилиса д. 11, к. 4 - тепловой пункт 09-06-033		159/250	26,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	кам. 1-19-10095 - аб. 09-06-034		133/225	40	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015а - точка а		219/315	31,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	точка а - тепловой пункт 09-06-035		159/250	57	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	точка А Планерная ул. д.14, к. 2 - камера 1-2-10087		219/315	41,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	аб. 09-06-036 - тчк. №т.Б		219/315	32,2	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	точка А (Планерная 14 к.2) - точка Б (Планерная 14 к.2)		200	38	Транзит по зданию	Минвата	1976
РТС «Тушино-1»	точка А (к 09-06-037) - тепловой пункт 09-06-037		133/225	23,81	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10056 - тепловой пункт 09-06-038		200	30	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10037* - тепловой пункт 09-06-039		133/225	10,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10085б - тчк. №З(09-06-040)		159/250	70,55	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	тчк. №И(09-06-040) - тчк. №К (09-06-040)		159/250	4,35	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №Н (09-06-040) - аб. 09-06-040		159/250	18,65	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №К (09-06-040) - тчк. №Л (09-06-040)		159/250	5	Канальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №Л (09-06-040) - тчк. №М (09-06-040)		159/250	9	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №М (09-06-040) - тчк. №Н (09-06-040)		159/250	5,5	Канальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №Е (09-06-007) - кам. 1-2-10085б		159/250	2,35	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-1»	тчк. №И(09-06-040) - тчк. №З(09-06-040)		159/250	53,75	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10081 - точка А		250	82,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	точка А - тепловой пункт 09-06-041		200	35,7	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10097 - тчк. №т.1-2-10097а		219/315	13,9	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.1-2-10097а - тчк. №т.А		219/315	11,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	строение ул. Фомичёвой д.8 тчк.Б - тепловой пункт 09-06-042		219/315	55,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	строение ул.Фомичевой, д.8 тчк.А - строение ул.Фомичевой, д.8 тчк.Б		200	16	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10102 - тепловой пункт 09-06-043		150	98,8	Канальная	АПБ	1998
РТС «Тушино-1»	точка Д - тепловой пункт 09-06-044		80	32	Канальная	Минвата	1969
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10088Б - точка 1-2-10088Д		60/125	3,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка 1-2-10088А - камера 1-2-10088Б		60/125	2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка 1-2-10088 - точка 1-2-10088А		60/125	2,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015 - тепловой пункт 09-06-045		159/250	58,05	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10029) - точка Б		108/200	13,6	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10029 - тчк. №т. А (1-3-10029)		108/200	2,4	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-1»	точка Б - тепловой пункт 09-06-046		108/200	133	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10033а - тепловой пункт 09-06-047		200	36	Канальная	АПБ	1997
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40052 - тепловой пункт 09-06-075		219/315	23,1	Канальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	кам. 4-1-40055а - аб. 09-06-076		200	4,85	Канальная		1973
РТС «Тушино-1»	кам. 4-1-40055 - кам. 4-1-40055а		219/315	13	Канальная	ППУ	1973
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40054 - тепловой пункт 09-06-077		125	101	Канальная	Минвата	1996
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40053 - тепловой пункт 09-06-078		200	16	Транзит по зданию	Минвата	1984
РТС «Тушино-1»	камера 1-1-10007 - камера 1-1-10007 (т.О)		273/400	7	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Тушино-1»	камера 1-1-10007 (т.О) - точка А (к 09-06-078)		273/400	1,39	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-078) - точка Б (09-06-078)		273/400	22,2	Канальная	ППУ	1964

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	точка Б (09-06-078) - тепловой пункт 09-06-078		273/400	49,3	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40053 - тепловой пункт 09-06-079		200	47	Канальная	Минвата	1986
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40030 - тепловой пункт 09-06-080		273/400	130	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-1»	камера №1-4-10057 - тепловой пункт №09-06-081		159/250	74,85	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10056 - камера 1-4-10056А		159/250	131,26	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-1»	кам. 1-4-10056а - аб. 09-06-085		108/180	42	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10069 - тепловой пункт 09-06-088		150	13	Канальная	АПБ	1973
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10102 - тепловой пункт 09-06-089		159/250	13	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	строение Планерная ул., д.8 (выход из здания) - тепловой пункт 09-06-090		80	22,7	Канальная	Минвата	1975
РТС «Тушино-1»	аб. 09-06-043 - Планерная ул., д.8		80	43	Транзит по зданию	Минвата	1975
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10101 - тепловой пункт 09-06-091		80	15	Канальная	Минвата	1975
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10090 - тепловой пункт 09-06-092		250	110	Канальная	АПБ	1945
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10089 - тепловой пункт 09-06-093		100	540	Канальная	АПБ	1976
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10090 - тепловой пункт 09-06-094		100	846	Надземная	АПБ	1945
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10051 - тепловой пункт 09-06-095		250	8,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10004 - точка А (09-06-096)		159/250	17,75	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-096) - точка Б(09-06-096)		100	16	Канальная	Минвата	1970
РТС «Тушино-1»	точка Б(09-06-096) - тепловой пункт 09-06-096		100	175,55	Надземная	Минвата	1970
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015б - камера 1-3-10015б*		159/250	28,9	Бесканальная	ППУ	1969
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-097) - точка Б (09-06-097)		159/250	8,95	Футляр	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Б (09-06-097) - точка В (09-06-097)		159/250	22,75	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка В (09-06-097) - точка Г (09-06-097)		159/250	6,6	Футляр	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г (09-06-097) - тепловой пункт 09-06-097		159/250	9,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №1 - кам. 1-3-10015б*		150	2,8	Канальная	Минвата	2012
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10015б* - тчк. №т.А (09-06-097)		159/250	59,25	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10014* - тепловой пункт 09-06-098		100	55,75	Канальная	АПБ	1945
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10014 - камера 1-3-10014*		108/200	14,2	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	точка В (09-06-099) - точка Г (09-06-099)		89/160	3	Канальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10013 - тчк. №т.А		89/160	56,35	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.А - тчк. №т. Б		89/160	48,45	Канальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	тчк. №т. Б - тчк. №т.В		89/160	35,85	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.Г - ул. Вилиса Лациса, д.6, корп.2		89/160	95	Канальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-100) - камера 1-3-10038а		48/125	2,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10038 - тчк. №т.А		108/180	1,92	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.А - тчк. №т.Б		108/180	19,95	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Б (09-06-100) - точка В (09-06-100)		108/180	67,11	Канальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.В - ул. Вилиса Лациса, д.8, корп.1		100	108,2	Канальная	АПБ	1980
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10035 - точка А (09-06-101)		219/315	3,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-101) - точка Б (09-06-101)		219/315	84,3	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Б (09-06-101) - точка В (09-06-101)		219/315	18,4	Футляр	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка В (09-06-101) - точка Г (09-06-101)		219/315	4,7	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г (09-06-101) - точка Д (09-06-101)		219/315	60,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Д (09-06-101) - точка Е _09-06-101)		219/315	4,2	Футляр	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Е (09-06-101) - тепловой пункт 09-06-101		219/315	3,6	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10034 - тепловой пункт 09-06-102		200	95,6	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40059 - тепловой пункт 09-06-107		65	160	Канальная	Минвата	1940
РТС «Тушино-1»	точка А (1-1-10005) - точка 1-1-10005		57/125	4,9	Бесканальная	ППУ	1982
РТС «Тушино-1»	точка 1-1-10005 - точка Б (1-1-10005)		57/125	4,7	Бесканальная	ППУ	1982
РТС «Тушино-1»	кам. 4-1-40033 - ул. Героев-Панфиловцев, д.2		80	16,05	Канальная	Минвата	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013б - тепловой пункт 09-06-114		108/180	42,45	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10035 - точка А (к ИТП 09-06-115)		108/180	41,06	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-1»	точка А - тепловой пункт 09-06-115		108/180	25,97	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10031 - точка А (1-3-10031)		108/200	9,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10031) - точка Б (1-3-10031)		108/200	7,05	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-3-10031) - тепловой пункт 09-06-117		108/200	12,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10086 - тепловой пункт 09-06-118		57/125	29,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3(п)-10005 - аб. 09-06-119		219/315	12,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10067 - тепловой пункт 09-06-120		76/140	50,55	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-1»	камера 1-1-10009 - точка В (1-1-10009)		219/315	116,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка В (1-1-10009) - точка Г (1-1-10009)		219/315	59	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г (1-1-10009) - тепловой пункт 09-06-124		219/315	51,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г2 - тепловой пункт 09-06-126		108/180	11,9	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	тчк. №Г1 - тчк. №Г2		108/180	9,7	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	кам. 4-1-40055а - аб. 09-06-127		133/225	51,7	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-1»	источник т/снабжения Тушино-1 - камера 1-3-10001		700	3	Канальная	АПБ	2002
РТС «Тушино-1»	источник т/снабжения Тушино-1 - камера 1-3-10001		700	3	Канальная	АПБ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10001 - точка А2 (к кам.№1-2-10063)		700	17,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-1»	точка А2 (от кам.№1-3-10001) - точка Б2 (к кам.№1-2-10063)		700	92,75	Надземная	АПБ	1991
РТС «Тушино-1»	точка Б2 - камера 1-2-10063		700	50,83	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10063 - камера 1-2-10064		700	10,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10064 - камера 1-2-10065		700	31,9	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10066 - камера 1-2-10067		700	23,1	Канальная	АПБ	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10067 - камера 1-2-10087		400	514,74	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10087 - точка А (к 1-2-10088)		426/560	18,65	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-2-10087 до 1-2-10088)		426/560	27,8	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Б - точка В (1-2-10087 до 1-2-10088)		426/560	35,75	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка В - точка Г (1-2-10087 до 1-2-10088)		426/560	94,8	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Г (от 1-2-10087) - точка 1-2-10088		426/560	17,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Д - точка Е (1-2-10088 до 1-19-10093)		426/560	35,75	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Е - точка Ж (1-2-10088 до 1-19-10093)		426/560	17,85	Футляр	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Ж - точка З (1-2-10088 до 1-19-10093)		426/560	10,4	Футляр	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка З - точка И (1-2-10088 до 1-19-10093)		426/560	98,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка И - точка К (1-2-10088 до 1-19-10093)		426/560	9,05	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка К (1-2-10088) - камера 1-19-10093		426/560	23,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10093 - точка Б (к кам. 1-19-10094)		426/560	24,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Б - точка А (1-19-10093 до 1-19-10094)		426/560	9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка А - точка В (1-19-10093 до 1-19-10094)		426/560	13,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка В - точка Г (1-19-10093 до 1-19-10094)		426/560	10,65	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Г - камера 1-19-10094 (врезка т/вв)		426/560	11,85	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10095 - камера 1-19-10096		325/450	44,47	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10096 - точка А (к кам. 1-19-10097)		325/450	85,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-19-10096 до 1-19-10097)		325/450	9,9	Канальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	точка Б - камера 1-19-10097		325/450	51,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10094 (врезка т/вв) - камера 1-19-10095 (врезка т/вв)		426/560	20,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10090 - камера 1-19-10089		300	85,5	Канальная	АПБ	1994
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10096 - точка А (к кам. 1-19-10099)		219/315	133,55	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-19-10096 - 1-19-10099)		219/315	12,5	Транзит по зданию	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	точка Б (от 1-19-10096) - камера 1-19-10099		219/315	56,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-1»	точка 1-2-10088 - точка Д (к кам. 1-19-10093)		426/560	10,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40030 - камера 4-1-40033		500	20	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10067 - камера 1-2-10078		400	273,5	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10001 - точка А3 (к кам. 1-3-10004)		630/800	121,5	Надземная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	точка А3 (от 1-3-10001) - камера 1-3-10004		630/800	14	Канальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10078 - камера 1-2-10079		426/560	67,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10080 - точка А (1-2-10097)		426/560	49,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10097 - точка Д (1-1-10098)		426/560	37,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10080 - камера 1-2-10081		400	188	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10081 - точка 1-2-10082		400	35	Канальная	АПБ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10085 - камера 1-2-10086		300	109	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10063 - камера 1-2-10068		500	141,75	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10068 - камера 1-2-10069		500	119,43	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10069 - камера 1-2-10071		500	133,16	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10063 - камера 1-2-10101		250	73,8	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10101 - камера 1-2-10102		150	67	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10001 - точка А4(к кам. 1-4-10051)		700	73,3	Надземная	АПБ	1994
РТС «Тушино-1»	точка А4 - камера 1-4-10051		700	103,6	Канальная	АПБ	1994
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10051 - точка А		700	13,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10054 - камера 1-4-10055		700	41,4	Канальная	АПБ	1994
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10056 - камера 1-4-10057		700	154,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10057 - камера 2-1-20020		700	354	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015б - камера 1-3-10015		426/560	69,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015 - камера 1-3-10015а		426/560	32,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10015а - камера 1-3-10014		426/560	147,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10014 - камера 1-3-10013		426/560	117,45	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013 - точка А (1-3-10013)		426/560	357,07	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013а - камера 1-3-10033*		426/560	92,57	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10033* - точка А (к кам.№1-3-10033)		426/560	8,97	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-3-10033* - 1-3-10033)		426/560	19,18	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка Б - точка В (1-3-10033* - 1-3-10033)		426/560	27,72	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка В - точка Г (1-3-10033* - 1-3-10033)		426/560	9,47	Канальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка Г (1-3-10033*) - камера 1-3-10033		426/560	82,36	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10033* - камера 1-3-10034		219/315	14,51	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013а - камера 1-3-10013а*		325/450	47,14	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013а* - точка Б (1-3-10013а*)		219/315	5,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10033 - камера 1-3-10033а		400	63	Канальная	АПБ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10009 - камера 1-3-10010		530/750	159,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10010 - точка А (к кам.1-3-10013)		530/750	43,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-3-10010 - 1-3-10013)		530/750	40,1	Канальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Б - точка В (1-3-10010 - 1-3-10013)		530/750	23,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка В - точка Г (1-3-10010 - 1-3-10013)		530/750	13,6	Канальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Г - точка Д (1-3-10010 - 1-3-10013)		530/750	11,7	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Д (от 1-3-10010) - камера 1-3-10013		426/560	8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10010 - точка А(к камере 1-3-10037)		219/315	4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10009 - точка А(09-06-013)		325/450	96	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка В (09-06-013) - камера 1-3-10098а		325/450	58,25	Бесканальная	ППУ	2004

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10023 - точка А (1-3-10027)		530/750	141,56	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10027) - камера 1-3-10028		530/750	4,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10029 - камера 1-3-10028		530/750	94,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10033 - камера 1-3-10029		530/750	121	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10073 - точка А (к кам. 4-1-40051)		400	9,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б (1-2-10073 - 4-1-40051)		400	25	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-1»	точка Б (от 1-2-10073) - камера 4-1-40051		400	60,08	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	камера 1-19-10093 - точка А (к кам. 1-19-10090)		300	7,7	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-1»	точка А - точка Б(кам.1-19-10093 - кам.1-19-10090)		300	16,6	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40024 - камера 4-1-40050		530/710	137,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40050 - камера 4-1-40051		530/710	271,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40051 - камера 4-1-40052		426/560	88,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40052 - камера 4-1-40054		426/560	209,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40054 - камера 4-1-40055		250	261	Канальная	Минвата	1986
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40054 - камера 4-1-40058		400	222,85	Канальная	Минвата	2006
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40058 - камера 4-1-40058а		300	186,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-1»	строение Свободы д.65, к.1 - камера 4-1-40059		300	41,2	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10100 - камера 1-3-10101		219/315	9,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-19-10093) - камера 1-19-10090		300	28,2	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-1»	камера 1-2-10079 - камера 1-2-10079а		325/450	116,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10008 - камера 1-3-10017		530/750	72,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10017 - камера 1-3-10018		530/750	5	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10034 - точка А (1-3-10035)		219/315	36,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10004 - точка А (1-3(п)-10004)		426/560	325,35	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3(п)-10004) - точка Б (1-3(п)-10005)		426/560	37,05	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-3(п)-10005) - камера 1-3(п)-10005		426/560	85,45	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10015б) - камера 1-3-10015б		426/560	299,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40058а - камера 4-1-40058б		273/400	10,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Б - камера 4-1-40058б		273/400	10,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40058б - точка В (Св.63)		426/560	203,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка В (Св. 63) - точка Г (Св. 63)		426/560	6	Футляр	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-1-10009) - точка Е (Св. 63)		426/560	29,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Е (Св. 63) - точка Ж (Св. 63)		426/560	5,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ж (Св. 63) - точка З (Св. 63)		426/560	33,85	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка З (Св. д.63) - камера 4-1-40053*		426/560	5,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка К (Хим. бул. д.8) - точка Л (Хим. бул. д.8)		426/560	4,7	Футляр	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Л (Хим. бул. д.8) - точка М (Хим. бул. д.8)		426/560	105,75	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	точка М (Хим. бул. д.8) - точка Н (Хим. бул. д.4)		426/560	143,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Б (В.Л. д.21, к.2) - точка В (В.Л. д.21, к.2)		133/225	6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка В (В.Л. д.21, к.2) - точка Г (В.Л. д.21, к.2)		133/225	40,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Г (В.Л. д.21, к.2) - камера 1-3-10030		76/160	3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Г (В.Л. д.21, к.2) - точка Д (от В.Л. д.21, к.2)		133/225	10,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Д (от В.Л. д.21, к.2) - камера 1-3-10031		108/200	1,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Д (от В.Л. д.21, к.2) - камера 1-3-10032		57/140	5,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10032 - точка А (В.Л. корп.9)		57/140	6,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка А (В.Л. корп.9) - точка Б (В.Л. корп.9)		57/140	8,8	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Б (В.Л. корп.9) - точка В (В.Л. корп.9)		57/140	36,05	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка В (В.Л. корп.9) - точка Г (В.Л. корп.9)		57/140	6,15	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Г (В.Л. корп.9) - точка Д (В.Л. корп.9)		57/140	14,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013 - камера 1-3-10013б		133/225	28,97	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10013б - камера 1-3-10038		108/180	1,86	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	точка Н (Хим. бул. д.4) - камера 1-1-10002		426/560	16,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 1-1-10002 - точка П (Хим. бул. д.6)		426/560	22,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка П (Хим. бул. д.6) - точка Р (Хим. бул. д.6)		426/560	13,9	Футляр	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Р (Хим. бул. д.6) - точка 1-1-10003 (Хим. бул. д.8)		426/560	14,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка 1-1-10003 (Хим. бул. д.8) - точка С (Хим. бул. д.8)		426/560	25,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка С (Хим. бул. д.8) - точка Т (Хим. бул. д.8)		426/560	8,8	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Т (Хим. бул. д.8) - точка 1-1-10004 (Хим. бул. д.14, к.1)		426/560	109,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка 1-1-10004 (Хим. бул. д.14, к.1) - точка У (Хим. бул. д.14, к.1)		426/560	57,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка У (Хим. бул. д.14, к.1) - точка Ф (Хим. бул. д.14, к.1)		426/560	33,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ф (Хим. бул. д.14, к.1) - точка Х (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	99,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Х (Хим. бул. д.16, к.1) - точка Ц (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	21,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ц (Хим. бул. д.16, к.1) - точка Ч (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	38,85	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ч (Хим. бул. д.16, к.1) - точка Ш (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	13,2	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ш (Хим. бул. д.16, к. - точка Щ (Хим. бул. д.16, к.		426/560	15,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Э (Хим. бул. д.16, к.1) - точка Ю (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	32,05	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка Ю (Хим. бул. д.16, к.1) - точка Я (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	13	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	точка Я (Хим. бул. д.16, к.1) - точка 1-1-10005 (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	9,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка 1-1-10005 (Хим. бул. д.16, к.1) - камера 1-1-10006 (Хим. бул. д.16, к.1)		426/560	53,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40059 - строение Свободы д.63		250	114,4	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-1»	точка А - камера 1-4-10053		700	30,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Тушино-1»	камера 1-4-10053 - камера 1-4-10054		700	32	Канальная	АПБ	1992
РТС «Тушино-1»	точка А (09-06-013) - точка Б(09-06-013)		325/450	2,9	Канальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-1»	точка Б(09-06-013) - точка В(09-06-013)		325/450	16,9	Канальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-1»	точка А(к камере 1-3-10037) - точка Б(к камере 1-3-10037)		219/315	6	Канальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	точка Б(к камере 1-3-10037) - камера 1-3-10037*(ответвление)		219/315	15,6	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 1-3-10037*(ответвление) - камера 1-3-10037		159/250	9,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	камера 4-1-40058а - строение Свободы ул., д.65, к.1		300	10,8	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-1»	строение Свободы д.63 - камера 4-1-40053		250	89,6	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10035) - точка Б (1-3-10035)		219/315	42,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-3-10035) - точка В (1-3-10035)		219/315	5,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка А (1-2-10097) - точка Б (1-2-10097)		426/560	6	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-2-10097) - точка В (1-2-10097)		426/560	33,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка В (1-2-10097) - точка Г (1-2-10097)		426/560	12	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г (1-2-10097) - камера 1-2-10097		426/560	37,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка 1-1-10003 - точка 16Д		159/250	33,45	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка В (1-3-10035) - точка Г (1-3-10035)		219/315	4,55	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Г (1-3-10035) - камера 1-3-10035		219/315	19,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка А (1-1-10009) - камера 1-1-10009		426/560	11,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	точка Д (Св. 63) - точка Е (Св. 63)		426/560	45	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	точка А (1-3-10013) - точка Б (1-3-10013а)		426/560	8,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-3-10013а) - точка В (1-3-10013а)		426/560	21,8	Канальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка В (1-3-10013а) - точка Г (1-3-10013а)		426/560	77,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка Г (1-3-10013а) - точка Д (1-3-10013а)		426/560	15,94	Канальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка Д (1-3-10013а) - камера 1-3-10013а		426/560	14,89	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-1»	точка Б (1-3-10013а*) - точка А (к 09-06-037)		219/315	1,94	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	точка А (к 09-06-037) - точка С (1-3-10013а*)		219/315	2,16	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10004 - кам. 1-3-10008		500	343,13	Канальная	АПБ	1994
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10008 - кам. 1-3-10009		530/750	417,65	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10028 - кам. 1-3-10100		325/450	71,2	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3(п)-10005 - тчк. №т. 1-3(п)-10005а		426/560	30,05	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-1»	тчк. №т. 1-3(п)-10005а - кам. 1-3(п)-10006		426/560	44,65	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3(п)-10006 - тчк. №т. А (1-3-10015б)		426/560	19,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. № - тчк. №т. Д		426/560	68,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. №Т.И - кам. 1-1-10007		273/400	3,46	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	кам. 4-1-40053* - тчк. №Т.И		426/560	18,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. №Т.И - тчк. №т.К		426/560	9,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. №т. С (1-3-10013а*) - тчк. №т.Б		133/225	38	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-1»	кам. 1-3-10018 - кам. 1-3-10023		530/750	250,7	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.Щ - тчк. №т.Э		426/560	11,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10071 - кам. 1-2-10072		500	36,5	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	тчк. №Д (1-1-10098) - тчк. №Е (1-1-10098)		426/560	19,3	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №Е (1-1-10098) - тчк. №Ж (1-1-10098)		426/560	127,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №Ж (1-1-10098) - тчк. №З (1-1-10098)		426/560	2,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №З (1-1-10098) - кам. И(1-1-10098)		426/560	3,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №К (4-1-40058) - тчк. №Л (4-1-40058)		426/560	2,4	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №Л (4-1-40058) - кам. 4-1-40058		426/560	47,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	кам. т.1-1-10004 - тчк. №12В		159/250	8,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-1»	тчк. №т.Б (1-1-10009) - кам. 1-1-10009		426/560	9,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10080 - кам. 1-2-10079		426/560	220,55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-1»	кам. И(1-1-10098) - тчк. №К (4-1-40058)		426/560	54,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-1»	тчк. №1-2-10082 - кам. 1-2-10085		300	235,3	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10065 - кам. 1-2-10066		700	108,06	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-1»	кам. 1-2-10072 - кам. 1-2-10073		500	33,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-1»	кам. 1-4-10055 - кам. 1-4-10056		700	109,9	Канальная	АПБ	1989

Таблица Д.29 – Параметры тепловых сетей от РТС «Тушино-2»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20010а - аб. 09-05-001		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36053 - тепловой пункт 09-05-002		159/250	289,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35316 - камера 3-2-36053		300	64,73	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36053 - тепловой пункт 09-05-003		200	139,05	Канальная	Минвата	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35322 - точка 1		219/315	26,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-2»	точка 1 - точка 2		200	23,5	Транзит по зданию	Минвата	1985
РТС «Тушино-2»	точка 2 - тепловой пункт 09-05-004		200	60,75	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35324 - тепловой пункт 09-05-005		200	53,2	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20011 - камера б/№		150	129	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Тушино-2»	Камера б/№ - тепловой пункт 09-05-006		150	11	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20010а - тепловой пункт 09-05-007		159/250	38,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-2-20025 - тепловой пункт 09-05-008		200	7,2	Канальная	Минвата	1981
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35307 - тепловой пункт 09-05-009		100	41	Канальная	Минвата	1964
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20006 - аб. 09-05-010		219/315	57	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36018 - тепловой пункт 09-05-032		300	56,9	Канальная	Минвата	1983
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35053 - тепловой пункт 09-05-035		200	57	Канальная	Минвата	1964
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35305 - тепловой пункт 09-05-036		150	15	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35073 - тепловой пункт 09-05-037		150	21	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35024 - тепловой пункт 09-05-038		108/200	92,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35029 - тепловой пункт 09-05-039		200	102,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35303а - тепловой пункт 09-05-040		200	17,7	Канальная	Минвата	1992
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35303а - тепловой пункт 09-05-041		200	116,34	Канальная	Минвата	1992
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36040а - тепловой пункт 09-05-042		150	350	Надземная	Минвата	1936
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36040 - тепловой пункт 09-05-043		200	29,5	Канальная	Минвата	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35302а - камера 3-2-35302в		219/315	15,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35302в - тепловой пункт 09-05-044		219/315	80	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35331 - тепловой пункт 09-05-045		159/250	88,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40009 - тепловой пункт 09-05-051		150	58,4	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-2»	кам. 4-1-40008 - аб. 09-05-052		200	5,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40011 - тепловой пункт 09-05-053		200	142,1	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40012 - тепловой пункт 09-05-054		250	248,25	Бесканальная	ск. ППУ	2000
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40013 - тепловой пункт 09-05-055		125	30,35	Бесканальная	ск. ППУ	1999
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40017 - тепловой пункт 09-05-056		200	126,35	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40020 - тепловой пункт 09-05-057		300	5,4	Бесканальная	ск. ППУ	2005
РТС «Тушино-2»	тепловой пункт ЦТП 09-05-057 - тепловой пункт 09-05-058		200	19,55	Бесканальная	ск. ППУ	1999
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40020 - тепловой пункт 09-05-059		150	139,4	Бесканальная	ск. ППУ	2001
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35307 - тепловой пункт 09-05-065		200	10,45	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20006 - кам. 2-1-20006а		108/180	20,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35036 - тепловой пункт 09-05-069		250	106	Надземная	Минвата	1980
РТС «Тушино-2»	тепловой пункт 09-05-069 - тепловой пункт 09-05-070		200	240	Надземная	Минвата	1975

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35353 - тепловой пункт 09-05-071		100	127,5	Канальная	Минвата	1958
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35306 - тепловой пункт 09-05-073		100	97,2	Канальная	Минвата	1982
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35240а - камера 3-2-352406		219/315	27,5	Канальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-352406 - тепловой пункт 09-05-074		219/315	12,8	Канальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35309 - камера 3-2-35309а		200	72	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35309а - тепловой пункт 09-05-076		200	100	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35308 - тепловой пункт 09-05-077		150	188	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-2»	тепловой пункт 09-05-073 - тепловой пункт 09-05-078		100	87,7	Канальная	Минвата	1979
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35310 - точка А		200	217	Канальная	Минвата	1988
РТС «Тушино-2»	точка А - тепловой пункт 09-05-079		80	34	Канальная	Минвата	1988
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35020 - тепловой пункт 09-05-082		159/250	43,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35309а - тепловой пункт 09-05-085		100	27	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35310 - строение ремонтный бокс		50	18	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35306а - тепловой пункт 09-05-087		100	18	Надземная	Минвата	1999
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35026 - тепловой пункт 09-05-091		89/160	27	Канальная	ППУ	1916
РТС «Тушино-2»	источник т/снабжения Тушино-3 - тепловой пункт 09-05-092		80	170	Канальная	Минвата	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35308а - тепловой пункт 09-05-093		50	31	Надземная	Минвата	2002
РТС «Тушино-2»	ул. Василия Петушкова, д.27 - ул. Василия Петушкова, д.25		50	38	Канальная	Минвата	1936
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35323 - тепловой пункт 09-05-104		108/180	14,18	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-352406 - тепловой пункт 09-05-105		219/315	247,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35022 - тепловой пункт 09-05-106		57/125	196,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-353026 - тепловой пункт 09-05-110		76/140	19,2	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35311 - тепловой пункт 09-05-114		219/315	23,25	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35240а - тепловой пункт 09-05-115		159/250	80,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	источник т/снабжения Тушино-2 - камера 2-1-20000		600	1,3	Канальная	АПБ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20003 - камера 2-1-20000		630/800	66,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20000 - камера 2-1-20003		630/800	61,48	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20003 - Точка 2-1-20004		630/800	108,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	Точка 2-1-20004 - Точка 2-1-20005		630/800	21,6	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20006а - камера 2-1-20006		630/800	20,35	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20007 - камера 2-2-20025		400	157,9	Канальная	АПБ	1976
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20007 - точка 2-1-20008		630/800	44,2	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20000 - камера 3-2-35306а		630/800	37	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35306а - камера 4-1-40004		630/800	170,85	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40004 - камера 4-1-40005		600	272	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40005 - камера 4-1-40006		600	46,6	Канальная	ск. ППУ	1995

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40006 - камера 4-1-40007		600	79	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40007 - камера 4-1-40008		300	19,5	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40007 - камера 4-1-40009		600	144,3	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40009 - камера 4-1-40010		600	150	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40010 - камера 4-1-40011		200	11,9	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	тепловой пункт ЦТП 09-05-053 - точка Школа № 1058		100	61,7	Канальная	Минвата	2005
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40010 - камера 4-1-40012		500	9,81	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40012 - камера 4-1-40013		600	239,69	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40013 - камера 4-1-40016		500	172,6	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40016 - точка А		500	161	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	точка А - камера 2-1-20011		500	596,1	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40016 - камера 4-1-40017		500	103,45	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40017 - точка Б		500	114,3	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	точка Б - камера 4-1-40019		500	139,3	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40019 - камера 4-1-40020		300	241	Бесканальная	ск. ППУ	2005
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40019 - камера 4-1-40021		500	121,1	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40021 - камера 4-1-40023		500	320	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-2»	камера 4-1-40023 - камера 4-1-40024		500	187,5	Канальная	Минвата	1988
РТС «Тушино-2»	камера 2-1-20003 - камера 3-2-35326		630/800	68,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35326 - камера 3-2-35307		219/315	32,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35325 - камера 3-2-35326		500	207,5	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35325 - камера 3-2-35324		500	339,04	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35324 - камера 3-2-35323		500	327,94	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35323 - камера 3-2-35312		500	43,1	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35312 - камера 3-2-35311		400	70,5	Канальная	АПБ	1975
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35311 - камера 2-2-20038		400	55	Канальная	АПБ	1975
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35312 - камера 3-2-35313		400	161,76	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35313 - камера 3-2-35322		400	68,96	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35322 - камера 3-2-35314		400	74,56	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35314 - камера 3-2-35315		400	135,57	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35315 - камера 3-2-35315а		400	139,7	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35315а - камера 3-2-35316		400	78,06	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35316 - камера 3-2-35317		400	165,06	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35317 - камера 3-2-35318		400	339,49	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35353 - камера 3-2-35316		426/560	425,24	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35331 - камера 3-2-35353		426/560	230,37	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35304 - камера 3-2-35331		426/560	174,8	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35304 - камера 3-2-36040а		200	66,5	Канальная	Минвата	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-36040а - камера 3-2-36040		150	39,5	Канальная	Минвата	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35302 - камера 3-2-35304		426/560	120,23	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35302 - камера 3-2-35302А		325/450	124	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35027в - камера 3-2-35302		426/560	495,87	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35027б - камера 3-2-35027в		426/560	42,52	Надземная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35027 - камера 3-2-35027б		426/560	16,46	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35027 - камера 3-2-35027а		400	91,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35027а - камера 3-2-35028		400	102,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35028 - камера 3-2-35303		400	200,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35303 - камера 3-2-35303а		200	125,25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35028 - камера 3-2-35029		400	128,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35029 - камера 3-2-35033		350	102,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35033 - камера 3-2-35036		150	252	Надземная	Минвата	2012
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35026 - камера 3-2-35027		400	26,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35024 - камера 3-2-35026		400	223,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35023 - камера 3-2-35024		400	43	Надземная	АПБ	1990
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35022 - камера 3-2-35023		400	78	Канальная	АПБ	1990
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35021 - камера 3-2-35022		400	225	Канальная	АПБ	1990
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35021 - камера 3-2-35073		600	56,09	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35073 - камера 3-2-35305		600	527,89	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35305 - камера 3-2-35306		600	191,4	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35306 - камера 2-1-20003		600	37,52	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35020 - камера 3-2-35021		720/900	203,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-30019 - камера 3-2-35020		720/900	105,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-30019 - точка А		200	55	Канальная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	точка А - камера 3-2-35308		200	156	Надземная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35308 - камера 3-2-35308а		200	233	Надземная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35308а - точка Б		200	113	Канальная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	точка Б - камера 3-2-35309		200	91	Надземная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35309 - камера 3-2-35310		200	176	Надземная	Минвата	2013
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35243 - камера 3-2-30019		720/900	191,7	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35242 - камера 3-2-35243		720/900	130,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35241 - камера 3-2-35242		720/900	137,1	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35240а - камера 3-2-35241		720/900	93,25	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35240 - камера 3-2-35240а		720/900	126,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-2-35239 - камера 3-2-35240		720/900	120,35	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-2»	точка А - камера 3-2-35239		720/900	33	Надземная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	камера 3-1-30001 - точка А		720/900	212,15	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20008 - кам. 2-1-20009		530/750	76,7	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20009 - кам. 2-1-20010		530/750	46,1	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20010 - кам. 2-1-20010а		219/315	53,65	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20010 - кам. 2-1-20011		500	180,5	Канальная	АПБ	1984
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20005 - кам. 2-1-20006		630/800	140,5	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-2»	кам. 2-1-20006 - кам. 2-1-20007		630/800	165,8	Бесканальная	ППУ	2013

Таблица Д.30 – Параметры тепловых сетей от РТС «Тушино-3»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30051 - аб. 09-04-008		159/250	78,3	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30051 - тепловой пункт 09-04-009		159/250	27,7	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30053 А - камера Стратонавтов 9		219/315	23,8	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-3»	камера Стратонавтов 9 - камера 2		219/315	64,05	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-3»	камера 2 - тепловой пункт 09-04-010		219/315	85,1	Бесканальная	ППУ	1981
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30060 - тепловой пункт 09-04-011		219/315	29,45	Бесканальная	ППУ	1960
РТС «Тушино-3»	тепловой пункт 09-04-011 - точка ул. Тушинская,11 к.4		150	25	Канальная	Минвата	1965
РТС «Тушино-3»	точка ул. Тушинская,11 к.4 - камера В		200	33	Канальная	Минвата	1965
РТС «Тушино-3»	камера В - камера А		150	24	Надземная	Минвата	1965
РТС «Тушино-3»	камера А - тепловой пункт 09-04-012		150	50,5	Канальная	Минвата	1965
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30069 - тепловой пункт 09-04-013		219/315	32,3	Бесканальная	ППУ	1957
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30061 - тепловой пункт 09-04-014		219/315	50,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30072 - камера 3		219/315	30	Бесканальная	ППУ	1989
РТС «Тушино-3»	камера 3 - тепловой пункт 09-04-015		200	117	Канальная	Минвата	1989
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30074 - тепловой пункт 09-04-016		89/180	14,25	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30075 - тепловой пункт 09-04-017		219/315	66,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30077 - тепловой пункт 09-04-018		150	65,1	Канальная	Минвата	1966
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30078 - тепловой пункт 09-04-019		219/315	13	Бесканальная	ППУ	1986
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30080 - тепловой пункт 09-04-020		219/315	27	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31093 - тепловой пункт 09-04-021		159/250	100,5	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30273 - камера 19/1		150	37	Канальная	Минвата	1970
РТС «Тушино-3»	камера 19/1 - тепловой пункт 09-04-022		100	59,85	Канальная	Минвата	1970
РТС «Тушино-3»	аб. 09-04-023 - ул. Долгова, д.14А		86/140	35,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30064 - тепловой пункт 09-04-023		219/315	48,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30068 - камера 17/22		219/315	49,15	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-3»	камера 17/22 - тепловой пункт 09-04-024		200	46,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-3»	тепловой пункт 09-04-024 - тепловой пункт 09-04-025		65	27	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30015 - тепловой пункт 09-04-026		219/315	22,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30016 - тепловой пункт 09-04-027		219/315	185,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30015 - тепловой пункт 09-04-028		219/315	77,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30113 - тепловой пункт 09-04-029		108/180	72,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30045 - тепловой пункт 09-04-030		159/250	29,16	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30161 - тепловой пункт 09-04-031		100	21,5	Канальная	Минвата	2006
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30066 - кам. 3-1-30271		159/250	98,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30271 - тепловой пункт 09-04-033		108/180	53,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	тепловой пункт 09-04-018 - камера 3-1-30077а		108/180	84,65	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30077а - тепловой пункт 09-04-034		89/160	17,15	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30073 - тепловой пункт 09-04-037		159/250	81,85	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30301 - тепловой пункт 09-04-038		250	6,7	Канальная	Минвата	2003
РТС «Тушино-3»	камера 4 - тепловой пункт 09-04-039		200	52,6	Канальная	Минвата	2010
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30087 - камера 4		200	180	Надземная	Минвата	2010
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30057 - тепловой пункт 09-04-040		89/180	124,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30076 - тепловой пункт 09-04-041		100	8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30107 - тепловой пункт 09-04-042		100	44,5	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30007 - тепловой пункт 09-04-043		100	32	Канальная	Минвата	1968
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30008 - камера 3-1-30008а		100	23	Канальная	Минвата	1973
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30008а - тепловой пункт 09-04-044		89/160	20	Бесканальная	ППУ	1973
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30009 - тепловой пункт 09-04-045		200	200	Канальная	Минвата	1973
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30045 - тепловой пункт 09-04-046		200	64,89	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30026 - тепловой пункт 09-04-047		400	75	Канальная	Минвата	1972
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30153 - камера 3-1-31040		219/315	86	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31040 - тепловой пункт 09-04-048		219/315	5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30108 - тепловой пункт 09-04-049		200	5	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30008а - тепловой пункт 09-04-050		100	230	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-3»	камера Стратонавтов д.9 - тепловой пункт 09-04-051		80	79,65	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30114 - тепловой пункт 09-04-052		57/125	137,73	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30265А - тепловой пункт 09-04-053		143/200	200	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30156 - тепловой пункт 09-04-054		200	30	Бесканальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30157 - тепловой пункт 09-04-055		200	29	Канальная	Минвата	1984
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30114 - тепловой пункт 09-04-056		150	15	Канальная	Минвата	2004
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30113 - кам. 3-1-30114		150	213	Канальная	Минвата	2004
РТС «Тушино-3»	камера 5 - тепловой пункт 09-04-057		150	276,05	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30160 - тчк. №А		168/250	172	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30155 - тепловой пункт 09-04-058		250	11,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30057а - тепловой пункт 09-04-059		89/180	461,75	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30027 - тепловой пункт 09-04-060		200	747,4	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30068 - аб. 09-04-061		76/160	85,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30273 - тепловой пункт 09-04-062		89/160	66,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30090 - тепловой пункт 09-04-063		80	28	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30262 - тепловой пункт 09-04-064		89/180	60,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30053а - тепловой пункт 09-04-065		100	10,1	Канальная	Минвата	2003
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30108 - камера 3-1-30109		80	72,98	Канальная	Минвата	2009
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30109 - камера 3-1-30109а		80	35,7	Канальная	Минвата	2009
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30109а - тепловой пункт 09-04-066		80	54,8	Канальная	Минвата	2009
РТС «Тушино-3»	камера 2 - тепловой пункт 09-04-067		89/160	287	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30077б - аб. 09-04-068		80	50	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30161а - тепловой пункт 09-04-069		159/250	106	Канальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30263А - тепловой пункт 09-04-070		89/160	31,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30107а - тепловой пункт 09-04-072		89/160	321	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30045 - тепловой пункт 09-04-074		100	34,5	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30017а - тепловой пункт 09-04-075		100	50	Надземная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30017а - строение 3Тушинский пр-зд д.5		50	120	Надземная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30017 - кам. 3-1-30017а		100	50	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 6 - тепловой пункт 09-04-076		50	25	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31090 - строение Подмосковная ул.д.16		50	200	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 6 - тепловой пункт 09-04-078		50	90	Надземная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30017а - кам. 6		50	100	Надземная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30005 - тепловой пункт 09-04-079		50	35	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30005 - строение Волоколамское шоссе,д.120к.1		100	105	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 19/1 - тепловой пункт Мещерякова 3		50	5	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30265 - строение Долгова,5		89/160	50,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	Большая Набережная ул., д.21 - аб. 09-04-082		80	17	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	тепловой пункт 09-04-038 - точка Б.Набержная 21		100	17	Канальная	Минвата	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31097 - точка Подмосковная 8		65	42	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31098 - точка Подмосковная 8а		80	20	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-31096 - Подмосковная ул., д.10		50	15	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31091 - строение Подмосковная д.12		50	3	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-31095 - Подмосковная ул., д.12А		65	15	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31091 - камера 3-1-31090		80	15	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-31090 - аб. 09-04-090		80	13	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	Подмосковная ул., д.14А - кам. 3-1-31093		150	91,7	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31092 - точка Подмосковная 14а		159/250	29,84	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-3»	камера 7 - камера 3-1-30054а		200	68	Надземная	Минвата	2005
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30054а - тепловой пункт 09-04-102		80	20	Канальная	Минвата	2005
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30013 - камера 9		250	280	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	тчк. №А - тчк. №В		250	108	Надземная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	тчк. №В - аб. 09-04-103		250	60	Канальная	Минвата	1945
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30057а - тепловой пункт 09-04-104		89/180	217,26	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30271 - тепловой пункт 09-04-105		108/180	35,73	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30005 - тепловой пункт 09-04-106		57/125	292,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31040 - тепловой пункт 09-04-107		160/225	95	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	тепловой пункт 09-04-046 - тепловой пункт 09-04-108		86/140	53,2	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30106а - тепловой пункт 09-04-111		273/400	1	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30007 - тепловой пункт 09-04-116		125	47,1	Канальная	Минвата	2010
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-33044 - Волоколамское шоссе, вл.67		219/315	159,62	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	кам. Точка 43и - кам. 3-1-33044		273/400	269,3	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-31093 - аб. 09-04-119		89/160	27	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	кам. Точка 19 - кам. 43и		300	1204,88	Надземная		2013
РТС «Тушино-3»	кам. 43и - кам. Точка 43и		300	40	Бесканальная		2013
РТС «Тушино-3»	РТС «Тушино-3» - кам. 3-1-30001		820/1000	47,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30001 - камера 3-1-30002		820/1000	136,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30002 - тчк. №А		820/1000	100,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 11 - камера 3-1-30004		820/1000	43	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 11 - камера 3-1-30005		530/750	44,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30005 - камера 3-1-30006		500	117	Канальная	АПБ	1980
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30006 - камера 3-1-30026		400	51,6	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30026 - камера 3-1-30027		200	127,5	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30006 - камера 3-1-30106		250	100	Канальная	Минвата	1971
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30106а - камера 3-1-30107		250	69,5	Канальная	Минвата	1992
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30107 - камера 3-1-30107а		250	35,81	Канальная	Минвата	1976

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30107а - камера 3-1-30108		250	116,6	Канальная	Минвата	1992
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30160 - камера 3-1-30161а		159/250	18	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30004 - камера 3-1-30007		720/900	165,9	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30007 - камера 3-1-30008		720/900	255,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30008 - камера 3-1-30009		720/900	109,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30009 - камера 3-1-30010		720/900	109,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30010 - камера 3-1-30011		720/900	112	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30011 - камера 3-1-30012		630/800	43,2	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30012 - камера 3-1-30013		630/800	84,7	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30013 - камера 3-1-30113		219/315	218,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30060А - строение Тушинская ул., д.7 (ВЕНТ)		57/125	12,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30013 - камера 3-1-30015		630/800	209,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30015 - камера 3-1-30016		630/800	254,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30016 - камера 3-1-30017		630/800	68,75	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30017 - камера 3-1-30018		630/800	181,5	Надземная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30011 - камера 3-1-30043		630/800	50	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30043 - камера 3-1-30044		630/800	107,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30044 - кам. 3-1-30045		219/315	114,26	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30044 - камера 3-1-30046		630/800	169,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30046 - камера 3-1-30047		630/800	77,9	Надземная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30047 - камера 3-1-30050		630/800	281	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30050 - камера 3-1-30151		500	71	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30151 - камера 3-1-30152		400	236,7	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30152 - камера 3-1-30153		400	89	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30153 - камера 3-1-30159		250	371	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30159 - камера 3-1-30160		250	46,5	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30155 - кам. 3-1-30158		630/800	48,9	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30158 - камера 3-1-30156		219/315	261,2	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30156 - камера 3-1-30157		219/315	110	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30050 - камера 3-1-30051		325/450	22	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30050 - камера 3-1-30052		630/800	155,4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30052 - камера 3-1-30053А		630/800	344,7	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30053А - камера 3-1-30053		630/800	26,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30054 - камера 3-1-30057		630/800	386,45	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30057 - камера 3-1-30058		630/800	255,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30058 - камера 3-1-30059		630/800	120,08	Футляр	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30059 - камера 3-1-30060		630/800	138,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30072 - точка 3-1-30072А		530/750	31,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера А 3-1-30072А - камера 3-1-30073		426/560	68,2	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30073 - камера 3-1-30074		426/560	85,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30074 - камера 3-1-30075		426/560	243,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30075 - камера 3-1-30076		426/560	73,3	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30076 - камера 3-1-30077		426/560	62,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30077 - камера 3-1-30078		426/560	448	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30078 - камера 3-1-30079		426/560	98	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30060 - точка 3-1-30060А		426/560	46,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30060А - камера 3-1-30061		426/560	183,3	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30060 - камера 3-1-30069		530/750	87,15	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30069 - камера 3-1-30072		530/750	270,71	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30061 - камера 3-1-30262		426/560	322,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30262 - камера 3-1-30062		426/560	7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30065 - камера 3-1-30273		300	85	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30273 - камера 3-1-30083		300	70	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30083 - камера 3-1-30082		300	105	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30082 - камера 3-1-30079		300	163,4	Канальная	АПБ	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30062 - строение ул.Свободы,д.13/2		426/560	38,7	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30065 - камера 3-1-30066		400	122	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30066 - камера 3-1-30067		400	57,3	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30067 - камера 3-1-30268		300	61	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30268 - камера 3-1-30068		350	180	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-3»	строение ул.Свободы,д.13/2 - камера 3-1-30265		426/560	5,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30265 - камера 3-1-30265А		426/560	7,6	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	строение ул. Свободы, д.13/2 - строение ул. Свободы, д.13/2		426/560	82,2	Транзит по зданию	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30079 - камера 3-1-30080		426/560	127,9	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30079 - камера 3-1-31091		250	35,7	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31091 - камера 3-1-31091а		250	29,83	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31091а - камера 3-1-31092		250	37,24	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31092 - камера 3-1-30301		250	140,47	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31091а - камера 3-1-31094		125	61	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31094 - камера 3-1-31095		125	20	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31094 - камера 3-1-31096		125	40	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31096 - камера 3-1-31097		125	50	Канальная	Минвата	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30057 - камера 3-1-30057а		133/225	62,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-31097 - камера 3-1-31098		100	44	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30059 - камера 3-1-30084		500	6,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30084 - камера 3-1-30085		500	450	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30085 - камера 3-1-30085а		300	111,43	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30085а - камера 3-1-30086		300	33,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30086 - камера 3-1-30087		300	179,8	Надземная	Минвата	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30087 - камера 3-1-30090		100	60,5	Надземная	Минвата	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30265А - камера 3-1-30063		426/560	52,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30063 - камера 3-1-30263А		426/560	3,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	точка Тушино-3 - камера 3-1-30001		720/900	49,6	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30018 - камера 3-2-30019		630/800	139	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30263А - камера 3-1-30064		426/560	136,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30064 - камера 3-1-30065		426/560	147,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30053 - камера 3-1-30054		630/800	223,4	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30106 - камера 3-1-30106а		273/400	178,79	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-3»	камера 3-2-35113 - камера 3-1-30081		426/560	93,35	Надземная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30081 - камера 3-1-30080		426/560	334,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30085 - точка 17		500	28,72	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	точка 17 - точка 18		500	91,83	Футляр	Минвата	2008
РТС «Тушино-3»	точка 18 - точка 19А		500	41,34	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	точка 19А - точка 19Б		500	30,85	Надземная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	точка 19Б - точка 23		500	114,65	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	точка 23 - камера 10		500	748,62	Футляр	Минвата	2002
РТС «Тушино-3»	камера 7 - камера 3-1-30054		400	273,3	Надземная	Минвата	1996
РТС «Тушино-3»	камера 3-1-30161а - камера 3-1-30161		100	214,5	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30077а - кам. 3-1-30077б		80	28	Канальная	Минвата	1996
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30153 - кам. 3-1-30155		630/800	118,66	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-30158 - кам. 3-1-33042		630/800	83,7	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-3»	кам. 3-1-33042 - кам. Точка 19		300	29,1	Бесканальная	Минвата	2013

Таблица Д.31 – Параметры тепловых сетей от РТС Тушино-4

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35112 - тепловой пункт 09-05-011		159/250	27,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35114 - тепловой пункт 09-05-012		219/315	16	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35114 - тепловой пункт 09-05-013		219/315	26	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35108 - тепловой пункт 09-05-014		159/250	29,2	Бесканальная	ППУ	1965
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35116 - тепловой пункт 09-05-015		273/400	73,3	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35106 - тепловой пункт 09-05-016		159/250	67,5	Бесканальная	ППУ	1990
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35121 - тепловой пункт 09-05-017		219/315	38,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35105 - тепловой пункт 09-05-018		108/180	19,5	Бесканальная	ППУ	1970
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35121 - тепловой пункт 09-05-019		219/315	170	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35002 - тепловой пункт 09-05-020		219/315	32,65	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35002 - тепловой пункт 09-05-021		133/225	68,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35001 - тепловой пункт 09-05-022		200	76,6	Канальная	Минвата	1987
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35040 - тепловой пункт 09-05-023		200	122	Канальная	Минвата	1984
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35039а - тепловой пункт 09-05-024		159/250	9,6	Бесканальная	ППУ	1964
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35038 - тепловой пункт 09-05-025		200	190	Канальная	Минвата	1968
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35038 - тепловой пункт 09-05-026		219/315	57	Бесканальная	ППУ	1968
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35039 - тепловой пункт 09-05-027		108/200	56,5	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35016 - тепловой пункт 09-05-028		100	80	Канальная	Минвата	1970
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35077 - тепловой пункт 09-05-029		159/250	30	Бесканальная	ППУ	1978
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35075 - тепловой пункт 09-05-030		200	21,2	Канальная	Минвата	1978
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35302Б - тепловой пункт 09-05-031		219/315	28,07	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35057б - тепловой пункт 09-05-033		150	11	Канальная	Минвата	1966
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35056 - тепловой пункт 09-05-034		200	15	Надземная	Минвата	2012
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35067а - тепловой пункт 09-05-046		100	10	Канальная	Минвата	1953
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35064 - тепловой пункт 09-05-047		150	29	Канальная	Минвата	1958
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35108 - тепловой пункт 09-05-048		89/180	26	Бесканальная	ППУ	1962
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35055 - тепловой пункт 09-05-049		108/200	91	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-36075 - тепловой пункт 09-05-050		159/250	115,1	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40040 - тепловой пункт 09-05-060		250	63,7	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40048 - строение Штурвальная ул.,д.10		200	22,7	Канальная	Минвата	1982
РТС «Тушино-4»	строение Штурвальная ул.,д.10 - строение Штурвальная ул.,д.10		200	84,3	Транзит по зданию	Минвата	1982
РТС «Тушино-4»	строение Штурвальная ул., д.10 - тепловой пункт 09-05-061		200	57	Бесканальная	ск. ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40047 - тепловой пункт 09-05-062		200	56	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40043 - тепловой пункт 09-05-063		150	170	Канальная	Минвата	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-4»	тепловой пункт Сходненская ул., д.12 - тепловой пункт Сходненская ул., д.12		100	10	Транзит по зданию	Минвата	1948
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35066а - тепловой пункт 09-05-64А		200	25	Надземная	Минвата	2009
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-36059 - тепловой пункт 09-05-067		80	73	Канальная	Минвата	1960
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35067а - тепловой пункт 09-05-068		150	312	Канальная	Минвата	1996
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35116 - тепловой пункт 09-05-072		219/315	63,8	Бесканальная	ППУ	1960
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35066 - тепловой пункт 09-05-075		100	140	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35085 - тепловой пункт 09-05-080		50	80	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-4»	тепловой пункт 09-05-031 - тепловой пункт 09-05-081		108/180	60,91	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35053 - тепловой пункт 09-05-083		150	216	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35300 - тепловой пункт 09-05-084		50	15	Канальная	Минвата	1949
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35104 - тепловой пункт 09-05-086		200	150	Канальная	Минвата	1956
РТС «Тушино-4»	кам. 3-2-35066а - аб. 09-05-088		50	49,6	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-36010 - тепловой пункт 09-05-089		100	4	Канальная	Минвата	1970
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35109 - тепловой пункт 09-05-090		65	20	Канальная	Минвата	1968
РТС «Тушино-4»	кам. 3-2-35054а - аб. 09-05-094		100	16	Канальная	Минвата	1994
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35300 - тепловой пункт 09-05-095		89/160	51,8	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35059 - тепловой пункт 09-05-097		100	124,5	Канальная	Минвата	1974
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40004 - тепловой пункт 09-05-098		65	257,5	Канальная	Минвата	1987
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40035 - тепловой пункт 09-05-099		273/400	32	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40038 - тепловой пункт 09-05-100		80	176,24	Канальная	Минвата	2005
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40028 - тепловой пункт 09-05-101		150	45	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40029 - тепловой пункт 09-05-102		150	349,2	Канальная	Минвата	1971
РТС «Тушино-4»	строение Штурвальная ул., д.10 - тепловой пункт 09-05-103		65	21	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35079а - камера 3-2-35016		426/560	49	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35016 - тепловой пункт 09-05-107		426/560	326	Надземная	ППУ	2009
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35108 - тепловой пункт 09-05-108		159/250	134,43	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40044 - тепловой пункт 09-05-109		200	85,3	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35062а - тепловой пункт 09-05-111		133/225	7,65	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35062а - тепловой пункт 09-05-112		159/250	89	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка Д - тепловой пункт 09-05-113		108/180	22,9	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-4»	точка стена Тушино-4 - камера № 4-1-40001		800	46,3	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40001 - точка А		800	12,1	Канальная	Минвата	2005
РТС «Тушино-4»	точка А - камера 4-1-40002		800	95	Надземная	ск. ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40002 - камера 4-1-40003		700	98	Надземная	Минвата	1983
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40003 - камера 4-1-40004		700	44,6	Канальная	Минвата	1983
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40004 - камера 3-2-35053		600	585,6	Канальная	АПБ	1986

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35053 - камера 3-2-35054		500	276	Надземная	АПБ	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35055 - камера 3-2-35056		200	95	Канальная	Минвата	2012
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35054 - камера 3-2-35057		500	397,8	Канальная	АПБ	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35057 - камера 3-2-35057б		300	98,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35057б - камера 3-2-36075		300	58,74	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-36075 - камера 3-2-36018		300	11,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35057 - точка А		500	29,25	Канальная	АПБ	1986
РТС «Тушино-4»	точка А - камера 3-2-35059		500	153,8	Надземная	АПБ	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35059 - камера 3-2-35300		219/315	58,04	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35300 - точка А		219/315	22,8	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-4»	точка А - точка Б		219/315	25,33	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка Б - камера 3-2-35301		219/315	54,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35301 - строение Сходненская ул.,д.15		80	14,27	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35301 - камера 3-2-35302Б		219/315	57,15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35059 - камера 3-2-35060		500	61,6	Канальная	Минвата	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35060 - камера 3-2-35061		500	52	Канальная	Минвата	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35061 - камера 3-2-35062		500	71,8	Канальная	Минвата	1986
РТС «Тушино-4»	точка 3-2-35062 - камера 3-2-35074		500	192,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35062 - точка 1А		219/315	73,05	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35074 - камера 3-2-35064		500	136,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35064 - камера 3-2-35066		500	186	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35066 - точка А		200	85	Надземная	Минвата	2008
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35066 - камера 3-2-35067		500	175,5	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35067 - камера 3-2-35067а		300	51	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35074 - камера 3-2-35075		530/750	90	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35075 - камера 4-1-40045		530/750	156	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40045 - камера 3-2-35077		530/750	249,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35077 - строение Фабрициуса ул.,д.18		80	132,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35077 - камера 3-2-35078		530/750	61,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35078 - камера 3-2-35079		530/750	183,6	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35079 - камера 3-2-35079а		530/750	7	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35079а - камера 3-2-35038		530/750	5,5	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35038 - камера 3-2-35016		100	50	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35038 - камера 3-2-35039		530/750	153,3	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35039 - камера 3-2-35101		300	302	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35101 - камера 3-2-35102		300	71	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35102 - камера 3-2-35001		300	72,2	Канальная	Минвата	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35001 - камера 3-2-35002		219/315	227,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35039 - камера 3-2-35039а		530/750	29	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35039а - камера 3-2-35040		530/750	93,5	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35038 - камера 3-2-35104		530/750	645,8	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35104 - камера 3-2-35121		530/750	144,3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35121 - камера 3-2-35105		530/750	9,1	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35105 - камера 3-2-35106		426/560	101,76	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35106 - камера 3-2-35106а		426/560	14	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35106а - камера 3-2-35107		426/560	105,27	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35107 - камера 3-2-35107а		426/560	83,54	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35107а - камера 3-2-35116		273/400	238,8	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35107а - камера 3-2-35108		426/560	88,04	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35108 - камера 3-2-35109		426/560	192,41	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35109 - камера 3-2-35110		426/560	45,6	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35110 - камера 3-2-36010		200	50	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35110 - камера 3-2-35111		426/560	146,55	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35111 - камера 3-2-35112		426/560	251,9	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35112 - камера 3-2-35113		426/560	22,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35111 - камера 3-2-35114		530/750	115	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35114 - камера 3-2-35067		530/750	1220	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40024 - точка А		500	71	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	точка А - камера 4-1-40035		500	267	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40035 - камера 4-1-40026		300	148	Бесканальная	ск. ППУ	1998
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40026 - камера 4-1-40027		300	77	Бесканальная	ск. ППУ	1998
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40035 - камера 4-1-40037		500	77	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40037 - камера 4-1-40038		500	66	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40038 - камера 4-1-40040		250	13,8	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40038 - камера 4-1-40041		500	90	Бесканальная	ск. ППУ	1996
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40041 - камера 4-1-40042		500	102	Канальная	Минвата	1990
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40042 - камера 4-1-40043		400	90	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40043 - камера 4-1-40044		400	320	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40044 - камера 4-1-40045		400	134,3	Бесканальная	ск. ППУ	1995
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40042 - камера 4-1-40046		500	196,2	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40046 - камера 4-1-40047		500	109,4	Канальная	АПБ	1985
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40047 - камера 4-1-40048		400	91,75	Канальная	Минвата	1985
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40049 - точка д/с 1237		80	53,3	Бесканальная	ск. ППУ	2006
РТС «Тушино-4»	камера 4-1-40048 - камера 3-2-35040		400	189	Канальная	Минвата	1985

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-4»	камера 3-2-35105 - точка А		108/180	152,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка А - точка Б		108/180	34,2	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка Б - точка В		108/180	83,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка В - точка Г		108/180	61,8	Канальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	точка Г - точка Д		108/180	43,5	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-4»	кам. 3-2-35054 - кам. 3-2-35054а		200	59,3	Надземная	Минвата	2012
РТС «Тушино-4»	кам. 3-2-35054а - кам. 3-2-35055		200	135	Канальная	Минвата	2012

Таблица Д.32 – Параметры тепловых сетей от РТС «Тушино-5»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	точка 55 - тепловой пункт 09-06-017		159/250	32,5	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20019 - тчк. №А (ЦТП 09-06-048)		200	124,3	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-5»	тчк. №А (ЦТП 09-06-048) - аб. 09-06-048		200	140,4	Канальная	Минвата	2000
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 (09-06-128) - тчк. №2(09-06-048)		219/315	6	Бесканальная	ППУ	1966
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20018 - аб. 09-06-049		200	20,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20020 - тепловой пункт 09-06-050		200	28,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	Камера 2-1-20014 - камера 2-1-20014а		219/315	42,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20014а - тепловой пункт 09-06-51		219/315	152,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20045 - тепловой пункт 09-06-052		200	165,7	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 (09-06-053) - аб. 09-06-053		150	91,4	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-5»	тчк. №1а (09-06-053) - тчк. №1б (09-06-053)		159/250	8,4	Канальная	ППУ	1971
РТС «Тушино-5»	тчк. №1б (09-06-053) - тчк. №1 (09-06-053)		159/250	6,3	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20048 - тчк. №1а (09-06-053)		159/250	1	Бесканальная	ППУ	1971
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20046 - аб. 09-06-054		200	97	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20050 - тепловой пункт 09-06-055		200	147,7	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20052 - тепловой пункт 09-06-056		200	17,5	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20051 - тепловой пункт 09-06-057		219/315	165,8	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20042 - тепловой пункт 09-06-058		150	83,8	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20049 - тепловой пункт 09-06-059		219/315	180,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20046 - аб. 09-06-060		200	31,5	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20041 - аб. 09-06-061		200	46	Канальная	Минвата	1998
РТС «Тушино-5»	тепловой пункт 09-06-064 - камера 2-2-20066		200	84,8	Канальная	Минвата	1981
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20066 - строение Вилиса Лациса ул.,д.37		200	73,35	Канальная	Минвата	1981
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		200	11	Транзит по зданию	Минвата	1981

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	строение Лациса Вилиса ул., д.37 - тепловой пункт 09-06-062		200	86,45	Канальная	Минвата	1981
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20060 - тчк. №2		200	8	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-5»	тчк. №2 - аб. 09-06-063		200	10,94	Канальная	Минвата	2001
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20060 - Камера 2-2-20061		400	58	Канальная	АПБ	1980
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20061 - строение ул. Г. Панфиловцев,22 к.3		250	20,8	Канальная	Минвата	1980
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		250	9,5	Бесканальная	Минвата	1980
РТС «Тушино-5»	точка 2 - тепловой пункт 09-06-064		200	36,55	Канальная	Минвата	1980
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20053 - тепловой пункт 09-06-065		200	88,6	Канальная	Минвата	1988
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20043 - аб. 09-06-066		219/315	71,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35327 - тепловой пункт 09-06-067		159/250	286,6	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Тушино-5»	камера 2-1--20019 - тепловой пункт 09-06-068		108/180	47,55	Канальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	кам. т.3 - аб. 09-06-069		133/225	217,6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		219/315	2,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 9 - точка 10		219/315	8,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 10 - точка 12		219/315	20,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 12 - точка 22		108/180	73,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	тчк. №2 - тчк. №6		219/315	40,3	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	тчк. №6 - тчк. №9		219/315	23	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	тчк. №22 - ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.4		108/180	19	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35318 - точка 1		300	54,2	Канальная	АПБ	1983
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35318 - точка 1		300	54,2	Канальная	АПБ	1983
РТС «Тушино-5»	точка 1 - тепловой пункт 09-06-071		300	73,25	Канальная	АПБ	1983
РТС «Тушино-5»	точка 1 - тепловой пункт 09-06-071		300	73,25	Канальная	АПБ	1983
РТС «Тушино-5»	точка 13 - камера 4-1-40015а		159/250	17	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40015б - точка 5		159/250	8,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	точка 5 - точка 6		159/250	14,9	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	точка 6 - камера 4-1-40015в		159/250	29,1	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40015в - строение Яна Райниса, д.6, корп.1		159/250	5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	вход в жил.дом Яна Райниса, д.6, корп.1 - выход из жил.дом. Яна Райниса, д.6, корп.1		150	12,6	Транзит по зданию	Минвата	1972
РТС «Тушино-5»	строение бульв. Яна Райниса, д.6, корп.1 - камера 4-1-40015г		159/250	23	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40015г - точка 18		159/250	20,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	точка 18 - тепловой пункт 09-06-072		159/250	52	Канальная	ППУ	2012
РТС «Тушино-5»	кам. 4-1-40015 - тчк. №14		200	13,75	Канальная	Минвата	2002
РТС «Тушино-5»	тчк. №14 - тчк. №т.13		219/315	31	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	кам. 4-1-40015б - кам. 4-1-40015а		159/250	53,5	Бесканальная	ППУ	2012

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40018 - точка 12		200	14	Бесканальная	ск. ППУ	2001
РТС «Тушино-5»	тепловой пункт ЦТП 09-06-073 - точка жил. дом		100	171,3	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-5»	бульв. Яна Райниса, д.2, корп.3 - бульв. Яна Райниса, д.4, корп.2		100	90	Канальная	Минвата	2008
РТС «Тушино-5»	точка 12 - точка 10		219/315	4,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 9 - точка 7		219/315	15,1	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 7 - тепловой пункт 09-06-073		200	178	Бесканальная	ск. ППУ	2001
РТС «Тушино-5»	тчк. №т.10 - тчк. №т.9		219/315	28	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40023 - тепловой пункт 09-06-074		250	202,7	Канальная	Минвата	1998
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		219/315	24,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 2 - точка 3		159/250	48	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 3 - точка 4		159/250	49,8	Канальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 4 - тепловой пункт 09-06-082		159/250	19,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40023 - тепловой пункт 09-06-083		108/180	308	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-5»	точка 3 - точка 2		219/315	86,53	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-5»	точка 2 - тепловой пункт 09-06-084		159/250	259,63	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-5»	точка 2 - точка 3а		108/180	3,3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-5»	камера К-09-10-007 - тепловой пункт 09-06-086		133/225	57,11	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера К 09-10-022 - тепловой пункт 09-06-087		219/315	138,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 55 - тепловой пункт 09-06-103		273/400	94	Бесканальная	ППУ	1980
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35328 - тепловой пункт 09-06-104		200	119,3	Канальная	Минвата	1999
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35327 - тепловой пункт 09-06-105		89/180	30,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-5»	точка Б - тепловой пункт 09-06-106		80	92	Канальная	Минвата	1998
РТС «Тушино-5»	точка 29А - точка 1		159/250	11,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		159/250	27,4	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 2 - точка 3		159/250	15,5	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 3 - точка 4		159/250	16,6	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 4 - точка 5		159/250	22,45	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 5 - тепловой пункт 09-06-110		159/250	24,65	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 4		108/180	15,9	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 4 - точка 5		108/180	12	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 5 - тепловой пункт 09-06-111		108/180	45,94	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 2 - тепловой пункт 09-06-112		159/250	14,13	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	точка 2 - точка 3		159/250	18,18	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	точка 3 - тепловой пункт 09-06-113		108/180	29,53	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20041а - тчк. №1		76/140	83,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 - аб. 09-06-116		76/140	39,45	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	камера 4-1-40023 - тепловой пункт 09-06-121		89/160	92,95	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20018 - тепловой пункт 09-06-122		159/250	147,88	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20043 - тчк. №1		89/180	24,84	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 - аб. 09-06-123		89/180	11,97	Канальная	ППУ	2011
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20048 - аб. 09-06-125		108/180	16,05	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 (09-06-128) - тчк. №3 (09-06-128)		159/250	262,9	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	тчк. №3 (09-06-128) - тчк. №4(09-06-128)		159/250	6,5	Канальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	тчк. №4(09-06-128) - тчк. №5(09-06-128)		159/250	15,6	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	тчк. №5(09-06-128) - тчк. №6(09-06-128)		159/250	4	Канальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	тчк. №6(09-06-128) - тчк. №7(09-06-128)		159/250	30,5	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	тчк. №8(09-06-128) - Туристская ул., д.12, корп.1		159/250	17	Бесканальная	ППУ	2014
РТС «Тушино-5»	точка А1 - точка 1		630/800	27,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	точка 1 - камера 1-1		630/800	144,15	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера 1-1 - камера К-09-10-004		630/800	278,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера К-09-10-004 - камера 1-3-10033		426/560	74,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-5»	камера К-10-09-004 - точка 4		630/800	93,9	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 4 - точка 5		530/750	216,87	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 5 - камера К 09-10-012		530/750	410,33	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20017 - камера 2-1-20022		600	7,12	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20014 - Камера 2-1-20013а		500	44,9	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20012 - точка 15		530/710	29,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20018 - камера 2-1-20019		700	122,11	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20019 - точка 2-1-20019а		700	92,53	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	Точка 2-1-20019а - Точка 2-1-20019б		600	6,8	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	Точка 2-1-20019б - Камера 2-1-20020		700	71,09	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20045 - камера 2-2-20044		500	65,2	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20042 - Камера 2-2-20041а		400	233,66	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20041 - Камера 2-2-20040		400	68,13	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20040 - Камера 2-2-20039		400	75,91	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20039 - Камера 2-2-20038		400	21,8	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20044 - кам. 2-2-20048а		500	103,1	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	тчк. №т.3 (2-2-20048) - кам. 2-2-20049		300	136,5	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20049 - Камера 2-2-20050		300	90,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20050 - Камера 2-2-20051		250	71,2	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20051 - Камера 2-2-20052		250	76,5	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-5»	тчк. №т.2 (2-2-20048) - кам. 2-2-20053		400	253,9	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	Камера 2-2-20053 - камера 2-2-20054а		400	102,83	Канальная	АПБ	1993

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20054 - камера 2-2-20055		400	27,97	Футляр	Минвата	2001
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20055 - Камера 2-2-20056		400	13,7	Канальная	Минвата	1993
РТС «Тушино-5»	точка 2 - точка 3		400	11	Канальная	АПБ	1978
РТС «Тушино-5»	точка 3 - Камера 2-2-20060		400	51,7	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 2		400	17,7	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	точка 2 - камера 3-2-35328		400	19,33	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35328 - камера 3-2-35327		400	162,55	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	камера 3-2-35327 - камера 3-2-35318		400	88,54	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	точка 2 - камера К-09-10-003		325/450	4,3	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 20 А - точка 55		426/560	105,08	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 20 А		530/750	360,43	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20056 - точка 29 А		530/750	290,38	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера К 09-10-013 - камера 2-1-20021		530/750	6,76	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20021 - камера 2-1-20017		630/800	4,5	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20013а - точка 2-1-20013		500	168,51	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20041а - камера 2-2-20041		400	160	Канальная	АПБ	1976
РТС «Тушино-5»	точка 20 А - точка 29 А		530/750	313,43	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 15 - камера 2-1-20011		500	115,88	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	точка 2-1-20013 - точка 17		500	7,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	точка 24 - точка 23		530/710	17,2	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	точка 23 - камера 2-1-20014		500	58,45	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20054а - камера 2-2-20054		400	29,38	Канальная	АПБ	1993
РТС «Тушино-5»	камера 2-2-20046 - камера 2-2-20045		630/800	121	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20020 - точка 2 (врезка на перспективу)		219/315	145,79	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Тушино-5»	точка 2 (врезка на перспективу) - точка 1 (к ИТП 09-06-113; к ЦТП 09-06-112)		219/315	226,92	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Тушино-5»	камера 2-1-20020 - точка 1 (к ИТП 09-06-69)		325/450	493,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка 1 - точка 3 (к ИТП 09-06-069)		219/315	69	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	точка В - камера К 09-10-007		159/250	3,78	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	точка 4 - камера К 09-10-022		273/400	11,35	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20017 - тчк. №12		530/750	26,41	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	тчк. №12 - кам. 2-1-20016		500	66,69	Канальная	АПБ	1994
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20016 - кам. 2-1-20015		500	187,43	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20015 - тчк. №т.24		500	194,7	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	тчк. №18 - кам. 2-1-20012		500	24,45	Канальная	АПБ	1989
РТС «Тушино-5»	тчк. №9 - кам. 2-1-20018		700	302,05	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	тчк. №11 - кам. 2-2-20046		600	165,5	Бесканальная	ППУ	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20044 - кам. 2-2-20043		400	57	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20056 - тчк. №1		400	30	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	тчк. №1 - тчк. №2		400	52	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20056 - тчк. №		400	98,4	Канальная	АПБ	1995
РТС «Тушино-5»	тчк. №А - тчк. №Т		530/750	27,1	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	тчк. №Т - кам. т.1 (ЦТП 09-06-111)		500	98,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20021 - тчк. №11		630/800	26,8	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	тчк. №т.17 - тчк. №18		530/710	15,5	Канальная	ППУ	2008
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20043 - кам. 2-2-20042		426/560	286,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Тушино-5»	кам. К-09-10-012 - кам. 2-1-20022		530/750	18,27	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Тушино-5»	кам. т.2 - тчк. №Т.3		108/180	2,88	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20019 - тчк. №1 (09-06-128)		273/400	161,7	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-5»	кам. 2-1-20022 - тчк. №9		630/800	39,16	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20048 - тчк. №т.3 (2-2-20048)		325/450	13,6	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-5»	тчк. №т.2 (2-2-20048) - кам. 2-2-20048		426/560	7,55	Канальная	ППУ	2013
РТС «Тушино-5»	кам. 2-2-20048 - кам. 2-2-20048а		530/750	29,85	Канальная	ППУ	2013

Таблица Д.33– Параметры тепловых сетей от РТС «Митино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0013 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - тепловой пункт ЦТП-09-07-001 (нар. стена)		200	18,7	Канальная	Минвата	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0010 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - тепловой пункт ЦТП-09-07-002 (нар. стена)		200	81,25	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0019 ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт ЦТП-09-07-003 (нар. стена)		200	105,78	Канальная	Минвата	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0019 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - тепловой пункт ЦТП-09-07-004 (нар. стена)		200	59,6	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0029 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - тепловой пункт ЦТП-09-07-005 (нар. стена)		200	16,2	Канальная	Минвата	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0030 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (изм. канала) - точка 30б (т.врезки Ду125 в Ду200)		200	3	Канальная	Минвата	1986
РТС «Митино»	точка 30б - тепловой пункт 09-07-006 наружн. стена		200	16,85	Канальная	Минвата	1986
РТС «Митино»	камера 5-1-0027 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - точка 1 (вход в футляр)		150	10,5	Бесканальная	ППУ	1997

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	точка 1 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (вход в футляр) - точка 2 (выход из футляра)		150	12,1	Футляр	ППУ	1997
РТС «Митино»	точка 2 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (выход из футляра) - точка 3 (вход в футляр)		150	3,6	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	точка 3 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (начало футляра) - точка 4 (конец футляра)		150	10	Футляр	ППУ	1997
РТС «Митино»	точка 4 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (конц футляра) - тепловой пункт Нар. стена ЦТП-09-07-007		150	8,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	камера 5-1-0028 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т.ответвл.) - тепловой пункт ЦТП 09-07-008 (нар. стена)		200	25,7	Канальная	Минвата	1995
РТС «Митино»	тчк. №2 - аб. 09-07-009		200	236,3	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	камера 5-1-0041 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвления) - тепловой пункт ЦТП 09-07-010 (нар. стена ЦТП)		200	72,2	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	точка А ТЕПЛОВОЙ ВВОД (изменение канала) - точка Б (изменение канала)		250	30	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка Б ТЕПЛОВОЙ ВВОД (изменение канала) - камера 5-1-0086 (т. врезки т.ввода ЗАО "Мосрыбхоз")		250	5,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0086 (Т. врезки т. ввода ЗАО "Мосрыбхоз") - тепловой пункт 09-07-011 (128)		250	5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0040 - тчк. №А		250	103,25	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0035 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т.ответвления) - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-012		200	85,4	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0035 - кам. 5-1-0035а		250	39,85	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0035а - аб. 09-07-013		250	113,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0043 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-014		200	52,63	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0045 ТЕПЛОВОЙ ВВОД (т. ответвл.) - точка 45а (изменение канала)		250	20,25	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка 45а ТЕПЛОВОЙ ВВОД (изм. канала) - точка 45б (изм. канала)		250	40,35	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка 45б ТЕПЛОВОЙ ВВОД (изм. канала) - точка 45в		250	27,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка 45в ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт стена ЦТП 09-07-015		250	53,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0044 (т. ответвл.)ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт нар. стена ЦТП 09-07-016		200	84,37	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0051 - тчк. №51а		250	91,4	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	тчк. №51а - аб. 09-07-017		250	58,95	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0050 (т. ответвл.) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-018 на входе		300	150	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка 56а (изм. канала) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт нар. стена ЦТП 09-07-019		200	68,25	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0048 (т. ответвл.) ТЕП ЛОВОЙ ВВОД - точка стена ж/д №45 на входе)		150	43,9	Канальная	Минвата	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	точка А (нар. стена дома №45 на выходе) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт стена ЦТП 09-07-020		150	38,2	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0049 - тепловой пункт 09-07-021 (ЦТП 138)		200	119,5	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0050 (т. ответвл.) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-022 на входе)		200	125,69	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0053 (н.о. на входе в кам.) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-023 на входе		250	80,53	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0075 (т. ответвл.) - точка 75а (изм. канала)		200	79,38	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	точка 7аА (изм. канала) - точка 75б (изм. канала)		200	52,75	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	точка 75б (изм. канала) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт Стена ЦТП 09-07-024 на входе		200	60	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0061 (колодец (по задвижкам)) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт ЦТП 09-07-025 (стена на входе)		200	114,6	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	кам. 63а - кам. 5-1-0062		273/400	6,1	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	кам. 5-1-0062 - тчк. №т.А		273/400	11,86	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	кам. 62а - аб. 09-07-026		200	7,95	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	тчк. №т.А - тчк. №т.Б		273/400	39,7	Канальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	тчк. №т.Б - кам. 5-1-0102		273/400	3	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	кам. 5-1-0102 - кам. 62а		273/400	57	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Митино»	точка 64а(9 прокт-врезка ввода в ЦТП 09-07-027) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт ЦТП 09-07-027 (нар. стена)		200	103,72	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 62а (врезка ввода в ЦТП 09-07-028)ТЕПЛОВОЙ ВВОД - камера 5-1-0088 (Задвижка)		159/250	5,2	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	камера 5-1-0088 (задвижка) - точка 13 проект (изм. способа прокладки)		159/250	33,4	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	точка т. 13 проект (начало канала) - точка т 14 проектн. (конец канала)		159/250	44,35	Канальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	точка 14 проект (конец канала) - точка 14а проект (изм. прокладки)		159/250	18,15	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	точка 14а проект (изм. прокладки) - точка 14б проект (изм. прокладки)		159/250	9,6	Канальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	тчк. №21а - тчк. №24		159/250	129,85	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	тчк. №24 - аб. 09-07-028		159/250	88,05	Канальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	тчк. №19 - аб. 09-07-029		150	43,7	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Митино»	точка 23проект (т. МИП) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт ЦТП 09-07-030 нар. стена		150	53,2	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Митино»	точка 14 (н.о. т.МИП) ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт Нар. стена ЦТП 09-07-031)		150	48,6	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0073 АБОНЕНТ ТЕПЛ. ВВОД - камера 5-1-0092 (т. врезки перемычки)		219/315	2	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0092 (т. врезки перемыки) - камера 5-1-0089		219/315	2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Митино»	камера 5-1-0089 - тепловой пункт 09-07-034		219/315	51	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Митино»	кам. 5-1-0073 - аб. 09-07-035		200	31,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Митино»	кам. 5-1-0094 - аб. 09-07-036		219/315	17,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0093 (врезка т/ввода в ЦТП 09-07-037) - тепловой пункт 09-07-037 ул. Митинская д.10		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0032 - тепловой пункт 09-07-038 (в/ч № 3525)		300	300	Бесканальная	ППУ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0047 АБОНЕНТ - камера 5-1-0047а (изм. диаметра)		325/450	158,45	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0047а АБОНЕНТ - тепловой пункт 09-07-039 (ВРУ Мосводоканал)		89/160	88,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0056 (т. ответвл.) - тепловой пункт нар. стена ЦТП 09-07-040 (2В)		150	97	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0071 АБОНЕНТ (т.ответвл) - тепловой пункт 09-07-041 "ЗАО "Москва-Макдоналдс"		89/160	22,05	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Митино»	камера 5-1-0085 АБОНЕНТ ТЕПЛОВОЙ ВВОД - тепловой пункт 09-07-042 (в/ч №05390)		100	200	Канальная	Минвата	1993
РТС «Митино»	кам. 5-1-0021 - аб. 09-07-043		100	24	Канальная	Минвата	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0071 АБОНЕНТ (т. ответвл.) - тепловой пункт 09-07-044 (Натали-Сервис)		89/160	48,8	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	камера 5-1-0082 - точка 1		200	187,82	Надземная	Минвата	1998
РТС «Митино»	точка 1 - тепловой пункт 09-07-045		100	165	Надземная	Минвата	1998
РТС «Митино»	камера 5-1-0013 АБОНЕНТ (т. ответвл.) - тепловой пункт 09-07-046 (ЗАО "Агростроймонтаж)		108/180	41,6	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Митино»	тепловой пункт 09-07-063 (вент) - точка 3проект (вент)		89/160	16,4	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	точка 3проект(вент) - камера 5-1-0103(вент)		89/160	10,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	камера 5-1-0103 (вент) - точка 6 проект (вент)		89/160	18,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	точка 6 проект (вент) - точка 8 проект (вент)		89/160	51,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	точка 8 проект (вент) - точка 2а проект (вент)		89/160	13,42	Канальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	точка 2а проект (вент) - тепловой пункт 09-07-047		89/160	23	Канальная	ППУ	2012
РТС «Митино»	кам. 5-1-0035а - тчк. №т.10		159/250	200,4	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	тчк. №т.10 - аб. 09-07-050		219,1/315	14,6	Канальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	камера 5-1-0018 АБОНЕНТ (т.ответвл) - тепловой пункт 09-07-051 ЗАО "ВегаТоргСервис)		133/225	140,86	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	кам. 5-1-0086 - аб. 09-07-052		108/180	184,3	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	точка 7 проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - тепловой пункт 09-07-053 " ЗАО "Руское золото")		219/315	222,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Митино»	кам. 5-1-0074 - тчк. №7		219/315	218	Канальная	ППУ	2005
РТС «Митино»	кам. 60б - кам. 5-1-0074		219/315	3,79	Канальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	точка врезки т.(30б проект) в т.ввод ЦТП 09-07-006 - строение стена дома ул. Митинская 36		133/225	57,89	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	строение стена дома ул. Митинская 38 - точка ответвления (по подвалу ж/д)		133/225	11,8	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. № - тчк. №а		76/140	23,35	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №а - аб. 09-07-054		76/140	11,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	строение стена дома ул. Митинская 38 - тепловой пункт 09-07-055		108/180	43,05	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. № - тчк. №б		108/180	17	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 5 проект - точка 6а проект		108/180	67,95	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	кам. 5-1-0047а - тчк. №5		108/180	17,2	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №6а - тчк. №В		108/180	19,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №В - аб. 09-07-056		108/180	55	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0011 - строение Новотушинский пр., д.10, к.2		76/140	13,85	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0096 - тепловой пункт 09-07-058		219/315	15	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	кам. 5-1-0095 - аб. 09-07-059		219/315	22,3	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	кам. 5-1-0097 - аб. 09-07-060		159/250	55,32	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Митино»	тчк. №В - аб. 09-07-061		57/125	6,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Митино»	аб. 09-07-053 - аб. 09-07-062		150	74,1	Транзит по зданию	Минвата	2008
РТС «Митино»	кам. 5-1-0098 - кам. 5-1-0099		219/315	290,85	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	кам. 5-1-0099 - аб. 09-07-063		159/250	1009,35	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	камера 5-1-0102 (т.врезки т.в. ИТП 09-07-064) - тепловой пункт 09-07-064 (наружн. стена)		89/160	4,25	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	кам. 5-1-0104 - кам. 5-1-0105		159/250	12,2	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	кам. 5-1-0105 - тчк. №2б		159/250	43,6	Футляр	ППУ	2010
РТС «Митино»	тчк. №2б - тчк. №3а		159/250	4	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	тчк. №3а - тчк. №19		133/225	46,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	тчк. №19 - Новотушинский пр., д.6		133/225	86,4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Митино»	тепловой пункт 09-07-065 - тепловой пункт 09-07-066		89/160	350	Транзит по зданию	Минвата	2010
РТС «Митино»	камера 5-1-0029 - точка 5проект		89/160	56,67	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Митино»	точка 5проект - строение Стена здания (т.6)		89/160	11,67	Канальная	ППУ	2011
РТС «Митино»	строение стена здания - тепловой пункт 09-07-067		80	40,81	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Митино»	аб. 09-07-044 - аб. 09-07-068		65	152	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Митино»	кам. 5-1-0109 - Пятницкое шоссе, д.5, стр.1		90/160	32,55	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Митино»	камера 5-1-0001 - камера 5-1-0002		700	134,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0002 - точка 1 (изм. канала)		600	24,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - точка 2 (изм. канала)		600	19,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 2 (изм. канала) - камера 5-1-0003		600	73	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0003 - камера 5-1-0004		600	130,62	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0004 - камера 5-1-0005		600	133,83	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0005 - камера 5-1-0006		600	111,85	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0006 (т. ответвл.) - точка А (изм. канала)		600	81,07	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка А (изм. канала) - камера 5-1-0007 (т. ответвл.)		600	69,47	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0007 (т. ответвл.) - камера 5-1-0008 (т. ответвл.)		600	126,08	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0008 (т. ответвл.) - точка 1 (изм. канала)		400	22,1	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - камера 5-1-0009 (стена на входе не вкл. кам.)		400	79,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	камера 5-1-0009 (стена кам. на входе вкл. кам.) - камера 5-1-0010 (т. ответвл.)		400	103,5	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	камера 5-1-0008 (т. ответвл.) - камера 5-1-0015 (т. ответвл.)		600	145,54	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0015 (т. ответвл) - камера 5-1-0016 (нар. стена на входе не вкл. кам.)		400	118,01	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0016 (стена на входе вкл. кам.) - точка 1 (изм. канала)		400	157,21	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - камера 5-1-0017 (нар. стена кам. не вкл. кам.)		400	26,08	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0017 (стена на входе вкл. кам.) - камера 5-1-0018 (т. ответвл.)		400	92,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0018 (т. ответвл.) - камера 5-1-0019 (т. ответвл.)		300	107,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0001 (задв. в центре кам.) - камера 5-1-0083 (н.о. на входе в кам. не вкл. кам.))		700	176	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0083 (н.о. на входе в кам. вкл. кам.)) - точка 79а проект (изм. канала)		700	94,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	точка 79а проект. (изм. канала) - точка 79б проект (изм. канала)		700	19,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	точка 79б проект (изм. канала) - камера 5-1-0081 (т. ответвл)		700	22,9	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0081 (т. ответвл.) - точка 5-1-0082 (Т. ответвл. в кам.)		300	24,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0078 (н.о. в кам.) - камера 5-1-0077 (нар. стена кам. вкл. кам.)		700	97,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0076 (н.о. в кам.) - камера 6-1-0040 (нар. стена кам. не вкл. кам.)		700	93,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0084 (центр кам.) - точка 1а проект (изм. прокладки)		400	84,6	Надземная	АПБ	1992
РТС «Митино»	точка 1а проект (изм прокладки) - камера 5-1-0085 (стена кам.)		400	36	Канальная	АПБ	1992

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0081а (т. ответвл.)АБОНЕНТ - точка 11а проект. (изм. канала)		500	24,61	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 11а прект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 11б (изм. канала)		500	8,21	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 18а проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 18б проект. (изм. канала)		500	8,97	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 18б проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - камера 5-1-0090 (т.отв. Ду250 (т.21 прект.))		500	178,3	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	камера 5-1-0090 (т.отв.Ду250 (т.21 проект)) - точка 21б проект (изм. прокл.)		530/750	9,85	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Митино»	точка 21б проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 23а проект. (изм. канала)		500	18,69	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 23а проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 24 (изм. канала)		500	9,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 24 проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 25 проект. (изм. канала)		500	11,44	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 25 проект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 27 проект. (изм. канала)		500	40,94	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 27 прект. АБОНЕНТ (изм. канала) - точка 29 (изм. канала)		500	52,44	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 29 проект. АБОНЕНТ ((изм. канала) - точка 30 проект (т. ответвл. Ду400)		500	16,17	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 30 проект. АБОНЕНТ (т. ответвл. изм. диаметра) - точка 31 проект (изм. канала переход Ду500 в Ду400)		500	1,48	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	точка 30 проект АБОНЕНТ (т. ответвл.) - камера 5-1-0014		400	9,09	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	камера 5-1-0072 (т. ответвл изм. диаметра) АБОНЕНТ - точка 18/5 проект (др. проект)		250	12,34	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	камера 5-1-0090 (т. ответвл.) - точка 21/3 проект (др. проект)		219/315	5,08	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 21/3 (проект 99-021/проект 05-3303 от к. 5-1-0090) - точка 3б проект		273/400	4,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 5а проект - точка 5б проект		273/400	11,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 5б проект (измю канала) - камера 5-1-0093 (врезка т. ввода ЦТП 09-07-037)		273/400	1,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0093(врезка т.ввода ЦТП 09-07-037 (к.6) - камера 5-1-0094 (врезка т.вода ЦТП 09-07-036 (к.5)		325/450	62,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка врезки т.ввода ЦТП 09-07-036 (к к.5) (к.5-1-0094) - камера 5-1-0091(т. 13б проект (проект 05-3303 у перемычки мкр 1а))		325/450	110,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 28б проект - точка 29а проект		325/450	76,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	точка 29а проект - камера 5-1-0092		273/400	14,7	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	камера 5-1-0096 - точка 21а проект (изм. канала)		325/450	36,31	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0002 (т. ответвл.) - точка 5б проект (изм. канала)		700	26,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 5б проект (изм. канала) - точка 5в (изм. канала)		700	12,4	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - точка 3 (изм. канала)		400	55,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0022 (н.о. на выходе из кам. не вкл.кам.) - камера 5-1-0023 (нар. стена на выходе вкл. кам.)		700	117,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0023 (стена на выходе не вкл. кам.) - камера 5-1-0024 (н.о. на выходе из кам. вкл. кам.)		700	220,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0024 - тчк. №1		700	25,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0025 (т. ответвл.) - точка 1 (изм. канала)		400	8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - точка 2 (изм. канала)		400	21,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 2 (изм. канала) - камера 5-1-0027 (т. ответвл.))		400	135,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0027 (т. ответвл.) - камера 5-1-0028 (т. ответвл.)		400	138,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0028 (т. ответвл.) - камера 5-1-0029 (т. ответвл.)		400	123,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0029 (т. ответвл.) - камера 5-1-0030 (н.о. на входе в кам. не вкл. кам)		400	217,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0030 (н.о. на входе в кам. вкл. кам.) - камера 5-1-0087		400	125,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0087 - точка 1 (изм. канала)		400	11,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 1 (изм. канала) - камера 5-1-0031 (н.о. на входе в кам. не вкл. кам.)		400	8,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0080а (не вкл. кам.) - камера 5-1-0079ане вкл. кам.)		700	115,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	камера 5-1-0033 (н.о. в центре камеры) - камера 5-1-0034 (н.о. на выходе из камеры)		700	129,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0034 (н.о. на выходе из кам.) - камера 5-1-0036 (н.о. в камере)		700	127,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0036 (н.о. в камере) - камера 5-1-0037 (н.о. в камере)		700	113,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0037 т.ответвления - точка т.А изменение канала		400	17,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0041 (н.о. на выходе из кмаеры) - камера 5-1-0042 (нар. стена кам. вкл. камеру)		400	69,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0042 (нар. стена на выходе из кам. не вкл. кам) - камера 5-1-0043 т. ответвл. в камере)		400	162,45	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0043 (т. ответвл) - камера 5-1-0044 (нар. стена кам. на выходе)		400	414,05	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0044 (нар. стена кам. на выходе) - камера 5-1-0045 (нар. стена кам. на выходе)		400	36,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0045 (нар. стена на выходе) - камера 5-1-0071 (нар. стена кам. на выходе из кам. вкл. кам.)		400	61,5	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	камера 5-1-0071 (нар. стена на выходе из кам.не вкл. кам.) - камера 5-1-0031 (нар. стена на выходе вкл. кам.)		400	46,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка Б (изм. канала) - точка В (изм. канала)		700	80,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка Г (изм. канала) - точка Д (изм. канала)		700	40,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка Д (изм. канала - точка Е (изм. канала)		700	13,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка Е (изм. канала) - камера 5-1-0046 (н.о. в камере)		700	167,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0046 (н.о. в камере) - камера 5-1-0047 (н.о. на входе в кам. не вкл. кам.)		700	98,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0048 (т. ответвл.) - камера 5-1-0049 (задвижка в камере)		300	131,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0048 (н.о. на выходе из кам не вкл. кам.) - камера 5-1-0050 (н.о. на выходе из кам. вкл. кам.)		400	184,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0050 (н.о. на выходе из кам. не вкл. кам.) - камера 5-1-0051 (н.о. на выходе из кам. вкл. кам.)		400	194,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0051 (т.ответвл) - камера 5-1-0052 (задвижка в кам.)		300	49,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0052 (задвижка в камере) - камера 5-1-0053 (н.о. на входе не вкл. кам.)		300	193,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0051 (н.о. на выходе из кам. не вкл. кам.) - камера 5-1-0101		400	143,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	точка 31проект (изм. канала) - точка 32проект (изм. канала)		400	33	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	точка 32проект (изм. канала) - камера 5-1-0075 (стена на входе в кам. не вкл. кам.)		400	54,25	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	камера 5-1-0047 (н.о. на входе в кам. вкл. кам.) - камера 5-1-0054 (н.о. в кам.)		700	197,05	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0055 (стена на входе в кам. вкл. кам.) - камера 5-1-0056 (нар. стена на входе в кам. не вкл. кам.)		700	192	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0056 (т. ответвл.) - точка 56а (изм. канала)		200	35,6	Канальная	Минвата	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0056 (стена на входе вкл. кам.) - камера 5-1-0057 (н.о. в кам.)		700	209,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0057 (н.о. в кам.) - камера 5-1-0058 (н.о. в кам.)		700	222,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 43апроект (изм. канала) - точка 58а (н.о.)		700	32,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 58а (н.о.) - камера 5-1-0059 (н.о. в кам.)		700	106,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	камера 5-1-0059 (н.о. в кам.) - камера 5-1-0079 (н.о. в кам.)		700	196,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	точка 18а проект (изм. спос. прокл.) - камера 5-1-0101		426/560	2,45	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Митино»	точка 60а (т. врезки ввода в ЦТП-165) - камера 5-1-0061 (колодец (по задвижкам))		200	6,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 5б проект (изм. сспособа прокл начало дороги) - точка 5в изм. прокладки конец дороги)		400	11,9	Канальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	точка 5в проект (конец дороги) - точка 7а проект (начало дороги)		400	35,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 7а проект (начало дороги) - камера 5-1-0015 (тю врезки в Ду600)		400	50,2	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 5б проект - камера 5-1-0064 (задвижка (не вкл. ее)))		200	24,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0064 (здвижка (вкл. ее)) - точка 64а (врезка ввода в ЦТП167)		200	161,7	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 21а проект - камера 5-1-0006		325/450	45,69	Канальная	ППУ	2009
РТС «Митино»	точка А (изм. прокладки) - точка Б (изм. прокладки)		500	32,43	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка Б (изм. прокладки) - камера 5-1-0098 (врезка т.ввода ЦТП 09-07-063)		500	98,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 5в (выход из футляра) - камера 5-1-0067 (т. ответвл.)		400	36,93	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0067 (т. ответвления) - камера 5-1-0068 (стена на входе не вкл. кам.)		400	57,57	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0068 (стена на входе (вкл. кам.) - камера 5-1-0069 (врезка воздушника)		200	73,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0069 (врезка воздуш.) - точка 13б (вход в футляр)		200	57,94	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 13б роект (вход в футляр) - точка 13в (выход из футляра)		200	18,91	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 13в (выход из футляра) - точка 14 (н.о.)		200	25,2	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 9г (изм. канала) - точка 9в (изм. канала)		400	30,04	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 9в (изм. канала) - точка 9а (изм. канала)		400	43,65	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 9а (изм. канала) - точка 9 (изм. канала)		400	3,65	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 9 (изм. канала) - камера 5-1-0068 (т. ответвл.)		400	32,45	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0036 (врезка в кам.) - точка А (изм. канала)		400	5,7	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка А (изм. канала) - камера 5-1-0070		400	15,75	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	камера 5-1-0067 (т. ответвл.) - точка 23 проект (т. МИП)		200	104,87	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0007 - тчк. №1а		400	19,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №1а - тчк. №1б		400	30	Канальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №1б - тчк. №1д		400	14,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №1д - тчк. №1е		400	10,2	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №1е - кам. 5-1-0060		400	33	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0060 - кам. 60а		400	3,9	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 60а - кам. 60б		400	6,5	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 63а - кам. 5-1-0063		400	19,1	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	РТС «Митино» - тчк. №1		800	10,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0063 - кам. 5б		400	11	Бесканальная	ППУ	1996

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	тчк. №1 - Пятницкое шоссе, д.19, стр.4		800	53,3	Надземная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 60б - кам. 63а		426/560	197	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0109 - кам. 5-1-0018		426/560	21,75	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	кам. 5-1-0104 - тчк. №51		426/560	190,44	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	кам. 5-1-0010 - кам. 5-1-0011		400	129,6	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	кам. 5-1-0011 - кам. 5-1-0012		400	153,7	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	кам. 5-1-0039 - тчк. №А		500	18,43	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0065 - тчк. №4Б		400	56,81	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №4Б - тчк. №4В		400	11,05	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №4В - тчк. №4Г		400	115,66	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №4Г - тчк. №4С		400	20,54	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №4С - кам. 5-1-0066		400	61,46	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0066 - тчк. №5а		400	21,18	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0012 - кам. 5-1-0013		400	43,6	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	тчк. №5а - тчк. №5б		400	32,87	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №5б - тчк. №5в		400	11,53	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0070 - тчк. №9г		400	15,25	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0066 - тчк. №16а		200	52,23	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	точка 16а (вход в футляр) - точка 16б (выход из футляра)		200	9,1	Футляр	ППУ	1996
РТС «Митино»	тчк. №16б - тчк. №19		200	43,01	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0013 - кам. 5-1-0014		400	85	Канальная	АПБ	1989
РТС «Митино»	кам. 5-1-0110 - кам. 5-1-0098		530/750	8,95	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	кам. 5-1-0065 - кам. 5-1-0110		530/750	4	Бесканальная	ППУ	1996
РТС «Митино»	РТС «Митино» - тчк. №а		700	12	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №а - Пятницкое шоссе, д.19, стр.4		700	31,5	Надземная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0080 - кам. 5-1-0080а		700	67	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0081 - кам. 5-1-0081а		700	12,5	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0079а - кам. 5-1-0078		700	193,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0077 - кам. 5-1-0076		700	106,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0083 - тчк. №6б		400	7,9	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	тчк. №6б - тчк. №6		400	13,2	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	тчк. №6 - кам. 5-1-0084		400	15,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	тчк. №11б - тчк. №16а		500	109,71	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №16а - тчк. №16б		500	11,51	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №16б - кам. 5-1-0072		500	65,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	кам. 5-1-0072 - тчк. №18а		530/750	13,46	Бесканальная	ППУ	1945

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	тчк. №т.31 - тчк. №40 проект		400	212,17	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №40 проект - тчк. №42 проект		400	23,67	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №42 проект - кам. 5-1-0104		426/560	36,14	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №51 - тчк. №т. 52		426/560	11	Канальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №т. 52 - кам. 5-1-0109		426/560	23,33	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	тчк. №18/5 - кам. 5-1-0097		273/400	142,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Митино»	кам. 5-1-0097 - кам. 5-1-0073		273/400	77,12	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Митино»	тчк. №3б - тчк. №5а		273/400	31,2	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	кам. 5-1-0081а - кам. 5-1-0080		700	165,7	Канальная	АПБ	1992
РТС «Митино»	кам. 5-1-0091 - тчк. №27А		325/450	113,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №27А - тчк. №28Б		325/450	29,95	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	кам. 5-1-0091 - кам. 5-1-0095		325/450	61,32	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Митино»	кам. 5-1-0095 - кам. 5-1-0096		325/450	83,2	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Митино»	тчк. №5в - кам. 5-1-0020		700	113,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0020 - тчк. №1		400	46,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №3 - кам. 5-1-0021		400	22,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0020 - кам. 5-1-0022		700	87,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	тчк. №1 - кам. 5-1-0025		700	100,7	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	кам. 5-1-0025 - тчк. №25а		700	74,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №25а - тчк. №1		700	6,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №1 - кам. 5-1-0026		700	113,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0085 - тчк. №1		200	73,45	Бесканальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	тчк. №1 - тчк. №2		200	102,3	Канальная	ППУ	2001
РТС «Митино»	кам. 5-1-0026 - кам. 5-1-0032		700	99,7	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0032 - тчк. №А		700	51,1	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №А - тчк. №Б		700	32,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Б - кам. 5-1-0033		700	76,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0034 - тчк. №А		300	24,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №А - кам. 5-1-0035		300	95,05	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №А - кам. 5-1-0040		400	65,6	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0040 - кам. 5-1-0041		400	183,4	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0037 - тчк. №А		700	143,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №А - тчк. №Б		700	26	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Б - кам. 5-1-0038		700	54,05	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0038 - кам. 5-1-0039		700	120,25	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0039 - тчк. №2		700	20	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №2 - тчк. №6		700	50,3	Канальная	АПБ	1990

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Митино»	тчк. №8 - тчк. №10		700	14,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0047 - тчк. №А		400	22,5	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	тчк. №А - кам. 5-1-0048		400	192,6	Канальная	АПБ	1991
РТС «Митино»	кам. 5-1-0054 - тчк. №А		700	12,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №А - тчк. №Б		700	13,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Б - тчк. №В		700	137	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №В - тчк. №Г		700	20,3	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Г - тчк. №Д		700	21	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Д - тчк. №Е		700	19,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	тчк. №Е - кам. 5-1-0055		700	4,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0058 - тчк. №т. 40А		700	227,8	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0100 - тчк. №43А		700	88,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0100 - тчк. №9		426/560	46,96	Канальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №9 - тчк. №18		426/560	278,72	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №18 - тчк. №18а		426/560	9	Футляр	ППУ	2007
РТС «Митино»	тчк. №т. 40А - кам. 5-1-0100		700	32,2	Канальная	АПБ	1990
РТС «Митино»	кам. 5-1-0101 - тчк. №31		400	20	Канальная	АПБ	1991

Таблица Д.34 – Параметры тепловых сетей от РТС «Фрезер»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	кам. Ш 1828/1/л - аб. 05-05-002		150	35	Канальная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	тепловой пункт 05-05-017 - Перовское шоссе, д.16/2		108/180	67	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Фрезер»	камера К 1828/2/л - тепловой пункт 05-05-004		80	20	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	камера К 1829/л - тепловой пункт 05-05-005		80	9	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 1828/4/л - тепловой пункт 05-05-006		108/180	22	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Фрезер»	кам. КУ 1827/л - аб. 05-05-007		273/400	35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	камера 1826 - тепловой пункт 05-05-008		219/315	27	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Фрезер»	стена ЦТП 05-05-008 - задвижка №1		200	6	Транзит по зданию	Минвата	1992
РТС «Фрезер»	камера подв. Кп 1/ц - выход из Басовская ул., д.4		150	74	Транзит по зданию	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	стена Басовская ул., д.4 - тепловой пункт 05-05-009		150	170	Канальная	Минвата	2006
РТС «Фрезер»	камера К 1825/2/л - тепловой пункт 05-05-012		89/160	23	Канальная	ППУ	2009
РТС «Фрезер»	камера К 6/ц - точка т.3		89/160	33,4	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Фрезер»	точка т.3 - ЦТП 05-05-013		89/160	30,1	Канальная	ППУ	2009
РТС «Фрезер»	точка БК 1825/1/л - Перовское ш.,д.8А		89/160	26,64	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Фрезер»	камера ВВ 14/ц - тепловой пункт 05-05-015		80	60	Надземная	Минвата	2008
РТС «Фрезер»	камера К 10а/ц - 2-я Фрезерная ул., д.8		108/180	54	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Фрезер»	2-я Фрезерная ул., д.8 - ИТП 05-05-016		100	10	Транзит по зданию	Минвата	1990
РТС «Фрезер»	камера 39 - ЦТП 05-05-101		350	232	Надземная	АПБ	1987
РТС «Фрезер»	камера П-22/п - тепловой пункт 05-05-102		80	58	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	точка 17 - ЦТП 05-05-103		100	46	Надземная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	точка 19 - ЦТП 05-05-104		150	185	Надземная	Минвата	1986
РТС «Фрезер»	камера К 15/л - камера БК 15а/л		400	79	Канальная	АПБ	1994
РТС «Фрезер»	камера БК 15а/л - камера К 15/1/л		400	35	Канальная	АПБ	1994
РТС «Фрезер»	точка 15б/л - тепловой пункт 05-05-105		150	7	Надземная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	кам. К 15/1/л - тчк. №т.15б		400	233	Надземная	АПБ	1994
РТС «Фрезер»	камера К 34/п - прибор учета		200	8	Транзит по зданию	АПБ	1979
РТС «Фрезер»	камера ВВ 26/л - ЦТП 05-05-108		80	56	Надземная	Минвата	1999
РТС «Фрезер»	кам. К 34/п - аб. 05-05-109		400	232	Надземная	АПБ	1996
РТС «Фрезер»	кам. КН 17/л - аб. 05-05-110		100	28	Надземная	Минвата	1996
РТС «Фрезер»	ВВ 1824/1/л - ЦТП 05-05-111		80	6	Надземная	Минвата	1997
РТС «Фрезер»	камера ВВ 10а/п - ЦТП 05-05-113		100	57	Надземная	Минвата	1997
РТС «Фрезер»	камера ВВ1821/3/ц - камера К 1824/4/ц (ЦТП 05-05-114)		200	219	Канальная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	кам. К 15/л - аб. 05-05-115		100	48	Канальная	Минвата	2003
РТС «Фрезер»	павильон П-21/л - ЦТП 05-05-117		100	85	Канальная	Минвата	1993
РТС «Фрезер»	камера К 17/п - ЦТП 05-05-119		300	17	Канальная	АПБ	1971

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	камера К 1810/2/п - камера КН 1810/2а/п		100	41	Надземная	Минвата	1971
РТС «Фрезер»	кам. КН 1810/2а/п - аб. 05-05-120		80	20	Надземная	Минвата	1971
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1810/6/п - ЦТП 05-05-121		100	105	Надземная	Минвата	1997
РТС «Фрезер»	камера К 8/ц - ИТП 05-05-122		50	32	Канальная	Минвата	1979
РТС «Фрезер»	камера К 13а/л - ИТП 05-05-123		100	220	Надземная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера КШ 15/ц - ИТП 05-05-124		200	34	Канальная	Минвата	1979
РТС «Фрезер»	камера К 7/ц - ИТП 05-05-125		50	25	Канальная	Минвата	1972
РТС «Фрезер»	камера 1828/2 - ЦТП 05-05-126		150	175	Канальная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	точка 18 - ФЦТП 05-05-127		125	147	Надземная	Минвата	1996
РТС «Фрезер»	точка 13б/1/л - ИТП 05-05-128		80	142	Надземная	Минвата	1987
РТС «Фрезер»	камера К 8/ц - ИТП 05-05-129		50	22,5	Канальная	Минвата	1987
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1821/2/ц - ЦТП 05-05-130		200	28	Надземная	Минвата	1987
РТС «Фрезер»	камера К 13б/л - камера КН 13б/1/л		100	293	Надземная	Минвата	1991
РТС «Фрезер»	камера КН 13б/1/л - ЦТП аб. 05-05-131		100	20	Надземная	Минвата	2009
РТС «Фрезер»	камера К 13/ц - стена здания Фрезер ш.,д.32		200	35	Канальная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	стена здания Фрезер ш.,д.32 - ЦТП 05-05-132		200	43	Транзит по зданию	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1821/1/ц - ЦТП 05-05-133		150	63	Надземная	Минвата	1991
РТС «Фрезер»	камера Ш 34/п - ЦТП 05-05-134		250	296	Канальная	Минвата	1984
РТС «Фрезер»	камера Ш 33/п - ЦТП 05-05-135		400	268	Канальная	АПБ	1987
РТС «Фрезер»	камера К 1828/4/л - ЦТП 05-05-136		150	174	Надземная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера К 1821/4/ц - ЦТП 05-05-137		80	130	Канальная	Минвата	1993
РТС «Фрезер»	камера КН 1810/2а/п - ИТП 05-05-138		80	186	Надземная	Минвата	1985
РТС «Фрезер»	павильон П-21/л - ЦТП 05-05-139		250	49	Канальная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	ЦТП 05-05-135 - точка т.10/п		400	187	Транзит по зданию	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	тчк. №т.10 - аб. 05-05-140		400	54	Канальная	АПБ	2002
РТС «Фрезер»	кам. ВВ 16/ц - Басовская ул., домовл.14, стр.4		80	32,6	Канальная	Минвата	1992
РТС «Фрезер»	камера К 1825/3/л - ЦТП 05-05-142		150	14	Канальная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	точка 15а - тепловой пункт 05-05-143		300	134	Канальная	АПБ	1995
РТС «Фрезер»	камера КН 20/л - ЦТП 05-05-144		150	210	Надземная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера К 6/п - ИТП 05-05-145		108/180	38	Бесканальная	ППУ	1991
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1810/4/п - ЦТП 05-05-146		100	118	Надземная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера ВВ 10а/п - ИТП 05-05-147		150	107	Надземная	Минвата	2006
РТС «Фрезер»	камера К 6/2/ц - ИТП 05-05-148		80	12	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 3/ц - точка А		143/200	51	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	точка А - ИТП 05-05-149		57/125	110	Бесканальная	ППУ	1962
РТС «Фрезер»	камера К 6/3/ц - ИТП 05-05-150		80	2,8	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 6/1/ц - ИТП 05-05-152		50	60	Надземная	Минвата	1963

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	камера К 5/ц - ИТП 05-05-153		143/200	101	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	камера К 5/ц - ИТП 05-05-154		80	8	Канальная	Минвата	1932
РТС «Фрезер»	кам. К 9/ц - аб. 05-05-155		50	69,7	Канальная	Минвата	1999
РТС «Фрезер»	камера К 2/ц - ИТП 05-05-156		50	45	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	кам. К 9а/ц - аб. 05-05-157		100	41,5	Канальная	Минвата	2006
РТС «Фрезер»	камера К 2а/ц - ИТП 05-05-158		100	12	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	кам. К 2б/ц - аб. 05-05-159		100	8	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	кам. К 2в/ц - аб. 05-05-160		80	9	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	кам. К 2в/ц - аб. 05-05-161		100	24	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 1810/2/п - ЦТП СПК		159/250	76	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Фрезер»	камера ВВ 12/п - точка 1		100	36,4	Надземная	Минвата	2011
РТС «Фрезер»	точка 1 - строение 5-я Кабельная ул., д.10А, стр.2		108/180	30,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Фрезер»	по подвалу - 5-я Кабельная ул., д.10А, стр.2		100	18,9	Транзит по зданию	Минвата	2011
РТС «Фрезер»	источник т/снабжения РТС "Фрезер" - павильон П-6		600	53,5	Канальная	АПБ	1987
РТС «Фрезер»	/павильон П-6 - камера /см. 10а/л		700	119,4	Канальная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	камера /см. 10а/л - точка 12/л		700	43	Канальная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	точка 12/л - камера К 13а/л		720/900	53	Канальная	ППУ	2010
РТС «Фрезер»	камера К 13а/л - камера К 13б/л		720/900	4	Канальная	ППУ	2010
РТС «Фрезер»	камера К 13б/л - камера -шахта Ш 16/л		720/900	111	Канальная	ППУ	2010
РТС «Фрезер»	камера -шахта Ш 16/л - камера КН 17/л		700	109	Надземная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	камера КН 17/л - камера КН 18/л		700	151	Надземная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	камера КН 18/л - камера КН 20/л		700	290	Надземная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	камера КН 20/л - камера КН 21а/л		700	69,5	Канальная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	камера КН 21а/л - точка КН 23/л		700	279,3	Надземная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	камера КН 23/л - точка НО 25/л		700	138,3	Надземная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	точка НО 25/л - камера КН 27/л		700	54,5	Надземная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	камера КН 27/л - павильон П-28/л		700	37,7	Канальная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	павильон П-28/л - павильон П-825		600	148	Надземная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	павильон П-28/л - камера К 1828/4/л		630/800	89	Канальная	ППУ	2012
РТС «Фрезер»	камера К 1828/4/л - камера К 1828/3/л		630/800	87	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Фрезер»	камера К 1828/3/л - камера К 1828/2/л		150	213,55	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	камера К 1828/2/л - камера -шахта Ш 1828/1/л		150	230	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	камера К 1828/3/л - камера К 1828/л		159/260	63	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	камера К 1828/л - камера К 1829/л		100	65	Канальная	Минвата	1989
РТС «Фрезер»	камера К 1828/3/л - камера КУ 1827/л		630/800	204,5	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Фрезер»	камера КУ 1827/л - камера КУ 1826/л		630/800	88	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Фрезер»	камера КУ 1826/л - камера К 1825/л		630/800	90	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	камера К 1825/л - камера -шахта Ш 1824/л		630/800	70	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Фрезер»	камера -шахта Ш 1824/л - камера ВВ 1824/1/л		600	196	Надземная	Минвата	1999
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1824/1/л - павильон П-39/л		600	126	Надземная	АПБ	1987
РТС «Фрезер»	камера К 1826/л - тепловой пункт 05-05-017		200	154	Канальная	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	камера К 1825/л - камера БК 1825/1/л		219/315	134,93	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Фрезер»	камера БК 1825/1/л - точка т.1825/1а/л		219/315	114,33	Бесканальная	ППУ	1945
РТС «Фрезер»	точка т.1825/1а/л - тепловой пункт 05-05-011		200	17	Канальная	Минвата	1986
РТС «Фрезер»	тепловой пункт 05-05-011 - камера К 1825/2/л		200	76	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	точка т.4/л - тепловой пункт 05-05-001		219/315	120	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Фрезер»	камера К 1825/2/л - точка т.4/л		200	63	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	тепловой пункт 05-05-001 - камера К 1825/3/л		159/260	103,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Фрезер»	павильон П-39/л - шахта-опуск Ш 34/л		700	179	Надземная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 34/л - камера К 29/л		700	159	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 29/л - камера ВВ 26/л		700	149,5	Надземная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера ВВ 26/л - павильон П-21/л		700	175,8	Надземная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	павильон П-21/л - камера К 18а/л		700	99,5	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера К 17а/л - камера К 16а/л		700	99	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера К 18а/л - камера К 17а/л		700	75	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера К 16а/л - камера К 15/л		700	96,5	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера К 15/л - шахта-опуск Ш 8/л		700	216,2	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 8/л - шахта-опуск Ш 7/п		700	84,4	Надземная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 7/п - камера К 5/п		700	51,1	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	камера К 5/п - шахта-опуск Ш 11/п		700	64,8	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 11/п - шахта-опуск Ш 31/п		500	32,6	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 31/п - шахта-опуск Ш 32/п		500	220	Надземная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 32/п - камера К 33/п		500	75	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 33/п - камера К 34/п		400	263	Надземная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	источник т/снабжения РТС "Фрезер" - павильон П-6		600	70	Канальная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	павильон П-6 - шахта-опуск Ш 1/2/п		500	46,6	Канальная	АПБ	1985
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 1/2/п - павильон П-10/п		500	207	Надземная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	павильон П-10/п - камера К 13/ц		500	178	Надземная	АПБ	1986
РТС «Фрезер»	камера К 13/ц - камера К 14/ц		500	78	Канальная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	камера К 14/ц - камера -шахта КШ 15/ц		500	32	Канальная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	камера -шахта КШ 15/ц - камера К 17/ц		500	57	Надземная	Минвата	2003
РТС «Фрезер»	камера К 17/ц - камера К 29/ц		530/750	370,5	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Фрезер»	камера К 29/ц - камера ВВ 1821/1/ц		250	32,75	Надземная	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1821/1/ц - камера ВВ 1821/2/ц		250	205,3	Надземная	Минвата	2002

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1821/2/ц - камера ВВ 1821/3/ц		200	30,5	Надземная	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	камера К 29/ц - камера ВВ 14/ц		400	247,2	Надземная	Минвата	1997
РТС «Фрезер»	камера ВВ 14/ц - точка опуска т.14а/ц		400	2,1	Надземная	Минвата	1997
РТС «Фрезер»	точка опуска т.о. 14а/ц - точка т.15/ц		426/560	45	Канальная	ППУ	2013
РТС «Фрезер»	точка т. 15/ц - шахта-опуск Ш 15а/ц		400	19,75	Канальная	АПБ	1997
РТС «Фрезер»	камера ВВ 17/ц - камера КН 18/ц		400	60	Надземная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	камера КН 18/ц - камера К 19/ц		400	63	Надземная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	камера К 19/ц - павильон П-39/л		400	189,6	Надземная	Минвата	1998
РТС «Фрезер»	камера К 29/ц - камера Кп 1/ц (подвальная)		200	122,95	Канальная	Минвата	2006
РТС «Фрезер»	камера Кп 1/ц (подвальная) - камера К 2/ц		150	35	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	камера К 2/ц - камера К 3/ц		150	112,5	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	камера К 3/ц - камера К 4/ц		150	50	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	камера К 4/ц - камера К 5/ц		150	76	Канальная	Минвата	1996
РТС «Фрезер»	камера К 4/ц - камера К 6/ц		150	32	Канальная	Минвата	1996
РТС «Фрезер»	камера К 6/ц - камера К 7/ц		150	30	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 7/ц - камера К 8/ц		100	52	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 8/ц - камера К 9/ц		100	38	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 9/ц - точка 5		100	4	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	точка 6 - камера К 9а/ц		100	12	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 9а/ц - камера К 10а/ц		100	58	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 6/ц - камера К 6/1/ц		80	56	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 6/1/ц - камера К 6/2/ц		80	74	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 6/2/ц - камера К 6/3/ц		80	75	Канальная	Минвата	1994
РТС «Фрезер»	камера К 2/ц - камера К 2а/ц		125	58	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 2а/ц - камера К 2б/ц		100	45	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	камера К 2б/ц - камера К 2в/ц		100	36	Канальная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	павильон П-10/п - шахта-опуск Ш 30/п		500	240	Надземная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 30/п - павильон П-8/п (К 24/п)		500	37,5	Канальная	АПБ	2000
РТС «Фрезер»	папавильон П-8/п (К 24/п) - шахта-опуск Ш 15/п		500	86,9	Надземная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 15/п - камера К 17/п		500	25,5	Канальная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	камера К 17/п - точка Ш 18/п		500	33,8	Канальная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	камера Ш 18/п - павильон П-22/п		500	145	Надземная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	точка ш 22/п - камера КН 1810/5/п		500	21,1	Канальная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	павильон П-22/п - точка ш 22/п		500	48	Надземная	АПБ	1991
РТС «Фрезер»	камера КН 1810/5/п - камера ВВ 1810/6 /п		400	100	Надземная	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1810/6/п - камера КН 1810/7/п		400	20	Надземная	Минвата	1991
РТС «Фрезер»	камера КН 1810/7/п - ЦТП 05-05-107		300	217,5	Надземная	Минвата	2000

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Фрезер»	камера КН 1810/5/п - камера ВВ 1810/4/п		500	375	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	камера ВВ 1810/4/п - шахта-опуск Ш 16/п		500	97	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	камера шахта-опуск Ш 16/п - камера К 1810/3/п		530/750	80,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Фрезер»	камера К 1810/3/п - камера К 1810/2/п		530/750	112,7	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Фрезер»	камера К 1810/2/п - шахта-опуск Ш 11/п		530/750	28,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 11/п - камера К 6/п		500	155	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	камера К 6/п - шахта-опуск Ш 4/п		530/750	49,1	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 4/п - шахта-опуск Ш 2/п		500	157,4	Надземная	Минвата	1995
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 2/п - камера К 1810/1/п		530/750	42	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Фрезер»	камера К 1810/1/п - камера К 5/п		500	35,1	Канальная	АПБ	1988
РТС «Фрезер»	павильон П-8/п (К 24/п) - шахта-опуск Ш 17/п		500	263,3	Надземная	Минвата	2002
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 17/п - шахта-опуск Ш 16б/п		500	65,5	Канальная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 16б/п - шахта-опуск Ш 16/п		500	61,5	Надземная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 16/п - шахта-опуск Ш 13/п		500	35,9	Канальная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	шахта-опуск Ш 13/п - камера ВВ 12/п		500	53,8	Надземная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	камера ВВ 12/п - камера ВВ 10а/п		500	84,4	Надземная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	камера ВВ 10а/п - точка 9		500	120	Надземная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	точка 9 - точка 8		500	211	Надземная	Минвата	2005
РТС «Фрезер»	точка 8 - точка 7		500	48,1	Надземная	Минвата	2001
РТС «Фрезер»	точка 7 - камера К 3/п		500	42,8	Надземная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	камера 3/п - камера К 417а		500	29	Канальная	АПБ	1990
РТС «Фрезер»	источник т/снабжения РТС "Фрезер" - Фрезер ш., д.14, стр.2		50	50	Канальная	Минвата	1985
РТС «Фрезер»	источник т/снабжения РТС "Фрезер" - Фрезер ш., д.14, стр.8		40	14,65	Канальная	Минвата	1987
РТС «Фрезер»	камера 1825 - Перовское шоссе, д.10, к.2		200	9,5	Канальная	АПБ	2000
РТС «Фрезер»	Перовское шоссе, д.10, к.2 - Перовское шоссе, д.8а		200	67	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	Перовское ш., д.8а - точка 1825/1а		200	61,5	Канальная	Минвата	2000
РТС «Фрезер»	кам. Ш 15а/ц - кам. ВВ 16/ц		400	20	Надземная	АПБ	1989
РТС «Фрезер»	кам. ВВ 16/ц - кам. ВВ 17/ц		400	122	Надземная	АПБ	1989

Таблица Д.35 – Параметры тепловых сетей от РТС «Нагатино»

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера кам.13/9 - ЦТП 06-04-001		200	67,6	Канальная	АПБ	2002
РТС «Нагатино»	камера 22/9 - тепловой пункт ЦТП №06-04-002		150	27,5	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	кам. 31/7 - Затонная ул., д.5, корп.2		219/315	15,4	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	транзит по зданию Затонная ул., д.5, корп.2		200	45	Транзит по зданию	АПБ	1972
РТС «Нагатино»	Затонная ул., д.5, корп.2 - аб. 06-04-003		219/315	21,7	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	кам. 31/7 - аб. 06-04-005		219/315	65,4	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера 39/7 - тепловой пункт ЦТП06-04-006		219/315	12	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	тепловой пункт 06-04-042 - строение Речников ул.,д18к2		159/250	47,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.18, к.2 - строение Речников ул., д.18, к.2		150	30	Транзит по зданию	АПБ	1968
РТС «Нагатино»	Здание Речников ул., д.18, к.2 - Здание Речников ул., д.20, к.1		159/250	67,47	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	Здание Речников ул., д.20, к.1 - Здание Речников ул., д.20, к.1		125	15,5	Транзит по зданию	Минвата	1967
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.20, к.1 - строение Речников ул., д.18, к.1		133/225	48,8	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	Здание Речников ул., д.18, к.1 - Здание Речников ул., д.18, к.1		125	23	Транзит по зданию	АПБ	1968
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.18, к.1 - тепловой пункт ЦТП06-04-007		133/225	113,28	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	кам. 91/3 - аб. 06-04-008		219/315	154,6	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая 91/3 - тепловой пункт ЦТП №06-04-009		219/315	184	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая 84/3 - тепловой пункт ЦТП №06-04-010		219/315	22,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 86/3 - тепловой пункт ЦТП №06-04-011		200	179,5	Канальная	АПБ	1988
РТС «Нагатино»	Камера 98/4 - ЦТП ЦТП 06-04-012		200	18	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера 100/4 - тепловой пункт ЦТП 06-04-013		200	132,15	Канальная	АПБ	1985
РТС «Нагатино»	камера тепловая 100/4 - тепловой пункт ЦТП №06-04-014		219/315	235	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	тепловой пункт ЦТП №06-04-014 - тепловой пункт ЦТП №06-04-015		159/250	95,2	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая 44/5 - камера тепловая (смотровая) 216/5		219/315	180,5	Канальная	ППУ	2013
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 216/5 - тепловой пункт ЦТП№06-04-016		219/315	21	Канальная	ППУ	2013
РТС «Нагатино»	камера тепловая 52/5 - точка врезки 1		273/400	62	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	точка врезки1 - тепловой пункт ЦТП 06-04-017		250	202,4	Канальная	АПБ	1983
РТС «Нагатино»	камера тепловая 49/5 - строение Судостроительная ул.,д49 к.3		159/250	33	Бесканальная	ППУ	2011

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	строение Судостроительная ул., д.49, к.3 - строение Судостроительная ул., д.49, к.3		150	146	Транзит по зданию	АПБ	1972
РТС «Нагатино»	строение Судостроительная ул.,д49 к3 - тепловой пункт ЦТП№06-04-018		159/250	72	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 73/7 - тепловой пункт ЦТП №06-04-019		159/250	37	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая 78/8 - тепловой пункт ЦТП №06-04-020		219/315	118,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая 79/8 - ЦТП №06-04-021		219/315	37,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (павильон) 28/8 - тепловой пункт ЦТП № 06-04-022		219/315	42,53	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 94/8 - строение Судостроительная ул.,д18 к.1		219/315	90	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	строение Судостроительная ул., д.18, к.1 - строение Судостроительная ул., д.18, к.1		200	30	Транзит по зданию	АПБ	1973
РТС «Нагатино»	Здание Судостроительная ул.,д18 к1 - тепловой пункт ЦТП №06-04-023		219/315	85	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 27/8 - тепловой пункт ЦТП №06-04-024		219/315	150,76	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 26/8 - тепловой пункт ЦТП №06-04-025		159/250	19,35	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Нагатино»	камера тепловая 26*/9 - тепловой пункт ЦТП №06-04-026		273/400	17,95	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Нагатино»	кам. 107/11 - аб. 06-04-027		219/315	21,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая 192/11 - тепловой пункт ЦТП №06-04-028		159/250	47,4	Бесканальная	ППУ	2013
РТС «Нагатино»	камера тепловая 111/11 - тепловой пункт ЦТП №06-04-029		219/315	35,9	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая 142/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-030		219/315	72,1	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая 144/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-031		219/315	30,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая 148/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-032		219/315	24,4	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 150/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-033		219/315	16,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Нагатино»	камера 152/17 - тепловой пункт ЦТП 06-04-034		219/315	125,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 153/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-035		219/315	13,4	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 154/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-036		219/315	23,3	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 154/17 - тепловой пункт ЦТП №06-04-037		219/315	139,5	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 112/11 - тепловой пункт ЦТП №06-04-038		159/250	110,8	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	кам. 52/5 - аб. 06-04-039		219/315	213,07	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая 47/5 - тепловой пункт ЦТП №06-04-040		219/315	32,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 49/5 - тепловой пункт ЦТП №06-04-041		219/315	51,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 40/7 - тепловой пункт ЦТП №06-04-042		219/315	158,4	Канальная	ППУ	2013
РТС «Нагатино»	камера 48/5 - тепловой пункт Нагатинская наб., д.60, к.4		108/200	78,4	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Нагатино»	камера тепловая 50/5 - камера тепловая (смотровая) 51/5		108/180	86	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 51/5 - тепловой пункт ТП№06-04-044		108/180	83,5	Канальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 184/7 - тепловой пункт ТП №06-04-045		108/200	60,3	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 81/9 - тепловой пункт ТП №06-04-046		76/140	38,8	Канальная	ППУ	2013
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.20, к.1 - строение Речников ул., д.20, к.1		125	18	Транзит по зданию	АПБ	1972
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.20, к.1 - тепловой пункт ТП №06-04-047		125	155,89	Канальная	АПБ	1971
РТС «Нагатино»	камера тепловая 26/9 - тепловой пункт ЦТП №06-04-048		219/315	148,99	Бесканальная	ППУ	2003
РТС «Нагатино»	камера тепловая 147/17 - тепловой пункт ТП №06-04-050		150	245	Надземная	Минвата	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая 140/17 - тепловой пункт ТП №06-04-051		108/200	116,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая 67/6 - камера тепловая 67*/6		250	54,23	Канальная	АПБ	1969
РТС «Нагатино»	камера тепловая 67*/6 - строение Судостроительная ул., д.44		150	48,81	Канальная	АПБ	1969
РТС «Нагатино»	точка врезки 1 - строение Судостроительная ул., д.44-1 стр.2		80	31,82	Канальная	АПБ	1969
РТС «Нагатино»	камера тепловая4/11 (Пикет 64) - строение Андропова просп., д.25		80	450	Канальная	АПБ	1968
РТС «Нагатино»	камера тепловая 192/11 - тепловой пункт ТП №06-04-054		89/160	37	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	строение Речников ул., д.28, к.2 - тепловой пункт ТП №06-04-055		80	76,5	Канальная	АПБ	1972
РТС «Нагатино»	тепловой пункт ТП №06-04-055 - строение Речников ул., д.19, к.2		65	31	Канальная	АПБ	1973
РТС «Нагатино»	камера тепловая 126/16 - тепловой пункт ТП №06-04-056		50	52,1	Канальная	АПБ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 71*/7 - тепловой пункт ТП №06-04-057		159/250	29,5	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Нагатино»	камера тепловая128/16 - тепловой пункт ТП № 06-04-058		65	14,26	Канальная	АПБ	1994
РТС «Нагатино»	камера тепловая 67*/6 - тепловой пункт ТП № 06-04-059		100	144	Канальная	АПБ	1970
РТС «Нагатино»	Судостроительная ул., д.46, стр.1 - Судостроительная ул., д.46, стр.2		100	70,5	Канальная	АПБ	1969
РТС «Нагатино»	камера тепловая 116/11 - тепловой пункт ТП №06-04-060		50	34	Канальная	АПБ	1994

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая 129/16 - тепловой пункт ТП № 06-04-061		80	31	Канальная	АПБ	1994
РТС «Нагатино»	строение Андропова просп., д.27 - тепловой пункт ТП №06-04-062		50	52,1	Канальная	АПБ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая 2/11 - Здание Проспект Андропова.,влад36		159/250	9,7	Бесканальная	ППУ	2002
РТС «Нагатино»	кам. 60/5 - аб. 06-04-064		159/250	28	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая 148*/17 - тепловой пункт ТП №06-04-065		159/250	36,05	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая 25/8 - тепловой пункт ТП № 06-04-066		133/225	51	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая 102/11 - тепловой пункт ТП №06-04-067		108/200	182,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	кам. т.24А - аб. 06-04-068		108/180	13	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая-павильон 147/17 - тепловой пункт №06-04-069		57/140	166,4	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Нагатино»	камера 19/9 - тепловой пункт 06-04-070		89/160	59,4	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	кам. точка.1 - аб. 06-04-071		76/160	148,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера 13/9 - тепловой пункт 06-04-072		133/225	130,19	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера 110/11 - тепловой пункт 06-04-073		89/160	189,8	Бесканальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	источник т/снабжения РТС "Нагатино" - камера тепловая (смотровая) 1/11		720/900	11,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	источник т/снабжения РТС "Нагатино" - камера тепловая (смотровая)1/11		720/900	11,99	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)1/11 - камера тепловая (смотровая)1*/11		720/900	32,81	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 1/11 - камера тепловая (смотровая) 1*/11		720/900	28,55	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 1*/11 - камера тепловая условная 2/11		720/900	10	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)1*/11 - камера тепловая (условная)2/11		720/900	10	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)2/11 - камера тепловая (условная)2*/11		720/900	12,36	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)2/11 - камера тепловая(условная)2*/11		720/900	16,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 2*/11 - точка 4		219/315	3,1	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)2*/11 - точка 4		219/315	6,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)2*/11 - камера тепловая (условная) 2**/11		720/900	31,27	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)2*/11 - камера тепловая (условная)2**/11		720/900	35,41	Канальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 2**/11 - камера тепловая 3*/11		720/900	21,75	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 2**/11 - камера тепловая 3*/11		720/900	17,43	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3*/11 - камера тепловая 3/11		720/900	53,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3*/11 - камера тепловая 3/11		720/900	31,34	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3/11 - камера тепловая (условная)3**/11		219/315	4,64	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3/11 - камера тепловая (условная) 3**/11		219/315	4,64	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3/11 - точка 14.вход в Пролетарский Коллектор		720/900	17,64	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 3/11 - точка 14. вход в Пролетарский Коллектор		720/900	13,99	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	точка 14. вход в Пролетарский коллектор - камера 4/11 (Пикет №64)		800	131,72	Канальная	АПБ	2009
РТС «Нагатино»	точка 14.вход в Пролетарский коллектор - точка пикет№12 (Пролетарский коллектор)		800	388,48	Канальная	АПБ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая 4/11 (Пикет №64) - камера тепловая (смотровая) 5/11		800	71,15	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 5/11 - камера тепловая 6/11		800	70,2	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 4/11(Пикет 64) - камера тепловая 4*/11 (Пикет №70)		700	61,2	Канальная	АПБ	1968
РТС «Нагатино»	камера тепловая 6/11 - камера тепловая 119/11		600	38,5	Канальная	АПБ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая 6/11 - камера тепловая (смотровая) 105/11		820/1100	59,25	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 105/11 - камера тепловая (условная) 106/11		820/1100	103,37	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 106/11 - точка врезки 14		820/1100	13,61	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Нагатино»	точка врезки 14 - камера тепловая (смотровая) 8/11		820/1100	5,93	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Нагатино»	точка врезки 14 - камера тепловая (условная) 7/11		426/560	8,13	Бесканальная	ППУ	1999
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 110**/11 - строение Проспект Андропова.,д.29 к.2		150	31,6	Канальная	АПБ	1966
РТС «Нагатино»	строение Проспект Андропова.,д.29 к.2 - строение Проспект Андропова.,д.29 к.2		150	16	Транзит по зданию	Минвата	1999
РТС «Нагатино»	строение Проспект Андропова.,д.29 к.2 - камера тепловая 192/11		150	92	Канальная	АПБ	1969
РТС «Нагатино»	камера тепловая условная Пикет №12 - камера тепловая В-18		630/800	174,36	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая условная Пикет №12 - камера тепловая 0/11		600	133,57	Канальная	Минвата	1968
РТС «Нагатино»	камера тепловая 0/11 - камера тепловая 102/11		600	262,18	Канальная	АПБ	1982

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая 102/11 - камера тепловая 118/11		600	191,57	Канальная	АПБ	1982
РТС «Нагатино»	камера тепловая 118/11 - камера тепловая 119/11		600	120,18	Канальная	АПБ	1982
РТС «Нагатино»	камера тепловая 119/11 - камера тепловая (смотровая) 120/11		630/800	54,22	Канальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 120/11 - камера тепловая (смотровая) 121/11		630/800	50,8	Канальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 121/11 - камера тепловая (смотровая) 122/11		630/800	83,34	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 122/11 - камера тепловая (смотровая) 123/11		630/800	25,6	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 123/11 - камера тепловая (смотровая) 124/11		630/800	48,3	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 124/11 - камера тепловая (смотровая) 125/11		630/800	37,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 125/11 - камера тепловая (смотровая) 126/11		630/800	114,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 126/11 (неподвижная опора) - камера тепловая (смотровая) 127/11		630/800	70,8	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)127/11 - камера тепловая (смотровая) 128/11		630/800	54,5	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 128/11 - камера тепловая (смотровая) 129/11		630/800	21	Канальная	ППУ	2012
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 129/11 - камера тепловая (смотровая) 130/11		630/800	13,48	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 130/11 - камера тепловая (смотровая) 131/11		630/800	114,7	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 131/11(неподвижная опора) - камера тепловая (смотровая)132/11 (неподвижная опора)		630/800	106,9	Бесканальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	точка т.врезки 1Б - точка т.46Б		630/800	65,6	Канальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка т.46Б - точка 46А		630/800	7,4	Футляр	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка т.46А - точка т.2А		630/800	60,9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка т.2А - камера тепловая 133/11		630/800	107,45	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая 133/11 - камера тепловая 133*/17		630/800	221,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 133*/17 - точка т.10А		219/315	6,15	Бесканальная	ск. ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 133*/17 - точка т.врезки1		630/800	6,15	Бесканальная	ск. ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка врезки 1 - камера тепловая (условная) 134/17		630/800	111	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 134/17 - камера тепловая (условная) 134/17		108/180	6,4	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 134/17 - точка т.11(переход с Ду600 на Ду500)		630/800	260,95	Бесканальная	ППУ	2007

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	точка т.11(переход Ду600 на Ду500) - камера тепловая (условная) 135/17		530/750	123,95	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) перемычка 135/17 - камера тепловая (условная) перемычка 135/17		159/250	9,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 135/17 - камера тепловая (условная) 136/17		530/750	2,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 136/17 - камера тепловая (условная) 136/17		159/250	4,15	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 136/17 - камера тепловая (условная) 137/17		530/750	3,05	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 137/17 - камера тепловая (условная) 138/17		530/750	3	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 138/17 - камера тепловая (условная) 138/17		159/250	4,25	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 138/17 - камера тепловая (условная) 139/17		530/750	2,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) перемычка 139/17 - камера тепловая (условная) перемычка 139/17		159/250	9,35	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 139/17 - камера тепловая (условная) 140/17		530/750	105,75	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 140/17 - камера тепловая (смотровая) 141/17		530/750	74,6	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 141/17 - камера тепловая (смотровая) 143/17		530/750	35,65	Канальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 143/17 - камера тепловая (условная) 142/17		530/750	29,5	Канальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 142/17 - камера тепловая (условная) 144/17		530/750	184,5	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 144/17 - точка врезки т.32		530/750	109,45	Бесканальная	ППУ	2007
РТС «Нагатино»	точка точка врезки 32 - камера тепловая 145/17		530/750	119,9	Бесканальная	ППУ	1997
РТС «Нагатино»	камера тепловая 145/17 - камера тепловая 146/17		530/750	11,2	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 145/17 - камера тепловая (условная) 146*/17		426/560	14	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 146*/17 - камера тепловая (условная) 148*/17		426/560	150,35	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 148*/17 - камера тепловая 148/17		426/560	90	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая 148/17 - камера тепловая (условная) 149/17		426/560	74,9	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 149/17 - камера тепловая (условная)149*/17		426/560	201,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 149*/17 - камера тепловая (условная) 150/17		426/560	168,7	Бесканальная	ППУ	1998

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 150/17 - камера тепловая (условная)150*/17		426/560	170,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 150*/17 - камера тепловая (условная) 151/17		426/560	108,4	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 151/17 - камера тепловая (условная)152/17		426/560	321,3	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)152/17 - камера тепловая (условная)153/17		325/450	104,8	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 153/17 - камера тепловая (условная) 154/17		273/400	206	Бесканальная	ППУ	1998
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 146/17 - точка т.6(переход дороги)		530/750	150,52	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	точка т.6(переход дороги) - камера тепловая (смотровая) 225/17		530/750	32,65	Канальная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 225/17 - камера тепловая (павильон) 147/17		530/750	39,9	Бесканальная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера тепловая (павильон)147/17 - камера тепловая (смотровая) 226/17		530/750	160,55	Надземная	ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 226/17 - камера тепловая (смотровая) 227/17		530/750	21,5	Канальная	ск. ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 227/17 - точка т.(врезки) т.15		530/750	26,29	Бесканальная	ск. ППУ	2000
РТС «Нагатино»	камера тепловая 133/11 - камера тепловая (условная) 134/11		325/450	133,2	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 134/11 - камера тепловая (условная) 135/11		325/450	2,7	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 135/11 - точка т.17Б		108/200	4,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 135/11 - камера тепловая (условная) 136/11		325/450	2,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)136/11 - камера тепловая (условная) 137/11		325/450	2,28	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 137/11 - точка т. 18Б		108/200	4,95	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 137/11 - камера тепловая (условная) 138/11		325/450	1,57	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 138/11 - точка т.18А		108/200	4,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 138/11 - камера тепловая (условная)139/11		325/450	144,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)139/11 - камера тепловая (условная) 140/11		325/450	288,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 140/11 - точка 25А		108/200	4,5	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 140/11 - камера тепловая 115/11		325/450	51,05	Бесканальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая 115/11 - камера тепловая (условная) 116/11		219/315	130,15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 116/11 - камера тепловая (условная) 117/11		219/315	195,98	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)117/11 - точка 35А		108/200	3,25	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 117/11 - камера тепловая (условная) 118/16		219/315	12	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 118/16 - камера тепловая (условная) 119/16		219/315	42,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 119/16 - точка 36А (переход с Ду200 на Ду100)		219/315	74,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка врезки в Ду200 -т.36 - камера тепловая (условная) 120/16		108/200	2,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 120/16 - камера тепловая (условная) 121/16		108/200	2,1	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 121/16 - точка 38Б		108/200	4,15	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 121/16 - камера тепловая (условная) 122/16		108/200	62,28	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 122/16 - камера тепловая (условная) 123/16		108/200	106,3	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка 36А (переход с Ду200 на Ду100) - камера тепловая (условная) 124/16		108/200	2,55	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 124/16 - камера тепловая (условная)125/16		108/200	3,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 125/16 - точка 36В		42/125	4,4	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 125/16 - точка врезки 37 (в сталь. т.сеть)		108/200	74,9	Канальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка врезки 37(в ст.т/сеть) - камера тепловая 126/16		80	147,85	Канальная	Минвата	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 126/16 - камера тепловая 127/16		80	263,74	Канальная	Минвата	1980
РТС «Нагатино»	камера камера тепловая 127/16 - камера тепловая 128/16		80	31,4	Канальная	Минвата	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 128/16 - камера тепловая 129/16		80	106,4	Канальная	Минвата	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 129/16 - строение Проспект Андропова.,д.39 стр.20		50	54	Канальная	Минвата	1981
РТС «Нагатино»	камера тепловая 127/16 - камера тепловая 130/16		80	65,7	Канальная	Минвата	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 130/16 - строение Проспект Андропова.,д.39 стр.6		65	68,1	Канальная	Минвата	1982
РТС «Нагатино»	камера тепловая 118/11 - камера тепловая (условная) 109/11		426/560	146,25	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 109/11 - камера тепловая (условная) 110/11		426/560	125,6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 110/11 - точка переход с Ду 400 на Ду300		426/560	15,3	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 110/11 - камера тепловая (условная) 110*/11		426/560	151,75	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 110*/11 - камера тепловая (условная) 110**/11		426/560	23,95	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 110**/11 - камера тепловая (условная) 107/11		426/560	8,2	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 107/11 - камера тепловая (условная)106**/11		426/560	62,75	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 106**/11 - камера тепловая (условная) 106/11		426/560	24,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	точка переход с Ду400 на Ду300 - камера тепловая 111/11		325/450	91,2	Бесканальная	ППУ	1994
РТС «Нагатино»	камера тепловая 111/11 - камера тепловая 114/11		350	155	Канальная	АПБ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая 114/11 - камера тепловая 115/11		350	30	Канальная	АПБ	2007
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 8/11 - камера тепловая (смотровая) 9/11		700	38,9	Канальная	АПБ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 9/11 - камера тепловая (смотровая) 10/11		700	23	Канальная	АПБ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)9/11 - камера тепловая (смотровая)10/11		700	26,6	Канальная	АПБ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 11/9 - камера тепловая 13/9		700	56,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая 13/9 - камера тепловая (смотровая) 12/9		700	55,3	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 14/9 - камера тепловая (смотровая) 15/9		700	59,6	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 15/9 - камера тепловая (смотровая) 16/9		700	55,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 16/9 - камера тепловая (смотровая) 17/9		700	40,8	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 17/9 - камера тепловая (смотровая) 17*/9		700	47	Канальная	АПБ	1992
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 17*/9 - камера тепловая 18/9		700	51,1	Канальная	АПБ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 18/9 - точка Переход с Ду500 на Ду600		500	21,7	Канальная	АПБ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая 18/9 - камера тепловая (условная) 81/9		426/560	99	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 81/9 - камера тепловая (смотровая) 82/9		426/560	64,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 82/9 - камера тепловая (смотровая) 83/9		426/560	35,6	Футляр	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 83/9 - камера тепловая (условная) 84/3		426/560	70,25	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 84/3 - камера тепловая (условная) 85/3		426/560	46,65	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 85/3 - точка 25А		219/315	6,5	Бесканальная	ППУ	2008

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 85/3 - камера тепловая (условная) 87/3 Переход с Ду400 на Ду300		426/560	37	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 87/3 - точка 28А		273/400	5,6	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 87/3 - камера тепловая (условная) 88/3		325/450	24,35	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 88/3 - камера тепловая (условная) 89/3 Переход с Ду300 на Ду250		325/450	23,1	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 89/3 - камера тепловая 86/3		219/315	10	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 89/3 - точка 41 (врезки в стальную т/сеть)		273/400	121,8	Бесканальная	ППУ	2008
РТС «Нагатино»	точка 41 (врезка в стальную т/сеть) - камера тепловая (смотровая) 90/3		250	110	Канальная	АПБ	1984
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 90/3 - камера тепловая 91/3		273/400	15	Канальная	ППУ	2010
РТС «Нагатино»	точка переход с Ду500 на Ду600 - камера тепловая 19/9		600	41,99	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 19/9 - камера смотровая 20/9		600	116	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 20/9 - камера тепловая (условная) 21/9		600	82,68	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 21/9 - камера тепловая 22/9		600	95,23	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 22/9 - камера тепловая 23/9		600	148,21	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 23/9 - камера тепловая (смотровая)93/9		400	283,86	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 93/9 - камера тепловая 94/8		400	49,25	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 94/8 - камера тепловая (смотровая) 95/4		400	40,95	Футляр	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 95/4 - камера тепловая (смотровая) 96/4		400	151	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 96/4 - камера тепловая 98/4		400	92,2	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 98/4 - камера тепловая (смотровая) 99/4		400	83,3	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)99/4 - камера тепловая 100/4		250	198,54	Канальная	АПБ	1993
РТС «Нагатино»	камера тепловая 23/9 - камера тепловая (условная) 25/8		530/750	84,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 25/8 - камера тепловая (условная) 26/8		530/750	53	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 26/8 - камера тепловая 27/8		530/750	61,9	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая 27/8 - камера тепловая-павильон 28/8		530/750	168,8	Бесканальная	ППУ	1995
РТС «Нагатино»	камера тепловая -павильон 28/8 - камера тепловая (условная) 24/8		400	16,8	Канальная	АПБ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 24/8 - камера тепловая (условная) 79/8		426/560	173,5	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 79/8 - камера тепловая (условная) 78/8		426/560	182,1	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 78/8 - камера тепловая (условная) 73/7		426/560	287	Бесканальная	ППУ	2006

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 73/7 - точка перехода с Ду400 на Ду500		426/560	279,65	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	точка переход с Ду400 на Ду500 - точка врезки 66,70		530/750	36,9	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	точка врезки перспективы - точка заглушки (перспектива)		159/250	6	Бесканальная	ППУ	2006
РТС «Нагатино»	камера тепловая-павильон 28/8 - камера тепловая (смотровая) 29/8		500	223,37	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	кам. 29/8 - кам. 30/7		500	15	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	кам. 30/7 - кам. 31/7		500	15	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	кам. 31/7 - кам. 32/7		400	61,7	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 32/7 - камера тепловая 33/7		400	172,8	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая 33/7 - камера тепловая (смотровая) 34/7		400	43,6	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 34/7 - камера тепловая (смотровая) 35/7		400	60	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 35/7 - камера тепловая (смотровая) 36/7		400	49,3	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 36/7 - камера тепловая (смотровая) 37/7		400	12,4	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 37/7 - камера тепловая 38/7		400	32,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая 38/7 - камера тепловая 39/7		400	84,1	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая 39/7 - камера тепловая 40/7		400	91,2	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая 40/7 - камера тепловая (смотровая) 41/7		400	85	Канальная	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 41/7 - камера тепловая (смотровая) 42/5		400	36	Футляр	АПБ	1989
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 42/5 - камера тепловая (смотровая) 43/5		400	42	Канальная	АПБ	1988
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 43/5 - камера тепловая 44/5		400	125,5	Канальная	АПБ	1988
РТС «Нагатино»	камера тепловая 44/5 - камера тепловая (смотровая) 45/5		530/750	37,4	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)45/5 - камера тепловая 46/5		530/750	100,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 46/5 - камера тепловая 47/5		219/315	98	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 46/5 - точка 37 (врезка в маг. тепл. сеть)		530/750	19,5	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	точка врезки 37 (в маг.тепл.сеть) - камера тепловая 48/5		530/750	136,2	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 48/5 - камера тепловая 49/5		273/400	47,6	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая 48/5 - камера тепловая (условная) 52/5		530/750	198	Бесканальная	ППУ	2011
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 52/5 - камера тепловая (условная) 53/5		426/560	17,46	Канальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 53/5 - камера тепловая (смотровая) 54/5		426/560	52,38	Канальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 54/5 - камера тепловая (смотровая) 55/5		426/560	29,68	Канальная	ППУ	2005

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 55/5 - камера тепловая (условная) 56/5		426/560	21,33	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 56/5 - камера тепловая (условная) 60/5		426/560	6	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 60/5 - камера тепловая (условная) 57/5		426/560	6,12	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 57/5 - точка переход с Ду 400 (ППУ) на Ду500 (Сталь)		426/560	30,14	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка переход с Ду400(ППУ) на Ду500 (Сталь) - камера тепловая (смотровая) 58/5		500	86,4	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 58/5 - камера тепловая (смотровая) 59/5		500	191,8	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 59/5 - камера тепловая (смотровая) 61/5		500	216	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)61/5 - камера тепловая (смотровая) 62/6		500	26,7	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 62/6 - камера тепловая (смотровая) 63/6		500	17,8	Канальная	АПБ	1996
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 63/6 - камера тепловая (смотровая) 64/6		500	98,2	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 64/6 - камера тепловая (смотровая) 65/6		500	119,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 65/6 - камера тепловая (смотровая) 66/6		500	108,5	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)66/6 - камера тепловая 67/6		500	108,4	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	камера тепловая 67/6 - точка врезки А		530/750	220,5	Бесканальная	ППУ	2004
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 70/7 - точка врезки т.А		500	92,2	Канальная	АПБ	1980
РТС «Нагатино»	кам. 71*/7 - кам. 70/7		500	345,6	Канальная	АПБ	1979
РТС «Нагатино»	кам. 71/7 - кам. 71*/7		500	130	Канальная	АПБ	1979
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная)21/9 - камера тепловая (условная) 25/9		325/450	33,54	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 25/9 - точка 11в (перспектива)		219/315	23,8	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 25/9 - камера тепловая (условная) 26*/9		325/450	222,17	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 26*/9 - камера тепловая (условная) 26/9		325/450	25,74	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 26/9 - точка 67/1		325/450	6,05	Бесканальная	ППУ	2005
РТС «Нагатино»	точка 67/1 - камера тепловая (условная) 27/9		325/450	2,7	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 27/9 - камера тепловая (условная) 28/9		325/450	209,35	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 28/9 - точка С-12 (спускники)		108/200	3,8	Бесканальная	ППУ	2009

Наименование источника	Участок трубопровода		Диаметр, мм	Длина участка, м	Вид прокладки тубопровода	Тип изоляции	Год ввода/ перекладки
	начальная камера	конечная камера					
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 28/9 - камера тепловая (смотровая) 29/9		325/450	73,65	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 29/9 - камера тепловая (смотровая) 30/9		325/450	14,7	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая)30/9 - камера тепловая (условная) 31/9 (Переход с Ду300 на Ду400)		325/450	16,6	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 31/9 (Переход сДу300 на Ду400) - камера тепловая (условная) 32/9		426/560	3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (условная) 32/9 - точка 44а (перспектива)		273/400	7,3	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая(условная) 32/9 - камера тепловая (смотровая) 33/9		426/560	48,9	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 33/9 - камера тепловая (смотровая) 34/9		426/560	29,3	Канальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера тепловая (смотровая) 34/9 - камера тепловая (условная) 110*/11		426/560	190,55	Бесканальная	ППУ	2009
РТС «Нагатино»	камера В18(С) - камера В17		630/800	141,7	Бесканальная	ППУ	2009